

Финанс	У. об.	ПС, ЛАП	Присоединение	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время отключения	Время включения	Тип аварии	Причина (повреждения)	Защиты от	Время простоя	Дата и время ввода резерва	Объемы, социально значимые объекты (большая площадь, объекты с массовым пребыванием людей, объекты управления, военные объекты, ОСБ и т.д.)	Назначение объекта	Погорные условия
ЭС ЕАО	10	Ленинск	204	03.01.16	1:50	03.01.16	1:50	0:00	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	-20, обл
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	05.01.16	10:01	05.01.16	10:13	0:12	0:12	КУ, земля	Выделен участок без потребителя, все запитано. Обрыв вазки провода ф.В оп. №85-00/110. Устранено и вкл. по норм. сх. в 12:19.	Ф-77	0:12		3 котельн, 3 д/сада, медпункт / 6ТП / 0,1МВт	23	-25, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп.Победа	T-104	06.01.16	12:35	07.01.16	23:12	34:37	0:00	КУ, земля	Лвл-71,4км. Обесточены ПС Новокуровка, Победа, ТП 35/0,4 Турбаза. Пр оп 60-61 перегорание верхнего провода (рядом с лодочным зажимом (предположительно касание к телу опоры №60). В 4:40 выделен поврежденный уч., потребителю обеспечен резерв. АВР приостановлены до утра. (при вытравливании провод лопнул в пр. оп 56-57, на базе новой провод погружен, доставляют на место). 7.01.16 в 11:47 отключена ВЛ, в 13:35 допущена бригада (1 ед.тех, 6 чел), обесточено 0,4 МВт, 2050 чел. Устранено и ВЛ включена по норм. сх. в 23:12.	ВЛ 35 кВ Волочаевка-ПТФ (ч/з ПС ПТФ обратной транс-ией 10/35кВ)	16:05	07.01.2016 4:40	больн, интернат, 2 котельн. (на ДУ) / 2050 чел / 0,4 МВт / 8ТП	4454	-13, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	207	08.01.16	6:17	08.01.16	7:32	1:15	1:15	КУ, земля	с.Ленинское, 1040 чел., потребитель запитан от резерва. Выделен поврежденный участок оп. №207-00/8 до 207-00/72 без потребителя. Оп.207-00/24 обрыв провода ф.А. Устранено, схема восстановлена	Ф-209	0:24	08.01.2016 6:41	база РЭС, 4 котельн., КНС, в/насос / 8ТП / 0,8МВт	328	-16, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	119	10.01.16	23:02	10.01.16	23:02	0:00	0:00	МТО, МТЗ, АПВ усл.	СКП-316 сгорели два ПК-фик (обрыв провода на ВЛ-0,4кВ оп.2-00/1-2). Устранено		0:00		нет	0	-20, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	72	14.01.16	11:39	14.01.16	11:40	0:01	0:01	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:01		кот/ 0,8 МВт/5000 чел/ 10 ТП	15	-18, облачно
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК	T-101	17.01.16	21:32	18.01.16	0:25	2:53	0:00	ДЗ, АПВ, РПВ ну.	На ПС ДСК повреждение ТН-1 35кВ и при осмотре ПС обнаружено отсутствие масла (в масломерном стекле) ф.-А В-35кВ Левобережная (отключен КУ). Обесточены ПС ДСК, Ключевое, Камышовка. Через 41 мин по ВЛ-35 Волочаевка-Камышовка запитаны ПС Ключевое, Камышовка (4750чел/2,1МВт). В 0:00 (ч/з 2ч 28м) запитана ПС ДСК 8150чел/6,4МВт (выведен из схемы ТН-1 35кВ в ремонт), потребитель запитан полностью (котельные не пострадали). В 0:25 ВЛ-35кВ Левобережная-ДСК вкл. на ХХ. 18.1.16 по В-35 Левобережная по ф.А: заменены ввода, чистка изоляции внутри бака, установлена новая дутогас.камера, демонтированы два ТТ, заменена штанга; по ТН-1 35 кВ: демонтирована ф.В для замены на новый. 19.1.16 в 20:32 введен в работу В-35 "Левобережная". 20.1.16 в 15:40 заменен ТН-1 35кВ ф.В, схема восстановлена.	ВЛ-35 Волочаевка-Камышовка	2:28	18.01.2016 0:00	4 насел. пункта: 16 котельн, водозаб.бор, 4 КНС, 2 больницы, 12900 чел / 8,5МВт	20952	-28, облачно
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	18.01.16	21:37	18.01.16	21:37	0:00	0:00	МТЗ, АПВ усл	Из-за движения грунтов произошло поднятие КТП-76, в результате чего произошел провис шлейфов. Видны следы перекрытия.		0:00		нет	0	-18, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	18.01.16	22:46	18.01.16	22:46	0:00	0:00	МТО, АПВ усл	Заменён ВВ предохранитель в КТПН-107.		0:00		нет	0	-22, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	19.01.16	6:39	19.01.16	6:47	0:08	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Николаевка, 3000 чел.		0:08		Котельня больница школа очистные / 3ЗТП / 2МВт	288	-10, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	19.01.16	9:46	19.01.16	9:50	0:04	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	с.Николаевка, 3000чел. В пр.оп.234-00/31-32 касание веток дерева проводов.		0:04		котельная, больница, школа, очистные / 3ЗТП / 2,1МВт	144	-13, ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	154	27.01.16	1:55	27.01.16	2:03	0:08	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	ТП-48 на вводе следы перекрытия, рядом мёртвая птица.		0:08		ретранслятор/ 0,01 МВт/ 1ТП/ быта нет	1	-19, облачно
ЭС ЕАО	35	Унгун - Бабстово	T-125	28.01.16	3:10	28.01.16	13:37	10:27	0:00	КУ, земля	На ХХ. Самоустранилось. Осмотр, замечаний нет.		0:00		нет	0	-18, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	28.01.16	14:40	28.01.16	15:32	0:52	0:52	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без двух ТП (8 част. домов). Пр.оп.184-185 несанкциониров. спил дерева (без повреждения проводов). Сообщено в СБ. Убрано дерево, всё вкл в 20:10.		0:52		котельная, вн башня / 900 чел / 7ТП / 0,13 МВт	113	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	29.01.16	18:18	29.01.16	20:58	2:40	2:40	"земля" от КУ	Самоустранилась. Лбаза=12 км, Лвл=11,3 км		2:40		401 чел / 6ТП / 3 д.с. 3 котельн / 0,13 МВт	349	-20, ясно
ЭС ЕАО	10	Биракан	46	31.01.16	0:50	31.01.16	6:30	5:40	0:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Одновременно откл. В10 Т1 (обесточены 1,2 сш 10кВ, Т2 находился в резерве, 0,7 МВт, 2500ч.). Через 5 мин. В10 Т1 включен успешно. По ф. 46 произведен обход (Лвл=4,2км). На оп.46-04/1 обрыв провода ф.В и излом колонки неподвижного ножа ф.В на ЛР-10кВ на этой же опоре. Устранено		5:40		1600 чел / котельная / 0,5 МВт / 12ТП	2748	-26, ясно
ЭС ЕАО	35	Биракан	T1	31.01.16	1:07	31.01.16	13:09	12:02	0:00	МТЗ	При попытке РПВ ф.46 Т1 отключился от МТЗ. Обесточены 1,2сш-10 кВ, обеспечен резерв от Т2. Произведен осмотр, замечаний нет, вкл в 13:09. /П/ав проверка без замечаний; произведена регулировка мех.части привода в 10кВ Т1/.	T2	0:11	31.01.2016 1:18	2500 чел / 19ТП / 0,7 МВт	22	-26, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	76	31.01.16	13:08	05.02.16	16:55	123:47	0:00	МТО, АПВ ну, РПВ ну	часть г.Биробиджан, 1200. Выделен головной участок КЛ. Определено МП. 5. 2. 16 устранено, вкл. под напряжение.	Ф.93 ЧТФ	0:37	31.01.2016 13:45	ккс, школа / 4ТП / 0,4МВт	246	-20, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	18.02.16	17:40	18.02.16	18:48	1:08	1:08	МТО, АПВ не раб, РПВ ну	Повреждение на вед.ТП 2-х ОПН-10.		1:08		котельная, школа / 150 чел / 8ТП / 0,05 МВт	56	-10, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	20.02.16	22:07	20.02.16	22:57	0:50	0:50	"земля" от КУ	с.Кирово, 250 чел. "Земля" самоустранилась. 21.02.16 произведен обход. На ОП 52-03-9 убрана птица.		0:50		котельная, школа, д/с / 6ТП / 0,06МВт	54	-18, обл
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	29.02.16	13:50	29.02.16	14:04	0:14	0:14	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	п.им.Тельмана, 1100чел. На ведомственном участке оп.160-00/59 слетел изолятор, оп.160-00/60 загнут крюк, слетел изолятор, оп.160-00/65 отгорел шлейф на ЛР-10кВ		0:14		нет / 6ТП / 1МВт	229	-17, обл
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	02.03.16	8:52	02.03.16	8:52	0:00	0:00	МТЗ, АПВ усл.	в КТП 304 заменили предохранители 10 кВ		0:00		нет	0	-12, снег
ЭС ЕАО	6	БВС	190	04.03.16	13:40	04.03.16	13:40	0:00	0:00	МТО, АПВ усл.	Повреждение на ведомственном участке.		0:00		нет	0	-8, облачно
ЭС ЕАО	10	Хинганск	303	05.03.16	13:38	05.03.16	16:20	2:42	2:42	КУ, земля	п.Хинганск, 200 чел. "Земля" самоустранилась.	Ф322	2:42	05.03.2016 16:20	очистные / 2ТП / 200 чел / 0,03МВт	106	-4, снег. Ветер
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	05.03.16	16:45	05.03.16	18:45	2:00	2:00	МТЗ, АПВ, РПВ ну.	с.Доброе, Нагибово, Садовое, 870 чел. Выделен уч.пр оп 179-315 (без нагрузки), вкл в 0:46, оп 205 заменен поврежден изолятор.	Ф-117	2:00		3 котельн. / 7ТП / 0,1МВт	393	-4, снег, ветер

ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	05.03.16	23:05	05.03.16	23:05	0:00	МТЗ, АПВ усл.		0:00		нет	0	-6, снег
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	05.03.16	23:05	05.03.16	23:05	0:00	МТЗ, АПВ усл.		0:00		нет	0	-6, снег
ЭС ЕАО	10	КРС	154	06.03.16	13:37	06.03.16	13:37	0:00	МТЗ, АПВ усл.	На оп.154-00/7 ф.А, 154-00/14,16 ф.В повреждение изоляторов.	0:00		нет	0	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	11.03.16	1:28	11.03.16	5:21	3:53	Земля, от КУ.	Работа с землей до прибытия ОВБ. Выведен участок (30% нагрузки, быт, 2 котельных), остальной потребитель запитан в 1:30. Оп. 130 заменена вязка.	3:53		2 котельных	221	-12, облачно

ЭС ЕАО	10	Биджан	223	18.03.16	13:50	18.03.16	14:04	0:14	МТО, МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.		0:14	нет	4	+3, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	20.03.16	9:10	20.03.16	9:10	0:00	МТЗ, АПВ у	п.Валдгейм 1500ч.	0:00	нет	0	-7, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	46	21.03.16	9:56	21.03.16	11:55	1:59	"земля" от КУ	с.Дежнево, 40чел. На оп.46-00/20 гнездо на траверсе, мертвая птица. Устранено.	1:59	котельная / 2ТП / 0,02МВт	33	+2, облачно
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	22.03.16	21:59	22.03.16	22:15	0:16	б/б, АПВ не раб., РПВ усп.	с. Союзное, Екатерино-Никольское, 1200ч.	0:16	3 котельн больница шк.-интер д/сад	5	-8, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	25.03.16	16:15	25.03.16	16:34	0:19	МТО, АПВ не раб. РПВ ну.	Биробиджан, 1500 чел. Вкл. без введ. ТП-1141, 1142, поврежден кабель между ЦРП-2 яч.1 и оп. №127-00/1. Вкл в 21:20 (переведено на резервную КЛ).	0:19	школа д/сад, кнс / 11ТП / 0,7МВт	249	+10, ясно
ЭС ЕАО	6	Биджан	233	26.03.16	9:00	26.03.16	9:00	0:00	МТЗ, АПВ усп.		0:00	нет	0	+1, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	119	26.03.16	12:40	26.03.16	12:40	0:00	МТЗ, АПВ усп.		0:00	нет	0	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	111	26.03.16	14:02	26.03.16	14:03	0:01	МТЗ, АПВ ну. РПВ усп	Казанка, 374 чел.	0:01	котельная / 5ТП / 0,2МВт.	1	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	27.03.16	20:07	27.03.16	20:08	0:01	КУ, земля	Отключали для определения поврежденного присоединения. Под оп. 16-01-16 сорежа со следами перекрытия.	0:01	5 котельных	3	+3, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС	185	29.03.16	11:44	29.03.16	13:11	1:27	"земля" от КУ	Повреждение в сетях потребителя	1:27	котельная / 12ТП / 1500чел / 0,3МВт	489	+3, обл
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	30.03.16	9:56	30.03.16	10:20	0:24	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	оп.156-03/9 перекрытие на ЛР-10 кВ.	0:24	нет	130	+2, обл