Приложение А к договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
№ 3395/19-ТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 22-16/3395 ***09 августа 2019 г.***

Сетевая организация: ***Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).***
Заявитель: ***Мостовой Виктор Николаевич.***

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки садового дома.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Садовый дом, Амурская область, г. Благовещенск, с/т "Солнечный", район 5 км Игнатьевского шоссе, кадастровый номер земельного участка: 28:01:110029:35.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020 г.

7. Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре ЛЭП-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

8. Основной источник питания: ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 110/10 «Кооперативная».

9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Реализацию мероприятий, по технологическому присоединению до точки присоединения, включая фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Монтаж ввода ЛЭП 0,4 кВ в границах собственного земельного участка от точки присоединения указанной в п.7 до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.2 Установка на вводе в энергопринимающее устройство заявителя до прибора учета электрической энергии защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающего устройства. К данному защитному коммутационному аппарату обеспечить возможность доступа пломбирования разъемных соединений электрических цепей для предотвращения несанкционированного доступа.

11.3. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет ***2 года*** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор СП «ЦЭС» ***В.А. Гаврилов***

Н.В. Тишкова
т. 399-327
E-mail: stppr7@ces.amur.drsk.ru

АСУФХД