

Утверждаю  
 Заместитель главного диспетчера  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/л Е.Г. Музыченко  
 « 25 » июля 2018 г.

График ремонта ЭЭИ и электросетевое оборудование на операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ на август 2018

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Выполненный в месячном графике срок ремонта			Регулярный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вызд. ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Примечания отчета
	Начало	Окончание	Кол-во (часов)	Начало	Окончание	Кол-во (часов)	Начало	Окончание	Кол-во (часов)					
<b>Объект: Амурская энергетическая сеть</b>														
ВТ-110 кВ Центральная - Волжско с отпайкой на ПС Владичерола	01.08.18	02.08.18	2 дн	01.08.18	02.08.18	2 дн	01.08.18	02.08.18	2 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Центральная	Для обеспечения нормативного уровня надежности в ремонтной схеме необходимо работа Благовещенской ТЭС с полным оборудованием ТТ № 1,3,7,1.	
ВТ-110 кВ Волжско - Тавбука				03.08.18	07.08.18	5 дн	03.08.18	07.08.18	5 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Волжско	На Ремонтной ТЭС необходимо в работе ТТ № 4, ТТ № 6, ТТ № 7.	
ВТ-110 кВ Волжско - Имановка				03.08.18	07.08.18	5 дн	03.08.18	07.08.18	5 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Волжско.		
<b>Объект: ПС-110 кВ Волжско</b>														
ПС-110 кВ				02.08.18	02.08.18	1 дн	02.08.18	02.08.18	1 дн	04.00	00	Текущий ремонт ОП-110		
ПС-110 кВ				02.08.18	07.08.18	6 дн	02.08.18	07.08.18	6 дн	04.00	00	Текущий ремонт шинных разрядников		
<b>Объект: ПС-110 кВ Имановка</b>														
В-П110 Почева	08.08.18	12.08.18	5 дн	08.08.18	12.08.18	5 дн	08.08.18	12.08.18	5 дн	04.00	00	Профилактика РЗА		
В-П110 Почева	09.08.18	10.08.18	2 дн	09.08.18	10.08.18	2 дн	09.08.18	10.08.18	2 дн	04.00	00	Текущий ремонт В-П110 Почева, РР-П110 Почева, КС-П110 Почева, ВЗ-П110 Почева		
<b>Объект: ПС-110 кВ Сибирь</b>														
СВ-110	13.08.18	15.08.18	3 дн	13.08.18	15.08.18	3 дн	13.08.18	15.08.18	3 дн	04.00	00	РР-110 Почева капитальный ремонт разрядников		
ВТ-110 кВ Сибирь - Почева с отпайкой на ПС Имановка	13.08.18	15.08.18	3 дн	13.08.18	15.08.18	3 дн	13.08.18	15.08.18	3 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Сибирь	Для обеспечения нормативного уровня надежности в ремонтной схеме необходимо работа Благовещенской ТЭС с полным оборудованием ТТ № 1,3,7,1.	
<b>Объект: ПС-110 кВ Почева</b>														
ВТ-110 кВ Почева - Почева	08.08.18	12.08.18	5 дн	08.08.18	12.08.18	5 дн	08.08.18	12.08.18	5 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Почева	Для обеспечения нормативного уровня надежности в ремонтной схеме необходимо работа Благовещенской ТЭС с полным оборудованием ТТ № 1,3,7,1.	
<b>Объект: ПС-110 кВ Центральная</b>														
В-П110 Волжско	01.08.18	02.08.18	2 дн	01.08.18	02.08.18	2 дн	01.08.18	02.08.18	2 дн	04.00	00	Текущий ремонт В-П110 Волжско, РР-П110 Волжско, ТН-П110 Волжско, КС-П110 Волжско, ВЗ-П110 Волжско. Профилактические испытания.		
В-П110 Благовещенские №1	16.08.18	17.08.18	2 дн	16.08.18	17.08.18	2 дн	16.08.18	17.08.18	2 дн	04.00	00	Текущий ремонт В-П110 Благовещенская 1, РР-П110 Благовещенская 1, ТН-П110 Благовещенская 1, КС-П110 Благовещенская 1, ВЗ-П110 Благовещенская 1		
ВТ-110 кВ Благовещенская - Центральная № 1 с отпайкой	16.08.18	17.08.18	2 дн	16.08.18	17.08.18	2 дн	16.08.18	17.08.18	2 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Центральная	С выходом в ремонт	
ВТ-110 кВ Благовещенская ТЭС - Центральная № 1 с отпайкой	22.08.18	23.08.18	2 дн	22.08.18	23.08.18	2 дн	22.08.18	23.08.18	2 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Центральная	С выходом в ремонт	
В-П110 ВТЭС1 №1	22.08.18	23.08.18	2 дн	22.08.18	23.08.18	2 дн	22.08.18	23.08.18	2 дн	04.00	00	Текущий ремонт В-П110 ВТЭС1, РР-П110 ВТЭС1, ТН-П110 ВТЭС1		
ВТ-110 кВ Благовещенская ТЭС - Центральная № 2 с отпайкой	28.08.18	29.08.18	2 дн	28.08.18	29.08.18	2 дн	28.08.18	29.08.18	2 дн	04.00	00	Работы на ПС-110 кВ Центральная	С выходом в ремонт	
В-П110 ВТЭС1 №2	28.08.18	29.08.18	2 дн	28.08.18	29.08.18	2 дн	28.08.18	29.08.18	2 дн	04.00	00	Текущий ремонт В-П110 ВТЭС1, РР-П110 ВТЭС1, ТН-П110 ВТЭС1		

Начальник СЭР	п/л	О.М. Крацова
Заместитель начальника ОДС	п/л	В.С. Янов
Зам. начальника СЭР/Б/Р	п/л	В.Е. Попик
Главный специалист СРЭнА	п/л	М.С. Ярцев