

Т А Б Л И Ц А
 максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС
 в день контрольных замеров 15 июня 2016 г.

Оперативный № ПС	Оперативный № тр-ра	Сном., МВА	Снагр., Мва			К загр., %	Примечание
			220 кВ	110 кВ	35 кВ		
ПС 1 "Н.Куранах"	1АТ	63,0	31,65			50,23	
	2АТ	63,0				31,49	
	3Т	10,0			2,62	26,22	
	4Т	10,0			2,63	26,33	
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16,0		3,95		24,67	
	2Т	16,0		0,00		0,00	
ПС 3 "Б.Гора"	1Т	1,0			0,05	4,73	
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2,5			0,52	21,00	
ПС 5 "Алдан"	1Т	16,0		5,82		36,37	
	2Т	16,0		0,00		0,00	
ПС 6 "Восточная"	1Т	6,3			0,00	0,00	
	2Т	6,3			2,31	36,65	
ПС 7 "МПС"	1Т	4,0			1,19	29,73	В резерве
	2Т	4,0			0,00	0,00	
ПС 8 "В.Куранах"	1Т	16,0		0,00		0,00	В резерве
	2Т	10,0		4,66		46,65	
ПС 12 "Укулан"	1Т	6,3			0,00	0,00	В резерве
	2Т	6,3			0,00	0,00	
	3Т	6,3			1,89	30,07	
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1,6			0,00	0,00	В резерве
	2Т	1,6			0,30	18,76	
ПС 16 "Юхта"	1Т	6,3		0,00	0,00	0,00	
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	6,3			0,00	0,00	Демонтирован
	2Т	6,3			0,00	0,00	
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16,0		7,08		44,22	
	2Т	16,0		5,19		32,43	
ПС 20 "Якукут"	1Т	1,0			0,30	30,02	
ПС 21 "Якокит"	1Т	2,5			0,22	8,94	
ПС 23 "Ыллымах"	1Т	1,0			0,19	18,97	
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1,6			0,70	43,48	В резерве
	2Т	1,6			0,00	0,00	
ПС 26 "24 км"	1Т	6,3		0,00		0,00	В резерве
	2Т	6,3		0,19		3,01	
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16,0		3,14		19,61	В резерве
	2Т	7,5		0,00		0,00	
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2,5			0,36	14,29	В резерве
	2Т	2,5			0,00	0,00	
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2,5		0,04		1,65	
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2,5		0,13		5,06	
ПС 38 "Угольная"	1Т	10,0		0,89		8,85	
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6,3		2,26		35,94	
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2,5		0,43	0,43	17,39	
	2Т	2,5		0,20	0,20	8,01	
	3Т	1,6		0,01	0,01	0,75	
ПС 40 "Обогат.фаб."	1Т	40,0		20,26		50,66	
	2Т	40,0		17,02		42,56	
	3Т	40,0		0,00		0,00	
ПС 41 "Беркакит"	1Т	10,0		0,00		0,00	
	2Т	10,0		1,66		16,63	
ПС 42 "Городская"	1Т	16,0		3,16		19,76	
	2Т	16,0		3,16		19,76	
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6,3		0,11		1,81	
ПС 44 "РМЗ"	1Т	16,0		1,23	1,23	7,69	
	2Т	16,0		0,00	0,00	0,00	
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16,0		1,26		7,91	
	2Т	16,0		0,00		0,00	
ПС 47 "СХК"	1Т	16,0		0,00		0,00	
	2Т	16,0		2,20		13,74	
ПС 49 "Городская-2"	1Т	16,0		4,52		28,26	
	2Т	16,0		4,37		27,34	

ПС 50 "РМЗ-2"	1Г	40,0		0,73		1,82	В резерве
	2Г	40,0		0,00		0,00	
ПС 51 "ХПВ"	1Г	1,6		0,21	0,21	13,05	
	2Г	1,6		0,32	0,32	19,76	
ПС 52 "Денисовская"	1Г	10,0		0,01		0,10	
	2Г	10,0		0,00		0,00	
ПС 53 "Дежневская"	1Г	16,0		2,40		15,00	
	2Г	16,0		1,37		8,56	