Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 18 июня 2025 года по филиалу АО "ДРСК" — "Хабаровские электрические сети"

Наименование подстанции	Дисп. наим	Марка	Sном, МВА	тип тр.	04:00				11:00				17:00				22:00				Максимальное значение			
					P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загрузка, %
ПС 110 кВ АК	1Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3х-обм	3,1	1,7	3,5	14,0	5,2	1,8	5,5	22,2	4,7	1,7	5,0	20,2	4,5	1,7	4,8	19,4				
ПС 110 кВ АК	2Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3х-обм	8,3	3,7	9,1	36,5	11,0	4,3	11,8	47,3	10,6	4,2	11,4	45,8	12,0	3,8	12,6	50,5	12,0	3,8	12,6	50,5
ПС 35 кВ Анастасьевка	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,0	0,4	1,1	17,7	1,8	0,4	1,9	29,9	2,6	0,4	2,6	41,1	1,0	0,5	1,1	18,2	2,6	0,4	2,6	41,1
ПС 35 кВ Анастасьевка	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,4	0,2	0,4	6,8	0,6	0,1	0,6	9,0	0,5	0,2	0,5	8,0	0,3	0,2	0,4	5,7	0,6	0,1	0,6	9,0
ПС 35 кВ Балтика	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Балтика	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	1,6	0,8	1,8	45,3	1,9	0,9	2,1	51,4	1,3	0,6	1,5	36,4	1,7	0,8	1,8	45,7	1,9	0,9	2,1	51,4
ПС 110 кВ Березовка	1Т	ТДТН 10000/110	10	2х-обм	0,6	0,3	0,7	6,5	0,8	0,3	0,9	8,8	0,8	0,3	0,9	9,0	1,5	0,6	1,7	16,5	1,5	0,6	1,7	16,5
ПС 110 кВ Березовка	2Т	ТДТН 10000/110	10	2х-обм	2,3	1,5	2,7	27,2	3,1	1,9	3,6	35,9	3,1	1,8	3,5	35,4	2,6	1,3	2,9	28,9	3,1	1,9	3,6	35,9
ПС 110 кВ Бикин	1Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	1,6	0,6	1,7	10,7	2,4	0,8	2,5	15,8	1,2	0,8	1,4	9,0	2,4	0,8	2,5	15,8	2,4	0,8	2,5	15,8
ПС 110 кВ Бикин	2Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	1,8	0,8	2,0	19,7	2,8	1,2	3,0	30,5	2,6	1,2	2,9	28,6	3,2	1,0	3,4	33,5	3,2	1,0	3,4	33,5
ПС 35 кВ Благодатное	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,2	0,3	8,2	0,4	0,2	0,4	10,9	0,4	0,2	0,5	11,7	0,3	0,1	0,3	8,0	0,4	0,2	0,5	11,7
ПС 35 кВ Благодатное	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,1	0,3	7,5	0,3	0,1	0,3	7,1	0,2	0,1	0,3	6,5	0,3	0,1	0,3	8,5	0,3	0,1	0,3	8,5
ПС 35 кВ БН	1Т	ТМН 16000/35	16	2х-обм	1,7	0,4	1,8	11,1	3,3	0,4	3,4	21,1	3,2	0,4	3,2	20,0	2,7	0,3	2,8	17,2	3,3	0,4	3,4	21,1
ПС 35 кВ БН	2Т	ТМН 16000/35	16	2х-обм	5,6	0,6	5,7	35,4	6,2	0,7	6,3	39,1	5,3	0,6	5,4	33,6	3,7	0,5	3,7	23,1	6,2	0,7	6,3	39,1
ПС 110 кВ Бройлерная 2	1Т	ТМТН-6300/110-76	6,3	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Бройлерная 2	2Т	ТМТН-6300/110-76	6,3	3х-обм	1,0	0,5	1,1	17,3	1,2	0,5	1,3	20,3	2,2	0,8	2,4	38,0	2,8	0,8	2,9	45,9	2,8	0,8	2,9	45,9
ПС 35 кВ Бычиха	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	1,7	0,3	1,7	42,1	0,8	0,2	0,8	21,2	1,5	0,3	1,5	38,4	0,8	0,2	0,9	21,3	1,7	0,3	1,7	42,1
ПС 35 кВ Бычиха	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,3	1,1	27,3	1,2	0,3	1,3	31,8	1,1	0,3	1,1	28,7	1,4	0,3	1,4	35,8	1,4	0,3	1,4	35,8
ПС 110 кВ ВДЗ (БНС ТЭЦ-3)	1Т		10																					
ПС 110 кВ ВДЗ (БНС ТЭЦ-3)	2Т		10																					
ПС 35 кВ Виноградовка	1Т		6,3																					
ПС 35 кВ Водозабор	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,1	0,1	0,2	4,8	0,1	0,2	0,2	4,9	0,1	0,2	0,2	5,0	0,2	0,2	0,2	5,6	0,2	0,2	0,2	5,6
ПС 35 кВ Водозабор	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Восточная	1Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	8,2	3,0	8,7	35,0	12,0	3,2	12,5	49,9	12,3	3,2	12,7	50,9	12,1	3,0	12,5	50,1	12,3	3,2	12,7	50,9
ПС 110 кВ Восточная	2Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	0,5	0,3	0,6	2,3	1,0	0,3	1,1	4,3	0,9	0,3	0,9	3,7	0,5	0,3	0,6	2,4	1,0	0,3	1,1	4,3
ПС 35 кВ Втормет	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,5	0,9	14,4	1,2	0,8	1,4	22,1	1,1	0,7	1,3	20,8	0,9	0,5	1,1	16,8	1,2	0,8	1,4	22,1
ПС 35 кВ Втормет	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,9	0,6	1,0	16,6	1,5	1,0	1,8	28,6	1,5	0,9	1,7	27,5	1,0	0,5	1,2	18,6	1,5	1,0	1,8	28,6
ПС 110 кВ Вяземская	1Т	ТДТН 10000/110	10	3х-обм	1,7	0,8	1,9	18,8	2,3	1,0	2,5	24,7	2,2	1,1	2,4	24,1	2,3	0,7	2,4	23,9	2,3	1,0	2,5	24,7
ПС 110 кВ Вяземская	2Т	ТДН 10000/110	10	2х-обм	1,0	0,4	1,0	10,3	1,3	0,5	1,4	14,0	1,2	0,5	1,3	12,9	1,6	0,5	1,6	16,3	1,6	0,5	1,6	16,3
ПС 110 кВ ГВФ	1Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	5,8	1,0	5,9	23,6	7,8	1,9	8,0	32,2	7,7	1,7	7,9	31,5	8,6	1,7	8,8	35,0	8,6	1,7	8,8	35,0
ПС 110 кВ ГВФ	2Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	2,3	0,6	2,4	9,5	2,8	0,6	2,8	11,3	2,7	0,7	2,8	11,3	3,2	0,6	3,2	12,9	3,2	0,6	3,2	12,9
ПС 110 кВ ГВФ	3Т	ТДН 25000/110	25	2х-обм	0,7	0,0	0,7	2,9	1,1	0,1	1,2	4,6	0,9	0,0	0,9	3,5	0,8	0,0	0,8	3,0	1,1	0,1	1,2	4,6
ПС 35 кВ Георгиевка	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,4	0,2	0,5	12,1	0,5	0,2	0,5	13,4	0,7	0,4	0,8	19,7	0,6	0,2	0,6	15,5	0,7	0,4	0,8	19,7
ПС 35 кВ Георгиевка	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,2	0,4	8,9	0,6	0,2	0,6	14,9	0,2	0,1	0,3	6,7	0,4	0,2	0,5	11,7	0,6	0,2	0,6	14,9
ПС 35 кВ Горка	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,6	0,6	1,7	27,7	2,1	0,6	2,2	35,2	2,1	0,6	2,2	34,4	2,5	0,6	2,5	40,3	2,5	0,6	2,5	40,3
ПС 35 кВ Горка	2Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	3,0	0,9	3,1	31,2	3,6	1,0	3,7	37,4	3,5	1,0	3,6	36,2	4,1	0,9	4,1	41,4	4,1	0,9	4,1	41,4
ПС 110 кВ Городская	1Т	ТРДН-40000/110	40	2х-обм-расщ	7,9	1,9	8,2	20,4	13,1	2,4	13,3	33,4	13,0	2,7	13,3	33,3	12,1	2,2	12,3	30,7	13,1	2,4	13,3	33,4
ПС 110 кВ Городская	2Т	ТРДН-40000/110	40	2х-обм-расщ	5,6	1,2	5,7	14,3	11,3	1,8	11,5	28,7	11,0	1,8	11,1	27,8	10,1	1,6	10,3	25,7	11,3	1,8	11,5	28,7
ПС 110 кВ Горький	1Т	ТДТН-40000/110 78 У1	40	3х-обм	10,1	4,2	10,9	27,2	13,5	4,9	14,4	36,0	13,3	5,3	14,3	35,7	14,8	4,9	15,6	39,0	14,8	4,9	15,6	39,0
ПС 110 кВ Горький	2Т	ТДТН-40000/110 67 У1	40	3х-обм	8,6	3,2	9,2	22,9	11,5	4,0	12,2	30,5	9,7	3,4	10,2	25,6	10,9	2,8	11,2	28,1	11,5	4,0	12,2	30,5
ПС 110 кВ Гродеково	1Т	ТДТН-16000/110-76 У1	16	3х-обм	1,3	1,0	1,6	10,2	4,8	2,3	5,3	33,0	5,3	2,6	5,9	36,9	5,2	2,3	5,7	35,4	5,3	2,6	5,9	36,9

ПС 110 кВ Гродеково	2Т	ТДТН-16000/110-76 У1	16	3х-обм	0,9	0,4	1,0	6,2	1,3	0,4	1,4	8,7	1,2	0,4	1,2	7,8	2,0	0,5	2,1	12,9	2,0	0,5	2,1	12,9
ПС 110 кВ ДВПТФ	1Т	ТМТН-6300/110-76 У1	6,3	3х-обм	0,5	0,0	0,5	8,6	0,3	0,0	0,3	4,2	0,3	0,0	0,3	4,3	0,5	0,0	0,5	8,6	0,5	0,0	0,5	8,6
ПС 110 кВ Дормидонтовка	1Т	ТМТН-6300/110-76 У1	6,3	3х-обм	0,1	0,0	0,1	2,0	0,2	0,1	0,2	3,9	0,2	0,1	0,2	3,8	0,3	0,0	0,3	4,6	0,3	0,0	0,3	4,6
ПС 35 кВ Дружба	1Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,3	0,1	0,3	11,3	0,3	0,1	0,4	14,2	0,3	0,1	0,3	13,7	0,4	0,1	0,4	17,5	0,4	0,1	0,4	17,5
ПС 35 кВ Дружба	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,2	0,1	0,2	8,3	0,3	0,1	0,3	11,0	0,2	0,1	0,3	10,3	0,3	0,0	0,3	13,3	0,3	0,0	0,3	13,3
ПС 35 кВ Дубки	1Т	ТМН-6300/110-79 у1	6,3	2х-обм	1,1	0,3	1,2	18,7	1,5	0,3	1,5	24,6	1,6	0,3	1,6	26,2	1,6	0,3	1,6	25,9	1,6	0,3	1,6	26,2
ПС 35 кВ Дубки	2Т	ТМН-6300/110-79 у1	6,3	2х-обм	0,8	0,3	0,9	14,0	0,8	0,3	0,9	13,5	1,0	0,3	1,0	16,2	0,8	0,3	0,8	13,2	1,0	0,3	1,0	16,2
ПС 110 кВ Дурмин	1Т		2,5																					
ПС 110 кВ Елабуга	1Т	ТМТН-6300/110	6,3	3х-обм	2,2	0,8	2,4	37,8	1,9	0,8	2,0	32,0	1,8	0,8	2,0	31,1	1,8	1,0	2,0	31,9	2,2	0,8	2,4	37,8
ПС 110 кВ ЗАК	1Т	ТДТН-16000/110	16	2х-обм																				
ПС 110 кВ ЗАК	2Т	ТДТН-16000/110	16	2х-обм																				
ПС 35 кВ Заозёрная	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,2	0,1	0,2	5,4	0,3	0,1	0,3	7,8	0,3	0,1	0,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	7,8
ПС 35 кВ Заозёрная	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,1	0,3	7,2	0,5	0,1	0,6	13,8	0,4	0,1	0,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6	13,8
ПС 110 кВ Здоровье	1Т	ТДН-16000/110-У1	16	2х-обм	1,9	0,6	2,0	12,6	3,5	0,8	3,6	22,3	3,4	0,9	3,5	21,8	3,3	0,7	3,4	21,2	3,5	0,8	3,6	22,3
ПС 110 кВ Здоровье	2Т	ТДН-16000/110-У1	16	2х-обм	3,1	0,9	3,2	20,2	5,2	1,1	5,3	33,2	4,9	1,0	5,0	31,3	5,2	1,0	5,3	33,3	5,2	1,0	5,3	33,3
ПС 110 кВ Золотая	1Т	ТДТН 2500/110	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
ПС 35 кВ ЗОСП	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,2	0,0	0,2	5,5	0,2	0,0	0,2	5,6	0,2	0,0	0,2	5,8	0,3	0,0	0,3	7,7	0,3	0,0	0,3	7,7
ПС 35 кВ ЗОСП	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ильинка	1Т	ТМН-6300/35 У1	6,3	2х-обм	0,5	0,3	0,6	9,2	0,7	0,4	0,9	13,5	0,7	0,5	0,9	14,0	0,6	0,3	0,7	11,3	0,7	0,4	0,9	13,5
ПС 35 кВ Ильинка	2Т	ТМН-6300/35 У1	6,3	2х-обм	2,3	1,0	2,5	39,6	2,2	1,2	2,5	39,4	1,9	0,9	2,1	33,2	2,7	1,1	2,9	45,5	2,7	1,1	2,9	45,5
ПС 35 кВ Индустриальная	1Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	1,2	0,1	1,2	12,0	1,7	0,1	1,7	17,4	1,8	0,2	1,8	17,8	2,3	0,2	2,3	22,9	2,3	0,2	2,3	22,9
ПС 35 кВ Индустриальная	2Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	1,2	0,2	1,2	12,1	2,1	0,2	2,1	21,0	2,2	0,2	2,2	21,7	2,6	0,2	2,6	26,2	2,6	0,2	2,6	26,2
ПС 35 кВ Интурист	1Т	ТДНС-16000/35 У1	16	2х-обм	1,7	0,5	1,8	11,0	3,0	0,6	3,0	19,0	2,9	0,6	3,0	18,7	2,6	0,6	2,6	16,6	3,0	0,6	3,0	19,0
ПС 35 кВ Интурист	2Т	ТДНС-16000/35 У1	16	2х-обм	2,8	0,7	2,9	18,1	5,1	1,1	5,2	32,5	5,0	1,1	5,1	31,9	4,3	0,9	4,4	27,3	5,1	1,1	5,2	32,5
ПС 35 кВ Капитоновка	1Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,1	0,1	0,1	5,6	0,2	0,1	0,2	6,8	0,2	0,0	0,2	6,6	0,2	0,1	0,2	8,2	0,2	0,1	0,2	8,2
ПС 35 кВ Капитоновка	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Карьер	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,6	0,6	0,8	20,9	0,8	0,7	1,0	25,8	1,0	0,7	1,2	29,8	0,5	0,4	0,7	17,2	1,0	0,7	1,2	29,8
ПС 35 кВ Карьер	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,8	1,3	31,9	1,1	0,8	1,4	34,0	1,2	0,8	1,4	34,9	1,1	0,6	1,2	29,8	1,2	0,8	1,4	34,9
ПС 110 кВ КАФ	1Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	6,1	2,0	6,4	25,7	6,7	2,0	7,0	28,1	5,1	2,0	5,4	21,7	6,8	2,1	7,1	28,3	6,8	2,1	7,1	28,3
ПС 110 кВ КАФ	2Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	5,4	2,3	5,8	23,4	6,8	2,6	7,3	29,2	6,2	2,4	6,6	26,6	7,0	2,3	7,4	29,4	7,0	2,3	7,4	29,4
ПС 35 кВ Корейский посёло	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,4	0,4	1,4	22,9	1,5	0,4	1,5	24,0	1,5	0,4	1,6	24,7	1,7	0,4	1,7	27,6	1,7	0,4	1,7	27,6
ПС 110 кВ Корфовская	1Т	ТДТН 10000/110 У1	10	3х-обм	2,9	2,1	3,6	36,2	3,0	1,8	3,5	34,8	2,8	1,9	3,4	33,6	2,7	1,8	3,3	33,0	3,0	1,8	3,5	34,8
ПС 110 кВ Корфовская	2Т	ТДТН-16000/110-76 У1	16	3х-обм	3,9	1,2	4,1	25,6	3,8	1,4	4,0	25,2	4,4	1,3	4,6	28,6	4,4	1,2	4,6	28,7	4,4	1,2	4,6	28,7
ПС 110 кВ Котиково	1Т	ТМН-6300/110	6,3	3х-обм	0,1	0,1	0,1	2,3	0,1	0,0	0,1	2,2	0,1	0,0	0,1	1,7	0,1	0,1	0,2	2,6	0,1	0,1	0,2	2,6
ПС 110 кВ Котиково	2Т	ТМН-6300/110	6,3	3х-обм	0,2	0,1	0,2	2,9	0,1	0,1	0,2	2,6	0,1	0,1	0,2	2,8	0,2	0,1	0,2	3,3	0,2	0,1	0,2	3,3
ПС 110 кВ КПУ	1Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПС 110 кВ КПУ	2Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,5
ПС 110 кВ Красицкая	1Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3х-обм	0,1	0,0	0,1	2,2	0,1	0,0	0,1	2,2	0,3	0,0	0,3	4,4	0,1	0,0	0,1	2,2	0,3	0,0	0,3	4,4
ПС 110 кВ Красицкая	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3х-обм	0,2	0,0	0,2	3,8	0,2	0,0	0,2	3,8	0,5	0,1	0,5	7,9	0,2	0,2	0,3	5,4	0,5	0,1	0,5	7,9
ПС 35 кВ Краснознаменка	1Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,2	0,2	0,3	10,2	0,4	0,3	0,5	19,5	0,3	0,2	0,4	16,3	0,3	0,2	0,3	13,7	0,4	0,3	0,5	19,5
ПС 35 кВ Краснознаменка	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
ПС 35 кВ Краснореченская	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,6	0,3	0,7	10,6	0,7	0,2	0,7	11,3	0,6	0,2	0,7	10,6	0,9	0,2	0,9	15,0	0,9	0,2	0,9	15,0
ПС 35 кВ Краснореченская	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,5	0,2	0,6	9,0	0,8	0,4	0,9	14,2	0,7	0,3	0,7	11,9	0,7	0,2	0,8	12,2	0,8	0,4	0,9	14,2
ПС 110 кВ Лермонтовка	1Т	ТМН-6300/110 У1	6,3	2х-обм	1,0	0,8	1,3	20,4	1,6	1,1	1,9	30,3	1,3	1,0	1,6	25,6	1,6	1,0	1,9	29,6	1,6	1,0	1,9	29,6
ПС 110 кВ Лермонтовка	2Т	ТМТГ 5600/110	5,6	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ М	1Т		10	2х-обм	1,8	1,0	2,0	20,2	2,9	1,4	3,2	31,7	2,4	1,1	2,6	26,0	2,3	0,8	2,5	24,8	2,9	1,4	3,2	31,7
ПС 35 кВ М	2Т		10	2х-обм	1,1	0,4	1,2	11,7	1,6	0,6	1,7	17,2	1,4	0,5	1,5	14,6	1,6	0,4	1,6	16,2	1,6	0,6	1,7	17,2

ПС 110 кВ Малахит	1Т	ТМН 6300/110/10	6,3	2х-обм																				
ПС 110 кВ Малахит	2Т	ТМН 6300/110/10	6,3	2х-обм																				
ПС 110 кВ МЖК	1Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ МЖК	2Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	5,3	1,6	5,5	34,4	9,9	2,0	10,1	63,2	9,7	2,0	9,9	61,9	8,6	1,7	8,8	54,9	9,9	2,0	10,1	63,2
ПС 110 кВ Мухен	1Т	ТМТГ 7500/110	7,5	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Мухен	2Т	ТМТГ 5600/110	5,6	3х-обм	0,5	0,4	0,7	11,9	0,7	0,4	0,8	15,0	0,7	0,4	0,8	15,0	0,8	0,4	0,9	16,1	0,8	0,4	0,9	16,1
ПС 35 кВ Маяк	1Т	ТМН 6300/35-80У1	6,3	3х-обм	1,6	0,7	1,7	27,5	1,2	0,6	1,3	21,2	1,1	0,6	1,3	20,2	1,0	0,8	1,2	19,8	1,6	0,7	1,7	27,5
ПС 35 кВ Некрасовка	1Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,6	0,3	0,7	11,5	0,7	0,3	0,8	12,7	0,7	0,3	0,8	12,1	0,8	0,3	0,9	14,1	0,8	0,3	0,9	14,1
ПС 35 кВ Некрасовка	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,6	0,3	0,7	16,9	1,0	0,3	1,0	25,1	1,0	0,3	1,1	26,6	1,0	0,3	1,1	26,5	1,0	0,3	1,1	26,5
ПС 35 кВ НОВ	1Т		2,5	2х-обм																				
ПС 35 кВ НОВ	2Т		2,5	2х-обм																				
ПС 110 кВ НПЗ	1Т	ТРДН-32000/110-76 У1	32	2х-обм-расщ	7,9	3,2	8,6	26,7	8,6	3,2	9,2	28,8	10,1	3,6	10,7	33,4	10,8	4,0	11,5	35,9	10,8	4,0	11,5	35,9
ПС 110 кВ НПЗ	2Т	ТРДН-32000/110-76 У1	32	2х-обм-расщ	6,1	2,9	6,8	21,1	5,8	3,2	6,6	20,7	6,8	2,2	7,2	22,4	5,0	2,5	5,6	17,6	6,8	2,2	7,2	22,4
ПС 110 кВ НПЗ-2	1Т	ТРДН-25000/110-	32	2х-обм-расщ	11,8	8,8	14,7	45,9	11,3	5,3	12,4	38,9	11,3	8,2	14,0	43,8	9,5	6,8	11,7	36,5	11,8	8,8	14,7	45,9
ПС 110 кВ НПЗ-2	2Т	ТРДН-25000/110-	32	2х-обм-расщ	9,8	5,9	11,4	35,8	8,8	6,3	10,8	33,8	8,9	5,3	10,3	32,2	7,7	4,4	8,8	27,6	9,8	5,9	11,4	35,8
ПС 35 кВ НС	1Т		6,3	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ НС-1	1Т	ТМ 1800/35	1,8	2х-обм	0,0	0,2	0,2	9,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,1	0,1	3,5	0,0	0,1	0,2	8,4	0,0	0,1	0,2	8,4
ПС 35 кВ НС-2	1Т	ТМ 1600/35/6	1,6	2х-обм	0,1	0,1	0,1	8,5	0,1	0,1	0,1	7,2	0,1	0,1	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	7,4	0,1	0,1	0,1	8,5
ПС 110 кВ Обор	1Т	ТМН 2500/110	2,5	2х-обм	0,1	0,0	0,1	3,6	0,1	0,0	0,1	3,9	0,1	0,0	0,1	3,9	0,1	0,0	0,1	3,9	0,1	0,0	0,1	3,9
ПС 35 кВ ОПХ	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,8	0,3	0,8	21,0	1,2	0,4	1,3	32,5	1,3	0,4	1,3	32,7	1,5	0,3	1,5	37,8	1,5	0,3	1,5	37,8
ПС 35 кВ ОПХ	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,9	0,3	1,0	23,9	1,1	0,3	1,1	28,4	1,1	0,3	1,2	29,2	1,5	0,3	1,6	39,3	1,5	0,3	1,6	39,3
ПС 110 кВ Осиновая речка	1Т	ТДТН-10000/110	10	3х-обм	0,4	0,4	0,5	5,2	0,4	0,2	0,4	4,0	0,4	0,2	0,4	4,4	0,5	0,3	0,5	5,5	0,5	0,3	0,5	5,5
ПС 110 кВ Осиновая речка	2Т	ТДТН-10000/110	10	3х-обм	0,9	0,3	0,9	9,1	0,8	0,3	0,9	8,7	0,8	0,3	0,9	8,7	1,0	0,3	1,0	10,5	1,0	0,3	1,0	10,5
ПС 35 кВ Очистные сооруже	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
ПС 35 кВ Очистные сооруже	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,1	0,1	0,2	4,7	0,2	0,1	0,2	5,0	0,2	0,1	0,2	4,8	0,2	0,1	0,2	5,1	0,2	0,1	0,2	5,1
ПС 35 кВ Парк Гайдара	1Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм	2,6	0,7	2,7	17,1	4,5	0,9	4,6	28,7	4,6	1,0	4,7	29,3	4,2	0,9	4,3	26,9	4,6	1,0	4,7	29,3
ПС 35 кВ Парк Гайдара	2Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм	2,2	0,5	2,3	14,3	4,2	0,6	4,3	26,6	4,4	0,6	4,4	27,6	4,1	0,6	4,1	25,8	4,4	0,6	4,4	27,6
ПС 35 кВ Переяславка	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	2,6	1,6	3,1	30,7	4,0	1,6	4,3	42,6	4,1	1,3	4,3	42,9	2,3	0,7	2,4	23,8	4,1	1,3	4,3	42,9
ПС 110 кВ Петровичи	1Т	ТМТН-6300/110	6,3	3х-обм	1,5	0,6	1,6	26,0	1,7	0,7	1,8	28,9	1,5	0,7	1,7	26,9	1,5	0,6	1,6	26,0	1,7	0,7	1,8	28,9
ПС 110 кВ Петровичи	2Т	ТМТН-6300/110	6,3	3х-обм	0,5	0,3	0,6	9,2	0,6	0,3	0,6	10,2	0,5	0,2	0,5	8,5	0,6	0,2	0,6	9,7	0,6	0,3	0,6	10,2
ПС 110 кВ Племрепродуктор	1Т	ТДТН-16000/110	16	3х-обм	2,0	0,6	2,1	13,2	2,1	0,6	2,2	13,4	2,1	0,5	2,1	13,3	2,3	0,6	2,3	14,5	2,3	0,6	2,3	14,5
ПС 110 кВ Племрепродуктор	2Т	ТДТН-16000/110	16	3х-обм	3,8	1,6	4,2	26,1	4,1	1,8	4,4	27,8	4,3	1,9	4,7	29,3	4,5	1,7	4,8	30,1	4,5	1,7	4,8	30,1
ПС 35 кВ Протока	1Т	ТДТНС-16000	16	2х-обм	0,5	0,1	0,5	3,1	0,9	0,1	0,9	5,9	0,9	0,1	0,9	5,8	1,0	0,1	1,0	6,4	1,0	0,1	1,0	6,4
ПС 35 кВ Протока	2Т	ТДТНС-16000	16	2х-обм	1,0	0,3	1,1	6,6	1,7	0,3	1,7	10,6	1,7	0,3	1,7	10,8	1,9	0,3	1,9	12,1	1,9	0,3	1,9	12,1
ПС 35 кВ Прибрежная	1Т		4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Р	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,5	1,1	28,5	1,1	0,5	1,2	31,2	1,1	0,5	1,2	29,8	1,2	0,5	1,3	31,6	1,2	0,5	1,3	31,6
ПС 35 кВ Р	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,1	0,3	7,8	0,3	0,1	0,4	8,8	0,3	0,1	0,3	8,4	0,4	0,1	0,4	10,8	0,4	0,1	0,4	10,8
ПС 35 кВ Ракитное	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,6	0,7	1,7	26,7	2,1	0,9	2,2	35,5	2,1	0,9	2,2	35,3	2,0	0,7	2,1	33,0	2,1	0,9	2,2	35,5
ПС 35 кВ Ракитное	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,3	0,8	12,3	1,0	0,7	1,2	19,3	1,0	0,7	1,2	18,5	1,0	0,4	1,0	16,2	1,0	0,7	1,2	19,3
ПС 35 кВ СВ	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	3,5	1,3	3,7	37,4	5,2	1,4	5,4	53,6	5,0	1,4	5,2	52,1	5,4	1,3	5,5	55,3	5,4	1,3	5,5	55,3
ПС 35 кВ СВ	2Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм	2,0	0,9	2,2	13,8	3,1	1,0	3,3	20,7	3,0	1,0	3,1	19,6	2,7	0,9	2,9	18,0	3,1	1,0	3,3	20,7
ПС 35 кВ Святогорье	1Т	ТМН 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Святогорье	2Т	ТМН 1600/35	1,6	2х-обм	0,5	0,2	0,5	33,5	0,6	0,2	0,6	39,5	0,0	0,2	0,2	12,7	0,7	0,2	0,7	45,1	0,7	0,2	0,7	45,1
ПС 35 кВ СДВ	1Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	2,9	1,3	3,2	8,1	4,5	1,3	4,7	11,7	5,3	1,8	5,6	14,0	5,4	1,8	5,7	14,3	5,4	1,8	5,7	14,3
ПС 35 кВ СДВ	2Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	5,4	2,1	5,8	14,4	7,5	2,3	7,9	19,6	6,3	2,0	6,6	16,6	7,2	2,1	7,5	18,7	7,5	2,3	7,9	19,6
ПС 35 кВ Сергеевка	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	0,7	0,2	0,7	7,1	0,7	0,2	0,8	7,6	0,8	0,2	0,8	8,2	1,0	0,2	1,0	10,3	1,0	0,2	1,0	10,3
ПС 35 кВ Сергеевка	2Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	0,9	0,3	1,0	9,9	1,2	0,4	1,2	12,3	1,2	0,3	1,2	12,3	1,5	0,3	1,5	15,0	1,5	0,3	1,5	15,0

ПС 110 кВ Сидима	1Т	ТМН 2500/110	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Сита	1Т	ТМТГ 5600/110	5,6	3х-обм	0,2	0,1	0,2	3,2	0,2	0,1	0,3	4,5	0,2	0,1	0,3	4,5	0,4	0,1	0,4	7,3	0,4	0,1	0,4	7,3
ПС 35 кВ СК (ТЭЦ-2)	1Т		16	2х-обм																				
ПС 35 кВ СК (ТЭЦ-2)	2Т		16	2х-обм																				
ПС 35 кВ СМ	1Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ СМ	2Т	ТД 16000/35	16	2х-обм	0,9	0,6	1,1	6,8	2,0	1,5	2,5	15,7	1,9	1,4	2,4	14,8	1,1	0,7	1,3	8,0	2,0	1,5	2,5	15,7
ПС 35 кВ СМ	3Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Смирновка	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,3	1,1	27,0	1,0	0,4	1,1	26,6	1,3	0,4	1,4	34,8	1,0	0,4	1,1	27,1	1,3	0,4	1,4	34,8
ПС 110 кВ СМР	1Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	4,5	1,1	4,6	11,5	6,9	1,5	7,1	17,8	6,8	1,5	6,9	17,3	7,2	1,4	7,3	18,3	7,2	1,4	7,3	18,3
ПС 110 кВ СМР	2Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	3,7	1,2	3,9	9,8	6,0	1,5	6,2	15,4	5,9	1,6	6,1	15,2	6,4	1,5	6,6	16,5	6,4	1,5	6,6	16,5
ПС 35 кВ СРЗ	1Т	ТДНС 10000/35/6	10	2х-обм	0,9	0,4	1,0	9,8	1,3	0,4	1,4	14,0	1,3	0,4	1,4	14,0	1,5	0,4	1,5	15,3	1,5	0,4	1,5	15,3
ПС 35 кВ СРЗ	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,2	0,7	1,3	21,1	2,6	0,7	2,7	43,5	2,1	0,6	2,2	34,3	1,7	0,6	1,9	29,4	2,6	0,7	2,7	43,5
ПС 35 кВ СТ	1Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	0,3	0,2	0,4	6,2	0,6	0,2	0,6	9,9	0,6	0,2	0,7	10,5	0,5	0,2	0,6	9,0	0,6	0,2	0,7	10,5
ПС 35 кВ СТ	2Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	2,0	0,8	2,2	34,8	3,1	1,4	3,4	53,6	3,0	1,3	3,3	52,6	2,7	0,9	2,8	44,7	3,1	1,4	3,4	53,6
ПС 110 кВ Сукпай	1Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7
ПС 110 кВ Сукпай	2Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	2,8				
ПС 35 кВ Тепличный комбин	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	1,6	0,6	1,7	42,0	2,1	0,7	2,2	55,7	2,2	0,8	2,3	58,7	2,2	0,7	2,3	57,9	2,2	0,8	2,3	58,7
ПС 35 кВ Тепличный комбин	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,8	0,5	1,0	24,8	1,2	0,6	1,3	33,0	0,9	0,6	1,1	26,8	1,1	0,6	1,3	32,7	1,2	0,6	1,3	33,0
ПС 35 кВ Тополево	1Т	ТДНС 10000/35/6	10	2х-обм	1,3	0,5	1,4	14,4	2,0	0,7	2,1	21,1	1,9	0,7	2,0	20,1	2,1	0,5	2,1	21,4	2,1	0,5	2,1	21,4
ПС 35 кВ Тополево	2Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	1,4	0,5	1,4	22,8	1,5	0,5	1,6	25,4	1,5	0,6	1,6	24,9	1,9	0,5	2,0	31,1	1,9	0,5	2,0	31,1
ПС 35 кВ Трампарк	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	4,4	1,7	4,7	46,8	4,4	1,7	4,7	47,2	3,2	1,5	3,5	35,3	2,0	1,1	2,3	23,4	4,4	1,7	4,7	47,2
ПС 35 кВ Трампарк	2Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	2,0	0,8	2,1	21,3	3,4	0,9	3,6	35,7	3,1	1,0	3,3	32,8	2,8	0,9	2,9	29,2	3,4	0,9	3,6	35,7
ПС 35 кВ Фёдоровка	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,9	0,1	0,9	21,7	0,8	0,1	0,8	20,7	0,9	0,1	0,9	22,3	1,0	0,1	1,0	25,0	1,0	0,1	1,0	25,0
ПС 35 кВ Фёдоровка	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,7	0,2	0,7	18,0	0,8	0,2	0,8	19,7	0,8	0,2	0,8	20,7	1,0	0,2	1,0	25,8	1,0	0,2	1,0	25,8
ПС 110 кВ Хабаровск-2-тяга	1Т		40																					
ПС 110 кВ Хабаровск-2-тяга	2Т		40																					
ПС 35 кВ Хабаровск-2 35кВ	1Т		6,3																					
ПС 35 кВ Хабаровск-2 35кВ	2Т		6,3																					
ПС 35 кВ Ханкайская	1Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5
ПС 35 кВ Ханкайская	2Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
ПС 110 кВ Хор	1Т	ТДТН 16000/110	16	3х-обм	0,6	0,3	0,7	4,5	1,0	0,6	1,2	7,2	1,3	0,7	1,5	9,4	0,9	0,4	1,0	6,0	1,3	0,7	1,5	9,4
ПС 110 кВ Хор	2Т	ТДТН 16000/110	16	3х-обм	1,1	0,5	1,2	7,3	2,1	0,7	2,2	13,5	2,2	0,9	2,4	15,1	2,1	0,6	2,1	13,4	2,2	0,9	2,4	15,1
ПС 110 кВ ХЭС	1Т	ТДТН 40000/110	40	3х-обм	5,1	1,2	5,3	13,2	9,9	1,9	10,1	25,2	9,6	1,9	9,8	24,5	8,9	1,9	9,1	22,8	9,9	1,9	10,1	25,2
ПС 110 кВ ХЭС	2Т	ТДТН 40000/110	40	3х-обм	5,9	1,7	6,1	15,2	9,9	2,1	10,1	25,3	9,3	2,0	9,5	23,7	8,3	1,7	8,5	21,3	9,9	2,1	10,1	25,3
ПС 110 кВ Ц	1Т	ТДТН 40000/110	40	2х-обм	4,6	1,0	4,7	11,7	7,8	1,2	7,9	19,8	7,9	1,2	8,0	20,0	7,8	1,2	7,9	19,7	7,9	1,2	8,0	20,0
ПС 110 кВ Ц	2Т	ТДТН 40000/110	40	2х-обм	7,3	1,9	7,5	18,7	11,5	2,3	11,8	29,4	11,9	2,4	12,1	30,3	12,3	2,3	12,5	31,2	12,3	2,3	12,5	31,2
ПС 35 кВ Чернореченская	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,2	0,7	11,1	0,9	0,3	1,0	15,3	0,9	0,4	1,0	16,1	0,9	0,3	0,9	14,2	0,9	0,4	1,0	16,1
ПС 35 кВ Чернореченская	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,1	0,8	11,9	0,7	0,2	0,8	12,1	0,8	0,1	0,8	12,5	0,8	0,1	0,8	12,3	0,8	0,1	0,8	12,5
ПС 35 кВ Черняево	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,2	0,4	9,8	0,5	0,2	0,5	12,4	0,4	0,2	0,4	10,4	0,4	0,2	0,4	9,7	0,5	0,2	0,5	12,4
ПС 35 кВ Шереметьево	1Т	ТМН 2500/35	2,5	2х-обм	0,1	0,0	0,1	5,1	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,0	0,1	5,1	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,0	0,1	5,1
ПС 35 кВ Шереметьево	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Эмальзавод	1Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм-расщ	1,6	0,5	1,7	10,5	2,6	0,5	2,6	16,6	2,5	0,5	2,5	15,6	2,8	0,5	2,9	17,9	2,8	0,5	2,9	17,9
ПС 35 кВ Эмальзавод	2Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм-расщ	2,3	0,8	2,4	15,2	3,8	0,9	3,9	24,2	3,8	0,9	3,9	24,2	3,9	0,9	4,0	25,2	3,9	0,9	4,0	25,2
ПС 110 кВ Энергомаш	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	1,9	0,8	2,1	8,3	4,5	1,2	4,7	18,6	4,3	1,3	4,5	17,9	2,8	1,0	3,0	11,8	4,5	1,2	4,7	18,6
ПС 110 кВ Энергомаш	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	2,0	0,5	2,1	8,5	5,0	0,9	5,1	20,5	5,0	0,9	5,0	20,2	3,4	0,6	3,5	13,9	5,0	0,9	5,1	20,5
ПС 110 кВ Южная	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	4,5	1,5	4,8	19,0	6,4	2,3	6,8	27,2	6,1	2,3	6,6	26,3	5,4	1,8	5,7	22,9	6,4	2,3	6,8	27,2
ПС 110 кВ Южная	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	8,7	4,5	9,9	39,4	12,4	7,3	14,4	57,6	12,3	7,2	14,3	57,1	10,5	5,0	11,6	46,5	12,4	7,3	14,4	57,6

ПС 110 кВ ЮМР	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	5,6	2,6	6,2	24,6	8,9	3,0	9,4	37,6	6,0	2,0	6,3	25,2	9,6	2,7	10,0	40,0	9,6	2,7	10,0	40,0
ПС 110 кВ ЮМР	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	6,2	2,7	6,8	27,2	8,2	3,6	9,0	35,9	11,3	4,5	12,2	48,8	8,9	3,1	9,4	37,8	11,3	4,5	12,2	48,8
ПС 110 кВ Азимут	1Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	0,08	0,14	0,16	1,57	0,20	0,21	0,29	2,94	0,16	0,16	0,23	2,26	0,12	0,14	0,18	1,81	0,20	0,21	0,29	2,94
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,50	0,30	0,58	9,25	0,78	0,24	0,82	12,94	0,82	0,52	0,97	15,40	0,78	0,30	0,84	13,26	0,82	0,52	0,97	15,40
ПС 35 кВ Б	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	0,82	0,32	0,88	5,49	1,55	0,49	1,62	10,15	1,36	0,46	1,43	8,94	1,27	0,37	1,33	8,28	1,55	0,49	1,62	10,15
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	1,42	0,55	1,52	15,20	2,14	0,68	2,24	22,43	1,91	0,60	2,00	20,00	2,28	0,59	2,35	23,55	2,28	0,68	2,35	23,55
ПС 110 кВ Байкальская	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	2,54	1,43	2,92	29,17	3,56	1,79	3,99	39,86	3,45	1,83	3,90	39,03	3,75	1,63	4,09	40,87	3,75	1,83	4,09	40,87
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	2,45	5,28	5,82	23,27	2,50	5,58	6,11	24,44	2,35	5,65	6,12	24,50	2,38	5,46	5,95	23,81	2,50	5,65	6,12	24,50
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	1,82	0,84	2,00	20,04	2,31	1,12	2,57	25,67	2,17	1,12	2,44	24,42	2,31	0,91	2,48	24,83	2,31	1,12	2,57	25,67
ПС 110 кВ Береговая	1Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	4,58	1,56	4,83	19,33	7,45	1,66	7,63	30,51	7,03	2,03	7,31	29,26	7,27	1,61	7,44	29,77	7,45	2,03	7,63	30,51
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	2,80	0,71	2,89	11,54	4,86	1,15	4,99	19,97	4,47	1,18	4,62	18,49	5,38	1,17	5,50	22,01	5,38	1,18	5,50	22,01
ПС 35 кВ Болин	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,23	0,04	0,23	5,84	0,22	0,03	0,22	5,55	0,19	0,03	0,19	4,81	0,26	0,08	0,27	6,80	0,26	0,08	0,27	6,80
	2Т	ТМН-1600/35	1,6	2-х обм.	0,25	0,06	0,26	16,07	0,22	0,06	0,23	14,25	0,26	0,07	0,27	16,83	0,32	0,07	0,33	20,47	0,32	0,07	0,33	20,47
ПС 35 кВ Бриакан	1Т	ТМН-4000/35/6	4	2-х обм.	0,22	0,14	0,26	6,49	0,23	0,16	0,28	6,91	0,30	0,16	0,34	8,45	0,19	0,14	0,24	6,00	0,30	0,16	0,34	8,45
ПС 110 кВ Водозабор	1Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	0,36	0,12	0,38	2,37	0,36	0,12	0,38	2,37	0,36	0,12	0,38	2,37	0,54	0,12	0,55	3,46	0,54	0,12	0,55	3,46
	2Т	ТДН/16000/110	16	2-х обм.	0,04	0,00	0,04	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,37	0,04	0,00	0,04	0,25	0,06	0,00	0,06	0,37
ПС 110 кВ Вознесенская	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,48	0,15	0,50	7,98	0,48	0,17	0,51	8,08	0,44	0,15	0,46	7,38	0,56	0,15	0,58	9,20	0,56	0,17	0,58	9,20
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,33	0,09	0,34	13,68	0,27	0,09	0,28	11,38	0,30	0,09	0,31	12,53	0,36	0,09	0,37	14,84	0,36	0,09	0,37	14,84
ПС 110 кВ Гайтер	1Т	ТРДН-40000/110	40	2-х обм.	0,18	0,12	0,22	0,55	0,24	0,12	0,27	0,68	0,12	0,00	0,12	0,31	0,18	0,00	0,18	0,46	0,24	0,12	0,27	0,68
	2Т	ТРДН-40000/110	40	2-х обм.	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,03
ПС 110 кВ Горная	1Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	1,65	1,48	2,22	22,20	1,52	1,17	1,92	19,20	1,92	1,75	2,59	25,92	1,61	1,45	2,17	21,68	1,92	1,75	2,59	25,92
	2Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	1,15	0,87	1,44	22,84	1,14	0,91	1,46	23,20	1,44	1,07	1,79	28,42	1,14	0,84	1,42	22,55	1,44	1,07	1,79	28,42
ПС 35 кВ Городская (г.Комсомольск-на-Амуре)	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	4,34	1,42	4,56	28,53	7,89	1,77	8,08	50,52	7,40	1,80	7,61	47,59	6,80	1,65	7,00	43,75	7,89	1,80	8,08	50,52
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	2,00	0,86	2,17	13,59	3,67	1,05	3,82	23,88	3,53	1,02	3,68	22,97	3,89	1,13	4,05	25,34	3,89	1,13	4,05	25,34
ПС 35 кВ Дуки	1Т	ТМ-1600/35	1,6	2-х обм.	0,24	0,14	0,28	17,37	0,36	0,26	0,44	27,75	0,30	0,14	0,33	20,69	0,20	0,14	0,24	15,26	0,36	0,26	0,44	27,75
	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,08	0,04	0,09	3,64	0,06	0,04	0,07	2,95	0,04	0,04	0,06	2,32	0,04	0,04	0,06	2,31	0,08	0,04	0,09	3,64
ПС 35 кВ Западная	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,86	0,07	0,87	8,67	1,12	0,36	1,17	11,73	1,04	0,04	1,04	10,45	1,08	0,07	1,08	10,82	1,12	0,36	1,17	11,73
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	1,26	0,42	1,33	8,30	2,57	1,44	2,94	18,40	1,94	1,07	2,22	13,86	1,34	0,46	1,42	8,87	2,57	1,44	2,94	18,40
ПС 35 кВ Индустриальная	1Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,22	0,13	0,26	6,39	0,27	0,14	0,30	7,60	0,21	0,11	0,24	5,93	0,26	0,14	0,30	7,38	0,27	0,14	0,30	7,60
	2Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,20	0,20	0,28	7,07	0,42	0,28	0,50	12,62	0,42	0,30	0,52	12,90	0,46	0,30	0,55	13,73	0,46	0,30	0,55	13,73
ПС 110 кВ Иннокентьевка	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,12	0,06	0,13	2,13	0,18	0,06	0,19	3,01	0,16	0,08	0,18	2,84	0,16	0,08	0,18	2,84	0,18	0,08	0,19	3,01
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,16	0,08	0,18	2,84	0,22	0,08	0,23	3,72	0,18	0,08	0,20	3,13	0,20	0,10	0,22	3,55	0,22	0,10	0,23	3,72
ПС 110 кВ К	1Т	ТДТН-40000/110	40	3-х обм.	0,32	0,18	0,36	0,91	0,38	0,26	0,46	1,16	0,33	0,28	0,44	1,09	0,27	0,19	0,33	0,82	0,38	0,28	0,46	1,16
ПС 110 кВ Картель	1Т	ТДН-10000/110/10	10	2-х обм.	0,38	0,10	0,39	3,94	0,36	0,04	0,37	3,65	0,40	0,08	0,41	4,12	0,32	0,10	0,34	3,38	0,40	0,10	0,41	4,12
	2Т	ТДН-10000/110/10	10	2-х обм.	0,40	0,03	0,41	4,06	0,46	0,04	0,46	4,62	0,44	0,04	0,45	4,47	0,54	0,03	0,54	5,41	0,54	0,04	0,54	5,41
ПС 110 кВ Кедровая	1Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	2Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 35 кВ КЖБК	1Т	ТД-10000/35	10	2-х обм.	0,00	0,12	0,12	1,20	0,12	0,00	0,12	1,20	0,12	0,00	0,12	1,20	0,00	0,12	0,12	1,20	0,12	0,12	0,12	1,20
ПС 35 кВ Кирзавод	1Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,58	0,36	0,68	27,17	0,77	0,38	0,86	34,35	0,72	0,46	0,85	34,09	0,79	0,36	0,87	34,80	0,79	0,46	0,87	34,80
	2Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,03	0,02	0,04	1,43	0,05	0,02	0,05	2,19	0,05	0,02	0,05	2,19	0,05	0,05	0,07	2,78	0,05	0,05	0,07	2,78
ПС 35 кВ Красная	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,47	0,16	0,50	12,41	1,06	0,25	1,09	27,29	0,83	0,22	0,86	21,39	0,65	0,16	0,67	16,70	1,06	0,25	1,09	27,29
	2Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,72	0,47	0,86	21,47	0,70	0,40	0,81	20,15	0,76	0,41	0,86	21,55	0,65	0,34	0,73	18,32	0,76	0,47	0,86	21,55
ПС 110 кВ КСК	1Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.	0,12	0,06			0,14	0,08			0,12	0,05			0,08	0,06						
ПС 110 кВ Лиан	1Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,16
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 110 кВ Лидога	1Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,21	0,13	0,25	9,92	0,45	0,43	0,62	24,93	0,26	0,24	0,35	14,19	0,21	0,12	0,24	9,72	0,45	0,43	0,62	24,93
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,20	0,11	0,23	9,13	0,26	0,11	0,28	11,29	0,22	0,12	0,25	10,02	0,26	0,12	0,29	11,45	0,26	0,12	0,29	11,45

ПС 35 кВ ЛПБ	1Т	ТМН-3200/35	3,2	2-х обм.	0,59	0,38	0,70	21,98	0,68	0,40	0,79	24,70	0,37	0,34	0,50	15,66	0,41	0,28	0,49	15,39	0,68	0,40	0,79	24,70
	2Т	ТМ-5600/35	5,6	2-х обм.	0,32	0,13	0,35	6,25	0,60	0,44	0,75	13,33	0,60	0,47	0,76	13,59	0,31	0,13	0,34	6,05	0,60	0,47	0,76	13,59
ПС 35 кВ Менгон	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,39	0,11	0,41	16,21	0,31	0,11	0,33	13,16	0,36	0,22	0,42	16,88	0,36	0,22	0,42	16,88	0,39	0,22	0,42	16,88
ПС 110 кВ Молодежная	1Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	0,04	0,01	0,04	0,60	0,07	0,01	0,07	1,16	0,06	0,02	0,06	1,03	0,05	0,01	0,05	0,79	0,07	0,02	0,07	1,16
	2Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 35 кВ НПЗ	1Т	ТМ-5600/35	5,6	2-х обм.	0,29	0,26	0,39	6,92	0,51	0,22	0,55	9,81	0,14	0,22	0,26	4,64	0,36	0,22	0,42	7,56	0,51	0,26	0,55	9,81
	2Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	0,40	0,27	0,48	4,85	0,47	0,36	0,59	5,90	0,50	0,42	0,66	6,56	0,43	0,33	0,54	5,41	0,50	0,42	0,66	6,56
ПС 35 кВ Объект-10	1Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,26	0,14	0,30	12,03	0,34	0,14	0,37	14,62	0,31	0,14	0,34	13,75	0,34	0,12	0,36	14,27	0,34	0,14	0,37	14,62
ПС 35 кВ Объект-202	1Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,07	0,02	0,07	2,97	0,05	0,02	0,06	2,28	0,04	0,02	0,04	1,61	0,04	0,02	0,04	1,61	0,07	0,02	0,07	2,97
	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,07	0,04	0,08	3,01	0,07	0,02	0,08	3,04	0,06	0,01	0,06	2,45	0,10	0,02	0,10	3,96	0,10	0,04	0,10	3,96
ПС 110 кВ Озерная	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,42	0,07	0,43	6,81	0,48	0,07	0,49	7,72	0,42	0,10	0,43	6,87	0,69	0,03	0,69	10,94	0,69	0,10	0,69	10,94
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,32	0,04	0,32	5,12	0,50	0,04	0,50	7,96	0,40	0,04	0,40	6,38	0,36	0,04	0,36	5,75	0,50	0,04	0,50	7,96
ПС 110 кВ Падали	1Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,31	0,10	0,33	13,06	0,41	0,19	0,45	18,04	0,47	0,05	0,48	19,06	0,48	0,17	0,51	20,34	0,48	0,19	0,51	20,34
ПС 110 кВ Пивань	1Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	0,24	0,09	0,26	2,56	0,27	0,09	0,28	2,85	0,27	0,18	0,32	3,24	0,27	0,09	0,28	2,85	0,27	0,18	0,32	3,24
	2Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	0,78	0,24	0,82	8,16	0,90	0,30	0,95	9,49	0,72	0,30	0,78	7,80	0,90	0,30	0,95	9,49	0,90	0,30	0,95	9,49
ПС 110 кВ Привокзальная	1Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	4,59	1,97	5,00	31,23	5,65	2,03	6,01	37,54	5,79	2,09	6,16	38,50	6,46	1,81	6,71	41,91	6,46	2,09	6,71	41,91
	2Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	3,23	1,14	3,42	21,40	5,87	1,21	6,00	37,49	5,41	1,31	5,57	34,80	5,47	1,19	5,60	35,00	5,87	1,31	6,00	37,49
ПС 35 кВ Приусадебная	1Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	0,46	0,29	0,54	5,39	0,60	0,26	0,66	6,56	0,54	0,31	0,62	6,24	0,74	0,29	0,80	7,98	0,74	0,31	0,80	7,98
	2Т	ТМН-1800/35	1,8	2-х обм.	0,17	0,19	0,26	14,17	0,14	0,14	0,20	11,31	0,12	0,14	0,19	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19	0,26	14,17
ПС 35 кВ ПТО	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,43	0,10	0,44	4,43	0,70	0,15	0,71	7,11	0,66	0,19	0,69	6,88	0,44	0,14	0,47	4,67	0,70	0,19	0,71	7,11
ПС 110 кВ Ручей	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,15	0,03	0,16	2,47	0,17	0,03	0,18	2,78	0,15	0,02	0,15	2,37	0,13	0,02	0,13	2,08	0,17	0,03	0,18	2,78
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,20	0,14	0,24	9,75	0,33	0,15	0,36	14,42	0,25	0,13	0,28	11,22	0,26	0,13	0,29	11,56	0,33	0,15	0,36	14,42
ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский	1Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,21	0,06	0,22	5,52	0,26	0,06	0,26	6,61	0,18	0,07	0,20	4,93	0,33	0,09	0,34	8,58	0,33	0,09	0,34	8,58
ПС 110 кВ Северная	1Т	ТДТН10000/110	10	3-х обм.	0,07	0,03			0,10	0,03			0,09	0,04			0,13	0,03						
	2Т	ТДТН10000/110	10	3-х обм.	0,29	0,18	0,34	3,40	0,30	0,20	0,36	3,63	0,31	0,20	0,37	3,73	0,30	0,19	0,36	3,56	0,31	0,20	0,37	3,73
ПС 35 кВ Снежная	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,29	0,02	0,29	7,22	0,35	0,00	0,35	8,70	0,32	0,02	0,32	8,02	0,44	0,02	0,44	11,01	0,44	0,02	0,44	11,01
	2Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,20	0,08	0,22	5,39	0,14	0,06	0,15	3,81	0,14	0,04	0,15	3,64	0,04	0,00	0,04	1,00	0,20	0,08	0,22	5,39
ПС 110 кВ Солнечная	1Т	ТМН-6300/110/6	6,3	2-х обм.	0,64	0,31	0,71	11,20	0,82	0,28	0,87	13,80	1,28	0,30	1,32	20,94	0,94	0,26	0,97	15,42	1,28	0,31	1,32	20,94
	2Т	ТМН-6300/110/6	6,3	2-х обм.	1,16	0,41	1,23	19,57	1,44	0,28	1,47	23,32	1,85	0,40	1,89	29,96	1,78	0,34	1,81	28,74	1,85	0,41	1,89	29,96
ПС 35 кВ Таежная	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,28	0,14	0,31	7,80	0,41	0,29	0,50	12,62	0,29	0,13	0,31	7,87	0,38	0,14	0,41	10,26	0,41	0,29	0,50	12,62
	2Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	0,09	0,05	0,10	4,20	0,13	0,11	0,17	6,64	0,20	0,16	0,26	10,23	0,09	0,05	0,10	4,20	0,20	0,16	0,26	10,23
ПС 35 кВ ТН	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,87	0,29	0,91	9,12	1,20	0,29	1,24	12,35	1,20	0,34	1,25	12,47	1,26	0,24	1,28	12,80	1,26	0,34	1,28	12,80
	2Т	ТМ-7500/35	7,5	2-х обм.	1,13	0,25	1,16	15,41	1,58	0,29	1,61	21,47	1,55	0,34	1,58	21,12	1,98	0,34	2,01	26,78	1,98	0,34	2,01	26,78
ПС 110 кВ Троицкая	1Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	3,20	0,72	3,28	52,08	3,28	0,55	3,33	52,84	2,47	0,48	2,51	39,91	2,81	0,51	2,86	45,35	3,28	0,72	3,33	52,84
	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	3,43	0,58	3,48	55,22	3,49	0,83	3,59	56,94	2,86	0,76	2,96	46,97	2,94	0,51	2,98	47,36	3,49	0,83	3,59	56,94
ПС 35 кВ Тейсин	1Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.																				
ПС 110 кВ Хурба	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.																				
	2Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.																				
ПС 110 кВ ЦОФ	1Т	ТДН-15000/110	15	2-х обм.	1,78	0,90	2,00	13,32	0,52	0,53	0,74	4,91	0,45	0,38	0,59	3,93	1,06	0,60	1,22	8,11	1,78	0,90	2,00	13,32
	2Т	ТДНГ-15000/110	15	2-х обм.	2,79	0,87	2,92	19,48	0,95	0,72	1,19	7,95	0,75	0,60	0,96	6,42	3,58	1,20	3,78	25,17	3,58	1,20	3,78	25,17
ПС 110 кВ Эльбан	1Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.	1,43	0,41			2,42	0,61			2,52	0,71			2,22	0,44						
	2Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.	0,71	0,31			1,25	0,36			1,33	0,62			1,10	0,16						
ПС 35 кВ ЭТЗ	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	2,09	0,70	2,20	13,76	4,30	0,86	4,38	27,39	3,79	0,79	3,87	24,21	3,48	0,84	3,58	22,37	4,30	0,86	4,38	27,39
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	1,46	0,76	1,65	16,48	2,77	0,84	2,90	28,96	2,42	0,84	2,57	25,65	1,68	0,72	1,83	18,28	2,77	0,84	2,90	28,96
ПС 110 кВ Белая Гора	1Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	3,38	1,13	3,57	56,61	3,57	1,19	3,76	59,73	3,29	1,10	3,47	55,00	3,54	1,18	3,73	59,17	3,57	1,19	3,76	59,73
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	3,24	1,08	3,42	54,25	3,39	1,12	3,57	56,63	3,11	1,04	3,27	51,97	3,38	1,13	3,56	56,54	3,39	1,13	3,57	56,63

ПС 110 кВ Маго	1Т	ТДЦП-16000/110	16	2-х обм.	0,72	0,24	0,76	4,74	0,88	0,24	0,91	5,70	0,80	0,24	0,84	5,22	0,88	0,24	0,91	5,70	0,88	0,24	0,91	5,70
ПС 110 кВ Многовершинная	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	8,63	1,63	8,78	87,81	9,27	2,56	9,62	96,17	9,26	2,48	9,59	95,87	10,31	2,57	10,63	###	10,31	2,57	10,63	106,26
	2Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	4,79	0,85	4,87	48,69	4,98	1,18	5,11	51,15	4,88	1,30	5,05	50,47	6,54	1,52	6,72	67,20	6,54	1,52	6,72	67,20
ПС 110 кВ Чныррах	1Т	ТДТН-16000/110/35/6	16	3-х обм.	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
	2Т	ТДТН-16000/110/35/6	16	3-х обм.	0,16	0,06			0,29	0,10			0,25	0,09			0,18	0,06						
ПС 35 кВ Оремиф	1Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 110 кВ Окоча	1Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	2,80	0,80	2,91	11,65	3,30	0,80	3,40	13,58	3,20	0,60	3,26	13,02	3,70	0,70	3,77	15,06	2,80	0,80	3,77	15,06
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	7,70	2,80	8,19	32,77	10,70	4,20	11,49	45,98	9,20	3,50	9,84	39,37	11,10	3,50	11,64	46,55	7,70	2,80	11,64	46,55
ПС 110 кВ Эгге	1Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	5,40	2,30	5,87	23,48	6,40	2,50	6,87	27,48	6,00	2,50	6,50	26,00	6,80	2,40	7,21	28,84	5,40	2,30	7,21	28,84
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	4,30	0,80	4,37	17,50	4,50	0,90	4,59	18,36	4,60	1,20	4,75	19,02	4,70	0,70	4,75	19,01	4,30	0,70	4,75	19,02
ПС 35 кВ Городская (г.Советская Гавань)	1Т	ТМН-6300/35	6,3	2-х обм.	2,42	0,62	2,50	39,72	2,89	0,62	2,96	46,93	2,49	0,63	2,57	40,72	2,04	0,55	2,12	33,57	2,89	0,63	2,96	46,93
ПС 35 кВ Кислородная	1Т	ТД-10000/35	10	2-х обм.	1,31	0,59	1,44	14,37	2,49	1,23	2,78	27,77	1,69	0,94	1,93	19,34	1,83	0,43	1,88	18,85	2,49	1,23	2,78	27,77
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	0,30	0,18	0,35	2,17	0,43	0,38	0,57	3,58	0,33	0,26	0,41	2,59	0,30	0,19	0,36	2,24	0,43	0,38	0,57	3,58
ПС 35 кВ Лесозаводская	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,33	0,12	0,35	14,17	0,25	0,13	0,28	11,27	0,22	0,14	0,26	10,32	0,28	0,12	0,30	12,19	0,33	0,14	0,35	14,17
	2Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
ПС 35 кВ Монгохто	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	1,55	0,50	1,63	40,64	1,69	0,49	1,76	43,99	2,18	0,83	2,33	58,34	2,49	0,60	2,56	64,01	2,49	0,83	2,56	64,01
	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,56	0,18	0,59	14,71	0,66	0,34	0,74	18,56	0,73	0,37	0,82	20,46	0,76	0,30	0,82	20,43	0,76	0,37	0,82	20,46
ПС 35 кВ РП-1	1Т	ТМ-3200/35	3,2	2-х обм.	0,17	0,11	0,20	6,39	0,22	0,14	0,26	8,10	0,10	0,11	0,15	4,80	0,13	0,07	0,15	4,60	0,22	0,14	0,26	8,10
	2Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	1,00
ПС 35 кВ РП-4	1Т	ТМ-6300/35	6,3	2-х обм.	1,85	0,86	2,04	32,46	2,38	1,11	2,63	41,75	2,19	1,02	2,42	38,38	2,63	1,23	2,90	45,99	2,63	1,23	2,90	45,99
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	1,41	0,66	1,56	15,58	1,70	0,79	1,88	18,80	1,87	0,87	2,06	20,63	2,43	1,13	2,68	26,82	2,43	1,13	2,68	26,82
ПС 35 кВ Тишкино	1Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	1,45	0,57	1,56	24,73	2,16	0,46	2,21	35,05	1,64	0,49	1,71	27,17	2,20	0,54	2,27	35,96	2,20	0,57	2,27	35,96
	2Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	1,31	0,60	1,44	22,84	1,61	0,58	1,71	27,13	1,24	0,48	1,33	21,16	1,62	0,52	1,71	27,07	1,62	0,60	1,71	27,13
ПС 35 кВ Центральная (г. Советская Гавань)	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	1,15	0,44	1,24	7,72	1,59	0,43	1,65	10,29	1,53	0,50	1,61	10,06	1,63	0,43	1,69	10,53	1,63	0,50	1,69	10,53
	2Т	ТД-10000/35	10	2-х обм.	3,31	0,70	3,38	33,83	4,53	0,90	4,62	46,19	4,18	0,82	4,26	42,60	4,58	0,67	4,63	46,29	4,58	0,90	4,63	46,29
ПС 35 кВ Эгге	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,44	0,12	0,46	4,57	0,30	0,08	0,31	3,11	0,26	0,04	0,26	2,63	0,32	0,12	0,34	3,43	0,44	0,12	0,46	4,57
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,70	0,68	0,98	9,76	0,91	0,42	1,00	10,02	1,12	0,98	1,48	14,85	1,04	0,79	1,31	13,06	1,12	0,98	1,48	14,85
ПС 35 кВ Южная	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,45	0,10	0,46	11,48	0,40	0,08	0,41	10,15	0,23	0,08	0,24	6,04	0,23	0,08	0,25	6,18	0,45	0,10	0,46	11,48
	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,20	0,28	0,34	8,60	0,48	0,56	0,74	18,44	0,58	0,56	0,80	20,07	0,38	0,34	0,50	12,57	0,58	0,56	0,80	20,07
ПС 35 кВ Ч	1Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.																				
	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,50	0,19	0,54	21,57	0,84	0,24	0,87	34,94	0,77	0,17	0,79	31,45	0,96	0,22	0,98	39,36	0,96	0,24	0,98	39,36
ПС 35 кВ Чегдомын	1Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	1,93	0,80	2,09	20,86	2,69	0,85	2,82	28,22	3,13	1,10	3,32	33,16	2,07	0,82	2,23	22,26	3,13	1,10	3,32	33,16
	2Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	3,44	1,13	3,62	36,22	4,03	1,46	4,29	42,88	5,64	2,28	6,08	60,81	2,92	0,92	3,06	30,59	5,64	2,28	6,08	60,81
ПС 35 кВ Шахта	1Т	ТМН-6300/35	6,3	2-х обм.	0,04	0,01	0,04	0,64	0,00	0,05	0,05	0,77	0,05	0,03	0,06	0,89	0,04	0,01	0,04	0,65	0,05	0,05	0,06	0,89
	2Т	ТМН-6300/35	6,3	2-х обм.	0,03	0,01	0,03	0,47	0,03	0,05	0,06	0,88	0,18	0,05	0,19	3,00	0,11	0,00	0,11	1,73	0,18	0,05	0,19	3,00
ПС 35 кВ Городская (г.Амурск)	1Т	ТДНС-10000/35/10	10	2-х обм.	1,82	0,95	2,05	20,50	2,49	1,26	2,79	27,90	2,74	1,38	3,07	30,67	2,67	1,26	2,96	29,57	2,74	1,38	3,07	30,67
	2Т	ТДНС-16000/35/10	16	2-х обм.	1,88	0,84	2,06	12,87	2,67	1,17	2,92	18,23	3,04	1,51	3,39	21,20	2,98	1,36	3,27	20,45	3,04	1,51	3,39	21,20
ПС 35 кВ КТПН 1	1Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,50	0,33	0,60	23,87	0,41	0,34	0,53	21,25	0,43	0,30	0,52	20,95	0,44	0,33	0,55	22,05	0,50	0,34	0,60	23,87
ПС 35 кВ КТПН 2	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,32	0,14	0,35	8,75	0,32	0,19	0,37	9,32	0,34	0,19	0,39	9,75	0,81	0,19	0,83	20,79	0,81	0,19	0,83	20,79
ПС 35 кВ Центральная (г. Амурск)	1Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	1,03	0,49	1,14	18,12	1,42	0,68	1,58	25,02	1,42	0,68	1,58	25,02	1,32	0,63	1,47	23,30	1,42	0,68	1,58	25,02
	2Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,98	0,47	1,09	27,18	1,47	0,70	1,63	40,77	1,67	0,80	1,85	46,20	1,37	0,66	1,52	38,05	1,67	0,80	1,85	46,20
ПС 35 кВ Май	1Т	ТМН 4000/35/11	4	2-х обм.	0,67	0,23	0,71	17,81	0,77	0,27	0,81	20,35	0,74	0,25	0,78	19,51	1,01	0,35	1,07	26,71	1,01	0,35	1,07	26,71
	2Т	ТМН 4000/35/11	4	2-х обм.	0,27	0,09	0,29	7,21	0,21	0,07	0,22	5,51	0,18	0,06	0,19	4,66	0,27	0,09	0,29	7,21	0,27	0,09	0,29	7,21
ПС 35 кВ Тишкино	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	0,35	0,12	0,37	2,28	0,44	0,15	0,46	2,88	0,36	0,12	0,38	2,38	0,34	0,12	0,36	2,26	0,44	0,15	0,46	2,88
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	0,86	0,12	0,87	5,43	1,17	0,40	1,24	7,73	1,05	0,36	1,11	6,94	1,24	0,43	1,31	8,20	1,24	0,43	1,31	8,20
ПС 110 кВ АК	1Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3х-обм	3,1	1,7	3,5	14,0	5,2	1,8	5,5	22,2	4,7	1,7	5,0	20,2	4,5	1,7	4,8	19,4				

ПС 110 кВ АК	2Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3х-обм	8,3	3,7	9,1	36,5	11,0	4,3	11,8	47,3	10,6	4,2	11,4	45,8	12,0	3,8	12,6	50,5	12,0	3,8	12,6	50,5
ПС 35 кВ Анастасьевка	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,0	0,4	1,1	17,7	1,8	0,4	1,9	29,9	2,6	0,4	2,6	41,1	1,0	0,5	1,1	18,2	2,6	0,4	2,6	41,1
ПС 35 кВ Анастасьевка	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,4	0,2	0,4	6,8	0,6	0,1	0,6	9,0	0,5	0,2	0,5	8,0	0,3	0,2	0,4	5,7	0,6	0,1	0,6	9,0
ПС 35 кВ Балтика	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Балтика	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	1,6	0,8	1,8	45,3	1,9	0,9	2,1	51,4	1,3	0,6	1,5	36,4	1,7	0,8	1,8	45,7	1,9	0,9	2,1	51,4
ПС 110 кВ Березовка	1Т	ТДТН 10000/110	10	2х-обм	0,6	0,3	0,7	6,5	0,8	0,3	0,9	8,8	0,8	0,3	0,9	9,0	1,5	0,6	1,7	16,5	1,5	0,6	1,7	16,5
ПС 110 кВ Березовка	2Т	ТДТН 10000/110	10	2х-обм	2,3	1,5	2,7	27,2	3,1	1,9	3,6	35,9	3,1	1,8	3,5	35,4	2,6	1,3	2,9	28,9	3,1	1,9	3,6	35,9
ПС 110 кВ Бикин	1Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	1,6	0,6	1,7	10,7	2,4	0,8	2,5	15,8	1,2	0,8	1,4	9,0	2,4	0,8	2,5	15,8	2,4	0,8	2,5	15,8
ПС 110 кВ Бикин	2Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	1,8	0,8	2,0	19,7	2,8	1,2	3,0	30,5	2,6	1,2	2,9	28,6	3,2	1,0	3,4	33,5	3,2	1,0	3,4	33,5
ПС 35 кВ Благодатное	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,2	0,3	8,2	0,4	0,2	0,4	10,9	0,4	0,2	0,5	11,7	0,3	0,1	0,3	8,0	0,4	0,2	0,5	11,7
ПС 35 кВ Благодатное	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,1	0,3	7,5	0,3	0,1	0,3	7,1	0,2	0,1	0,3	6,5	0,3	0,1	0,3	8,5	0,3	0,1	0,3	8,5
ПС 35 кВ БН	1Т	ТМН 16000/35	16	2х-обм	1,7	0,4	1,8	11,1	3,3	0,4	3,4	21,1	3,2	0,4	3,2	20,0	2,7	0,3	2,8	17,2	3,3	0,4	3,4	21,1
ПС 35 кВ БН	2Т	ТМН 16000/35	16	2х-обм	5,6	0,6	5,7	35,4	6,2	0,7	6,3	39,1	5,3	0,6	5,4	33,6	3,7	0,5	3,7	23,1	6,2	0,7	6,3	39,1
ПС 110 кВ Бройлерная 2	1Т	ТМТН-6300/110-76	6,3	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Бройлерная 2	2Т	ТМТН-6300/110-76	6,3	3х-обм	1,0	0,5	1,1	17,3	1,2	0,5	1,3	20,3	2,2	0,8	2,4	38,0	2,8	0,8	2,9	45,9	2,8	0,8	2,9	45,9
ПС 35 кВ Бычиха	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	1,7	0,3	1,7	42,1	0,8	0,2	0,8	21,2	1,5	0,3	1,5	38,4	0,8	0,2	0,9	21,3	1,7	0,3	1,7	42,1
ПС 35 кВ Бычиха	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,3	1,1	27,3	1,2	0,3	1,3	31,8	1,1	0,3	1,1	28,7	1,4	0,3	1,4	35,8	1,4	0,3	1,4	35,8
ПС 110 кВ ВДЗ (БНС ТЭЦ-3)	1Т		10																					
ПС 110 кВ ВДЗ (БНС ТЭЦ-3)	2Т		10																					
ПС 35 кВ Виноградовка	1Т		6,3																					
ПС 35 кВ Водозабор	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,1	0,1	0,2	4,8	0,1	0,2	0,2	4,9	0,1	0,2	0,2	5,0	0,2	0,2	0,2	5,6	0,2	0,2	0,2	5,6
ПС 35 кВ Водозабор	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Восточная	1Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	8,2	3,0	8,7	35,0	12,0	3,2	12,5	49,9	12,3	3,2	12,7	50,9	12,1	3,0	12,5	50,1	12,3	3,2	12,7	50,9
ПС 110 кВ Восточная	2Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	0,5	0,3	0,6	2,3	1,0	0,3	1,1	4,3	0,9	0,3	0,9	3,7	0,5	0,3	0,6	2,4	1,0	0,3	1,1	4,3
ПС 35 кВ Втормет	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,5	0,9	14,4	1,2	0,8	1,4	22,1	1,1	0,7	1,3	20,8	0,9	0,5	1,1	16,8	1,2	0,8	1,4	22,1
ПС 35 кВ Втормет	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,9	0,6	1,0	16,6	1,5	1,0	1,8	28,6	1,5	0,9	1,7	27,5	1,0	0,5	1,2	18,6	1,5	1,0	1,8	28,6
ПС 110 кВ Вяземская	1Т	ТДТН 10000/110	10	3х-обм	1,7	0,8	1,9	18,8	2,3	1,0	2,5	24,7	2,2	1,1	2,4	24,1	2,3	0,7	2,4	23,9	2,3	1,0	2,5	24,7
ПС 110 кВ Вяземская	2Т	ТДН 10000/110	10	2х-обм	1,0	0,4	1,0	10,3	1,3	0,5	1,4	14,0	1,2	0,5	1,3	12,9	1,6	0,5	1,6	16,3	1,6	0,5	1,6	16,3
ПС 110 кВ ГВФ	1Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	5,8	1,0	5,9	23,6	7,8	1,9	8,0	32,2	7,7	1,7	7,9	31,5	8,6	1,7	8,8	35,0	8,6	1,7	8,8	35,0
ПС 110 кВ ГВФ	2Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	2,3	0,6	2,4	9,5	2,8	0,6	2,8	11,3	2,7	0,7	2,8	11,3	3,2	0,6	3,2	12,9	3,2	0,6	3,2	12,9
ПС 110 кВ ГВФ	3Т	ТДН 25000/110	25	2х-обм	0,7	0,0	0,7	2,9	1,1	0,1	1,2	4,6	0,9	0,0	0,9	3,5	0,8	0,0	0,8	3,0	1,1	0,1	1,2	4,6
ПС 35 кВ Георгиевка	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,4	0,2	0,5	12,1	0,5	0,2	0,5	13,4	0,7	0,4	0,8	19,7	0,6	0,2	0,6	15,5	0,7	0,4	0,8	19,7
ПС 35 кВ Георгиевка	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,2	0,4	8,9	0,6	0,2	0,6	14,9	0,2	0,1	0,3	6,7	0,4	0,2	0,5	11,7	0,6	0,2	0,6	14,9
ПС 35 кВ Горка	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,6	0,6	1,7	27,7	2,1	0,6	2,2	35,2	2,1	0,6	2,2	34,4	2,5	0,6	2,5	40,3	2,5	0,6	2,5	40,3
ПС 35 кВ Горка	2Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	3,0	0,9	3,1	31,2	3,6	1,0	3,7	37,4	3,5	1,0	3,6	36,2	4,1	0,9	4,1	41,4	4,1	0,9	4,1	41,4
ПС 110 кВ Городская	1Т	ТРДН-40000/110	40	2х-обм-расщ	7,9	1,9	8,2	20,4	13,1	2,4	13,3	33,4	13,0	2,7	13,3	33,3	12,1	2,2	12,3	30,7	13,1	2,4	13,3	33,4
ПС 110 кВ Городская	2Т	ТРДН-40000/110	40	2х-обм-расщ	5,6	1,2	5,7	14,3	11,3	1,8	11,5	28,7	11,0	1,8	11,1	27,8	10,1	1,6	10,3	25,7	11,3	1,8	11,5	28,7
ПС 110 кВ Горький	1Т	ТДТН-40000/110 78 У1	40	3х-обм	10,1	4,2	10,9	27,2	13,5	4,9	14,4	36,0	13,3	5,3	14,3	35,7	14,8	4,9	15,6	39,0	14,8	4,9	15,6	39,0
ПС 110 кВ Горький	2Т	ТДТН-40000/110 67 У1	40	3х-обм	8,6	3,2	9,2	22,9	11,5	4,0	12,2	30,5	9,7	3,4	10,2	25,6	10,9	2,8	11,2	28,1	11,5	4,0	12,2	30,5
ПС 110 кВ Гродеково	1Т	ТДТН-16000/110-76 У1	16	3х-обм	1,3	1,0	1,6	10,2	4,8	2,3	5,3	33,0	5,3	2,6	5,9	36,9	5,2	2,3	5,7	35,4	5,3	2,6	5,9	36,9
ПС 110 кВ Гродеково	2Т	ТДТН-16000/110-76 У1	16	3х-обм	0,9	0,4	1,0	6,2	1,3	0,4	1,4	8,7	1,2	0,4	1,2	7,8	2,0	0,5	2,1	12,9	2,0	0,5	2,1	12,9
ПС 110 кВ ДВПТФ	1Т	ТМТН-6300/110-76 У1	6,3	3х-обм	0,5	0,0	0,5	8,6	0,3	0,0	0,3	4,2	0,3	0,0	0,3	4,3	0,5	0,0	0,5	8,6	0,5	0,0	0,5	8,6
ПС 110 кВ Дормидонтовка	1Т	ТМТН-6300/110-76 У1	6,3	3х-обм	0,1	0,0	0,1	2,0	0,2	0,1	0,2	3,9	0,2	0,1	0,2	3,8	0,3	0,0	0,3	4,6	0,3	0,0	0,3	4,6
ПС 35 кВ Дружба	1Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,3	0,1	0,3	11,3	0,3	0,1	0,4	14,2	0,3	0,1	0,3	13,7	0,4	0,1	0,4	17,5	0,4	0,1	0,4	17,5
ПС 35 кВ Дружба	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,2	0,1	0,2	8,3	0,3	0,1	0,3	11,0	0,2	0,1	0,3	10,3	0,3	0,0	0,3	13,3	0,3	0,0	0,3	13,3
ПС 35 кВ Дубки	1Т	ТМН-6300/110-79 у1	6,3	2х-обм	1,1	0,3	1,2	18,7	1,5	0,3	1,5	24,6	1,6	0,3	1,6	26,2	1,6	0,3	1,6	25,9	1,6	0,3	1,6	26,2
ПС 35 кВ Дубки	2Т	ТМН-6300/110-79 у1	6,3	2х-обм	0,8	0,3	0,9	14,0	0,8	0,3	0,9	13,5	1,0	0,3	1,0	16,2	0,8	0,3	0,8	13,2	1,0	0,3	1,0	16,2

ПС 110 кВ Дурмин	1Т		2,5																					
ПС 110 кВ Елабуга	1Т	ТМТН-6300/110	6,3	3х-обм	2,2	0,8	2,4	37,8	1,9	0,8	2,0	32,0	1,8	0,8	2,0	31,1	1,8	1,0	2,0	31,9	2,2	0,8	2,4	37,8
ПС 110 кВ ЗАК	1Т	ТДТН-16000/110	16	2х-обм																				
ПС 110 кВ ЗАК	2Т	ТДТН-16000/110	16	2х-обм																				
ПС 35 кВ Заозёрная	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,2	0,1	0,2	5,4	0,3	0,1	0,3	7,8	0,3	0,1	0,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	7,8
ПС 35 кВ Заозёрная	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,1	0,3	7,2	0,5	0,1	0,6	13,8	0,4	0,1	0,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6	13,8
ПС 110 кВ Здоровье	1Т	ТДН-16000/110-У1	16	2х-обм	1,9	0,6	2,0	12,6	3,5	0,8	3,6	22,3	3,4	0,9	3,5	21,8	3,3	0,7	3,4	21,2	3,5	0,8	3,6	22,3
ПС 110 кВ Здоровье	2Т	ТДН-16000/110-У1	16	2х-обм	3,1	0,9	3,2	20,2	5,2	1,1	5,3	33,2	4,9	1,0	5,0	31,3	5,2	1,0	5,3	33,3	5,2	1,0	5,3	33,3
ПС 110 кВ Золотая	1Т	ТДТН 2500/110	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
ПС 35 кВ ЗОСП	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,2	0,0	0,2	5,5	0,2	0,0	0,2	5,6	0,2	0,0	0,2	5,8	0,3	0,0	0,3	7,7	0,3	0,0	0,3	7,7
ПС 35 кВ ЗОСП	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ильинка	1Т	ТМН-6300/35 У1	6,3	2х-обм	0,5	0,3	0,6	9,2	0,7	0,4	0,9	13,5	0,7	0,5	0,9	14,0	0,6	0,3	0,7	11,3	0,7	0,4	0,9	13,5
ПС 35 кВ Ильинка	2Т	ТМН-6300/35 У1	6,3	2х-обм	2,3	1,0	2,5	39,6	2,2	1,2	2,5	39,4	1,9	0,9	2,1	33,2	2,7	1,1	2,9	45,5	2,7	1,1	2,9	45,5
ПС 35 кВ Индустриальная	1Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	1,2	0,1	1,2	12,0	1,7	0,1	1,7	17,4	1,8	0,2	1,8	17,8	2,3	0,2	2,3	22,9	2,3	0,2	2,3	22,9
ПС 35 кВ Индустриальная	2Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	1,2	0,2	1,2	12,1	2,1	0,2	2,1	21,0	2,2	0,2	2,2	21,7	2,6	0,2	2,6	26,2	2,6	0,2	2,6	26,2
ПС 35 кВ Интурист	1Т	ТДНС-16000/35 У1	16	2х-обм	1,7	0,5	1,8	11,0	3,0	0,6	3,0	19,0	2,9	0,6	3,0	18,7	2,6	0,6	2,6	16,6	3,0	0,6	3,0	19,0
ПС 35 кВ Интурист	2Т	ТДНС-16000/35 У1	16	2х-обм	2,8	0,7	2,9	18,1	5,1	1,1	5,2	32,5	5,0	1,1	5,1	31,9	4,3	0,9	4,4	27,3	5,1	1,1	5,2	32,5
ПС 35 кВ Капитоновка	1Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,1	0,1	0,1	5,6	0,2	0,1	0,2	6,8	0,2	0,0	0,2	6,6	0,2	0,1	0,2	8,2	0,2	0,1	0,2	8,2
ПС 35 кВ Капитоновка	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Карьер	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,6	0,6	0,8	20,9	0,8	0,7	1,0	25,8	1,0	0,7	1,2	29,8	0,5	0,4	0,7	17,2	1,0	0,7	1,2	29,8
ПС 35 кВ Карьер	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,8	1,3	31,9	1,1	0,8	1,4	34,0	1,2	0,8	1,4	34,9	1,1	0,6	1,2	29,8	1,2	0,8	1,4	34,9
ПС 110 кВ КАФ	1Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	6,1	2,0	6,4	25,7	6,7	2,0	7,0	28,1	5,1	2,0	5,4	21,7	6,8	2,1	7,1	28,3	6,8	2,1	7,1	28,3
ПС 110 кВ КАФ	2Т	ТДТН 25000/110	25	3х-обм	5,4	2,3	5,8	23,4	6,8	2,6	7,3	29,2	6,2	2,4	6,6	26,6	7,0	2,3	7,4	29,4	7,0	2,3	7,4	29,4
ПС 35 кВ Корейский посёло	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,4	0,4	1,4	22,9	1,5	0,4	1,5	24,0	1,5	0,4	1,6	24,7	1,7	0,4	1,7	27,6	1,7	0,4	1,7	27,6
ПС 110 кВ Корфовская	1Т	ТДТН 10000/110 У1	10	3х-обм	2,9	2,1	3,6	36,2	3,0	1,8	3,5	34,8	2,8	1,9	3,4	33,6	2,7	1,8	3,3	33,0	3,0	1,8	3,5	34,8
ПС 110 кВ Корфовская	2Т	ТДТН-16000/110-76 У1	16	3х-обм	3,9	1,2	4,1	25,6	3,8	1,4	4,0	25,2	4,4	1,3	4,6	28,6	4,4	1,2	4,6	28,7	4,4	1,2	4,6	28,7
ПС 110 кВ Котиково	1Т	ТМН-6300/110	6,3	3х-обм	0,1	0,1	0,1	2,3	0,1	0,0	0,1	2,2	0,1	0,0	0,1	1,7	0,1	0,1	0,2	2,6	0,1	0,1	0,2	2,6
ПС 110 кВ Котиково	2Т	ТМН-6300/110	6,3	3х-обм	0,2	0,1	0,2	2,9	0,1	0,1	0,2	2,6	0,1	0,1	0,2	2,8	0,2	0,1	0,2	3,3	0,2	0,1	0,2	3,3
ПС 110 кВ КПУ	1Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПС 110 кВ КПУ	2Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,5
ПС 110 кВ Красицкая	1Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3х-обм	0,1	0,0	0,1	2,2	0,1	0,0	0,1	2,2	0,3	0,0	0,3	4,4	0,1	0,0	0,1	2,2	0,3	0,0	0,3	4,4
ПС 110 кВ Красицкая	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3х-обм	0,2	0,0	0,2	3,8	0,2	0,0	0,2	3,8	0,5	0,1	0,5	7,9	0,2	0,2	0,3	5,4	0,5	0,1	0,5	7,9
ПС 35 кВ Краснознаменка	1Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,2	0,2	0,3	10,2	0,4	0,3	0,5	19,5	0,3	0,2	0,4	16,3	0,3	0,2	0,3	13,7	0,4	0,3	0,5	19,5
ПС 35 кВ Краснознаменка	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
ПС 35 кВ Краснореченская	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,6	0,3	0,7	10,6	0,7	0,2	0,7	11,3	0,6	0,2	0,7	10,6	0,9	0,2	0,9	15,0	0,9	0,2	0,9	15,0
ПС 35 кВ Краснореченская	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,5	0,2	0,6	9,0	0,8	0,4	0,9	14,2	0,7	0,3	0,7	11,9	0,7	0,2	0,8	12,2	0,8	0,4	0,9	14,2
ПС 110 кВ Лермонтовка	1Т	ТМН-6300/110 У1	6,3	2х-обм	1,0	0,8	1,3	20,4	1,6	1,1	1,9	30,3	1,3	1,0	1,6	25,6	1,6	1,0	1,9	29,6	1,6	1,0	1,9	29,6
ПС 110 кВ Лермонтовка	2Т	ТМТГ 5600/110	5,6	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ М	1Т		10	2х-обм	1,8	1,0	2,0	20,2	2,9	1,4	3,2	31,7	2,4	1,1	2,6	26,0	2,3	0,8	2,5	24,8	2,9	1,4	3,2	31,7
ПС 35 кВ М	2Т		10	2х-обм	1,1	0,4	1,2	11,7	1,6	0,6	1,7	17,2	1,4	0,5	1,5	14,6	1,6	0,4	1,6	16,2	1,6	0,6	1,7	17,2
ПС 110 кВ Малахит	1Т	ТМН 6300/110/10	6,3	2х-обм																				
ПС 110 кВ Малахит	2Т	ТМН 6300/110/10	6,3	2х-обм																				
ПС 110 кВ МЖК	1Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ МЖК	2Т	ТДН-16000/110	16	2х-обм	5,3	1,6	5,5	34,4	9,9	2,0	10,1	63,2	9,7	2,0	9,9	61,9	8,6	1,7	8,8	54,9	9,9	2,0	10,1	63,2
ПС 110 кВ Мухен	1Т	ТМТГ 7500/110	7,5	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Мухен	2Т	ТМТГ 5600/110	5,6	3х-обм	0,5	0,4	0,7	11,9	0,7	0,4	0,8	15,0	0,7	0,4	0,8	15,0	0,8	0,4	0,9	16,1	0,8	0,4	0,9	16,1
ПС 35 кВ Маяк	1Т	ТМН 6300/35-80У1	6,3	3х-обм	1,6	0,7	1,7	27,5	1,2	0,6	1,3	21,2	1,1	0,6	1,3	20,2	1,0	0,8	1,2	19,8	1,6	0,7	1,7	27,5

ПС 35 кВ Некрасовка	1Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,6	0,3	0,7	11,5	0,7	0,3	0,8	12,7	0,7	0,3	0,8	12,1	0,8	0,3	0,9	14,1	0,8	0,3	0,9	14,1
ПС 35 кВ Некрасовка	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,6	0,3	0,7	16,9	1,0	0,3	1,0	25,1	1,0	0,3	1,1	26,6	1,0	0,3	1,1	26,5	1,0	0,3	1,1	26,5
ПС 35 кВ НОВ	1Т		2,5	2х-обм																				
ПС 35 кВ НОВ	2Т		2,5	2х-обм																				
ПС 110 кВ НПЗ	1Т	ТРДН-32000/110-76 У1	32	2х-обм-расщ	7,9	3,2	8,6	26,7	8,6	3,2	9,2	28,8	10,1	3,6	10,7	33,4	10,8	4,0	11,5	35,9	10,8	4,0	11,5	35,9
ПС 110 кВ НПЗ	2Т	ТРДН-32000/110-76 У1	32	2х-обм-расщ	6,1	2,9	6,8	21,1	5,8	3,2	6,6	20,7	6,8	2,2	7,2	22,4	5,0	2,5	5,6	17,6	6,8	2,2	7,2	22,4
ПС 110 кВ НПЗ-2	1Т	ТРДН-25000/110-	32	2х-обм-расщ	11,8	8,8	14,7	45,9	11,3	5,3	12,4	38,9	11,3	8,2	14,0	43,8	9,5	6,8	11,7	36,5	11,8	8,8	14,7	45,9
ПС 110 кВ НПЗ-2	2Т	ТРДН-25000/110-	32	2х-обм-расщ	9,8	5,9	11,4	35,8	8,8	6,3	10,8	33,8	8,9	5,3	10,3	32,2	7,7	4,4	8,8	27,6	9,8	5,9	11,4	35,8
ПС 35 кВ НС	1Т		6,3	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ НС-1	1Т	ТМ 1800/35	1,8	2х-обм	0,0	0,2	0,2	9,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,1	0,1	3,5	0,0	0,1	0,2	8,4	0,0	0,1	0,2	8,4
ПС 35 кВ НС-2	1Т	ТМ 1600/35/6	1,6	2х-обм	0,1	0,1	0,1	8,5	0,1	0,1	0,1	7,2	0,1	0,1	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	7,4	0,1	0,1	0,1	8,5
ПС 110 кВ Обор	1Т	ТМН 2500/110	2,5	2х-обм	0,1	0,0	0,1	3,6	0,1	0,0	0,1	3,9	0,1	0,0	0,1	3,9	0,1	0,0	0,1	3,9	0,1	0,0	0,1	3,9
ПС 35 кВ ОПХ	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,8	0,3	0,8	21,0	1,2	0,4	1,3	32,5	1,3	0,4	1,3	32,7	1,5	0,3	1,5	37,8	1,5	0,3	1,5	37,8
ПС 35 кВ ОПХ	2Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,9	0,3	1,0	23,9	1,1	0,3	1,1	28,4	1,1	0,3	1,2	29,2	1,5	0,3	1,6	39,3	1,5	0,3	1,6	39,3
ПС 110 кВ Осиновая речка	1Т	ТДТН-10000/110	10	3х-обм	0,4	0,4	0,5	5,2	0,4	0,2	0,4	4,0	0,4	0,2	0,4	4,4	0,5	0,3	0,5	5,5	0,5	0,3	0,5	5,5
ПС 110 кВ Осиновая речка	2Т	ТДТН-10000/110	10	3х-обм	0,9	0,3	0,9	9,1	0,8	0,3	0,9	8,7	0,8	0,3	0,9	8,7	1,0	0,3	1,0	10,5	1,0	0,3	1,0	10,5
ПС 35 кВ Очистные сооруже	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
ПС 35 кВ Очистные сооруже	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,1	0,1	0,2	4,7	0,2	0,1	0,2	5,0	0,2	0,1	0,2	4,8	0,2	0,1	0,2	5,1	0,2	0,1	0,2	5,1
ПС 35 кВ Парк Гайдара	1Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм	2,6	0,7	2,7	17,1	4,5	0,9	4,6	28,7	4,6	1,0	4,7	29,3	4,2	0,9	4,3	26,9	4,6	1,0	4,7	29,3
ПС 35 кВ Парк Гайдара	2Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм	2,2	0,5	2,3	14,3	4,2	0,6	4,3	26,6	4,4	0,6	4,4	27,6	4,1	0,6	4,1	25,8	4,4	0,6	4,4	27,6
ПС 35 кВ Переяславка	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	2,6	1,6	3,1	30,7	4,0	1,6	4,3	42,6	4,1	1,3	4,3	42,9	2,3	0,7	2,4	23,8	4,1	1,3	4,3	42,9
ПС 110 кВ Петровичи	1Т	ТМТН-6300/110	6,3	3х-обм	1,5	0,6	1,6	26,0	1,7	0,7	1,8	28,9	1,5	0,7	1,7	26,9	1,5	0,6	1,6	26,0	1,7	0,7	1,8	28,9
ПС 110 кВ Петровичи	2Т	ТМТН-6300/110	6,3	3х-обм	0,5	0,3	0,6	9,2	0,6	0,3	0,6	10,2	0,5	0,2	0,5	8,5	0,6	0,2	0,6	9,7	0,6	0,3	0,6	10,2
ПС 110 кВ Племрепродуктор	1Т	ТДТН-16000/110	16	3х-обм	2,0	0,6	2,1	13,2	2,1	0,6	2,2	13,4	2,1	0,5	2,1	13,3	2,3	0,6	2,3	14,5	2,3	0,6	2,3	14,5
ПС 110 кВ Племрепродуктор	2Т	ТДТН-16000/110	16	3х-обм	3,8	1,6	4,2	26,1	4,1	1,8	4,4	27,8	4,3	1,9	4,7	29,3	4,5	1,7	4,8	30,1	4,5	1,7	4,8	30,1
ПС 35 кВ Протока	1Т	ТДТНС-16000	16	2х-обм	0,5	0,1	0,5	3,1	0,9	0,1	0,9	5,9	0,9	0,1	0,9	5,8	1,0	0,1	1,0	6,4	1,0	0,1	1,0	6,4
ПС 35 кВ Протока	2Т	ТДТНС-16000	16	2х-обм	1,0	0,3	1,1	6,6	1,7	0,3	1,7	10,6	1,7	0,3	1,7	10,8	1,9	0,3	1,9	12,1	1,9	0,3	1,9	12,1
ПС 35 кВ Прибрежная	1Т		4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Р	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,5	1,1	28,5	1,1	0,5	1,2	31,2	1,1	0,5	1,2	29,8	1,2	0,5	1,3	31,6	1,2	0,5	1,3	31,6
ПС 35 кВ Р	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,1	0,3	7,8	0,3	0,1	0,4	8,8	0,3	0,1	0,3	8,4	0,4	0,1	0,4	10,8	0,4	0,1	0,4	10,8
ПС 35 кВ Ракитное	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,6	0,7	1,7	26,7	2,1	0,9	2,2	35,5	2,1	0,9	2,2	35,3	2,0	0,7	2,1	33,0	2,1	0,9	2,2	35,5
ПС 35 кВ Ракитное	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,3	0,8	12,3	1,0	0,7	1,2	19,3	1,0	0,7	1,2	18,5	1,0	0,4	1,0	16,2	1,0	0,7	1,2	19,3
ПС 35 кВ СВ	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	3,5	1,3	3,7	37,4	5,2	1,4	5,4	53,6	5,0	1,4	5,2	52,1	5,4	1,3	5,5	55,3	5,4	1,3	5,5	55,3
ПС 35 кВ СВ	2Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм	2,0	0,9	2,2	13,8	3,1	1,0	3,3	20,7	3,0	1,0	3,1	19,6	2,7	0,9	2,9	18,0	3,1	1,0	3,3	20,7
ПС 35 кВ Святогорье	1Т	ТМН 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Святогорье	2Т	ТМН 1600/35	1,6	2х-обм	0,5	0,2	0,5	33,5	0,6	0,2	0,6	39,5	0,0	0,2	0,2	12,7	0,7	0,2	0,7	45,1	0,7	0,2	0,7	45,1
ПС 35 кВ СДВ	1Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	2,9	1,3	3,2	8,1	4,5	1,3	4,7	11,7	5,3	1,8	5,6	14,0	5,4	1,8	5,7	14,3	5,4	1,8	5,7	14,3
ПС 35 кВ СДВ	2Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	5,4	2,1	5,8	14,4	7,5	2,3	7,9	19,6	6,3	2,0	6,6	16,6	7,2	2,1	7,5	18,7	7,5	2,3	7,9	19,6
ПС 35 кВ Сергеевка	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	0,7	0,2	0,7	7,1	0,7	0,2	0,8	7,6	0,8	0,2	0,8	8,2	1,0	0,2	1,0	10,3	1,0	0,2	1,0	10,3
ПС 35 кВ Сергеевка	2Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	0,9	0,3	1,0	9,9	1,2	0,4	1,2	12,3	1,2	0,3	1,2	12,3	1,5	0,3	1,5	15,0	1,5	0,3	1,5	15,0
ПС 110 кВ Сидима	1Т	ТМН 2500/110	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Сита	1Т	ТМТГ 5600/110	5,6	3х-обм	0,2	0,1	0,2	3,2	0,2	0,1	0,3	4,5	0,2	0,1	0,3	4,5	0,4	0,1	0,4	7,3	0,4	0,1	0,4	7,3
ПС 35 кВ СК (ТЭЦ-2)	1Т		16	2х-обм																				
ПС 35 кВ СК (ТЭЦ-2)	2Т		16	2х-обм																				
ПС 35 кВ СМ	1Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ СМ	2Т	ТД 16000/35	16	2х-обм	0,9	0,6	1,1	6,8	2,0	1,5	2,5	15,7	1,9	1,4	2,4	14,8	1,1	0,7	1,3	8,0	2,0	1,5	2,5	15,7
ПС 35 кВ СМ	3Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

ПС 35 кВ Смирновка	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	1,0	0,3	1,1	27,0	1,0	0,4	1,1	26,6	1,3	0,4	1,4	34,8	1,0	0,4	1,1	27,1	1,3	0,4	1,4	34,8
ПС 110 кВ СМР	1Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	4,5	1,1	4,6	11,5	6,9	1,5	7,1	17,8	6,8	1,5	6,9	17,3	7,2	1,4	7,3	18,3	7,2	1,4	7,3	18,3
ПС 110 кВ СМР	2Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	3,7	1,2	3,9	9,8	6,0	1,5	6,2	15,4	5,9	1,6	6,1	15,2	6,4	1,5	6,6	16,5	6,4	1,5	6,6	16,5
ПС 35 кВ СРЗ	1Т	ТДНС 10000/35/6	10	2х-обм	0,9	0,4	1,0	9,8	1,3	0,4	1,4	14,0	1,3	0,4	1,4	14,0	1,5	0,4	1,5	15,3	1,5	0,4	1,5	15,3
ПС 35 кВ СРЗ	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	1,2	0,7	1,3	21,1	2,6	0,7	2,7	43,5	2,1	0,6	2,2	34,3	1,7	0,6	1,9	29,4	2,6	0,7	2,7	43,5
ПС 35 кВ СТ	1Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	0,3	0,2	0,4	6,2	0,6	0,2	0,6	9,9	0,6	0,2	0,7	10,5	0,5	0,2	0,6	9,0	0,6	0,2	0,7	10,5
ПС 35 кВ СТ	2Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	2,0	0,8	2,2	34,8	3,1	1,4	3,4	53,6	3,0	1,3	3,3	52,6	2,7	0,9	2,8	44,7	3,1	1,4	3,4	53,6
ПС 110 кВ Сукпай	1Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	0,1	0,2	1,7
ПС 110 кВ Сукпай	2Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	2,8				
ПС 35 кВ Тепличный комбин	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	1,6	0,6	1,7	42,0	2,1	0,7	2,2	55,7	2,2	0,8	2,3	58,7	2,2	0,7	2,3	57,9	2,2	0,8	2,3	58,7
ПС 35 кВ Тепличный комбин	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	0,8	0,5	1,0	24,8	1,2	0,6	1,3	33,0	0,9	0,6	1,1	26,8	1,1	0,6	1,3	32,7	1,2	0,6	1,3	33,0
ПС 35 кВ Тополево	1Т	ТДНС 10000/35/6	10	2х-обм	1,3	0,5	1,4	14,4	2,0	0,7	2,1	21,1	1,9	0,7	2,0	20,1	2,1	0,5	2,1	21,4	2,1	0,5	2,1	21,4
ПС 35 кВ Тополево	2Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	1,4	0,5	1,4	22,8	1,5	0,5	1,6	25,4	1,5	0,6	1,6	24,9	1,9	0,5	2,0	31,1	1,9	0,5	2,0	31,1
ПС 35 кВ Трампарк	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	4,4	1,7	4,7	46,8	4,4	1,7	4,7	47,2	3,2	1,5	3,5	35,3	2,0	1,1	2,3	23,4	4,4	1,7	4,7	47,2
ПС 35 кВ Трампарк	2Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	2,0	0,8	2,1	21,3	3,4	0,9	3,6	35,7	3,1	1,0	3,3	32,8	2,8	0,9	2,9	29,2	3,4	0,9	3,6	35,7
ПС 35 кВ Фёдоровка	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,9	0,1	0,9	21,7	0,8	0,1	0,8	20,7	0,9	0,1	0,9	22,3	1,0	0,1	1,0	25,0	1,0	0,1	1,0	25,0
ПС 35 кВ Фёдоровка	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	0,7	0,2	0,7	18,0	0,8	0,2	0,8	19,7	0,8	0,2	0,8	20,7	1,0	0,2	1,0	25,8	1,0	0,2	1,0	25,8
ПС 110 кВ Хабаровск-2-тяга	1Т		40																					
ПС 110 кВ Хабаровск-2-тяга	2Т		40																					
ПС 35 кВ Хабаровск-2 35кВ	1Т		6,3																					
ПС 35 кВ Хабаровск-2 35кВ	2Т		6,3																					
ПС 35 кВ Ханкайская	1Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5
ПС 35 кВ Ханкайская	2Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
ПС 110 кВ Хор	1Т	ТДТН 16000/110	16	3х-обм	0,6	0,3	0,7	4,5	1,0	0,6	1,2	7,2	1,3	0,7	1,5	9,4	0,9	0,4	1,0	6,0	1,3	0,7	1,5	9,4
ПС 110 кВ Хор	2Т	ТДТН 16000/110	16	3х-обм	1,1	0,5	1,2	7,3	2,1	0,7	2,2	13,5	2,2	0,9	2,4	15,1	2,1	0,6	2,1	13,4	2,2	0,9	2,4	15,1
ПС 110 кВ ХЭС	1Т	ТДТН 40000/110	40	3х-обм	5,1	1,2	5,3	13,2	9,9	1,9	10,1	25,2	9,6	1,9	9,8	24,5	8,9	1,9	9,1	22,8	9,9	1,9	10,1	25,2
ПС 110 кВ ХЭС	2Т	ТДТН 40000/110	40	3х-обм	5,9	1,7	6,1	15,2	9,9	2,1	10,1	25,3	9,3	2,0	9,5	23,7	8,3	1,7	8,5	21,3	9,9	2,1	10,1	25,3
ПС 110 кВ Ц	1Т	ТДТН 40000/110	40	2х-обм	4,6	1,0	4,7	11,7	7,8	1,2	7,9	19,8	7,9	1,2	8,0	20,0	7,8	1,2	7,9	19,7	7,9	1,2	8,0	20,0
ПС 110 кВ Ц	2Т	ТДТН 40000/110	40	2х-обм	7,3	1,9	7,5	18,7	11,5	2,3	11,8	29,4	11,9	2,4	12,1	30,3	12,3	2,3	12,5	31,2	12,3	2,3	12,5	31,2
ПС 35 кВ Чернореченская	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,2	0,7	11,1	0,9	0,3	1,0	15,3	0,9	0,4	1,0	16,1	0,9	0,3	0,9	14,2	0,9	0,4	1,0	16,1
ПС 35 кВ Чернореченская	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	0,7	0,1	0,8	11,9	0,7	0,2	0,8	12,1	0,8	0,1	0,8	12,5	0,8	0,1	0,8	12,3	0,8	0,1	0,8	12,5
ПС 35 кВ Черняево	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,3	0,2	0,4	9,8	0,5	0,2	0,5	12,4	0,4	0,2	0,4	10,4	0,4	0,2	0,4	9,7	0,5	0,2	0,5	12,4
ПС 35 кВ Шереметьево	1Т	ТМН 2500/35	2,5	2х-обм	0,1	0,0	0,1	5,1	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,0	0,1	5,1	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,0	0,1	5,1
ПС 35 кВ Шереметьево	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Эмальзавод	1Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм-расщ	1,6	0,5	1,7	10,5	2,6	0,5	2,6	16,6	2,5	0,5	2,5	15,6	2,8	0,5	2,9	17,9	2,8	0,5	2,9	17,9
ПС 35 кВ Эмальзавод	2Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм-расщ	2,3	0,8	2,4	15,2	3,8	0,9	3,9	24,2	3,8	0,9	3,9	24,2	3,9	0,9	4,0	25,2	3,9	0,9	4,0	25,2
ПС 110 кВ Энергомаш	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	1,9	0,8	2,1	8,3	4,5	1,2	4,7	18,6	4,3	1,3	4,5	17,9	2,8	1,0	3,0	11,8	4,5	1,2	4,7	18,6
ПС 110 кВ Энергомаш	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	2,0	0,5	2,1	8,5	5,0	0,9	5,1	20,5	5,0	0,9	5,0	20,2	3,4	0,6	3,5	13,9	5,0	0,9	5,1	20,5
ПС 110 кВ Южная	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	4,5	1,5	4,8	19,0	6,4	2,3	6,8	27,2	6,1	2,3	6,6	26,3	5,4	1,8	5,7	22,9	6,4	2,3	6,8	27,2
ПС 110 кВ Южная	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	8,7	4,5	9,9	39,4	12,4	7,3	14,4	57,6	12,3	7,2	14,3	57,1	10,5	5,0	11,6	46,5	12,4	7,3	14,4	57,6
ПС 110 кВ ЮМР	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	5,6	2,6	6,2	24,6	8,9	3,0	9,4	37,6	6,0	2,0	6,3	25,2	9,6	2,7	10,0	40,0	9,6	2,7	10,0	40,0
ПС 110 кВ ЮМР	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	6,2	2,7	6,8	27,2	8,2	3,6	9,0	35,9	11,3	4,5	12,2	48,8	8,9	3,1	9,4	37,8	11,3	4,5	12,2	48,8