Приложение к договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
№ 4642/20-ТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 22-16/4642 ***26 октября 2020 г.***

Сетевая организация: ***Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).***
Заявитель: ***Гумирова Ирина Александровна.***

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки склада готовых металлоконструкций.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Склад готовых металлоконструкций, Амурская область, г. Благовещенск, квартал ЗПУ4, кадастровый номер земельного участка: 28:01:030006:32.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ***шесть месяцев*** со дня заключения договора.

7. Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП-10 кВ Ф-25К ПС 110/10 «Новая».

8. Основной источник питания: ВЛ-10 кВ Ф-25К ПС 110/10 «Новая».

9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Проектирование внешнего электроснабжения до границ участка заявителя.

10.2. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии».

10.3. Подключение к магистрали ВЛ-10 Ф-25К ПС 110/10 кВ «Новая» выполнить через линейный разъединитель. Место установки и тип разъединителя определить проектом.

10.4. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-25К ПС 110/10 «Новая» до границ земельного участка заявителя. Марку, сечение, трассу прохождение ЛЭП-10 кВ определить проектом.

10.5. Присоединение объекта в точке, указанной в п.7.

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Проектирование электроснабжения в границах земельного участка заявителя.

11.2. Строительства трансформаторной подстанции (далее - ТП 10/0,4 кВ) в границах земельного участка заявителя согласно заявленной мощности.

11.3. В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверх токов, атмосферных перенапряжений и коммутационные аппараты согласно заявленной мощности.

11.4. Установку линейных разъединителей. Количество, место установки и тип разъединителей определить проектом.

11.5. Строительство ЛЭП-10 кВ от точки подключения до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Марку, сечение проводников и способ строительства определить в проекте.

11.6. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.

11.7. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с проектом, ПУЭ и СНиП.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет ***2 года*** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер СП «ЦЭС» ***Р.Ю. Усачев***

Н.В. Тишкова
E-mail: stppr7@ces.amur.drsk.ru

АСУФХД