Приложение к договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
№ 4897/20-ТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 22-16/4897 ***21 октября 2020 г.***

Сетевая организация: ***Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).***
Заявитель: ***Данилов Николай Антонович.***

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки дачи.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Дача, Амурская область, г. Благовещенск, район с. Владимировка, кадастровый номер земельного участка: 28:01:070004:41.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ***один год*** со дня заключения договора.

7. Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

8. Основной источник питания: ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/10 «Владимировка».

9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Проектирование внешнего электроснабжения до границ участка заявителя.

10.2. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии».

10.3. Строительство ТП 10/0,4 кВ.

10.4. Установка линейного разъединителя. Место установки и тип разъединителя определить проектом.

10.5. Строительство ЛЭП-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/10 «Владимировка» до проектируемой ТП 10/0,4 .

10.6. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 до границ участка заявителя.

10.7. Присоединение объекта в точке, указанной в п.7

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Монтаж ввода ЛЭП 0,4 кВ в границах собственного земельного участка от точки присоединения указанной в п.7 до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.2. Установку на вводе в соответствии с Правилами устройств электроустановок в энергопринимающее устройство заявителя защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающего устройства. К данному защитному коммутационному аппарату обеспечить возможность доступа пломбирования разъемных соединений электрических цепей для предотвращения несанкционированного доступа.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет ***2 года*** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер СП «ЦЭС» ***Р.Ю. Усачев***

Н.В. Тишкова
E-mail: stppr7@ces.amur.drsk.ru

АСУФХД