

Филиал	У, кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	1	01.01.21 6:45	01.01.21 6:47	0:02	01.01.21 6:47	0:02	Откл.КУ "Земля"			п/з Красная речка. В 6-47 включен с "Землей" для отыскания прибором. При поиске "Земля" самоустранилась. Произведён обход ВЛ в пр.оп.1-78, повреждений не обнаружено;		п/з	0	0,02	2	-30, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.б	01.01.21 7:53	01.01.21 8:52	0:46	01.01.21 8:52	0:46	Ав. откл.	выв	у	РЗА ПП. часть г.Фокино. В пр. оп. 12-13, 20-22 ветки деревьев в 20-30 см от проводов, без следов подгорания.		в/ч / 600ч.	600	0,2	4	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	01.01.21 9:30	01.01.21 13:03	0:59	01.01.21 17:12	0:59	ав.откл	нет	ну	РЗА ПП. с.Новороссия, Центральное. Запитано от резерва кроме 1 ТП. В 14:15 запитаны все потребители, выведен участок без нагрузки. На оп.48 срыв изолятора по ф.В, провода без повреждений. Устранено.	ф.7	школа, котельная (на ДГ) / 414чел	414	0,2	5	-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	01.01.21 11:39	01.01.21 11:50	0:21	01.01.21 11:50	0:21	ав.откл	нет	у	РЗА ПП. г.Партизанск.		котельная, школа / 1289чел	1289	1,1	11	-18, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	01.01.21 17:35	01.01.21 18:43	3:33	01.01.21 18:43	7:42	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Ключевой, Соловей Ключ. Осмотр без замечаний.		нет / 650 чел	650	4	40	-14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	01.01.21 19:05	01.01.21 19:05	0:11	01.01.21 19:05	0:11	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-22, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	02.01.21 0:59	02.01.21 0:59	1:08	02.01.21 0:59	1:08	МТЗ	у		РЗА ПП. Внутреннее повреждение тр-ра ТМ 250 в ТП 5170, заменен и включен по норм схеме в 15:57. Оп.166 обрыв провода ф"А", устранено.		нет	0	0	0	-26, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	02.01.21 6:28	02.01.21 6:28	0:36	02.01.21 6:28	0:36	МТЗ	у		РЗА ПП. В КТП-64 перегорание ПК-6 (из-за перегруза), заменено.		сот. связь / 1293 чел	1293	1,4	20	-25, ясно
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	10	02.01.21 8:01	02.01.21 9:17	0:46	02.01.21 13:32	0:46	"земля" от КУ			РЗА ПП. Запитано от резерва 4 ТП. В 9:35 все потребители запитаны от резерва, выделен участок без нагрузки. На оп.131 сорван изолятор ф.А, провод на траверсе. Устранено.	ф.1	котельная (запитана от ДГ) / 350 чел	350	0,08	8	-24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	5	02.01.21 21:57	02.01.21 22:08	0:00	02.01.21 22:08	0:00	Ав.откл	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		2п/з / 80 чел	80	0,1	2	-23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	04.01.21 0:35	04.01.21 1:16	0:12	04.01.21 1:16	0:12	ав.откл	выв	у	РЗА ПП.		нет / 200чел	200	0,2	6	-21, ясно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	1	04.01.21 1:20	04.01.21 1:20	0:12	04.01.21 1:20	0:12	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	В-6 Т2	04.01.21 4:10	04.01.21 5:16	0:00	04.01.21 5:16	0:00	ав.откл		у	Обесточилась 2С 6 кв. В 5:16 после осмотра включен В-6 Т2, запитана 2С-6кв кроме вед. ф.11 (повреждение головного уч.КЛ, блинкер не выпадал, не отключался (нагрузка ф.11 запитана от резерва в 5:40). Проверка РЗА без замечаний.		часть г.Владивостока, 2100чел / 3 фид / 3 котельных	2100	7,4	10	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	04.01.21 5:34	04.01.21 6:30	0:00	05.01.21 18:29	0:00	"земля" от КУ			Повреждение КЛ №1 (на уч."ПС-РТП23"), исключена из схемы (в работе остается КЛ №2). По КЛ №1 определено МП-590м от ПС Чайка. Произведён монтаж вставки и соединительной муфт.	ф.13 ПС Чайка	котельная / 600 чел	600	0,5	3	-12, ясно
ЮяЭС	110	СХК - Беркаит с отп. Гранитная		04.01.21 7:57	04.01.21 14:50	1:16	04.01.21 17:08	5:31	ТНЗНП 1,3ст	ну	ну	РЗА ПП. Обесточены ПС 110 Беркаит, Гранитная. (В 9:16 запитаны ЦТП, в 9:47 насосные в.канала от ВЛ 35 кв «Беркаит-Нагорный»). Осмотр ВЛ без замечаний. В 14:50 ВЛ включена в неполнофазном режиме (без фВ), потребители запитаны. 5.01.21 произведён обход ВЛ, замечаний не выявлено. 6.01.21 в 13:46 на ПС СХК вкл фВ под У (ч/з свой лин.выключатель), фА,С под нагрузку (ч/з ОВ-110) для осмотра ВЛ в тёмное время суток /17:18 допуск, 20:46 осмотр всей ВЛ завершен, без замечаний/. 11.01.21 на анкерной оп.26 обнаружено на разряднике нарушение габарита соединительной петли ф.В со стержнем электрода искрового промежутка. 16.02.21 в 15:30 замечание устранено (время простоя оборудования составило 923 ч 13 мин), ВЛ включена по норм. сх.		4 МВт/ 3000 чел/ 16 фид./Нерюнгринский р-н, ЦТП, насосн	3000	4	28	-37, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8	04.01.21 10:33	04.01.21 10:34	0:04	04.01.21 13:10	0:04	КУ, земля			В 10:34 вкл с землей, поиск МП прибором. Оп.95 заменен поврежденный изолятор.		скваж, фап/ 132 чел	132	0,02	3	-24, ясно

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		04.01.21 12:46	04.01.21 13:44	0:11	04.01.21 14:08	0:11	Яр: ДЗ 1з, МТО, ИМФ 46,1 км Ф.А.В. Ключи:ДЗ 1з.	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена 1 сш 110/10 кВ ПС Ключи (запит ч/з 3 мин), 1 сш 110/10 Дмитриевка (запит ч/з 58мин). На ПС Дмитриевка разрушение РВ 110 Т-1 ф.А.В. На ПС Дмитриевка отключили ЛР-110 «Ярославка» и в 14:08 ВЛ 110 включена в транзит. /В 16:07 на ПС Дмитриевка допущена бригада для замены РВ 110 Т-1 ф.А.В, в 20:25 работы завершены/. В 21:46 на ПС Дмитриевка введен в работу Т-1 по нормальной схеме.	ПС Вишневка Ф2; ПС Дмитриевка Т2	0,2 МВт/ 717 чел/2 фид	717	0,2	8	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	ВТЭЦ-1 110/35/6	В-6 Т2	04.01.21 21:25	04.01.21 22:26	0:12	04.01.21 22:26	0:12	МТЗ		у	Обесточилась 2С-6кВ. В 22:26 запитана 2С-6кВ кроме вед. ф.12 (МТЗ, запитан в 23:11), вед. ф.14 (МТО, вкл. в 0:20). РЗА ПП.		часть г.Владивостока, 4350чел / 10 фид	4350	9,5	55	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	05.01.21 5:11	05.01.21 6:07	30:01	05.01.21 6:07	30:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Ключевой, Соловей Ключ. На оп.27 отгорел шлейф Ф.С.		нет / 650 чел	650	4	40	-22, ясно
Ам.СЭС	10	Протока 35/10	25	05.01.21 6:01	05.01.21 6:21	0:23	05.01.21 6:21	0:23	МТО	нет	ну	РЗА ПП. г.Зоя. Повреждение на вед. участке.		кнс/ 228чел	228	0,08	4	-23, обл
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	05.01.21 7:10	05.01.21 8:25	2:12	05.01.21 8:25	2:12	ав.откл	нет	у	РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.		кот / 200 чел	200	0,2	6	-23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	05.01.21 11:00	05.01.21 11:34	0:41	05.01.21 16:00	0:41	КУ "Земля"			Вкл. без 6 ТП, вкл в 13:16 без 1ТП, вкл в 13:41 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 16:00. Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний. РЗА ПП.		нет/ 243 чел	243	0,95	16	-17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Комсомольская 35/10	3	05.01.21 11:08	05.01.21 12:19	0:00	05.01.21 14:05	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Потребителю обеспечен резерв. Оп.127 срыв изолятора верхнего провода. Устранено.	ф-6 Ромны	нет/ быта нет	0	0,03	3	-26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	05.01.21 11:27	05.01.21 12:26	1:06	05.01.21 12:26	1:06	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет / 650 чел	650	4	40	-14, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	05.01.21 23:50	05.01.21 23:59	1:30	05.01.21 23:59	12:04	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний		нет/710 чел	710	0,19	17	-27, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	06.01.21 6:47	06.01.21 9:45	0:56	06.01.21 12:51	36:55	МТЗ	ну	ну	Сторонним а/м совершен наезд на оп.268, обрыв проводов двух фаз. (оп.не повреждена). Сообщено СБ, ОВД. Включен в 09:45 без ТП-5076 школа, на оп.263 разобраны шлейфы. Включен полностью в 12:51, после устранения повреждения.		школа, д/с, кот, больн/595 чел	595	0,25	18	-28, ясно
Ам.ВЭС	6	А 35/6	7	06.01.21 11:58	06.01.21 11:58	0:22	06.01.21 11:58	0:22	МТЗ-2		у	РЗА ПП.. На котельной "Юг" (г.Райчихинск, есть второе питание от ф-12) при погрузке угля погрузчиком оборван ввод бкВ фаза "С" на ТП-161, между РТП и ТП. В 15:57 устранено без ограничения потребителя.		нет	0	0	0	-25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	3	06.01.21 12:52	06.01.21 14:06	6:53	06.01.21 14:06	9:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Рогозовка. На оп.18 устранён обрыв шлейфа.		насосная / 307 чел	307	0,04	5	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	5	06.01.21 18:09	06.01.21 19:10	3:11	06.01.21 21:52	3:11	ав.откл	нет	не произв	Вкл без ТП-7241 быт, вкл в 21:52. Повреждение шины от проходного изолятора в сторону Пр-бкВ фВ, перегорание Пр-бкВ 3 фаз. Устранено.		котельная больницы / 900 чел	900	2,5	9	-11, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	06.01.21 20:48	06.01.21 21:11	0:01	06.01.21 21:11	2:37	Ав.откл	нет	у	Обход без замечаний		школа, кот/ 450 чел	450	0,26	12	-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	06.01.21 21:06	06.01.21 21:12	0:58	06.01.21 21:12	1:22	Ав.откл	ну	у			детдом, кот/1181 чел	1181	0,95	34	-15, ясно
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-1 110/35/10	T1	06.01.21 22:58	06.01.21 23:47	0:59	07.01.21 14:41	0:59	ББ	нет		Обесточены потребители ПС 110 Раздольное-1, ПС 35 Силикатная, Оленевод. В 23:09 ПС 35 Оленевод, Силикатная запитаны от ПС 110 Пушкинская (взято 2 МВт/600 чел). В 23:47 запитана 2 сш-10кВ, в 23:50 1 сш 10 кВ (по сети 10 кВ), все потребители запитаны. РЗА ПН. Визуальный осмотр Т1 без замечаний, 7.01.21 Выявлена неисправность указательного реле ДЗТ (устранено). При профзамерах оборудования выявлены неудовлетворительные показатели (снижение изоляции, величина тока утечки) ОПН 35 Т-1 по ф."А", замечание устранено - ОПН заменен. В 14:41 Т1 введен в работу	ПС 110 Разд-2 ф8; ВЛ 35 Пушкинская-Оленевод.	9МВт/ 3055 чел/27 фид	3055	9	136	-18, ясно

Прим.ЮЭС	35	Владими́ро-Александровское 35/6	T1	07.01.21 9:14	07.01.21 12:48	1:01	07.01.21 12:48	1:01	MTЗ	нет	не произв	В 9-14 по звонкам потребителей на ПС Вл.-Александровское жалобы на отсутствие напряжения по ф.5. По прибытию ОВБ в 10-38 на ПС обнаружено отключение Т1 (работа ОД КЗ от МТЗ по стороне 35кВ). Обесточена 1С 6кВ (ф.1 и ф.5 РСК) При этом В 6кВ ф.1, 5 не отключались. В 10:44 включен СВ 6кВ, запитана 1С 6кВ, кроме ф.5 (РСК, блинкеров нет, 2,5 МВт, 900ч., 9 ТП, 2 кот., РЗА ПН). В 12:23 Т1 включен на Х.Х. по ф.5 в ТП-7120 повреждения: перегорание предох. 6кВ по трем фазам, повреждение изолятора 6кВ по ф."В" Т-1, повреждение трансформаторов тока и прибора учета на вводе 0.4кВ Т-1, повреждения концевых наконечников фидеров 0,4кВ №.1, 7. В 12:48 на ПС Влад.-Алекс. Т1 включен под нагрузку, запитаны все потребители, кроме ТП 7120 (быт 129ч.). В 15-47 в ТП допущена бригада на комплексный ремонт ТП. В 19:20 повреждения устранены (заменяли тр-р 400кВа, по времени вышло быстрее чем менять ввод 6кВ), ТП 7120 включено, весь потребитель запитан. 13.01.21 проведена проверка РЗА Ф-5, Т-1, произв регулировка привода В6 Ф-5, В6 Т-1	T2	2 кот./1140ч./2 фид.	1140	3,25	13	-15, пасм.
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	07.01.21 12:05	07.01.21 12:49	1:46	14.01.21 22:36	282:26	Откл.КУ "Земля"			часть г.Партизанска. В 12:49 перезапитано БТП. Остается отключено 1 ТП (29чел.). В 13:18 выделен участок КЛ от оп. 44 до ТП-7424, весь потребитель запитан. Определено МП: 635м от ТП-7424. в 1.21 работы не велись. 9.01.21 разложены пожого. 10-13.01.21 земляные работы. 14.1.21- МП откопано, смонтирована кабельная вставка, 2 муфты и включен.	ф.17 ПС Партизан	2 насосных, школа, 2 д/сада/2674ч.	2674	1	7	-16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дмитриевка 35/10	6	07.01.21 13:28	07.01.21 14:00	2:55	07.01.21 14:00	2:55	MTЗ	ну	у	с. Надеждинское. ОП 98 обнаружена птица	нет/123ч.	123	0,035	7	-25, ясно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	07.01.21 15:00	07.01.21 15:00	2:34	07.01.21 15:00	2:34	MTЗ	у	у	Повреждение на вед.уч-не	нет	0	0	0	-21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	07.01.21 15:15	07.01.21 15:52	7:05	07.01.21 15:52	7:05	MTЗ	нет	у	с.Воздвиженка. Под РТП-10 КТП 10-69 обнаружена птица	нет/1500ч.	1500	1,25	19	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	07.01.21 18:34	07.01.21 18:35	0:56	07.01.21 18:35	0:56	MTЗ	нет	у	п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый. РПВ усп. по ТМ	нет/1181ч.	1181	3	22	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	07.01.21 21:06	07.01.21 21:35	0:20	07.01.21 21:35	0:20	Ав. откл.	нет	у	часть г.Фокино. Осмотр ЛЭП в пр.оп.12-13, 20-22 ветки при порывах ветра касаются провода.	в/ч / 600ч.	600	0,2	4	-18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	07.01.21 21:40	07.01.21 22:45	1:15	07.01.21 22:45	1:15	Ав. откл.	ну	у	п.Трудовое, 4-е отдел. с/х.	нет /200 чел	200	1,4	16	-18, ясно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		07.01.21 21:44	07.01.21 21:44	0:34	08.01.21 4:15	5:00	ТЗНП 4ст	ну	ну	РЗА ПП. Одностороннее отключение на АТЭЦ (на ПС Западная В-110 не откл.). Разрыв транзита. В 21:46 на ПС Западная по команде РДУ откл. В-110 Раздольное-1, Давыдовка. На уч. ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7 оп.22 (анкерная) обрыв шлейфа средней фазы (ф.-А). С 0:48 до 0:52 отключалась ПС Шахта-7 (8000 чел/18МВт/77ТП) для вывода ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7 в ремонт. 08.01.21 в 3:29 работы окончены, в 4:15 ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7 включена в транзит (без ограничения ПС Шахта-7). В 4:17 по команде РДУ на ПС Западная вкл. В-110 Раздольное-1, В-110 Давыдовка.	ВЛ-110 Западная-шахта-7	нет	0	0	0	-18, ясно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Шахта-7		07.01.21 21:53	07.01.21 21:53	0:42	07.01.21 21:53		ТЗНП 4ст.	у	у	РЗА ПП. При попытке РПВ на АТЭЦ на ПС Западная отключился В-110 "Шахта7" (ТЗНП 4ст), АПВ усп. Переждение по ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7.	нет	0	0	0	-18, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		08.01.21 3:53	08.01.21 3:53	1:11	08.01.21 3:53	2:57	Волна НЗЗ 2 ст, ДЗ 3 зона. ВТЭЦ-1 ТЗНП 1 ст, ДЗ 1, 2, 3 зона	у	у	На вед. ПС 1Р/тяг. возгорание Т2 (работа ОД-КЗ-110) и отгорание шлейфа ф.С на ЛР-2 в сторону ПС и в сторону КВЛ-110 (оборудованию АО ДРСК не угрожает). РЗА ПП. Обесточенных потребителей АО ДРСК нет. В 5:17 ВЛ-110 отключена. После устранения повреждения на 1Р/тяг КВЛ 110 включена в 15:59	нет	0	0	0	+19, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Иман - Лазо		08.01.21 7:00	08.01.21 7:25	0:56	08.01.21 9:44	0:56	КУ "Земля"			Обесточены ПС Лазо, Рождественка. (с.Рождественка, с.Голубовка, с.Грушевое). Вкл. с "землей" для поиска повреждения. При поиске "Земля" самоустранилась. Определен участок сети ВЛ35кВ Рождественка-Пантелеймоновка. 8.1.21 произведен обход пр.1-10, 42-141. В полете оп 89-90 под проводами обнаружено дерево со следами подгара (провод не поврежден). 9.01.20 продолжен обход, без замечаний	2 котельн, скваж. /1002 чел/6 фид.	1002	3	37	-29, ясно	

Прим.ЦЭС	110	Приозерная 110/10	В-110 Т1	08.01.21 7:50	08.01.21 8:45	0:59	08.01.21 17:52	0:59	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. Обесточена 1С-10кВ (п.Приозёрное, Прилуки). 08:45 включен СВ 10, запитана 1С 10кВ, все потребители включены. Визуальный осмотр без замечаний. В 15:28 допуск бригады РЗА. На В-10кВ Ф.1 - заедание якоря катушки отключения (В-10 ф.1 не отключался) - устранено. По ф.1 (0,1МВт, телевышка) обнаружен обрыв провода ф.В,С в пролете оп. 99-100. В 23:22 устранено и ф.-1 включен.	Т2	школа, котельн. / 450 чел/ 3 фид.	450	0,44	11	-26, ясно
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеневоый		08.01.21 12:24	08.01.21 14:30	0:09	08.01.21 14:30	0:09	Откл.КУ "Земля"			РЗА ПП. с.Соболиное, Ясенево, Красный Яр, Олон. По ВЛ 20кВ Алчан-Ясеневоый появилась "земля" в сети 20кВ. ВЛ работает с землей. В пр.оп. 1016-1018 обрыв провода Ф"С". ВЛ выведена в ремонт. В 13:24 допущена бригада на АВР. В 14-30 повреждение устранено		школа, фап, кот, насосн/ 1067 чел	1067	0,3	11	-19, обл.
Прим.ЮЭС	35	Русская - ТЭЦ Центральная	№2	08.01.21 18:08	08.01.21 18:08	2:58	09.01.21 7:35	6:04	ЗДЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Работа дуговой защиты в яч. В 35 Центральная №2 на ПС Русская (ППМЭС). Обсточ. 2,4С 10кВ ПС ТЭЦ Центральная (потребители всех ТП запитаны по АВР). На ПС 35 кВ Океанариум и ПС 35 Коммунальная АВР 35 кВ успешен. На ТЭЦ Центральной в 18:18 включен СВ 35 запитаны 2,4С 10кВ. На ПС Русская в яч. В 35 Центральная №2 оплавлена концевая кабельная муфта ф.В. Произведён монтаж муфты ф.-А,В, в 6:28 испытан- замечаний нет. В 07:35 КЛ-35 включена в работу.	Русская - ТЭЦ Центральная №1	нет	0	0	0	-17 обл.
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	08.01.21 19:04	08.01.21 19:10	0:00	08.01.21 23:00	0:00	МТЗ	выв	у	п.Соловей Ключ. В 23:00 на РЛ-1 оп.24 устранен обрыв шлейфа Ф-В.		нет/200ч.	200	3	58	-18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	14	08.01.21 20:15	08.01.21 20:29	1:14	08.01.21 20:29	1:14	Откл.КУ "Земля"			Нефтебаза, летний лагерь. Повреждение на вед отпайке		нет/бч.	6	0,04	2	-19, обл.
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	09.01.21 0:46	09.01.21 2:50	1:09	09.01.21 2:50	1:09	КУ "Земля"			п.Соловей Ключ. Обрыв провода ф.-С пр.оп.24-25. Устранено.		нет/200ч.	200	3	58	-24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	09.01.21 4:45	09.01.21 6:24	1:01	09.01.21 6:50	3:43	МТЗ	ну	ну	с. Евсеевка. В 05:34 запитано ЗТП. В 6:24 без 2-х ТП. В 6:50 вкл. полностью.Обход без замечаний		котельн, насосн. / 449 чел	449	0,16	9	-29, ясно
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		09.01.21 4:46	09.01.21 4:49	0:23	09.01.21 4:49	0:23	ЧТЭЦ: ТЭНП 2 ст. М.Нимн: ТЭНП 1ст	ну	у	Обсточилась ПС Хатыми. На ПС Инаглинская и ПС Угольная АВР-6кВ усп. Вкл. успешно со стороны М.Нимныр (на ЧТЭЦ В-110 не включается).		котельная (есть ДГ) / 100чел / 4 фид	100	0,5	5	-24, облач
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		09.01.21 4:55	09.01.21 4:55	0:06	09.01.21 4:55	0:06	М.Нимныр: ТЭНП 1ст	у		Отключение со стороны М.Нимныр (на ЧТЭЦ В-110 отключен).		нет	0	0	0	-24, облач
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		09.01.21 5:01	09.01.21 7:00	0:12	09.01.21 20:04	0:12	М.Нимныр: ТЭНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. Отключение со стороны М.Нимныр (на ЧТЭЦ В-110 отключен). Обсточилась ПС Хатыми. В 7:00 вкл. участок ВЛ-110 ЧТЭЦ-Хатыми с отпайками, потребитель запитан. Выведен участок ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми в ремонт, 9.01.21 осмотрено 157 опор, без замечаний, в 17:33 выведенный уч-к включен на Х.Х. На ЧТЭЦ по В110кВ "Хатыми" устранили дефект в цепях опер. тока. В 20:04 транзит замкнут		котельная (есть ДГ) / 100чел / 4 фид	100	0,5	5	-24, облач
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	09.01.21 5:09	09.01.21 5:18	0:49	09.01.21 5:18	15:43	МТО	нет	у	Партизанск.		нет / 112 чел	112	0,2	2	-23, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	114	09.01.21 6:03	09.01.21 8:39	0:28	09.01.21 12:08	13:34	КУ "Земля"			с.Дубовое. В 8-39 выделен участок без нагрузки, все запитано. Оп.114-00/18 ф.В обрыв вязки. Устранено		нет / 200 чел	200	0,03	2	-27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	09.01.21 6:55	09.01.21 9:08	0:35	09.01.21 9:08	0:52	МТЗ	нет	ну	п.Соловей Ключ. Оп.27 обрыв шлейфа ф.С. Устранено		нет / 650 чел	650	4	40	-24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	09.01.21 14:01	09.01.21 17:03	2:48	09.01.21 17:03	2:48	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В пр.оп.1-2 устранен обрыв верхнего провода ф.В, заменен поврежденный изолятор на оп.2		колония / 290 чел	290	0,3	4	-14, ясно
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		09.01.21 23:06	10.01.21 0:44	0:40	11.01.21 16:52	0:40	ЧТЭЦ: ТЭНП 2ст. ИМФ ф.А-146,8км. ПС М.Нимныр: ТЭНП 1ст.	ну		РЗА ПП. Обесточена ПС110 Хатыми. На ПС Инаглинская, Угольная АВР успешен. Отключена ВЛ 110кВ М.Нимныр-Хатыми, в 00:44 ВЛ ЧТЭЦ-Хатыми включена. На ВЛ-110 М.Нимныр - Хатыми разрезаны шлейфа на анкер.оп.97, в 14:41 линия включена со стороны ПС М.Нимныр до оп.97, через 30 минут линия отключилась от ТЭНП 1 ст. 11.1.21 обнаружено в пр.оп.1-2 (от ПС М.Нимныр) провис грозотроса, негабарит с фазным проводом. Устранено, в 16:35 включена на ХХ, в 16:52 восстановлена норм. схема.		котельная (есть ДГ) / 100чел / 4 фид	100	0,5	5	-20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	10.01.21 6:38	10.01.21 7:35	3:34	10.01.21 7:35	3:34	МТЗ	нет	у	РЗА ПП п.Ключевой, п. Соловей Ключ		нет/650ч.	650	4	40	-24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	10.01.21 7:43	10.01.21 8:54	0:44	10.01.21 8:54	178:31	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Ключевой, п. Соловей Ключ. В 8:45 включен до РЛ-3 (запитано 11 ТП). В 8:54 включен полностью.		нет/650 чел	650	4	40	-24, ясно

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	10.01.21 9:35	10.01.21 9:37	1:14	10.01.21 9:37	1:14	МТЗ	нет	у	РЗА ПП		нет/650 чел	650	4	40	-24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	10.01.21 9:59	10.01.21 10:26	0:49	10.01.21 10:47	0:49	"земля" от КУ			РЗА ПП. В 10:12 включен до РЛ-3 (оп.38), запитано 11ТП. В 10:26 включен до РЛ-4 (оп.72), запитано всего 24ТП. В 10:41 включен до РЛ-5 (оп.74), запитано всего 31ТП. В 10:47 включен полностью, "земля" самоустранилась. С 12:59 до 14:00 отключали для снятия ветки в пр.оп. 25-26 и перетяжки провода ф.В.	нет/650 чел	650	4	40	-24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	10.01.21 17:05	10.01.21 18:54	0:52	10.01.21 18:54	0:52	"земля" от КУ			РЗА ПП. Пр.оп. 85-86 обнаружен обрыв провода, устранено	школа / 250 чел	250	0,3	15	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	11.01.21 3:25	11.01.21 4:22	0:32	11.01.21 4:22	0:32	МТЗ	нет	у	п.Ключевой, п. Соловей Ключ.	нет/650 чел	650	4	40	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	11.01.21 5:00	11.01.21 5:14	0:00	11.01.21 5:14	0:00	МТЗ	ну	у	п.Соловей Ключ. Планируется обход	нет/200ч.	200	3	58	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	11.01.21 5:56	11.01.21 6:32	0:37	11.01.21 6:32	0:37	МТЗ	нет	у	п.Ключевой, п. Соловей Ключ.	нет/650 чел	650	4	40	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	11.01.21 6:51	11.01.21 9:13	0:13	11.01.21 9:13		Откл.КУ "Земля"			п.Ключевой, п. Соловей Ключ. В 7:29 включен до РЛ-3 (запитано 11 ТП). В 9:13 включен полностью. "земля" самоустранилась.	нет/650 чел	650	4	40	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		11.01.21 8:25	11.01.21 8:25	0:01	11.01.21 13:13	0:01	Западная: ТНЗНП 1ст., АПВ усп. Давыдовка: НЗЗ 2,3ст, АПВ ну.	ну	ну	РЗА ПП. Без отключения потребителей, разрыв транзита. На оп.21 обрыв шлейфа по ф.С. Устранено.	нет	0	0	0	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	11.01.21 9:33	11.01.21 10:30	0:19	11.01.21 12:57	0:19	"земля" от КУ			РЗА ПП. п.Ключевой, п. Соловей Ключ. В пр.оп.24-25 провис провода ф.С с касанием провода ВЛ-0,4кВ Ф-2 0,4 кВ КТПП-5114.	нет/650 чел	650	4	40	-22, ясно	
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	11.01.21 9:51	11.01.21 10:07	0:29	11.01.21 13:10	0:29	"земля" от КУ			РЗА ПП. с.Кирга, Раздольное. Включен без отпайки на СКТП-996. На оп.414-05/14 обрыв вязки ф.С. Устранено.	нет / 415чел	415	0,6	20	-21, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	11.01.21 11:50	11.01.21 13:23	1:05	11.01.21 16:08	1:05	"земля" от КУ			РЗА ПП. с.Николаевка, Новицкое. В 12:15 включен до РЛ1, запитано 4 ТП. В 13:23 включен до РЛ2 оп. 107, без 7 ТП (более 50% запитано). В 16:08 полностью. Под оп.133/15 РТП-7033 найдена мертвая птица со следами воздействия электрической дуги.	нет / 231чел	231	0,3	13	-13, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	11.01.21 18:18	11.01.21 21:30	0:00	12.01.21 1:14	6:31	ав.откл	нет	ну	РЗА ПП. с.Подъяпольское. Нагрузка переведена на ф.7 без ТП 81201. Повреждение на голов.уч-ке концевой муфты на оп.39 в сторону ТП 81201. В 1:15 устранено, все включено	ф.7	котельная (есть ДП) / 530чел	530	0,5	8	-8, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	11.01.21 23:57	12.01.21 0:11	0:00	12.01.21 2:55	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен в работу без ТП-104 (повреждение тр-ра 400 кВА), котельная запитана. Устранено, все включено	котельная / 2100 чел	2100	1,6	12	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	12.01.21 0:10	12.01.21 1:04	1:01	12.01.21 1:04	1:01	МТЗ	нет	у	п.Ключевой, п. Соловей Ключ.	нет/650 чел	650	4	40	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	0	12.01.21 14:48	12.01.21 15:32	0:00	12.01.21 15:32	0:00	ав.откл	нет		Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП	нет / 450чел	450	0,5	5	-5, снег	
Прим.ЮЭС	35	Владивосток - Соловей Ключ		12.01.21 21:23	12.01.21 22:08	19:04	13.01.21 5:59	19:04	"земля" от КУ			п.Соловей ключ. Обесточена 1сш-35/6 кВ ПС Соловей ключ, обеспечен резерв. Произведен осмотр, оп.112 заменен поврежденный оп. изолятор.	ВЛ-35 Западная-Надеждинск ая-Соловей ключ	нет / 700 чел / 4 фид	700	4,2	43	-3, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	13.01.21 12:32	13.01.21 13:20	0:00	13.01.21 13:38	0:00	МТО	нет	не произв	РЗА ПП. Вкл без 4ТП, вкл в 13:30 без 2ТП, вкл в 13:38. ТП 7345 неисправен тр-р (250 кВА), заменен.	нет/ 112 чел	112	0,9	10	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	13.01.21 13:05	13.01.21 13:43	0:25	13.01.21 13:43	2:44	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет/ 500 чел	500	0,2	6	-5, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	14.01.21 15:30	14.01.21 16:15	0:55	14.01.21 19:06	10:02	КУ, земля			Вкл в работу с землей, поиск МП прибором. Оп.152/1 срыв изолятора фВ, устранено (19:06).	насосн, кот/ 235 чел	235	0,56	12	-13, облачно	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	15.01.21 0:06	15.01.21 0:31	5:20	15.01.21 0:31	5:20	ав.откл	выв	у	рза пп. с.Угесное. Обход без замечаний	нет / 480чел	480	0,1	10	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Соловей Ключ 35/6	T1	15.01.21 0:10	15.01.21 4:31	1:09	15.01.21 4:50	1:09	МТЗ			Обесточилась 1С-6кВ. В ячейке ф.1 повреждение опорных изоляторов всех фаз в сторону 1С-6кВ. Повреждение изоляции из-за таяние ШМ-10кВ в результате подвижки грунта и деформации КРУН. Устранено. В 4:31 включены В-6 Т1, ф.6 (основной потребитель). В 4:50 включены все потребители. РЗА ПП.	нет / 700чел / 4 фид	700	6	49	-15, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	15.01.21 4:50	15.01.21 5:26	2:06	15.01.21 6:03	2:06	КУ "Земля"			п.Ключевой, Соловей Ключ. Включен до РЛ-3 оп.38, запитано 11 ТП из 40 (включена основная нагрузка). "земля" самоустранилась. 15.01.21 произведен инженерный осмотр оп. 78-144 (1/2 фидера), замечаний нет. 17.1.21 провели инженерный обход. Составлен лист осмотра		нет / 650чел	650	6	40	-15, ясно
Прим.ЦЭС	35	Россия - Родина		15.01.21 10:10	15.01.21 10:42	0:37	15.01.21 16:10		КУ "Земля"			Обесточена ПС Родина 35/10 (с.Новое, Ленинское). Потребители запитаны от ПС Михайловка. РЗА ПП. По ВЛ-35кВ на оп.21 (анкерная) разрушение гирлянды изоляторов ф.А (с падением провода в сторону оп.20) со следами выстрела из огнестрельного оружия, вызвана полиция .Устранено.	ВЛ-35 Михайловка-Родина	Михайловский р-н: 2 школы, 3 котельные / 2320 чел	2320	1,1	21	-14, снег
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	15.01.21 10:22	15.01.21 11:17	0:45	15.01.21 23:10	0:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП.г. Свободный. Вкл. без ТП-143, 173 (д. сад, гимназия, военкомат, 40 част.домов). Повреждение КЛ при буровых работах между ТП 143 и ТП 132 ООО "ДМА Восток" при установке стоек под ограждения. В 16:17 от мобильного ДГ (тепловые сети, 60кВА) запитано ТП-173 20ч. домов. В 23:10 повреждение устранено, схема восстановлена.		д. сад, гимназия, военкомат / 3000 чел	3000	2	11	-25, облач
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	В-10 1Т	15.01.21 15:04	15.01.21 15:06	2:14	15.01.21 15:06	2:14	МТЗ	нет	у	неселект. Обесточивалась 1С-10кВ. По ф-4 МТЗ (не отключился), провоз срубленного дерева под ВЛ прол. оп. 4-02/9 - 10 (есть следы перекрытия, ремонт не требуется). Сообщено в полицию. РЗА ПП. Произведена регулировка привода В-10 ф-4.		Октябрьский р-н: 3720 чел/4 фид.	3720	1,6	26	-15, облач
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	105	15.01.21 15:18	15.01.21 18:18	2:07	15.01.21 18:18	2:07	МТЗ	ну	ну	п. Будукан. На приёмном портале ф-105 срыв изолятора ф.-В. Для БВР (рядом проходит ШМ-10кВ 1Т) обесточивали однострансформаторную ПС Будукан (150 чел/0,5МВт/2 котельн./5ТП) с 17:00 до 18:17. Произведена замена изолятора по ф-105.		быта нет	0	0,2	2	-15, облач
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	15.01.21 17:48	15.01.21 19:36	0:00	16.01.21 17:15	13:27	МТЗ	выв	не произв	г.Владивосток. В пр. оп. 1-2 ф.-В обрыв провода. Запитано от резерва без 2 вед. ТП (где ТП-Яичков на собственном ДГ, ТП-"Владзаказчик" без нагрузки). 16.1.21 устранено.	ф-3 ПС А	теплицы / 180 чел	180	0,6	5	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	15.01.21 22:06	15.01.21 22:11	0:06	15.01.21 22:11	3:56	Ав.откл	ну	у			школа, кот/ 184 чел	184	0,2	11	-10, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	В-10 Т1	16.01.21 1:05	16.01.21 2:40	0:14	16.01.21 3:05	0:14	КУ "Земля"			с.Михайловка, с.Грязнушка. Повреждение ОПН-10 Ф-С на тележке 2ТН-10, ОПН-10 Ф-С на тележке 1ТН-10. /В 1:38 запит ф-6, в 1:49 вед. ф-12 (по сети 10 кВ); в 2:40 запит. ф-7 (повреждение на ведомственном уч./ В 3:05 произведена замена обоих ОПН ф.-С, потребитель запитан по норм. сх.	сети 10кВ	0,5 МВт/ 1024 чел/школа, д/с, фап, скваж, кот	1024	0,5	14	-25, облачно
Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое - Ракитное		16.01.21 1:10	16.01.21 1:41	2:04	16.01.21 2:55	2:04	МТО	запрет	у	С обесточиванием ПС-35 Ракитное, Малиново. Ч/з 31 мин обеспечен резерв. Произведен осмотр . Оп.45 Ф.-В" срыв изолятора (устранено 16:55); оп. 275 Ф.-С" срыв изолятора (устранено 21:03 была поломка а/м).	ВЛ 35 "Н.Покровка-Ракитное"	1,7 МВт/5374 чел/13 фид	5374	1,7	79	-13, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф16 В-6 кВ в ЦРП102	17.01.21 0:46	17.01.21 2:04	180:11	17.01.21 2:04	180:11	Ав.откл	нет	не произв	В ТП- 81039 по Т2 перегорели ПК-6 всех трех фаз - Т2 исключен из схемы (нагрузка на Т1). Днём произведены ВВ испытания Т2 и каб. перемычки, замечаний нет. 18.1.21 замена ПК-6.		д/с/ 300 чел	300	0,1	3	-15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	13	17.01.21 8:53	17.01.21 9:48	0:42	17.01.21 11:45		КУ "Земля"			с.Элитное. Выделен головной участок до РС 537/91 .Ооп.66 обрыв вязы. Устранено. РЗА ПП	ф.20 Полевая	нет/90ч.	90	0,25	3	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	18.01.21 6:26	18.01.21 6:27	1:39	18.01.21 6:27	2:05	Ав.откл	нет	у	г. Артем. На ОП 5 отгорел шлейф по ф.С В 10:41 Повреждение устранено		котельн, д. дом /1181 чел	1181	0,95	34	-18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	18.01.21 11:50	18.01.21 12:18	0:03	18.01.21 12:18	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Галикино, Константиновка, Смирновка. 19.01.21 в пр.оп.85-86 обнаружены следы незаконной вырубки деревьев неустановленными лицами. Сообщено в СБ		котельная/475ч.	475	0,3	24	-17, снег
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	18.01.21 15:42	18.01.21 15:52	0:00	18.01.21 18:59	0:00	Откл.КУ "Земля"			РЗА ПП. часть п.Чигири. В 15:52 включен до ЛР 337 (запитано 7 ТП). В полете ОП 85/9-85/11 обрыв провода ф.В (следов стороннего возд. нет). Устранено		котельная / 300 чел	300	0,307	13	-25, ясно
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	18.01.21 17:23	18.01.21 17:25	1:59	18.01.21 17:25	15:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Ачан Пр.оп.118-119 обнаружено дерево под линией		школа, котельная/450ч.	450	0,2	4	-23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	18.01.21 21:33	18.01.21 22:43	0:09	18.01.21 22:43	0:09	МТО	нет	не произв	г.Большой Камень. Повреждение на вед. участке.		нет / 1100 чел	1100	1	22	-15, снег, ветер

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		18.01.21 21:40	18.01.21 21:42	2:36	18.01.21 21:50	6:05	АТЭЦ: НЗЗ 1ст. Промузел: НЗЗ 1ст.	ну	у	ИМФ Ф-"С" 10,21 км (длина линии 25). По режиму РДУ на ПС Спутник отключен В-110 Чайка. Обесточены ПС-110 Спутник, Промузел, ПС-35 Сахарный ключ. В 21:42 на ПС Спутник включён В-110 Чайка, потребитель запитан в полном объёме. По ВЛ-110 АТЭЦ-Промузел произведён осмотр в пр.оп. 36-42, замечаний нет. В 21:50 ВЛ включена успешно в транзит. 19.01.21 осмотр пр.оп.1-75 без замечаний	ВЛ-110 Чайка- Спутник	г.Владивосток: 38680 чел / 57 фид.	38680	60	190	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	18.01.21 22:08	18.01.21 22:42	2:13	18.01.21 22:42	2:13	Ав. откл.	выв	у	г.Фокино. Осмотр без замечаний		котельн. / 100 чел	100	0,2	4	-12, пасм
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	18.01.21 22:30	18.01.21 22:33	10:23	18.01.21 22:33	10:23	МТЗ	ну	у	п.Олений. Осмотр без замечаний		котельн. / 400 чел	400	0,9	16	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	18.01.21 22:38	18.01.21 23:04	2:09	18.01.21 23:04	9:08	МТЗ	нет	у	п.Кневичи.		нет / 700 чел	700	1,5	27	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	18.01.21 22:47	18.01.21 23:15	3:02	18.01.21 23:15	3:02	МТЗ	выв	ну	с.Безверхово. Повреждение на вед. ТП.		котельн, насосн. / 540 чел	540	0,3	13	-13, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	19.01.21 0:02	19.01.21 0:03	0:07	19.01.21 0:03	0:07	МТЗ	ну	у	п.Олений.		котельн. / 400 чел	400	0,9	16	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	19.01.21 0:42	19.01.21 4:05	1:38	19.01.21 11:48	41:46	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с. Прохладное, п. Южный, с.Шмидтовка. Запитано 7ТП (в том числе котельная, более 50% нагрузки) от резерва. В 7:35 включен до РЛ-4, без 4ТП (3 - РСК, 1 - вед). В 10:59 включен до РЛ-3. Оп.5 РЛ-2 обнаружен ОПН-6 со следами перекрытия (исключен из схемы), все включено	ф-9 ПС Надеждинская; ф-29 ПС Де-Фриз	школьн. котельн. / 370 чел	370	1	12	-18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	19.01.21 1:02	19.01.21 1:30	0:35	19.01.21 1:30	0:35	Ав. откл.	нет	у	г.Фокино. Обход без замечаний		котельн. / 100 чел	100	0,2	4	-17, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	19.01.21 9:21	19.01.21 9:21	0:57	19.01.21 9:21	0:57	МТЗ	у		РЗА ПП. В пр.14/4 - 14/5 обнаружен перегоревший провод связи в охранной зоне ВЛ, который был подвешен выше ф.5 между домами в п.Пластун со следами перекрытия на проводах ВЛ. Провод 10 кВ без повреждений.		нет	0	0	0	-19, ветер
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	19.01.21 10:20	19.01.21 11:10	1:11	19.01.21 11:10	1:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. При осмотре ВЛ 10 кВ на ТП-2141, проходной изолятор 10 кВ ф. В обнаружено повреждение шлейфа (плохой контакт), устранено по заявке		школа, насосная / 1574 чел	1574	0,2	17	-23, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	19.01.21 10:49	19.01.21 11:03	0:50	19.01.21 11:03		МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		школа, очистные, дс, КНС / 1344 чел	1344	0,88	19	-23, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	5	19.01.21 13:42	19.01.21 13:45	0:02	19.01.21 16:33	0:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обеспечен резерв без 5ТП (котельная запитана). Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 14:30. В пр.127-130 провис провода (болот.местность), произведена перетяжка, схема восстановлена	РП-Усть-Ивановка	котельная / 300 чел	300	0,4	20	-20, ясно
ЮЯЭС	6	Восточная 35/6	ф."Алдан-б"	19.01.21 23:02	20.01.21 0:45	0:27	20.01.21 0:45	0:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Алдан. Схлест проводов ф.А,В из-за наклона ОП 18 (погрузчиком на опору навален снег, в результате произошел наклон. Сообщено в СБ, ГИБДД). Произведена перетяжка проводов. РЗА ПП		теплопункт/970ч.	970	0,8	11	-28, обл.
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		20.01.21 0:26	20.01.21 0:26	1:49	20.01.21 10:09	1:49	ПС Западная: ДЗ 1 ст., ТЗНП 1ст., АПВ ну, ИМФ- 2,1 км. ф.А, АТЭЦ: НЗЗ 1ст., АПВ усл.	ну	не произв	Обесточенного потребителя нет. Разрыв транзита. При осмотре ПС Западная на РЛ 110 нет напряжения по ф.А. На участке Западная-Шахта-7 пр.оп.4-5 обнаружен обрыв провода ф.А.(следов внешнего возд. нет). РЗА ПП. Устранено, схема восстановлена		нет	0	0	0	-18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	20.01.21 0:33	20.01.21 2:33	0:57	20.01.21 2:33	0:57	МТЗ	нет	ну	п.Соловей Ключ. В пр.оп. 24-25 устранили обрыв провода ф.С. РЗА ПП		нет/650ч.	650	2,9	40	-22, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	20.01.21 2:23	20.01.21 5:10	0:14	20.01.21 5:49	0:14	МТЗ	выв	не произв	часть г.Хабаровск (частный сектор). ОП 34 отгорели шлейфа ф.А,В,С к ТП 1457, на Р-127 отгорел шлейф ф.В. В 5:10 включен без 4-х ТП. Повреждения устранены в 5:49 все включено. РЗА ПП		нет/198ч.	198	0,7	10	-24, ветер

Прим.СЭС	35	К - Фабричная-2	№1	20.01.21 7:30	20.01.21 7:30	0:36	20.01.21 19:08	0:36	ДЗ 1ст.	ну	ну	Обесточенного потребителя нет. Вся нагрузка была на Т2. Падение провода ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск (ППМЭС) на ВЛ 35 кВ К-Фабричная-2 №1 в пр. 48-49. (выпал из пресс.зажима) (заявка МЭС до 23.01.21). На ПС-35/6 Фабричная-2 обнаружено внутреннее повреждение бака В-35 К цепь №1. 21.01.21 В-35 демонтирован, вывезен на базу РЭС, произведен кап.ремонт. 22.01.21 В-35 смонирован на ПС, в 19:01 схема восстановлена.		нет	0	0	0	-30, ясно
Прим.СЭС	35	К - Фабричная-2	№2	20.01.21 7:30	20.01.21 8:52	2:22	20.01.21 10:25	2:22	МТЗ	ну	ну	Падение провода ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск (ППМЭС) на ВЛ 35 кВ К-Фабричная-2 №1 в пр. 48-49. (выпал из пресс.зажима). Обесточена ПС-35 Фабричная-2, Хрустальная. Обеспечен резерв по ВЛ-35 К - Кавалерово. Осмотр без замечаний	ВЛ-35 К - Кавалерово	котельные - 2 /3300ч / 7 фид	3300	1,5	32	-30, ясно
Прим.СЭС	35	К - Кавалерово		20.01.21 7:33	20.01.21 7:33	0:00	20.01.21 7:33	4:48	МТЗ	у		РЗА ПП. При успешном АПВ появилась "Земля", работа с "землей". На ПС-35 Центральная повреждение РВ-35-2с ф.В (исключен из схемы)		нет	0	0	0	-30, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	20.01.21 8:56	20.01.21 11:49	0:47	20.01.21 16:18	229:12	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без ТП. Оп.19 обрыв изолятора, провод на траверсе. Устранено, все включено		школа / 414 чел	414	0,2	4	-24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	20.01.21 19:05	20.01.21 19:59	0:57	20.01.21 21:10	3:24	Ав.откл	нет	не произв	РЗА ПП. Включен без ТП-1080, в ТП заменили предохранитель 10кВ ф.В. В 21:10 все включено		нет / 1500 чел	1500	0,4	3	-11, пасм
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	21.01.21 10:21	21.01.21 11:24	0:16	21.01.21 17:58	3:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Яковлевка, Покровка. В 11:00 включен до РЛ48 оп.71, запитано 5ТП из 13ТП. В 11:24 включен до РЛ-7 оп.169, без ТП-6011. В пр.оп.275-276 касание проводов ветками деревьев, устранено.		нет / 595чел	595	0,2	13	-8, обл
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	21.01.21 12:28	21.01.21 12:46		21.01.21 12:46		МТЗ	ну	у	Дерево в прол. оп. 23-24, ремонт не требуется.		нет / 1571 чел	1571	0,48	21	-20, обл
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		21.01.21 12:34	21.01.21 13:23	1:33	22.01.21 0:16	4:18	Западная: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, ТО АТЭЦ; ДЗ 2,3ст, ТНЗНП 1,3ст	ну	не произв	РЗА ПП. Обесточивалась ПС Шахта-7. На участке ВЛ-110 Западная-Шахта-7 в пр.оп.23-24 обрыв верхнего провода. В пр.оп. 21-22-23 обрыв верхнего и нижнего проводов большегрузной техникой, виновник скрылся, сообщено в полицию, СБ. В 13:55 ВЛ-110 выведена в ремонт. Смонтированы провода в пр.оп. 21-24 кроме нижнего в пр.оп.21-22. При натяжении нижнего провода в пр.оп.21-22 произошел обрыв провода в пр.оп.20-21 в месте пересечения с гос.трассой. В 22:53 устранено (для АВР проводилось согл-е с ГИБДД), линия включена в работу по норм.схеме	ВЛ-110 АТЭЦ Шахта-7	часть г.Артем, 8000чел / 10 фид	8000	18,1	77	-8, обл
Ам.ЦЭС	35	Силикатная - Новотроицкая		21.01.21 13:20	21.01.21 15:15	2:17	21.01.21 17:27		"земля" от КУ			РЗА ПП. Обесточена ПС 35/10 Новотроицкая. В 15:15 запитаны потребители по сети 10кВ от резерва кроме 2-х фидеров. В 16:46 запитаны все потребители. На ПС Новотроицкая повреждение изолятора ШР-35 Т1 (внутр.трещина по верх.армир.шву, тлжение провода) ф.В в сторону В-35 Т1. Заменен.	ф.13 ПС Силикатная, ф.8 ПС Моховая	О/лагерь (есть резерв) / 1370чел / 5 фид	1370	2,6	60	-30, облачно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	21.01.21 14:21	21.01.21 15:54	3:12	21.01.21 17:26	6:56	"земля" от КУ			с.Серебряное, Бровничи, Хмельническое.В 15:17 запитано 3 ТП. В 15:54 включен без 2-х ТП. "земля" самоустранилась.		нет / 300чел	300	0,3	9	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	21.01.21 15:55	21.01.21 15:55	0:52	21.01.21 15:55	265:41	МТО	у				нет	0	0	0	+1, пасм
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	21.01.21 16:10	21.01.21 16:11	0:14	21.01.21 16:11	2:58	ав.откл	ну	у	с.Варфоломеевка.		котельная / 382чел	382	0,2	10	-3, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	22.01.21 4:48	22.01.21 6:16	0:54	22.01.21 8:10	0:54	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 8ТП, котельные запитаны. На ТП-31 на траверсе поврежден изолятор ф.В. Устранено.		котельная-2 / 2800 чел	2800	0,65	21	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	22.01.21 9:42	22.01.21 10:40	2:16	22.01.21 10:40	2:16	"земля" от КУ			с.Николаевка, Новицкое. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 231чел	231	0,3	16	-4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	22.01.21 10:40	22.01.21 13:38	0:23	22.01.21 13:38	0:23	"земля" от КУ			с.Сужаново. Разрушение и срыв изолятора на оп.147/18. Устранено.		котельная (на ДТ), д/с, школа / 560чел	560	0,1	6	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	22.01.21 10:54	22.01.21 14:56	1:17	22.01.21 17:53	1:17	"земля" от КУ			с.Соловей Ключ. Включен с "землей" для поиска прибором. На оп.101 срыв вязки провода ф.В, провод на траверсе. Устранено.		нет / 200чел	200	3	58	-6, ясно
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка - Ромны		22.01.21 12:51	22.01.21 13:07	0:44	22.01.21 13:07	0:44	НЗНП 1ст.	ну	у	РЗА ПП. Обесточены ПС 110кВ Ромны, ПС 35кВ Знаменка, Хохлатская. ИМФ ф.А-0 52,5км. Произведен частичный осмтр. Произведен осмтр, оп.164А поврежден изолятор в гирлянде верхнего провода. 28.01.21 произведен частичныйосмтр в пролете оп 125-135, замечаний нет.		6230чел / 17 фид	6230	2,1	109	-20, обл
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	22.01.21 15:14	22.01.21 15:25	0:18	22.01.21 15:25	0:18	ав.откл	нет	у	с.Новороссия, Центральное. Обход без замечаний. РЗА ПП.		школа / 414чел	414	0,2	5	-3, ясно

Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ – Благовещенская с отп. на ПС Чигири, ПС Кооперативная	№1	22.01.21 15:14	22.01.21 15:14	0:44	22.01.21 15:14	0:44	БТЭЦ: ВЧБ, ДЗ1з, Благовещенская: ВЧБ	у		ИМФ 1.27км от БТЭЦ. РЗА ПП. В пр.оп.44-45 следы перекрытия на нижних проводах, производится отсыпка территории строительным мусором, провода ВЛ без повреждений.Техники поблизости нет. Сообщено в полицию, СБ.	нет	0	0	0	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	22.01.21 15:58	22.01.21 16:15	0:45	22.01.21 16:15	8:36	ав.откл	нет	у	с.Новороссия, Центральное. Обход без замечаний. РЗА ПП.	школа / 414чел	414	0,2	5	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	23.01.21 15:30	23.01.21 16:36	1:04	23.01.21 16:36	10:32	Ав.откл	нет	ну	Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА ПП.	школа, кот/400 чел	400	0,1	5	-6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	23.01.21 16:56	23.01.21 18:06	1:12	24.01.21 15:38	1:12	Ав.откл	нет	не произв	РЗА ПП. Вкл без ЗТП, вкл в 20:00 без 1 вед ТП (карьер), вкл в 10:02 24.1.21 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 15:38. Пр.оп.38-39 падение дерева, обрыв проводов 3 фаз , срыв изоляторов (пр.оп.38-41), следов стороннего возд.нет. Устранено.	ПС Береговая2 ф29	кот/ 100 чел	100	0,1	7	-2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	23.01.21 19:59	23.01.21 21:36	0:00	23.01.21 21:36	0:00	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на вед. отпайке. РЗА ПП.	нет/ 50 чел	50	0,2	6	-11, ясно	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	102	24.01.21 9:00	24.01.21 9:46	3:32	24.01.21 11:26	3:32	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 11:26. ТП 773 срыв изолятора с приемной траверсы, устранено.	школа, д/с, кот/650 чел	650	0,6	8	-20, облачно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	190	24.01.21 11:58	24.01.21 13:38	3:23	28.01.21 16:39	3:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждена КЛ-10кВ на уч."ТП-640-ТП-641". 25.01.21 определено МП: 165 м. от ТП-640. 26.01.21 разложен пожар. 28.01.21 в 16:39 повреждение устранено, фидер включен	ПС ЧТФ ф72	кнс, школа, кот/830 чел	830	0,55	18	-11, облачно
Ам.ВЭС	35	А - Старая Райчиха		24.01.21 15:17	24.01.21 18:12	0:48	24.01.21 18:12	1:06	КУ, земля			С обесточиваниеи ПС 35кВ Старая Райчиха. 2кот из 5 на ДГ. Пр.оп.31-32 падение дерева, на оп.32 поврежден изолятор фС (провод касается траверсы), провода ВЛ без повреждений. В 18:12 повреждение устранено, ВЛ вкл в работу, потребитель запитан.	0,36 МВт/ 1757 чел/ 6 фид	1757	0,36	32	-14, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	Заозерная 35/6	5	24.01.21 15:33	24.01.21 16:08	0:44	24.01.21 16:08	0:44	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.	ИТУ/ 1123 чел	1123	0,6	1	-7, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	9	25.01.21 0:01	25.01.21 3:09	0:38	25.01.21 16:46	0:38	ав.откл	нет	ну	п.Смоляниново. Выделен участок КЛ-6кВ пр.оп. 9-10, без нагрузки, все потребители запитаны в 4:09. 25.1.20 в 16:46 подключен резевный кабель.	ф.5 котельная (на ДГ) / 50чел	50	0,1	2	-10, ясно	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	25.01.21 10:03	25.01.21 10:18	1:25	25.01.21 10:18	1:25	МТЗ	ну	у	п.Партизанский. На ЛР оп. 15-00/32 следы перекрытия, под опорой птица (сорока). Ремонт не требуется.	нет / 400 чел.	400	0,06	5	-18, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	25.01.21 12:41	25.01.21 13:24	0:41	25.01.21 13:24	0:41	КУ "Земля"			г.Свободный. "Земля" самоустранилась. Осмотр, замечаний нет. Повреждение на вед.уч-ке	школа-интернат / 7200 чел	7200	2	27	-22, облач	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№1 (С-107)	25.01.21 13:48	25.01.21 13:48	2:34	25.01.21 13:58	2:34	1 ст. ДЗ. МТО	выв	у	ОМП Ф.-В.С. 7.9 км. АПВ выведено (работа подрядчика ООО "Энергострой"), потребитель не обесточивался. В пролётах опор 38-39 упало подпиленное дерево с края просеки (спил старый, дерево наклонилось не в ту сторону, планировали убрать техникой). Без повреждения провода. РЗА ПП.	ВЛ-110 №2	нет	0	0	0	-22, облач
ЮяЭС	6	МПС 35/6	ф-МПС	25.01.21 15:02	25.01.21 15:02	0:15	25.01.21 15:02	0:15	МТЗ	у		Сторонним автомобилем порваны провода освещения и при падении опора освещения 0,4кВ задела дер. оп. №37 6кВ (повреждения оборудования ДРСК нет). Сообщено в полицию.	нет	0	0	0	-30, облач	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	25.01.21 17:29	25.01.21 17:36	0:45	25.01.21 18:47	3:36	КУ "Земля"			с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка, Анучино. Включён с "землей" в 17:36. На оп. 182. Ф.-С. разрушен коллачок изолятора, провод на траверсе. В 18:47 устранено и вкл. по норм. сх.	станция обезжелезивания, насосная, котельная/ 518 чел	518	0,5	21	-8, ясно	
Хаб.СЭС	6	К 110/6	4	26.01.21 10:02	26.01.21 10:38	0:25	27.01.21 19:09	0:25	МТЗ	выв	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ 350 м от ТП-715. Устранено	Ф-1 ПС Таежная	нет / 2000 чел	2000	0,2	8	-23, облач
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	26.01.21 10:30	26.01.21 11:39	4:21	26.01.21 11:39	4:40	МТЗ	нет	у	Соловей Ключ.	нет / 200 чел	200	3	59	+2, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	26.01.21 11:33	26.01.21 12:56	0:14	27.01.21 5:17	0:14	МТО	выв	не произв	г.Фокино. Запитано от резерва без 3-х ТП. В 13:40 все вкл. Повреждена КЛ-10кВ ввода в ТП-82012 на участке КВЛ ТП-82012 - ТП-82001 буровой установкой монтажной организации "Примэнергосоюз" при проведении земляных работ. Сообщено в полицию. Произведен ремонт, вкл в работу (5:17)	ф-1	бойлерная, насосная, отчистные, ЦТП / 1400 чел	1400	2,7	11	+1, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	26.01.21 11:33	26.01.21 12:19	0:36	26.01.21 13:23	1:13	МТЗ	ну	ну	с.Нагорное. От резерва запитано без 5-ти ТП. В 12:48 без 2-х ТП. Повреждение на вед. уч.	ф-6	котельная, школа, д/сад / 707 чел	707	0,3	14	-6, снег
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	26.01.21 11:45	26.01.21 12:39	1:10	26.01.21 14:00	13:55	МТЗ	ну	ну	с. Кронштадка. Вкл. без 6-ти ТП. В 14:00 все вкл. Осмотр, замечаний нет.	котельная, школа, насосная/ 417 чел	417	0,2	14	-8, пасм.	

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	26.01.21 12:50	26.01.21 14:48	7:05	26.01.21 14:48	7:05	МТЗ	нет	ну	Соловей Ключ. Повреждение на вед. участке.		нет / 200 чел	200	3	56	+4, пасм
Хаб.СЭС	10	ЦРП-8	16	26.01.21 13:06	26.01.21 13:06	0:26	26.01.21 16:25	0:26	МТЗ	нет	не произв	На хх. В ТП-83 повреждение КЛ в сторону ЦРП-8. 16:00 устранено, в 16:25 вкл.		нет	0	0	0	+18, облач
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		26.01.21 14:23	26.01.21 14:23	0:32	26.01.21 15:42	6:00	АТЭЦ; ДЗ 1з. ПС Промузел: ДЗ 1 з.	ну	у	ИМФ Ф.В.С 15,1км (Лвл=24,6км). Разрыв транзита. В 15:37 ВЛ вкл. со стороны ПС Промузел, в 15:42 в транзит. Выполнен осмотр ВЛ по всей длине, замечаний не выявлено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	26.01.21 15:40	26.01.21 16:22	0:55	28.01.21 16:25	12:48	КУ "Земля"			Вкл с выделенным поврежденным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ-6 кВ на уч. "ТП-81164-ТП "КНС10"". Обнаружено МП: 513м от КТП 81164. 27.1.21 разработан котлован, повреждение подтверждено. 28.1.21 в 16-17 смонтирована каб. вставка 4м.	ф-13 ПС Топаз	теплотупнк / быта нет	0	1,2	4	0, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	26.01.21 16:25	26.01.21 16:28	0:42	26.01.21 16:28	0:42	МТО	ну	у	Оп. 17 вырван крюк. Устранено		282 чел	282	0,1	6	0, снег
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	26.01.21 17:16	26.01.21 17:17	2:31	26.01.21 17:17	2:31	МТЗ	нет	у	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. Обход до 2.02.21.		школа, кот. / 370 чел	370	1	14	+3, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	26.01.21 17:24	26.01.21 18:18	0:02	26.01.21 18:18	0:02	Ав.откл	нет	у	27.01.21 произведен осмотр, замечаний нет.		нет / 200 чел	200	0,14	5	0, снег
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10	26	26.01.21 19:20	26.01.21 21:15	3:00	26.01.21 21:15	3:00	КУ "Земля"			Повреждение на введомственной отпайке.		КНС, котельная / 250 чел	250	0,8	15	+1, мокрый снег
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	26.01.21 19:30	26.01.21 20:25	0:00	26.01.21 22:01	23:44	КУ "Земля"			Вкл. без 1ТП, вкл в 22:01. Оп.138 заменен поврежденный изолятор фФ.	Ф-1 ПС Приозерная	котельн. / 450 чел	450	0,2	10	+0, мокрый снег
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	26.01.21 21:10	27.01.21 1:27	1:48	27.01.21 3:23	23:27	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 3:23. Пр.оп.24-25 снята ветка.	ф7	нет/ 414 чел	414	0,2	4	+2, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	26.01.21 21:20	26.01.21 23:04	1:34	26.01.21 23:04	1:34	Ав.откл	ну	ну	Вкл частями, без замечаний.		нет/ 100 чел	100	0,25	16	+2, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.б	26.01.21 22:01	26.01.21 23:44	2:31	26.01.21 23:44	2:31	Ав.откл	нет	не произв	Пр.оп.32-33 снята ветка.		вч, насос/300 чел	300	0,2	10	0, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.б	26.01.21 22:24	27.01.21 3:18	0:05	28.01.21 16:25	0:05	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 3:47 без ТП82049. Повреждение КВЛ на уч. "ТП82048-ТП82050" 27.1.21 обнаружено: на оп.73 сорвана траверса. В 13:55 перезапитаны все потребители. 28.1.21 в 11-48 допущена бригада для монтажа траверсы. Устранено		вч, жд станц/600 чел	600	0,2	4	0, снег
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	26.01.21 23:10	27.01.21 0:10	1:35	27.01.21 2:33	2:00	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 0:27 без 3ТП, вкл в 2:33. Пр.оп. 25-26 снята ветка.	ф16	школа, кот/1289 чел	1289	1	17	-1, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	27.01.21 0:10	27.01.21 2:45	0:31	28.01.21 22:32	1:45	МТО	выв	ну	Вкл в 1:04 без 6ТП, вкл в 2:45 без вед.ТП2046. Повреждение КЛ РСК на уч. "ТП82004-ТП82021" и вед.КЛ "ТП82004-ТП2046". 27.1.21 работы не велись. 28.1.21 поврежд. на уч. ДРСК не подтвердилось, на вед. уч. устранено. Вкл. по норм. ск.		бойлер/300 чел	300	0,25	7	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	27.01.21 2:19	27.01.21 2:23	0:39	27.01.21 2:23	0:39	Ав.откл	нет	у	часть г.Фокино. Осмотр, замечаний нет.		нет/ 451 чел	451	0,4	7	0, пасмурно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	27.01.21 3:21	27.01.21 5:37	1:04	27.01.21 16:37	1:04	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 5:55 с выделенным уч. без нагрузки. Оп.398 (на РЛ) поврежден изолятор фФ.	ф5	школа, кот/ 122 чел	122	0,16	9	-3, снег
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	27.01.21 6:51	27.01.21 8:17	0:00	27.01.21 13:10	2:12	КУ, земля			Включен с землей. Оп. 120 разрушен изолятор, обрыв верхнего провода. Устранено		школа, д/с, кот/ 182 чел	182	0,15	7	-6, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Тепличный комбинат 35/6	12	27.01.21 8:27	27.01.21 9:07	1:05	27.01.21 9:07	1:05	Ав.откл	ну	у	Хабаровск. Повреждение на вед ТП		Востокметалл, ПТФ/ быта нет	0	1,2	5	-14, ветер
Прим.СЭС	6	Плавазавод 110/35/10/6	3	27.01.21 11:21	27.01.21 14:02	1:18	27.01.21 18:30	1:18	Откл.КУ "Земля"			с.Каменка. Котельная перешла на ДГ. В 14:02 включен с "землей". Оп.454 поврежден изолятор. Устранено		котельная, школа/1208ч.	1208	0,83	11	-5, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	27.01.21 14:11	27.01.21 15:04	0:22	27.01.21 15:04	0:22	МТЗ	нет	у	с.Новодевица. Обход без замечаний		школа, котельная/178ч.	178	0,1	8	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	28.01.21 1:50	28.01.21 1:52	0:55	28.01.21 1:52	2:52	МТЗ	нет	у	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка.		школа, кот. / 370 чел	370	1	14	-12, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	28.01.21 4:12	28.01.21 6:43	0:27	28.01.21 11:52	0:27	МТЗ	ну	ну	Н.Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино. Включен в 6:43 от резерва. На ПС Анучино по В-10 ф-1 произвели ревизию привода	ф-15 ПС Арсеньев-2	насосная, котельная, д/дом / 782 чел	782	0,8	19	-23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	28.01.21 6:48	28.01.21 6:58	0:00	28.01.21 10:40	1280:32	МТЗ	нет	ну	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. В 6-58 включен без ТП 5489. В ТП заменили предохи, все включено в 10:40		школа, кот. / 370 чел	370	1	14	-15, ясно

Прим.СЭС	35	Пожарское - Губерово		28.01.21 13:53	28.01.21 15:41	0:01	28.01.21 15:41	0:01	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Губерово (с.Губерово, с.Новостройка,с. Знаменка). Осмотр ПС без замечаний. В 15:18 ВЛ включена на Х.Х. В 15:51 включена в работу, весь потребитель запитан. Котельная обесточена, резервного питания нет. Замечаний по котельной нет. При осмотре ВЛ обнаружено: в пролете оп 52-53 сторонней организацией "Стройдорсервис" повалено дерево. Есть повреждение провода ф.С (повреждено несколько жил, стальной сердечник цел, устранено 29.01.21). РЗА ПП		1 кот., 2 школы/2218ч., 26 ТП, 11 фид.	2218	0,48	26	-14, пасм.
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	28.01.21 14:59	28.01.21 18:41	9:34	28.01.21 18:41		Откл.КУ "Земля"			часть с.Чернышевка. Оп. 400 срыв изолятора.		нет/178ч.	178	0,1	9	-15, снег
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	28.01.21 16:53	28.01.21 18:05	0:28	29.01.21 13:20	0:28	МТЗ	нет	ну	с.Рязановка п.Ромашка. В 18:05 включен до РЛ 4, запитано без 6 ТП. Излом в основании оп.219 (ж/б) и оп.219-222 срыв проводов всех фаз (стороннего воздействия нет). Устранено, все запитано		нет / 84 чел.	84	0,42	14	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	28.01.21 18:08	28.01.21 18:12	0:41	28.01.21 18:12	0:41	МТЗ	нет	у	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. Обход на 1.02.21.		кот./370ч.	370	0,2	14	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	28.01.21 20:17	28.01.21 20:17	0:37	28.01.21 20:17	0:37	МТЗ	выв	у	с.Кипарисово-1. РПВ по ТУ успешно. Обход до 2.02.21.		нет/184ч	184	0,92	11	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	28.01.21 20:27	29.01.21 0:23	0:10	29.01.21 1:23	3:17	МТО	ну	ну	с.Перевозная. Срыв вьзки ф.С на оп.146. Устранено, РПВ ну. Запитан от резерва. Устранена неисправность на оп.107 РЛ-1	ф-5 ПС безверхово	котельная, школа/340ч.	340	0,4	3	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	28.01.21 20:48	29.01.21 12:46	0:40	29.01.21 18:19	0:40	МТЗ	нет	ну	с. В-Надеждинское, Ключевое, Новый. В 0:06 вкл. 11 ТП. Оп. 69 обрыв шлейфа ф. "в" в ст оп 70, устранено. В 12:46 включен без 12ТП. Обнаружено второе МП: оп. 69 повреждена каб. муфта в стор. ТП 5087. В 15:20 включен без ТП-5085, поврежден РТП оп.69. В 18:19 запитано все (смонтир каб.перемычка в ТП-5085 между Т1 и Т2), выведен из работы уч-к КЛ-6 от ТП-5085 до оп.69 (устранено по заявке)		2 кот. на ДГ/1181ч.	1181	0,8	38	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	28.01.21 21:08	28.01.21 21:49	0:02	28.01.21 21:49	0:02	МТЗ	выв	у	п.Тавричанка.		бол-ца, насосная / 50 чел	50	0,35	7	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	28.01.21 21:11	28.01.21 21:51	1:10	29.01.21 0:59	1:10	КУ "Земля"			г.Большой Камень. Вкл. до оп. 60 без 21 ТП. Всё вкл. Повреждение на вед. ТП.		5 котельн. /860 чел	860	1,7	43	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	28.01.21 21:13	28.01.21 23:10	0:02	29.01.21 19:12	0:10	МТЗ	выв	ну	п.Кневичи. Вкл. без 18ТП. В 0:25 без 13 ТП. Неисправен РЛ-4 оп.196. Ветка на проводах оп. 207. Устранено, все включено		котельн. / 700 чел	700	1,5	27	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	28.01.21 21:24	28.01.21 21:40	0:34	28.01.21 21:40	0:34	МТО	нет	у	г.Большой Камень. Обход на 1.02.21.		котельн. /250 чел	250	0,5	14	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	28.01.21 22:37	28.01.21 23:02	0:03	28.01.21 23:02	0:03	МТЗ	нет	у	с.Царевка.		теплпункт, д. дом / 270 чел	270	0,9	14	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		28.01.21 22:41	28.01.21 22:41	0:26	28.01.21 22:41	0:26	АТЭЦ; НЗЗ 1ст. Промузел: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.С 10,23км. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	28.01.21 23:00	28.01.21 23:06	0:28	28.01.21 23:06	0:28	МТЗ	выв	у	п.Олений.		котельн. / 360 чел	360	0,25	7	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	28.01.21 23:20	28.01.21 23:25	0:01	28.01.21 23:25	0:01	МТЗ	выв	у	п.Тавричанка.		бол-ца, насосная / 50 чел	50	0,35	7	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		28.01.21 23:41	28.01.21 23:41	3:23	30.01.21 0:25	11:06	АТЭЦ; НЗЗ 1ст. Промузел: НЗЗ 1ст	ну	не произв	Разрыв транзита. РЗА ПП. Обрыв провода ф.-С пр.оп.36-37, на оп.37 излом траверсы Ф"С". Устранено.		нет	0	0	0	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	28.01.21 23:44	29.01.21 2:53	0:28	29.01.21 2:53	0:28	МТЗ	выв	у	п.Тавричанка.		бол-ца, насосная / 50 чел	50	0,35	7	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	28.01.21 23:53	29.01.21 1:02	0:00	29.01.21 1:02	0:00	МТЗ	выв	у	Новая Сила, Перетино.		2 котельн. / 243 чел	243	0,9	11	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	29.01.21 0:38	29.01.21 1:17	0:50	29.01.21 1:17	0:50	МТЗ	нет	у	с.Царевка.		теплпункт, д. дом / 270 чел	270	0,9	14	-13, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	29.01.21 0:54	29.01.21 2:40	0:14	29.01.21 2:40	0:14	МТЗ	выв	у	с.Екатериновка.		нет / 155 чел	155	1,4	18	-9, снег
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	29.01.21 0:59	29.01.21 1:01	0:03	29.01.21 1:01	2:51	МТЗ	выв	у	п.Олений.		котельн. / 400 чел	400	0,9	16	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	29.01.21 1:01	29.01.21 12:33	5:03	29.01.21 12:33	5:03	МТО	выв	ну	г.Владивосток. Включен после осмотра, причина не установлена		нет / 180 чел	180	0,5	3	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	29.01.21 1:10	29.01.21 1:24	5:00	29.01.21 1:24	5:00	МТЗ	нет	у	Сибирцево.		котельн, поликл. /492 чел	492	0,6	11	-15, снег, ветер

Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	29.01.21 1:20	29.01.21 2:30	1:43	29.01.21 2:30	1:43	МТЗ	нет	у	п.Новороссия.		котельная,насосная / 40 чел	40	0,08	2	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	29.01.21 1:28	29.01.21 1:50	0:00	29.01.21 1:50	9:43	МТЗ	выв	у	п.Кипарисово-1.		котельн. / 184 чел	184	0,9	11	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	29.01.21 1:31	29.01.21 1:36	2:00	29.01.21 1:36	2:00	МТЗ	нет	у	с.Проходное.		нет / 154 чел	154	0,2	12	-12, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	29.01.21 1:43	29.01.21 2:14	2:47	29.01.21 2:14	3:26	МТЗ	выв	у	п.Черниговка, Грибное, Горный Хутор.		санаторий,котельная-2, в/ч / 489 чел	489	0,2	7	-14, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	29.01.21 2:07	29.01.21 2:12	1:18	29.01.21 2:12	1:18	МТЗ	ну	у	Сибирцево.		котельн., поликл. /492 чел	492	0,6	11	-14, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	29.01.21 2:31	29.01.21 2:32	0:00	29.01.21 2:32	11:38	МТЗ	выв	у	с. Шмидтовка.		2 в/ч / 140 чел	140	2	15	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	29.01.21 2:50	29.01.21 5:56	1:22	29.01.21 6:27	2:55	МТЗ	ну	ну	Сибирцево. Вкл. без 5-ти ТП. В 6:27 всё вкл. Повреждение на вед. ТП.		котельн., поликл. /492 чел	492	0,6	11	-15, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	29.01.21 2:50	29.01.21 3:07	0:00	29.01.21 10:01	0:00	МТЗ	выв	ну	п.Черниговка, Грибное, Горный Хутор. Вкл. без 2-х ТП. Устранен провис провода в пр оп 60/88-60/89, все включено		санаторий,котельная-2, в/ч / 489 чел	489	0,2	7	-15, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	13	29.01.21 2:53	29.01.21 3:06	3:24	29.01.21 3:06	3:24	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед. отпайке.		ООО РЭС, г.Б.Камень / 400 чел	400	0,3	16	-15, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	29.01.21 2:59	29.01.21 3:02	2:53	29.01.21 3:02	7:22	МТЗ	нет	у	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смляличи.		нет / 100 чел	100	0,4	8	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	29.01.21 3:17	29.01.21 5:34	5:57	29.01.21 5:34	5:57	МТЗ	нет	ну	п.Шкотово. Повреждение на вед. отп.		нет / 220 чел	220	0,85	6	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	29.01.21 3:20	29.01.21 3:23		29.01.21 3:23		МТЗ	нет	у	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смляличи.		нет / 100 чел	100	0,4	8	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	29.01.21 4:21	29.01.21 4:58	1:16	29.01.21 4:58	1:16	МТЗ	выв	у	Б.Кузнецово.		котельн. /355 чел	355	0,5	6	-11, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	29.01.21 4:30	29.01.21 4:33	0:54	29.01.21 4:33	0:54	МТЗ	выв	у	п.Тавричанка.		бол-ца, насосная / 50 чел	50	0,35	7	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	29.01.21 4:30	29.01.21 4:33	0:54	29.01.21 4:33	2:05	МТЗ	выв	у	Чапаево.		котельн. / 820 чел	820	1,7	9	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная		29.01.21 5:16	29.01.21 5:16	14:47	29.01.21 5:16	14:47	НЗЗ 1ст.	у				нет	0	0	0	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная		29.01.21 5:17	29.01.21 5:24	0:30	29.01.21 6:11	0:30	НЗЗ 1ст.	ну	у	Обесточены 3,4С бкВ ПС110 Загородная, 2,4С бкВ ПС110 Улисс, 2С бкВ ПС110 Голдобин, 2С бкВ ПС110 Чуркин, 2С бкВ П35 Рыбный порт. В 5:24 на ПС-220 Патрокл включен В-110 АТ-2, запитаны потребители, кроме 3 и 4С бкВ ПС Загородная (9120 чел/8МВт). В 6:07 (ч/з 50 мин) на ПС Загородная включён СВ 110, запитаны все потребители. В 6:11 ВЛ-110 включена успешно. В 6:36 ВЛ-110 включена по нормальной схеме. На оп. 11 обнаружены остатки строительной ленты, ремонт провода не требуется	АТ-2 ПС Патрокл; Т-1 ПС Загородная.	Владивосток, 36980 чел/54 фид.	36980	36	239	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефарика 35/6	20	29.01.21 5:53	29.01.21 10:20	0:13	29.01.21 10:36	1:03	МТЗ	выв	ну	п. Суражевка. В 10:20 включен без ЗТП, в 10:36 полностью. Причина не установлена		нет / 470 чел	470	1	9	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	29.01.21 6:12	29.01.21 12:45	0:00	29.01.21 15:25	0:00	МТО	выв	ну	по фидеру была нагрузка ф.7. В 9:03 запитано ЗТП из 12 (нагрузка ф.1). В 12:45 включен без ЗТП. В 13:16 включен без ЗТП. В 13:57 включен без ЗТП. В 15:25 полностью, причина не установлена		школа / 160 чел	160	0,2	12	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	29.01.21 6:15	29.01.21 9:01	1:03	29.01.21 14:11	1:03	КУ "Земля"			г.Большой Камень. Включен без ЗТП. В 9:57 включен без ЗТП. В 14:11 полностью. Повреждена на вед.учнке		котел./ 600 чел	600	0,9	31	-16, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угольная 35/6	6	29.01.21 6:30	29.01.21 13:48		29.01.21 13:48		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Хмыловка. Оп 79 сорван изолятор по ф."В", провод на траверсе. Устранено		кот. /544 чел	544	0,2	10	-16, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 35/10	2	29.01.21 6:57	29.01.21 10:22	0:20	29.01.21 10:22	0:20	КУ "Земля"			п.Синий гай,Искра,Майское. Оп. 5 Ф"А" обрыв виазы, провод на траверсе. Устранено		школа, котельн. / 831 чел	831	0,22	12	-18, снег, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	29.01.21 8:17	29.01.21 11:07	1:03	29.01.21 11:07	7:37	"земля" от КУ			РЗА ПП. Оп.21 заменен поврежд.изолятор		нет / 800 чел	800	0,6	10	-37, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	29.01.21 8:40	29.01.21 15:52	0:18	29.01.21 20:02	0:18	МТО	нет	ну	РЗА ПП. В 13:39 запитано ЗТП. Оп. 15 ветка на опоре, касается проводов нижней фазы (устранено); на уч. КВЛ 80204-82152 оп. 1/7 обрыв шлейфа верхней фазы. Включен без ЗТП. Устранено, все включено		нет / 1800 чел	1800	0,4	12	-18, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Северная - РП-5	№1	29.01.21 8:40	29.01.21 8:40	0:49	29.01.21 18:51	11:42	"земля" от КУ			РЗА ПП. Предварительно обеспечен резерв. Оп.1 обрыв шлейфа ф."А" от концевой кабельной муфты. Устранено	№2	нет	0	0	0	-18, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	29.01.21 9:13	29.01.21 9:21	0:00	29.01.21 9:21	0:00	Ав.откл	нет	у	Обход 1.02.21		школа / 243 чел	243	0,4	11	-18, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	29.01.21 9:37	29.01.21 9:57	1:55	29.01.21 9:57	4:07	Ав.откл	нет	у			быта нет	0	0,15	2	-18, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	29.01.21 10:04	29.01.21 10:16	1:33	29.01.21 10:16	3:05	Ав.откл	ну	у			быта нет	0	0,1	3	-18, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	29.01.21 10:58	29.01.21 11:19	0:39	29.01.21 11:19	0:39	Ав.откл	нет	у	Обход 1.02.21		нет / 150 чел	150	0,2	4	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	8	29.01.21 11:09	29.01.21 12:02	0:00	29.01.21 12:02	0:00	Ав.откл	нет	у			быта нет	0	0,2	7	-15, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шгыково 110/6	27	29.01.21 11:28	29.01.21 11:41	0:01	29.01.21 11:41	0:01	Ав.откл	выв	у	Обход до 5.02.21		школа / 400 чел	400	0,9	16	-15, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	29.01.21 11:40	29.01.21 11:51	1:06	29.01.21 11:51	1:18:31	Ав.откл	нет	у	Обход до 5.02.21		нет / 1273 чел	1273	1,1	15	-15, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	29.01.21 11:51	29.01.21 11:59	0:17	29.01.21 14:51	121:51	"земля" от КУ			РЗА ПП. На оп.128-00/257-258 обрыв провода ф-В (тажение). Обеспечен резерв без ЗТП. Устранено, все включено	ф.19 Волочаевка-тяг	котельные -3 / 150 чел	150	0,34	5	-35, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	29.01.21 13:25	29.01.21 13:35	1:16:30	29.01.21 20:29	1:16:30	"земля" от КУ			РЗА ПП. Обеспечен резерв без ЗТП. Оп.49/2 заменен изолятор, при включении "земля". В 18:03 включен без ЗТП. Оп. 40 устранен наброс проволоки.	ф.1 Кирпичная	нет / 500 чел	500	0,2	39	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	29.01.21 14:05	29.01.21 14:43	1:28	29.01.21 14:43	3:22	Ав.откл	нет	у	Обход без замечаний		школа / 243 чел	243	0,4	11	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	29.01.21 14:20	29.01.21 15:25	2:42	29.01.21 17:16	2:42	Ав.откл	выв	у	Включен без ЗТП. В 17:16 полностью, причина не установлена		насосная, бойлерная, очистные, ЦТП / 1400 чел	1400	2,5	10	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	29.01.21 16:34	29.01.21 16:46	0:18	29.01.21 16:46	0:18	Ав.откл	выв	у	Обход до 5.02.21		нет / 360 чел	360	0,25	7	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	29.01.21 17:50	29.01.21 21:50	0:58	04.02.21 21:40	0:58	МТО	нет		в 20:54, запитано ЗТП, в 21:50 запитано +ЗТП, в 22:22 +2 ТП. Об:16 все потребители запитаны. на повреждении КЛ 10 ТП82156-ТП82150. 30.01.21 поиск МП. 31.1.21 определено место повреждения КЛ 10 ТП82156-ТП82150 в 123м от ТП-82156/2-3. 2.21 земляные работы. 4.2.21 смонтирована кабельная выставка, муфты и испытана.		нет /	0	2	11	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	29.01.21 22:00	30.01.21 2:02	0:30	30.01.21 2:58	0:30	Ав.откл.	выв		РЗА ПП. часть с.Голубовка. Оп. 64 срыв изолятора. Устранено.		котельная / 330 чел	330	1,6	25	-16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	1	30.01.21 1:02	30.01.21 1:02	2:58	30.01.21 14:26	2:58	МТО	запрет	ну	На х.х.РЗА ПП. Обрыв проводов ф.В,С в пр. 175-176 из-за тажения провода. Устранено		нет	0	0	0	-25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	30.01.21 1:16	30.01.21 1:27	4:02	30.01.21 1:27	6:59	МТЗ	ну	у	с.Новинка, с.Егорьевка, с.Новопетровка. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 130 чел	130	0,14	14	-32, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	30.01.21 8:28	30.01.21 9:39	0:16	30.01.21 15:26	0:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Лончаково, Козловка. Включен без ТП-8072 (включен ДГ, потребитель запитан). Оп.№237, упавшее сухое дерево, повреждение штыревого изолятора (стеклянный, повторной вязки), разрыв вязки (осн. магистраль), провод лежит на траверсе. Устранено, схема восстановлена		п/з / 827 чел	827	0,18	15	-34, ясно
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	30.01.21 11:05	30.01.21 11:33	0:11	31.01.21 13:05	0:11	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 2 ТП, в 12:42 полностью. На оп.118-00/123 обрыв провода в стор. оп.118-00/124, устранено.	ф.117 Благословенное, ф.38 Дубовое	школа, дс, котельная / 300 чел	300	0,2	7	-30, ясно
Прим.СЭС	10	Андреевка 35/10	4	30.01.21 14:57	30.01.21 16:09	0:00	30.01.21 16:09	0:00	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. Оп.40 сорван изолятор ф.А, перепад высот, без касания.		нет / 168 чел	168	0,03	1	-16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	30.01.21 15:22	30.01.21 16:34	0:17	30.01.21 22:58	0:17	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Пр.оп.оп.120/5-120/6 обрыв проводов ф.А,В,С; оп.120/6-120/7 обрыв проводов ф.А,В; срыв изоляторов, в следствия воздействия болшегрузной техники , техники на месте нет, Переход через трассу "Уссури". Сообщено в СБ. Включен без ЗТП. Повреждение устранено		дс, школа, котельная, насосная / 1240 чел	1240	0,7	28	-16, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		30.01.21 23:23	31.01.21 0:10	0:39	31.01.21 14:13		ДЗ 1 з, ТЗНП 1 ст, ИМФ ф.А-1,7км.	ну	ну	Лвл-24 км. Обесточивались ПС110 Песчаная, 1С 110,6кВ ПС Топаз. Осмотр ПС Топаз без замечаний. В 0:10 на ПС Топаз вся нагрузка переведена на Т2 (запитано 3,5 МВт, 1500ч.). Оставалась откл. ПС Песчаная (часть п.Новокежино, 1,8 МВт, 500ч., котельная перешла на ДГ). На оп.19 обнаружено перегорание среднего провода, провод на земле. Устранено, схема восстановлена. РЗА ПП.		часть г.Большой камень, Новокежино / 2000ч. / 10 фид.	2000	5,3	15	-17, ясно

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	31.01.21 6:44	31.01.21 6:55	0:00	31.01.21 9:47	49:50	Откл.КУ "Земля"			п.Ключевой, п.Соловей Ключ. В 6:55 включен с "Землей" для поиска МП. ОП 27 отгорел шлейф. Устранено. РЗА ПП		нет/450ч.	450	6	40	-26, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	31.01.21 8:48	31.01.21 9:42	1:06	31.01.21 10:02	1:06	ав.откл	нет	ну	с.Струговка. Включен без ТП-5274. В 10:02 включен полностью. В ТП-5276 обнаружено перегорание предохранителей ПК 10 ф.А,В,С произведен осмотр ТП и отходящих фидеров 0,4 кВ без замечаний, устранено. РЗА ПП.	школа, котельн / 800чел	800	0,6	12	-27, ясно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	31.01.21 12:35	31.01.21 12:35	0:26	31.01.21 12:35	548:15	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	-25, обл	
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	В-6 №2 Т1	31.01.21 19:25	31.01.21 21:07	0:40	31.01.21 21:53		ЛЗШ			РЗА ПП. Обесточивалась ЗС-6кВ (ф.25,ф.28,ф.30, по ф.30 была запитана нагрузка ф.14,ф.16 Береговая-1 (18ТП)). При осмотре ТП-81006 (питается от ф.30 ПС Садовая, фидер не отключался) обнаружено повреждение концевой кабельной муфты, по ф."А" обрыв шлейфа. В 20:49 запитано 9 ТП из 20 (нагрузка ф.14 ПС Береговая-1), в 21:07 запитано все, кроме ТП-81006. В 21:53 включен В-6 №2 Т1 после осмотра подстанции, без замечаний. Выделен поврежденный уч-к в КТП-81006, в 21:57 включен ф.30 ПС Садовая, потребитель запитан полностью. Проверка РЗА ф.30 без замечаний	ф.14, ф.16 Береговая-1	котельная (есть ДГ) / 700чел / 3 фид	700	3,5	20	-10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	30	01.02.21 4:59	01.02.21 7:22	1:10	01.02.21 11:50	22:42	"земля" от КУ			Вкл без БТП, вкл в 11:50. Повреждение на ведомственном уч (пр.оп.24-25 обрыв провода фВ, устраняет персонал ООО "РЭС").	Береговая1 ф16	котельная (есть ДГ) / 700 чел	700	2	17	-11, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	01.02.21 5:34	01.02.21 11:31	1:37	01.02.21 17:49	1:37	Ав.откл	нет		Вкл без 2ТП, вкл в 12:35 без 1ТП, вкл в 17:49. Пр.оп.54-55 снята ветка.	ПС Подъяпольск к ф2	нет / 600 чел	600	0,2	4	-11, снег
Прим.ЮЭС	110	Улисс 110/6	Т1	01.02.21 6:35	01.02.21 6:59	0:46	01.02.21 7:47	2:26	ДЗТ			Обесточены 1,3сш-6кВ. В 6:59 запитана Зсш-6кВ (5,5МВт, 3100 чел, 23ТП, 4 фидера) от Т2. В 7:28 запитана 1сш-6кВ от Т2, без вед.ф.14 (ВПЭС, нагрузка переводится по сетям потребителя). При осмотре Т1 ПС Улисс на ШМ 6 ввод №1 обнаружена обгоревшая ветка, убрана оперативной штангой, включен в работу Т1	Т2 (СВ-6)	часть г.Владивосток / 6150 чел / 11 фидеров	6150	10	59	-5, ясно
Прим.СЭС	6	Ново-Сысоевка 35/6	9	01.02.21 8:00	01.02.21 8:59	0:31	01.02.21 8:59	0:31	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В пр-36-37 обнаружена ветка под проводами.	котельная, дс / 514 чел	514	0,2	11	-15, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Стройиндустрия 110/6	В-6 Т2 №2	01.02.21 9:27	01.02.21 11:05	1:40	01.02.21 11:16	100:41	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 4 сш кВ. Осмотр по прибытию ОБВ- В 6 Т-2 откл от МТЗ, ф23 (вед. Об.Энерго) не откл, бл МТЗ. В 10:59 В-6 Т2 вкл, 4 сш 6кВ поставлена на ХХ, в 11:05 вкл 3 фид (взято более 50% нагрузки), в 11:16 запитан оставшийся потребитель./произведена регулировка привода В-6 кВ ф.23/ Проверки РЗА не будет.		5,5 МВт/ 5350 чел/6 фид/г.Владивосток	5350	5,5	33	-3, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	01.02.21 9:28	01.02.21 10:04	2:55	01.02.21 15:55	2:55	КУ, земля			РЗА ПП. Потребителю обеспечен резерв. Оп.124-00/63 устранен обрыв вязы.	ф140	больн, кот, кнс/ 3627 чел	3627	1,7	12	-29, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	01.02.21 12:10	01.02.21 12:56	0:35	01.02.21 15:08	0:35	КУ, земля			РЗА ПП. Пр.оп.136-00/74-75 устранен обрыв провода. (в 12:41 котельной обеспечен резерв от ОПП Облучье ф1)		кот (есть резерв) /2332 чел	2332	1,7	15	-21, облачно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	01.02.21 12:14	01.02.21 12:20	0:37	01.02.21 12:20	0:37	Ав.откл	нет	у			цтп/480 чел	480	0,5	20	-4, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	01.02.21 13:50	01.02.21 15:30	5:21	01.02.21 15:30	5:21	Ав.откл	ну	у			кот/ 1519 чел	1519	0,8	62	-2, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	01.02.21 14:03	01.02.21 19:15	5:21	01.02.21 19:15	5:21	КУ, земля			РЗА ПП. Вкл в 14:34 без 20ТП, вкл в 17:18 без 13 ТП, вкл в 19:15. Пр.оп.133-134 устранен обрыв провода фС.		школа, кот/ 184 чел	184	0,2	22	-2, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	01.02.21 14:57	01.02.21 16:07	0:47	01.02.21 19:49	0:47	МТЗ	выв	не произв	Вкл без 10 ТП (взято более 50% нагрузки), вкл в 18:57 без 9ТП, вкл в 19:49 без замечаний. Обход без замечаний.		цтп/1600 чел	1600	1	16	0, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	01.02.21 16:53	01.02.21 17:33	3:08	02.02.21 12:22	16:45	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. (оп.131-00/13-оп.98-00/266). оп.131-00/56 ф-А разбит изолятор, провод на траверсе. Устранено.		насосн/200 чел	200	0,13	6	-20, облачно
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	01.02.21 17:45	01.02.21 17:48	1:03	01.02.21 17:48	185:14	МТЗ	ну	у	пр. 116-117 ветка под проводами со следами перекрытия.		д/с, больн, школ, кот/1000 чел	1000	0,3	16	-3, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	01.02.21 19:26	01.02.21 19:40	0:15	01.02.21 19:40	0:15	Ав.откл	нет	у	п.Олений. Оп. 84 перегорание шлейфа ф.В. Устранено		кот/ 360 чел	360	0,3	3	-8, пасмурно

Прим.ЮЭС	35	Лазовая - Бархатная с отп. ПС Соленое озеро		01.02.21 19:34	01.02.21 20:24	1:07	01.02.21 20:33	1:07	МТО	не раб	у	/Сх.сети ремонтная, ПС Бархатная и Сол.Озеро питались по 35 кВ от ПС Лозовая (по режимным указаниям, под вывод ВЛ 110 Широкая-Находка)/. На ПС 500 Лозовая откл СВ-35. Обесточены ПС 35 кВ Бархатная, Сол.Озеро. В 20:05 ПС 35 Бархатная запитана по сети 35 кВ от ПС 110 Находка. Оставалась обесточена ПС 35 Сол.Озеро (12МВт/ 4350 чел), запитана в 20:24. 21:21 проверено наличие 3-х фаз во ВЛ 35 Лозовая -Соленое озеро -Бархатная, без замечаний. Схема ПС Бархатная, ПС Сол. озеро приведена к нормальной. Осмотр без замечаний. На ПС 500 Лозовая изменены уставки РЗА.	ВЛ 35 Находка-Бархатная	14,95 МВт/ 7288 чел/21 фид/г.Находка	7288	14,95	127	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	01.02.21 19:57	01.02.21 21:50	0:43	02.02.21 1:10	0:43	Ав.откл	выв	ну	Включена 1сш-6 ЦРП, запитано более 50% нагрузки. В 0:43 включен без 2 вед ТП. В 1:10 полностью, причина не установлена		нет/ быта нет	0	0,2	5	-12, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	01.02.21 20:10	01.02.21 20:29	0:00	01.02.21 20:29	0:10	МТЗ	нет	у			кот, д.дом/270 чел	270	0,3	8	-9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	01.02.21 20:14	01.02.21 23:40	0:04	01.02.21 23:40	0:04	Ав.откл	нет	ну	п.Олений. Оп. 84 перегорание шлейфа ф.В. Устранено		кот/ 360 чел	360	0,3	3	-9, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	01.02.21 21:23	01.02.21 22:46	0:00	01.02.21 22:46	0:00	Ав.откл	выв	у	Пр. оп.12-13, 20-22 ветки деревьев в 30см от проводов, без следов перекрытия.		нет / 600 чел	600	0,2	4	-11, снег
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	01.02.21 21:58	01.02.21 22:09	0:07	01.02.21 22:09	1:18	МТЗ	нет	у	Пр. 21-22 ветка дерева приблизилась к проводам.		школа, котельная / 1036 чел	1036	0,39	14	-16, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	01.02.21 22:58	01.02.21 23:25	0:11	01.02.21 23:25	18:55	МТО	выв	у	осмотр без замечаний		нет / 2,6 МВт	600	2,6	10	-7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	02.02.21 0:32	02.02.21 4:39	0:19	02.02.21 4:58	720:22	МТЗ	выв	ну	Повреждена концевая воронка на ПС-не подтвердилась. Включен без 4ТП от ф.16 (при включении "земля", работает с "землей"). В 7:16 включен без ТП-7495, "земля" не устранилась. 7:54 запитано полностью, работают с землей. Излом верхней части дер. опоры на ж/б приставке №64. Замечание устранено. излом оп	ф.16	школа / 300 чел	300	0,4	13	-12, ветер
Прим.ЮЭС	110	Волчанец 110/35/6	T2	02.02.21 1:28	02.02.21 1:41	3:39	02.02.21 3:31	190:22	ДЗТ	нет		При РПВ ф.15 отключился В-6-T2, работа ОД-КЗ-110 T2 (КЗ вкл, ОД отк), одновременно отключалась ВЛ-110 Находка-Волчанец-С-55 от НЗЗ 1ст с успешным АПВ. Обесточивалась 2сш-6 кВ, обеспечен резерв от Т1. После осмотра включен Т2 в работу, без замечаний. Причина работы ДЗТ при включении ф-15 с "землей" произошел перенос напряжения и при воздействии ветровых нагрузок произошло уменьшения изоляционного расстояния между фазами шинного моста бкВ Т-2 и КРУН-6 Проверка РЗА 2.02.21 без замечаний /произв.проверка ДЗТ Т2, токовых цепей 110/35/6 кВ, сняли векторные диаграммы, без замечаний/	T1 (СВ-6)	котельная, школа / 850 чел/ 3фид	850	0,9	22	-12, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Восточная 35/6	20	02.02.21 10:03	02.02.21 10:03	1:26	02.02.21 10:03	1:26	МТЗ	у		При осмотре обнаружено повреждение концевой муфты на оп.1. Устранено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-25, неб ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	02.02.21 11:17	02.02.21 11:17	5:35	02.02.21 11:17	5:35	МТЗ	у		оп.160-03/9-оп.160-14/1 провис провода ф-В на ф-А. устранено.		нет	0	0	0	-30, облачно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	02.02.21 16:02	02.02.21 16:19	0:23	02.02.21 16:19	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		школа, насосная / 1574 чел	1574	1,17	15	-25, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	02.02.21 16:12	02.02.21 17:25		02.02.21 19:02		МТЗ, МТО	выв	ну	РЗА ПП.Вкл без 2ТП, вкл в 19:02 без замечаний. Повторный осмотр без замечаний.	ф.15 ПС ОПХ	д/сад, школа, котельная / 1470чел	1470	0,03	11	-25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	02.02.21 16:13	02.02.21 16:17	0:36	02.02.21 16:17	33:07	МТЗ	нет	у	часть с.Казанка		кот. школа / 294 чел	294	0,5	6	-15, ясно
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан		02.02.21 18:50	02.02.21 19:07	0:10	02.02.21 19:07	0:10	2. 3 ст НЗНП	ну	у	С погашением ПС 110 Падали, 1/2 ПС 110 Эльбан и ПС 35 Приусадебная, Тэйсин. РЗА ПП. В пролёте оп. 237-238 следы эл. дуги на грозотросе и верхнем проводе (фаза В). Ремонт не требуется.		5,43 МВт / 7366 чел/ 29 фид	7366	5,4	58	-28, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	2	03.02.21 0:24	03.02.21 0:24	3:38	03.02.21 0:24	3:38	МТЗ	у		Произведен осмотр ВЛ-10 оп. 30-93, на оп.72 РТП 5010 обнаружена птица (сова) на рамке РТП.		нет	0	0	0	-23, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	03.02.21 5:27	03.02.21 11:07	1:09	03.02.21 12:27	1:09	МТЗ	нет	ну	с.Чистоводное. оп.466 оперативной штангой сняли ветку, КТП7226 ВЛ-0.4 ф1 пр. опор 1/3-1/4 оперативной штангой сняли ветку.		школа, кот/ 115 чел	115	0,1	6	-20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	03.02.21 9:25	03.02.21 10:05	0:14	03.02.21 10:05	0:14	МТЗ	ну	у	п.Мирный		школа / 1574 чел	1574	1,17	5	-28, облачно

Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	03.02.21 10:15	03.02.21 10:18	1:03	03.02.21 10:18	1:03	МТЗ	ну	у	п. Восточный		школа / 1500 чел	1500	0,8	4	-28, облачно
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Лозовая		03.02.21 18:26	03.02.21 18:26	1:23	03.02.21 18:26	17:44	ДЗ	у		Осмотр ВЛ-35 без замечаний.	нет	0	0	0	-11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	03.02.21 18:32	03.02.21 19:23	0:46	03.02.21 19:23	1:50	Ав.откл			Вкл без ТП 5090, (поврежден АВ-0,4 кВ), устранено.	школа, теплопункт/ 300 чел	300	0,5	11	-13, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	03.02.21 21:18	03.02.21 21:18	0:54	03.02.21 21:18	2:15	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.24-25 устранен обрыв провода. (22:52)	нет	0	0	0	-22, ветер	
Хаб.ЦЭС	35	Племотрепродуктор - Федоровка с отп.НОВ, Виноградовка	Т-81	03.02.21 21:30	04.02.21 9:15	0:25	04.02.21 9:15	0:25	МТО, МТЗ	ну	ну	РЗА ПП.Обесточена 2 сш 35/10 кВ ПС Федоровка, вед ПС35 Виноградовка (без нагрузки) (на вед ПС35 НОВ АВР усп). Пр.оп. 1-2 (отпайка на ПС 35 «НОВ») порыв трубы осветленной воды ХТЭЦ-3; обрыв провода фВ (образование наледи на проводах). Устранено. В 9:05 ВЛ-35кВ введена в работу. Запитаны ПС ПНС, ПС НОВ. В 9:15 запитана ПС Федоровка.	2 МВт/ 463 чел/ 7 фид	463	2	17	-22, ветер	
Хаб.ЦЭС	35	Племотрепродуктор - Федоровка с отп. НОВ	Т-80	04.02.21 0:04	04.02.21 9:15	1:58	05.02.21 15:30	1:58	МТО, МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена ПС 35 Федоровка, вед ПС 35 «НОВ», вед ПС 35 Виноградовка. Пр.оп. 1-2 (отпайка на ПС 35 «НОВ») порыв трубы осветленной воды ХТЭЦ-3; обрыв провода фВ (образование наледи на проводах). 5.2.21 устранено.	ВЛ-35 кВ Т-81	6,5 МВт/3394 чел/14 фид (с учетом Т-81)	3394	6,5	27	-22, ветер
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Лозовая		04.02.21 9:08	04.02.21 9:08	0:00	04.02.21 9:08	3:19	ДЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	-14, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Лозовая		04.02.21 9:21	04.02.21 9:21	0:50	04.02.21 9:21	0:50	ДЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	-14, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Лозовая		04.02.21 9:37	04.02.21 9:37	4:21	04.02.21 9:37	4:21	ДЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	-14, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Лозовая		04.02.21 9:47	04.02.21 9:56	0:00	04.02.21 9:56	1:19	ДЗ	ну	у	/Сх.сети ремонтная, ПС Бархатная и Сол.Озеро питались по 35 кВ от ПС Лозовая (по режимным указаниям, под вывод ВЛ 110 Широкая-Находка)/. Обесточивались ПС 35/10 Соленое озеро, Бархатная. Выполнен осмотр ВЛ 35 кВ Екатериновка – Лозовая и ВЛ 35 кВ Бархатная – Лозовая с отпайкой на ПС Соленое озеро по всей длине, замечаний не обнаружено.	часть г.Находка, 7288 чел / 21 фид	7288	16,95	127	-14, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	В-35 1Т	04.02.21 9:56	04.02.21 10:09	1:35	04.02.21 10:48	2:20	Дуг.Защ	нет	у	Обесточилась 1С-10кВ. Повреждение концевой каб. муфты на вед. КЛ 10 кВ ф.4	котельная / 1640чел / 4 фид	1640	1,2	19	-25, обл	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	04.02.21 14:18	04.02.21 14:27	0:42	04.02.21 14:27	48:45	ав.откл	нет	у	с.Казанка. В пр.оп.58/2-58/3 при порывах ветра провод ф.В касается провода ф.С. Устранено.	школа / 294чел	294	0,3	6	-18, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	04.02.21 15:02	04.02.21 15:10	0:03	04.02.21 15:10	0:03	ав.откл	нет	у	с.Казанка. В пр.оп.58/2-58/3 при порывах ветра провод ф.В касается провода ф.С. Устранено.	школа / 294чел	294	0,3	6	-18, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	1	04.02.21 15:32	04.02.21 15:40	0:01	04.02.21 15:40	0:01	ав.откл	нет	у	Осмотр, замечаний нет.	нет		0,1	13	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	04.02.21 15:34	04.02.21 15:49	0:54	04.02.21 15:49	0:54	ав.откл	нет	у	с.Казанка. В пр.оп.58/2-58/3 при порывах ветра провод ф.В касается провода ф.С. Устранено.	школа / 294чел	294	0,3	6	-18, ветер	
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	04.02.21 15:41	04.02.21 15:42	4:27	04.02.21 15:42	4:27	МТЗ	ну	у	с.Кирга, Раздольное. Повреждение на вед. отпайке.	котельная / 415чел	415	0,6	20	-22, обл	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	04.02.21 15:44	04.02.21 16:48	0:39	04.02.21 16:48	0:39	МТЗ	ну		с.Чернышевка. Повреждение на вед. ТП.	насосная, котельная (ДГ) / 130чел	130	0,03	6	-14, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	04.02.21 16:13	04.02.21 17:00	1:55	04.02.21 18:29	1:55	"земля" от КУ			с.Корниловка, Шеклево. Включен с землей для поиска прибором. Повреждение на вед. отпайке.	котельная (ДГ) / 446чел	446	0,06	9	-14, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	04.02.21 21:24	04.02.21 22:03	0:55	04.02.21 22:03	2:31	Ав. откл.	ну	у	с. Ровное, Сергеевка.	котельная / 1470 чел	1470	1,4	15	-20, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	05.02.21 9:30	05.02.21 9:31	4:17	05.02.21 9:31	6:13	ав.откл	нет	у	с.В-Надеждинское, Ключевое, Новый. На оп.38 отгорел шлейф ф.С. Устранено. РЗА ПП.	котельн, д/дом / 1181чел	1181	3	34	-19, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	05.02.21 19:33	05.02.21 20:30	1:44	05.02.21 23:39	1:44	КУ "Земля"			с.Владимировка, Заречное, Кани-Курган, Зазейский. Запитано от резерва кроме 3-х ТП. В пролете опор 103-104 обрыв провода неизвестной техникой, в пролете опор 104-106 провод сорван с креплений, лежит на земле. Устранено. Повреждение на вед. участке.	ф.16 ПС Волково	нет / 453чел	453	0,45	20	-20, обл
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	7	06.02.21 9:49	06.02.21 10:51	0:55	06.02.21 10:51	0:55	МТО	запрет	ну	г.Спасск-д, на ТП-3144 "Котельная №6" с ошिनкови 10кВ Т2 убрана птица. РЗА ПП.	котельная базы ПЗЭС / быта нет	0	0,06	1	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	06.02.21 10:29	06.02.21 10:30	1:43	06.02.21 10:30	1:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Штыково.	школа, кот. / 400 чел	400	0,9	16	-8, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	06.02.21 13:35	06.02.21 13:46	4:54	06.02.21 13:46	42:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Новороссия, Центральное	школа / 200 чел	200	0,4	4	0, пасм	

Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	06.02.21 16:02	06.02.21 16:06	1:00	06.02.21 16:06	3:23	НЗ3 1ст.	ну	у	В ремонте ВЛ-110 Вяземская-Котиково, мех. чистка просеки. ИМФ 5.7км ф.-А. Обесточены ПС-110 Гродеково, Хор, Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская и ПС-35 Переяславка, Черняево, Капитоновка. Через 4 мин. РПБ усл., потребитель запитан. РЗА ПП. В пр. оп. 24-25 обнаружено спиленное дерево (береза, следы спила). Следы КЗ провода фазы А.	р-н Лазо, Вяземский. 48835 чел/65 фид./с. Переяславка Центр. район. больн. (больные covid-19)	48835	23	314	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	8	06.02.21 18:44	06.02.21 19:48	2:35	06.02.21 19:48	46:22	Ав.откл	нет	у	п.Соловей ключ.	быта нет	0	0,2	6	-5, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	06.02.21 19:44	06.02.21 22:51	15:28	06.02.21 22:51	15:28	КУ "Земля"			п.Соловей ключ, Ключево. Заменен поврежденный опорный изолятор на линейном портале 6 кв ПС Соловей ключ	нет / 2000чел	2000	4	40	-6, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	06.02.21 21:18	07.02.21 0:09	0:04	07.02.21 0:09	0:04	"земля" от КУ			с.Новокиевка, Пионерский, Путяино, Таскино. На оп.45 обрыв вязы ф.В, есть следы неизвестного транспорта возле опоры, предположительно ударена грузовым а/м, виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	школа, свкажина, д/с, котельн / 1543чел	1543	0,38	15	-18, обл	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	07.02.21 10:02	07.02.21 10:10	2:16	07.02.21 14:30	13:16	МТО	выв	у	Ж/д округ. г.Хабаровска. Включен с "землей". В пр.оп. №3-4 (от ТП-1444) обрыв провода Ф «С» самосвалом (поднят кузов). Сообщено в полицию. В 10:27 отключено 11ТП для устранения повреждения. В 14:30 включено, после устранения повреждения. РЗА ПП.	нет / 832 чел	832	0,3	18	-17, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	07.02.21 16:22	07.02.21 17:38	0:42	08.02.21 1:40	0:42	НЗ3-1ст, МТО	ну	ну	В ремонте ВЛ-110 Вяземская-Котиково, мех. чистка просеки. ИМФ 7,5км ф.-А..Обесточены ПС-110 Гродеково, Хор, Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская и ПС-35 Переяславка, Черняево, Капитоновка. В 17:22 с.Переяславка Центр. район. больн. (больных на ИВЛ нет) вкл. ДГ. Введена в работу (из ремонта) ВЛ-110 Вяземская-Котиково, потребитель запитан. По информации ЕДДС: замечаний по больницам и котельным нет. При работе на ВЛ-220 Хехцир – Гидролизная (Л-227) подрядчик МЭС при расчистке просеки уронил дерево на ВЛ-110 С-25 пр.оп. 21-22, с обрывом провода Ф «А». Сообщено в СБ. Устранено. РЗА ПП. Проводится расследование СБ (МЭС отрицает свою причастность).	р-н Лазо, Вяземский. 48835 чел/65 фид./с. Переяславка Центр. район. больн. (больные covid-19)	48835	23,6	314	-15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	08.02.21 7:41	08.02.21 8:10	0:00	08.02.21 8:10	0:00	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. с.Марково. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 1100чел	1100	0,23	7	-20, обл	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	08.02.21 8:34	08.02.21 8:54	0:00	08.02.21 14:25	0:00	"земля" от КУ			с.Сергеевка, Ястребовка, Южная Сергеевка. Включен до РЛ-2 оп.88, без 4-х ТП. На оп.107/10 срыв вязы, провод лег на траверсу, провод без повреждений. Устранено, все включено	котельная / 530чел	530	0,5	16	-30, ясно	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	08.02.21 13:35	08.02.21 13:37	1:26	08.02.21 13:37	6:19	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке	школа, котельная дс / 580 чел	580	0,36	7	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	08.02.21 15:26	08.02.21 18:25	0:40	08.02.21 18:25	0:40	МТО	ну	ну	Оп.48 срыв вязы, провод на траверсе. Устранено	школа, насосная / 595 чел	595	1	24	-5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	09.02.21 3:44	09.02.21 4:29	1:56	09.02.21 4:29	1:56	МТО	запрет	ну	РЗА ПП. п.Чигири. Повреждение на вед. ТП.	котельная / 300 чел	300	0,3	13	-22, облач	
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	09.02.21 10:02	09.02.21 10:08	6:40	12.02.21 0:54	6:40	ТЗНП	выв		Обесточены вед.ПС-35/6 Зеленая, 2сш-35/6 Эгершельд. В 10:08 запитаны 2С35/6 Эгершельд, осталась обесточена вед. ПС Зеленая (2МВТ). В 11:19 (ч/з 1:17) запитана вед.ПС Зеленая. Осмотр КВЛ-35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ без замечаний. По КЛ 35 Бурная-Эгершельд цепь №2 повреждена КЛ №1 ф.С. МП 320 м от ПС Эгершельд ф.С. Устранено, схема восстановлена	вкл. СВ-35 ПС Эгершельд, КВЛ-35 Русская - КЭТ с отп Зеленая	часть г.Владивосток / 4150 чел / 5 фидеров	4150	6,5	21	-8, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	09.02.21 15:53	09.02.21 15:57	2:41	09.02.21 15:57	7:09	МТО	ну	у	п.Магдагачи. В пр.оп. 73/8-73/9 следы перекрытия от спиленного дерева (тополь) сторонним лицом (повреждений оборудования нет). Сообщено в СБ	водозабор, школа, котельная, дс / 6525 чел	6525	1,1	19	-20, ясно	
ЮЯЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отпайками		10.02.21 1:35	10.02.21 1:35	0:53	10.02.21 1:35	0:53	Н.Куранах: ДЗ.1з. Леб: ДЗ 1з.	у		Н.Куранах ИМФ 27,5км ф.-В,С (Lвл=41,2км). 10.2.21 осмотр от ПС до РП Хвойный без замечаний. 11.02.21 в пролете ОП 91-92 обнаружено свежеспиленное дерево. Провод не поврежден.	нет	0	0	0	-16, облач	
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	5	10.02.21 6:40	10.02.21 8:14	0:37	10.02.21 8:14	0:37	Ав.откл	нет	у	с.Вл.-Александр. ТП-7122 поврежден Т2, устранено	больн., кот.(на ДГ) / 900 чел	900	2,5	25	-15, ясно	

Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	2	10.02.21 10:25	10.02.21 10:26	0:30	10.02.21 10:26	0:30	МТЗ	запрет	у	с.Рошино. Осмотр без замечаний		кот., школа, д.сад, водозабор/1958ч.	1958	1,37	23	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	10.02.21 13:07	10.02.21 17:24	0:02	10.02.21 17:24	0:02	"земля" от КУ			с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. В 14:01 запитано 3 ТП. ОП 296 повреждение изолятора ф.В. РЗА ПП. Устранено Кот. Перешла на ДГ	кот./300ч.	300	0,3	9	-5, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	10.02.21 13:23	10.02.21 14:27	2:31	10.02.21 17:49	7:40	МТЗ	нет	ну	с.Абражевка Снегуровка, с.Васинювка. В 13-56 9ТП перезапитано от ф.8 ПС Ивановка. В 14-27 запитано 18 ТП. В 15:05 включен до РС-639/114, весь потребитель запитан. Устранили плохой контакт болтового соединения на РС-639/114. РЗА ПП Кот. Перешла на ДГ	ф.8 ПС Ивановка кот., школа, д.сад/1650ч	1650	0,3	24	-6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	10.02.21 15:33	10.02.21 15:44	0:10	10.02.21 15:44	3:52	Ав. откл.	нет	у	с.Новороссия, с. Центральное	школа/414ч.	414	0,2	2	0, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	10.02.21 16:28	10.02.21 16:50	0:00	10.02.21 16:50	0:00	Ав. откл.	нет	у	Произведен осмотр, требуется чистка просеки.	школа/414ч.	414	0,2	2	0, ясно	
Прим.ЗЭС	6	Разрез 110/10/6	3	10.02.21 16:48	10.02.21 16:48	0:05	10.02.21 16:48	0:05	МТЗ	у		с.Федосьевка с.Бурлит.	кот., школа/691ч.	0	0	0	-8, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	10.02.21 18:34	10.02.21 20:45	0:20	10.02.21 20:45	0:20	Ав. откл.	не раб		с.Гранатовка. РС 5239/2 отгорел шлейф ф.В.С. Устранено	нет/513ч.	513	0,4	13	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	10.02.21 18:55	10.02.21 20:16	1:48	10.02.21 20:16	1:48	МТЗ	ну		с.Цуканово. На РТП 4072, оп.147/27 отгорел подвижный нож ф.С. Устранено	кот., д.сад, школа/560ч.	560	0,3	6	-8, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Силикатная 110/35/10	2	11.02.21 13:46	11.02.21 13:51	3:42	11.02.21 13:51	3:42	МТЗ	ну	у	пос. Мухинка; Бассейн Белогорье; тур. База "Мухинка". Произведен осмотр, под оп.60 птица (ворона).	нет/0	0	0,34	4	-14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	11.02.21 15:33	11.02.21 17:39	1:12	11.02.21 18:16	20:27	"земля" от КУ			с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. В 17:15 запитано ЗТП. В 17:39 запитано 6 ТП из 9. Повреждение на вед отпайке	нет/300ч.	300	3	9	+3, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	1	11.02.21 16:15	11.02.21 16:45	0:12	11.02.21 18:51	0:12	МТЗ	выв	ну	часть с.Чернышевка. В 16:45 запитано 5 ТП от Ф9 ПС Чернышевка. ОП 177-178 убрано дерево	ф.9 ПС Чернышевка кот., школа, д.сад/0	0	0,2	7	-7, ясно	
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	10	11.02.21 17:15	11.02.21 19:43	0:04	11.02.21 20:49	0:04	Ав. откл.	нет	ну	с.Озёрное, Орлиное, Бельцово. В полете оп 38-39 обнаружено упавшее дерево, провод не поврежден	ф.14 ПС Яблонька кот, школа/810ч.	810	0,1	11	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	11.02.21 19:51	11.02.21 21:45		12.02.21 5:03		МТО	выв	ну	ТОР Надеждиский. В 21:45 запитано более 55% по ф.29 Де-Фриз (отключен РЛ-100/1/10, включен без 20ТП). Оп.12 повреждена концевая муфта, на оп.13 разобраны шлейфа, все запитано по ф.27 в 0:07. Устранено, схема восстановлена	ф.29, ф.27 Де-Фриз нет/400ч.	400	1,5	28	-2, пасм.	
Ам.ВЭС	6	А 35/6	6	11.02.21 22:17	11.02.21 22:17	3:12	11.02.21 22:17	3:12	МТЗ-2	у			нет	0	0	0	-6, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	12.02.21 1:51	12.02.21 2:28	3:05	12.02.21 8:40	3:05	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. Выделен уч-к без нагрузки между ЛР-2, ЛР-83, вкл в 8:40. Оп.50 заменен поврежденный изолятор фА.	ф.1 Садовая школа / 300 чел	300	0,1	14	-10, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	12.02.21 2:01	12.02.21 2:02	2:00	12.02.21 3:30	12:54	"земля" от КУ			с.Тамбовка. Включен без 12 ТП (котельная перешла на ДГ). В 3:30 полностью. Оп.59-24/3 заменен поврежденный изолятор фС.	школа, котельная (есть ДГ) / 3500 чел	3500	1	27	-10, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Среднебелая - Силикатная		12.02.21 3:28	12.02.21 3:28	15:49	12.02.21 3:28	15:49	1 ст ТНЭНП, ИМФ А-0 12,4 км	у		Произведен осмотр, оп.71 шлейф фА при сильном ветре касается тела опоры. Устранен 15.2.21.	нет	0	0	0	-10, сильный ветер	
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	10	12.02.21 4:32	12.02.21 6:03	0:00	12.02.21 6:03	0:00	МТЗ	ну	у		нет / 156 чел	156	0,03	4	-10, сильный ветер	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	12.02.21 5:00	12.02.21 5:00	3:56	12.02.21 5:00	4:56	МТЗ	у		Осмотр до оп.198 без замечаний.	нет	0	0	0	-9, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	12.02.21 5:23	12.02.21 5:23	15:58	12.02.21 5:23	21:31	МТЗ	у			нет	0	0	0	-10, сильный ветер	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриканан с отп.Гл.Стан	Т-198	12.02.21 12:02	12.02.21 12:02	0:41	12.02.21 12:02	0:41	МТЗ	у		Повреждение на вед.Пл.Стан. РЗА ПП.	нет	0	0	0	-25, облачно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	12.02.21 13:42	12.02.21 13:42	0:40	12.02.21 13:42	3:48	МТО	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-10, ветер	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	12.02.21 14:50	12.02.21 17:09	1:57	13.02.21 11:45	21:59	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП45.(школа), вкл 13.2.20 в 11:45. Повреждение вводной КЛ, искл из схемы; произведена выноска воздушным уч. (установлены 3 опоры)	кот/ 2800 чел	2800	0,7	19	-8, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	12.02.21 15:54	12.02.21 17:48	0:16	12.02.21 20:10	0:16	МТО	запрет	ну	Вкл в 17:45 без 8ТП, вкл в 17:48 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 20:10. Пр.оп. 137-138 (под ВЛ) упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.	Чкаловка ф5 школа, насосн, кот/409 чел	409	0,1	14	+6, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	12.02.21 18:25	12.02.21 19:02	11:09	12.02.21 19:02	11:09	Ав.откл	нет	у	п.Мысовой.	кот/150 чел	150	0,2	7	0, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	8	12.02.21 21:56	12.02.21 23:59	12:46	13.02.21 0:47	12:46	Откл.КУ "Земля"			п.Моховая падь. РЗА ПП. В 23:59 запитано 9 ТП. Повреждение на вед участке	ф.5 Новотроицкая нет	0	0,1	16	-6, обл.	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.14 в ЦРП 103 ф.6	13.02.21 2:05	13.02.21 3:06	0:25	14.02.21 21:24	0:25	Ав. откл.	нет	г.Большой Камень. В 3:06 запитано 7 ТП. В 3:21 запитаны все потребители. На участке ТП 81061-ТП 81062 повреждение КЛ в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке. 14.2.21 выполнен монтаж вставок и соединительных муфт КЛ 6, исп.испытан, вкл в работу.		теплопункт/670ч.	670	0,2	8	0, пасм.
Ам.ЭС	10	РП 2	9	13.02.21 3:24	13.02.21 4:29	0:00	13.02.21 4:58	0:00	МТЗ	ну	часть г.Свободный. РЗА ПП. в 4:29 запитано 11 ТП. Повреждение резервной КЛ между ТП 6 и ТП 109 (искл из схемы).	ф.16 Базовая	кот., 2 дет.сада, школа/6240ч.	6240	1,2	12	-13, обл.
Хаб.СЭС	10	Азимут 110/10	8	13.02.21 21:52	13.02.21 22:06	0:06	14.02.21 12:58	0:06	МТЗ	ну	п.Хурмули. В пр.оп.38-39 падение дерева на провода, без повреждения, устранено.	ф.23 Азимут	кот., насосная, очистные/1500ч.	1500	0,6	7	-5, обл.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	14.02.21 11:16	14.02.21 12:19	0:05	14.02.21 14:51	0:05	ав.откл	выв	РЗА ПП. с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. Включен без 6 ТП. В пр.оп.184-185 падение дерева на провода, без повреждения, устранено.		школа, котельн / 900чел	900	0,39	13	+2, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	14.02.21 11:18	14.02.21 11:18	0:05	14.02.21 11:18	0:05	МТО	у	РЗА ПП. 15.02.21 произведен осмотр: в пр.17-18 обнаружено спиленное неизвестными лицами дерево.		нет	0	0	0	-17, облачно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Новониколаевск - Гранит - Промышленная		14.02.21 12:50	14.02.21 12:50	0:00	14.02.21 12:50	24:44	ЗНЗ 1ст	у	РЗА ПП. ИМФ ф.В 6,3км. На оп.45 на гирлянде изоляторов ф.В обнаружена связь воздушных шаров. Устранено.		нет	0	0	0	-2, обл
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	14.02.21 14:29	14.02.21 15:07	3:09	14.02.21 17:46	3:09	МТО	ну	РЗА ПП. п.Лесной. Включен до ЛР-1. Повреждение резервной КЛ-10 от оп.1/1 до оп.1/2, отключена.		детдом, школа, больница / 360чел	360	0,02	4	-20, обл
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	14.02.21 17:33	14.02.21 17:50	1:09	14.02.21 17:50	1:09	ав.откл	выв	у	РЗА ПП. с.Абражеевка, Снегуровка, Вассиановка.	котельная, школа, д/с / 631чел	1650	0,3	23	0, пасм
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	14.02.21 19:23	14.02.21 19:23	0:38	14.02.21 19:23	0:38	МТЗ	у	РЗА ПП.		нет	0	0	0	-20, обл
Прим.ЮЭС	35	Залив - ВТЭЦ-1	№2	15.02.21 11:03	15.02.21 11:03	1:06	15.02.21 15:44	1:06	МТО	выв	ну	РЗА ПП. На ХХ. На ПС ВТЭЦ-1 повреждение опорных изолятор ф.С и ф.В на ЛР в ст выключателя. Устранено.	нет	0	0	0	-7, снег
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	15.02.21 11:52	15.02.21 12:00	0:39	15.02.21 12:00	0:39	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Яковновка. Обход планируется.	нет / 250чел	250	0,1	3	-10, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	15.02.21 12:20	15.02.21 12:26		15.02.21 12:26		МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть г.Партизанск.	нет / 1752чел	1752	1,3	23	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	15.02.21 12:24	15.02.21 13:45	1:46	15.02.21 13:55	1:46	"земля" от КУ			г.Партизанск. В 13:45 запитано 9 ТП из 15. В 13:55 запитаны все потребители. "земля" самоустранилась.	школа, д/с / 1460чел	1460	1	15	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	15.02.21 13:19	15.02.21 13:21	0:00	15.02.21 13:21	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть г.Партизанск.	нет / 1752чел	1752	1,3	23	-3, снег
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	15.02.21 13:33	15.02.21 15:04		15.02.21 18:19		МТЗ	ну	ну	п.Сибирцево. РЗА ПП. Включен до РС-704/91, без 5 ТП. В пр.оп.96-97 провис верхнего провода, под воздействием ветра касается нижнего. Устранено.	поликлиника, котельн / 422чел	422	0,1	11	-9, снег
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	15.02.21 14:47	15.02.21 14:57	0:02	15.02.21 14:57	0:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Тавричанка. Повреждение на вед. отпайке.	насосная / 50чел	50	0,35	7	-7, снег
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	15.02.21 15:18	15.02.21 16:40	11:32	15.02.21 16:40	11:32	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Тавричанка. Повреждение на вед. отпайке.	насосная / 50чел	50	0,35	7	-7, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	15.02.21 16:02	15.02.21 16:24	14:29	15.02.21 16:24	14:29	МТЗ	нет		РЗА ПП. г.Большой Камень. Повреждение на вед. участке оп.45-ТП-1069.	нет / 200чел	200	0,4	12	-3, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	15.02.21 16:24	16.02.21 4:23	24:33	16.02.21 4:48	24:33	МТЗ	нет	ну	Вкл в 0:35 без 12ТП, вкл в 4:23 без 5ТП, вкл в 4:48, осмотр без замечаний. РЗА ПП.	школа, кот (на ДГ) / 1036 чел	1036	0,2	14	-9, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	15.02.21 18:17	15.02.21 20:05	0:14	15.02.21 20:05	0:14	ав.откл	нет	у	Осмотр, замечаний нет.	насосная / 50чел	50	0,35	7	-7, снег
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	15.02.21 18:17	15.02.21 19:20	0:00	16.02.21 7:42	0:00	ав.откл	ну	не произв	с.Филипповка. РЗА ПП. Включен без ТП-4026: выброс масла Т1; перегорание шин 10 кв ф. А,В,С; разрушение проходных изоляторов 10 кв ф. А,В. /0:32 допуск на замену Т1 и ремонт оборудования; 7:03 работы завершены, в 7:42 вкл в работу/	школа / 415чел	415	0,3	8	-7, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	15.02.21 18:38	15.02.21 20:53	0:00	15.02.21 20:53	0:00	ав.откл	нет	у	часть г.Фокино. РЗА ПП.	нет / 600чел	600	0,2	4	-6, снег
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	15.02.21 20:15	15.02.21 20:23	3:40	15.02.21 20:23	3:40	ав.откл	выв	у	п.Олений. РЗА ПП. Провис провода ф.В в прол. оп. 15-16 - перетянут	котельная / 360чел	360	0,25	7	-9, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	15.02.21 20:35	15.02.21 20:44	1:10	15.02.21 20:44	1:10	ав.откл	выв	у	п.Олений. РЗА ПП. Провис провода ф.В в прол. оп. 15-16 - перетянут	котельная / 360чел	360	0,25	7	-9, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	15.02.21 21:03	15.02.21 23:56	0:00	15.02.21 23:56	0:00	МТО	выв	ну	Вкл в 22:38 без 10ТП, вкл в 23:01 без 8ТП, вкл в 23:56 без замечаний. РЗА ПП.	нет/ 3600 чел	3600	0,4	15	-11, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/35/6	6	15.02.21 22:45	16.02.21 0:24	0:22	16.02.21 5:48	0:22	МТЗ	выв	ну	Вкл без 3ТП, вкл в 5:48. Пр.оп.68-69 обрыв провода ф.С (устранено 3:37); оп.10 обрыв шлейфа ф.С (устранено 5:48). РЗА ПП.	кот/544 чел	544	0,4	10	-10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	15.02.21 23:45	16.02.21 0:33	0:05	16.02.21 0:33	0:05	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. Обход до 20.2.21	кот/ 200 чел	200	0,5	19	-10, ветер

ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		16.02.21 0:23	16.02.21 2:16	0:50	17.02.21 17:36	13:12	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст; Леб: ТЗНП 3,4,5 ст	ну	ну	РЗА ПП. Обесточены ПС 110 Б.Нимныр, М.Нимныр, Юхта. Выделен уч.ВЛ 110 "ЧТЭЦ-Б.Нимныр", потребитель запитан со стороны ПС Лебединский. В 5:43 выделен уч."М.Нимныр-Б.Нимныр" (без нагрузки), в пролете опор №1127-128 излом провода ф.-С в месте соединения (середина прол.). 17.02.21 повреждение устранено, ВЛ введена в работу.	ВЛ 110 Лебединский-Юхта.	0,5 МВт/ 150 чел/ 4 фид	150	1,3	5	-34, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	16.02.21 0:45	16.02.21 1:21	0:31	16.02.21 1:21	0:31	Ав.откл	нет	у	РЗА ПП. Обход до 19.2.21		школа, кот/115 чел	115	0,1	8	-11, ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		16.02.21 1:09	16.02.21 1:09	13:23	16.02.21 7:08	13:23	АТЭЦ: НЗЗ 1ст, ДЗ 1з; Промузел: ДЗ 1з, НЗЗ 3ст	ну		РЗА ПП. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. На АТЭЦ при проверке наличия напряжения на РЛ 110 ВЛ «Промузел» обнаружено отсутствие напряжения по ф.В. Произведен осмотр ВЛ, оп.17 обрыв шлейфа фВ, касается траверсы. /3:44 ВЛ выв в ремонт, 4:25 допуск на АВР, 5:58 работы завершены, в 7:08 вкл в работу/		нет	0	0	0	-10, ветер
Прим.ЮЭС	35	Птицефабрика 35/6	T1	16.02.21 1:31	16.02.21 1:36	0:00	16.02.21 3:08	1:02	МТЗ			РЗА ПН. С обесточиванием поребителей 1 сш бкВ, обеспечен резерв (от Т2). Осмотр Т1 без замечаний, вкл в 2:58 на ХХ, в 3:08 под нагрузку. (0:20 жалобы потреб на отс.Ээ, откл В-6 Т1; осмотр по прибытию ОВБ- откл полож В-35,6 кВ Т1 без бл). В ходе проверки замечаний не выявлено.	T2 (СВ-6)	нет/800 чел/9 фид	800	1,2	26	-10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	16.02.21 2:11	16.02.21 2:21		16.02.21 2:21		Ав.откл	выв	у	Провис провода оп. 15-16. Устранено. РЗА ПП.		кот/ 360 чел	360	0,35	7	-10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	8	16.02.21 2:40	16.02.21 3:27	0:05	16.02.21 5:22	0:05	КУ, земля			Вкл без 3 ТП (сады), вкл в 5:22. Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ быта нет	0	0,2	6	-17, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф.16 реклоузе р	16.02.21 6:53	16.02.21 9:30	2:29	16.02.21 10:59	2:29	МТЗ	ну	ну	Вкл. без 3-х ТП. В пр. оп. 55-56 следы схлеста проводов. Произведена перетяжка провода. РЗА ПП.		школа, кот/1460 чел	1460	0,4	11	-15, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	по ф-11 в ЗТП-2305 яч. 4	16.02.21 7:04	16.02.21 9:00	0:01	16.02.21 9:00	0:01	МТЗ	нет	у	г.Хабаровск. РЗА ПП.		нет / 354 чел	354	0,4	4	-10, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	16.02.21 8:28	16.02.21 9:41	3:06	16.02.21 9:41	3:37	МТЗ	выв	не произв	Чапаево. Повреждение на вед. отпайке.		кот/ 820 чел	820	1,7	9	-7, ветер
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	16.02.21 9:35	16.02.21 10:09	0:17	16.02.21 10:09	7:11	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. п. Северный. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 30 чел	30	0,04	4	-8, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	16.02.21 9:36	16.02.21 9:56	0:13	16.02.21 10:22	0:13	МТО	нет	у	г.Большой Камень. Вкл. без 8-ми ТП. В 10:22 вкл. полностью. РЗА ПП.		котельн. / 250чел	250	0,6	16	-7, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	16.02.21 9:53	16.02.21 11:08	0:03	16.02.21 11:08	0:03	МТЗ	нет	у	часть г.Фокино. Произведена расчистка трассы ВЛ пр.оп. 36-38. РЗА ПП.		3 в/ч, ж/д станция/ 600 чел	600	0,2	4	-12, ясно
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ	С-46	16.02.21 10:07	16.02.21 10:07	3:07	16.02.21 18:56	3:07	ДЗ 4ст	ну	не произв	РЗА ПН. Отключение одностороннее на ПС ГВФ, обесточенных потребителей нет. Послеаварийная проверка защит: не правильный расчёт РДУ уставки ДЗ 4ст. Защита выведена из работы. ВЛ введена в работу.		нет	0	0	0	-8, ветер, снег
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	16.02.21 11:24	16.02.21 14:13	0:00	17.02.21 0:12	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. В 12:42 вкл. 3 ТП. 14:13 осталая нагрузка переведена на ф-5 ПС Ольга, обесточено вед. 1ТП. Оп. 383 сорван изолятор по ф."В" провод на траверсе. Устранено. РЗА ПП.	ф-5	школа-интернат с котельной / 122 чел	122	0,15	9	-11, ветер
Прим.ЮЭС	110	Улисс 110/6	T2	16.02.21 12:49	16.02.21 13:56	2:17	16.02.21 19:01	2:17	ДЗТ (на терминале ДЗТ сигнал "небаланс")			Обесточена 2,4С-6кВ (при осмотре отключенных фидеров и работы защит по ним нет). В 13:56 запитано без 3-х фидеров (ф-36,38 ГЭС, ф-34 оборонэнерго: 2250 чел/6МВт). В 14:00 запитана нагрузка Ф-36 (3,5 МВт). Т1 работает в режиме перегрузки 22%. В 14:18 запитана нагрузка Ф-38 от Т1 (работает в режиме перегрузки 30%). Произведено перераспределение нагрузки на Т1 (работает в режиме перегрузки 5%). Осмотр зоны работы ДЗТ Т2, замечаний нет. Остается отключен вед. Ф-34 (450 чел/0,8МВт), в 14:42 при включении отключился защитой (повреждение у потребителя). Проверка РЗА: в блоке диф.защиты БМРЗДТ датчик тока ф."С" по стороне 110кВ вышел из строя. Произведена замена платы. В 16:15 вкл. вед. ф-34. В 18:52 Т2 включен на ХХ, в 19:01 по норм. сх.	T1 (СВ-6)	г.Владивосток, 10200 чел./13 фид.	10200	14,5	67	-8, ясно

Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	16.02.21 12:55	16.02.21 13:47	0:00	16.02.21 13:47	7:44	КУ "Земля"			п. Омми. Оп. 213 обрыв вязки ф.А.		котельная, водозабор / 450 чел	450	0,2	5	-17, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Береговая с отп. Водозабор	№2 (С-125)	16.02.21 13:21	16.02.21 13:21	0:03	16.02.21 13:21	0:03	1ст. ТНЗНП	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	-15, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	16.02.21 14:42	16.02.21 15:20	6:35	16.02.21 15:20	6:35	МТЗ	ну	у	г.Хабаровск. РЗА ПП.		д. сад, очистные / 3050 чел	3050	0,12	2	-7, снег, ветер
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп. ПС Капитуль	ТЗФ	16.02.21 14:51	16.02.21 15:28	0:37	16.02.21 15:28	0:37	2ст МТЗ	выв	у	Обсточивалась вед. ПС Капитуль (оборонэнерго). РЗА ПП.		в/ч (есть ДГ)	0	0,15		-4, снег, ветер
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Южная с отп. РП-1	Т5Ф	16.02.21 14:51	16.02.21 14:51	0:03	16.02.21 17:53	0:03	3ст МТЗ	выв	у	Разрыв транзита. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Хаб.СЭС	35	Окоца - Центральная	Т24Ф	16.02.21 14:51	16.02.21 14:51	0:03	16.02.21 16:10	0:03	3ст ДЗ, 3ст МТЗ	выв	у	Разрыв транзита. РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	16.02.21 14:55	16.02.21 14:55	0:00	16.02.21 14:55	0:00	МТЗ	у		При ветре шлейф ЛР касается КТП-3399.		нет	0	0	0	-10, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	16.02.21 15:23	16.02.21 15:23	0:07	16.02.21 15:23	0:54	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	-10, ветер
Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	1	16.02.21 15:33	16.02.21 16:48	4:27	16.02.21 16:48	4:43	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. г. Уссурийск. Повреждение на вед. ТП.		быта нет	0	0,02	2	-12, пасм
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - РП-4 с отп. РП-1	Т4Ф	16.02.21 15:39	16.02.21 17:53	4:08	17.02.21 1:30	4:08	1ст ДЗ	выв	ну	Обсточена ПС РП-1. Повреждение опорных изоляторов между ЛР-35 и линейными проходными вводами в ЗРУ-35 на Май ГРЭС. Устранено. РЗА ПП.	ВЛ-35 МайГРЭС - Южная (Т5Ф)	п.Заветы Ильича, 1000 чел / 6 фид	1000	0,4	11	-4, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	16.02.21 15:55	16.02.21 18:28	6:33	16.02.21 18:28	9:13	КУ "Земля"			п. Омми. В пр. оп. 28-30 обрыв грозотроса (в габарите 35 кв).		котельная, водозабор / 450 чел	450	0,2	5	-17, ветер
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	16.02.21 16:00	16.02.21 16:20	2:46	16.02.21 16:20	7:56	МТЗ	ну	у	п.Вознесенский.		нет / 200 чел	200	0,02	5	-17, ветер
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп. ПС Капитуль	ТЗФ	16.02.21 16:15	16.02.21 16:15	7:18	16.02.21 18:35	7:18	1ст. ДЗ	выв	у	ПС Капитуль (оборонэнерго) на ДГ. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-9, снег, ветер
Хаб.СЭС	35	Эгге - Центральная	Т23Ф	16.02.21 16:23	16.02.21 16:23	1:02	17.02.21 18:30	5:26	КУ "Земля"			Разрыв транзита. Осмотр ВЛ, замечаний нет. После осмотра ПС Центральная обнаружено на линейном портале дефект опорного изолятора Ф-А. Произведена замена изолятора, ВЛ включена в работу.		нет	0	0	0	-10, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга	7	16.02.21 17:17	16.02.21 20:05	3:25	17.02.21 15:25	3:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 19:39 включен до Р-266, запитано 1ТП. В 20:05 запитано с.Вятское. Выведен участок от Р-266 до Р-10 (остается откл. вед.ТП-2422 на Д/Г). Пр. оп. №97-98 с проводов ВЛ 10 кВ убрано дерево.		в/ч / 400 чел	400	0,2	3	-9, ветер
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Южная с отп. РП-1	Т5Ф	16.02.21 18:03	17.02.21 1:30	3:05	17.02.21 1:37	3:05	1ст ДЗ	выв	не произв	Обсточена ПС РП-1. Повреждение опорных изоляторов между ЛР-35 и линейными проходными вводами в ЗРУ-35 на Май ГРЭС. Устранено. РЗА ПП.	ВЛ-35 МайГРЭС-РП-4 с отп. РП-1 (Т4Ф)	п.Заветы Ильича, 1000 чел / 6 фид	1000	0,4	11	-9, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	МайГРЭС 35/6	ДЗФ	16.02.21 18:20	16.02.21 21:36	14:50	16.02.21 21:36	14:50	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Майский.		ж/д. сваяж. / быта нет	0	0,2	2	-9, снег, ветер
Прим.ЮЭС	35	Птицефабрика 35/6	Т1	16.02.21 18:32	16.02.21 20:19	2:50	16.02.21 23:49	2:50	МТЗ			Обсточена 1С-6кВ, отходящие фидера не откл. Вкл. без ф.-1 (был на хх). В 23:49 включен ф.1, произведена регулировка привода В-6, послеаварийная проверка РЗА без замеч.		нет/800 чел/9 фид	800	1,2	26	-10, ветер
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Кислородная	Т1Ф	16.02.21 19:08	16.02.21 19:08	7:12	16.02.21 22:47	11:22	1ст. ДЗ	выв	у	Разрыв транзита. Осмотр без замечаний РЗА ПП.		нет	0	0	0	-9, снег, ветер
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп. ПС Капитуль	ТЗФ	16.02.21 19:25	16.02.21 19:25	0:00	16.02.21 22:41	10:11	1ст. ДЗ	выв	у	Разрыв транзита, вед. ПС Капитуль на ДГ. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-9, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	1	16.02.21 19:26	16.02.21 19:28	0:08	16.02.21 22:03	0:08	КУ "Земля"			с.Антоновка Афанасьевка. Включен в 19:28 для отыскания прибором. Оп. 28 разрушен изолятор Ф."Б". Устранено.		школа, д. дом / 279 чел	279	0,05	4	-15, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Селихино - Озерная	С-96	16.02.21 20:32	16.02.21 20:32	0:20	16.02.21 20:32	0:20	МТО	у		ИМФ 18,5км ф.-В,С. РЗА ПП. Произведён осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	-12, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	16.02.21 20:35	16.02.21 23:23	0:12	16.02.21 23:23	0:12	МТЗ	выв	у	п.Сергеевка. РЗА ПП.		нет / 120 чел	120	0,2	15	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	16.02.21 20:38	16.02.21 22:20	0:21	16.02.21 22:20	0:21	МТЗ	нет	у	п.Кневичи, Соловей ключ, Ясное.		котельн. / 700 чел	700	1,5	33	-12, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	16.02.21 20:47	16.02.21 20:47	0:53	16.02.21 20:47	0:53	МТЗ	у				нет	0	0	0	-11, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	16.02.21 20:55	16.02.21 21:22		16.02.21 21:22		МТО	ну	ну	РЗА ПП. с.Некрасовка. Повреждение на вед. ТП-0159.		д/с, школа, детдом, КНС / 4069чел	4069	0,42	15	-8, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	16.02.21 20:58	16.02.21 21:00	0:13	16.02.21 21:00	0:13	МТО	ну	у	с.Орехово.		нет / 282чел	282	0,08	6	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	16.02.21 21:18	17.02.21 0:37	0:11	17.02.21 0:37	0:11	ав.откл	нет	ну	РЗА ПП. с.Сергеевка. На оп.21/2 отгорел шлейф в сторону РТП-7052. Устранено.		котельная, больница / 639чел	639	0,55	7	-14, ветер

Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	16.02.21 21:25	16.02.21 21:29	0:08	16.02.21 21:29	3:00	ав.откл	нет	у	с.Суражевка. РЗА ПП.		школа / 470чел	470	1	8	-10, ветер
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан	С-87	16.02.21 21:35	16.02.21 21:35	3:30	16.02.21 21:35	3:30	МТО ф.С	у		РЗА ПП. Обнаружено упавшее дерево с края просеки в пролёте №103-104, повреждение проводов нет.	нет	0	0	0	0	-15, ветер, снег
Прим.ЦЭС	110	Междуречье 110/6	T2	16.02.21 21:43	16.02.21 21:55	2:09	16.02.21 22:37	2:09	ДЗТ			Обесточилась 2С-6кВ. В 21:51 вкл. СВ-6кВ, включена 2С-6кВ на ХХ. В 21:55 включены фидера 2С-6кВ кроме вед. ф.12,13,14 (2,1МВт, 6100чел), перегруз Т1. В 22:37 после осмотра включен в работу Т2, замечаний нет, все потребители запитаны. Произведена проверка РЗА, сняты векторные диаграммы цепей защит и автоматики Т2. Выявлена неисправность блока диф.защиты БМРЗДТ. 17.02.21 произведен ремонт блока МАС цепей ДЗ. Цели ДЗТ Т2 восстановлены.	T1 (СВ-6)	часть г.Уссурийск, 11600чел / 6 фид	11600	5,1	10	-12, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	16.02.21 22:31	16.02.21 23:24	0:11	17.02.21 2:50	0:11	"земля" от КУ			г.Партизанск. Запитано от резерва кроме 4-х ТП. В 23:42 включен без ТП-7473. В 0:01 выделен участок ВЛ пр.оп.36-48, без нагрузки, все потребители запитаны. "земля" самоустранилась. 17.02.21 произведён осмотр, замечаний нет.	ф.8	д/с / 900чел	900	1,4	10	-14, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	16	16.02.21 22:32	16.02.21 22:32	0:10	17.02.21 14:03	7:04	ав.откл	нет		РЗА ПП. Обрыв шлейфа оп. 37 ф.А. Повреждение на вед. участке. Устранено.	ф.32	нет	0	0	0	-8, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	16.02.21 22:45	17.02.21 0:38	0:17	17.02.21 0:38	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. г.Хабаровск.	нет / 234чел	234	0,79	2	-8, снег, ветер	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп. ПС Капитуль	ТЗФ	16.02.21 22:52	16.02.21 22:52	0:38	17.02.21 14:48	0:38	ДЗ 1з	выв	не произв	Разрыв транзита, вед. ПС Капитуль на ДГ. На Майской ГРЭС повреждение опорного изолятора Ф-С, в 13:51 устранено персоналом ДГК. Произведён осмотр ВЛ, замечаний нет. На вед. ПС Капитуль оборван шлейф Ф-А от линейного портала в стор. ВЛ, в 14:48 ВЛ введена в работу без вед. отпайки на вед. ПС Капитуль.	нет	0	0	0	-12, ветер, снег	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	В-10 2Т	16.02.21 22:55	16.02.21 23:23	1:05	16.02.21 23:23	2:56	ав.откл		у	Обесточена 2С-10кВ. Включено после осмотра кроме вед. ф.16 (не отключался, блинжеров нет, по сообщению абонента повреждение на вед. фидере). РЗА ПН/	часть Хабаровского р-на, 2661чел / 6 фид	2661	2,1	13	-8, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	16.02.21 23:14	17.02.21 1:10	0:00	17.02.21 1:10	0:00	ав.откл	нет	у	п.Кневичи, Соловей ключ, Ясное.	котельн / 700чел	700	1,5	33	-11, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	16.02.21 23:40	17.02.21 1:41	0:00	17.02.21 16:03	0:00	ав.откл	выв		РЗА ПП. Потребители запитаны от резерва. Произведён осмотр, замечаний нет. Вкл. по норм. сх.	ф.15	нет / быта нет	0	0,16		-8, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Береговая с отп. Водозабор	№2 (С-125)	16.02.21 23:53	17.02.21 0:20	0:12	17.02.21 0:20	0:12	1ст. ТНЗНП	ну	у	Обесточивалась 2С-6кВ на ПС 110/35/6 Береговая. На ПС Водозабор вся нагрузка была на Т1, на ПС 35/6 Городская АВР-35 усп. РЗА ПП. 17.02.21 произведён осмотр, замечаний нет. Продолжение осмотра 20.02.21	часть г.Комс-на-Амуре, 3900чел / 4 фид	3900	1,9	6	-12, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Осиновка - Ивановка		17.02.21 0:15	17.02.21 0:17	0:00	17.02.21 0:17	0:00	МТЗ	выв	у	Обесточивались ПС Ивановка, Т1 на ПС Осиновка. Произведён осмотр ВЛ 35 Осиновка - Ивановка, замечаний нет.	часть Михайловского, Черниговского р-нов, 9228чел / 15фид	9228	3,97	130	-15, ветер	
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	17.02.21 0:24	17.02.21 1:28	4:00	17.02.21 1:28	147:50	"земля" от КУ			с.Загорное, Н.Михайловка, Красноярковка. "земля" самоустранилась. Оп.47 заменен изолятор ф.С	школа, котельн / 516чел	516	0,1	4	-15, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	17.02.21 0:54	17.02.21 3:43	13:10	17.02.21 3:43	13:10	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Каленовка. В ТП-7467 отгорел шлейф ф.С на неподвижном ноже, касается шлейфа по ф.В. Устранено.	нет / 622чел	622	0,17	4	-14, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	10	17.02.21 0:59	17.02.21 1:20	4:02	17.02.21 1:20	4:58	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Троицкое.	школа, котельн / 895чел	895	0,7	15	-20, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	17.02.21 1:29	17.02.21 2:15	0:00	17.02.21 2:15	13:24	ав.откл	ну	у	с.Галкино, Константиновка, Смирновка. РЗА ПП.	школа, котельн, ВНС / 475чел	475	0,3	24	-8, ветер, снег	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	17.02.21 2:12	17.02.21 3:50	0:11	17.02.21 7:31	0:11	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. п.Восточный, с.Черная речка. В 2:41 включён до ТП-1333, запитано 9 ТП. В 3:50 все потребители запитаны от резерва. Выделен участок от ТП-1333 до РП-333, без нагрузки. В 7:31 включен. Произведена перетяжка проводов в пр.оп.87/4-87/5	ф.1 ПС Сергеевка	очистные, д/с / 3050чел	3050чел	0,12	23	-8, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	17.02.21 3:40	17.02.21 13:40	1:11	17.02.21 13:40	6:58	"земля" от КУ			с.Анастасьевка. Оп. 116 обрыв вязы.	нет / 1125чел	1125	0,2	9	-12, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	17.02.21 3:50	17.02.21 4:20	0:06	17.02.21 7:02	0:06	МТЗ	нет	ну	с.Георгиевка. РЗА ПП. В 4:20 вкл. до Р-1, без 7 ТП. Включен полностью. Осмотр, замечаний нет.	школа, д/с, насосная, котельная / 1124чел	1124	0,54	16	-12, снег, ветер	

Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	17.02.21 5:47	17.02.21 6:52	1:14	17.02.21 6:52	319:05	ав.откл	ну	у	с.Малышево, Сикачи-Алян.		детдом, котельная (есть ДГ), школа, д/с / 1460чел	1460	0,3	11	-12, снег, ветер
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	17.02.21 7:37	17.02.21 7:37	0:58	17.02.21 7:37	0:58	МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	-25, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	17.02.21 8:37	17.02.21 11:24	0:28	17.02.21 11:24	26:00	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. п.Хурба. Повреждение на вед. отпайке.		котельн. / 3700 чел	3700	0,9	9	-11, ветер, снег
Хаб.СЭС	10	Ванино 220/110/35/10	ДЗФ	17.02.21 8:39	17.02.21 17:33	1:12	17.02.21 17:33	1:12	МТО	ну	ну	п.Ванино. Оп. 15 верхний провод ф. А обрыв вязки, лёг на нижний; оп. 61 провод ф. С вырван крюк (дер. опора); оп. 71-72 на провода ВЛ упал рекламный банер сорванный ветром. Устранено. РЗА ПП.		прокуратура / быта нет	0	0,2	5	-11, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	17.02.21 10:37	17.02.21 14:49	1:12	17.02.21 15:35	7:36	МТЗ	ну	ну	п. Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й славной. ПС от базы на расстоянии 60км (дороги заснежены). Котельные перешли на ДГ. Запитано от резерва без 5-ти ТП. В 15:35 всё вкл, в пр.оп.50-51 убрана ветка с проводов. РЗА ПП.	Ф-11 Петровичи	3 котельные (на ДГ), школа, больн. /2025 чел	2025	1,35	18	-8, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	17.02.21 12:03	17.02.21 12:38	1:17	17.02.21 12:38	1:17	МТЗ	ну	у	с.Марусино, Соколовка. РЗА ПП.		школа, котельн. / 832 чел	832	1	14	-8, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	17.02.21 12:13	17.02.21 12:45	0:36	17.02.21 12:45	0:36	МТЗ	ну	у	с.Георгиевка, Екатеринославка. РЗА ПП.		школа, д. сад, котельная на ДГ / 1263 чел	1263	2	12	-8, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Береговая 110/35/6	2Т	17.02.21 12:25	17.02.21 12:25	0:51	18.02.21 18:55	379:03	ДФО (диф. фаз. отсечка)			По ТМ сразу включен СВ-бкв, на ПС Городская 35/6 АВР-35 усл., обесточенных потребителей нет. По приезду ОБВ обнаружен на ШМ-35 2Т сорванные метал. листы с крыш рядом находящихся гаражей. В 13:00 отключен КУ В-110 1Т из-за вероятности попадания листов на ШМ 1Т, обесточена ПС Береговая, 13100 чел/4МВт. Через 40 мин. потребитель запитан по сети ГЭС бкв. В 18:40 1Т введён в работу, потребитель запитан по норм. сх. 2Т готов к включению по 110/6 кВ, по 35 кВ демонтирована шина 35 кВ Ф-С (круглый медный пруток 25 мм) выправить на месте не смогли, вывезли на базу КСРЭС. 18.02.21 устранено, 2Т вкл. по норм. сх.	1Т	г.Комсомольск на Амуре.	0	0	0	-10, снег, ветер
Хаб.СЭС	35	Амурская ТЭЦ - Центральная	Т-225	17.02.21 12:38	17.02.21 12:49	0:47	17.02.21 12:49	14:50	МТО, 033	запрет	у	Обесочивалась 2СШ-35/6 ПС Центральная. Осмотр ВЛ, замечаний нет.		г.Амурск, 6632 чел/2 фид.	6632	1,2	11	-10, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	17.02.21 14:11	17.02.21 14:14	0:54	17.02.21 14:14	0:54	ав.откл	ну	у	п.Сергеевка. РЗА ПП. Произведена перетяжка проводов в пр.оп.37/4-37/5		нет / 120 чел	120	0,2	15	-5, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	4	17.02.21 15:32	17.02.21 18:42	0:11	17.02.21 19:16	3:03	ав.откл	ну	ну	п.34 км, Змейка. Вкл. без 2-х ТП (п.Змейка). В пролёте опор №156-157 снята ветка. РЗА ПП.		нет / 78 чел	78	0,04	5	-5, снег, ветер
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Красный Кут		17.02.21 15:33	17.02.21 15:33	0:54	17.02.21 15:33	1:14	МТО	у		На ПС Кр.Кут сближение на недопустимое расстояние шлейфов ф.В,С линейного вывода 35 кВ ВЛ 35 Красный Кут-Вишневка при порывах ветра.		нет	0	0	0	-11, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	17.02.21 15:38	17.02.21 16:28	1:10	17.02.21 16:28	1:10	ав.откл	ну	ну	с.Петровичи, Полётное, Прудки. Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП.		дет.сад, школа, котельная, насосная / 1569 чел	1569	0,25	17	-5, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Таёжная 35/6	1	17.02.21 17:18	17.02.21 18:04	0:00	17.02.21 18:04	0:00	МТЗ	ну	у	п.Таёжный. РЗА ПП.		нет / 2000 чел	2000	0,3	10	-11, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	17.02.21 19:11	17.02.21 21:40	1:46	17.02.21 22:42	1:46	МТЗ	ну	ну	п.Чирки, Зоевка, Владимировка. В 19:31 вкл. без 10 вед. ТП. В 21:40 включен до Р-5 оп.131, без 6 ТП. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 368 чел	368	0,2	16	-8, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	17.02.21 21:38	17.02.21 22:24		17.02.21 22:24		ав.откл	нет	у	г.Фокино. РЗА ПП.		нет / 600чел	600	0,2	4	-9, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	17.02.21 22:50	17.02.21 23:30	0:28	17.02.21 23:30	0:28	МТЗ	нет	у	г.Большой Камень. В пр. оп. 45-59 (ведом. участок собственник ООО Андезит), заросшая просека, следы пожегов веток, требуется чистка просеки. РЗА ПП.		нет / 300чел	300	0,3	16	-1, ветер
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	17.02.21 23:49	18.02.21 0:08	0:28	18.02.21 0:08	0:28	МТЗ	не раб	у	с.Новоникольск. РЗА ПП.		нет / 150чел	150	0,1	5	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	18.02.21 12:34	18.02.21 12:53	1:42	18.02.21 12:53	2:28	ав.откл	нет	у			школа / 414 чел	414	0,3	5	-5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	18.02.21 12:59	18.02.21 15:22		18.02.21 18:46		ав.откл	нет	не произв	Обеспечен резерв без 2ТП. В 18:46 после обхода включен полностью. В пр.оп. 47-48 провис провода требуется перетяжка. На оп. 47 требуется установка доп. траверсы. Выполнение работ на 19.02.21.	ф.7	школа / 414 чел	414	0,3	5	-5, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	12	18.02.21 13:54	18.02.21 15:05	2:23	18.02.21 18:10	6:51	Ав.откл	ну	ну	Оп.1 обнаружены поврежденные изоляторы ШС-6 ф. В,С. В 15:05 запитано более 50% нагрузок. Устранено, все включено	ф.20 СМ	нет / 594 чел	594	0,4	10	-5, ясно

Хаб.ЦЭС	110	Сита - Обор	С-33	18.02.21 14:03	18.02.21 14:14	5:57	18.02.21 14:14	12:15	ДЗ 1ст.	выв	у	Обесточивались 6ПС-110 кВ (Обор, Мухен, Дурмин, Сидима, Золотая, Сукпай). АПВ выв для чистки просеки пр.оп.1-108 подрядчик: ООО Энергосистема Центр" (в данный момент прол. оп.№77-78). При порыве ветра подломленное дерево (осина) находилось за границами зауженной просеки и удерживаемое кронами деревьев на границе просеки, упало на провода ВЛ прол. оп. 79-80.		района им.Лазо / 7366 чел/23 фид.	7366	4,3	43	-5, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	18.02.21 15:28	18.02.21 15:39	0:24	18.02.21 15:39	1:12	МТО	ну	у	В с.Новокиевка по ул. Советская 2 обнаружен сломанный укос ж/б опоры № 67/9 неизвестной техникой. Требуется замена укоса. Сообщено в СБ		школа, дс / 1543 чел	1543	0,2	15	-15, снег
Прим.ЮЭС	35	Соловей Ключ 35/6	T2	18.02.21 20:37	18.02.21 22:07	0:59	18.02.21 23:02	0:59	ДЗТ			Обесточена 2сш-35/6 ПС Соловей ключ. В 22:07 (ч/з 1ч 30 мин) включен СВ 6, запитана 2С бкВ (без ф-13: 50чел/2МВт, появился перекос, отключен от КУ "Земля"). При осмотре Ф-13 обнаружен обрыв шлейфа от проходных изоляторов КРУН-6 в ст ВЛ, следы перекрытия на ШМ-6 ТСН-2 (под шлейфом), входит в зону работы ДЗТ. В 23:02 Т2 вкл. в работу. В 0:27 вкл. ф-3.	T1 (СВ-6)	п.Соловей ключ / 200 чел/2 фид.	200	2,1	60	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	18.02.21 22:07	19.02.21 0:27	31:05	19.02.21 0:27	31:05	КУ "Земля"			п.Соловей ключ. Обрыв шлейфа от проходных изоляторов КРУН-6 в ст ВЛ. Устранено.		нет / 50 чел	200	2	56	-7, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	19.02.21 1:35	19.02.21 2:30	1:38	19.02.21 2:30	1:49	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний		нет / 2154 чел	2154	0,1	5	-11, ветер
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ		19.02.21 14:41	19.02.21 15:00	6:01	19.02.21 21:20	6:01	Анисимовка/г: ДЗ 2ст, ХФЗ ДЗ 1ст, НЗЗ 1ст, ИМФ фаза А-0 3,8 км.	ну	не произв	РЗА ПП. Обесточены ПС-110 Фридман/г, 1/2 ПС-110 Анисимовка/г (ф.3, 5 РСК, 0,5 МВт, 330 чел, 14ТП), сбой в движении 1 электрники (на 8 мин), 7 груз.поездов (сумм.временем на 5 ч 12 мин). В пр.оп. 19-20 обрыв провода ф.А, провод на земле. Устранено, ВЛ включена в работу.	ПС-110 Штыково	тяговая нагрузка РЖД / 330 чел	330	57,6	14	+1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	19.02.21 15:40	19.02.21 19:28	0:36	19.02.21 19:28	6:27	"земля" от КУ			17:57 включен без 4ТП. В пролете Оп 144-145 на земле обгоревшая ветка		школа / 115 чел	115	0,1	6	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	20.02.21 0:52	20.02.21 0:57	0:46	20.02.21 1:41	2:58	КУ "Земля"			. Владимировка, Заречное, с.Кани-Курган, Зазейский. Вкл. без 4-х ТП. Вкл. в 1:41. Повреждение на вед. участке.		нет / 453 чел	453	0,4	20	-17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	20.02.21 12:59	20.02.21 13:54	0:06	20.02.21 15:47	0:06	МТЗ	нет	ну	с.Абраменновка, с.Снегуровка, с.Васияновка. В 13-54 включен до РС-620/409 (запитано 15ТП). В пролете ОП 493-494 убрано дерево, ветки которого косались проводов		кот., школа/1650ч.	1650	0,3	24	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП 7171 откл. В6кВ	20.02.21 15:41	20.02.21 16:29	8:39	20.02.21 16:29	8:39	МТЗ	выв	у	с.Серебряное, Бровничи. В 16-47 при успешном РПВ по ф.19 появилась "Земля", бригада продолжила обход. Устранение по неотложной заявке. ОП 341 устранили обрыв вязки ф.В		нет/143ч.	143	0,3	8	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф.7 в ТП 7022 откл. вввод бкВ	20.02.21 18:52	20.02.21 21:04	1:40	20.02.21 21:04	1:40	Ав. откл.	нет	у	с.Фроловка.		школа, кот./404ч.	404	0,3	20	0, обл.
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	20.02.21 19:04	20.02.21 23:06	5:12	21.02.21 2:49	5:12	МТЗ	выв	ну	с.Душкино. Включен без ТП 7100, повреждение изолятора РТП ф."А". Устранено, все включено		нет/300ч.	300	0,3	10	+1, ясно
Прим.ЮЭС	35	Многоудобное 35/6	T1	21.02.21 0:35	21.02.21 1:12	3:40	21.02.21 9:19	3:40	Ав.откл	нет		Сработали ПСН-35 ф.А,В. Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т2 в резерве). Осмотр Т1 без замечаний (выпавших блинкеров по присоединениям нет). Проведены проф.замеры Т1, опробование приводов В6 Т1, ф.5, замечаний нет. В 9:19 Т1 включен. Проведена проверка РЗА (замечаний нет) и скоростных характеристик В бкВ ведомственного Ф.7(оборонэнерго) выявлена неисправность привода. Неисправность устранена. Бригада Оборонэнерго произвела обход Ф-7, замечаний нет	T2	с.Многоудобное / 470 чел	470	1	17	-2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольское 110/10	2	21.02.21 16:47	21.02.21 16:51	1:52	21.02.21 16:51	1:52	Ав. откл.	нет	у	с.Подъяпольское. В КТП 81302 убрали кошку, заменили предох. 10кВ		нет/150ч.	150	0,2	7	-1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	2	21.02.21 18:29	21.02.21 20:09	1:10	21.02.21 20:09	4:52	"земля" от КУ			с.Ивановка. ОП 43 срыв изолятора ф.В. Устранено		нет/1000ч.	1000	0,18	8	-6, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	22.02.21 14:17	22.02.21 14:58	1:41	22.02.21 14:58	31:37	Ав.откл	выв	у			нет/ 231 чел	231	0,9	13	+2, ясно
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	22.02.21 15:40	22.02.21 17:37	6:25	22.02.21 17:37		МТЗ	нет	у	Частичный осмотр без замечаний.		школа, кот/ 516 чел	516	0,1	4	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	22.02.21 15:47	22.02.21 16:28	0:40	23.02.21 3:42	19:29	МТЗ	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. ТП4 повреждение каб.разделки в сторону РП1-2. устранено	ПС МГ ф12	нет/ быта нет	0	0,3	8	+4, ясно

Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	22.02.21 17:32	22.02.21 21:05	0:03	23.02.21 3:43	0:03	МТЗ	выв	ну	Душкино. В 21-05 включен без ТП 7100 (РСК, поврежден тр-р 400кВа). Заменяли тр-р в 3:43		школа, кот/ 300 чел	300	0,3	10	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	22.02.21 19:06	22.02.21 21:55	0:47	22.02.21 23:22	0:47	КУ, земля			Раздольное Кипарисово1. В 21-35 включен до ЛР-1 (запитано 1 ТП). 21-55 перезапитано 9 ТП. Повреждение на вед ТП ф.11 Раздольное1	кот, в.забор/508 чел	508	0,8	17	-1, ветер	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	115	22.02.21 19:56	22.02.21 19:56	0:14	22.02.21 19:56	0:14	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр. Пр.оп.115-03/4-5 следы перекрытия на проводах от упавшей ветки тополя.	нет	0	0	0	-14, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	23.02.21 2:08	23.02.21 2:15	0:50	23.02.21 2:15	0:59	МТЗ	нет	у	с.Николюховск, часть с.Корфовка.	нет/400ч.	400	0,1	8	-10, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	23.02.21 4:32	23.02.21 4:36	1:53	23.02.21 4:36	5:13	Ав. откл.	выв	у	с.Екатериновка .	нет/27ч.	27	0,45	1	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	23.02.21 5:56	23.02.21 7:21	0:19	23.02.21 7:46	0:19	Откл.КУ "Земля"			часть г.Партизанск. В 7-21 запитано БТП, вкл в 7:46, земля самоустрилась.	д.сад/1548ч.	1548	1,3	12	-3, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.б	23.02.21 7:38	23.02.21 8:31	3:26	23.02.21 8:31	3:26	Ав. откл.	нет	у		нет/600ч.	600	0,2	4	-9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	23.02.21 8:10	23.02.21 9:20	13:16	23.02.21 9:20	20:49	Ав. откл.	выв	у	с.Многоудобное. В ТП 5328 повреждение двух рубильников 0,4кВ. Устранено	кот., д.сад/190ч.	190	0,3	3	-9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	23.02.21 12:10	23.02.21 12:36	1:23	23.02.21 12:36	1:23	Ав.откл	выв	у		кот/ 143 чел	143	0,2	6	-10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	23.02.21 12:53	23.02.21 13:12	0:11	23.02.21 13:12	0:11	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр: под оп.61/10 обнаружено 2 птицы.	нет/ 38 чел	38	0,1	5	-10, ясно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	6	24.02.21 4:24	24.02.21 4:30	0:27	24.02.21 4:30	0:27	МТО	ну	у	п.Архара. На оп.29 следы перекрытия птицей.	кот./300ч.	300	0,16	5	-20, обл.	
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	24.02.21 12:59	24.02.21 14:05	4:07	24.02.21 14:05	14:26	ав.откл	нет	у	с.Нагорное, Н.Михайловка, Красноярковка. В пр.оп.74-75 наклон дерева, приближение веток к проводам; устранено.	школа, котельная / 516чел	516	0,1	4	-12, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	24.02.21 13:49	24.02.21 13:50	0:13	24.02.21 13:50	2:03	МТО	запрет	у	Произведен осмотр, пр.оп.171-172 провис провода фВ; устранено.	школа, д/с, котельная / 1291чел	1291	0,1	15	-10, ясно	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп. ПС Капитуль	ТЗФ	24.02.21 14:40	24.02.21 14:40	0:00	24.02.21 14:46	0:00	ДЗ 1з	выв	у	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Самовольное включение абонентом ранее отключенной вед. оттайки на ПС Капитуль. Сообщено СБ.	нет	0	0	0	-11, облачно	
Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6 Т1	24.02.21 17:08	24.02.21 17:55	0:00	25.02.21 12:45	0:00	МТЗ	выв	не произв	Обесточилась 1 и 3С бкВ. Повреждение концевой муфты кабельной перемычки между 1 и 3 сш бкВ (со стороны 3 сш), выведена из схемы. Включена 1С бкВ, запитаны все потребители, остается откл 3 сш (была без нагрузки). Выполнен монтаж концевой муфты (5-43), усп.испытан.	нет / 6500чел / 6 фид	6500	8	46	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Амурская 110/6	В-6 Т2	25.02.21 11:17	25.02.21 11:41	0:00	25.02.21 11:41	0:00	ЛЗШ	нет	у	С обесточиванием потребителей 2 сш бкВ. В 11:25 2 сш бкВ вкл на ХХ, в 11:41 под нагрузку. (без вед.ф22, в 13:56 обеспечен резер (по сообщ. ВПЭС повреждение на вед.ТП)). Произведена проверка РЗА, выявлена неисправность выходного реле блокировки ЛЗШ в яч.В-6 ф.22, произведена замена.	часть г.Владивостока, 5300чел / 7 фид	5300	5,75	38	-3, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	25.02.21 12:57	25.02.21 13:03	0:17	25.02.21 13:03	0:17	ав.откл	нет	у		нет / 134чел	134	0,1	3	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	0	25.02.21 13:14	25.02.21 13:25	1:13	25.02.21 16:28	2:50	ав.откл	нет		г.Артём. Повреждение на вед. участке.	ф.22	нет / 450чел	450	0,5	4	-1, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	26.02.21 0:58	26.02.21 0:58	0:04	26.02.21 0:58	0:04	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	-21, облачно	
ЮЯЭС	6	Электрокотельная 35/6	Алдан-4	26.02.21 13:12	26.02.21 14:04	0:00	26.02.21 14:04	750:06	МТЗ	ну	не произв	г.Алдан. Повреждение на вед. ТП-213.	д. сад, котельн, теплопункт / 460 чел	460	0,7	6	-25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	6	26.02.21 13:38	26.02.21 13:58	0:54	26.02.21 13:58	0:54	ав.откл	нет	у	п. Шкотово. Обход, замечаний нет.	бол-ца /50 чел	50	0,1	2	-3, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	27.02.21 0:19	27.02.21 3:15	0:17	27.02.21 3:15	0:17	МТО	ну	не произв	часть г.Благовещенска, с.Садовое. Сбита сторонним а/м оп.34 (ж/б), виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Установлен пасынок жб оп.34	нет / 708чел	708	0,36	8	-15, обл.	
Хаб.ЦЭС	35	Красицкая - Капитоновка	Т-72	27.02.21 10:10	27.02.21 12:00	4:06	27.02.21 14:30	4:06	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Капитоновка. Потребитель запитан от резерва. Включено по нормальной схеме успешно. РЗА ПП. Проверка РЗА ПС Капитоновка В-35-2Т, В-10-2Т без замечаний. 1.03.21 пр. оп. № 89-90 под проводами ВЛ дерево, повреждения проводов и изоляции нет.	ф-11 Красицкая	котельн, школа, скважина, д/сад / 502 чел./6 фид.	502	0,23	9	-12,облач
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф-12 откл. РКЛ оп. 207	27.02.21 11:36	27.02.21 14:08	0:00	27.02.21 19:56	0:00	ав.откл	ну	ну	неселект. п. Слинкино, Молчановка, ключ Романовский. Включен до ТП-7134 оп.289, запитано без 5ТП, в 16:07 без 1ТП. В 19:56 всё включено, повреждение в сети 0,4кВ от ТП-7046. РЗА ПП.	школа, скважина, котельная / 310 чел	310	0,4	15	-2, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	2	27.02.21 13:46	27.02.21 14:13	0:43	27.02.21 15:57	0:43	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке. (на ЛР 7-02-06).	котельная (на ДП) / 533 чел	533	0,06	11	-10, ветер	

Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	27.02.21 14:56	27.02.21 14:56	5:40	27.02.21 14:56	7:00	МТО	у		В пролете от РТП №6 до ТП ветка. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-10, ветер
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	27.02.21 14:57	27.02.21 14:57		27.02.21 14:57		МТО	у		Требуется чистка просеки в пр. опор №34-42 . ПУСТранено с 24.03.21 по 25.03.21. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-13, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	27.02.21 21:00	27.02.21 21:02	0:40	27.02.21 21:02	0:40	МТЗ	ну	у	п.Ярославка, Дальзавод, Вознесенка. 28.02.21 произведен осмотр, замечаний нет. РЗА ПП.	д/с, котельн, скважина / 1781чел	1781	0,8	22	-5, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	27.02.21 21:17	27.02.21 21:17	0:03	27.02.21 21:17	0:03	МТЗ	у		Требуется произвести перетяжку провода в пр. опор №33-38 .Устранено 10.03.21 РЗА ПП.		нет	0	0	0	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	27.02.21 23:27	27.02.21 23:41	0:00	28.02.21 9:37		"земля" от КУ			с.Раздольное, Тихий, Нежино. В 23:41 включен до РКЛ оп.98, запитано 14ТП из 35 (большая часть нагрузки). В 3:15 запитано от резерва 28 ТП из 35. На оп.205 провод лежит на траверсе. Устранено	ф.10 ПС Занадворовк а	больн, школа, котельн / 783чел	783	1,2	35	0, пасм
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - ХФЗ	№1	28.02.21 1:10	28.02.21 1:10	0:00	28.02.21 8:57	0:00	ПаГРЭС: В-110 не отключался ХФЗ: НЗЗ 1ст, АПВ ну.	ну	не произв	РЗА ПП. Без ограничения потребителей. На оп.36 обрыв шлейфа ф.В. Устранено (в 8:02), включена в транзит.	ВЛ-110 №2	нет	0	0	0	0, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	28.02.21 11:15	28.02.21 12:06	0:51	28.02.21 12:06	0:51	МТО, МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 180 чел	180	0,1	2	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	28.02.21 12:08	28.02.21 12:10	0:00	28.02.21 12:10	0:00	Ав.откл	выв	у			котельная, в/ч / 500 чел	500	0,6	35	+4, пасмурно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	28.02.21 12:46	28.02.21 14:13	11:45	28.02.21 19:10	11:45	МТЗ	ну	ну	Включен без 4ТП. В пр. оп. 700-701 убрано дерево с проводов без повреждений, все включено		школа, дс, котельная-3, насосная-2 / 871 чел	871	0,2	22	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	28.02.21 12:53	28.02.21 13:16	9:11	28.02.21 13:16	39:26	МТЗ	выв	у	Обнаружена птица под вед. РЛ на оп. 54/1		школа / 400 чел	400	0,1	5	+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	28.02.21 13:45	28.02.21 17:45		28.02.21 17:45		МТО	запрет	ну	В 14:07 включен до РЛ-96, запитано 7ТП. Пр. оп. 171-172 схлест проводов. Устранено, все включено		школа-2, котельная-4, дс-3 / 1087 чел	1087	0,37	17	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	28.02.21 14:09	28.02.21 14:10	2:32	28.02.21 14:10	2:32	Ав.откл	выв	у			школа, котельная / 400 чел	400	0,4	7	+4, ветер
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	по ф.6 в ЦРП-1 ф.5	01.03.21 10:57	01.03.21 11:32	0:05	04.03.21 14:20	0:05	Ав.откл	нет	ну	Повреждение КЛ 6 кВ от ЦРП-1 до ТП-3, выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Разложен пожар. 2.3.21 в 10-40 допуск на проведение зем. работ. 12-20 допуск на ремонт КЛ. В 16-30 произведена замена поврежденной соединительной муфты. При испытании, определено второе МП в 110 метрах от ТП-3, разложен пожар. 3.03.21 смонтировано 2 соед. муфты, каб. вставка 5м, испытан, вкл в работу.	ф.2 ЦРП-1	нет / 500 чел	500	1	2	-14, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	01.03.21 11:04	01.03.21 11:17	0:00	01.03.21 11:17	0:00	МТО	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		котельная-4, дс-2 / 650 чел	650	0,5	21	-7, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	9	01.03.21 13:05	01.03.21 13:13	0:00	01.03.21 13:13	0:00	Ав.откл	выв	у	г.Амурск. ЦРП-8 яч. 14 (ввод, не откл) проникновение животного (кошка), убрана		насосная / 3541 чел	3541	1	7	-19, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	234	01.03.21 14:07	01.03.21 14:07	0:00	01.03.21 14:07	0:00	МТО	у		Произведен осмотр 1/2 фидера, замечаний нет. Устранен провис проводов СКТП-220 - оп.234-00/84		нет	0	0	0	-13, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	01.03.21 16:17	01.03.21 17:11	0:09	01.03.21 18:16	0:09	Ав.откл	ну	ну	В пр. оп. 6-7 обрыв проводов ф. А,В из-за падения ветки. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, схема восстановлена	ф.1 Смирновка	школа, котельная / 798 чел	798	0,4	25	-19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	01.03.21 16:24	01.03.21 16:24	0:13	02.03.21 14:27	0:52	МТО	выв	не произв	Повреждение КЛ 10 кВ №1 (была на хх) сторонней техникой (экскаватор) на участке РТП8-ТП1811 на расстоянии 150м от РТП-8. Сообщено в СБ. Запитан от резерва, в 17:37 откл. ф.-12. В 21:10 запитана 1С-10 РТП-8, обесточенных потребителей нет. РЗА ПП. В 7:35 произведен монтаж каб. муфты.	ф.12	ЖСК Остров, быта нет	0	0,05	2	-4, пасм
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	18	01.03.21 16:51	01.03.21 16:51	0:09	02.03.21 2:56	0:09	МТО	выв	не произв	АВР от ф.17. Вкл. в 2:56. Повреждение на вед. участке. Место повреждения КЛ: 1840 м от ПС Океанариум (уч. РСК 940м).	ф.17	НОК Океанариум	0	0	0	-4, пасм
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	12	01.03.21 17:37	01.03.21 21:10	0:09	02.03.21 14:27	0:09	МТО	выв	не произв	по фидеру была запитана нагрузка ф.11. Повреждение КЛ 10 кВ №2 (была на хх) сторонней техникой (экскаватор) на участке РТП8-ТП1816 на расстоянии 150м от РТП-8. Сообщено в СБ. В 21:10 запитана 2С-10 РТП-8, обесточенных потребителей нет. РЗА ПП. В 7:35 произведен монтаж каб. вставки 4м и 2-х муфт.		ЖСК Остров, быта нет	0	0,05	2	-4, пасм
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	01.03.21 19:22	01.03.21 22:00	0:07	02.03.21 1:35	0:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Санаторий Бузули. Запитано без 3-х ТП. Оп. 108 срыв изолятора фВ (разрушение колпачка), схлест проводов. Устранено, схема восстановлена.	ф-11 Ледяная	школа / 412 чел	412	0,17	14	-15, ясно

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		02.03.21 14:46	02.03.21 14:46	0:08	02.03.21 15:57	0:08	АТЭЦ: ДЗ 1ст., ФПМ ф.В,С 15, км. ПС Промузел: ДЗ 1ст.	ну	у	РЗА ПП. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. При обходе в пр. 57-58 негабарит между верхним и нижним проводом (менее 1метра). Устранено по неотлож.заявке с 17:48 до 20:13. В 23:15 транзит восстановлен.. (ослабление болтового зажима в пролете, перепустило провод)	нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	02.03.21 18:52	02.03.21 18:52	0:08	02.03.21 18:52	0:08	МТЗ	у		с.Дубовское. Произведен осмотр, оп.1/28/43 срыв изолятора вА, устранено.	нет	0	0	0	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	7	03.03.21 16:50	03.03.21 19:04	0:15	03.03.21 19:04	0:15	Откл.КУ "Земля"			п. Вадимовка. ОП 3 обрыв вязыки ф.С	нет/483ч.	483	0,1	5	0, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	03.03.21 18:25	03.03.21 18:25	0:01	03.03.21 18:25	0:01	МТЗ	у		с.Варфоломеевка. осмотр всех ТП - повреждений не обнаружено. В пролете 70-71 произведена чистка просеки	нет	0	0	0	-2, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	03.03.21 19:04	03.03.21 20:42	1:04	03.03.21 23:10	1:04	МТЗ	нет	ну	п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый. В 20:42 включен до ЛР 3 (запитано 17 ТП). ПЮЭС В 23:10 включен в пр. оп. 70-74 произведена чистка просеки	нет/1181ч.	1181	0,8	41	-2, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	3	04.03.21 10:17	04.03.21 11:12	0:47	04.03.21 11:12	2:16	МТО, МТЗ	нет	у	Повреждение на ведомственном ТП.	кот/ 32 чел	32	0,04	2	-5, снег
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	04.03.21 11:03	04.03.21 11:55	0:39	04.03.21 12:23	0:39	Ав.откл	нет	не произв	Вкл в 11:33 без 18ТП, вкл в 11:55 без 5ТП, вкл в 14:23. Оп.101/3 снята ветка.	цтп/480 чел	480	0,5	23	+4, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	04.03.21 12:40	04.03.21 12:53	3:48	04.03.21 12:53		Ав.откл	нет	у	п.Олений. Обход без замечаний	кот/ 600 чел	600	0,35	13	+5, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Суражевка		04.03.21 15:03	04.03.21 15:03		04.03.21 19:30		КУ, земля			Обесточенных потребителей нет. Оп.29 обрыв вязыки нижнего провода, устранено, вкл в работу (19:30).	нет	0	0	0	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	04.03.21 15:53	04.03.21 17:00	0:36	04.03.21 20:31	0:36	МТЗ	нет	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 18:55 без 2ТП, вкл в 20:31. Пр.оп. 127-1/2 схлест проводов; оп.127/2 срыв изоляторов 2 фаз; оп.127 перегорание шлейфов 2 фаз; устранено.	школа, кот/ 400 чел	400	0,9	16	+6, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	04.03.21 16:04	04.03.21 16:36	0:01	04.03.21 17:50	0:01	МТО	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 17:50. На КТП 6746 провис шлейфов от РТП, касание проводов при ветре.	школа, кот, скваж/ 309 чел	309	0,5	19	+4, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	04.03.21 16:10	04.03.21 16:10	0:39	04.03.21 16:10	0:39	МТЗ	у		Варфоломеевка. А пролете оп 70-71 произведена чистка просеки	нет	0	0	0	+6, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	04.03.21 17:38	04.03.21 18:45	5:02	05.03.21 23:15	5:02	МТО	выв	ну	Вкл без ТП 720 (перегорание ВВ предохран ф.А,В из-за повреждения на шинах 0,4 кв) /При осмотре ПС Переяславка обнаружено на ШР-10 1Т отгорание шины фА, устранено по неотл.заявке в 18:45/.	скваж, кот, школа/ 5221 чел	5221	0,6	15	+2, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	04.03.21 20:25	04.03.21 22:11	1:02	04.03.21 22:43	1:02	МТО	ну	ну	Матвеевка. В 20:30 включен до ТП 1434 (в ТП перекрытие ВН-бкВ, запитано 4 ТП). В 22:11 оставшаяся нагрузка перезапитана от ф.36 ГВФ. В ТП 1434 яч.1 ВН бкВ произведена чистка изоляции, регулировка	ф.36 ГВФ нет/ 400 чел	400	0,5	10	-1, снег
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	04.03.21 21:09	04.03.21 21:09	0:46	04.03.21 21:09	0:46	МТО	у		РЗА ПП. Под оп.50 обнаружена птица.	котельная, д.сад	0	0	0	-18, ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	05.03.21 0:11	05.03.21 1:07	0:57	05.03.21 1:07	4:06	МТО	запрет	ну	с.Дубовское. Повреждение на ведомственном ТП	кот., школа/970ч.	970	0,2	19	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10 Т2	05.03.21 0:18	05.03.21 2:30	0:43	05.03.21 2:46	0:43	МТЗ			обесточена 2С 10 кв. При осмотре обнаружено: отключен вед. Ф-11 (МТЗ), с успешным АПВ отключался вед. Ф-7 (МТЗ); на выкатной тележке СР-10 2С поврежден верхний проходной изолятор ф.А. Произвели замену изолятора, чистку и в 1:43 2С 10кВ включена на Х.Х. В 2:30 включено 3,5 МВт (включены ф.13,15,16,18), в 2:46 включено все, кроме вед. ф.11 и вед ф.7. ЦРБ запитана от ф.2 в 00:25. По вед. ф.7 потребитель Харольские ЭС просит фидер не включать, производит обход. /05.03.2021 проведена проверка РЗА В 10 Т-2 замечаний нет. В 10 Ф-11 замечаний нет, проверка РЗА В 10 Ф 7 по согласованию с абонентом на 09.03.21/	ЦРБ /1147ч., 11 фид.	1147	6,7	39	+1, ясно
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	4	05.03.21 8:24	05.03.21 8:25	1:02	05.03.21 8:25	1:02	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.4/35-38 требуется подрезка крон деревьев (устранение до 30.3.21)	кот, насос, д/с/ 3000 чел	3000	2,1	17	-21, ветер
Ам.ВЭС	35	Спасск - Ярцево		05.03.21 10:30	05.03.21 10:54	0:01	05.03.21 15:58	0:01	КУ, земля			Обесточена ПС 35 Ярцево. Оп.223 устранен обрыв вязыки фВ.	ПС Спасск фЗ 290 чел/ 6 фид	290	0,1	26	-18, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	05.03.21 10:55	05.03.21 11:55	0:11	05.03.21 11:55	0:11	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.	кот, школа, д/с/ 1470 чел	1470	0,8	20	-1, снег
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	05.03.21 11:05	05.03.21 11:10	0:04	05.03.21 13:43	0:04	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором. Оп.167/3 поврежден изолятор фА, устранено, схема восстановлена. (13:43)	школа, насос, д/с/ 646 чел	646	0,1	8	0, снег
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	05.03.21 12:23	05.03.21 12:23	1:04	05.03.21 12:23	1:04	МТЗ	у		Перегорание и разрушение предохранителя 10 кв фазы "С" в КТП-3090 Зерноток.	нет	0	0	0	+4, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	05.03.21 13:14	05.03.21 16:55	3:07	05.03.21 16:55	3:07	МТО	ну	ну	Оп.5/35 срыв изолятора, схлест проводов, устранено.	больн, кот, насосн/ 924 чел	924	0,3	16	+6, пасмурно

Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	05.03.21 16:18	05.03.21 16:34	1:10	05.03.21 16:34	1:10	МТЗ	ну	у	Анкерная опора №27/10 отгорел шлейф фаза-В Устранено.		нет/ 482 чел	482	0,1	5	+4, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	05.03.21 17:49	05.03.21 18:57	2:51	06.03.21 13:55	2:51	МТЗ	нет	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 20:42 без 3ТП. В 00:50 отключился повторно от МТЗ. В 3:21 включен до ОП 88 (запитано 8ТП), без 7 ТП. Проведен обход по всем доступным в ночное время участкам, поврежденный ВЛ не найден, требуется обход в светлое время суток. Включен после осмотра, замечаний нет.	теплопункт, детдом, поликл / 270 чел	270	0,9	15	+2, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	05.03.21 19:36	06.03.21 8:10	1:37	06.03.21 11:54	1:37	МТЗ	ну	ну	с.Гвоздево. На ПС Гвоздево не включается В10 кВ по ф.7. Произведена регулировка привода. Разрезаны шлейфа на оп.45, опробован головной участок, без замечаний. В 5:55 допущена бригада для разборки шлейфов на оп 67 и оп 65/12. В 8:10 запитано 9 ТП из 12. На 1РЛ оп.65/20 обрыв шлейфа по ф.В с касанием ф.С в ст.оп.65/20/1. Устранено.	нет /310 чел	310	0,1	12	0, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	05.03.21 19:40	05.03.21 19:45	0:08	05.03.21 19:45	4:28	Ав.откл	нет	у	с.Центральное, Новая Москва, Смяличи. Наклон опор, перекрытие. Устранено.	нет/460 чел	460	0,1	10	-1, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	05.03.21 21:06	06.03.21 6:32	1:16	06.03.21 6:32	9:18	Ав. откл.	нет	ну	Партизанск, з/с Тигровый. В пролете ОП 75-76 выявлен схлест проводов ф.А,В. Устранили схлест, произвели ремонт проводов	нет/400ч.	400	0,1	4	-2, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	05.03.21 22:06	06.03.21 0:54	0:29	06.03.21 3:49	0:29	Ав. откл.	нет	ну	часть г.Фокино. В 00:54 включено 2 ТП. В КТП 82050 повреждения в сети 0,4кВ (по фидеру 0,4 "Станция" от КТП-82050 - в пр.оп. 1-2 обрыв верхнего фазного провода от оп. №1, в пр.оп. 6-7 схлест проводов, сорван изолятор оп. № 6, в РУ 0,4 поврежден рубильник)	вч/600ч.	600	0,2	4	-2, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	05.03.21 23:37	05.03.21 23:38	0:20	05.03.21 23:38	5:51	МТЗ	ну	у	п.Лучегорск. Произведен обход, замечания в листке обхода.	нет/100ч.	100	0,17	5	-16, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	06.03.21 0:25	06.03.21 1:20	0:49	06.03.21 1:20	0:49	МТЗ	нет	у	часть г.Фокино.	нет/532ч.	532	0,5	12	-6, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	06.03.21 0:55	06.03.21 1:27	0:02	06.03.21 1:27	0:02	МТЗ	нет	у	г.Уссурийск. Обход без замечаний.	кот., школа/1500ч.	1500	0,35	14	-11, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	06.03.21 1:00	06.03.21 2:24	2:59	06.03.21 2:24	2:59	Ав. откл.	нет	у	с.Николаевка, часть с.Новицкое.	нет/231	231	0,3	13	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	06.03.21 2:10	06.03.21 4:32	0:45	08.03.21 2:35	0:45	МТО	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч "ТП81164-ТП "КНС10"". Определено МП, в 500м от КТП81164. В 3.21 произведен ремонт, в 2:35 КЛ вкл в работу.	ф.13 ПС Топаз	нет/0	0	0,1	3	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	06.03.21 3:07	06.03.21 4:25	2:07	06.03.21 15:31	2:07	МТЗ	нет	ну	часть быта г.Партизанск. В 4:03 запитано 2 ТП. В 4:25 перезапитано от ф.8 ПС Партизан 8 ТП. В 4:33 перезапитано еще 6 ТП. Остается обесточено ТП 7331. В пролете оп 4-5 на проводах обнаружена сорванная ветром металлическая крыша с гаража, опора №4 сломана ж/б приставка. Выделен поврежденный участок (на ОП 8 разобраны шлейфа), все потребители запитаны. Устранено.	ф.8 ПС Партизан	нет/1144ч.	1144	1,5	15	-10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Зеленый угол 220/110/10	21	06.03.21 11:38	06.03.21 13:26	0:06	07.03.21 19:08	62:52	МТЗ	выв	не произв	Экскаватором с гидромолотом (ООО "Техцентр") повреждена КЛ 10кВ вблизи ТП-1211. Сообщено в полицию, СБ. В 16:21 выделен уч. КЛ "ТП1212 - ТП1213" без нагрузки. при включении под напряжения КЛ 10 ТП-1212 - ТП-1213 для фазировки произошло повреждение фазы "С" на которой муфта не устанавливалась но испытание прошла. 7.3.21 повреждение устранено, испытан, включен. РЗА ПП.	ф.11	нет / 500 чел	500	0,2	4	-10, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		06.03.21 11:50	06.03.21 11:50	1:00	06.03.21 11:50	1:00	Волково: ДФЗ, ТНЗНП 1ст Тамбовка: ДФЗ	у		ИМФ А-0 1,2 км от ПС Волково. На оп.99 старое разрушающееся гнездо, под опорой ветки. РЗА ПП.	нет	0	0	0	-15, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	2	06.03.21 15:11	06.03.21 17:55	100:23	06.03.21 19:55	100:23	"земля" от КУ			с.Ракитное. В пр.оп.49/18-49/19 обрыв одного провода СИП. В 16:25 отключен поврежденный участок ЛР-252, при включении "земля". На ТП-1056 разрушение ОПН ф.А, устранено. Включен без 2-х ТП. В 19:55 все повреждения устранены, включено полностью.	нет / 250чел	250	0,15	4	-10, ветер	

Прим.ЮЭС	35	Рыбный порт 35/6	T1	06.03.21 18:58	06.03.21 19:13	1:24	07.03.21 2:12	1:24	ДЗТ			Обесточилась 1С-бкВ. Ч/з 15 мин запитаны от Т2. Произведен осмотр Т1 и зоны действия ДЗТ Т1, видимых повреждений не обнаружено, посторонних предметов нет. В газовом реле газа нет. /по Т1 произведен инженерный осмотр, видимых замечаний нет. Произведена проверка РЗА, обнаружена неисправность датчика тока ф.-С в терминале защит БМРЗ-ТД Т1, устранено (плата заменена), Т1 включен по нормальной схеме в 2:12.	T2 (СВ-6)	3200чел, часть г.Владивосток / 6 фид	3200	4,4	28	-5, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Бычиха	СВ-35	06.03.21 19:50	06.03.21 20:44		07.03.21 1:04		МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Обесточена ПС Корейский поселок. (На ПС Краснореченская АВР-бкВ усл, на ПС Бычиха АВР-10 кВ усл). Повреждение на уч. ВЛ-35кВ "Кор.Поселок-Краснореченская" (Т-36), выведен из работы. В 20:44 включен СВ-35 на ПС Бычиха, все потребители запитаны. Произведен осмотр Т-36, под оп.12 обнаружена проволока со следами перекрытия (провода ВЛ без повреждений; с верхней траверсы упало гнездо, в котором находилась проволока), в 0:19 Т-36 успешно опробована напряжением в 1:04 вкл в работу.		часть Хабаровского р-на, 920чел / 2 фид	920	3	23	-12, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская 110/35/10	В-35 Т2	06.03.21 20:09	06.03.21 20:23	0:04	07.03.21 1:39	0:04	"земля" от КУ			Обесточилась ПС 35/10 Бычиха. На ПС Корфовская повреждение ТН-35 2С ф.А. В 20:23 отключен ТН-35 2С, включен СВ-35, запитаны потребители. В 1:15 заменен полюс ф А ТН-35 2сш, в 1:39 ТН-35 2 сш введен в работу.	T1 (СВ-35)	часть Хабаровского р-на, 4178чел / 10 фид	4178	6	60	-12, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	07.03.21 6:50	07.03.21 7:37	0:00	07.03.21 7:37	30:33	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке.		в/ч, кот/399 чел	399	0,18	2	-18, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 ТП-82023 яч.5	07.03.21 9:34	07.03.21 10:06	0:00	07.03.21 10:06	0:00	ав.откл	нет	у	РЗА ПП. часть г.Фокино.		насосная / 300чел	300	0,2	10	-9, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	07.03.21 13:20	07.03.21 15:00	1:34	07.03.21 15:00	1:34	"земля" от КУ			п.Архара, Черноберезовка, Грибовка. Повреждение на вед. отпайке.		школа, интернат, д/с, котельн / 904чел	904	0,1	16	-15, обл
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	07.03.21 16:05	07.03.21 16:18	0:01	07.03.21 16:18	0:01	МТЗ	ну	у	При осмотре в пр.оп.34-35 обнаружен обрыв провода ф.С сторонним экскаватором. Сообщено в СБ, полицию. По заявке выделен участок от ТП-2148 до ПНС-324, обесточено 2 ТП (быта нет). В 19:30 повреждение устранено, все включено. РЗА ПП.		д/дом, школа / 3450чел	3450	0,6	9	-6, ветер
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		07.03.21 16:35	07.03.21 16:35	2:51	07.03.21 16:35	2:51	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. ИМФ А-0 13,3 км; На оп.62 разрушение гнезда ветром, под опорой ветки. РЗА ПП. 12.03.21 произведен верховой осмотр. На ОП 61 следы перекрытия		нет	0	0	0	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Новый мир 110/10	4	08.03.21 5:45	08.03.21 9:15	0:00	08.03.21 9:15		Ав.откл	нет	ну	п.Н.Мир. Вкл в 8:28 без 14 ТП, всё вкл. в 9:15. Повреждение на вед. уч.		школа, кот/ 580 чел	580	0,5	21	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	08.03.21 12:06	08.03.21 13:27	4:17	08.03.21 16:59	4:17	Ав.откл	ну	не произв	с. Шмидтовка. В 13:27 вкл. без 4-х ТП. В 14:48 вкл. без ТП-5082, поврежден тр-р (400кВА). Произведена замена на 630кВА.		2 в/ч, котельн. / 140 чел	140	2,2	15	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	09.03.21 7:13	09.03.21 7:13	1:04	09.03.21 7:13	4:26	МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. уч-ке.		нет	0	0	0	-6, пасм.
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Центральная	№1	09.03.21 10:34	09.03.21 11:16	0:00	09.03.21 11:16	0:00	ДЗЛ	ну	у	РЗА ПП. Обесточена ПС Кирличная. В прол. оп. 18-19 подлёт СИПом освещения 0,4кВ при его повреждении (с повышенными опорами, переход над дорогой, принадлежит АКС), есть следы перекрытия (ремонт не требуется). РПВ сделали с ПС Центральная, потребитель запитан. В 13:54 на ПС Благовещенская вкл. В-110 (после ревизии АВ ШУ), транзит замкнут.		Благовещенск. 1200 чел / 10 фид.	1200	1	48	-3, ветер
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Центральная	№2	09.03.21 10:34	09.03.21 10:34	0:00	09.03.21 10:34	0:00	ДЗЛ	у		РЗА ПП. В прол. оп. 18-19 подлёт СИПом освещения 0,4кВ при его повреждении (с повышенными опорами, переход над дорогой, принадлежит АКС). Сообщено в СБ, полицию.		нет	0	0	0	-3, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	09.03.21 10:37	09.03.21 10:37	0:11	09.03.21 10:37	0:11	МТО	у		РЗА ПП. КТП№6749 провис шлейфов бкв от РТП, касание проводов при порывах ветра. Замечание устранено 11.03.21		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	09.03.21 10:59	09.03.21 10:59	0:22	09.03.21 19:24	0:22	МТЗ	у		Лвл=18км. При включении появилась "земля", поиск повреждения прибором. Оп. 82 срыв вязки провода ф."С", провод на траверсе. Устранено в 19:24. РЗА ПП.		РРС (есть ДГ) / быта нет	0	0	0	+1, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Осиновая речка - НС-2 с отп. НС-1	T-67	09.03.21 11:27	09.03.21 11:55	0:00	09.03.21 16:24	0:00	МТО	ну	не произв	Обесточена ПС НС-2, запитано по сети бкВ. Оп. 74 обрыв вязки ф.-В (слхст проводов). Устранено и вкл. РЗА ПП.	от ПС НС-1 по сети бкВ	п.Уссурийский, 58 чел/3 фид.	58	0,14	3	-2, ветер

Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	09.03.21 11:28	09.03.21 11:28	2:11	09.03.21 11:28	2:11	МТО	у		РЗА ПП. с. Н-Увал. Обгоревшая ветка на земле прол. оп. 48/2-48/3.	нет	0	0	0	-3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	09.03.21 12:28	09.03.21 12:43	1:21	09.03.21 12:43	1:21	Ав.откл	нет	у	С частью нагрузки Ф-27 ПС Штыково (п.Олений). Оп. 146-147 провис верхнего провода. РЗА ПП.	котельн. / 360 чел	360	0,25	7	+4, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	09.03.21 12:35	09.03.21 12:46	0:56	09.03.21 12:46	0:56	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. Провис проводов в пр. 23-24. Устранено.	школа, котельн. / 1036 чел	1036	0,2	14	+2, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	09.03.21 12:35	09.03.21 12:52	41:37	09.03.21 12:52	41:37	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Лубянка, Орловка, Тигровый. Пр. 328-328/1 провис провода. Устранено.	нет / 250 чел	250	0,06	5	+2, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	09.03.21 13:12	09.03.21 15:46	0:44	09.03.21 16:26	0:44	Ав.откл	нет	не произв	С частью нагрузки Ф-27 ПС Штыково (п.Олений). Вкл. без 2-х ТП Оп. 146-147 устранен провис верхнего провода на участке Ф-27 ПС Штыково. Потребитель запитан полностью. РЗА ПП.	котельн. / 360 чел	360	0,25	11	+4, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	09.03.21 13:27	09.03.21 13:29	0:04	09.03.21 13:29	0:11	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть с. Каленовка. Провис проводов пр. 56-57.	кот., д/сад / 842 чел	842	0,2	13	+2, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	09.03.21 16:39	09.03.21 17:06	0:05	09.03.21 17:32	0:05	КУ "Земля"			часть быта г.Партизанск. Вкл. 9ТП. В 17:25 без 3-х ТП. 17:32 включен полностью, "земля" самоустранилась. Обход без замечаний.	школа, д/сад / 1460 чел	1460	1	18	+3, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	09.03.21 17:16	09.03.21 17:28	2:06	09.03.21 17:28	2:43	МТЗ	ну	у	с. Ровное с. Сергеевка с. Черная речка. Повреждение на вед. участке. РЗА ПП.	кот, школа, д/с / 1470 чел	1470	0,8	20	+2, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	09.03.21 17:37	09.03.21 18:27	0:30	09.03.21 19:20	2:36	МТО	запрет	не произв	с. Красный Кут. Вкл. без КТП-3001 "Мастерские". Устранен слхст шлейфов ф."А,В" между РТП и КТП3001. РЗА ПП.	котельн, скваж. / 1534 чел	1534	0,1	5	+3, дождь, ветер	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	09.03.21 18:20	09.03.21 20:13	2:28	10.03.21 0:30	3:34	МТЗ	ну	ну	часть с.Яковлевка, Покровка. В 19:33 вкл. 5ТП. В 20:13 вкл. без ТП-6011. В 0:30 включен полностью. В пр. 219-220 обнаружена подгоревшая ветка под проводами ВЛ, провода не повреждены. РЗА ПП.	нет / 595 чел	595	0,2	12	+2, ветер	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	09.03.21 19:01	09.03.21 19:01	1:54	09.03.21 19:01	9:12	МТЗ	у		Обход без замечаний. РЗА ПП. Пр. 90-91, 81-81/1, 72/8-72/10 требуется перетяжка провода. Устранено	нет	0	0	0	+2, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	09.03.21 20:00	09.03.21 20:27	0:00	09.03.21 20:27	0:00	Ав.откл	нет	у	с. Кневичи, Соловей ключ, Ясное. Оп 9,10 деревья на проводах., в пролете 22-23 негабарит среднего провода. РЗА ПП.	котельн. / 700 чел	700	1,5	33	+4, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		09.03.21 20:28	09.03.21 20:28	0:37	09.03.21 20:28	6:49	НЗЗ 1ст.	у		РЗА ПП. ИМФ Ф"С" 32,5 км. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	09.03.21 20:46	09.03.21 21:07	0:01	09.03.21 21:07	1:29	МТЗ	нет	у	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смлячи. РЗА ПП. Необходима выправка опоры 117	ФАП Центральное / 100 чел	100	0,4	8	+3, пасм	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	09.03.21 22:29	10.03.21 3:32	0:39	10.03.21 3:32	0:39	МТЗ	ну	ну	с.Варфоломеевка. В 23:42 включен до РЛ-37 оп.66, запитано 4 ТП. В 3:32 включен полностью. Пр. 90-91, 81-81/1, 72/8-72/10 требуется перетяжка провода. Заявка до 12.03.	школа, котельн / 620чел	620	0,29	15	0, пасм	
Прим.СЭС	6	Ново-Сысоевка 35/6	9	09.03.21 23:07	10.03.21 1:21	0:00	10.03.21 1:21	0:00	ав.откл	ну	ну	с.Н.Сысоевка. В 1:09 включен до РЛ-43 оп.4, запитано 4 ТП. В 1:21 включен полностью. Выполнена перетяжка провода в пр. 3-4. РЗА ПП	д/с, котельн / 514чел	514	0,2	11	+1, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Красный Кут		10.03.21 0:30	10.03.21 0:30	7:59	10.03.21 0:30	7:59	МТО	у		РЗА ПП. Касание линейных шлейфов при сильной ветровой нагрузке. Выполнена перетяжка проводов	нет	0	0	0	+2, ветер	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	10.03.21 0:43	10.03.21 2:07	1:31	10.03.21 2:07	1:31	ав.откл	ну	у	с.Гражданка. В пр.оп.31-32 ветка на проводе ВЛ. РЗА ПП	школа, котельн / 118чел	118	0,2	8	0, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	10.03.21 1:35	10.03.21 1:35	3:44	10.03.21 1:35	3:44	МТО	у		В пр. 37-38 обгоревшая ветка. РЗА ПП. 11.03 проведена чистка просеки в пр. 37-39.	нет	0	0	0	-2, снег, ветер	
Прим.СЭС	6	Ново-Сысоевка 35/6	9	10.03.21 2:08	10.03.21 2:29	0:00	10.03.21 2:29	0:00	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. с.Н.Сысоевка. В пр.оп.3-4 произведена перетяжка провода.	д/с, котельн / 514чел	514	0,2	11	+1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	10.03.21 5:15	10.03.21 7:03	0:00	10.03.21 7:03	0:00	ав.откл	нет	ну	г.Партизанск. Повреждение на вед. отпайке.	котельная / 200чел	200	0,2	4	-5, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	1	10.03.21 7:21	10.03.21 10:11	0:19	10.03.21 10:11	0:19	ав.откл	нет	не произв	На оп.1 срыв изолятора ф.А. Устранено.	нет	0	0,1	3	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	10.03.21 9:56	10.03.21 9:56	1:49	10.03.21 10:53	11:03	Ав. откл.	ну	у	Работал на х.х. Ветка на ВЛ прол. оп 66-67.. Устранено.	нет	0	0	0	+2, ясно	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	10.03.21 12:15	10.03.21 12:49	0:50	11.03.21 16:09	0:50	КУ, земля			Повреждение КЛ ТП-17 - ТП-11. Все потребители запитаны. Устранено.	2 котельные, школа/425 чел	425	1,2	13	-5, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Родина		10.03.21 12:32	10.03.21 12:32	0:00	10.03.21 19:07	0:00	МТЗ	ну	ну	Работала на Х.Х. На оп. 39 фольга со следами перекрытия. Устранено.	нет	0	0	0	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	13	10.03.21 12:52	10.03.21 12:52	0:00	10.03.21 13:37	0:00	Ав. откл.	выв	не произв	Без погашения потребителей, нагрузка на Ф-7 ПС Чайка. Повреждение на вед. уч.	ф-7	нет	0	0	0	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	10.03.21 15:53	10.03.21 16:27		10.03.21 16:27		МТО	ну	у	п. Сибирцево. Обход без замечаний.	2 котельные, поликлиника / 422 чел	422	0,4	6	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	44	10.03.21 16:40	10.03.21 17:12	2:19	10.03.21 17:12	20:55	МТО	выв	не произв	Повреждение на вед. уч.	нет / 960 чел	960	1,1	3	+6, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	11.03.21 4:15	11.03.21 5:20	1:45	11.03.21 14:03	1:45	МТО	ну	ну	г. Бикин, с. Васильевка. Вкл. без ТП-8073 полигон, осмотр на территории погранзоны от оп. 52 до оп. 164 (труднопроходимая местность). В пр. 93-94 ветка дерева между фаз В и С. Устранено опер. штангой. РЗА ПП.	ДГ у потребителя	в/ч 2049 (на ДГ), очист. сооруж. / 1300 чел	1300	0,06	3	-10, облачно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	11.03.21 10:26	11.03.21 15:42	0:35	11.03.21 15:42	0:35	КУ, земля			с. Екатериновка. Оп. 7/3 ф. "А" сорвало опорный изолятор.		котельная / 460 чел	460	0,6	12	+2, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Базовая 35/10	15	11.03.21 16:14	11.03.21 16:14	1:54	11.03.21 16:14	4:16	МТЗ	у		Повреждение КЛ-10 от ТП-137 до ТП-108		г. Свободный 7200 чел	7200	2,2	27	-3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Зеленый угол 220/110/10	21	11.03.21 18:00	11.03.21 19:49	0:37	13.03.21 0:54	0:37	МТО	выв	не произв	РЗА ПП. Повреждение КЛ 10 кВ ТП1212-ТП1213 сторонней техникой (АО Техцентр), вызвана полиция. Устранено.	Ф.11 Зеленый угол	нет / 500 чел	500	0,2	4	+6, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Зеленый угол 220/110/10	19	11.03.21 18:00	11.03.21 20:18	2:03	13.03.21 2:07	2:51	МТО	выв	не произв	РЗА ПП. Повреждение КЛ 10 ПС Зеленый угол - ТП-1195 сторонней техникой (АО Техцентр), вызвана полиция. Устранено.	Ф.13 Зеленый угол	нет/ 300 чел	300	0,6	3	+6, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	7	11.03.21 20:28	11.03.21 21:03	1:42	11.03.21 21:03	11:17:25	МТЗ	ну	у	п. Мылки. Повреждение на ведом КТПН «Кирзавод». РЗА ПП.		нет / 150 чел	150	0,1	2	-1, облачно
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	11.03.21 21:30	12.03.21 1:50	5:56	12.03.21 16:30	394:23	МТЗ	ну	ну	п.Бира. Потребитель запитан от резерва. 12.03.21 определено МП: оп 6-00/14 повреждена концевая муфта. Устранено	сети 0,4кВ РЖД ТП-4 (вед)	нет / 200 чел	200	0,17	4	+1, ясно
Прим.ЮЭС	35	Кролевыцы - Владивосток		12.03.21 9:39	12.03.21 10:07	1:01	12.03.21 13:56	43:19	Откл.КУ "Земля"			Обесточено: на ПС Владивосток 1С 35, 2С 35, на ПС Соловей Ключ 1С 35, 1С 6, (часть. п.Соловей Ключ, Новый, Ключевое). В 10:07 весь потребитель запитан, на ПС Соловей ключ включен СВ 35кВ. На оп.124 повреждение изолятора, устранено.	ВПС Соловей Ключ 2С 35кВ	с.Соловей ключ,Новый,Ключевое/2200ч.	2200	6,71	103	0, ясно
Хаб.СЭС	10	Николаевская ТЭЦ		12.03.21 9:52	12.03.21 9:54	1:05	12.03.21 19:03	1:34	Откл.КУ "Земля"			В ТП 40 от КУ "Земля" отключена В 6кВ в сторону ТП 64. Выделен участок КЛ от ТП 40 до ТП 64. Потребитель перешел на ДГ. Определено МП: 90м. От ТП 40. Повреждение устранено, установлена каб. вставка, 2 муфты	Потребитель перешел на ДГ	в/ч, морской порт	0	0,2	2	-4, обл.
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	13.03.21 4:16	13.03.21 5:50	0:34	13.03.21 5:50	0:34	МТО	выв		Откл. вместе с нагрузкой Ф-13 ПС Топаз (часть г.Большой Камень). Обрыв провода по ф."В" в пр. оп. 38-39 (участок Ф-13 ПС Топаз). Устранено.		теплупункт / 850 чел	850	0,6	15	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	13.03.21 9:15	13.03.21 9:40	16:11	13.03.21 13:42	16:11	Откл.КУ "Земля"			часть быта г.Партизанск. В 9-40 запитано 21 ТП. В пролете ОП 51/20-51/21 порван провод ф.С. Винюник скрылся. Сообщено в полицию, с.б. Повреждение устранено		нет/1752ч.	1752	1,3	25	-1, ясно
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	29	13.03.21 13:41	13.03.21 17:05	0:00	13.03.21 17:05	0:00	Откл.КУ "Земля"			п.Теплое Озеро. Полный обход без замечаний		нет/41ч.	41	0,04	3	+3, обл.
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	1	13.03.21 20:40	13.03.21 21:35	0:56	14.03.21 20:05	0:56	МТЗ	ну	ну	п. Н.Мир. 21:35 вкл 5ТП. Экскаватором ООО"Спец.Тех" при проведении зем. работ оборваны провода 3-х фаз в пролетах: 61-62, 62-63, 63-64, 65-66, излом ж/б опор 64, 65. Сообщено СБ, вызвана полиция. 23:58 разрезаны шлейфа, запитаны еще 3 ТП. (ост ТП282, в 11:30 запитан от ДГ; в 18:53 АВР завершены, в 20:05 вкл в работу).		кот/1123ч.	1123	0,9	9	+3, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	14.03.21 5:21	14.03.21 5:21	1:17	14.03.21 5:21	1:17	МТО	у		с.Преображенновка. ОП 58 следы перекрытия (участок проходит по тер-ри свалки)		нет	0	0	0	-2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	14.03.21 13:28	14.03.21 14:11	1:13	14.03.21 22:00	1:13	МТЗ	выв	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 14:59 с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп.322-323 касание крон деревьев проводов фА,С. Замечание устранено		д/с, школа, кот/1650 чел	1650	0,3	23	+6, ясно
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	14.03.21 19:24	14.03.21 19:25	0:14	14.03.21 19:25	15:06	ТО	запрет	у	Произведен осмотр, мертвая птица под РТП-214		кот, насос, скваж/ 700 чел	700	0,15	11	+4, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	14.03.21 19:31	14.03.21 19:31	0:27	14.03.21 19:31	0:27	Ав.откл	у		Произведен осмотр 16.03.21- под РТП-3344 оп.29 обнаружена сова.		нет	0	0	0	+5, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	15.03.21 0:08	15.03.21 0:08	0:45	15.03.21 0:08	0:45	МТО	у		Произведен осмотр. В пролёте 41-41/1 ветка на проводах, устранено.		кот./1609ч.	1609	0,9	7	-3, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	15.03.21 5:38	15.03.21 9:00	1:45	15.03.21 9:00	1:45	Откл.КУ "Земля"			В 6:31 включен до ЛР1 (запитано 4 ТП). ОП 73/3 разрушен изолятор, заменен, схема восстановлена (9:00).		кот, д/сад, пож.часть/6255ч	6255	1,184	19	+1, дождь
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	15.03.21 9:20	15.03.21 10:34	0:26	15.03.21 10:34	0:26	МТЗ	нет		Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ быта нет	0	0,04	28	0, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	15.03.21 10:10	15.03.21 10:18	1:03	15.03.21 10:18	3:35	МТЗ, МТО	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмотр, под оп.73 ветка со следами перекрытия.		кот, д/сад, пож.часть/6255ч	6255	1,2	19	0, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	15.03.21 10:19	15.03.21 10:19	0:00	15.03.21 10:19	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Под ОП 33/12 обнаружена ветка		нет	0	0	0	0, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	15.03.21 11:59	15.03.21 11:59	0:00	15.03.21 11:59	0:00	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	0, ветер

Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	15.03.21 12:15	15.03.21 12:25	1:18	15.03.21 14:57	3:37	КУ, земля			Вкл без 12ТП, вкл в 14:57. Оп.52/11 заменен поврежденный изолятор.	скваж, кот, теплица/50 чел	50	0,3	26	+4, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	В-6 Т1	15.03.21 12:25	15.03.21 16:55	0:38	15.03.21 16:55	3:17	МТЗ		не произв	С обесточиванием потребителей 1 сч бкВ. Поврежден ОПН 6 1сч, исключен из схемы Проведена чистка изоляции, шин, в 16:27 1 сч бкВ вкл на ХХ, в 16:55 под нагрузку. / в 19:07 ОПН заменен, включен в работу/	2,7 МВт/ 1540 чел/4 фид	1540	2,7	21	+10, ясно
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	6	15.03.21 13:10	15.03.21 15:28	0:33	15.03.21 15:28	0:33	МТО	ну	ну	РЗА ПП. ТП 130 течь крыши (произведена сушка изоляции).	скваж, кот/ 3315 чел	3315	1,1	20	0, ветер, снег
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	18	15.03.21 15:12	15.03.21 15:12	0:17	15.03.21 15:12	0:17	МТО	у		РЗА ПП.Произведен осмотр. Пр.оп..13/1-2 устранен обрыв провода.	нет	0	0	0	+2, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	А 35/6	12	15.03.21 15:40	15.03.21 15:56	0:00	15.03.21 18:10	0:00	МТЗ-2	ну	не произв	РЗА ПП.Вкл без ЗТП, вкл в 16:35 без ТП 106, вкл в 18:10, произв.ремонт КЛ (уч.РТП-ТП).	жд.станц, ам.уголь/1400 чел	1400	0,5	8	+4, ветер, дождь
Хаб.СЭС	110	Солнечная 110/6	В-110 Горная №1	15.03.21 15:48	15.03.21 15:48	0:32	15.03.21 16:01	0:32	ДЗ 1з, МТО; ИМФ 8,9км.	выв по заявке	у	РЗА ПН. Обесточенных потребителей нет (на ПС 110 Горная АВР 110 усл). Одновременно на ПС 110 К : откл В-110 "Солнечная №1" С-81 (без блинкеров, АПВ не раб., РПВ усл в 16:03, без бл,АПВ не раб КОНЛ). В-110 "Солнечная №2"С-82 (ДЗ 3з., АПВ не раб., РПВ усл в 16:10, ДЗ 3з, АПВ не раб КОНЛ). Произведен осмотр ВЛ 110кВ Солнечная-Горная №1: в пр.оп.39-40 обнаружено упавшее дерево со следами подгорания верхней части ствола (под ВЛ, подмыло ручьем). 16.3.21 на ПС К проведена проверка резервных защит (панель ЭПЗ-1636) В-110 С-82: обнаружено затирание якоря реле времени 3 ст. ДЗ (якорь заменен), АПВ не сработал из-за люфта БК КСА в приводе В-110.. 19.03.21 при проверке сопротивления изоляции в цепях управления выключателя В 110 С-81, выявлена пониженная изоляция цепей управления, что привело к их кратковременному замыканию с подачей плюса ШУ (1) на отключающую цепь с отключением В-110 С-81 с запретом АПВ. Устранено.	нет	0	0	0	+8, облачно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	15.03.21 16:09	15.03.21 16:09	0:07	15.03.21 16:09	51:29	МТЗ	у		РЗА ПП. Требуется перетяжка провода прол. оп. 17-18.	нет	0	0	0	+4, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	15.03.21 17:07	15.03.21 19:01	4:53	15.03.21 19:34	4:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 1ТП, вкл в 19:34. На уч.оп.161-04/4-ТП 76 устранен слест проводов ФВ,С.	школа, д/с, кот/ 445 чел	445	0,1	8	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	15.03.21 18:15	15.03.21 19:16	0:00	15.03.21 19:16	4:41	Ав.откл	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 200 чел	200	1,8	65	+9, пасмурно
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	15.03.21 19:50	15.03.21 19:50	2:03	15.03.21 19:50	2:03	МТО	у		РЗА ПП. В пролете ОП 41-42 убрано дерево	нет	0	0	0	-7, ветер
Ам.СЭС	35	Светлая - Энергия		15.03.21 20:32	15.03.21 20:32	0:54	15.03.21 20:32	0:54	МТО	у			нет	0	0	0	+1, ветер
ЭС ЕАО	10	Самара 35/10	75	15.03.21 20:57	15.03.21 21:44	0:08	15.03.21 21:44	0:08	Откл.КУ "Земля"			с.Полевое. При поиске "земля" самоустранилась	нет/700 ч.	700	0,23	9	+3, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязева 35/10	8	15.03.21 22:19	16.03.21 3:49	0:06	16.03.21 17:42	0:06	Ав. откл.	выв	ну	с.Воздвиженка. В 3:49 включен до РС-179/46 (запитано 14 ТП). В 5:35 включен без ТП 1077 На КТП-1077 "Чкалова" обнаружены следы перекрытия на проходном изоляторе фаза "С". В 7:02 запитаны все потребители после замены изолятора. Выделен участок пр.оп.59-78, без нагрузки. На оп.68 по ф.С срыв вязки, провод упал на траверсу и перегорел.	нет/1500ч.	1500	1,25	19	+5, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	15.03.21 22:21	15.03.21 22:21	1:21	15.03.21 22:21	1:31	МТЗ	у		часть г.Зая В пролете 34-86 произведена обрезка крон деревьев	нет	0	0	0	-6, ветер
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	5	15.03.21 22:21	15.03.21 22:25	0:02	15.03.21 22:25	0:02	МТО	ну	у	часть г. Зая. ОП 51-56 угрожающие деревья. Устранение д/мая	школа,д.сад, милиция/1452ч.	1452	0,49	12	-6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	15.03.21 22:34	15.03.21 22:35	1:31	15.03.21 22:35	4:46	Ав. откл.	нет	у	с.В-Надеждинское, Ключевое Новый. В КТП 5156 неисправен Тр-р. Заменен (630 кВА)	д.дом, кот./1181ч.	1181	3	34	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	15.03.21 22:34	15.03.21 22:36	1:55	15.03.21 22:36	1:55	Ав. откл.	нет	у	с.Проходное. обход до 19.03.21	кот/154ч.	154	1,6	12	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владимиро-Александровское 35/6	5	15.03.21 22:41	16.03.21 0:05	1:32	16.03.21 0:05	1:32	МТЗ	выв	у	с.Вл.-Александровское. Произведен обход, замечания в листах обхода.	кот., больница/900ч.	900	2,5	9	+5, пасм.
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	15.03.21 23:15	15.03.21 23:39	0:22	15.03.21 23:39	0:22	МТО	ну	ну	часть г. Зая. Повреждение на вед. участке	нет/480ч.	480	0,137	7	-6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	15.03.21 23:23	15.03.21 23:36	0:10	15.03.21 23:36	0:10	МТЗ	выв	у	г.Большой Камень. Обход без замечаний.	5 кот./860ч.	860	1,77	45	+5, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	15.03.21 23:53	16.03.21 0:30	1:22	16.03.21 7:00	1:22	МТЗ	выв		г.Большой Камень. В 00:30 запитно 24 ТП. В 5:15 38 ТП. Обход без замечаний	5 кот./860ч.	860	1,77	45	+5, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	31	16.03.21 0:03	16.03.21 0:15	3:35	16.03.21 1:06	3:35	МТЗ	ну	ну	с.Прохоры, с.Малые Ключи. В 0:15 нагрузка переведена на ф.2 Вишневка. Ветка в проводах пр.оп.10-11.	ф.2 Вишневка школа, кот./1512ч.	1512	1,44	26	+5, дождь

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 откл. РК (оп.218)	16.03.21 0:28	16.03.21 2:31	0:22	16.03.21 2:31	0:22	Ав. откл.	выв	ну	п. Витязь. Повреждение на вед оттайке		нет/158ч.	158	0,6	25	+6, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	16.03.21 1:05	16.03.21 2:49	45:26	16.03.21 2:49	45:26	Ав. откл.	выв	у	п.Душкино. Произведен обход, замечания в листах обхода.		школа/300ч.	300	0,7	10	+5, дождь
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	1	16.03.21 1:33	16.03.21 6:41	11:59	16.03.21 6:41	12:24	Откл.КУ "Земля"			теплицы. В ячейке В6 Ф-1 заменили ТТ 6кВ ф.С.		нет	0	0	1	+4, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	16.03.21 1:44	16.03.21 1:44	1:06	16.03.21 1:44	1:06	МТЗ	у		часть г.Благовещенск. Повреждение на вед оттайке		нет	0	0	0	-5, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	16.03.21 2:45	16.03.21 2:45	1:39	16.03.21 2:45	1:39	МТЗ	у		часть п. Лучегорск. Произведен обход: в ЗТП 2087 затекание вода с крыши на секционную перемычку 10кВ, видны следы перекрытия.		нет	0	0	0	+5, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	4	16.03.21 10:58	16.03.21 10:58	1:48	16.03.21 10:58	1:48	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	-5, ветер
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Россия		16.03.21 14:05	16.03.21 14:09	1:03	16.03.21 14:09	13:25	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Михайловка при рем. схеме: выведена ВЛ-110 кВ Уссурийск-2-Михайловка-ЖБИ-130. Осмотр ПС Михайловка и обход ВЛ-35кВ без замечаний.		часть Михайловского р-на, 9000чел / 7 фид	9000	5,8	41	+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	16.03.21 15:50	16.03.21 19:17	0:29	16.03.21 19:17	0:29	ав.откл.	выв		с.Новицкое. На оп.16/Д РТП-7080 отторание шлейфа ф.В со стороны ТП. Устранено.		школа, котельн, д/с / 515чел	515	0,4	12	+2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Трикожанная 35/6	14	16.03.21 16:13	17.03.21 0:50	0:29	17.03.21 21:01	0:29	МТО	выв	не произв	г.Артем. Повреждение головного уч. КЛ-6кВ. В 0:50 потребителю обеспечен резерв (от ДГ), ост 1 вед ТП "Металлопромторг" (без нагрузки). По ф14 определено МП 34м от ЗТП "Оч.сооружения, произведен ремонт, включен в работу.		кнс / 200чел	200	0,2	6	+5, пасм
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	17.03.21 7:01	17.03.21 7:41	2:15	17.03.21 7:41	2:15	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Произведен осмотр, пр.оп.9-00/22-9-04/1 схлест проводов (самоустранился).		скваж, школа, кот/ 3000 чел	3000	0,6	12	-5, ветер
Прим.СЭС	6	Ново-Сысоевка 35/6	9	17.03.21 13:13	17.03.21 13:50	1:49	17.03.21 13:50	1:49	ав.откл.	ну	у	с.Новосысоевка. При осмотре: в ТП-6088 перегорание предохранителей 6 кВ 3х фаз. По ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6088 в пр.оп.22-25 обрыв проводов 3х фаз неустановленной техникой. Сообщено в полицию, Сб. Устранено в 18:32		д/с, котельн / 514чел	514	0,2	11	+2, ясно
Прим.ЮЭС	35	Орлиная - Инструментальный завод		17.03.21 14:15	17.03.21 15:05	0:08	17.03.21 15:05	0:08	МТЗ 1ст	выв	у	Обесточилась ПС Инструментальный завод. В 14:35 КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» запитана от резерва ф.22 ПС Амурская. Осмотр ПС Инструментальный завод без замечаний. По словам очевидцев, в пр.оп.3-4 дети запустили воздушные шары, на месте обнаружены остатки воздушных шаров. Провода ВЛ без повреждений.		часть г.Владивостока, 8220чел / 13 фид / сovid-19 КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»	8220	9,5	73	+3, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	18.03.21 0:39	18.03.21 0:39	0:09	18.03.21 0:39	0:09	МТЗ	у		РЗА ПП. ЗТП-10 повреждение силового трансформатора (400 кВА). В 12:29 произведена замена.		нет	0	0	0	-10, облачно
Прим.ЮЭС	6	Трикожанная 35/6	14	18.03.21 10:45	18.03.21 18:59	0:30	18.03.21 18:59	0:30	МТО	выв	не произв	г.Артем. Повреждение КЛ-6кВ на головном участке: 495м от ЗТП "Очистные сооружения". Устранено.		кнс / 200 чел	200	0,2	6	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	19.03.21 8:37	19.03.21 10:35	2:53	19.03.21 22:16	2:53	МТО	выв	не произв	Повреждение КЛ 10 на головном участке сторонней организацией СУ-107 (работал экскаватор). Запитан от резерва. Вполнен монтаж муфты, испытан и включен по норм схеме.	ф-12	ЖСК Остров / быта нет	0	0,1	2	+2, ясно
Хаб.СЭС	110	Солнечная - К с отп. Ручей	С-81	19.03.21 10:46	19.03.21 10:46	0:09	19.03.21 10:46	0:09	Соли: ВЧБ. К: МТО, ВЧБ	у		В пролёте № 28-29 распушение провода Ф.-А в месте пересечения с вед.ф-13 ПС Стройдвор (падение дерева на ВЛ-6кВ, обрыв верхнего провода с подсечкой ВЛ-110). По ВЛ-110 устранено в 17:49.		нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	19.03.21 10:52	19.03.21 11:26	1:55	19.03.21 11:26	1:55	КУ "Земля"			с. Прохладное. На РТП-5110 оп.56 убрано гнездо.		котельная / 154 чел	154	1,2	20	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	20.03.21 11:13	20.03.21 11:55	1:39	20.03.21 11:55	7:03	МТЗ	ну	у	В пролете ОП 116-00/47 - 116-00/48 следы свежеспеленного дерева		816 чел / насосная, скважина	816	0,3	11	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	20.03.21 14:10	20.03.21 14:40	0:48	20.03.21 14:40	0:48	МТО	нет	у	п.Витязь п.Рисовая падь.		нет	140	1,2	53	0, снег
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	20.03.21 22:21	20.03.21 22:24	1:53	20.03.21 22:24	41:13	ав. откл.	нет	у	с.Мысовое. Повреждение на вед. участке. Падение промежуточной дер. оп. №45 (с ж/б пасынком, траверса висит на проводах) участок ООО РЭС.		котельн. / 150 чел	150	0,2	7	+1, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	20.03.21 23:00	20.03.21 23:36	0:36	21.03.21 0:10	0:36	ав. откл.	нет	не произв	с.Мысовое. Вкл. без 3-х вед. ТП (базы отдыха). Отключился повторно в 0:10 21.03.21. Повреждение на вед. участке. Падение промежуточной дер. оп. №45 (с ж/б пасынком, траверса висит на проводах) участок ООО РЭС.		котельн. / 150 чел	150	0,2	7	+1, ветер

Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	21.03.21 0:10	21.03.21 2:38	0:00	21.03.21 2:38	5:59	ав. откл.	нет	не произв	с.Мысовое. Вкл. без 3-х вед. ТП (базы отдыха). Повреждение на вед. участке. Падение промежуточной дер. оп. №45 (с ж/б пасником, траверса висит на проводах) участок ООО РЭС. Восстановление собственником 22.03.21.		котельн. / 150 чел	150	0,2	7	+1, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	21.03.21 2:20	21.03.21 2:20	0:05	21.03.21 2:20	1:37	МТЗ	у		Под ЛР 548 птица.	нет	0	0	0	-5, пасм		
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		21.03.21 12:03	21.03.21 17:21	9:54	22.03.21 0:10	9:54	МТО	ну	ну	с. Занадворовка, Кравцовка. 15:27 осмотр ф.10 ПС Занадворовка, по нему от резерва запитана ПС Занадворовка /16:59 7ТП запитано. 17:06 12ТП запитано, 17:21 полностью/. Осмотр ВЛ-35: на оп. 89 подвесная изоляция с проводом ф.-В лежит сверху траверсы (есть фото), других замечаний по ВЛ не выявлено. Устранено и вкл.	ф.7 ПС Раздольное-1	п/з на ДГ /1079 чел/ 5 фид.	1079	0,5	35	+1, снег	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	21.03.21 12:58	21.03.21 15:00	0:10	21.03.21 15:40	0:10	МТЗ	ну	ну	с. Мичуринское. 14:33 запитано 6ТП. В 15:00 выделен участок оп. 105-152 7ТП (строительство, частный сектор), потребитель запитан. В ТП-1326 затекание воды, разрушение 6-и опорных изоляторов. Устранено в 15:40.	Ф.11 ПС Федоровка	нет / 1141 чел	1141	0,33	19	0, снег	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	21.03.21 13:26	21.03.21 14:14	0:47	21.03.21 14:14	2:42	КУ, земля			Самоустранилась. На вед СКТП 743 поврежден опорный изолятор ф.В	нет	0	0,17	5	+1, пасм		
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ		21.03.21 16:52	21.03.21 16:52	2:37	21.03.21 16:52	4:06	ХФЗ: ДЗ 3ст	у		Одностороннее отклонение на ПС ХФЗ. На ПС Штыково работа ИМФ ф. А, В, 340,4 км. 22.03.21 полный обход без замечаний. 25.3.21 проверкаРЗА- в блоке КРС ДЗ 3з неисправен управленческий нуль-индикатор ФВ,С, произведена замена платы на панели ЭПЗ 1636		нет	0	0	0	+2, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	21.03.21 17:36	21.03.21 19:13	1:56	21.03.21 21:50	1:56	КЗ, земля			Экскаватором сломана ж/б оп. №195 обрыв провода в пр.оп № 195-196, сообщено в полицию. Потребитель запитан от резерва. Устранено и вкл. в 21:50.	ф.16 ПС Волково	мост через Амур / быта нет	0	0,07	7	+3, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	21.03.21 21:22	21.03.21 22:46	0:27	23.03.21 7:48	0:27	МТЗ	нет	ну	часть г.Фокино. В 21:59 вкл. 6ТП. В 22:46 вкл. без 7-ми ТП, в 23:51 вкл. без 3-х ТП (быта нет). В 5:20 произведён осмотр: деревья на недопустимом расстоянии в пр.оп. № 58-60, 83-85, 111/7-111/8. Излом ж/б опоры №120, повреждение КЛ от оп 55/8 до ТП 82016. (следов внешнего возд. нет). Устранено.		нет / 532чел	532	0,8	16	0, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	21.03.21 21:53	21.03.21 21:53	0:44	21.03.21 21:53	2:55	МТЗ	у			нет	0	0	0	+1, пасм		
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	22.03.21 0:52	22.03.21 3:03	1:13	22.03.21 12:22	1:13	МТО	ну	ну	Лвл=36,9км. с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"). Вкл. без 5-ти ТП (3 п/з на ДГ), быта нет. В полете оп 196-197 обнаружена берёза наклонённая в сторону ЛЭП под тяжестью снега. Замечание устранено		3 п/з (на ДГ), котельн. / 309 чел	309	0,1	6	+1, дождь, снег	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	22.03.21 1:25	22.03.21 2:35	0:51	22.03.21 6:00		ав. откл.	нет	ну	с.Гвоздево. Вкл. без 4-х ТП. На оп. 90 устранили срыв вязки, на оп. 160 Ф "А" заменён изолятор. В 6:00 включено, повреждение на вед. участке.		котельн. / 310 чел	310	0,1	11	0, пасм	
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		22.03.21 6:23	22.03.21 6:23	5:37	22.03.21 6:23	5:37	1 ст. ТНЗНП	у		ИМФ: ф.-А, 32,2 км. Произведен обход от оп129 до оп 221. На оп 137 связка воздушных шаров		нет	0	0	0	-6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	22.03.21 12:26	22.03.21 16:52	3:17	22.03.21 16:52	3:17	МТО	выв	не произв	с.Золотая долина. На оп.20 перегорание шлейфа Ф А.		кот./570ч.	570	1	9	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	22.03.21 12:54	22.03.21 12:59	0:34	22.03.21 12:59	0:34	Откл.КУ "Земля"			с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. Повреждение на вед отпайке		кот./370ч.	370	1	14	+6, ясно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	15	22.03.21 13:49	22.03.21 14:47	0:20	22.03.21 18:45	0:46	МТЗ	ну	не произв	с. Долдыкан. ОП 1 разрушение каб. муфты. В полете оп 8-9 обрыве сторонней техникой двух проводов. Виночника на месте нет.	ф.26 Бурейск	кот./428ч.	428	0,072	4	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	22.03.21 17:34	22.03.21 19:41	2:49	22.03.21 19:41	2:49	МТЗ	ну	ну	с.Цуканово. Оп.147/21 срыв вязки верхнего провода		кот., д.сад/600ч.	600	0,33	7	+3, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Маслозавод	№2	23.03.21 9:01	23.03.21 9:01	1:15	23.03.21 9:01	1:15	ТЗНП 1ст.	у		РЗА ПП. Находилась на Х.Х. Оп. 8 при ветре касание ф.А ВОЛС		нет	0	0	0	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10		по ф.7 откл. РК на оп 98	23.03.21 11:23	23.03.21 13:45	0:00	23.03.21 13:45	8:49	Ав. откл.	нет	у	с.Раздольное		больница, кот., школа/800ч.	800	0,7	33	-2, ясно
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	23.03.21 11:46	23.03.21 12:32	3:02	23.03.21 12:42	3:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП г. Свободный. В 12:32 включен до ЛР 4-10-02. Повреждение на вед участке		нет/350ч.	350	0,2	11	+4, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	23.03.21 13:13	23.03.21 17:07	0:27	23.03.21 18:56	0:27	Откл.КУ "Земля"			с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. В 13:55 включен до ТП-7171 (запитано ЗТП). В 17:07 включен с "Землей" для поиска прибором. ОП 300 поврежден изолятор ф.В. Устранено в 18:56		нет/250ч.	250	0,4	11	+10, ясно	

Хаб.СЭС	110	Северная - Лиан	С-80	23.03.21 14:31	23.03.21 14:31	8:54	23.03.21 20:21	8:54	ПС Лиан: НЗНП 4ст., ДЗ 2 з., ИМФ-22,7 км, ф.В.С. ПС Северная: НЗНП 4ст, АПВ усп.	ну	ну	Обесточенных потребителей нет. На ПС Северная АВР 6 успешен. На ПС Северная обрыв шлейфа на ВЧ заградителе в сторону ЛР ф.В: следы перекрытия на ШР-110 С-80 с стор 2 С 110. В 16-30 ВЛ выведена в ремонт. Повреждение устранено. Разрыв на ПС Северная, питание от ПС Лиан	На ПС Северная АВР 6	нет	0	0	0	+6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	СВ 10	23.03.21 15:58	23.03.21 16:04	0:04	23.03.21 16:04	0:04	МТО	нет	у	Обесточена 2С 10кВ. В 16:04 включен при отключенном ф.11 (РСК, Ав. откл., п.Кипарисово1, 184., 0,2 МВт, 11 ТП). 24.03 по Ф-11 произведена проверка РЗА, выявлен дефект на контактах реле защит (подгар), контакты заменены.	п.Раздольное1, Тихий, Нежино/1947ч., 8 фид.	1947	3,3	59	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	23.03.21 16:04	23.03.21 17:35	2:49	24.03.21 15:48	12:48	МТО			Повреждение соед. каб. муфты 10м. от оп 1; произведен ремонт (24.3.21 в 15:48).	ф.13 ПС Раздольное	нет/184ч.	184	0,2	20	+8, ясно
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		23.03.21 22:57	23.03.21 22:57	0:35	23.03.21 22:57	0:35	ЧТЭЦ; ТЗНП 2ст; Леб: ТЗНП 3,4 ст	у		ИМФ 172,7 от ПС Лебединский. Произведен осмотр ВЛ. Пр.оп. 269-270 следы перекрытия на проводе фА, провода ВЛ без повреждений. / сторонняя организация ООО "Вектор" прибилизла технику на недопустимое расстояние. Сообщено СБ/		нет	0	0	0	-18, облачно
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп. Улисс		24.03.21 7:04	24.03.21 7:04	0:02	24.03.21 7:04	0:02	Патрокл: ДЗЛ	у		На ПС Улисс под линейным порталом обнаружено две чайки (птица)		нет	0	0	0	+3, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	24.03.21 9:07	24.03.21 10:54	0:00	24.03.21 12:03	50:09	КУ, земля			Вкл без БТП, вкл в 12:03. Оп.135 снято гнездо.		скваж, кот/ 450 чел	450	0,3	10	-2, облачно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	24.03.21 11:08	24.03.21 11:54	1:07	24.03.21 11:54	6:12	МТО	выв	у			школа, кот/ 400 чел	400	0,4	7	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	ф16	24.03.21 11:33	24.03.21 16:36	0:52	24.03.21 16:36	0:52	Ав.откл	нет	у	Осмотр ВЛ без замечаний. (Осмотр оборудования ПС: откл.полож ф16, работа ПСН-35 Т-2 ф."А" (произведена замена), в 6 Т-2 не отключался).		кот/ 100 чел	100	0,1	5	+6, ясно
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	11	25.03.21 6:16	25.03.21 9:08	8:22	25.03.21 10:29	8:22	МТЗ	ну	ну	В 7:47 вкл без 4 ТП, вкл в 9:08 без 2ТП, вкл в 10:07 без 1ТП, вкл в 10:29 без замечаний. Повторный осмотр ВЛ, проверка РЗА без замечаний. 26.3.21 на оп.6 обнаружены следы перекрытия от птиц.		кот./612ч.	612	0,16	5	-4, пасм.
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	25.03.21 14:50	25.03.21 14:56	8:21	25.03.21 14:56	8:21	МТЗ-1	ну	у	Пр.оп.62-63 самосвалом при разгрузочных работах (ООО «Нави») произошло касание кузовом проводов ВЛ. Пострадавших нет. Сообщено СБ, ОВД. На проводе фС следы перекрытия (наложен бандаж) (17:17). РЗА ПП.		школа, кот, д/с, в.канал/ 5500 чел	5500	0,79	19	+4,облачно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	25.03.21 18:54	25.03.21 19:05	13:01	25.03.21 19:05	13:01	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		кот, д/с, скваж/540 чел	540	0,25	6	+5, ясно
Прим.ЗЭС	35	Иман - Док - ЛДК	№2	25.03.21 23:37	25.03.21 23:37	0:59	25.03.21 23:37	0:59	МТЗ	у		28.03.21 произведен полный осмотр ВЛ, замечаний нет.		нет	0	0	0	+2, ясно
Прим.ЗЭС	6	ЛДК 35/6	В6 Т1	26.03.21 0:51	26.03.21 0:57	0:00	26.03.21 0:57	0:00	МТЗ	нет	у	Обесточена 1,2с 6кВ (Т2 в резерве). Проверка РЗА без замечаний. Попадание животного (колонка) в яч В-6 Т1. Устранено.		Дальнереченск/ 3000ч.	3000	3,33	32	+2, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	26.03.21 2:27	26.03.21 2:27	1:38	26.03.21 2:27	1:38	ТЗНП 1ст., ИМФ- ф.В, 19,2км.	у		Произведен осмотр: оп.77(промежут.)-строящееся гнездо, под опорой ветка со следами воздействия эл.дуги.		нет	0	0	0	+1, обл.
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	26.03.21 6:27	26.03.21 6:28	15:41	26.03.21 6:46	15:41	Откл.КУ "Земля"			с.Сосновка с. Луговое с. Лебедино. В 6:28 включен с "Землей" для поиска прибором. Повреждение на вед отпайке		кот./595ч.	595	0,42	11	-1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	В-10 Т1	26.03.21 10:41	26.03.21 11:05	1:33	26.03.21 11:05	1:33	МТЗ	нет	у	Обесточились 1,2С-10кВ. В 10:50 включены 1,2С-10кВ на ХХ. В 11:05 запитаны все потребители. В релейном отсеке ф.1 на реле РТ-85 (МТЗ) обнаружено выпадание указательного флажка, по результатам опробования привода выявлена его разрегулировка. Выключатель ф.1 заменен на резервную тележку. Проведен обход ВЛ полностью: в пр.оп.93-94 габарит провод-порось меньше допустимого (0,3 м). Устранено.		часть Красноармейского р-на, 4357чел / 5 фид	4357	3,48	41	+1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	26.03.21 22:55	26.03.21 22:55	0:38	27.03.21 15:18	0:38	КУ, земля			Обесточенных потребителей нет (находился на ХХ). На оп.171 заменен разрушенный изолятор Ф "С".	Иман ф3	нет	0	0	1	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	27.03.21 8:47	27.03.21 8:52	0:37	27.03.21 8:52	0:37	МТЗ	ну	у	Благотатное. Обход без замечаний.		кот, школа, скваж/482 чел	482	0,2	14	+3, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	27.03.21 11:34	27.03.21 14:00	0:00	27.03.21 18:17	3:02	МТЗ	ну	ну	с.Центральна усадьба. Включен без КТП-2119. На РТП-2119 повреждение неподвижного изолятора по ф.В в сторону КТП. Устранено. РЗА ПП.		нет / 244чел	244	0,03	4	+2, снег, дождь

Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	27.03.21 11:43	27.03.21 11:44	0:00	27.03.21 11:44	1:19	МТО	запрет	у	с.Соловьевка, Веденка. Повреждение ТТ 10 ф.А в ячейке Ф-1. Устранено.	котельн. школа, д/с / 1848чел	1848	0,51	13	+4, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	1	27.03.21 16:17	27.03.21 16:58	0:00	27.03.21 17:49	0:00	ав.откл	ну	ну	п.Тополово. Включен в 16:58 без 9 ТП. В 17:49 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП.	КНС / 2100чел	2100	0,09	18	-1, снег	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	27.03.21 21:56	28.03.21 0:37	0:00	28.03.21 0:37	0:00	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	насосн/25 чел	25	0,1	4	+4, дождь	
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	28.03.21 0:28	28.03.21 0:28	1:15	28.03.21 0:28	1:15	МТЗ	выв	у	Биробиджан. Повреждение КЛ от ТП-18 яч. 4 до ЦРП-3 яч. 5.	больн, кнс, кот/ 1115 чел	1115	1	19	+2, облачно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130		28.03.21 6:59	28.03.21 6:59	2:14	28.03.21 6:59	9:51	Усс2: НЗЗ 2ст; ЖБИ130 НЗЗ 1ст	у	у	ИМФ 30,6 км, фв. Осмотр пр. оп. 108-138, замечаний нет.	нет	0	0	0	+6, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		28.03.21 7:04	28.03.21 7:04	2:33	28.03.21 18:47	2:33	Усс2: НЗЗ 2ст; Пол: НЗЗ 1з	ну	ну	ИМФ 23,4 км, фА. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Произведен осмотр пр. оп. 64-112. замечаний нет. Произведен верховой осмотр пр. оп. 93-97, 107-111, на оп. 111 снят стебель травы между траверсой и проводом, других замечаний не выявлено. В 18:47 ВЛ включена в транзит.	нет	0	0	0	+6, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	28.03.21 8:05	28.03.21 10:49	0:20	28.03.21 11:09	0:20	МТО	ну	ну	с.Яковлевка. Обрыв шлейфа на РЛ-3 оп. 1 фаза "В" (излом алюминиевого законечника). В 10:39 устранено, запитано 5ТП. В 10:49 вкл. без 8-ми ТП. В 11:09 вкл полностью.	кот, больн./ 480 чел	480	0,3	21	+4, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	28.03.21 9:19	28.03.21 12:54	1:06	28.03.21 13:40	1:06	МТЗ	нет	ну	часть с.Борисовка. В 12:54 вкл. без 4-х ТП. В 13:40 включен полностью. На оп. 53/12/9 РТП20034 сняты птичье гнездо.	котельн. / 1200 чел	1200	0,5	10	+6, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	28.03.21 9:50	28.03.21 9:52	0:00	28.03.21 9:52	2:20	ав.откл	нет	у	п. Кролевцы, с. Ясное. Планируется осмор 30.3.21	ЦТП / 480 чел	480	0,5	15	+7, морось	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	28.03.21 9:52	28.03.21 10:36	0:00	28.03.21 10:36	1:15	ав.откл	нет	у	п.Мысовое.	котельн. / 150 чел	150	0,2	10	+7, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	28.03.21 11:25	28.03.21 11:53	0:09	28.03.21 11:53	1:42	МТЗ	нет	у	часть с.Воздвиженка.	нет / 1500 чел	1500	0,4	19	+5, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	28.03.21 11:26	28.03.21 11:27	0:00	28.03.21 11:27	26:07	ав.откл	нет	у	В-Надеждинское, Новый. Повреждение на вед. РТП КТП-СТ "Ветеран".	котельн. / 1273 чел	1273	1,1	15	+8, морось	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	28.03.21 12:30	28.03.21 15:25	2:01	28.03.21 15:25	2:01	МТЗ	нет	ну	часть п.Андреевка. Повреждение на вед. ТП.	котельн, насосная /595 чел	595	0,8	21	+5, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	28.03.21 12:49	28.03.21 12:54		28.03.21 12:54		ав.откл	нет	у	п.Мысовое.	котельн. / 150 чел	150	0,2	10	+7, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	28.03.21 13:09	28.03.21 14:28	2:48	28.03.21 14:28	22:08	ав.откл	нет	ну	В-Надеждинское, Новый. Повреждение на вед. РТП КТП-СТ "Ветеран".	котельн. / 1273 чел	1273	1,1	15	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	насосная	28.03.21 13:59	28.03.21 16:19	2:15	28.03.21 22:06	2:30	КУ "Земля"			п. Лозовый. В 14:27 ТП-7051 Насосная запитана от Ф-11 ПС Новицкое. В 16:19 включен в работу с "землей" для отыскания повреждения с прибором "Квант". На опоре №29 разрушение фарфорового изолятора фаза С. Устранено. В 18:35 при включении "земля" не устранилась. На оп. 11/10 снята проволока.	насосная / 324 чел	324	0,1	11	+5, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево тяга - Манзовка		28.03.21 14:59	28.03.21 15:15	7:27	28.03.21 15:19	7:34	Яросл: МТО, НЗЗ 1ст. М: НЗЗ 2ст,	ну	у	ПС Ярославка ИМФ ф.-А 6,6км. Обесточена ПС Сибирцево/т. В 15:15 на ПС Ярославка РПВ усп, запитана ПС Сибирцево/т. В 15:19 на ПС Манзовка замкнули транзит. Произведен осмотр участка ВЛ-110 Яролавка-Сибирцево/т, на оп. 32 гнездо аиста, ветка на траверсе и ветка со следами перекрытия около опоры. Задержка в движении 5 груз. поездов на 1ч 22 мин.	РЖД	0	1		+7, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	2	28.03.21 16:11	28.03.21 16:11	0:42	29.03.21 15:35	0:42	МТЗ	нет	ну	В 19:54 включен в работу, при включении земля Ф"С". На оп.171 обрыв провода ф.В. Включен до оп.151, далее участок ВЛ без потребителей. Устранено и включено по норм. сх. 29.03.21 в 15:35.	АВР у потребителя от ф-8 РУСАГРО	0	0	0	+5, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	28.03.21 16:50	28.03.21 18:02	3:16	28.03.21 18:02	3:16	ав.откл	нет	у	п.Кипарисово, Таежный, Тимофеевка.	нет / 130 чел	130	0,4	25	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		28.03.21 18:13	28.03.21 19:23	1:47	29.03.21 15:37	5:17	Спасск: ДЗ1ст., ТНЗП 1 ст. Мучн: НЗЗ 1ст.	ну	ну	ИМФ 34,4 км ф."В". Обесточена 2С-10кВ ПС Мучная, запитана от Т1 (вкл. СВ-10). На оп. 67 обнаружено завалившееся гнездо аиста, две ветки касаются провода. Устранено. В 6:13 при включении со стороны ПС Спасск, ВЛ в работе не удержалась, ТЗНП 1ст, ДЗ 1ст, ИМФ 34,2 км ф.В. На оп. 69 из гнезда свисает ветка, касается провода. Ветка убрана, ВЛ включена.	ВЛ-110 Вадимовка-Мучная	часть Черниговского р-на, 4273 чел / 3 фид.	4273	1,2	6	+9, дождь

Прим.СЭС	35	Плавзавод - Сержантово		28.03.21 18:22	28.03.21 20:00	0:00	28.03.21 20:00	3:39	МТЗ 2ст	ну	у	Обесточены ПС Сержантово, вед. ПС Садовая. В 18:39 (ч/з 17 мин) ВЛ-35 вкл. успешно, запитана вед. ПС Садовая. На ПС Сержантово: отключение В-6 Т1, по ТСН-1 перегорание предохранителей 6 кВ (пропадание СН), разрушение опорного изолятораф.-С неподвижного контакта Пр 6 ТСН-1 с дуговым перекрытием трёх фаз опорных изоляторов ПР 6, в 19:56 вкл. в работу Т2 (СН переведены на ТСН-2), в 20:00 (ч/з 1ч 38 мин) нагрузка переведена на Т2. Выведен в ремонт ТСН-1. 29.03.21 повреждения по ТСН-1 устранены, ВВ испытания ТСН-1 и ШМ 6 Т1 - без замечаний. 30.03.21 произведен профконтроль РЗА Т-1. 16:40 Т1 включён на х.х, ТСН-1 включен в работу. проведена ревизия привода СВ-35кВ. Схема восстановлена.	нет / 1200 чел / 8 фид.	1200	0,9	19	+5, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	28.03.21 18:23	28.03.21 18:23	1:51	28.03.21 18:23	1:51	МТЗ	у		Повреждение на вед. КТП-Мобиком	нет	0	0	0	+7, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	28.03.21 20:58	28.03.21 21:17	0:00	28.03.21 22:06	3:16	МТЗ	ну	ну	п.Лучегорск. Включен без отпайки от оп.9/3 на ТП ДОСААФ, перекрытие на шинах 10кВ животным (кошка). Устранено.	насосная, школа / 300чел	300	0,3	5	+6, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	28.03.21 21:48	29.03.21 0:35	0:02	29.03.21 1:39	2:37	МТЗ	нет	ну	с.Григорьевка. В 0:35 включен без 6 ТП. В 1:39 включен полностью. В КТП 20071,20073,20065, 20069 отсутствие кожуа тр-ра, затекание воды	нет / 900чел	900	0,1	13	+5, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	28.03.21 23:37	29.03.21 0:03	1:25	29.03.21 0:03	1:25	"земля" от КУ			с.Первомайское. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 360чел	360	0,18	8	+6, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	29.03.21 5:48	29.03.21 6:24	1:10	29.03.21 6:24	1:10	ав.откл	не раб	у	с.Баневурово.	нет / 284чел	284	0,1	7	+5, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	29.03.21 6:01	29.03.21 6:28	0:00	29.03.21 6:28	0:00	ав.откл	ну	у	с.Кондротеновка.	котельн / 250чел	250	0,1	9	+5, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		29.03.21 6:33	29.03.21 6:33	0:11	29.03.21 6:33	0:11	Яросл: ДЗ 2з	у		Одностороннее отключение. ИМФ ф.В 113,7 км. 29.03.21 на ПС Ярославка сняты осцелогаммы, проводится анализ. СРЗА ПЭС ссылается на СРЗА ИА и наоборот!!!	нет	0	0	0	+5, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Камень-Рыболов		29.03.21 6:33	29.03.21 6:33	2:48	29.03.21 6:33	2:48	ТЭНП 2ст	у		ИМФ ф.В 30,1 км. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+5, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	29.03.21 8:34	29.03.21 8:34	1:10	29.03.21 8:34	1:10	МТЗ	у		обнаружен излом опоры № 25 стальной техникой (бульдозером),	нет	0	0	0	+3, дождь	
Ам.СЭС	110	Сквородино - БАМ		29.03.21 10:40	29.03.21 14:27	1:42	29.03.21 14:27	1:42	2ст. НЭНП	ну	ну	ИМФ ф.-А 37,5км. Обесточены ПС-110 Бам, ПС-35 Ольдой. Налипание снега прол. оп. 66-67, фаза А на земле. Устранено.	часть Сквород. р-на, 2594 чел/6 фид.	2594	0,32	21	-4, мокрый снег	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	29.03.21 12:15	29.03.21 12:15	0:00	29.03.21 12:15	0:00	МТЗ	у		На проводе Ф "С" оп. 285 птица (ворона) на расстоянии 30-40 см от траверсы. Устранено.	нет	0	0	0	+5, дождь	
Прим.ЮЭС	10	РП-1	105	29.03.21 12:41	29.03.21 12:41	1:24	30.03.21 2:43	1:24	КУ "Земля"			Обеспечен резерв. Повреждение КЛ при земляных работах СТК "Восток". Сообщено в полицию. Смонтированы соедин. муфты, по ф.В смонтирована каб. вставка 2,5м.	ф-205 РП-1	нет	0	0	0	+12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	29.03.21 18:35	29.03.21 19:11	0:27	29.03.21 20:29	0:27	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. В 18:38 вкл. 14 ТП (до РК-37). В 19:11 вкл. без 33 ТП (больше 50% нагрузки). В 19:23 включен без 26 ТП. На ТП-15-51 повреждение резервного кабеля 10кВ, отключен.	БТЭЦ осветл. воды, дальнеприводная аэропорт / 300 чел	300	0,6	54	+4, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	30.03.21 3:04	30.03.21 3:05	0:02	30.03.21 3:05	0:02	ав.откл	ну	у	с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка, Анучино.	насосная, школа, котельн / 518чел	518	0,1	21	+2, пасм	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	30.03.21 3:49	30.03.21 4:38	16:16	30.03.21 6:22	16:16	"земля" от КУ			с.Анучино. Включили без ТП-5001, повреждение проходного изолятора ф.А. Устранено.	котельн / 1250чел	1250	0,8	11	+2, пасм	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп.Гл.Стан	Т-198	30.03.21 5:16	30.03.21 11:44	3:19	30.03.21 11:44	3:19	МТЗ с 3з	ну	ну	Обесточились ПС Бриакан, вед. ПС Гл.Стан. В 7:18 выехала бригада с базы СЭС (3 ед. тех.: трал, вездеход, бриг. автомобиль, 4 чел). Расстояние до ПС Березовая ~ 200 км, + 80 км до ПС Бриакан (гололед). В 11:44 ВЛ включена успешно, КИ в норме. 30.03 обход мастером пролет оп. 494-459 без замечаний, обход подрядчиком пр. оп.1-32 без замечаний. Осмотр бригадой на вездеходе оп. 30-87 без замечаний. 31.03.21 06:15-20:01 осмотр участка оп. 494-306 (без замечаний)	котельн (есть ДП) / 1393чел / 3фид	1393	1,17	13	-1, снег	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	30.03.21 9:25	30.03.21 10:46	0:04	30.03.21 13:04	0:04	Ав. откл.	ну	ну	с. Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка, Анучино. 10:12 запитано 5ТП, 10:30 запитано +7ТП, 10:46 вкл без 2-х ТП. В пролетах опор 703-704-705 подхлест нижних проводов ветками дерева из вне охранной зоны. Устранено, в 13:04 вкл. полностью.	насосная / 518 чел	518	0,1	21	+4, пасмурно	

Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		30.03.21 9:42	30.03.21 9:42	0:00	30.03.21 9:42	0:00	ПС Западная: ДЗ 1 ст, ТЗНП 1 ст, МТО, ПС Давыдовка НЗЗ 2 ст	у		ПС Западная ИМФ ф.С-0, 1,7 км. Оп. 50 ф.-С разрушение одной из двух гирлянд изоляторов по нижнему проводу. В 20:37 произведена замена гирлянды.		нет	0	0	0	+6, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	30.03.21 9:57	30.03.21 10:42	0:12	30.03.21 10:42	0:54	Ав. откл.	выв	у	Повреждение на вед. уч.		ВПЭС (гос.дачи, дом переговоров) / 600 чел	600	1,8	3	+10, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	30.03.21 10:32	30.03.21 11:07	0:02	30.03.21 15:32	0:02	МТО	выв	нд	11:07 все потребители запитаны о резерва. Испытание головной КЛ без замечаний. Вкл. по норм. сх. ТП-174 перекрытие наконечников КЛ-5кВ кошкой (вспучивание отмоксти, деформация вентиляционной решётки).	ЖБИ Ф.57, ЧТФ ф.98, ГЗУ ф.477	2 д.с. / 4865 чел	4865	1,7	16	+3, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	30.03.21 17:30	30.03.21 18:45	0:00	30.03.21 19:45	0:00	МТЗ	ну	ну	с. Яковлевка. Вкл. без КТПН6002 (ветка на изол. Ф.В). Устранено		котельная, д.сад, д.дом / 480 чел	480	0,3	8	+7, пасмурно
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		30.03.21 17:51	30.03.21 17:51	0:53	30.03.21 17:51	4:19	Спасск: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст. Мучная: НЗЗ 1ст	у		Спасск: ИМФ С-0 25,8км, Мучная: ИМФ С-0 22,2км. Произведен обход ВЛ в пр. оп. 82-112. На опорах 82, 83, 94, 96 наличие птиц, на опорах 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 112 гнезда аистов, других замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+9, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	20	30.03.21 23:25	30.03.21 23:29	0:00	30.03.21 23:29	15:31	МТЗ	ну	у	часть г.Лесозаводск. Повреждение контакта КЛ-10 кВ на оп. №1. Устранено по заявке.	Лесозаводск ф.3	нет / 28 чел	28	0,05	2	+5, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		31.03.21 8:28	31.03.21 8:28	0:06	31.03.21 8:28	0:06	Яросл: ТНЗНП 1ст.. МТО, Ключи: пуск ВЧТО, СВ 110 УРОВ на себя	у		РЗА ПП. ПС Ярославка: пуск ВЧТО №2, №3 УРОВ "на себя" ИМФ ф.В 4,8км. Гнездо аистов на оп.19, под опорой ветки со следами пожаров. Повреждения провода и элементов ЛЭП нет.		нет	0	0	0	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	31.03.21 8:32	31.03.21 9:32	1:53	31.03.21 11:07	1:53	Ав.откл	выв		г.Владивосток. Вкл без вед ТП Яичков. Обход без замечаний, вкл. полностью. В ТП Яичков перекрытия из-за проникновения кошки	ПС А ф.3	нет / 180 чел	180	0,8	3	+6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	31.03.21 9:17	31.03.21 9:25	0:00	31.03.21 9:25	15:56	МТО	запрет	у	Спасск-Дальний. Оп. 25 повреждено основание бульдозером, висит на проводах. Сообщено в СБ. Устранено в 15:49.		нет /1430 чел	1430	1,4	8	+4, ясно
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп.Гл.Стан	Т-198	31.03.21 10:18	31.03.21 12:44	0:28	31.03.21 12:44	0:28	МТЗ, 33	выв	ну	Обсточились ПС Бриакан, вед. ПС Гл.Стан. 31.03.21 06:15-20:01 осмотр участка 494-306 (ранее 30.03.21 осмотрен прол. оп. 1-87) без замечаний. 1.04.21 6:44 продолжен обход от оп. 306. После проведения анализа осциллограмм, сделан вывод, работа РЗА правильная, отключение от двойного КЗ на «землю». Первая «земля» на фазе А на ВЛ 35 кВ Т-200 (РЖД), вторая «земля» на фазе С на ВЛ 35 кВ Т-198. На оп.226 обнаружено разрушение гирлянды изоляторов ф.С (выполнено в классе напряжения 110 кВ), следов расстрела неВЛ выведена в ремонт, в 15-57 допуск бригады на АВР, с потребителями согласовано. В 17:21 повреждение устранено, ВЛ включена. После включения осмотрели участок оп 87-226, замечаний нет		котельн (есть ДГ) / 1393чел / Зфид	1393	1,2	13	-1, снег
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	29	31.03.21 14:00	31.03.21 14:51	1:56	31.03.21 14:51	1:56	КУ, земля			"Земля" самоустранилась, в 14-51 все включено. 1.04.21 по результатам осмотра на ОП 29-00/25 обнаружено повреждение изолятор. Устранено в 16:51		нет / 41 чел	41 чел	0,03	4	+9, облачно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С-57	31.03.21 15:55	31.03.21 15:55	0:04	31.03.21 15:55	0:04	ТЗНП 1ст.	у		Произведен обход, ОП 29 строящегося гнездо птиц		нет	0	0	0	+10, облачно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	31.03.21 17:41	31.03.21 17:51	5:20	31.03.21 17:51	5:20	МТО	ну	у	с. Сальское, Сухановка.		нет / 1240 чел	1240	0,72	28	+8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	31.03.21 18:37	31.03.21 21:48	2:18	02.04.21 20:41	2988:47	МТО	ну	ну	с. Кипарисово-1. Запитано от резерва. Повреждение КЛ на головном участке фидера. 1.04.21 определено повреждение КЛ: 60м от ПС. 19:03 разработан котлован. 01.04 смонтирована муфта, КЛ испытан. 2.04 при включении в работе не удержался. Произведена замена головного участка КЛ от ПС до до смонтированной ранее муфт (около 80 м.) в 20:41 фидер включен	ф-13	нет / 184 чел	184	0,58	11	+10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/т - Фридан/т - ХФЗ		31.03.21 19:50	31.03.21 19:50	2:01	31.03.21 20:42	16:23	ХФЗ: ДЗ 3ст	ну	у	Одностороннее откл. на ПС ХФЗ, разрыв транзита. Вкл с выведенной 3ст ДЗ.		нет	0	0	0	+10, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	31.03.21 20:14	31.03.21 20:14	2:41	31.03.21 20:14	2:41	МТЗ	у		под оп 233-00/171 обнаружена погибшая птица		нет	0	0	0	+6, облачно