

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на ноябрь 2023 г.

Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Ноябрь 2023																													Вид ремонта	Активный или готовность	Содержание работ	Состояние оборудования по замыке	Успешно произведена работ	Замечания	Прочие примечания	Состояние заявки	Группа
								Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср									
НС 220 кВ Ванно	НС 35 кВ	06.11.23	07.11.23	1 дн 9 ч	06.11.23	07.11.23	1 дн 9 ч																											РР	03:00	Выход в ремонт НС 35 кВ для присоединения шинной от ШР-1-35-31 к	с отключением		Не задано		Исходящая				
НС 220 кВ Ванно	ВЛ 35 кВ Таштамо - Ванно (Т9Ф)	06.11.23	07.11.23	2 дн	06.11.23	07.11.23	2 дн																											РР	03:00	Выход в ремонт НС 35 кВ для присоединения шинной от ШР-1-35-31 к	с отключением		Да		Исходящая				
НС 220 кВ Ванно	ЭТ	27.10.23	06.11.23	20 дн	27.10.23	06.11.23	20 дн																											РР	03	РР ЭТ 110/10 на время выезда ЭС 35 кВ, отработка оборудования в	с отключением		Не задано		Исходящая				
НС 220 кВ Ванно	ЭТ	06.11.23	07.11.23	1 дн 1 ч	06.11.23	07.11.23	1 дн 1 ч																											РР	03:00	Отсоединения шинной от ТР-35 ЭТ в сторону ЭТ	с отключением		Не задано		Исходящая				
НС 220 кВ Старт	СШ 110 кВ	25.09.23	08.11.23	45 дн	25.09.23	08.11.23	45 дн																											РР	08:00	Текущий ремонт ШР-1-С-01, ШР-1-С-05, ШР-ТН-110-1, ТН-110-1, ШР	с отключением		Не задано	С переводом всех	Исходящая				
НС 220 кВ Старт	СШ 110 кВ	09.11.23	07.11.23	9 дн	06.11.23	13.11.23	8 дн																											РР	08:00	Текущий ремонт ШР-110-1-АТ, ШР-110-1-АТ, ШР-ТН-110-1, ШР-1-С	с отключением		Не задано		Изменяется				
П СЭС ХЭД ДРСК	ВЛ 110 кВ К - Каргель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	01.11.23	01.11.23	30 дн	01.11.23	01.11.23	30 дн																											РР	00:20	Выход АПВ ВЛ 110 кВ К - Каргель с оттайкой на ПС Пивань (С-74) для	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь.	Исходящая				

Начальник Службы электрических режимов

А.В. Петрова