Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 18 декабря 2024 года по филиалу АО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"

Наименование подстанции	Дисп. наим	Марка	Sном, МВА	тип тр.	01:00				04:00				10:00				19:00				Максимальное значение			
					P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загрузка, %
ПС 110 кВ Азимут	1Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	0,12	0,05	0,13	1,32	0,08	0,00	0,08	0,80	0,12	0,09	0,15	1,53	0,12	0,04	0,13	1,26	0,12	0,05	0,13	1,32
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,44	0,16	0,47	7,43	0,40	0,16	0,43	6,84	0,52	0,28	0,59	9,37	0,80	0,34	0,87	13,80	0,80	0,34	0,87	13,80
ПС 35 кВ Б	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	1,24	0,26	1,26	7,90	1,21	0,26	1,24	7,75	1,84	0,31	1,86	11,64	1,75	0,32	1,78	11,14	1,84	0,31	1,86	11,64
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	2,02	0,44	2,06	20,64	1,84	0,48	1,90	18,98	2,56	0,52	2,61	26,08	2,96	0,52	3,01	30,09	2,96	0,52	3,01	30,09
ПС 110 кВ Байкальская	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	5,01	2,18	5,46	54,60	4,91	2,16	5,36	53,59	6,03	2,49	6,52	65,24	6,27	2,35	6,70	67,00	6,27	2,35	6,70	67,00
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	1,65	0,33	1,68	6,72	1,65	0,33	1,68	6,72	2,21	0,39	2,24	8,96	2,24	0,28	2,26	9,04	2,24	0,28	2,26	9,04
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	3,22	1,12	3,41	34,09	3,08	1,05	3,25	32,54	1,82	1,26	2,21	22,14	3,08	1,05	3,25	32,54	3,22	1,12	3,41	34,09
ПС 110 кВ Береговая	1Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	4,69	1,05	4,81	19,24	4,60	1,05	4,71	18,86	7,14	1,10	7,22	28,89	7,79	1,52	7,93	31,73	7,79	1,52	7,93	31,73
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	4,34	0,73	4,41	17,62	3,38	0,66	3,44	13,77	6,01	0,69	6,05	24,19	7,55	0,75	7,59	30,35	7,55	0,75	7,59	30,35
ПС 35 кВ Болин	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,67	0,12	0,68	17,02	0,68	0,12	0,69	17,26	0,68	0,09	0,69	17,15	0,70	0,13	0,71	17,80	0,70	0,13	0,71	17,80
	2Т	ТМН-1600/35	1,6	2-х обм.	0,24	0,09	0,26	16,02	0,25	0,10	0,27	16,83	0,30	0,12	0,32	20,19	0,29	0,13	0,32	19,86	0,30	0,12	0,32	20,19
ПС 35 кВ Бриакан	1Т	ТМН-4000/35/6	4	2-х обм.	0,29	0,11	0,31	7,69	0,32	0,11	0,34	8,54	0,31	0,11	0,33	8,25	0,32	0,11	0,34	8,54	0,32	0,11	0,34	8,54
ПС 110 кВ Водозабор	1Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	1,14	0,26	1,17	7,31	1,04	0,28	1,08	6,73	0,96	0,28	1,00	6,25	1,00	0,28	1,04	6,49	1,14	0,26	1,17	7,31
	2Т	ТДН/16000/110	16	2-х обм.	0,04	0,00	0,04	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,25	0,04	0,00	0,04	0,25
ПС 110 кВ Вознесенская	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,60	0,06	0,60	9,57	0,68	0,17	0,70	11,13	0,78	0,09	0,79	12,46	0,83	0,15	0,84	13,39	0,83	0,15	0,84	13,39
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,57	0,09	0,58	23,08	0,66	0,12	0,67	26,83	0,57	0,09	0,58	23,08	0,69	0,09	0,70	27,83	0,69	0,09	0,70	27,83
ПС 110 кВ Гайтер	1Т	ТРДН-40000/110	40	2-х обм.	0,26	0,06	0,27	0,68	0,41	0,12	0,43	1,06	0,25	0,12	0,28	0,69	0,25	0,06	0,26	0,65	0,41	0,12	0,43	1,06
	2Т	ТРДН-40000/110	40	2-х обм.	0,63	0,00	0,63	1,57	0,73	0,00	0,73	1,82	0,41	0,00	0,41	1,03	0,54	0,00	0,54	1,34	0,73	0,00	0,73	1,82
ПС 110 кВ Горная	1Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	2,10	1,51	2,59	25,90	2,17	1,66	2,73	27,32	0,92	0,38	1,00	9,97	0,78	0,32	0,84	8,39	2,17	1,66	2,73	27,32
	2Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	1,49	0,97	1,78	28,19	1,58	1,11	1,94	30,73	0,67	0,49	0,83	13,24	0,68	0,33	0,75	11,93	1,58	1,11	1,94	30,73
ПС 35 кВ Городская (г.Комсомольск-на-Амуре)	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	4,72	1,48	4,95	30,92	4,33	1,36	4,54	28,36	7,34	1,91	7,58	47,40	7,62	1,98	7,88	49,22	7,62	1,98	7,88	49,22
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	2,88	1,03	3,06	19,10	2,64	1,02	2,83	17,66	4,40	1,25	4,57	28,57	5,20	1,32	5,37	33,56	5,20	1,32	5,37	33,56
ПС 35 кВ Дуки	1Т	ТМ-1600/35	1,6	2-х обм.	0,28	0,06	0,29	17,90	0,26	0,10	0,28	17,41	0,30	0,06	0,31	19,12	0,40	0,08	0,41	25,50	0,40	0,08	0,41	25,50
	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,13	0,06	0,14	5,61	0,19	0,06	0,20	7,92	0,15	0,02	0,15	5,93	0,23	0,14	0,27	10,67	0,23	0,14	0,27	10,67
ПС 35 кВ Западная	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	1,44	0,36	1,48	14,84	1,40	0,36	1,45	14,49	1,76	0,61	1,87	18,67	1,66	0,54	1,74	17,42	1,76	0,61	1,87	18,67
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	2,49	0,37	2,52	15,73	2,47	0,27	2,49	15,53	3,19	0,75	3,28	20,47	2,11	0,35	2,14	13,36	3,19	0,75	3,28	20,47
ПС 35 кВ Индустриальная	1Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,31	0,08	0,32	8,00	0,35	0,09	0,36	9,03	0,32	0,14	0,35	8,73	0,38	0,17	0,42	10,41	0,38	0,17	0,42	10,41
	2Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,28	0,10	0,30	7,43	0,28	0,10	0,30	7,43	0,33	0,13	0,36	8,90	0,32	0,13	0,35	8,74	0,33	0,13	0,36	8,90
ПС 110 кВ Иннокентьевка	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,24	0,04	0,24	3,86	0,24	0,06	0,25	3,93	0,26	0,04	0,26	4,18	0,26	0,06	0,27	4,24	0,26	0,04	0,26	4,18
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,34	0,06	0,35	5,48	0,32	0,06	0,33	5,17	0,38	0,06	0,38	6,11	0,36	0,06	0,36	5,79	0,38	0,06	0,38	6,11
ПС 110 кВ К	1Т	ТДТН-40000/110	40	3-х обм.	1,04	0,28	1,08	2,69	1,06	0,29	1,10	2,74	0,99	0,27	1,03	2,57	0,89	0,25	0,92	2,31	1,06	0,29	1,10	2,74
ПС 110 кВ Картель	1Т	ТДН-10000/110/10	10	2-х обм.	1,48	0,30	1,51	15,12	1,66	0,22	1,67	16,73	1,87	0,36	1,90	19,01	1,83	0,26	1,85	18,47	1,87	0,36	1,90	19,01
	2Т	ТДН-10000/110/10	10	2-х обм.	0,71	0,03	0,71	7,11	0,71	0,09	0,72	7,20	0,92	0,04	0,92	9,21	1,02	0,04	1,02	10,16	1,02	0,04	1,02	10,16
ПС 110 кВ Кедровая	1Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	0,08	0,00	0,08	0,52	0,08	0,00	0,08	0,47	0,08	0,00	0,08	0,50	0,08	0,00	0,08	0,53	0,08	0,00	0,08	0,53
	2Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ КЖБК	1Т	ТД-10000/35	10	2-х обм.	0,02	0,00	0,02	0,24	0,02	0,00	0,02	0,24	0,02	0,12	0,12	1,22	0,02	0,12	0,12	1,22	0,02	0,00	0,02	0,24
ПС 35 кВ Кирзавод	1Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,34	0,29	0,44	17,70	0,34	0,26	0,43	17,09	0,36	0,29	0,46	18,44	0,34	0,29	0,44	17,70	0,36	0,29	0,46	18,44
	2Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,15	0,02	0,15	5,92	0,10	0,00	0,10	3,92	0,12	0,02	0,12	4,99	0,10	0,00	0,10	3,93	0,15	0,02	0,15	5,92
ПС 35 кВ Красная	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,61	0,45	0,76	18,97	0,63	0,45	0,77	19,33	0,81	0,45	0,92	23,11	0,66	0,47	0,81	20,33	0,81	0,45	0,92	23,11
	2Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,66	0,18	0,68	17,10	0,66	0,18	0,68	17,10	0,70	0,23	0,73	18,36	1,47	0,34	1,51	37,73	1,47	0,34	1,51	37,73
ПС 110 кВ КСК	1Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.	0,08	0,01	0,08	0,50	0,08	0,01	0,08	0,50	0,09	0,02	0,09	0,57	0,10	0,02	0,10	0,63	0,10	0,02	0,10	0,63
ПС 110 кВ Лиан	1Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,06	0,00	0,06	2,21	0,06	0,00	0,06	2,27	0,06	0,00	0,06	2,30	0,06	0,00	0,06	2,24	0,06	0,00	0,06	2,30
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ПС 110 кВ Лидога	1Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,46	0,13	0,48	19,22	0,43	0,11	0,45	17,89	0,50	0,15	0,52	20,73	0,47	0,14	0,49	19,74	0,50	0,15	0,52	20,73
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,60	0,10	0,61	24,33	0,60	0,09	0,61	24,27	0,65	0,10	0,66	26,31	0,65	0,12	0,66	26,44	0,65	0,10	0,66	26,31
ПС 35 кВ ЛПБ	1Т	ТМН-3200/35	3,2	2-х обм.	1,07	0,37	1,13	35,34	1,04	0,37	1,11	34,63	1,16	0,49	1,26	39,49	0,71	0,30	0,77	24,03	1,16	0,49	1,26	39,49
	2Т	ТМ-5600/35	5,6	2-х обм.	0,22	0,19	0,29	5,18	0,23	0,16	0,28	4,95	0,24	0,20	0,32	5,64	0,22	0,17	0,27	4,90	0,24	0,20	0,32	5,64
ПС 35 кВ Менгон	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,90	0,17	0,92	36,64	0,90	0,17	0,92	36,64	0,84	0,17	0,86	34,28	1,07	0,20	1,09	43,54	1,07	0,20	1,09	43,54
ПС 110 кВ Молодежная	1Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	0,98	0,19	1,00	15,91	0,96	0,19	0,98	15,54	1,04	0,25	1,07	17,05	1,01	0,25	1,04	16,49	1,04	0,25	1,07	17,05
	2Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	2,11	2,08	2,96	47,01	2,41	2,24	3,29	52,29	1,84	1,96	2,68	42,58	2,02	1,92	2,78	44,19	2,41	2,24	3,29	52,29
ПС 35 кВ НПЗ	1Т	ТМ-5600/35	5,6	2-х обм.	0,68	0,20	0,71	12,76	0,69	0,20	0,72	12,77	0,81	0,21	0,84	14,97	0,67	0,22	0,71	12,68	0,81	0,21	0,84	14,97
	2Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	2,24	0,44	2,29	22,88	2,24	0,44	2,28	22,82	2,56	0,46	2,60	25,97	1,11	0,43	1,19	11,87	2,56	0,46	2,60	25,97
ПС 35 кВ Объект-10	1Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,64	0,10	0,65	25,92	0,67	0,12	0,68	27,07	0,71	0,14	0,73	29,09	0,69	0,14	0,70	28,19	0,71	0,14	0,73	29,09
ПС 35 кВ Объект-202	1Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,14	0,05	0,14	5,77	0,14	0,05	0,15	5,82	0,14	0,05	0,15	6,07	0,14	0,05	0,14	5,78	0,14	0,05	0,15	6,07
	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,15	0,05	0,16	6,22	0,19	0,06	0,20	8,04	0,20	0,07	0,21	8,45	0,16	0,05	0,17	6,62	0,20	0,07	0,21	8,45
ПС 110 кВ Озерная	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,48	0,07	0,48	7,64	0,51	0,00	0,51	8,08	0,85	0,00	0,85	13,41	0,70	0,00	0,70	11,09	0,85	0,00	0,85	13,41
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	1,21	0,12	1,22	19,30	1,53	0,08	1,53	24,32	1,37	0,08	1,37	21,78	1,57	0,16	1,58	25,05	1,57	0,16	1,58	25,05
ПС 110 кВ Падали	1Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,57	0,19	0,60	24,14	0,83	0,24	0,87	34,71	0,83	0,24	0,87	34,71	0,58	0,17	0,60	24,15	0,83	0,24	0,87	34,71
ПС 110 кВ Пивань	1Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	0,75	0,09	0,76	7,55	0,78	0,09	0,79	7,85	0,75	0,15	0,76	7,65	0,63	0,09	0,64	6,36	0,78	0,09	0,79	7,85
	2Т	ТДН-10000/110	10	2-х обм.	1,92	0,30	1,94	19,43	1,86	0,24	1,88	18,75	1,74	0,24	1,76	17,56	1,68	0,24	1,70	16,97	1,92	0,30	1,94	19,43
ПС 110 кВ Привокзальная	1Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	7,42	1,70	7,62	47,59	6,58	1,61	6,77	42,34	8,76	2,03	9,00	56,23	10,25	1,87	10,42	65,13	10,25	1,87	10,42	65,13
	2Т	ТДН-16000/110	16	2-х обм.	4,84	1,17	4,98	31,13	4,32	1,18	4,48	27,98	7,22	1,34	7,35	45,92	7,90	1,39	8,02	50,14	7,90	1,39	8,02	50,14
ПС 35 кВ Приусадебная	1Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	0,83	0,29	0,88	8,77	0,88	0,28	0,92	9,18	1,08	0,40	1,15	11,50	1,09	0,55	1,22	12,24	1,09	0,55	1,22	12,24
	2Т	ТМН-1800/35	1,8	2-х обм.	0,29	0,31	0,42	23,59	0,29	0,26	0,39	21,71	0,26	0,26	0,37	20,74	0,19	0,19	0,27	15,08	0,29	0,31	0,42	23,59
ПС 35 кВ ПТО	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,62	0,10	0,62	6,23	0,68	0,07	0,68	6,79	0,71	0,10	0,72	7,18	0,74	0,10	0,74	7,42	0,74	0,10	0,74	7,42
ПС 110 кВ Ручей	1Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	0,18	0,02	0,18	2,92	0,30	0,02	0,30	4,78	0,24	0,02	0,24	3,84	0,33	0,02	0,33	5,21	0,33	0,02	0,33	5,21
	2Т	ТМН-2500/110	2,5	2-х обм.	0,23	0,12	0,26	10,25	0,34	0,16	0,37	14,99	0,31	0,13	0,33	13,33	0,27	0,11	0,29	11,54	0,34	0,16	0,37	14,99
ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский	1Т	ТМ-2500/35	2,5	2-х обм.	0,01	0,00	0,01	0,34	0,01	0,00	0,01	0,34	0,01	0,00	0,01	0,38	0,01	0,00	0,01	0,34	0,01	0,00	0,01	0,38
	2Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,46	0,06	0,47	11,72	0,43	0,07	0,44	11,04	0,39	0,06	0,39	9,86	0,31	0,06	0,32	8,02	0,46	0,06	0,47	11,72
ПС 110 кВ Северная	1Т	ТДТН10000/110	10	3-х обм.	0,16	0,02	0,16	1,58	0,13	0,03	0,13	1,30	0,13	0,04	0,14	1,37	0,15	0,03	0,15	1,53	0,16	0,02	0,16	1,58
	2Т	ТДТН10000/110	10	3-х обм.	0,23	0,13	0,26	2,63	0,19	0,14	0,24	2,40	0,26	0,14	0,30	3,01	0,23	0,14	0,27	2,70	0,26	0,14	0,30	3,01
ПС 35 кВ Снежная	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,58	0,00	0,58	14,40	0,50	0,00	0,50	12,40	0,74	0,00	0,74	18,40	0,66	0,02	0,66	16,41	0,74	0,00	0,74	18,40
	2Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,24	0,04	0,24	6,08	0,32	0,04	0,32	8,06	0,22	0,04	0,22	5,59	0,28	0,04	0,28	7,07	0,32	0,04	0,32	8,06
ПС 110 кВ Солнечная	1Т	ТМН-6300/110/6	6,3	2-х обм.	0,86	0,21	0,88	13,98	0,83	0,22	0,86	13,71	1,41	0,27	1,43	22,76	1,24	0,24	1,26	20,03	1,41	0,27	1,43	22,76
	2Т	ТМН-6300/110/6	6,3	2-х обм.	1,66	0,40	1,70	27,05	1,56	0,44	1,62	25,75	2,76	0,48	2,80	44,41	2,73	0,44	2,76	43,86	2,76	0,48	2,80	44,41
ПС 35 кВ Таежная	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,50	0,17	0,53	13,21	0,43	0,17	0,46	11,52	0,59	0,15	0,61	15,25	0,63	0,13	0,64	15,99	0,63	0,13	0,64	15,99
	2Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	0,05	0,04	0,06	2,60	0,05	0,02	0,06	2,28	0,13	0,07	0,15	5,80	0,05	0,04	0,06	2,60	0,13	0,07	0,15	5,80
ПС 35 кВ ТН	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,98	0,19	1,00	9,98	0,88	0,14	0,89	8,95	1,03	0,14	1,04	10,37	1,27	0,24	1,29	12,89	1,27	0,24	1,29	12,89
	2Т	ТМ-7500/35	7,5	2-х обм.	2,08	0,48	2,13	28,41	1,85	0,43	1,90	25,30	2,59	0,53	2,65	35,27	3,10	0,28	3,11	41,45	3,10	0,28	3,11	41,45
ПС 110 кВ Троицкая	1Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	3,18	0,55	3,23	51,20	3,36	0,59	3,41	54,13	3,28	0,57	3,33	52,84	2,98	0,56	3,03	48,15	3,36	0,59	3,41	54,13
	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	3,52	0,63	3,58	56,76	3,75	0,75	3,82	60,70	3,34	0,60	3,39	53,86	3,12	0,64	3,18	50,55	3,75	0,75	3,82	60,70
ПС 35 кВ Тейсин	1Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	1,34	0,29	1,37	34,36	1,54	0,43	1,60	39,89	1,54	0,43	1,60	39,89	1,39	0,38	1,44	36,10	1,54	0,43	1,60	39,89
ПС 110 кВ Хурба	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	2,01	0,00	2,01	20,10	2,04	0,00	2,04	20,44	2,02	0,00	2,02	20,15	1,98	0,00	1,98	19,82	2,04	0,00	2,04	20,44
	2Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.	5,64	0,79	5,70	35,62	5,34	0,77	5,39	33,70	7,60	0,83	7,65	47,81	6,25	0,81	6,30	39,39	7,60	0,83	7,65	47,81
ПС 110 кВ ЦОФ	1Т	ТДН-15000/110	15	2-х обм.	2,04	0,90	2,23	14,88	2,04	1,02	2,28	15,22	2,28	1,02	2,50	16,68	1,85	0,91	2,06	13,74	2,28	1,02	2,50	16,68
	2Т	ТДНГ-15000/110	15	2-х обм.	2,80	1,01	2,97	19,83	2,79	0,86	2,92	19,47	3,25	0,99	3,40	22,67	2,39	0,77	2,51	16,74	3,25	0,99	3,40	22,67
ПС 110 кВ Эльбан	1Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.	4,64	0,60	4,68	29,24	4,51	0,57	4,55	28,41	5,55	0,86	5,61	35,07	5,60	0,84	5,66	35,39	5,60	0,84	5,66	35,39
	2Т	ТДТН-16000/110	16	3-х обм.	2,90	0,72	2,98	18,65	2,76	0,68	2,85	17,80	3,42	0,90	3,54	22,12	3,52	0,95	3,65	22,81	3,52	0,95	3,65	22,81
ПС 35 кВ ЭТЗ	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	2,74	0,77	2,84	17,76	2,62	0,79	2,73	17,08	4,58	0,84	4,66	29,13	4,85	0,86	4,92	30,78	4,85	0,86	4,92	30,78
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	1,63	0,30	1,66	16,59	1,66	0,37	1,70	16,97	2,88	0,56	2,93	29,35	2,10	0,46	2,15	21,49	2,88	0,56	2,93	29,35
ПС 110 кВ Белая Гора	1Т	ТМ-6300/110	6,3	2-х обм.	3,87	1,29	4,08	64,78	3,52	1,17	3,71	58,92	4,39	1,46	4,63	73,45	3,39	1,12	3,57	56,67	4,39	1,46	4,63	73,45
	2Т	ТМН-6300/110	6,3	2-х обм.	3,82	1,30	4,03	63,97	3,68	1,22	3,88	61,55	4,58	1,51	4,82	76,55	4,18	1,37	4,39	69,75	4,58	1,51	4,82	76,55
ПС 110 кВ Маго	1Т	ТДЦП-16000/110	16	2-х обм.	1,04	0,24	1,07	6,67	1,02	0,24	1,05	6,55	1,20	0,24	1,22	7,65	1,04	0,24	1,07	6,67	1,20	0,24	1,22	7,65

ПС 110 кВ Многовершинная	1Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	7,04	1,75	7,25	72,51	7,34	1,39	7,47	74,66	7,58	1,45	7,71	77,14	7,12	1,89	7,37	73,65	7,58	1,45	7,71	77,14
	2Т	ТДТН-10000/110	10	3-х обм.	8,11	2,33	8,44	84,37	8,46	2,53	8,83	88,33	9,05	2,60	9,41	94,12	7,96	2,34	8,30	83,01	9,05	2,60	9,41	94,12
ПС 110 кВ Чныррах	1Т	ТДТН-16000/110/35/6	16	3-х обм.	0,04	0,01	0,04	0,23	0,04	0,01	0,04	0,23	0,03	0,01	0,04	0,23	0,03	0,01	0,04	0,23	0,04	0,01	0,04	0,23
	2Т	ТДТН-16000/110/35/6	16	3-х обм.	0,03	0,01	0,03	0,17	0,03	0,01	0,03	0,17	0,03	0,01	0,03	0,17	0,03	0,01	0,03	0,17	0,03	0,01	0,03	0,17
ПС 35 кВ Оремиф	1Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,05	0,02	0,05	0,80	0,05	0,02	0,05	0,86	0,04	0,02	0,05	0,74	0,05	0,02	0,05	0,83	0,05	0,02	0,05	0,86
	2Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 110 кВ Окоча	1Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	5,50	0,00	5,50	22,00	5,30	0,10	5,30	21,20	6,20	0,10	6,20	24,80	6,30	0,10	6,30	25,20	6,30	0,10	6,30	25,20
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	8,40	1,70	8,57	34,28	8,10	1,70	8,28	33,11	9,50	2,10	9,73	38,92	9,80	2,00	10,00	40,01	9,80	2,00	10,00	40,01
ПС 110 кВ Эгге	1Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	6,30	2,20	6,67	26,69	6,20	2,30	6,61	26,45	6,90	2,40	7,31	29,22	7,20	2,50	7,62	30,49	7,20	2,50	7,62	30,49
	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	5,60	1,30	5,75	23,00	5,50	1,20	5,63	22,52	5,70	1,20	5,82	23,30	5,90	1,50	6,09	24,35	5,90	1,50	6,09	24,35
ПС 35 кВ Городская (г.Советская Гавань)	1Т	ТМН-6300/35	6,3	2-х обм.	3,22	0,66	3,29	52,21	3,22	0,66	3,29	52,21	4,16	0,70	4,22	66,92	3,69	0,61	3,74	59,32	4,16	0,70	4,22	66,92
ПС 35 кВ Кислородная	1Т	ТД-10000/35	10	2-х обм.	2,36	0,74	2,47	24,69	2,10	0,64	2,19	21,92	2,76	0,94	2,91	29,12	2,84	0,70	2,92	29,21	2,84	0,70	2,92	29,21
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	0,74	0,19	0,76	4,78	0,72	0,10	0,72	4,52	0,73	0,18	0,75	4,70	0,79	0,15	0,80	5,03	0,79	0,15	0,80	5,03
ПС 35 кВ Лесозаводская	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,54	0,30	0,62	24,71	0,54	0,30	0,62	24,71	0,60	0,30	0,67	26,83	0,53	0,24	0,58	23,15	0,60	0,30	0,67	26,83
	2Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
ПС 35 кВ Монгохто	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	2,19	0,57	2,26	56,51	2,39	0,67	2,48	61,96	2,84	0,72	2,93	73,15	3,10	0,77	3,19	79,79	3,10	0,77	3,19	79,79
	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,57	0,05	0,57	14,30	0,56	0,05	0,56	14,06	0,71	0,24	0,75	18,74	0,78	0,12	0,79	19,73	0,78	0,12	0,79	19,73
ПС 35 кВ РП-1	1Т	ТМ-3200/35	3,2	2-х обм.	0,29	0,14	0,33	10,19	0,27	0,09	0,29	9,04	0,29	0,09	0,30	9,36	0,30	0,09	0,31	9,64	0,30	0,09	0,31	9,64
	2Т	ТМ-4000/35	4	2-х обм.	0,04	0,00	0,04	1,00	0,04	0,00	0,04	1,00	0,04	0,00	0,04	1,00	0,04	0,00	0,04	1,00	0,04	0,00	0,04	1,00
ПС 35 кВ РП-4	1Т	ТМ-6300/35	6,3	2-х обм.	3,63	1,70	4,01	63,64	3,52	1,64	3,89	61,69	3,92	1,83	4,33	68,74	4,28	2,00	4,72	74,91	4,28	2,00	4,72	74,91
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	1,77	0,83	1,95	19,52	1,62	0,75	1,79	17,85	2,05	0,96	2,27	22,66	2,35	1,10	2,60	25,97	2,35	1,10	2,60	25,97
ПС 35 кВ Тишкино	1Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	1,30	0,27	1,33	21,08	1,39	0,30	1,42	22,57	2,23	0,35	2,26	35,83	2,73	0,41	2,76	43,82	2,73	0,41	2,76	43,82
	2Т	ТМН-6300/35/10	6,3	2-х обм.	1,67	0,62	1,78	28,31	1,78	0,68	1,91	30,25	1,95	0,62	2,05	32,51	2,54	0,74	2,65	41,99	2,54	0,74	2,65	41,99
ПС 35 кВ Центральная (г. Советская Гавань)	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	2,99	0,81	3,09	19,34	3,23	0,89	3,35	20,95	3,56	0,79	3,64	22,77	3,89	0,87	3,98	24,90	3,89	0,87	3,98	24,90
	2Т	ТД-10000/35	10	2-х обм.	2,97	0,28	2,98	29,85	3,39	0,35	3,41	34,06	3,25	0,25	3,26	32,60	3,72	0,28	3,73	37,35	3,72	0,28	3,73	37,35
ПС 35 кВ Эгге	1Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,92	0,24	0,95	9,51	0,98	0,20	1,00	10,00	0,70	0,18	0,72	7,23	0,90	0,16	0,91	9,14	0,98	0,20	1,00	10,00
	2Т	ТДНС-10000/35	10	2-х обм.	0,81	0,54	0,97	9,74	0,61	0,56	0,83	8,29	1,09	0,83	1,37	13,71	1,02	0,88	1,35	13,48	1,09	0,83	1,37	13,71
ПС 35 кВ Южная	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,26	0,07	0,27	6,67	0,23	0,06	0,24	6,04	0,27	0,08	0,28	7,03	0,36	0,11	0,38	9,52	0,36	0,11	0,38	9,52
	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,74	0,29	0,79	19,84	1,40	0,55	1,51	37,67	0,87	0,49	1,00	24,98	0,80	0,29	0,86	21,43	1,40	0,55	1,51	37,67
ПС 35 кВ Ч	1Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	1,65	0,58	1,75	69,93	0,95	0,30	0,99	39,67	1,07	0,38	1,14	45,59	0,94	0,28	0,98	39,15	1,65	0,58	1,75	69,93
	2Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,86	0,69	1,10	44,04	1,39	0,22	1,41	56,35	1,28	0,32	1,32	52,68	1,26	0,32	1,30	51,98	1,39	0,22	1,41	56,35
ПС 35 кВ Чегдомын	1Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	3,89	0,74	3,96	39,59	4,19	1,18	4,35	43,48	3,99	1,25	4,18	41,81	4,52	1,17	4,67	46,68	4,52	1,17	4,67	46,68
	2Т	ТМН-10000/35	10	2-х обм.	5,59	1,45	5,78	57,78	6,09	1,43	6,26	62,58	6,02	1,67	6,25	62,49	6,54	1,50	6,71	67,11	6,54	1,50	6,71	67,11
ПС 35 кВ Шахта	1Т	ТМН-6300/35	6,3	2-х обм.	0,26	0,27	0,37	5,88	0,28	0,22	0,36	5,70	0,30	0,21	0,36	5,74	0,29	0,16	0,33	5,30	0,30	0,21	0,36	5,74
	2Т	ТМН-6300/35	6,3	2-х обм.	0,74	0,62	0,97	15,35	0,84	0,44	0,94	15,00	0,62	0,39	0,73	11,59	0,70	0,42	0,82	13,03	0,84	0,44	0,94	15,00
ПС 35 кВ Городская (г.Амурск)	1Т	ТДНС-10000/35/10	10	2-х обм.	2,43	1,37	2,79	27,88	2,02	1,29	2,40	23,97	3,70	1,84	4,13	41,30	3,51	1,73	3,91	39,09	3,70	1,84	4,13	41,30
	2Т	ТДНС-16000/35/10	16	2-х обм.	1,15	0,70	1,34	8,40	0,96	0,55	1,10	6,90	1,98	0,92	2,18	13,64	2,06	1,07	2,32	14,53	2,06	1,07	2,32	14,53
ПС 35 кВ КТПН 1	1Т	ТМН-2500/35	2,5	2-х обм.	0,75	0,26	0,79	31,69	0,47	0,22	0,52	20,66	0,60	0,26	0,65	26,14	0,52	0,24	0,57	22,76	0,75	0,26	0,79	31,69
ПС 35 кВ КТПН 2	1Т	ТМН-4000/35	4	2-х обм.	0,30	0,19	0,35	8,82	0,32	0,19	0,37	9,28	0,40	0,19	0,45	11,16	0,32	0,19	0,37	9,36	0,40	0,19	0,45	11,16
ПС 35 кВ Центральная (г. Амурск)	1Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	1,03	0,49	1,14	28,54	1,03	0,49	1,14	28,54	1,52	0,73	1,69	42,13	1,42	0,68	1,58	39,41	1,52	0,73	1,69	42,13
	2Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,69	0,33	0,76	19,02	0,69	0,33	0,76	19,02	1,08	0,52	1,20	29,90	0,88	0,42	0,98	24,46	1,08	0,52	1,20	29,90
ПС 35 кВ Май	1Т	ТМН 4000/35/11	4	2-х обм.	0,91	0,31	0,97	24,17	0,91	0,31	0,97	24,17	0,95	0,33	1,00	25,02	0,98	0,34	1,03	25,87	0,98	0,34	1,03	25,87
	2Т	ТМН 4000/35/11	4	2-х обм.	0,95	0,33	1,00	25,02	0,82	0,28	0,87	21,63	0,71	0,24	0,75	18,66	0,87	0,30	0,92	22,90	0,95	0,33	1,00	25,02
ПС 35 кВ Тишкино	1Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	0,60	0,21	0,63	3,96	0,58	0,20	0,61	3,83	0,48	0,17	0,51	3,20	0,53	0,18	0,56	3,47	0,60	0,21	0,63	3,96
	2Т	ТДНС-16000/35	16	2-х обм.	1,35	0,46	1,43	8,92	1,27	0,44	1,34	8,40	1,60	0,55	1,69	10,55	1,58	0,54	1,67	10,45				
ПС 35 кВ Сергеевка	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	2,0	0,3	2,0	20,4	2,1	0,3	2,1	20,8	2,0	0,2	2,0	19,6	1,9	0,2	1,9	19,2	2,1	0,3	2,1	20,8
ПС 35 кВ Сергеевка	2Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	2,3	0,4	2,3	23,4	2,5	0,4	2,6	25,6	2,1	0,3	2,1	20,8	2,3	0,3	2,3	22,9	2,5	0,4	2,6	25,6
ПС 110 кВ Сидима	1Т	ТМН 2500/110	2,5	2х-обм	0,2	0,0	0,2	6,5	0,2	0,0	0,2	6,5	0,2	0,0	0,2	6,5	0,2	0,0	0,2	6,5	0,2	0,0	0,2	6,5
ПС 110 кВ Сита	1Т	ТМТГ 5600/110	5,6	3х-обм	1,7	0,2	1,7	30,1	1,2	0,2	1,2	21,6	1,3	0,2	1,3	23,0	1,3	0,2	1,3	23,0	1,7	0,2	1,7	30,1
ПС 35 кВ СК (ТЭЦ-2)	1Т		16	2х-обм	4,5	2,5	5,2	32,2	4,5	2,5	5,2	32,5	4,5	2,5	5,1	32,1	4,5	2,5	5,2	32,2	4,5	2,5	5,2	32,5
ПС 35 кВ СК (ТЭЦ-2)	2Т		16	2х-обм	3,1	2,2	3,8	23,5	3,1	2,2	3,8	23,7	3,0	2,1	3,7	23,2	3,1	2,1	3,8	23,5	3,1	2,2	3,8	23,7

ПС 35 кВ СМ	1Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	0,8	0,1	0,8	7,7	0,7	0,1	0,7	7,1	0,6	0,1	0,6	6,2	0,8	0,2	0,9	8,5	0,8	0,2	0,9	8,5
ПС 35 кВ СМ	2Т	ТД 16000/35	16	2х-обм	2,4	1,0	2,6	16,2	1,6	0,5	1,7	10,4	1,4	0,5	1,5	9,6	2,5	1,3	2,8	17,7	2,5	1,3	2,8	17,7
ПС 35 кВ СМ	3Т	ТМН 10000/35	10	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПС 35 кВ Смирновка	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	2,9	0,4	2,9	72,5	2,9	0,5	3,0	74,2	3,0	0,5	3,1	76,9	2,7	0,4	2,7	67,5	3,0	0,5	3,1	76,9
ПС 110 кВ СМР	1Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	11,8	1,9	11,9	29,8	11,8	1,8	11,9	29,8	9,2	1,5	9,3	23,3	11,5	1,8	11,6	29,0	11,8	1,9	11,9	29,8
ПС 110 кВ СМР	2Т	ТДТН-40000/110	40	3х-обм	10,8	2,0	11,0	27,6	10,1	1,7	10,2	25,5	7,4	1,6	7,5	18,8	10,2	1,9	10,4	26,0	10,8	2,0	11,0	27,6
ПС 35 кВ СРЗ	1Т	ТДНС 10000/35/6	10	2х-обм	1,6	0,4	1,7	16,6	1,5	0,4	1,6	15,6	0,9	0,4	1,0	10,0	1,6	0,4	1,7	16,7	1,6	0,4	1,7	16,7
ПС 35 кВ СРЗ	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	3,9	0,8	4,0	63,5	3,6	0,8	3,6	57,9	2,9	0,8	3,0	47,2	4,6	0,9	4,7	73,8	4,6	0,9	4,7	73,8
ПС 35 кВ СТ	1Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	1,0	0,2	1,0	16,2	0,9	0,2	0,9	13,9	0,6	0,1	0,7	10,4	1,2	0,2	1,2	19,2	1,2	0,2	1,2	19,2
ПС 35 кВ СТ	2Т	ТМН 6300/35	6,3	2х-обм	4,2	0,8	4,2	67,3	4,1	0,8	4,2	66,7	3,9	0,8	4,0	63,0	4,2	0,9	4,3	68,5	4,2	0,9	4,3	68,5
ПС 110 кВ Сукпай	1Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	0,1	0,1	0,2	1,7	0,2	0,0	0,2	2,4	0,1	0,0	0,1	1,2	0,4	0,1	0,4	3,8	0,2	0,0	0,2	2,4
ПС 110 кВ Сукпай	2Т	ТДН-10000/110	10	2х-обм	0,4	0,0	0,4	4,0	0,4	0,0	0,4	4,0	0,4	0,2	0,4	4,5	0,2	0,0	0,2	2,0	0,4	0,0	0,4	4,0
ПС 35 кВ Тепличный комбинат	1Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	2,9	0,4	2,9	72,7	2,9	0,4	2,9	72,8	3,3	0,4	3,3	83,4	3,0	0,5	3,0	75,0	3,3	0,4	3,3	83,4
ПС 35 кВ Тепличный комбинат	2Т	ТМ- 4000/35	4	2х-обм	2,5	0,4	2,6	64,1	1,9	0,4	1,9	48,3	3,9	0,3	3,9	97,8	3,6	0,5	3,7	91,7	3,9	0,3	3,9	97,8
ПС 35 кВ Тополево	1Т	ТДНС 10000/35/6	10	2х-обм	5,5	0,6	5,5	54,9	5,7	0,6	5,7	57,2	5,5	0,6	5,5	55,3	5,5	0,6	5,5	55,3	5,7	0,6	5,7	57,2
ПС 35 кВ Тополево	2Т	ТДНС 10000/35/6	10	2х-обм	8,2	1,0	8,2	82,5	9,0	1,0	9,0	90,1	8,9	1,1	8,9	89,1	8,1	1,1	8,2	82,2	9,0	1,0	9,0	90,1
ПС 35 кВ Трампарк	1Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	3,0	1,0	3,1	31,0	2,8	0,9	2,9	29,4	4,5	1,0	4,7	46,6	4,2	1,0	4,3	43,0	4,2	1,0	4,3	43,0
ПС 35 кВ Трампарк	2Т	ТДНС 10000/35	10	2х-обм	5,2	1,2	5,4	53,5	4,6	1,1	4,8	47,8	3,6	1,0	3,7	37,4	5,5	1,2	5,7	56,7	5,5	1,2	5,7	56,7
ПС 35 кВ Фёдоровка	1Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	1,8	0,2	1,9	46,4	1,9	0,2	1,9	48,3	1,9	0,2	1,9	46,9	1,7	0,2	1,7	43,4	1,9	0,2	1,9	46,9
ПС 35 кВ Фёдоровка	2Т	ТМН 4000/35	4	2х-обм	3,1	0,5	3,2	79,3	3,3	0,5	3,3	83,2	3,4	0,5	3,4	86,0	3,1	0,5	3,1	77,8	3,4	0,5	3,4	86,0
ПС 110 кВ Хабаровск-2-тяга	1Т		40		11,9	14,7	19,0	47,4	13,2	15,2	20,1	50,4	11,2	13,8	17,8	44,4	9,2	13,1	16,1	40,1	13,2	15,2	20,1	50,4
ПС 110 кВ Хабаровск-2-тяга	2Т		40		10,2	14,1	17,4	43,4	10,9	14,8	18,4	46,0	8,6	13,8	16,3	40,6	8,3	12,9	15,3	38,4	10,9	14,8	18,4	46,0
ПС 35 кВ Хабаровск-2 35кВ	1Т		6,3		4,3	0,9	4,3	69,0	3,0	1,2	3,3	51,9	3,5	1,4	3,8	60,6	3,7	1,0	3,8	60,9	3,7	1,0	3,8	60,9
ПС 35 кВ Хабаровск-2 35кВ	2Т		6,3		4,5	1,3	4,6	73,4	3,5	1,4	3,7	59,3	5,2	1,8	5,6	88,2	5,5	1,4	5,6	89,5	5,5	1,4	5,6	89,5
ПС 35 кВ Ханкайская	1Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,5	0,0	0,5	7,5	0,5	0,0	0,5	7,3	0,5	0,0	0,5	7,3	0,5	0,0	0,5	7,7	0,5	0,0	0,5	7,7
ПС 35 кВ Ханкайская	2Т	ТМН 6300/35	6,3	3х-обм	0,3	0,2	0,4	6,3	0,3	0,2	0,4	6,3	0,3	0,2	0,4	6,4	0,4	0,2	0,4	6,4	0,4	0,2	0,4	6,4
ПС 110 кВ Хор	1Т	ТДТН 16000/110	16	3х-обм	2,2	0,5	2,3	14,1	2,5	0,7	2,6	16,3	2,9	0,9	3,0	18,8	2,7	0,9	2,8	17,7	2,9	0,9	3,0	18,8
ПС 110 кВ Хор	2Т	ТДТН 16000/110	16	3х-обм	2,9	0,7	3,0	18,6	2,9	0,7	3,0	18,6	3,8	1,1	3,9	24,6	3,8	0,9	3,9	24,3	3,8	1,1	3,9	24,6
ПС 110 кВ ХЭС	1Т	ТДТН 40000/110	40	3х-обм	17,1	4,2	17,6	44,0	16,3	4,1	16,8	42,1	12,0	3,5	12,5	31,2	16,9	3,9	17,4	43,4	16,9	3,9	17,4	43,4
ПС 110 кВ ХЭС	2Т	ТДТН 40000/110	40	3х-обм	18,0	4,6	18,6	46,6	17,0	4,5	17,6	44,0	13,0	3,9	13,6	33,9	18,8	4,6	19,3	48,3	18,8	4,6	19,3	48,3
ПС 110 кВ Ц	1Т	ТДТН 40000/110	40	2х-обм	10,4	1,4	10,5	26,2	10,2	1,4	10,3	25,7	6,6	1,1	6,7	16,7	9,3	1,3	9,4	23,4	10,4	1,4	10,5	26,2
ПС 110 кВ Ц	2Т	ТДТН 40000/110	40	2х-обм	18,8	2,8	19,0	47,6	18,4	2,7	18,6	46,5	11,9	2,3	12,1	30,3	18,4	2,7	18,6	46,5	18,8	2,8	19,0	47,6
ПС 35 кВ Чернореченская	1Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	2,7	0,7	2,8	44,3	2,5	0,7	2,6	41,1	2,4	0,6	2,4	38,8	2,7	0,8	2,8	44,4	2,7	0,7	2,8	44,3
ПС 35 кВ Чернореченская	2Т	ТМ 6300/35	6,3	2х-обм	3,0	0,9	3,1	49,0	2,7	0,9	2,9	45,8	2,6	0,9	2,7	43,6	2,9	0,9	3,0	47,6	3,0	0,9	3,1	49,0
ПС 35 кВ Черняево	1Т	ТМ 4000/35	4	2х-обм	0,8	0,2	0,8	19,1	1,0	0,2	1,0	24,6	0,9	0,2	1,0	23,8	0,8	0,2	0,8	20,7	1,0	0,2	1,0	24,6
ПС 35 кВ Шереметьево	1Т	ТМН 2500/35	2,5	2х-обм	0,3	0,1	0,3	12,2	0,3	0,1	0,3	11,6	0,3	0,1	0,3	13,7	0,3	0,1	0,3	12,2	0,3	0,1	0,3	13,7
ПС 35 кВ Шереметьево	2Т	ТМ 2500/35	2,5	2х-обм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПС 35 кВ Эмальзавод	1Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм-расщ	7,3	0,8	7,4	46,1	7,2	0,8	7,3	45,6	5,4	0,8	5,5	34,2	7,5	0,8	7,5	46,9	7,5	0,8	7,5	46,9
ПС 35 кВ Эмальзавод	2Т	ТДНС 16000/35	16	2х-обм-расщ	7,4	1,0	7,5	46,9	7,3	1,0	7,4	46,3	6,0	1,0	6,1	37,9	7,5	1,0	7,6	47,3	7,5	1,0	7,6	47,3
ПС 110 кВ Энергомаш	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	7,9	1,1	8,0	32,1	6,7	1,0	6,8	27,0	5,1	0,9	5,2	20,7	9,1	1,2	9,1	36,6	9,1	1,2	9,1	36,6
ПС 110 кВ Энергомаш	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	4,1	0,9	4,2	16,9	3,6	0,7	3,6	14,6	2,4	0,4	2,4	9,7	5,3	0,8	5,4	21,6	5,3	0,8	5,4	21,6
ПС 110 кВ Южная	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	11,2	3,5	11,8	47,1	10,8	3,4	11,3	45,1	9,2	3,2	9,8	39,1	11,9	4,1	12,6	50,2	11,9	4,1	12,6	50,2
ПС 110 кВ Южная	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	19,3	5,3	20,0	80,1	18,2	4,5	18,7	74,9	17,9	4,1	18,4	73,4	20,3	6,4	21,3	85,1	20,3	6,4	21,3	85,1
ПС 110 кВ ЮМР	1Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	16,0	3,2	16,3	65,1	14,6	2,9	14,8	59,4	10,7	2,8	11,1	44,3	14,8	3,1	15,1	60,6	16,0	3,2	16,3	65,1
ПС 110 кВ ЮМР	2Т	ТРДН 25000/110	25	3х-обм	13,9	3,9	14,4	57,7	13,7	3,8	14,2	56,7	11,9	3,8	12,5	49,9	13,9	4,2	14,5	57,9	13,9	3,9	14,4	57,7