

**Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ  
за день контрольных замеров 20 декабря 2017 года  
по филиалу "Хабаровские электрические сети"**

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Хабаровский энергорайон</b>								
1	АК	1Т	25	12.1	5.3	6.8	48.5	
		2Т	25	21.6	17.3	4.3	86.4	
2	Анастасьевка	1Т	6.3		6.0	6.0	95	
		2Т	6.3		3.1	3.1	49	
3	Балтика	1Т	4		0.0	0.0	0	на ХХ
		2Т	4		2.7	2.7	67	
4	Березовка	1Т	10	1.8		1.8	17.5	
		2Т	10	4.5		4.5	44.6	
5	Бикин	1Т	16	4.8		4.8	30.1	
		2Т	10	7.5		7.5	74.7	
6	Благодатное	1Т	4		0.8	0.8	20.0	
		2Т	4		0.3	0.3	8.0	
7	БН	1Т	16		6.6	6.6	41.4	
		2Т	16		8.2	8.2	51.4	
8	Бройлерная 2	1Т	6,3	5.7	5.3	0.4	90.6	
		2Т	6,3	1.9	0.0	1.9	29.4	
9	Бычиха	1Т	4		3.6	3.6	91	
		2Т	4		3.5	3.5	88	
10	ВДЗ (БНС ТЭЦ-3)	1Т	10	1.0		1.0	10	
		2Т	6,3	1.1		1.1	17	
11	Виноградовка	1Т	6,3		0.0	0.0	0	на ХХ
12	Водозабор	1Т	4		0.27	0.3	6.8	
		2Т	4		0.15	0.2	3.8	
13	Восточная	1Т	25	20.6	14.4	6.2	82	
		2Т	20	6.1	0.0	6.1	31	
14	Втормет	1Т	6,3		1.3	1.3	19.8	
		2Т	6,3		3.0	3.0	47.0	
15	Вяземская	1Т	10	4.0		4.0	40	
		2Т	10	5.6		5.6	56	
16	ГВФ	1Т	25	8.6	0.0	8.6	34.3	
		2Т	25	14.5	7.0	7.5	58.1	
17	Георгиевка	1Т	4		1.6	1.6	39.8	
		2Т	4		1.6	1.6	39.8	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
18	Горка	1Т	6,3		3.0	3.0	48	
		2Т	10		9.3	9.3	93	
19	Городская	1Т	40	18.2		18.2	45.5	
		2Т	40	16.5		16.5	41.2	
20	Горький	1Т	40	22.8	16.6	6.1	56.9	
		2Т	40	24.0	15.0	9.0	60.1	
21	Гродеково	1Т	16	8.7	7.5	1.2	54.6	
		2Т	16	3.5	0.0	3.5	22.0	
22	ДВПТФ	1Т	6,3	0.3		0.3	4	
23	Дормидонтовка	1Т	6,3	0.9		0.9	13.5	
24	Дружба	1Т	2,5		1.0	1.0	40.0	
		2Т	2,5		0.6	0.6	24.2	
25	Дубки	1Т	6,3		2.9	2.9	46.1	
		2Т	6,3		2.9	2.9	46.1	
26	Дурмин	1Т	2,5	0.1		0.1	6	
27	Елабуга	1Т	6,3	3.5	1.4	2.1	55	
28	ЗАК	1Т	16	0.1		0.1	1	
		2Т	16	0.0		0.0	0	на XX
29	Заозёрная	1Т	4		0.9	0.9	23.3	
		2Т	4		1.2	1.2	30.8	
30	Здоровье	1Т	16	1.9		1.9	12	
		2Т	16	10.2		10.2	64	
31	Золотая	1Т	2,5	0.2		0.2	7.6	
32	ЗОСП	1Т	4		1.0	1.0	24.3	
		2Т	4		3.7	3.7	91.8	
33	Ильинка	1Т	6,3		3.0	3.0	47.0	
		2Т	6,3		3.5	3.5	55.3	
34	Индустриальная	1Т	10		6.0	6.0	60	
		2Т	10		5.2	5.2	52	
35	Интурист	1Т	16		6.5	6.5	40.4	
		2Т	16		8.2	8.2	51.3	
36	Капитоновка	1Т	2,5		0.6	0.6	24	
		2Т	2,5		0.1	0.1	2	на XX
37	Карьер	1Т	4		1.2	1.2	30.3	
		2Т	4		1.3	1.3	32.4	
38	КАФ	1Т	25	16.8	4.7	12.1	67.0	
		2Т	25	16.9	7.8	9.1	67.8	
39	Корейский посёлок	1Т	6,3		4.2	4.2	66	
40	Корфовская	1Т	10	6.6	2.3	4.3	66	
		2Т	16	17.0	16.1	0.9	106	
41	Котиково	1Т	6,3	0.8	0.4	0.4	12.7	
		2Т	6,3	0.1	0.0	0.1	1.1	
42	КПУ	1Т	16	1.9		1.9	12	
		2Т	16	2.3		2.3	14	
43	Красицкая	1Т	6,3	0.35	0.0	0.4	5.6	
		2Т	6,3	0.47	0.4		7.5	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
44	Краснознаменка	1Т	2,5		1.1	1.1	46	
		2Т	2,5		0.1	0.1	3	
45	Краснореченская	1Т	6,3		2.4	2.4	38.3	
		2Т	6,3		3.1	3.1	48.8	
46	Лермонтовка	1Т	6,3	3.5		3.5	55	
		2Т	5,6	0.0		0.0	0	на XX
47	М	1Т	10		7.0	7.0	70	
		2Т	10		8.8	8.8	88	
48	Малахит	1Т	6,3	0.0		0.0	0	откл
		2Т	6,3	2.9		2.9	45	
49	МЖК	1Т	16	7.3		7.3	45.6	
		2Т	16	5.1		5.1	31.7	
50	Мухен	1Т	7,5	0.0		0.0	0	откл
		2Т	5,6	1.4		1.4	24.5	
51	Маяк	1Т	6,3		1.4	1.4	22	
52	Некрасовка	1Т	6,3		1.3	1.3	20.3	
		2Т	10		2.9	2.9	29.3	
53	НОВ	1Т	2,5		0.6	0.6	25	
		2Т	2,5		0.6	0.6	24	
54	НПЗ	1Т	32	22.7		22.7	70.8	
		2Т	32	13.1		13.1	41.0	
55	НПЗ-2	1Т	32	8.0		8.0	25	
		2Т	32	6.1		6.1	19	
56	НС	1Т	6,3		1.4	1.4	23	
56	НС-1	1Т	1,8		0.2	0.2	13	
57	НС-2	1Т	1,6		0.2	0.2	15	
58	Обор	1Т	2,5	0.5		0.5	20	
59	ОПХ	1Т	4		2.5	2.5	63	
		2Т	4		2.5	2.5	63	
60	Осиновая речка	1Т	6,3	2.6	0.2	2.4	41	
		2Т	6,3	1.4	0.2	1.2	23	
61	Очистные сооружения	1Т	6,3		0.7	0.7	11.7	
		2Т	4		0.5	0.5	12.8	
62	Парк Гайдара	1Т	16		4.4	4.4	27.4	
		2Т	16		3.3	3.3	20.5	
63	Переясловка	1Т	10		7.0	7.0	70	
64	Петровичи	1Т	6,3	3.9	3.8	0.1	62.1	
		2Т	6,3	1.5	0.0	1.5	24.3	
65	Племрепродуктор	1Т	16	6.7	5.3	1.5	41.9	
		2Т	16	7.5	5.7	1.8	46.7	
65	Протока	1Т	16		1.7	1.7	10.9	
		2Т	16		0.8	0.8	4.8	
66	Прибрежная	1Т	4		0.4	0.4	10	
67	Р	1Т	4		0.0	0.0	0	на XX
		2Т	4		0.7	0.7	18	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
68	Ракитное	1Т	6,3		2.2	2.2	35.2	
		2Т	6,3		2.7	2.7	42.1	
70	СВ	1Т	10		6.2	6.2	62	
		2Т	10		10.0	10.0	100	
71	Святогорье	1Т	2,5		0.0	0.0	0	на XX
		2Т	1,6		1.6	1.6	98	
72	СДВ	1Т	16		9.0	9.0	56.22	
		2Т	16		11.3	11.3	70.63	
73	Сергеевка	1Т	10		1.7	1.7	16.9	
		2Т	10		2.2	2.2	21.6	
74	Сидима	1Т	2,5	0.4		0.4	16	
75	Сита	1Т	5,6	0.6		0.6	11	
76	СК (ТЭЦ-2)	1Т	16		5.3	5.3	33	
		2Т	16		3.9	3.9	24	
77	СМ	1Т	10		3.3	3.3	33	
		2Т	16		6.6	6.6	42	
		3Т	10		0.0	0.0	0	на XX
78	Смирновка	1Т	4		2.4	2.4	59	
79	СМР	1Т	40	9.1	0.0	9.1	22.6	
		2Т	40	12.5	0.0	12.5	31.3	
80	СРЗ	1Т	10		1.9	1.9	19	
		2Т	6,3		9.8	9.8	156	
81	СТ	1Т	6,3		1.4	1.4	22.2	
		2Т	6,3		4.8	4.8	76.9	
82	Сукпай	1Т	10	0.5		0.5	5	
		2Т	10	0.5		0.5	5	
83	Тепличный комбинат	1Т	4		3.4	3.4	84.0	
		2Т	4		2.2	2.2	55.7	
84	Тополево	1Т	4		5.2	5.2	130	
		2Т	4		3.5	3.5	87	
85	Трампарк	1Т	10		6.2	6.2	62.3	
		2Т	10		5.2	5.2	51.9	
86	Фёдоровка	1Т	4		4.1	4.1	103	
		2Т	4		4.0	4.0	101	
87	Хабаровск-2-тяга 110кВ	1Т	40	28.2		28.2	71	
		2Т	40	20.5		20.5	51	
88	Хабаровск-2 35кВ	1Т	6,3		4.5	4.5	71	
		2Т	6,3		4.6	4.6	73	
89	Ханкайская	1Т	6,3		0.4	0.4	7	
		2Т	6,3		0.6	0.6	9	
90	Хор	1Т	16	2.9	1.0	1.9	18.4	
		2Т	16	3.5	0.0	3.5	21.7	
91	ХЭС	1Т	40	19.9	12.2	7.6	49.7	
		2Т	40	19.3	12.6	6.6	48.1	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
94	Ц	1Т	40	11.4	3.5	7.9	28.6	
		2Т	40	17.2	5.1	12.2	43.1	
95	Чернореченская	1Т	6,3		2.3	2.3	37.1	
		2Т	6,3		2.4	2.4	38.6	
96	Черняево	1Т	4		1.2	1.2	29	
97	Шереметьево	1Т	2,5		0.4	0.4	16	
		2Т	2,5		0.0	0.0	1	на XX
98	Эмальзавод	1Т	16		7.1	7.1	44.3	
		2Т	16		7.8	7.8	48.6	
99	Энергомаш	1Т	25	6.1		6.1	24.3	
		2Т	25	8.6		8.6	34.3	
100	Южная	1Т	25	11.0	3.7	7.3	44	
		2Т	25	10.3	5.1	5.2	41	
101	ЮМР	1Т	25	17.6	3.2	14.4	70.5	
		2Т	25	16.3	7.8	8.5	65.3	

### Комсомольский энергорайон

1	Азимут	1Т	10.0	0		0	0.0	xx
		2Т	6.3	1.40		1.4	22.2	
2	Б	1Т	16.0		2.59	2.59	16.2	
		2Т	10.0		2.47	2.47	24.7	
3	Байкальская	1Т	10	5.17	5.17	0	51.7	
		2Т	25.0	3.22	2.59	0.63	12.9	
4	БАМ ПТФ	1Т	10.0	2.13	2.03	0.1	21.3	
5	Береговая	1Т	10.0	4.06		4.06	40.6	
6	Болин	1Т	4.0		1.66	1.66	41.5	
		2Т	1.6			0	0.0	xx
7	Бриаган	1Т	4.0		0.80	0.80	20.0	
8	Водозабор	1Т	16.0	0.00		0	0.0	откл
		2Т	16.0			2.67	16.7	
9	Вознесенская	1Т	6.3	1.62		1.62	25.7	
		2Т	2.5	0.00		0	0.0	xx
10	Гайгер	1Т	40.0	1.47		1.47	3.7	
		2Т	40.0	0.96		0.96	2.4	
11	Горная	1Т	10.0	1.03		1.03	10.3	
		2Т	6.3			0	0.0	откл
12	Городская	1Т	16.0		7.87	7.87	49.2	
		2Т	16.0		7.19	7.19	44.9	
13	Гурское	1Т	2.5			0	0.0	xx
		2Т	2.5		1.06	1.06	42.40	
14	Дальняя	1Т	2.5		0.26	0.26	10.4	
15	Дуки	1Т	1.6		0.00	0	0.0	xx
		2Т	2.5		0.62	0.62	24.8	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
16	Западная	1Т	10.0		1.71	1.71	17.1	
		2Т	16.0		2.73	2.73	17.1	
17	Индустриальная	1Т	4.0		0.66	0.66	16.5	
		2Т	4.0		0.43	0.43	10.8	
18	Иннокентьевка	1Т	6.3	0.65		0.65	10.3	
		2Т	6.3			0	0.0	xx
19	К	1Т	40	2.18		2.18	5.5	
20	Картель	1Т	10.0	2.20		2.2	22.0	
		2Т	10.0	0.98		0.98	9.8	
21	Кедровая	1Т	16.0	0.00		0	0.0	xx
		2Т	16.0	0.18		0.18	1.1	
22	КЖБК	1Т	10.0		0.07	0.07	0.7	
23	Кирзавод	1Т	2.5		0.63	0.63	25.2	
		2Т	2.5			0	0.0	xx
24	Красная	1Т	4.0		1.74	1.74	43.5	
		2Т	4.0		1.52	1.52	38.0	
25	КСК	1Т	16.0	2.48	2.43	0.05	15.5	
26	Лиан	1Т	2.5	0.10		0.1	4.0	
		2Т	2.5			0	0.0	xx
27	Лидога	1Т	2.5	1.08		1.08	43.2	
		2Т	2.5			0	0.0	xx
28	ЛПБ	1Т	3.2		1.00	1	31.3	
		2Т	5.6		1.02	1.02	18.2	
29	Менгон	2Т	2.5		1.10	1.1	44.0	
30	Молодежная	1Т	6.3			0	0.0	xx
		2Т	6.3	2.08		2.08	33.0	
31	НПЗ-35	1Т	5.6		0.52	0.52	9.3	
		2Т	10.0		1.34	1.34	13.4	
32	Объект-10	1Т	2.5		0.12	0.12	4.8	
33	Объект-202	1Т	2.5			0	0.0	xx
		2Т	2.5		0.29	0.29	11.6	
34	Озерная	1Т	6.3	1.69		1.69	26.8	
		2Т	6.3	1.09		1.09	17.3	
35	Падали	1Т	2.5	1.11		1.11	44.4	
36	Перевальная	1Т	6.3	0.00		0	0.0	дем-н
37	Пивань	1Т	10.0			0	0.0	xx
		2Т	10.0	2.77		2.77	27.7	
38	Привокзальная	1Т	16.0	7.98		7.98	49.9	
		2Т	16.0	8.97		8.97	56.1	
39	Приусадебная	1Т	10.0		1.87	1.87	18.7	
		2Т	1.8			0	0.0	xx
40	ПТО	1Т	10.0		1.75	1.75	17.5	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
41	Ручей	1Т	6.3	0.46		0.46	7.3	
		2Т	2.5	0.44		0.44	17.6	
42	с/з Комсомольский	1Т	2.5		0.01	0.01	0.4	
		2Т	4.0		0.49	0.49	12.3	
43	Северная	1Т	10.0	0.79	0.29	0.5	7.9	
		2Т	10.0	0.74		0.74	7.4	
44	Снежный	1Т	4.0		0.87	0.87	21.8	
		2Т	4.0			0	0.0	хх
45	Солнечная	1Т	6.3	2.07		2.07	32.9	
		2Т	6.3	2.18		2.18	34.6	
46	Таежная	1Т	4.0		0.50	0.5	12.5	
		2Т	2.5			0.18	7.2	
47	ТН	1Т	10.0		4.62	4.62	46.2	
		2Т	7.5			0	0.0	хх
48	Троицкая	1Т	6.3	2.54		2.54	40.3	
		2Т	6.3	3.08		3.08	48.9	
49	Тейсин	1Т	4.0		0.93	0.93	23.3	
50	Хурба	1Т	10.0	2.20	2.16	0.04	22.0	
		2Т	16.0	6.65	1.02	5.63	41.6	
51	ЦОФ	1Т	15.0	2.10		2.1	14.0	
		2Т	15.0			0	0.0	хх
52	Эльбан	1Т	16.0	5.62	1.36	4.26	35.1	
		2Т	16.0	6.19	2.8	3.39	38.7	
53	ЭТЗ	1Т	16.0		7.11	7.11	44.4	
		2Т	10.0		2.50	2.5	25.0	

#### Николаевский энергорайон

1	Б Гора	1Т	6.3	3.83		3.83	60.8	Профил. работы
		2Т	6.3	5.09		5.09	80.8	Профил. работы
2	Маго	1Т	16.0	0.77		0.77	4.8	
3	Многовершинная	1Т	10.0	9.24		9.24	92.4	
		2Т	10.0	5.34		5.34	53.4	Профил. работы

#### Советско-Гаванский энергорайон

1	Городская-35	1Т	6.3		4.00	4.00	63.5	
2	Кислородная	1Т	10.0			0.00	0.0	хх
		2Т	16.0		6.18	6.18	38.6	
3	Лесозаводская	1Т	2.5		0.00	0.00	0.0	хх
		2Т	6.3		0.93	0.93	14.8	
4	Монгохто	1Т	4.0		3.54	3.54	88.5	
		2Т	4.0		1.91	1.91	47.8	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
5	РП-1	1Т	3.2		0.90	0.90	28.1	
		2Т	4.0			0.00	0.0	xx
6	РП-4	1Т	6.3		2.61	2.61	41.4	
		2Т	10.0		4.63	4.63	46.3	
7	Тишкино	1Т	6.3		5.21	5.21	82.7	
		2Т	6.3		5.21	5.21	82.7	
8	Центральная	1Т	16.0		10.99	10.99	68.7	
		2Т	10.0		0.00	0.00	0.0	xx
9	Эгге	1Т	10.0		2.23	2.23	22.3	
		2Т	10.0		0.00	0.00	0.0	xx
10	Южная	1Т	4.0		1.80	1.80	45.0	
		2Т	4.0		0.40	0.40	10.0	

**Ургальский участок**

1	Ч	1Т	2.5		1.44	1.44	57.6	
		2Т	2.5		2.29	2.29	91.6	
2	Чегдомын	1Т	10.0		10.19	10.19	101.9	Кратковр
		2Т	10.0		5.25	5.25	52.5	
3	Шахта	1Т	6.3		0.60	0.60	9.5	
		2Т	6.3		0.50	0.50	7.9	

**Амурский участок**

1	Городская	1Т	10.0		4.67	4.67	46.7	
		2Т	16.0		3.03	3.03	18.9	
2	КТПН 1	1Т	2.5		0.50	0.50	20.0	
3	КТПН 2	1Т	4.0		0.43	0.43	10.8	
4	ТП-"Центр"	1Т	6.3		1.80	1.80	28.6	
		2Т	4.0		1.53	1.53	38.3	