

**Отчет о работе АОПО по ПЭС "10" августа 2023 года.  
Работа АОПО по ВЛ 110 кВ АТЭС-Западная-Кролевцы-Штыково №1 01-23**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения	
<b>СП ПЮЭС</b>										
	<b>Западная</b>									
1		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	да	2,10	595			1:23	1:40	АОПО
2		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз II цепь	да	2,00	567			1:23	1:40	АОПО
3		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №1	нет		0	да				Нагрузка переведена на Т-3 ПС Западная
4		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №2	нет		0	да				
5		ВЛ 35 кВ Западная-Надеждинская	нет		0	да				
6		ВЛ 35 кВ Западная-Артемовская	нет		0					ВЛ в ремонте, отключена
	<b>итого по ВЛ</b>			<b>4,10</b>	<b>1161,67</b>					
7		Ф-2	да	0,45	128			1:23	1:40	АОПО
8		Ф-4	да	0,80	227			1:23	1:40	АОПО
9		Ф-6	да	0,06	17			1:23	1:40	АОПО
10		Ф-8	да	0,10	28			1:23	1:40	АОПО
11		Ф-10	да	0,00	0			1:23	1:40	АОПО, без нагрузки
12		Ф-11	да	0,90	255			1:23	1:40	АОПО
13		Ф-12	да	0,90	255			1:23	1:40	АОПО
14		Ф-13	да	0,50	142			1:23	1:40	АОПО
15		Ф-14		0,00	0					отключен
16		Ф-16	да	1,00	283			1:23	1:40	АОПО
17		Ф-18	да	0,04	11			1:23	1:40	АОПО
18		Ф-19	да	0,80	227			1:23	1:40	АОПО
19		Ф-20	да	0,01	3			1:23	1:40	АОПО
20		Ф-22	да	0,80	227			1:23	1:40	АОПО
21		Ф-24	да	0,15	43			1:23	1:40	АОПО
22		Ф-26	да	0,01	3			1:23	1:40	АОПО
23		Ф-28	да	1,30	368			1:23	1:40	АОПО
24		Ф-30	да	0,04	11			1:23	1:40	АОПО
25		Ф-32	да	1,55	439			1:23	1:40	АОПО
	<b>итого по фидерам</b>			<b>9,41</b>	<b>2666,17</b>					
<b>Итого по ПЭС, МВт</b>				<b>13,51</b>	<b>3827,83</b>					

Примечание: Отключено 4651 человек, 124 ТП.

Заместитель главного инженера по управлению сетями

Е.В.Завьялов