| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Воздушная линия 110кВ | | | | | | | |
| 2 | Реконструкция | | | | | | | |
| 3 | Провод сталеалюминевый АС185\29 | ГОСТ 839-80 | | ООО "Электропоставка" | м. | 2370 | | |
| 4 | Зажим натяжной НБ-3-6Б | ТУ3449-016-40064547-018 | | ООО "Энергетик" | шт. | 30 | 2,84 | |
| 5 | Гасители вибрации ГВ5535-02М | ТУ3449-081-27560230-06 | | ООО "Энергетик" | шт. | 24 | | |
| 6 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | ТУ3449-033-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 36 | 0,67 | |
| 7 | Серьга СР-12-16 | ТУ3449-027-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 36 | 0,30 | |
| 8 | Скоба СК-12-1А | ТУ3449-020-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 72 | 0,38 | |
| 9 | Изолятор стеклянный ПС120Б | ГОСТ 6490-93 | | ООО "Разряд-М" | шт. | 364 | 3,9 | |
| 10 | Зажим плашечный ЗП50-240/50-185 (SL14.2) | | | ООО "Энергетик" | шт. | 6 | 0,288 | |
| 11 | Зажим шлейфовый ПА-4-1 | ТУ3449-029-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 12 | 0,93 | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Проектируемая | | | | | | | |
| 14 | Унифицированная анкерно-угловая металлическая опора У110-2+5 | Тип проект №3078ТМ | | ООО Завод Дельта Трейд | шт. | 1 | 5733 | |
| 15 | Провод сталеалюминевый АС150\24 | ГОСТ 839-80 | | ООО "Электропоставка" | м. | 436 | | |
| 16 | Узел крепления КГП-16-3 | ТУ3449-023-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 3 | 0,81 | |
| 17 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | ТУ3449-033-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 18 | 0,67 | |
| 18 | Серьга СР-12-16 | ТУ3449-027-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 30 | 0,41 | |
| 19 | Скоба СК-12-1А | ТУ3449-020-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 15 | 0,95 | |
| 20 | Зажим натяжной НБ-3-6Б | ТУ3449-016-40064547-018 | | ООО "Энергетик" | шт. | 12 | 2,35 | |
| 21 | Изолятор стеклянный ПС120Б | ГОСТ 6490-93 | | ООО "Разряд-М" | шт. | 144 | 3,9 | |
| 22 | Зажим глухой поддерживающий ПГН-5-3 | ТУ3449-126-00-111120-97 | | ООО "Энергетик" | шт. | 3 | 5,5 | |
| 23 | Зажим плашечный ЗП50-240/50-185 (SL14.2) | | | ООО "Энергетик" | шт. | 12 | 0,288 | |

СОГЛАСОВАНО :

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Медведев П.А. | | | 03.2020 |
| ГАП | | Слободчикова Е.А. | | | 03.2020 |
| Н.контроль | | Слободчикова Е.А. | | | 03.2020 |
| Проверил | | Медведев П.А. | | | 03.2020 |
| Разработал | | Шилов А.А. | | | 03.2020 |

27:18-003-102/ХЭС-01.01-ТКР1

Реконструкция ВЛ-110кВ протяженностью 1,29 км ( АГМК Хабаровский край)

Конструктивно-строительные решения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 2 |

Ведомость изделий, материалов и оборудования

ООО «Землеустройство-ДВ» г. Хабаровск

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Защитный протектор ПЭС-16,8-13 | ТУ3449-007-27560230-06 | | ООО "Электропоставка" | шт. | 3 | 0,35 | |
| 2 | Грозозащитный трос ТК-50(С-50) | ГОСТ 3063-80 | | ООО "Энергетик" | м. | 60 | | |
| 3 | Зажим натяжной спиральный НС-9,1 П-02(К70) | ТУ3449-022-27560230-2008 | | ООО "Энергетик" | шт. | 2 | 0,35 | |
| 4 | Ушко однолапчатое У1К-7-16 | ТУ3449-033-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 2 | 0,57 | |
| 5 | Изолятор стеклянный ПС70Е | ГОСТ 6490-93 | | ООО "Разряд-М" | шт. | 4 | 3,6 | |
| 6 | Серьга СР-7-16 | ТУ3449-027-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 2 | 0,3 | |
| 7 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А | ТУ3449-025-59116459-2006 | | ООО "Энергетик" | шт. | 2 | 0,6 | |
| 8 | Серьга ПР-7-6 | ТУ3449-038-84716711-2009 | | ООО "Энергетик" | шт. | 2 | 0,34 | |
| 9 | Сталь круглая Д=16мм, L=5м | ГОСТ 2590-88 | | | шт. | 4 | 8,0 | |
| 10 | Гайка М16 | ГОСТ 5915-70 | | | шт. | 4 | 0,03 | |
| 11 | Шайба пружинная М16 | ГОСТ 6402-70 | | | шт. | 4 | 0,01 | |
| 12 | Болт М16х80 | ГОСТ 7796-70 | | | шт. | 4 | 0,013 | |
| 13 | Полоса ст. 40х6 | ГОСТ 103-76 | | | м. | 12,64 | 0,3 | |
| 14 | Фундамент Ф5-Ам | ТУ5800-001-00113377-2001 | | | шт. | 4 | 6300 | |
| 15 | Ригель Р1-А | Серия 3.407-115 | | | шт. | 8 | 500 | |
| 16 | Хомут КР-1 | Серия 3.407-115в.5 | | | шт. | 8 | 13 | |
| 17 | Мастика Битумно-Резиновая МБР-75 | ГОСТ 15836-79 | | | кг. | 287 | | |
| 18 | Грунтовка ГФ-021(ПФ-02) | ГОСТ 25129-82 | | | кг. | 5,1 | | |
| 19 | Краска БТ-177 | ГОСТ 5631-79 | | | кг. | 5,1 | | |
| 20 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-240-2Т | ТУ3449-001-52819896-2010 | | | шт. | 6 | | |
| 21 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-3Т(Д) | ТУ3449-001-52819896-2010 | | | шт. | 6 | | |
| 22 | Гайка М14 | ГОСТ 5915-70 | | | шт. | 24 | 0,03 | |
| 23 | Шайба пружинная М14 | ГОСТ 6402-70 | | | шт. | 24 | 0,01 | |
| 24 | Болт М14х32 | ГОСТ 7796-70 | | | шт. | 24 | 0,0618 | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |

СОГЛАСОВАНО :

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | Ndок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

27:00:31-591\ХЭС-01.01-ТКР1-ВМ

Лист 2

Формат А3