Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 546/МР-Р

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора поставки ***«Выключатель элегазовый 35 кВ»***
(Лот № 311001-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

г. Благовещенск **«30» августа 2021**

№ ЕИС – 32110511133

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки ***«Выключатель элегазовый 35 кВ»*** (Лот № 311001-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	10.08.2021 09:15	АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"	2 700 000,00
2	10.08.2021 09:15	ООО ""УЭТМ-МОНТАЖ"	2 700 000,00
3	10.08.2021 09:15	АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»	2 700 000,00
4	10.08.2021 09:15	АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2 700 000,00
5	10.08.2021 09:15	ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"	2 700 000,00

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: **3 (три)** заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки Участника АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"
3. Об отклонении заявки Участника ООО "УЭТМ-МОНТАЖ"
4. Об отклонении заявки Участника АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»
5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке
6. О предварительной ранжировке заявок
7. О проведении переторжки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	10.08.2021 09:15	АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ	2 700 000,00

		КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634), ИНН: 7701931307	
2	10.08.2021 09:15	ООО ""УЭТМ-МОНТАЖ" (620017, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ФРОНТОВЫХ БРИГАД, 27,), ИНН: 6663062122	2 700 000,00
3	10.08.2021 09:15	АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» (199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 24-Я В.О., ДОМ 3-7 ЛИТЕР И офис (квартира) ОФИС 1), ИНН: 7801032688	2 700 000,00
4	10.08.2021 09:15	АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1), ИНН: 2723051681	2 700 000,00
5	10.08.2021 09:15	ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (680014, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, ПЕР БЛАГОДАТНЫЙ, ДОМ 29А,), ИНН: 2724223559	2 700 000,00

По вопросу № 2

Отклонить заявку АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	Участник предлагает к поставке выключатель вакуумный ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1000А на раме с ТТ=3шт., при этом в Приложении 1.1. к Техническим требованиям указан выключатель элегазовый серии ВГБ-35., что не соответствует условиям пункта 3.3 в котором указано, что в связи с тем, что оборудование приобретается для обеспечения возможности оперативной замены аварийно-поврежденного идентичного оборудования тип и марка изменению не подлежат.
2.	Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части габаритных размеров. В соответствии с опросным листом требуемая высота от аппаратных зажимов ввода до земли 2740 мм, а в предложении участника указана высота 3040 мм., что не соответствует условиям пункта 3.2. вы котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.
3.	Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части исполнения трансформаторов тока. В опросном листе указаны встроенные трансформаторы тока, в то время как участник предлагает к поставке выносные трансформаторы тока., что не соответствует условиям пункта 3.2 в котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

По вопросу № 3

Отклонить заявку ООО "УЭТМ-МОНТАЖ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	Участник предлагает к поставке высоковольтный элегазовый выключатель ВЭБ-35.630/12,5 УХЛ1, при этом в Приложении 1.1. к Техническим требованиям указан выключатель элегазовый серии ВГБ-35., что не соответствует условиям пункта 3.3. в котором указано, что в связи с тем, что оборудование приобретается для обеспечения возможности оперативной замены аварийно-поврежденного идентичного оборудования тип и марка изменению не подлежат.
2.	Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части габаритных размеров. В соответствии с опросным листом требуемая высота от аппаратных зажимов ввода до нижней границы привода 2540 мм, а в чертеже участника указана высота 2698 мм, что не соответствует условиям пункта 3.2. в котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.
3.	Отсутствует заполненный опросной лист в формате Приложения 1.1, что не соответствует условиям пункта 4.3.1.: Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования. В составе заявки Участник должен предоставить: 4.3.1. Заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование в формате Приложения №1.1.
4.	В паспорте к выключателю ВЭБ-35 указанная номинальная предельная кратность при первичном токе 600 А для обмотки 10Р составляет 12, а номинальная вторичная нагрузка 20 ВА, при этом в Приложении 1.1. заявленная кратность 14 и номинальная вторичная нагрузка 30 ВА соответственно., что не соответствует условиям пункта 3.2. в котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

По вопросу № 4

Отклонить заявку АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	Участник предлагает к поставке выключатель элегазовый баковый ВБ-35 кВ, при этом в соответствии Приложением 1.1. к Техническим требованиям указан выключатель элегазовый серии ВГБ-35., что не соответствует условиям пункта 3.3. в котором указано, что в связи с тем, что оборудование приобретается для обеспечения возможности оперативной замены аварийно-поврежденного идентичного оборудования тип и марка изменению не подлежат.
2.	Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части габаритных размеров. В соответствии с опросным листом требуемая высота от аппаратных зажимов ввода до земли 2740 мм, в заявке участника в Руководстве по эксплуатации указана высота 3320 мм. Глубина в опросном листе заказчика 1050 мм, в Руководстве по эксплуатации на предлагаемый выключатель указана глубина 2269 мм., что не соответствует условиям пункта 3.2. в котором указано, что Оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

По вопросу № 5

Признать заявки

1. АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
2. ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 6

1. Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

Критерий оценки (подкритерий)	Весовой коэффициент значимости		Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости)	
	критерия	подкритерия	АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Критерий оценки 1: *Цена договора*	90%	-//-	**4**	**4**
Критерий оценки 2: *Отношение участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции*	10%	-//-	**1**	**0**
Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости)			**5**	**4**

2. Утвердить предварительную ранжировку заявок:

Место в ранжировке (порядковый № заявки)	Дата и время внесения изменений в заявку	Наименование Участника и/или идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место (заявка № 4)	10.08.2021 09:15	АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1), ИНН: 2723051681	2 700 000,00	нет
2 место (заявка № 5)	10.08.2021 09:15	ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (680014, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, ПЕР БЛАГОДАТНЫЙ, ДОМ 29А,), ИНН: 2724223559	2 700 000,00	нет

По вопросу № 7

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является: **цена**
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1.	АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1), ИНН: 2723051681	2 700 000,00	нет
2.	ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (680014, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г	2 700 000,00	нет

№ п/п	Наименование Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
	ХАБАРОВСК, ПЕР БЛАГОДАТНЫЙ, ДОМ 29А,), ИНН: 2724223559		

4. Определить форму переторжки: **очная.**
5. Шаг переторжки: 0,1 – 100% от НМЦ лота без учета НДС
6. Назначить переторжку на **10 ч. 00 мин. 02.09.2021 г.**
7. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru
8. Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

Секретарь Закупочной комиссии ***О.В.Коваленко***