Приложение
к письму Филиала АО «СО ЕЭС»
Тихоокеанское РДУ
от _____ № _____

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на февраль 2025 г.

Предприятие	Объект	Оборудование	Учтен	Заявленное	Заявлен	Заявл	Время	Время	Время	Февраль 2025																													Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие	Причина	Состояни	Групп
										Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт										
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 500 кВ Комсомольская	ЭВ-С-119	Нет	10.02.25	12.02.25	3 дн	10.02.25	12.02.25	3 дн																													ТР	08:00	Отбор проб масла	с отключением		Не задано			Исходная	
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ СМР	СВ 110	Да	17.02.25	21.02.25	4 дн 9 ч	17.02.25	21.02.25	4 дн 9 ч																													ВПр	04:00	Выполнение работ техобслуживания устройств РЗА в объеме "В" на комплекте	с отключением		Не задано			Исходная	

Заместитель начальника Службы электрических режимов Дудкина Т.В.

Сухорукова Екатерина
Александровна
(4212) 38-05-44; 33-44