Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 301/МТПИР-Р

Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме (участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) на право заключения договора *Реклоузер* лот № 95901-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК

г. Благовещенск **«18» марта 2020**

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявки.

№ п/п	Идентификационный номер Участника	Дата и время регистрации заявки
1.	329859	12.02.2020 14:50
2.	330103	12.02.2020 17:17
3.	339123	25.02.2020 02:34
4.	339264	25.02.2020 08:29
5.	339275	25.02.2020 08:35

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявка.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок.*
2. *Об отклонении заявки Участника № 339123*
3. *Об отклонении заявки Участника № 339275*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок.*

ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок
РЕШИЛИ:

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

№ п/п	*Идентификационный номер Участника*	*Дата и время регистрации заявки*
1	329859	12.02.2020 14:50
2	330103	12.02.2020 17:17
3	339123	25.02.2020 02:34
4	339264	25.02.2020 08:29
5	339275	25.02.2020 08:35

ВОПРОС 2. Об отклонении заявки Участника № 339123
РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ***№ 339123*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1	Участником в техническом предложении в п.53 Приложение 1.1 (ОЛ на реклоузер 10 кВ) предложен корпус коммутационного модуля массой «не более 100 кг», что не соответствует требованиям п. 53 ОЛ Приложения 1.1 Документации о закупке: «не более 70 кг» По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены следующие разъяснения: *участник предлагает сравнить общий вес, учитывая вес монтажных металлоконструкций. При этом, требований к весу монтажных*

	комплектов ОЛ Приложение 1.1. не содержит. П. 53 ОЛ устанавливает допуск по весу для коммутационного модуля не более 70 кг. Участник предложил модуль весом 100 кг, что не является основанием для снятия указанного замечания, так как *не соответствует условиям п. 53 ОЛ Приложения 1.1 Документации о закупке*
2	Участником в техническом предложении в п.1.7 Приложение1.3 (ОЛ на реклоузер 35 кВ) предложен номинальный ток не менее 800 А, вместо не менее 1000 А, что не соответствует требованиям п. 1.7 ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке. По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены следующие разъяснения: *Участник предложил к поставке оборудование с номинальным током 800А, что меньше требуемых параметров 1000А*, что не является основанием для снятия указанного замечания, так как *не соответствует п.3.7. Технических требований Приложения 1 Документации о закупке и п. 1.7 ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке*
3	Участником в техническом предложении в п.1.8 Приложение1.3 (ОЛ на реклоузер 35 кВ) предложен номинальный ток отключения не менее 16 кА, вместо не менее 20 кА, что не соответствует требованиям п. 1.8 ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке. По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены следующие разъяснения: *Участник предложил к поставке оборудование с номинальным током отключения 16 кА, что меньше требуемых параметров 20 кА*, что не является основанием для снятия указанного замечания, так как *не соответствует п.3.7. Технических требований Приложения 1 Документации о закупке и п. 1.8. ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке*
4	Участником в техническом предложении в п.2.1 Приложение1.3 (ОЛ на реклоузер 35 кВ) предложен ток термической стойкости не менее 16 кА, вместо не менее 20 кА, что не соответствует требованиям п. 2.1 ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке. По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены следующие разъяснения: *Участник предложил к поставке оборудование с током термической стойкости 16 кА, что меньше требуемых параметров 20 кА*, что не является основанием для снятия указанного замечания, так как *не соответствует п.3.7. Технических требований Приложения 1 Документации о закупке и п. 2.1. ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке*
5	Участником в техническом предложении в п.2.3 Приложение1.3 (ОЛ на реклоузер 35 кВ) предложен ток электродинамической стойкости не менее 40 кА, вместо не менее 51 кА, что не соответствует требованиям п. 2.3 ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены следующие разъяснения: *Участник предложил к поставке оборудование с током электродинамической стойкости 40 кА, что меньше требуемых параметров 51 кА*, что не является основанием для снятия указанного замечания, так как *не соответствует п.3.7. Технических требований Приложения 1 Документации о закупке и п. 2.3. ОЛ Приложения 1.3 Документации о закупке*

ВОПРОС 3. Об отклонении заявки Участника № 339275

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ***№ 339275*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.5.1.7. и п. 4.9.5. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1	По результатам направления дополнительного запроса о предоставлении Участником технического описания конструктивного исполнения в соответствии с требованиями п. 3.4.2. Технических требования Участником представлен опросной лист: в п.1.5. участник подтвердил, что наибольшее рабочее напряжение предлагаемого оборудования составляет 40,5 кВ, однако, эта информация противоречит указанным

	данным в Документе «Техническая информация» на реклоузер OSM 38, где указано наибольшее рабочее напряжение - 38 кВ, что не соответствует условиям п. 1.5. Опросного листа Приложения 1.3. к техническим требованиям и п. 4.5.1.7 Документации о закупке в котором установлено следующее требование: *«Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки»*
2	По результатам направления дополнительного запроса о предоставлении Участником декларации соответствия на реклоузеры 10, 35 кВ в соответствии с требованиями п. 3.3.1. Технических требований Участником представлена декларация соответствия на реклоузеры OSM (регистрационный номер РОСС RU Д.ТР06.В.00012/19) на номинальный ток до 1000А. В едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ декларация с данным номером зарегистрирована на реклоузеры на номинальный ток до 800А., что не соответствует требованиям п. 1.5. Опросного листа Приложения 1.3. к Техническим требованиям и п. 3.3.2. Технических требований в котором установлено следующее требование: *«Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184»)* и п. 4.5.1.7 Документации о закупке в котором установлено следующее требование: *«Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также* должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки»
3	В техническом предложении Участника в Приложении 1.3 (ОЛ на реклоузер 35 кВ для ПС Ульяновская) п.1.8. указано, что номинальный ток отключения предлагаемого к поставке оборудования составляет 20 кА. По результатам направления дополнительного запроса о предоставлении Участником декларации соответствия на реклоузеры 10, 35 кВ в соответствии с требованиями п. 3.3.1. Технических требований Участником представлена недействительная декларация соответствия на реклоузеры OSM (регистрационный номер РОСС RU Д.ТР06.В.00012/19) с техническим данным на оборудование до 16 кА, что не соответствует требованиям п. 4.5.1.7 Документации о закупке в котором установлено следующее требование: *«Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки»*

ВОПРОС № 4. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок

РЕШИЛИ:

Признать первые части заявок следующих Участников: **329859, 330103, 339264** удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению и к участию в процедуре аукциона, назначенного на 20.03.2020.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК» _____ ***Е.Ю. Коврижкина***