

Филиал	У, кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.назначение объектов	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	01.01.17 0:07	01.01.17 0:40	0:33	01.01.17 0:40	0:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	ну	ну	Включен после частичного осмотра, причина не установлена	школа, дс / 300 чел / 2ТП / 0,03 МВт	#ССЫЛКА!	300	#####	#####	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	2	01.01.17 1:48	01.01.17 1:55		01.01.17 1:55		МТЗ, РПВ усп		у	обнаружено: в ТП 7182 (с. Валентин, 54 частных дома) поврежден трансформатор 400 кВа. -17 в ТП 7182 заменен трансформатор	700 чел / 0,8 МВт / 18 ТП / 2 школы, 2 котель	700	0,8	18	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Лазо - Солнечная - Сокольчи		01.01.17 7:37	01.01.17 8:00	0:07	01.01.17 8:00	0:07	МТО, РПВ усп		у	Обесточены ПС Милоградово, Сокольчи, вед. ПС Солнечная. Произведен обход, замечаний нет.	3,7 МВт / 1939 чел / 12 нас.пунктов	1939	3,7		-12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	01.01.17 11:47	01.01.2017 11:52	0:23	01.01.2017 11:52	0:23	Ав. Откл., РПВ усп.		у	часть г.Партизанск, 115бчел	0,9МВт/13ТП/котельная/0,7 МВт	1156	0,7	13	-6, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Бурун - Академическая		01.01.17 11:57	01.01.2017 11:57	0:05	01.01.2017 11:57	0:05	МТО, АПВ усп.		у	Произведен осмотр ВЛ-35 Бурун-Академическая-Ипподром, ПС Академическая, ПС Ипподром, ПС Седанка, ПС Чайка, замечаний нет.	нет				-4, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Кофровская	22	01.01.17 12:53	01.01.2017 13:55	0:00	01.01.2017 13:55	0:00	МТЗ, РПВ ну		ну	дачи. Повреждение на вед. отпайке.	нет/0,6 Мвт		0,6		-4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	10	02.01.17 15:55	02.01.17 18:21	1:02	02.01.17 18:21	1:02	МТО, АПВ нет, РПВ ну	нет	ну	п.Волчанец , 290чел. Оп. № 26 (деревянная) вырван крюк. (выпал). Устранено	котельная / 4ТП / 0,8Мвт	290	0,8	4	-14, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Лозовое	7	02.01.17 16:15	02.01.17 16:44	9:10	02.01.17 16:44	9:10	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	ну	у	с.Лозовое	нет / 0,04МВт		0,04		-16, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное	10	02.01.17 16:50	02.01.17 17:50	1:45	02.01.17 17:50	1:45	Откл.КУ"Земля"			В 17:50 включен без ТП 0051, повреждение тр-ра (Стр-а 250кВа, ТП однотрансф.). с.Ракитное, 54 частных дома. В 23:10 трансф-р заменен, все включено.	скважина / 4ТП	200	0,2	4	-14, обл.	
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Алексеев-Никольск - Корсаковка		03.01.17 7:18	03.01.2017 9:26	0:43	03.01.17 7:32	0:43	КУ, земля			С обесточиванием ПС Ал.Никольск. В 7:32 ВЛ в работе с землей, потребителям ПС Ал.Никольск обеспечен резерв. Произведен обход ВЛ, без замечаний (иней, днем растаял). (1бр, 2 чел, 1ед.техн + 1бр, 3чел, 1ед.техн). В 14:25 восстановлена норм.сх.	ПС Ал.Никольск от ПС Корсаковка по 10кВ	1900чел / 26ТП / 1МВт	1900	1	26	-12, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Березовка	16	03.01.17 7:48	03.01.2017 8:07	1:33	03.01.17 12:15	1:33	ав.откл, АПВ выв.	выве дено		с.Березовка, 200чел. Повреждение концевой кабельной муфты оп.1. Ч/з 19 мин запитано от резерва 50% нагрузки, в 11:10 запитано все. Произведен ремонт каб.муфты, в 12:15 вкл в работу.	ф.6, ф.8	нет / 5ТП / 200 чел / 0,5МВт	200	0,5	5	-19, облачно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	03.01.17 10:25	03.01.2017 11:19	0:06	03.01.17 15:03	0:06	КУ, перекос			Включен в работу с перекосом. Произведен осмотр. Пр.оп.86-00/11-12 обрыв провода. Устранено (15:03).	нет/ 0,01 МВт/ 112 чел/ 2ТП	112	0,01	2	-19, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	25	03.01.17 11:49	03.01.2017 11:53	27:39	03.01.17 11:53	27:39	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	выве дено	у	Произведен осмотр. ТП 7114 заменен поврежденный изолятор (16:23)	нет/1,5 МВт/ 155 чел/ 12ТП	155	1,5	12	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка	8	03.01.17 14:35	03.01.2017	2:26	03.01.17 15:13	2:26	Ав.откл, АПВ ну	ну		Осмотр уч.РКС без замечаний. Повреждение на вед. участке.	ф12	птицефабр/0,6 МВт/ 4ТП/ быта нет	0	0,6	4	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	03.01.17 19:00	03.01.17 19:06	0:29	03.01.17 19:06	0:29	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	выве дено	у			насосн, д/с/ 2 МВт/ 2141 чел/16ТП	2141	2	16	0, ясно
Ам.ВЭС	6	Старая Райчиха	6	03.01.17 22:01	03.01.17 23:12	1:00	03.01.17 23:12	1:00	Откл.КУ"Земля"			с.Безозерное, 700ч. На ОП 15 устранили обрыв вязки	котельная, школа/10Тп		0,2	10	-25, ясно	
Ам.СЭС	6	Невер	4	03.01.17 23:39	04.01.17 2:35	1:08	04.01.17 2:35	1:08	МТО, АПВ ну., РПВ ну	нет	ну	п.Невер, 800ч. ОП 14/7А повреждение концевой каб. муфты. Переключили на резервную КЛ	котельная, школа				-25, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	12	04.01.17 1:44	04.01.2017 2:40	0:54	04.01.17 12:49	0:54	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	нет	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. (без нагрузки), вкл в 12:49. В результате выдвигания опор из грунта произошло разрушение колпачков оп.12-00/7-11, из-за чего верхний провод упал на нижний. Устранено.	ф.18 Пс Биробиджан	больн, кот/0,3 МВт/ 400 чел/4ТП	400	0,3	4	-20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	04.01.17 3:40	04.01.17 4:08	2:08	04.01.17 4:08	0:14	МТО	запрет	у	Повреждение на ведомственном участке.	нет/28 Тп	0	1,3	28	-28, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	3	04.01.17 5:03	04.01.17 5:56	0:19	04.01.17 5:56	4:27	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	ну	ну	часть г.Большой Камень, 860чел. В 05:56 включен до РП 80006, запитано 18 ТП. В 06:15 запитали 6 ТП (ост 6 ТП), вкл в 10:31. Повреждение на участке потребителя.	5 котельных/30ТП/0,9 МВт		0,9	30	-6, пасм.	

Прим.ЮЭС	110	Широкая - Находка		04.01.17 8:15	04.01.17 8:15	0:54	04.01.17 8:15	4:38	ПС Находка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.В - 73,4 км. ПС Широкая: ТЗНП 2ст, АПВ усп.	у									-5, пасм
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Голубовка		04.01.17 8:15	04.01.17 8:15	0:04	04.01.17 8:15	0:04	ПС Широкая: ДЗ 1ст., ТЗНП, АПВ усп.	у									-5, пасм
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Находка		04.01.17 8:19	04.01.17 8:19	0:00	04.01.17 8:19	0:38	ПС Находка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.В - 73,4 км. ПС Широкая: ТЗНП 2ст, АПВ усп.	у									-5, пасм
Прим.ЮЭС	110	Восточная тяга - Голубовка		04.01.17 8:19	04.01.17 8:19	0:06	04.01.17 8:19	0:06	Восточная тяга: ЗНЗ 2ст.,	у		9.1.17 произведен осмотр ВЛ-110 Восточная/т - Голубовка, замечаний нет.							-5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Голубовка		04.01.17 8:19	04.01.17 9:23	0:21	04.01.17 9:23	0:21	ПС Широкая: ДЗ 1ст., ТЗНП 1 ст.	ну	у	С обесточиванием ПС Голубовка. Осмотр ПС Голубовка (ОВБ): откл положение СВ 110 (МТЗ), В-110 "Восточная/т" МТО, НЗЗ 2, 3 ст., АПВ-. В 09:23 на ПС Широкая включен В 110 "Голубовка", запитана 2С 110, 6 кв ПС Голубовка; в 9:33 на ПС Голубовка вкл СВ 110, запитана 1С 110, 6 кв ПС Голубовка.	7,2 МВт/ 3190/ г.Находка	3190	7,2				-5, пасм
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Голубовка		04.01.17 8:19	04.01.17 8:19	1:11	04.01.17 8:19	1:11	ПС Широкая: ДЗ 1ст	у			нет						-5, пасм
Юя ЭС	6	Алдан	Алдан3	04.01.17 9:24	04.01.17 9:59	2:56	04.01.17 9:59	2:56	КУ			Оп.38 ослабление крепления провода в пласечном зажиме (свечение, обнаружено при осмотре в темное время суток). Устранено.	д/с, скваж, теплосл.пункт/ 2,4 МВт/ 6700 чел/ 14 ТП	6700	2,4	14		-18, облачно	
Прим.ЮЭС	110	Широкая-Голубовка		04.01.17 9:37	04.01.2017 10:35	0:56	05.01.17 6:31	11:05	ТЗНП 1ст, ДЗ 1з	ну		С обесточиванием ПС Голубовка. В 10:10 на ПС Голубовка отключен СВ 110, включен В 110 "Восточная/т"; в 10:29 запитаны потребители 1сш 6кВ, в 10:35 потребители 2 сш 6кВ. Произведен обход ВЛ, без замечаний; в 16:12 верховой осмотр изоляции оп.оп.1-3 без замечаний; 18:03 повторный обход. Оп.31 выподание верхнего провода из лодочного зажима. АВР 24:00-6:00 /по решению РДУ, по режиму, без ограничения потребителя/. 5.1.2017 повреждение устранено, ВЛ включена. 13.1.17 ПС Голубовка по СВ 110 произведена после аварийная проверка РЗА, ТЗНП 2ст. работало без выдержки времени, неисправен часовой механизм, устранено.	ВЛ 110 кВ "Восточная-тяга-Голубовка"	7,2 МВт/ 3190/ г.Находка	3190	7,2		-5, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	25	04.01.17 10:04	04.01.2017 10:50	0:28	06.01.17 20:23	0:28	МТО, АПВ нет, РПВ ну	нет	ну	Потребителю обеспечен резерв. Определено МП КЛ-6кВ 317 м от ПС Ярославка (территория Ярославский ГОК). Смонтированы 2 кабельные муфты и кабельная вставка бм. 6.1.17 включен в работу по норм. ск.	ф14	детдом/0,9 МВт/ 878 чел/6ТП	878	0,9	6		-10, снег
Прим.ЗЭС	10	Уссури	2	04.01.17 23:23	04.01.2017 23:59	1:02	04.01.2017 23:59	1:02	Откл.КУ"Земля"			Лесозаводск, 38чел. Повреждение на вед. ТП		котельная/0,2МВт /1ТП	0	0,2	1		-14, ясно
Хаб.СЭС	10	Хурба	8	05.01.17 11:52	05.01.2017 13:01	0:53	12.01.17 17:36	0:53	МТЗ	выве дено	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Определено МП, 970 м. от ЦРП-11. Разложены пожог. 7.1.17 проводились земляные работы, разложен новый пожог. 8.1.17 МП расплано, кабель разрезан, испытан, определено ещё одно МП в 250-300 м. 09.01.2017 на 1-ом МП в 19:37 установлена вставка 10 метров и 2-е муфты, уточнили 2-е МП-1020 м., разложен пожог. Устранено 12.1.17 в 17:36, восст.норм.ск.	ф-17	аэропорт / 1ТП / населения нет /0,3МВт		0,3	1		-20, ясно

Прим.ЮЭС	10	Штыково	2	05.01.17 13:43	05.01.2017 13:46	0:00	05.01.2017 13:46	0:00	МТЗ, РПВ усп		у		часть п.Кучелиново, 20чел.		нет / 7ТП / 0,1МВт	0	0,1	7	-6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	05.01.17 16:14	05.01.2017 16:55	0:00	05.01.2017 16:55	0:00	Ав. откл. РПВ усп		у		часть п.Кипарисово-1, 30чел.		нет / 0,25МВт / ЗТП	0	0,25	3	-4, ясно
Ам.ВЭС	6	А	по ф-12 откл. СП-38	06.01.17 17:28	06.01.2017 18:01	0:00	06.01.2017 18:01	0:00	МТЗ, РПВ усп	нет	у				котельная / 8ТП / 1400 чел / 0,55МВт	1400	0,55	8	-22, облачно
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Восток	№2	07.01.17 16:05	07.01.2017 16:05	0:00	07.01.2017 16:47	0:00	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	ну	у		Обесточенных потребителей нет. Включена после осмотра ПС. Произведен обход ВЛ-35, замечаний нет. Повреждение на вед. участке "Шахтоуправление Восточная"	Цель №1	нет				-6, ясно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	07.01.17 16:41	07.01.2017 16:41	1:04	07.01.2017 16:41	1:04	МТЗ, АПВ усп.		у				нет				-20, обл
Ам.ЗЭС	10	Красноярво	6	07.01.17 19:16	07.01.2017 22:15	0:00	07.01.2017 22:15	0:00	МТО	запр ет	ну		с.Красноярво, 1094 чел. В пр.оп.9-10 обрыв 2-х проводов (над дорогой ведущей на ЗАО Асфальт, предположительно сторонней техникой). Сообщено в СБ. Устранено и включено без последствий для котельной.		школа, котельная, д/сад, скважина / 8ТП / 0,4МВт		0,4	8	-18, обл
Ам.ВЭС	10	Озерная	5	08.01.17 1:49	08.01.2017 6:59	341:24	08.01.2017 8:12	341:24	КУ "земля"				В 5:07 (ч/з 3ч 18 мин) котельная запитана от ДГ. Неисправен В-10кВ (не включается). Установлена каб. перемычка между ф-3 и ф-5, опробован от ф-3 без нагрузки ("земля"). Прибором обнаружено повреждение изолятора на оп. 3/2. После замены изоляции на оп. 3/2 фидер включен от резерва. По В-10кВ ф-5 устранена неисправность во вторичных цепях.	ф-3	школа, котельная на ДГ, скважина / 5ТП / 300 чел / 0,1МВт	300	0,1	5	-17, облач
Прим.ЮЭС	6	Ключевая	8	08.01.17 4:06	08.01.2017 4:44		08.01.2017 4:44		ав. откл. РПВ усп		у		В ТП-5005 повреждена КЛ-6кВ от предохранителей до тр-ра (400 кВА). Обесточены 5-и, 2-х этажные дом. В 12:52 повреждение устранено, потребители запитаны полностью.		нет / 3ТП / 0,8МВт / 350 чел	350	0,8	3	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	08.01.17 12:56	08.01.2017 12:56	0:35	08.01.2017 12:56	0:35	МТЗ		у				нет				-18, обл
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	08.01.17 15:26	08.01.2017 15:33	0:58	08.01.2017 15:33	20:54	ав.откл.	нет	у				нет / 15ТП / 0,54МВт	0	0,54	15	-9, обл
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	08.01.17 15:47	08.01.2017 16:30	0:46	11.01.17 19:25	58:19	ав.откл.	нет	не произв одили		Дачи. Выделен кольцующийся участок без нагрузки (кольцо с ф.15 ПС Бычиха), обесточенных потребителей нет. 9-10.01.17 обход не производили. (трасса проходит по поповеднику, необходим вездеход). 11.1.17 обход без замечаний, вкл в 19:25 по норм.сх.		нет / 15ТП / 0,54МВт	0	0,54	15	-9, обл
Прим.ЦЭС	10	Б-Оренбургская	6	08.01.17 19:05	08.01.2017 19:50	0:30	09.01.17 18:26	0:30	ав.откл.		не произв одили		с.Б-Оренбургское, Богуславка, 1500 чел. Включен до РС523 оп.90, запитано с.Б-Оренбургское (более 50%). Сбита ж/б оп.327, провода оборваны, 3 пролёта провода лежат на земле, виновник установлен (а/м принадлежащий компании "Ваши такси"), сообщено в СБ, полицию. Выведен из работы участок ВЛ-10 без потребителей от оп.90 до оп.369, оставшийся потребитель запитан от резерва. 9.1.17 в 18:26 повреждения устранены, схему привели в иск. состояние.	ф.4 ПС Пограничная	школа, приют / 13ТП / 0,6МВт		0,6	13	-8, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	08.01.17 21:55	08.01.2017 21:55	0:38	08.01.2017 21:55	0:38	МТЗ, АПВ усп		у				нет				-17, облач
Прим.ЗЭС	10	Уссури	5	09.01.17 12:42	09.01.17 12:42	1:16	09.01.17 12:42	1:16	Ав.откл.		у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-14, снег
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	09.01.17 15:02	09.01.17 15:02	0:00	09.01.17 15:02	0:00	МТЗ		у		с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьяновка		176ч./Котельная, школа, насосная	765	0,2	11	-5, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	09.01.17 16:17	09.01.2017 16:17	0:26	09.01.2017 16:17	0:26	МТЗ		у		с.Унгун, Красивое		2 котельные, 2 школы/445ч.	445	0,161	8	-20, обл.
Прим.ЮЭС	10	Краскино	11	09.01.17 16:28	09.01.17 16:33	0:05	09.01.17 16:33		МТЗ		у		п.Краскино. Повреждение на вед. отпайке.		водонасосная/25ч	25	0,2	4	-4, ветер
Прим.ЮЭС	10	Пограничная	4	09.01.17 16:58	09.01.17 17:04	0:36	09.01.17 17:04	0:36	Ав. Откл.		у		п.Пограничн. с.Бойкое		нет/330ч.	330	0,3	9	-9, ветер
Ам.ВЭС	10	Варваровка	20	11.01.17 8:02	11.01.17 9:19		11.01.17 9:19		КУ, земля				Оп.15 заменен поврежденный изолятор.		станц.биолог.очис тки/ быта нет	нет	0,1	2	-26, облачно
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	11.01.17 8:20	11.01.17 11:15	2:07	11.01.17 13:50	2:07	КУ, земля				Вкл до оп76 (без ЗТП), вкл в 13:50. Оп.96 заменен поврежденный изолятор (фарфор).		школа, кот/ 384 чел	384	0,2	7	-26, облачно
Ам.СЭС	10	Чалбачи	5	11.01.17 8:43	11.01.17 10:48	1:09	11.01.17 10:48	173:44	МТЗ	нет	ну		Пр.оп 125-126 устранен слхест проводов. Оп 125 заменен поврежденный изолятор.		школа, д/с, кот/462 чел	462	0,17	5	-32, облачно
Прим.ЮЭС	6	Угловая	10	11.01.17 10:25	11.01.17 10:31	0:03	11.01.17 10:31	0:03	МТО		у				нет/200 чел	200	1	11	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	7	12.01.17 0:09	12.01.17 0:10	0:20	12.01.17 16:04	0:20	Ав.откл.		у		п.Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел Произведен осмотр. ТП 5156 повреждение КЛ (от тр-ра до РУ0,4), заменен., схема восстановлена. (16:04).		котельная, д.дом/ 1181 ч.	1181	2,5	22	-19, ясно
Хаб.СЭС	6	Маго	6	12.01.17 0:32	12.01.17 0:44	0:41	12.01.17 0:44	0:41	МТО		у		п.Маго		котельная, насосная, 1223ч.	1223	0,5	11	-19, ветер, снег

Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	6	12.01.17 1:05	12.01.17 1:09	0:00	12.01.17 1:09	0:00	МТЗ		у	часть г.Николаевск на Амуре		д.дом, 2680ч.	2680	0,8	12	-19, ветер, снег
Прим.СЭС	10	Пластун	6	12.01.17 1:33	12.01.17 1:33	1:16	12.01.17 1:33	1:16	МТО	у		часть п.Пластун		больница, аэропорт, 800ч.	800	0,1	8	-20, ветер
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	16	12.01.17 2:41	12.01.17 2:48	0:21	12.01.17 2:48	0:21	МТЗ	нет	у	часть г.Николаевск на Амуре		нет, 800ч.	800	0,9	14	-19, ветер, снег
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	5	12.01.17 3:04	12.01.17 3:09	0:33	12.01.17 3:09	0:33	МТЗ	нет	у	часть г.Николаевск на Амуре		больница, 1347 ч.	1347	1,3	20	-19, ветер, снег
Прим.ЮЭС	10	Верхняя	16	12.01.17 3:10	12.01.17 5:07	2:10	12.01.17 5:16	2:10	Ав. Откл.	нет	не произв одили	часть п. Смоланиново. В 05-07 вкл. до РЛ на оп. 204 (запитано 3 ТП). В 05-16 включен полностью, замечаний нет		котельная/100 ч.	100	0,4	4	-18, ясно
Хаб.СЭС	110	Белая Гора - Многовершинная		12.01.17 3:43	12.01.17 3:43	0:00	12.01.17 3:43	0:42	НЗНП 1ст.	у		ИМФ 63,5км ф.-С.		нет				-19, ветер, снег
Хаб.СЭС	110	Белая Гора - Многовершинная		12.01.17 3:49	12.01.17 3:49	0:00	12.01.17 3:49	0:00	НЗНП 2ст.	у		ИМФ 62,5км ф.-В. 16.1.17 произведен обход в пр.оп.986-1021, без замечаний.		нет				-19, ветер, снег
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	16	12.01.17 4:10	12.01.17 6:28	2:59	12.01.17 14:35	2:59	МТО	нет	ну	часть г.Николаевск на Амуре. В 6:28 выделен головной участок КЛ, потребители перезапитаны от ф.29 ПС Ник.ТЭЦ. Проведены испытания головного участка КЛ, замечаний нет. В 14:35 схема приведена в исх. состоянии.	ф.29 ПС НТЭЦ	нет, 800ч.	800	0,9	14	-19, ветер, снег
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	5	12.01.17 5:44	12.01.17 9:19	5:10	12.01.17 14:01	6:23	КУ "земля"			часть г.Николаевск на Амуре. Больница перешла на резерв по 0,4кВ . В 8:40 вкл 1ТП, вкл в 9:19 с выделенным уч. от ТП36-опБ3. (ост 6ТП, 0,3 МВт, 500 чел, быт). Оп. 5-00/28 (на ЛР) отгорел шлейф фВ; оп. 5-50/3 поврежден изолятор фА; оп. 5-9/1 (на ЛР) поврежден изолятор фА. Устранено (14:01), востр.норм.схема.	ф23	больница, 1347 ч.	1347	1,3	20	-19, ветер, снег
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	12.01.17 6:01	12.01.17 6:10	0:38	12.01.17 6:10	0:38	МТЗ	ну	у	п.Литовко		котельная, насосная, больниц а, д.сад/1720	1720	1,4	12	-20, ветер, снег
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	12.01.17 6:10	12.01.17 10:30	0:50	12.01.17 10:30	0:50	МТЗ		ну	с..Береговое, п.Рыбачий, 631чел. Оп.286 обрыв вязки верхнего провода. Устранено.		котельная, насосная, школа/630ч.	630	0,3	5	-15, ясно
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК		12.01.17 6:56	12.01.17 7:14	0:00	12.01.17 15:09	0:00	ДЗ 3 зона	ну	у	Обесточены ПС ДСК, Камышовка, Ключевое, ПТФ. Обход ВЛ без замечаний. На ПС ДСК произведена регулировка привода СВ-35 (по мех.части). На ПС ДСК отключили СВ 35кВ (по ТУ) и включили ВЛ Левобережная-ДСК успешно. ВЛ ДСК-Волочаевка включена успешно. Весь потребитель запитан. На ПС ДСК выведена из работы 1 СШ 35кВ.		14900ч.	14900	9	121	-20, обл.
Ам.СЭС	10	Светлая	7	12.01.17 11:16	12.01.17 11:16	1:33	12.01.17 11:16	1:33	МТЗ	у				нет	0	0	0	-26, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	12.01.17 11:20	12.01.17 11:20	0:07	12.01.17 11:20	0:07	МТО	у		Обход.		нет	0	0	0	-24, пасмурно
Ам.СЭС	10	Энергия	4	12.01.17 11:20	12.01.17 11:20	0:43	12.01.17 11:20	75:38	МТЗ	у				нет	0	0	0	-26, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	5	12.01.17 12:24	12.01.17 12:24	0:20	12.01.17 12:24	0:20	МТЗ	у		Произведен обход. Оп 78 устранен обрыв вязки.		нет	0	0	0	-20, ветер
Ам.СЭС	10	Энергия	16	12.01.17 12:25	12.01.17 12:25	0:45	12.01.17 12:25	23:21	МТЗ	у				нет	0	0	0	-26, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	12.01.17 14:13	12.01.17 15:15	0:00	12.01.17 19:50	0:00	КУ, земля			Выделен уч.(без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Оп 152-00/18 заменили поврежденный изолятор	ф165	школа, кт, насосн/ 450 чел	450	0,1	6	-19, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	1	12.01.17 17:20	12.01.17 17:28	6:45	12.01.17 17:28	6:45	Ав.откл, РПВ усп		у			п/з/46 чел	46	0,05	2	-17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	12.01.17 22:37	12.01.17 23:22	16:04	12.01.17 23:22	16:04	МТЗ	нет	ну	п.Погранич. с.Бойкое. Повреждение на ведомств. отпайке.		котельная, школа/ 330ч.	330	0,3	9	-20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	13.01.17 10:54	13.01.17 10:55	0:16	13.01.17 10:55	0:16	МТО	ну	у	Осмотр, замечаний нет.		Котельная №9 (МПК-3), котельная №4 (РДК), котельная Ивановского с/с.	нет	0,6	3	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ	3	13.01.17 12:42	13.01.17 14:55	0:00	13.01.17 14:55	0:00	КУ "земля"			На опоре 47 заменили разрушенный изолятор.		водоканал (питался по рез. фидеру) / 13 чел	13	0,01	2	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	13.01.17 17:30	13.01.17 17:37	14:13	13.01.17 17:37	14:13	МТО	нет	у	Орехово, 282чел.		нет	282	0,1	6	-13, ясно
Ам.ВЭС	10	Касаткино	6	13.01.17 22:38	13.01.17 22:40	0:00	13.01.17 22:40	0:00	МТЗ	ну	у			кот, школа/101 чел	101	0,1	3	-19, облачно
Хаб.СЭС	10	Хурба	8	14.01.17 6:10	14.01.17 6:10	1:36	18.01.17 19:00	1:36	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение кабеля 10кВ от ЦРП-11 240м в сторону оп. №72, разложен пожар. 16.1.17 откопано 0,3 м, разложен новый пожар. 17.01.17 работы не вели. 18.01.17 повреждение устранено, схема приведена в исх. состоянии	ЦРП11	нет	0	0	0	-18, ветер, снег

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная		14.01.17 6:16	14.01.17 6:16	0:00	14.01.17 23:27	0:00	Усс-1: НЗЗ 1ст, АПВ усп. Пром: не отключался, блинkerов нет	у		На ПС Студгородок при выполнении переключений (для БВР по замене ТТ на ПС Уссурийск-1 по ВЛ 110 Тереховка выводилась в ремонт ВЛ-110 Уссурийск-1-Студгородок-3-Промышленная) произошел излом ОСИ ф.-В РЛ-110кВ в сторону ВЛ (пострадавших нет). Осмотр ПС Промышленная: отключенное положение В 110 Полевая, блинker НЗЗ 2ст. /фкл. в 10:17, замкнут транзит/. Дополнительно на ПС Завод обнаружен разрушенный опорный изолятор ф.В на ШМ-6кВ Т2 /ШМ под напряжением/- заменили в 14:44. С 16:53 до 20:10 ВЛ-110 Уссурийск1-Студгородок-3-Промышленная выводилась в ремонт (без ограничения) для замены ОСИ ф.-В РЛ-110кВ на ПС Студгородок.		нет	0	0	0	-16, облачно	
Хаб.СЭС	110	Белая Гора	2Т	14.01.17 7:03	14.01.17 7:06	0:05	14.01.17 17:59	0:05	без блинkerов			На ПС Б.Гора работа ОД-КЗ-110 и В-6 2Т, откл СВ-110 (МТО, 1стНЗНП, АПВ усп, ИМФ 1,1 км, фС). Обесточены потребители 2 сш 6 кВ ПС Б.Гора (ч/з 3 мин обеспечен резерв от 1Т). Осмотр 2Т без замечаний. 15:30 работа по проверке 2Т закончена, поврежденный не обнаружено, в 15:50 включен на Х.Х (17:59 под нагрузкой).	Б.Гора 1Т	ЗАО Б.Гора/ быта нет	0	4,3	6	-15, ветер, снег	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-24	7	14.01.17 7:55	14.01.17 8:14	0:06	14.01.17 8:14	0:06	МТЗ	у									-8, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	14.01.17 9:43	14.01.17 9:59	1:53	14.01.17 9:59	76:45	ав. откл.	нет	у		Обход без замечаний.		котельная, ЦТК-22 / 800 чел	800	1,4	4	-16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	14.01.17 11:05	14.01.17 13:46	4:00	14.01.17 14:50	4:00	МТЗ	нет	ну	Лвл=22,7км. Запитано 9 ТП из 12. В 14:49 вкл. по норм. сх, повреждение на вед ТП.		насосная / 46 чел	46	0,13	12	-15, ясно	
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	6	14.01.17 12:21	14.01.17 12:22	0:00	14.01.17 12:22	11:24	МТЗ	нет	у			детдом / 2680 чел	2680	1	16	-8, ветер, снег	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	14.01.17 16:02	14.01.17 17:54	0:20	14.01.17 19:45	0:20	МТЗ	нет	ну	Лвл=22,7км. Включен в работу при отключенном РЛ-2/111, запитано 9 ТП, вкл в 3:43. В пролёте оп.194-195 убрали ветку.		насосная / 46 чел	46	0,1	12	-7, ясно	
Хаб.СЭС	10	Хурба	18	14.01.17 16:30	14.01.17 16:57	1:17	14.01.17 16:57	1:17	МТЗ	выв	у			котельная, аэропорт / 3770 чел	3770	0,7	9	-8, ветер, снег	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	14	14.01.17 23:08	15.01.17 0:10		15.01.17 12:55		КУ, земля			Вкл до Р-56 (ост п/з на ДГ), до утра. В 12:55 включен полностью. На оп.381 обрыв вязки ф.С, устранено.		п/з школа, д/с, кот (на ДГ) / 195 чел	195	0,4	15	-15, снег	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка	16	15.01.17 4:51	15.01.17 6:15	2:55	15.01.17 6:15	5:30	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		кот / 820 чел	820	1,6	9	-10, ясно	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	15.01.17 11:39	15.01.17 13:45	2:05	15.01.17 17:03	2:05	МТЗ, МТО	ну	ну	п.Прогресс. Включен без ТП-274 (быт), повреждение вводного кабеля. В 17:03 заменен кабель, запитаны все полностью.		КНС, администр / 4150чел	4150	0,9	18	-15, обл	
Хаб.СЭС	10	Картель	17	15.01.17 15:57	15.01.17 18:11	0:06	15.01.17 18:11	0:06	МТЗ	ну	не произв одили	п.Гайтер. На оп.45(переход через а/м дорогу) разрушены 4 изолятора на 2-х фазах, расстрел из ружья неустановленными сторонними лицами. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		котельная / 2000чел	2000	0,28	3	+5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Смоляниново/тяга - Береговая-1.		15.01.17 21:45	15.01.17 21:45	1:52	16.01.17 14:15	1:52	Смоляниново/т:НЗЗ 1ст. АПВ не раб. Берег-1: МТО, НЗЗ 1ст, ускорение 3ст. АПВ ну	ну	ну	ПС Берег-1: ИМФ С-0 10,7 км; Лвл=31,5км.. Разрыв транзита. Произведён осмотр в пр оп. №81-100 (9-13,5 км от ПС Береговая-1), повреждений не выявлено. ВЛ 110 опробована с ПС Береговая-1 в 04:39 в работе не удержался (блинк. НЗЗ 1ст, ускорение 3 ст, ИМФ фаза С-0 13,1 км). В пр.оп.75-76 обнаружен обрыв провода ф.С. В 13:07 повреждение устранено, в 13:49 ВЛ-110 включена под напряжение. В 14:15 включена в транзит.		нет	0	0	0	-12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	16.01.17 14:30	16.01.17 14:35	0:01	16.01.17 14:35	15:55	МТЗ	нет	у	с.Абрамовка. КТП-20866 заменён опорный изолятор в 17:36.		школа, котельная / 700 чел	700	0,13	7	-8, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Марково	4	16.01.17 18:47	16.01.17 20:56	0:12	16.01.17 22:33	0:12	"земля" от КУ			с.Марково. Вкл. от резерва без вед. ТП-595. Заменён изолятор оп. №119 и вкл. по норм. сх.	ф-11 Игнатьево	нет / 50чел	50	0,07	7	-18, обл	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	16.01.17 18:52	16.01.17 18:57	0:04	16.01.17 18:57	0:04	МТЗ	нет	у	с.Ново-Георгиевка, с.Фадеевка, с.Байкал.		котельная / 330чел	330	0,4	9	-4, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Камень - Рыболов		17.01.17 10:16	17.01.17 10:16		17.01.17 10:16		ТЗНП1ст., АПВ усп. ИМФ ф.С-25,4 км	у		Обход без замечаний.		нет					-5, ясно
Хаб.СЭС	10	Картель	17	17.01.17 13:12	17.01.17 14:30	0:00	17.01.17 16:00	0:00	Откл.КУ"Земля"			п.Гайтер. В 14:30 вкл. без 2х ТП. ОП 113, 114 заменили два изолятора.		котельная, 2000ч.	2000		3	-15, обл.	
Прим.ЦЭС	10	Михайловка	7	17.01.17 13:44	17.01.17 15:36	0:07	17.01.17 15:36	0:07	Ав. Откл., РПВ ну		ну	с. Михайловка. Повреждение на абонентском ТП. В 17:36 включили без двух аб. ТП.		нет,500ч.	500	0,2	3	-5, ясно	

Прим.ЮЭС	10	Безверхово	5	17.01.17 16:20	17.01.17 16:48	0:05	18.01.17 12:50	0:05	МТЗ, "Земля"	ну	не произв одили	с.Безверхово. В 16:48 включен до РЛ-2, выделен участок ВЛ без нагрузки. На оп.162-165 обрыв вязки крайнего провода спиленным деревом, виновники не установлены, сообщено в СБ, полицию. В 23:10 повреждение устранено, фидер не включился. Включен до РЛ-2, выделен участок оп.11 до оп195 (без потребителей). 18.1.17 произвели полный обход, замечаний не обнаружено. В 12:50 схему привели в исх. состояние	водонасосная, электротролейная, 260ч.	260	0,06	3	-6, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Тихменево	СВ35	17.01.17 16:48	17.01.17 16:50		17.01.17 16:50		МТЗ	выв	у	При вводе в работу после планового ремонта ВЛ-35 Лесозаводск-Тихменево, ВЛ отключилась от МТЗ по причине не отключения на ПС Лесозаводск (МЭС) ЗН-35 в сторону линии из-за обрыва тяги. Отключение потребителей было согласовано на период переключений. В 19:20 ВЛ 35 Лесозаводск-Тихменево введена в работу	2котельных, 982ч	982	0,4	9	-6, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Кролевцы	25	18.01.17 11:18	18.01.17 13:22	1:57	18.01.17 17:53	2:06	Откл.КУ			По сообщению очевидцев в ТП 5213 задымление. Фидер откл. КУ (Обесточено: с.Суражевка). В 13:22 включен без ТП 5213 (повреждение тр-ра 160кВа, 14 домов). В 17:53 заменили тр-р, схему привели в исх. состояние	нет, 70ч.	70	0,3	9	-7, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Штыково	2	18.01.17 12:40	18.01.17 12:41	0:00	18.01.17 12:41	0:00	МТЗ, РПВ усп.		у	часть л.Кучелиново. По ТМ	нет, 20ч.	20	0,2	7	-6, обл.	
Хаб.ЦЭС	110	Красицкая	T1	18.01.17 13:38	18.01.17 14:10	0:00	19.01.17 17:15	0:00	б/б			В 13:18 с успешным АПВ отключилась ВЛ 110кВ Вяземская-Красицкая (НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ-27,5км., ф.А). На ПС Красицкая (ПС без ТМ) направлена бригада. При осмотре ПС Красицкая обнаружено: работа ОД, КЗ 110кВ Т1. Обесточены 1,2 сш 10кВ ПС Красицкая. (Т2 работает по стороне 35кВ). В 14:10 1,2 сш 10кВ запитаны от Т2. При таянии наледи попадание воды на клемный ряд панели защит тр-ра. 19.1.17 в 17:15 Т1 введен в работу. (произв.сушка; проверка РЗА без замечаний; устранена течь кровли).	Т2 школа, д.сад, 1545 ч.	1545	1	14	-25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири	22	18.01.17 15:09	18.01.17 15:40	2:18	18.01.17 15:40	10:25	МТО	запрет	у	часть г.Благовещенск. Осмотр без замечаний.	насосная, школа, 2000ч.	2000	0,6	5	-16, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	9	19.01.17 0:55	19.01.17 1:01	3:35	19.01.17 1:01	8:17	МТЗ	нет	у	с.Абраженовка, Снегуровка, Васияновка.	котельная, школа, д/с / 1650чел	1650	0,5	23	-16, ясно	
Ам.ВЭС	10	Шимановск	28	19.01.17 17:28	19.01.17 17:47	0:09	19.01.17 17:47	0:09	МТЗ	ну	у		школа, д/с, кот/ 1000 чел	1000	0,4	15	-20, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	4	20.01.17 15:53	20.01.17 16:25	4:20	20.01.17 18:09	4:20	КУ, земля			Вкл в 16:25 с выделенным уч. (на ТП15-18 откл ВН-10, ост.3ТП), вкл в 16:36 без ТП15-2, вкл в 18:09. ТП 15-2 заменен поврежденный прох.изолятор.	п/з, тп ГД / 500 чел	500	0,8	23	-17, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	5	20.01.17 16:42	20.01.17 16:45	0:18	20.01.17 16:45	8:13	МТЗ		у	Повреждение на ведомственной отпайке.	п/з/80 чел	80	0,02	2	-8, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	20.01.17 21:50	20.01.17 21:58	3:04	20.01.17 21:58	3:04	МТЗ		у	Обход на 23.1.17.	школа, 2620ч.	2620	1,2	12	-23, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка	6	21.01.17 7:48	21.01.17 8:05	2:03	21.01.17 10:05	2:03	КУ, земля			с.Екатеринославка. В 08:05 включен до ЛР2 (запитано 6 ТП). Пролет опор 128-129 обрыв провода. Устранено.	нет, 840ч.	840	0,8	12	-30, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Штыково	2	21.01.17 10:49	21.01.17 10:49	0:00	21.01.17 10:49	0:00	ав. откл		у	Обход на 23.1.17.	нет / 20чел	20	0,2	7	-13, ясно	
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф-23 ТП-5 В-6кВ	21.01.17 11:05	21.01.17 11:37	0:00	21.01.17 11:37	0:00	ав. Откл	нет	ну	село Красное. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП -98.	котельн, школа, водозабор / 4350 чел	4350	0,5	15	-25, ясно	
ЭС ЕАО	6	МК	118	22.01.17 4:12	22.01.17 5:04	0:19	22.01.17 13:15	0:19	КУ, земля			Вкл с выделенным поврежденным уч. (без нагрузки), потребитель обеспечен резерв. Оп.118-00/29 заменен поврежденный изолятор, ф.С.	кнс, кот/ 2500 чел	2500	0,67	9	-26, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	по ф.11 в ТП-7064 В-6кВ	22.01.17 16:20	22.01.17 16:33	0:00	22.01.17 16:33	0:00	МТЗ	нет	у	Обход на 23.1.17.	кот, школа / 243 чел	243	0,3	11	-8, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Южная	В-6 ТТ	23.01.17 10:17	23.01.17 10:33	0:00	23.01.17 10:33	0:00	ТЗШ-6, РПВ усп.		у	Обесточилась 1сш-6кВ. Одновременно отключился вед. ф.28, повреждение концевой кабельной муфты в ячейке. Включен без вед. ф.28. Проверка РЗА без замечаний.	быта нет	быта нет	3,7		-21, облачно	
Прим.СЭС	110	Чугуевка	В-220 АТ-1, В-220 Чугуевка-2	23.01.17 13:35	23.01.17 13:35	0:00	25.01.17 15:42	0:00	ДЭТ, ГЗ, МТЗ			На ПС 220 «Чугуевка» при вводе в работу АТ-1 для вывода в ремонт ВЛ-110 Молодежная-Чугуевка, при включении В-220 АТ-1, аварийно отключился В-220 АТ-1 и отключился В-220 "Чугуевка-2" от ТЗНП 1 ст. и ТО. Погашения потребителей нет. Осмотр АТ-1, В-110, В-220 АТ-1 без замечаний, газа в газовом реле нет. В 16:17 вкл. В-220 "Чугуевка-2". По АТ-1 не прошел испытания ввод 110 кВ ф.А /ранее 8-10.12.16 менялся по заявке / . 24.1.17 ввод ф.А заменен, испытан, залито масло. 25.1.17 ПС Чугуевка АТ-1 введен в резерв, после замены ввода 110кВ.	ВЛ-110 Молодежная-Чугуевка	нет	0	0	0	-17, обл

Прим.ЭЭС	10	Уссури	2	23.01.17 14:32	23.01.17 14:32	0:00	23.01.17 14:32	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-15, обл
ЮЯ ЭС	6	Водозабор	ГВП-2	23.01.17 17:36	23.01.17 17:38	2:02	23.01.17 17:38	2:02	МТЗ	ну	у	повреждение на вед. ТП.		скважина / быта нет	нет	0,32	3	-14, обл.
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	23.01.17 18:42	23.01.17 18:43	1:02	23.01.17 18:43	5:37	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка.		насосная, котельная, детдом, ИТК / 987чел	987	2,2	13	-17, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	5	23.01.17 18:42	23.01.17 18:42	0:16	23.01.17 18:42	0:16	МТЗ	у				нет	0	0	0	-17, ясно
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск	2	24.01.17 8:20	24.01.17 11:50	0:08	24.01.17 11:50	0:08	КУ "земля"			часть п. Лучегорск. В 11:50 выключен полностью. Была коронация и свечение в ячееке КРУН-10, по В-10 проведена замена и регулировка втычного контакта.		нет / 311 чел	311	1,2	9	-25, ясно
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск	5	24.01.17 10:12	24.01.17 10:13	0:46	24.01.17 14:27	0:46	КУ "земля"			п.Лучегорск. В 10:13 выключен с выведенным участком ВЛ-10 от РЛ-12 оп.12 до ПС 35/10 Водозабор (обесточено 1ТП Шлюзы- быта нет). На оп.82 РЛ-17 разрушен подвижный контакт РЛ, шлейф на трассе. Устранено.		водозабор / 120чел	120	0,1	5	-26, облачно
Хаб.СЭС	6	Северная	1	24.01.17 19:25	24.01.17 20:31	0:00	24.01.17 20:31	0:00	КУ "земля"			п.Северный. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 30 чел	30	0,06	4	-25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	25.01.17 3:08	25.01.17 4:55	0:04	25.01.17 8:58	0:04	КУ "земля"			Лвл=16,5км. п.Монастырище. Включен с "землей" для поиска повреждения прибором. В 07:43 после отключения РТП 7140 Овощехранилище (есть быт) "Земля" пропала. 08:18 КТП 7140 выведено в ремонт. В ТП исключен из схемы разрядник		школа / 2619 чел	2619	1,2	12	-23, ясно
Прим.ЮЭС	10	Краскино	4	25.01.17 3:30	25.01.17 3:36	0:45	25.01.17 3:36	0:45	МТЗ	нет	у	с.Цуканово.		Котельная, детсад, школа, / 560 чел	560	0,3	6	-11, ясно
Ам.СЭС	10	Энергия	514	25.01.17 11:12	25.01.17 11:21	0:01	25.01.17 11:21	0:01	МТО	не раб	у	часть г.Зея		фнс	100	0,14	8	-18, обл.
Ам.ЦЭС	10	Князевка	4	25.01.17 12:15	25.01.17 12:20	2:13	25.01.17 12:20	2:13	МТЗ	ну	у	с. Князевка, с. Андреевка. В пролете ОП1/1-1/2 обнаружено спиленное дерево, провод не поврежден		нет	387	0,06	4	-14, обл.
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	10	25.01.17 20:08	25.01.17 20:16	0:07	25.01.17 22:37	0:07	Ав. Откл	ну	у	часть с.Сергеевка. В 22:37 Устранен обрыв шлейфа по ф.А от РТП-7035 в ст. оп.40/2.		школа, 414ч.	414	0,5	7	-12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Лохвицы	8	25.01.17 22:43	25.01.17 22:52	0:02	25.01.17 22:52	0:02	МТЗ	ну	у	с.Лохвицы		нет / 25чел	25	0,01	1	-18, обл
Прим.ЮЭС	6	ЖБФ	В6 Т1	26.01.17 10:07	26.01.17 10:43	0:00	26.01.17 10:43	108:50	Ав. Откл.		у	обесточена 1С-6кв ПЮЭС ПС ЖБФ в 6 Т-1 и 1С - 6кв включили на Х.Х. в 10-25. 10:43 включено все кроме вед. ф.26 (Ав. Откл.). 2.02.17 проведена проверка РЗА, неисправность изоляции в цепях управления. Устранено		ВНС, котельная	180	1,5	42	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	26.01.17 11:36	26.01.17 13:39	0:00	26.01.17 17:35	17:11	МТЗ		ну	с. Сибирцево. 13-39 включен до ТП 7131. В 13-59 включен до РС-704(осталось обест. 3 ТП ). В 16:45 включили без ТП 7131.В 17-35 попытка полного включения успешна.		котельная, полклиника, 422ч.	422	0,6	6	-6, пасм.
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	23	26.01.17 11:40	26.01.17 14:39	0:03	29.01.17 17:55	10:56	МТО	выв	не произв одили	г. Николаевск н/А, с.Красное. В 14:39 выделен участок поврежденной КЛ бкВ от ТП-70 до ТП 65, МП 90м от ТП-6515:50 все потреб. перезапитаны. 26-27.1.17 расчищены от снега подъездные пути; 28 разработан котлован. 29- устранено.	ф.5 Николавка	больница, водозабор, 3 котельных, 4354ч.	4354	0,9	18	-20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	26.01.17 14:02	26.01.17 14:02	0:19	26.01.17 14:02	0:19	МТЗ	у		с.Лучки, с.Березовое.		нет, 1039ч.	1039	0,9	17	-6, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	26.01.17 18:27	26.01.17 18:32	0:10	26.01.17 18:32	0:10	МТО		у	с.Сибирцево		котельная, полклиника, 422ч.	422	0,6	6	+2, ветер
Ам.ВЭС	6	Старая Райчиха	1	26.01.17 19:18	26.01.17 21:18	4:42	26.01.17 21:18	4:42	Откл. КУ"Земля"			Ст.Райчиха. На оп.49 заменен поврежденный изолятор.		котельная, 100ч.	100	0,2	2	-20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	6	26.01.17 21:03	26.01.17 21:08		26.01.17 22:20		МТО	нет	у	с.Черниговка, Грибное, Горный Хутор. В 22:20 на оп.1 устранен обрыв шлейфа.		санаторий, котельная / 489чел	489	0,2	7	+2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	27.01.17 2:16	27.01.17 3:34	0:16	27.01.17 5:08	0:16	КУ "земля"			с.Халкидон, Светлое, 1293чел. На оп.83 разрушение изолятор. Устранено.		школа, котельная / 1293чел.	1293	0,8	21	0, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Разрез	3	27.01.17 3:29	27.01.17 5:50	1:32	27.01.17 5:50	1:32	КУ "земля"			с.Федосьевка, Бурлит. На РТП-2071 повреждение изолятора ф.С. Устранено.		школа, котельная / 498чел.	498	0,5	16	-3, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	1	27.01.17 3:29	27.01.17 6:04	2:41	27.01.17 6:04	3:45	КУ "земля"			теплицы. На оп.9 устранен обрыв вьзки провода.		нет	быта нет	0,01	1	-3, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Б-Оренбургская	6	27.01.17 4:07	27.01.17 4:50	0:06	27.01.17 14:45	0:06	ав.откл.			с.Б-Оренбургское, Богуславка. В 4:50 включен с отключенным участком РС-523 оп.90, без БТП, все соц значимые объекты запитаны. В 6:19 оставшиеся потребители запитаны от ф.4 ПС Пограничная, выведен из работы участок ВЛ-10 от РС-524 до РС-523. Погашенных потребителей нет; вкл в 14:45. Оп 217 устранен обрыв вьзки, схлест проводов.	ф.4 ПС Пограничная	школа, детприют / 1500чел	1500	0,6	13	-8, ветер

Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	27.01.17 6:10	27.01.17 6:17	0:31	27.01.17 6:17	0:31	МТО	нет	у	г.Партизанск	котельная / 1308чел	1308	1,5	11	-3, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	по ф.11 в РП-2091 ф.1	27.01.17 6:23	27.01.17 8:25	0:01	27.01.17 8:25	0:01	МТЗ			с.Нагорное. В пр.оп.26-27 убрана ветка с проводов.	д/с, школа, котельная / 870чел.	870	0,6	14	-7, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новопокровка	4	27.01.17 8:05	27.01.17 10:40	1:11	27.01.17 10:40	1:11	МТЗ	ну	ну	с.Гончаровка. Осмотр без замечаний.	котельная, школа / 245чел	245	0,1	3	-8, снег
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	27.01.17 9:00	27.01.17 9:32		27.01.17 9:32		Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП (вкл в 18:05).	школа, кот/330 чел	330	0,3	9	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	27.01.17 10:00	27.01.17 10:05		27.01.17 10:05		Ав.откл		у	Обход без замечаний.	кот/800 чел	800	1,4	4	-6, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	5	27.01.17 10:37	27.01.17 10:39	1:52	27.01.17 10:39	3:43	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	в.забор, станц.обезжелези в/120 чел	120	0,1	5	-8, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Приморская	8	27.01.17 10:40	27.01.17 10:43	0:27	27.01.17 10:43	0:27	МТЗ		у		кот, насос, школа, атс/ 340чел	340	0,3	3	-5, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	14	27.01.17 10:52	27.01.17 10:52	0:58	27.01.17 10:52	0:58	МТЗ, 33	у		Повреждение на ведомственном ТП.	нет	0	0	0	-17, снег
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	В-6Т2	27.01.17 11:15	27.01.17 14:03	109:56	27.01.17 13:34	109:56	МТО			С обесточиванием потребителей 2 сш бкВ (на 2 сш 3 фидера : ф14 (обеспечен резерв в 11:53), ф15,16). Осмотр: откл.положение ф15 (ав.откл, перекрытие В-бкВ м/ду баками ф А.,С, следы закопчения в яч.). В6 Т-2 включен в работу после чистки изоляции и испытания 2С бкВ.	школа, кот, д/с/ 600	600	1,9	22	-8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	15	27.01.17 11:15	27.01.17 14:12	15:32	28.01.17 9:37	15:32	Ав.откл			Потребителю обеспечен резерв. Перекрытие В-бкВ м/ду баками фА, С, следы закопчения в яч. Устранено.	ф16 д/с/300 чел	300	0,4	10	-8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	14	27.01.17 12:05	27.01.17 12:23	1:02	27.01.17 17:57	13:47	КУ, земля			В 12:23 вкл до Р-56, вкл в 12:56 до РЛ74 (ост.п/з Козловка (на ДГ)), труднопрох.местность; в 14:25 обход продолжен на снегоходе (предоставлен п/з); вкл в 17:58. Повреждение на ведомственном ТП.	школа, д/с, кот, п/з/195 чел	195	0,5	15	-16, снег
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	6	27.01.17 12:09	27.01.17 13:54	1:24	27.01.17 13:54	1:24	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	школа, д/с, кот/ 143 чел	143	0,2	6	-10, ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	2	27.01.17 12:31	27.01.17 12:49	2:06	27.01.17 12:49	5:24	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	школа/ 200 чел	200	0,17	2	-7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	8	27.01.17 12:55	27.01.17 13:08	2:14	27.01.17 13:08	2:14	Ав.откл		у		нет/ 250 чел	250	0,8	3	-5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	27.01.17 13:15	27.01.17 13:19		27.01.17 13:19		Ав.откл		у	причина ниже (в 14:02)	кот/ 1308 чел	1308	1,5	11	-7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	27.01.17 13:15	27.01.17 13:23	0:00	27.01.17 13:23	16:30	Ав.откл		у		кот/ 800 чел	800	1,4	4	-5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	7	27.01.17 13:30	27.01.17 13:34	0:00	27.01.17 13:34	17:18	МТО		у		школа, д/с/ 1460 чел	1460	3	15	-7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	27.01.17 13:34	27.01.17 13:38	2:04	27.01.17 13:38	2:04	Ав.откл		у	причина ниже (в 14:02)	кот/1308 чел	1308	1,5	11	-7, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга	5	27.01.17 13:56	27.01.17 17:52	0:05	28.01.17 10:40	0:05	Ав.откл	ну	ну	Лвл=71км, Лбаза=80км. Потребителю обеспечен резерв /кроме 3-х ТП; в 18:46 выделен уч. оп.10- оп.167 (ост ТП2031, запит в 19:49)/. Оп 98 устранен обрыв провода (22:10). 28.1.17 в 10:40 восст.нормальная сх.	ф15 школа, кот, больн/432 чел	432	0,2	11	-8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	27.01.17 14:02	27.01.17 14:06	3:11	27.01.17 14:06	3:11	Ав.откл		у	Произведен обход. Пр.оп 27-28 произведена перетяжка провода, фС.	кот/1308 чел	1308	1,5	11	-9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	11	27.01.17 15:20	27.01.17 15:25	2:09	27.01.17 15:25	3:46	МТО		у	Обход без замечаний.	нет/ 65 чел	65	0,1	4	-8, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	6	27.01.17 16:12	27.01.17 16:12	0:05	27.01.17 16:12	0:05	МТО		у		нет	0	0	0	-8, ветер
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	57	27.01.17 17:10	27.01.17 18:02	0:03	04.02.17 16:24	0:03	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ (на участке ПС-ТП336). 28- определено МП- 691м от ТП 336. 30.1.17 разложен пожар. 31.1.-1.2.17 не занимались. 2.2.17 проводились земляные работы, разложены пожого повторно. 4.2.217 в 16:24 устранено.	ф60 школа, д/с/ 1000 чел	1000	1,8	6	-16, ветер
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	12	28.01.17 8:45	28.01.17 8:45	0:00	28.01.17 8:45	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет				-15, облачно
Прим.ЮЭС	35	Гайдамак	Т2	28.01.17 12:44	28.01.17 14:40	1:24	28.01.17 15:57	1:24	ДЗТ			Стр-ра=6,3 МВА. На ПС Гайдамак схема ОД-К3 (отключалась ВЛ 35 "Волчанец-Гайдамак", МТЗ, РПВ усп в 14:09, 1.2.17 устранено повреждение во вторичных цепях привода В-35); обесточены потребители 2 сш бкВ. ПС Гайдамак: Т2 откл от ДЗТ (осмотр зоны ДЗТ без замечаний); откл полож.ф25 (вед, бл.МТО, МТЗ, вкл в 15:32). В 14:09 Т2 вкл на ХХ, в 14:40 набрана нагрузка. 29-30.1-1.2.17 произведена проверка РЗА Т2, изменены уставки ДЗТ в сторону увеличения. /29-выявлен небаланс в цепях ДЗТ; заявка 9:00-20:00 с поочередным откл ф.12,13,16,25,27, Рсум=5,2 МВт, 2950 чел/.	г.Находка/2060 чел	2060	3,3	39	-3, ясно
Хаб.СЭС	10	Монохто	д1ф	28.01.17 15:15	28.01.17 15:29	1:18	28.01.17 15:29	2:48	МТЗ		у	Повреждение на ведомственной отпайке.					-12, ветер



Ам.ЦЭС	10	Волково	16	28.01.17 16:11	28.01.17 16:23	1:52	28.01.17 22:06	1:52	МТЗ-2	ну	у	Произведен обход. Пр.оп 124-125 обрыв 2-х проводов строительной техникой. Сообщено СБ, ОВД. Устранено, в 22:06 схема приведена в исходное состояние.		адм, п/з/ 513 чел	513	0,7	7	-10, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	29.01.17 6:00	29.01.17 6:11	0:28	29.01.17 16:42	20:30	МТЗ		у	п.Халкидон,Светлое. Произведен обход. ТП-7269 повреждение тра 100 кВА (42 ч. дома в с.Халкидон). Произведена замена тра-ра (на 100 кВА).	котельная, школа, 1293 ч.	1293	0,8	21	-22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	29.01.17 6:00	29.01.17 6:11	0:02	29.01.17 6:11	0:02	МТЗ		у	с.Монастырище	школа, 2619ч.	2619	1,2	12	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяга		29.01.17 12:52	29.01.17 12:52	20:22	29.01.17 19:51	20:22	АТЭЦ: НЗЗ 1, 2ст АПВ ну. Смол.-т: НЗЗ 2,3 ст. АПВ ну	ну	не произво одили	Обесточенных потребителей нет (разрыв транзита). Пр. оп. 33-34 обрыв нижнего провода, фА (трубоукладчиком, строительство газопровода). Сообщено СБ, ОВД. В 19:04 повреждение устранено, в 19:51 ВЛ включена в работу.	ВЛ-110 Смоляниново-тяга - Береговая-1	нет	0	0	0	-6, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Смоляниново-тяга - Береговая-1		29.01.17 13:16	29.01.17 14:19	0:00	29.01.17 14:19	8:11	Берег.-1: НЗЗ 2ст, НЗЗ 3ст, МТО.	ну	у	Лвл=31,5км. ИМФ 28,6 км.ф.-С от ПС Береговая-1. С обесточиванием вед.ПС-110кВ Смоляниново-тяга, вед ПС-35 кВ Скалистая. (нарушение движения подвижного состава, 6 составов). Произведен обход зоны ИМФ, замечаний не обнаружено (пр.оп.1-18 от ПС Смоляниново-тяг). Направлено письмо в РЖД о предоставлении разъяснений по факту данного отключения.	ж/д / быта нет	0	13,3		-6, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Авангард	3	29.01.17 13:50	29.01.17 14:12	2:04	29.01.17 14:12	6:35	ав. откл.	нет	у	с.Залесье,с.Мельники.	нет/ 183 чел	183	0,16	7	-4, снег	
Прим.ЮЭС	6	Беневское	13	29.01.17 17:29	29.01.17 19:47	0:01	29.01.17 19:47	0:01	КУ, земля			Пр.оп 77-78 обрыв провода (несанцк.спил дерева). Сообщено СБ, ОВД. Повреждение устранено, схема восстановлена.	нет / 63 чел	63	0,04	3	-4, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	1	30.01.17 11:50	30.01.17 13:04	0:32	30.01.17 13:04	27:37	КУ, земля			Оп.88 заменен поврежденный изолятор ф.С.	Котельная-2 Школа-1 насосная 1 / 1534 чел	1534	0,3	5	-15, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Раковка	8	30.01.17 14:57	30.01.17 15:01	0:49	30.01.17 15:01	0:49	МТЗ	нет	у	Планируется обход	котельная / быта нет	0	0,1	3	-10, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	5	30.01.17 20:46	30.01.17 22:09	0:15	30.01.17 22:09		КУ, земля			Оп.70 устранен обрыв вязки.	кот, больн/300 чел	300	0,2	17	-13, облачно	
Прим.СЭС	110	Арсеньев-1	T1	31.01.17 17:18	31.01.17 17:55	0:31	01.02.17 1:48	0:31	ДЗТ			Обесточилась ПС-35 Анучино. Произведен осмотр Т1: газа в газовом реле нет, разрушены ОПН-6 Т1 ф.А,В,С, следы перекрытия на шинном мосту 6 кВ Т1. В 1:48 по Т1 демонтирован ОПН-6, произведено В/В испытание, включен на хх. 1.2.17 произведена проверка РЗА. Введен в резерв без ОПН-6 Т1.	T2	4253 чел	4253	4,1	78	-16, обл
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	01.02.17 1:27	01.02.17 1:30		01.02.17 1:30		МТО	нет	у	Луговое, Шамаковка Авдеевка, часть с.Кировка. Проведен обход: в с.Луговое на КТП-6060 перегорели предохранители 10/0,4кВ 3-х фаз, по ф.2 0,4кВ спилена оп.6/1 не установленными лицами. Сообщено в полицию, СБ.	Насосная-4, Котельная-2, Школа-2 Н-база Роснефть / 677 чел	677	0,6	23	-20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор	11	01.02.17 6:55	01.02.17 7:16	23:47	01.02.17 11:43	23:47	МТЗ	ну	у	с.Верхблаговеценск. При осмотре отключен РК-11 (2ТП РСК, 4 вед. ТП, карьер). Обрыв проводов 2-х фаз прол. оп. №38-39 неустановленной техникой. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.	погранзастава / 500 чел	500	1	26	-19, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Восток	2	01.02.17 11:03	01.02.17 11:03	0:06	01.02.17 11:03	0:06	МТЗ	у		В пр.оп.86/4/12-86/4/13 обнаружен наброс проволоки на провода. Сообщено в СБ,полицию	нет	0	0	0	-14, обл.	
Ам.ЦЭС	35	Западная - ПРП		01.02.17 11:23	01.02.17 11:23		01.02.17 11:23		МТЗ	у		В пр.оп.23-24 падение кабеля связи между пятиэтажными домами на провода. ВЛ-35 выводилась в ремонт с 13:25 до 14:11 (в течении 46 мин) без ограничения потребителя для снятия кабеля связи (повреждения оборуд-я РСК не было).	нет	0	0	0	-20, обл	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	01.02.17 12:36	01.02.17 12:40	0:06	01.02.17 12:40	0:06	МТЗ	нет	у	с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, Байкал.	котельная / 330чел	330	0,4	9	-10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя	16	01.02.17 13:00	01.02.17 14:48	2:10	01.02.17 14:48	2:10	ав.откл.	нет	у	п.Смоляниново, Романовка.	котельная, поликлиника / 100чел.	100	0,4	4	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	01.02.17 13:04	01.02.17 13:13	0:19	01.02.17 13:13	0:19	МТО	нет	у	п.Волчанец.	котельная, ЦТК-22 / 800 чел	800	1,4	4	-8, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-2 - Воздвиженка - Тимирязевка		01.02.17 13:11	01.02.17 13:47	0:43	01.02.17 21:00	0:43	МТО 1,2ст, МТЗ	ну		Обесточились ПС Тимирязевка, вед. ПС Воздвиженка. В 13:27 (ч/з 16 мин) ПС Воздвиженка запитана от ПС Коммунар. В 13:47 (ч/з 36 мин) ПС Тимирязевка запитана от ПС Михайловка. Обрыв грозотроса (из-за старости при сильном порыве ветра) в пр.оп.18/24-18/27 (демонтирован), обрыв шлейфа (в плащечн.зажиме) на оп.18/4. В 20:18 повреждение устранено, в 21:00 введена в работу.	ПС Михайловка, ПС Коммунар	2950чел	2950	6,3		-8, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	01.02.17 13:36	01.02.17 13:36	0:43	01.02.17 13:36	0:43	МТЗ	у			нет	0	0	0	-3, ясно	

ЮЯ ЭС	6	Эл.котельная	жилпоселок	01.02.17 14:02	01.02.17 14:02	0:32	01.02.17 14:02	2:16	МТО	у		При работе стороннего а/крана произошел срыв стропа, который подскел провода ВЛ-бкВ. Без пострадавших.		нет	0	0	0	-12, снег
Прим.ЭЭС	10	Заря	1	01.02.17 14:07	01.02.17 14:07	0:39	01.02.17 14:07	0:39	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	-3, ясно
Прим.ЭЭС	10	Новопокровка	4	01.02.17 15:48	01.02.17 15:50	0:03	01.02.17 15:50	0:03	МТЗ	ну	у	с.Гончаровка.	котельная, школа / 245чел	245	0,15	3	-15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по ф.4 РП Кондратено вка ф.3	01.02.17 16:25	01.02.17 16:33	0:08	01.02.17 16:33	0:08	МТЗ		у	с.Кондратеновка	250 чел, 0,7 МВт, 5 ТП	250	0,7	5	-15, ветер	
Ам.ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	02.02.17 11:56	02.02.17 11:56	0:17	02.02.17 11:56	2:17	1,2 зона ДЗ, АПВ усп	у		3.02.17 по результатам осмотра обнаружены следы перекрытия на проводах в пр.оп.121-122 ф.В.С. Рядом с линией ведутся работы по строительству ВЛ-220 Февральск-Рудная, подрядчик "Восточн.строит.компания" уронил дерево (30м) на ВЛ. Сообщено в СБ	нет	0	0	0	-15, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка	6	02.02.17 12:13	02.02.17 12:14	0:00	02.02.17 12:14	0:00	МТЗ	ну	у		309 чел, 0,1 МВт, 6 ТП, котельные-3	309	0,1	6	-8, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Турый-Рог	6	02.02.17 14:05	02.02.17 14:25	0:00	02.02.17 14:25	0:00	ав.откл			Повреждение на ведомственной отпайке.	школа, скважина / 460 чел	460	0,3	7	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка	2	02.02.17 18:52	02.02.17 19:33	0:32	02.02.17 21:16	0:32	МТЗ		ну	При повторном включении появилась земля ф.А, отключен от КУ. Включен с "землей" для отыскания повреждения прибором. На оп.160 устранен обрыв вязки провода ф.А.	школа, дс, котельная / 831 чел	831	0,3	12	-5, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	03.02.17 0:12	03.02.17 0:42		03.02.17 10:40		МТЗ	выв		часть г.Хабаровска. В 0:42 включен без 3-х ТП. В 1:16 запитаны от резерва все потребители. Выведен кабель м/ду ТП-283 и ТП-2083. В 10:40 испытан, без замечаний. Обход: ТП-1391 на проход, изоляторах обнаружены перья птицы	ф.13	школа, д/с / 1440чел	1440	1,3		-16, обл
Хаб.СЭС	6	Городская	В-6-Т1	03.02.17 10:13	03.02.17 10:20	0:52	03.02.17 10:20	9:03	МТЗ		у	Одновременно авар. откл. ф-8 (Вед.) от МТЗ. Обесточена 1сш-6 кв. Все включено без вед.ф.8 (нагрузка переведена по сетям потребителя). Проверка РЗА вед.ф.8 без замечаний.	г.Комсомольск-на-Амуре / 14700 чел	14700	9	95	-15, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	03.02.17 11:01	03.02.17 11:02	0:35	03.02.17 11:02	0:35	МТЗ	ну	у		котельная, насосная, школа, жд / 1511 чел	1511	0,9	20	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ	22	03.02.17 11:10	03.02.17 11:10	0:29	03.02.17 12:14	0:29	МТЗ		ну	На х.х. В пр.оп.38-39 сняли ветку с проводов	нет	0	0	0	-1, ясно	
Прим.ЭЭС	35	Заря	В-35-Т2	03.02.17 13:50	03.02.17 14:02	0:13	03.02.17 17:08	0:13	Дуговая защита	ну		Обесточены 1,2 сш-10 кв (Т2 в работе, Т1 в резерве). При включении фидеров поочередно ф.1 (РСК) отключился от МТЗ. 1,2 сш-10 кв введены в работу без ф.1. Проведена проверка РЗА и осмотр Т2 и КРУН-10, без замечаний. Схема приведена в исходную	Т1 Заря	2355 чел	2355	0,98	36	-1, ясно
Прим.ЭЭС	10	Заря	1	03.02.17 14:02	03.02.17 15:25		03.02.17 15:25		МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	котельная-2, школа, насосные-2 / 774 чел	774	0,08	11	-1, ясно	
Ам.ВЭС	10	Слава	4	03.02.17 15:10	03.02.17 15:49	0:00	03.02.17 15:49	0:00	"земля" от КУ			Самоустранилось	школа, вн башня, дс, ФАП / 776 чел	776	0,18	6	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково	2	03.02.17 18:00	03.02.17 18:50	0:16	04.02.17 1:12	0:16	МТЗ			Включен без КТП-5307 (отпайка на хутор Мамонтовский), на РТП КТП 5307 разрушена концевая муфта. Устранено.	нет / 20 чел	20	0,2	7	-5, ясно	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	04.02.17 14:28	04.02.17 14:29	1395:52	04.02.17 14:29	1395:52	МТЗ	ну	у	При обходе обнаружено оп.255-03/17 повр.2 изолятора.	дс, котельная / 1500 чел	1500	0,25	6	-15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная	2	04.02.17 14:30	04.02.17 15:11	0:00	04.02.17 15:54	50:07	МТЗ, 33	ну	ну	Пр.оп 26-27 падение дерева на ВЛ (рядом проходит ф.20 Бройлерная), без повреждения проводов (несанкц.спил). Замечание устранено. Сообщено СБ, ОВД.	нет/ 200 чел	200	0,3	6	-8, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная	20	04.02.17 14:30	04.02.17 15:25	0:00	04.02.17 19:05	0:00	МТЗ, 33	ну	ну	Пр.оп 26-27 падение дерева на ВЛ, обрыв проводов. Устранено.	ф2	нет/ быта нет	0	0,1	1	-8, облачно
Прим.ЦЭС	10	Дружба	4	04.02.17 15:27	04.02.17 17:50	1:46	04.02.17 17:50	1:46	КУ, земля			Оп.94 заменен поврежденный изолятор ф.С.	нет/ 50 чел	50	0,1	3	+4, ясно	
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	04.02.17 18:28	04.02.17 18:40	0:02	04.02.17 18:40	0:02	МТЗ		у		школа, кот, д/с, больн/ 1720 чел	1720	0,7	12	-16, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	05.02.17 13:11	05.02.17 13:27		05.02.17 13:27		МТЗ	ну	у		школа, кот/384 чел	384	0,25	7	-14, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	6	05.02.17 15:05	05.02.17 15:40	0:01	06.02.17 13:46	0:01	Ав.откл	ну	ну	Вкл до Р4 (без 3 ТП), вкл в 18:02 без п/з Чирки. Пр.оп. 26/113/13-14 падение дерева, обрыв 3 проводов (несанкц.спил), пр.оп 26-113/12-19 срыв изоляторов. Восстановлено.	кот, п/з/ 467 чел	467	0,2	8	-12, облачно	

Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная	2	05.02.17 15:45	05.02.17 16:05	0:00	05.02.17 19:50	0:00	МТЗ	ну	ну	В 16:35 вкл с выделенным поврежд.уч. (без нагрузки). Падение дерева на оп.25 (несанкц.рубка). Оп.25 погнута траверса, срыв изолятора, фА. Сообщено СБ, ОВД. Повреждение устранено, восст.норм.сх (19:50).	ф20	нет/ 200 чел	200	0,3	6	-12, облачно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	06.02.17 13:40	06.02.17 13:41	1:15	06.02.17 13:41	1:15	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП (проникновение животного в РУ 10).		школа, котельная / 1260 чел	1260	0,6	17	-7, ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая	22	06.02.17 19:57	06.02.17 19:57	11:59	06.02.17 20:02	11:59	МТЗ	ну	у	Был на ХХ.		нет	0	0	1	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	07.02.17 0:01	07.02.17 0:44	3:30	07.02.17 0:44	3:30	МТО		у	Повреждение в сетях потребителя. (ИТК №22, пр. 34/1-34/6 негабарит).		кот/ 800 чел	800	1,4	4	-12, ветер
Прим.ЮЭС	10	Штыково	2	07.02.17 13:55	07.02.17 14:04	0:01	07.02.17 14:04	4:15	МТЗ	ну	у			20 чел	20	0,1	7	-5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	07.02.17 17:41	07.02.17 18:30	0:06	07.02.17 20:44	0:06	МТЗ	ну	ну	Вкл. до оп.65 (без 2 ТП), вкл в 20:44. Пр.оп.97-98 снята ветка.		370чел	370	0,4	7	-10, ветер
Прим.СЭС	6	Лесная	В6 Т-1	07.02.17 18:05	07.02.17 18:36	1:06	07.02.17 18:36	1:06	МТЗ		у	Осмотр: откл.фидеров нет, выпавших блинк. по фидерам нет. /при наборе нагрузки ф5(вед) откл от МТЗ, в 19:00 обеспечен резерв от ф9/. 8.2.17 проведена проверка РЗА, замечаний нет.		в/ч	0	0,2	1	-15, облачно
Ам.ЦЭС	10	Чигири	В-10 Т1	08.02.17 14:29	08.02.17 14:35	1:05	08.02.17 14:35	170:05	МТЗ	выв	у	РПВ по ТМ. Откл. одновременно с ф.22, обесточивалась 1СШ-10кВ. Неселективная работа защит по причине неисправности реле времени В-10 ф.22. 9.2.17 устранена.		обл.больница, дом ребенка, насосная / 2640 чел	2640	1,25	13	-9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири	22	08.02.17 14:29	08.02.17 14:35	59:50	08.02.17 14:35	59:50	МТЗ	ну	у	РПВ по ТМ. Устранена неисправность реле времени. Повреждение в сетях потребителя на вед. участке		насосная / 2000 чел	2000	0,5	5	-9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Промышленная	10	09.02.17 4:55	09.02.17 6:27	1:47	09.02.17 12:02	5:50	МТО	ну	ну	Выделена кабельная линия от РТП до ТП-126, потребитель запитан полностью. В 12:02 установлена доп. опора, поврежденная часть кабеля (50м) заменена ВЛ.	Коммунальная ф.7, Амурсельмаш ф.22	г. Белогорск, 14200 чел., 5 котельных	14200	1,15	26	-17, облачно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	6	09.02.17 8:54	09.02.17 10:00	0:06	09.02.17 12:35	0:06	КУ "земля"			часть с.Екатериновка. Запитано 50% нагрузки. КТП-7550 поврежден разрядник. 12:35 выведен из работы поврежденный разрядник, потребитель запитан полностью.		котельная, детдом / 460 чел	460	1,3	12	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	09.02.17 11:40	09.02.17 13:52	0:26	09.02.17 13:52	0:26	КУ "земля"			Оп. №91 обрыв вязки провода.		школа, котельная / 165 чел	165	0,05	6	-8, ясно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф-23 в ТП-5 откл.ф-3	09.02.17 14:52	09.02.17 17:30	0:09	09.02.17 17:30	0:09	МТЗ	нет	ну	Николаевск на Амуре, с.Красное, с.Чныррах. В 14:54 (через 2 мин) котельные запитаны от ДГ. В 15:53 вкл. без 11ТП. В 17:30 включен полностью. Произведен частичный обход ВЛ, замечаний нет. 10.2.17 произведен частич. обход (из-за большого кол-ва осадков техника не едет).		3 котельн, очистные сооружения, насосная, псих.интернат / 5780 чел	5780	1,4	15	-7, снег, н/б ветер
Ам.ВЭС	6	А	6	09.02.17 15:02	09.02.17 15:07	0:21	09.02.17 15:07	0:21	МТЗ-1	ну	у	Повреждение в сетях потребителя на вед. участке.		н/с, школа / 1500 чел	1500	0,4	9	-10, облачно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия	7	09.02.17 19:24	09.02.17 22:22	0:05	10.02.17 16:08	0:05	ав. откл	нет	ну	Все потребители запитаны. Пр. оп.101-102 дерево на проводах, убрали и включили.	ф.3 Новороссия	нет / 100 чел	100	0,2	8	-7, н/б ветер
Хаб.ЦЭС	35	Тополево	1Т	10.02.17 11:15	10.02.17 12:05		10.02.17 12:05		ДЗТ			Обесточена 1сш-10 кв (АВР выведен по режиму, Т1 - 4МВА). На ШМ-10 Т1 обнаружена ворона. Замечание устранено, Т1 включен в работу, потребитель запитан		2260 чел	2260	3,2	14	-3, обл
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	10.02.17 12:11	10.02.17 12:12	0:17	10.02.17 12:12	0:17	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		котельная, насосная / 2268 чел	2268	1,5	27	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Березовка	16	10.02.17 12:14	10.02.17 12:19	0:08	10.02.17 12:19	2:29	МТЗ		у			нет / 450 чел	450	0,3	5	-6, снег
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	7	10.02.17 15:19	10.02.17 17:05	1:48	10.02.17 17:05	1:48	КУ, земля			Оп. 156 убрали гнездо (касалося провода).		школа, больница, котельная / 780 чел	783	1,1	29	-7. пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	10.02.17 16:00	10.02.17 18:10	479:12	10.02.17 18:10	479:12	КУ, земля			в 16:03 вкл. до РЛ 37 оп. 76/19 запитано 9 ТП. Оп. 76/57 заменен разрушенный изолятор.		с. Чугуевка. Каменка, школа, котельная / 1511 чел	1511	0,9	20	-5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Промысловка		10.02.17 16:56	10.02.17 16:56	0:40	10.02.17 18:47	0:40	Бер-1: МТО, ДЗ, Промысловка: откл. МВ	ну	у	ИМФ Ф "В", "С" 0,7 км., 1,1 км. со стороны ПС Промысловка. 18:44 РПВ со стороны ПС Промысловка успешно. 18:47 ВЛ включена в транзит. Произведен осмотр ВЛ полностью, упавшая берёза под ВЛ пролет оп. №80-81 (без повреждения провода).		нет	0	0	0	-5, ветер

Прим.ЮЭС	6	Западная	28	10.02.17 19:46	10.02.17 19:54	0:09	10.02.17 19:54	0:09	МТО		у		часть быта п.Угловое (Совхоз) / 131чел	131	0,5	11	-7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	35	10.02.17 19:59	10.02.17 22:05		13.02.17 0:50		МТО	выв	не произв одили	Запитан от резерва. 11.02.17 определено МП КЛ 496м от ЦРП-102, разложен пожар. 12.2.17- котлован раскопан, КЛ испытана. Устранено, установлены 2 каб.мудт и вставки 2м. Схема восстановлена	ф16	Б.камень / 550чел	550	0,1	5	-7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вадимовка	3	10.02.17 23:02	10.02.17 23:26	0:36	10.02.17 23:26	0:36	МТО	нет	у		котельная / 372 чел	372	0,1	6	-9, снег	
Прим.ЗЭС	10	Водозабор	В-10 Т1	10.02.17 23:05	10.02.17 23:12	4:57	11.02.17 0:01	4:57	МТО		у	Обесточены 1,2 СШ-10кВ, в 23:12 (ч/з 7 мин) по ТУ отключен СВ-10, включен В-10 Т1. Запитана 1СШ-10 (скважина №15,16). Остаётся обесточена 2СШ-10 (скважина №6/0,02МВт). В 0:01 (ч/з 56 мин) вкл. СВ-10, запитана 2СШ-10 (скваж. №6). 11.02.17 в КРУН яч.ф.2 обнаружен обгоревший колонок (тележка выкатного типа с предохранителем)		в работе скважина № 6,15,16 / быта нет	0	0,2		-13, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная	20	11.02.17 14:35	11.02.17 15:00	2:03	12.02.17 14:05	5:59	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-0024 (скважина, не работает, законсервирована), погашенных потр. нет. Пр.оп.25-26 падение дерева с края просеки, спиленного сторонними лицами. Оп.22,23 повреждены три изолятора, оп.24 поврежден один провод с изолятором, оп.25 повреждены три изолятора и три провода, оп.26 поврежден изолятор и погнута траверса, оп.27 повреждены два провода с изоляторами, оп.28,29 поврежден один провод. Сообщено в СБ. В 19:15 работы закончены, устранено 12.02.17 в 14:05 (16р, 4 чел, 1ед.техн), восст.норм.сх.		быта нет / свинокомплекс	0	0,2	2	-5, снег
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	11.02.17 15:24	11.02.17 20:44	2:59	11.02.17 22:20	78:15	МТЗ	выв	ну	Лвл=26,1 км; Лбаза=51км (заснеженные дороги). В 17:50 вкл. до Р-15 на х.х. В 18:19 вкл. до Р-85 на х.х. В 20:02 включен до Р-89. На место выехал Главный инженер ХСРЭС Тымчевский. В 20:44 включен без трех ТП (2РСК и 1 вед). На отпайке в пролёте опор №11-12 обнаружено дерево упавшее на провода ВЛ-10 кВ с края просеки (без повреждения). Устранено и фидер включен полностью.		нет / 450 чел	450	0,5	13	-5, снег
Ам.СЭС	10	Светлая	10	11.02.17 17:20	11.02.17 20:19	0:04	11.02.17 20:19	0:04	МТО	ну	ну	Пр.оп.24-25 падение дерева на провода (без повреждения провода), спиленно сторонними лицами. Сообщено в СБ. Убрано дерево.		радиоцентр (есть резерв), вч / быта нет	0	0,1	7	-9, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто	Д1Ф	11.02.17 18:00	11.02.17 18:55	0:00	11.02.17 18:55	0:00	МТЗ	нет	не произв одили	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / 777 чел	777	0,5	1	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	12.02.17 10:57	12.02.17 11:01	0:06	12.02.17 11:01	23:35	Ав.откл		у	Планируется обход		нет/ 700 чел	700	0,7	6	-7, ясно
Прим.ЦЭС	6	Осиновка	8	12.02.17 13:54	12.02.17 14:28	0:57	12.02.17 14:28	0:57	Ав.откл		у	Произведен обход. ТП6816 заменены перегоревшие ВВ предохранители. ФБ,С.		школа, кот/ 790 чел	790	0,5	10	-6, ясно
Ам.СЭС	10	Светлая	7	12.02.17 22:05	13.02.17 0:32	0:55	13.02.17 13:00	0:55	МТО	ну	ну	Выделен уч-к от РЛ-3 до РЛ-8, включен без двух ТП (локатор (есть др)), вкл в 13:00. Оп 121 устранен обрыв вязки.	ф.36 Светлая	быта нет	0	0,3	7	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	13.02.17 8:01	13.02.17 10:48	0:05	13.02.17 13:16	0:05	"земля" от КУ			В 10:29 вкл. до РЛЗ (без нагрузки), вкл в 10:48 до оп 280 (без отп. на п/л "Дубки"). Оп.280/41 обрыв вязки, фА. Устранено (13:16), восст.норм.сх.		школа, кот / 631 чел	631	0,3	5	-8, ясно
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ-Благовещенская с отп.Кооперативная, Чигири	№1	13.02.17 18:47	13.02.17 19:10	2:00	14.02.17 1:31	2:00	ВЧБ	запрет	ну	ФИП 1,64 км от БТЭЦ. Обесточена ПС Кооперативная, 1/2 ПС Чигири. (ГД перезапитан от ПС Дачная ф13). В 19:10 (ч/з 23 мин) запитаны потребители ПС Чигири (от Т2); в 19:19 (ч/з 32 мин) запитаны потребители ПС Кооперативная (по сети 10 кВ). На ПС Кооперативная обнаружен обрыв шлейфа ф.А между ШР-110-Т2 и В-110-Т2. В 23:32 ВЛ включена на ХХ. В 1:31 повреждение устранено, восстановлена нормальная схема.	ПС Чигири Т2 (СВ-10), ПС Кооперативная по сети 10 кВ	6,8 МВт/4758 чел/г.Благовещенск	4758	6,8	91	-6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	16	14.02.17 0:30	14.02.17 0:38	0:05	14.02.17 0:38	1:17	Ав.откл, РПВ усп		у	Произведен осмотр. На РТП-7020 (на оп.180) следы подгара, под опорой лежит обгоревшая проволока.		котельная / 281 чел	281	0,4	14	-10, ясно
Ам.ВЭС	10	Таежная	13	14.02.17 8:03	14.02.17 8:03	1:08	14.02.17 8:03	1:08	МТЗ		у	Планируется обход		нет	0	0	0	-14, обл
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп ПС Де-Фриз	№1	14.02.17 8:06	14.02.17 8:06	1:18	14.02.17 8:06	2:52	ТНЭП 1 ст, МТО, АПВ усп		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томь	11	14.02.17 9:10	14.02.17 9:36	2:21	14.02.17 14:39	2:21	МТЗ	ну	ну	Вкл до ТП12 (запитано более 50 % нагрузки), вкл в 10:12 (ост ТП-5), вкл в 14:39. ТП-5 отгорел шлейф. Устранено.		кот, насос, д/с, школа/ 15400чел	15400	3	18	-14, обл

Прим.ЮЭС	6	Западная	13	14.02.17 9:25	14.02.17 12:25	2:35	14.02.17 14:10	2:35	МТО	ну		Вкл до ТП5188, вкл в 13:54 до ТП5050, вкл в 14:10. Повреждение на ведомственном ТП. (в 12:15 по ф33 заменена сгоревшая катушка включения)	котельная / 680чел	680	2	14	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	8	14.02.17 10:17	14.02.17 11:05	0:43	14.02.17 11:05	10:38	"земля" от КУ			Произведен обход. На приемном портале ТП1076 снята птица (сорока).	нет	1500	0,8	11	-10, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	22	15.02.17 13:47	15.02.17 14:36	0:07	15.02.17 14:36	0:07	МТО	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.	нет		0,18	9	-5, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	13	15.02.17 15:42	15.02.17 15:53	2:02	15.02.17 15:53	2:02	МТЗ	ыв	у	Повреждение на вед. отпайке на ТП-2268.	нет		0,68	4	-14, обл	
Хаб.ЦЭС	35	Индустриальная - Протока	№2	15.02.17 17:40	15.02.17 17:40	1:01	16.02.17 19:37	1:01	"земля" от КУ			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение каб. муфты ФВ на ПС Протока. 16.02.17 смонтирована каб. муфта, проведены испытания - успешно. В 19:37 вкл.под напрядением на 24 ч.. 17.02.2017 в 22:03 введена в работу под нагрузку по нормальной схеме.	цель №1	нет	0	0	0	-10, обл
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	2	16.02.17 4:08	16.02.17 4:42	2:35	16.02.17 4:42	2:35	МТЗ	ну	у		кот, школа, д/с/ 1323 чел	1323	0,5	20	-9, ясно	
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха	2	16.02.17 5:46	16.02.17 5:59	0:32	16.02.17 5:59	0:32	МТО	ну	у		кот, вн.башня, школа, адм/ 482 чел	482	0,16	9	-15, снег	
Ам.ЦЭС	10	РП Козьмодемьяновка	12	16.02.17 5:49	16.02.17 7:55	0:00	16.02.17 7:55	0:00	КУ, земля			с.Козьмодемьяновка. ОП 11 заменили изолятор	нет/ 350 чел	350	0,1	7	-15, снег	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	7	16.02.17 7:14	16.02.17 10:42	0:05	16.02.17 10:42	0:05	КУ, земля			ОП 7-00/57 заменили изолятор	кот/ 300 чел	300	0,1	3	-16, снег	
Прим.ЗЭС	10	Рошино	2	16.02.17 11:05	16.02.17 11:20	0:02	16.02.17 18:10	0:02	МТО		у	часть с.Рошино. На ТП-4053 заменены плавкие вставки и опорная изоляция.	котельная, школа, 3750 ч.	3750	1,4	21	0, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	2	16.02.17 11:25	16.02.17 11:30	0:03	16.02.17 16:15	0:03	МТЗ	ну	у	с.Ракитное, с.Орехово, с. Боголюбовка, с.Ясная Поляна. ОП 306 заменили 2-а изолятора.	3-и котельных, 3-и школы, д.сад	1323	0,5	20	-1, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	15	16.02.17 12:20	16.02.17 15:31	0:00	16.02.17 15:31	0:00	Откл. КУ"Земля"			с.Гродеково, Переялавка. В пролете ОП 16/2-16/3 убрана ветка	очитсные, школа, котельная, 280ч.	280	0,4	7	-12, снег	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	19	16.02.17 13:09	16.02.17 13:52		16.02.17 15:08		Откл. КУ"Земля"			с.Могилёвка. В 13:52 Ф-19 перезапитан по Ф-1 ПС Черняево в 13:52(запитано 11 ТП). В пр.оп.№7-8 устранен обрыв провода	ф.1 ПС Черняево котельная, школа,д.сад, 1400ч.	1400	0,3	16	-5, снег	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок	12	16.02.17 13:13	16.02.17 13:56	2:48	16.02.17 17:16	2:19	Ав. Откл.			13:56 Ф-12 перезапитан от Ф-3 ПС А . На ОП 22 заменили изолятор.	ф.3 ПС А теплицы		0,5	5	-1, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	10	16.02.17 13:49	16.02.17 15:22	2:57	16.02.17 15:22	22:22	МТЗ	ну	ну	с.Тамбовка. В пролете ОП 33-34 убрана ветка, устранен склест.	котельная, 500ч.		0,1	15	-15, снег, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Томь	30	16.02.17 14:18	16.02.17 14:30	0:18	16.02.17 15:45	5:52	Откл. КУ"Земля"			с.Низинное. В 14:30 включен без 1 ТП. ОП 7/2 заменили изолятор.	школа, котельная, 1700ч.		0,4	8	-15, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха		16.02.17 14:57	16.02.17 16:18	1:45	16.02.17 18:12	1:45	МТЗ, "Земля"	ну	не произво одили	ОМП - 30кв ф.А.В.Обесточены ПС Бычиха, Корейский поселок. На ПС Краснореченская АВР 6 успешен. В 16:18 выделен участок ВЛ 35 Бычиха-Корейский поселок, весь потребитель запитан. По ВЛ 35 Корфовская-Бычиха в пролете ОП 174-175 падение дерева при валке сторонними лицами. Провод не поврежден. В 18:12 схема приведена в исх. состояние. Обход ВЛ Бычиха-Корейский поселок-замечаний нет. Валку деревьев осуществляла организация с разрешения лесничества. Выпиливались деревья из неохранный зоны. Согласования с сетями не было, составлен акт. Участок ВЛ Бычиха-Кор. поселок и ВЛ Корфовская-Бычиха имеют участок совместного подвеса	на ПС Краснореченска я включен СВ 35кВ	Школы-3, д/с, скважина-3, водозабор, котельная-2, 3560 ч.	3560	9,8		-10, снег
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	17.02.17 3:55	17.02.17 4:25	0:18	17.02.17 4:25	0:18	ав.откл	нет	у	г.Партизанск.	котельная, школа / 1289чел	1289	0,9	11	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	17.02.17 10:15	17.02.17 10:27	0:20	17.02.17 10:27	0:20	МТЗ		у	с. Кроуновка.	школа, котельная, 700ч.	250	0,5	8	-4, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Котиково		17.02.17 11:19	17.02.17 11:50	0:13	17.02.17 11:50	0:13	ПС Лермонтовка: НЗЗ Зст., АПВ ну., РПВ усп. ПС Котиково: НЗЗ Зст., АПВ ну	ну	у	Обесточены ПС 110кВ :Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка; ПС 35кВ: Шериметьево, Капитоновка. В 11:28 на ПС Лермонтовка РПВ усп. (запитана ПС Шериметьево, Лермонтовка. 3 МВт.). В 11:50 на ПС Хор включен В 110 "Красицкое", все ПС запитаны. По прибытию бригады на ПС Котиково: отключено положение СВ110кВ (НЗЗ Зст.). На ПС Котиково Т2 работает по стороне 35кВ, Т1 работает по стороне бкВ. Оставшиеся ПС перезапитали от ПС Хор, СВ 110 кВ на ПС Котиково не включали. В пролете ОП 41-42 рубка деревьев сторонними лицами, падение дерева, распушение провода ф.-А. Виновники установлены. 18.02.17 с 12:09 до 15:06 ВЛ выводилась в ремонт без ограничения потребителя для наложения бандаж.	Вяземский р-н 25100ч.	25100	12,2		-8, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	5	17.02.17 11:36	17.02.17 11:36	0:04	17.02.17 11:36	0:04	МТЗ		у	В пролете ОП 145-146 перетянули провод	больница, котельная				-15, ветер	

Прим.ЮЭС	10	Надеждинская	20	17.02.17 11:43	17.02.17 12:20	0:08	17.02.17 14:13	0:08	МТЗ	ну	ну	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. В 12:20 перезапитано 12 ТП. Повреждение на ведомственной отпайке.	ф.9ПС Надеждинская	школа, котельная, 370ч.	370	2,1	18	-3, ветер				
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ3 - Водозабор с отп. ПС Племрепродуктор	№1	17.02.17 13:02	17.02.17 13:02	0:04	17.02.17 13:02	0:04	НЗЗ 1ст., МТЗ 1ст	у		Произведен осмотр ПС, замечаний нет. 27.02.17 до отпайки на ПС Племрепродуктор, всего 5 км, замечаний нет. 28.02.17 обход завершен полностью, замечаний нет.		нет					-10, обл.			
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	17.02.17 14:10	17.02.17 16:15	0:04	17.02.17 16:15	0:04	Ав. Откл.	ну	у	с. Прилуки, Усачевка. Обход без замечаний, в 16:16 включен успешно		школа, котельная, 220ч.	220	0,2	6	-4, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	17.02.17 14:14	17.02.17 14:14	3:56	17.02.17 14:14	20:44	МТЗ	у		с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка		котельная, школа, насосная, 765ч.	765	0,2	11	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	17.02.17 14:40	17.02.17 14:40	0:04	17.02.17 14:40	0:04	МТЗ	у		с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка		котельная, школа, насосная, 765ч.	765	0,2	11	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Пограничная	4	17.02.17 14:40	17.02.17 16:04	4:17	17.02.17 16:04	4:17	МТЗ		у	п.Пограничн. с.Бойкое		нет, 330ч.	330	0,3	9	-8, ветер				
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	17.02.17 14:44	17.02.17 14:48	0:05	17.02.17 14:48	0:05	Ав. Откл.		у	с. Григорьевка		школа, котельная, 900ч.	900	0,4	13	-4, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.15 реклоузер	17.02.17 14:45	17.02.17 15:00		17.02.17 15:00		МТЗ	ну	у	часть с.Красное знамя		нет					-8, ясно			
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	7	17.02.17 15:04	17.02.17 15:04	0:00	17.02.17 15:04	0:00	МТЗ	у				нет					0,4	2	-8, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	17.02.17 15:19	17.02.17 15:19	0:52	17.02.17 15:19	191:14	МТЗ	у		Повреждение в сетях потребителя.		нет						1,3	2	-8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	17.02.17 15:20	17.02.17 16:16	0:56	17.02.17 16:16	0:56	МТЗ		у	с.Кремово		котельная, 1020ч.	1020	0,6	10	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	17.02.17 15:22	17.02.17 15:22	0:13	17.02.17 15:22	0:13	МТЗ	у		с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка		котельная, школа, насосная, 765ч.	765	0,2	11	-8, ветер				
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	17.02.17 15:35	17.02.17 15:47	4:54	17.02.17 15:47	4:54	МТО		у	Сибирцево		котельная, полтклиника, 422ч.	422	0,6	6	-5, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	17.02.17 15:41	17.02.17 15:41	1:54	17.02.17 15:41	1:54	МТЗ	у		с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка		котельная, школа, насосная, 765ч.	765	0,2	11	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	17.02.17 15:52	17.02.17 15:52	0:00	17.02.17 15:52	0:00	МТЗ	у		с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка		котельная, школа, насосная, 765ч.	765	0,2	11	-8, ветер				
Прим.ЦЭС	10	Новоселище	3	17.02.17 15:55	17.02.17 16:25	1:56	17.02.17 16:25	3:13	МТЗ		у			школа, д.сад, 100	100	0,1	4	-7, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	17.02.17 15:56	17.02.17 17:18	2:48	17.02.17 17:18	2:48	МТЗ	не раб.	у	с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка. Обход без замечаний		котельная, школа, насосная, 765ч.	765	0,2	11	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	СВ 10	17.02.17 15:56	17.02.17 16:06	0:37	17.02.17 16:06	0:37	МТЗ		у	Обесточена 1 сш 10кВ (Т1 в резерве). В 16:06 включено все, кроме ф.1		котельная, школа, насосная, 1800 чел.	1800	0,8	21	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	7	17.02.17 16:11	17.02.17 16:11	0:14	17.02.17 16:11	0:14	МТЗ	у				нет	100	0,4	2	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	17.02.17 16:22	17.02.17 16:22	0:12	17.02.17 16:22	5:55	МТЗ	у		с. Славинка с. Зеленовка.		котельная, 320ч.	320	0,2	4	-8, ветер				
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка		17.02.17 16:33	17.02.17 18:40	0:50	17.02.17 18:40	0:50	НЗЗ 1ст., МТО 2ст.	ну	не произв одили (видел и вспышку)	Обесточены: ПС Осиновая речка,НС-1,НС-2. ИМФ- ф.С, 25.8 км. Лвл 27 км. В пролете ОП 161-162 убрано спиленное дерево, провод не поврежден. Винюник скрылся		д.сад, школа, котельная, 2200ч.	2200	2,8			-15, обл.			
Прим.ЗЭС	10	Заря	7	17.02.17 16:42	17.02.17 18:19	0:11	17.02.17 18:19	10:42	Откл. КУ"Земля"			с.Константиновка. Оп 32 устранили обрыв вязки		нет, 145ч.	145	0,1	6	-8, ветер				
Прим.ЦЭС	10	Новокачаловка	4	17.02.17 16:45	17.02.17 16:50	0:11	17.02.17 16:50	0:11	МТЗ		у	с.Турый рог		нет, 800ч.	80	0,1	3	-5, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Рошино	5	17.02.17 16:46	17.02.17 17:05	0:00	17.02.17 17:05	6:59	МТО		у	с.Крутой Яр		школа, котельная, д.сад, 711ч.	711	0,3	3	-7, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	17.02.17 16:57	17.02.17 16:57	1:03	17.02.17 16:57	1:03	МТЗ	у		с. Славинка с. Зеленовка.		котельная, 320ч.	320	0,2	4	-8, ветер				
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	1	17.02.17 18:39	17.02.17 20:57	0:22	17.02.17 20:57	0:22	Откл. КУ"Земля"			На РТ-2754/21/1 сняли проволоку по ф.С, касалась конструкции.		школа, 320 ч.	320	1,3	5	-8, ветер				
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	17.02.17 19:26	17.02.17 20:44	0:13	17.02.17 20:44	0:13	МТЗ		у	с. Прилуки, Усачевка.		школа, котельная, 220ч.	220	0,2	6	-8, ветер				
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.15 Реклоузер	17.02.17 19:30	17.02.17 20:32	1:43	18.02.17 12:33	72:29	Ав. откл.	ну	ну	Вышка НТК, КФХ. Включен без отпайки на КФХ "Смена" (ликвидировано), погашенных потребителей нет. В дневное время произведен осмотр ВЛ, замечаний нет, включено по норм. сх.		нет				0,1	3	-13, ветер		

Прим.ЮЭС	6	Партизан	7	17.02.17 22:14	17.02.17 22:17	2:18	17.02.17 22:17	2:18	МТЗ	нет	у	г.Партизанск.		школа, д/с / 1460чел	1460	2	15	-10, ветер
Прим.ЦЭС	110	ЛРЗ	Т1	18.02.17 12:35	18.02.17 14:00	1:32	18.02.17 14:46	1:32	МТЗ-110, 6			Одновременно откл. ВЛ-110 Уссурийск-2-ЛРЗ №1 (МТЗ-1ст, НЗ3-1ст, АПВ усп). На ПС ЛРЗ: работа ОД КЗ 110 кВ Т1 (МТЗ110, 6); отключился В-6-Т1 1сш; В-6-Т1 3сш не отключился; по вед. ф-11 не отключился В-6кВ (выпал блиннер МТЗ, принадлежит ГЭС, нагрузка переведена на ф.12 в 14:00). Обесточены 1,3сш-6 кВ. В 14:00 (после ревизии) включен СВ-6кВ 1-2, запитана 1сш-6кВ (4МВт). В 14:19 (ч/з 1ч 44м) собственник отключил ввод В-6 3сш-6 и включил СВ-6кВ 3-4, запитана 3сш-6 кВ. В 14:46 введен в работу Т1, В-6-Т1 3сш выведен в ремонт (не управляется). (1,3 сш 6кВ и отходящие фидера на балансе ЛРЗ, граница баланс.принадлежности по верхним вытч.контактам В-6-Т1, устранение повреждения персоналом ЛРЗ).	Т2	2 школы, котельня, больн., 2 детсада, полиция г.Уссурийска/4000 чел	4000	7	-10, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		18.02.17 13:28	18.02.17 13:28	1:14	18.02.17 16:28	1:14	МТЗ-1	не раб по режиму		ВЛ под напряжением, без нагрузки (по режиму МТЗ-1 работает без выдержки времени и работа АПВ блокируется). В пр.оп. №975-76 на верхнем проводе остатки магнитной ленты, угрозы не представляют.	нет	0	0	0	-10, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга	5	18.02.17 15:30	18.02.17 16:10	0:04	18.02.17 19:22	0:04	КУ "земля"			с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Вкл. без 4-х ТП в с. Горноводное. Выделен из работы уч. РК-6 оп.231 до РЛ РП-1 оп.396, все потребители запитаны. В пр.оп. 278-279 обнаружено упавшее подгоревшее дерево без повреждения провода. Вкл. по норм. сх.	ф-15	школа с котельной, частная больница / 432 чел	432	0,2	12	-9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	19.02.17 9:12	19.02.17 9:15	1:23	19.02.17 9:15	1:23	МТЗ		у	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка.	кот-1, шк-1, интернат-1 / 700 чел	700	0,6	13	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Лозовая - Солёное Озеро - Бархатная		19.02.17 12:45	19.02.17 13:18	0:42	19.02.17 15:13	0:42	ДЗ 1,2 зона	ну	не произв	Обесточена 2СШ- 35,6кВ ПС Солёное Озеро. На ПС Солёное озеро включен СВ-6кВ, все потребители запитаны. Произведён осмотр ВЛ, замечаний нет.	ВЛ-35 Находка - Солёное озеро - Бархатная	г.Находка: 900 чел / КНС, насосная, роддом, отельная	900	4,1		-5, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Тавричанка	10	20.02.17 8:17	20.02.17 8:17	0:10	20.02.17 8:29	0:10	МТЗ		у	На ХХ.	нет				-14, снег	
Хаб.СЭС	10	Литовко	16	20.02.17 8:29	20.02.17 11:29	0:37	20.02.17 18:45	8:30	МТЗ	ну	ну	Включен без КТП-1, выгорело РУ-04, 4 рубильника заменено в 18:45 включено.	нет / 1122 чел	1122	0,25	5	-25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково	27	20.02.17 13:55	20.02.17 14:45	0:30	20.02.17 18:29		"земля" от КУ			В 14:45 запитано более 50% нагрузки (5ТП из 11). В 15:16 включен головной уч-к, запитано еще 4ТП. Оп.13 ф.А поврежден изолятор. Устранено, все запитано в 18:29	ф.13 Шкотово	школа, котельная / 400 чел	400	1,1	11	-8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	11	20.02.17 15:17	20.02.17 16:07	0:03	20.02.17 16:20	0:03	МТЗ	ну	ну	В 16:07 более 50%нагрузки. В 16:20 включен полностью, причина не установлена. Обход 21.2.17, замечаний нет.		школа, котельная / 243 чел	243	0,4	11	-5, ветер
Юя ЭС	6	Восточная	РПБ - 3	20.02.17 15:48	20.02.17 18:53	0:21	20.02.17 18:53	4:48	"земля" от КУ			С 14:28 в работе с "землей" для поиска МП прибором. Поврежден опор.изолятор ф.С на ТП-26 (проходная). Пр.оп.78-79 обрыв поврежденный уч-к, включен без 10 ТП из 15. Устранено, все запитано.		котельные (2), школа, теплопункт, водозабор, дс / 500 чел	500	0,75	15	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	20.02.17 18:45	20.02.17 18:55	4:51	21.02.17 13:16	4:51	"земля" от КУ			Включен без отп. на базу отдыха Дубки (1ТП вед. сторож), 21.2.17 в 13:16 включена отпайка на б/о "Дубки" после устранения обрыва вязки провода на оп 280/35.		котельная, школа, насосная / 631 чел	631	0,1	5	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	15	20.02.17 22:35	20.02.17 23:05	0:00	20.02.17 23:05	0:00	ав. откл.		у	с.Подъяпольское. Обход 21.2.17, замечаний нет.		теплопункт / 530 чел	530	1,2	2	-9, ветер
Ам.ЭС	10	Пера	6	21.02.17 9:16	21.02.17 9:59	0:00	21.02.17 17:02	0:00	МТЗ-2	ну	ну	При РПВ "земля", от КУ. Выделен уч-к, в 9:59 запитано более 50% нагрузки (в т.ч. соц.значимый потребитель). Пр.оп.78-79 обрыв проводов всех трех фаз неизвестным транспорт ср-м. Сообщено в СБ. Устранено и все включено в 17:02	ф.3 Южная	школа, котельная, водозабор / 7845 чел	7845	0,5	25	-15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	21.02.17 13:10	21.02.17 13:10	0:04	21.02.17 13:10	0:04	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-11, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	22.02.17 3:42	22.02.17 4:16	1:48	22.02.17 4:16	1:48	МТО	запрет	у		нет / быта нет	0	0,1	26	-15, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	15	22.02.17 8:19	22.02.17 12:02	0:09	22.02.17 12:02	0:09	КУ, земля			На РЛ (оп.1) отгорание шлейфа ф. С( от каб.разделки до РЛ). Устранено.	школа, радиоцентр/ 300 чел	300	0,7	14	-7, снег	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	22.02.17 8:41	22.02.17 11:12	0:36	22.02.17 11:12	7:49	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	нет	330	1,2	28	-7, снег	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1	11	22.02.17 12:12	22.02.17 12:14	0:00	22.02.17 12:14	0:22	Ав.откл.		у	Планируется обход	школа, кот/ 184 чел	184	0,2	16	-25, снег	
Ам.ВЭС	10	Шимановск	10	22.02.17 15:43	22.02.17 15:43	0:04	22.02.17 15:43	0:04	МТО	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	7	-12, облачно	

Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ	13	22.02.17 18:24	22.02.17 21:29	0:00	22.02.17 22:23	0:00	Ав.откл		ну		В 21:29 запитано 7 ТП из 10, более 50% нагрузки Повреждение на вед.уч-ке. В 22:23 запитаны все потребители		нет/200 чел	200	1,35	36	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ	1	22.02.17 18:24	22.02.17 18:37	0:41	22.02.17 18:37	0:41	Ав.откл		у		Планируется обход		нет/быта нет	0	0,04	3	0, ясно
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Гражданка		22.02.17 19:50	22.02.17 20:07	0:00	22.02.17 20:07	0:00	МТЗ		ну	у	С обесточиванием ПС Гражданка, Чернышевка. Отключилась при включении ф.3 ПС Чернышевка. 23.2.17 16:35 на ПС Гражданка по В 35 "Чернышевка" произведена проверка РЗА, опробование привода, замечаний нет./23.2.17 14:30 на ПС Чернышевка по Т-1 произведена проверка и отстройка РЗА/.		3,2 МВт/3032 чел	3032	3,2	65	-3, снег
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов	6	23.02.17 14:55	23.02.17 15:18	0:00	23.02.17 16:50	0:00	МТЗ		ну	ну	Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Оп.36 обрыв вязки фВ, слест проводов. Устранено (16:50).		нет/ 140 чел	140	0,17	5	-2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	23.02.17 15:03	23.02.17 15:03	0:07	23.02.17 15:03	0:07	Ав.откл		у		Планируется обход		нет	0	0	0	-5, снег
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	15	23.02.17 16:07	23.02.17 17:23	0:52	23.02.17 17:23	0:52	Ав.откл		ну		ТП-7100 убран кот из яч.тр-ра.		школа, радиоцентр/ 300 чел	300	0,3	10	0, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	23.02.17 20:50	23.02.17 21:55	0:02	23.02.17 21:55	0:02	МТЗ			у	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 370 чел	370	0,4	7	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	23.02.17 21:43	24.02.17 1:00	0:08	24.02.17 14:44	0:08	"земля" от КУ				Лвл=29,2км. На оп.210 устранен обрыв вязки по ф.С.	ф.3 Корсаковка	быта нет	0	0,01	2	-10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	20	24.02.17 16:09	24.02.17 16:09	0:00	24.02.17 16:09	0:00	МТЗ		у		Запланирован обход.		нет				-6, обл
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	25.02.17 19:25	25.02.17 19:30	0:00	25.02.17 19:30	0:00	МТЗ		нет	у	с.Камышовое, 125чел.		школа / 125чел	125	0,1	7	-2, обл
ЮЯЭС	10	Укулан	ф."Синегорье"	26.02.17 19:24	26.02.17 19:36	0:01	26.02.17 19:36	0:01	МТО		ну	у	Томмот		котельная, д.сад, школа, водозабор/1370ч	1370	1,06	10	-18, обл.
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	11	27.02.17 18:01	27.02.17 19:38	0:18	27.02.17 19:38	0:18	Откл. КУ"Земля"				часть Кипарисово 1. Повреждение на вед. отпайке		школа, котельная, 184ч.	184	0,5	11	-2, ясно
Хаб.ЦЭС	35	ЗОСП	В-35 1Т	27.02.17 22:32	27.02.17 22:32	0:20	03.03.17 16:50	0:20	"земля" от КУ				Предварительно нагрузка переведена на 2Т. В-35 1Т выведен в ремонт. 28.2.17 не прошли ВВ испытания два ввода ф.А. 1.3.17 бак опущен на землю для замены вводов. 2.3.17 заменено два ввода ф.А. 03.03.2017 АВР завершены.	2Т	нет	0	0	0	-10, обл
Ам.ЗЭС	10	Климауцы	13	28.02.17 8:54	28.02.17 11:01	0:36	28.02.17 18:16	0:36	МТЗ		ну	ну	Грузовым а/м сбита ж/б оп. №25/б, винюник установлен. Сообщено в полицию, СБ. Разобраны шлейфа оп. №25/3, включен без ТП 7-57 (16 част. домов, котельная на ДГ, клуб). В 18:16 заменена опора, вкл. по норм. ск.		школа, котельная-2, скважина-2, больница / 856 чел	856	0,3	9	-5, н/б снег
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	13	28.02.17 14:01	28.02.17 14:21	0:54	28.02.17 14:21	0:54	КУ "земля"				Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. СНТ "Голубая нива".		нет / 200 чел	200	0,3	5	+5, пасм
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	28.02.17 15:32	28.02.17 16:15	0:49	28.02.17 21:45	0:49	МТЗ		ну	ну	Лвл=12,3км. Выделен повреждённый участок, обесточено 2 вед. ТП. ОП 32 заменили 2 фарфоровых изолятора. В 21:45 схему привели в исх. состояние.	ф-15	в/н башня, котельная с.Долдыкан/ 198 чел	198	0,1	5	-4, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	10	28.02.17 16:00	28.02.17 16:10	0:41	28.02.17 16:10	2:24	ав.откл.		у		Повреждение в сетях потребителя на вед. участке.		нет / 2224 чел	2224	0,5	7	-3, облач
Прим.ЦЭС	6	Ярославка	13	01.03.17 10:03	01.03.17 11:00	0:14	01.03.17 14:46	0:14	КУ "земля"				часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка. Вкл. до оп. №97(без 4-х ТП). В 14:46 включено все, замечаний нет.		д/сад, котельная, скважины / 1781 чел	1781	1,3	20	-2, туман
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ТЭЦ-3 с отп. Березовка, КПУ, СМР	№1 (С-17)	01.03.17 10:04	01.03.17 11:14	0:30	01.03.17 13:45	10:28	ВЧБ с обих сторон		ну	у	Обесточена 1/2 ПС-110 КАФ, ПС-35 Балтика. На ПС Березовка, КПУ, СМР (АВР 6 успешен), Р (АВР 35 успешен). В 10:06 ВЛ 110 РЦ-ТЭЦ3 с отп. Березовка, КПУ, СМР №1 опробована напряжением со стороны ПС СМР успешно. После включения СВ-110 на ПС СМР по ВЛ-110 С-21 СМР-КАФ нагрузка не появилась. В 10:31(ч/з 27мин.) ВЛ включена успешно, транзит замкнут. При осмотре ПС КАФ октлочены: В6-2Т и В35-2Т ( Um10, АВР 6 и 35 не отработал). В 11:06 (ч/з 1:02) включен В-6кВ 2Т, запитана ПС КАФ (12МВт). В 11:14 (ч/з 1:10) вкл. В-35кВ 2Т, запитана ПС Балтика (2МВт). В 13:45 на ПС СМР отключен СВ 110, схема приведена в исх. состояние. Произведён частичный осмотр ВЛ-110 С-17 (Лвл=18км) от ТЭЦ-3 до отпайки на ПС СМР, замечаний нет. 2.3.17 проведена проверка РЗА на ПС КАФ, неисправность АВР-04 кВ собст.нужд, неисправность УКП-380 №1 (устранено 3.3.17), обход уч-ка ВЛ от отпайки на ПС СМР до ПС РЦ без замечаний. 3.3.17 в пр. 18-19 свежеспиленное дерево, следы перекрытия без повреждения провода. Обход закончен.		13900 чел	13900	14		-7, пасм.



Прим.ЮЭС	35	Русская - Эгершельд		01.03.17 11:07	01.03.17 11:11	2:08	01.03.17 17:49	2:08	КУ "земля"			Схема ремонтная, отключены: КЛ-35 Бурная-Эгершельд №1,2 (из-за обрушения подпорной стены и части дороги по улице Станюковича по трассе прохождения КЛ ПС Эгершельд перазпитана от ПС Русская с 17.02.17) и с 1.03.17 в ремонте по заявке КВЛ-35 Русская - КЭТ с отп. ПС Зеленая (на РП 6 устранение нагара контактов). При появлении "земли" на 2СШ-35кВ ПС Русская отключена КВЛ-35 Русская-Эгершельд, ПС Эгершельд запитали от ПС Бурная по КЛ-35кВ №2. На время переключений были обесточены ПС Эгершельд, КЭТ, вед.Зелёная. В 12:45(ч/з 1ч.38мин.) включена КЛ-35 Бурная-Эгершельд №1. По КВЛ 35 Русская-Эгершельд обнаружен отгоревший шлейф ф.-А на портале (на месте демонтированной ПС Стройплощадка) между оп. №81-82. Устранено. В 0:30 схему сети 35кВ привели в нормальное состояние (ПС Эгершельд запитана от ПС Бурная, ПС КЭТ запитана от ПС Русская, ПС Зеленая от ПС Эгершельд)	КЛ-35 Бурная-Эгершельд №2	10510	10510	9		+2, облач
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1	ШСВ-35	01.03.17 14:35	01.03.17 14:52	0:28	01.03.17 19:55	0:28	МТО			Обесточены ПС МЖК, Мелькомбинат, Барановский полигон. Повреждение ТН-35 фаза "С" 1СШ. Отключен ТН 35 1СШ, все потребители запитаны. Произведена замена 3-х фаз ТН-35 1СШ, введён в работу.		7300 чел	7300	9,8	3	-1, пасм.
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	01.03.17 16:20	01.03.17 16:20	0:25	01.03.17 16:20	0:25	МТЗ	у		2.3.17 обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	-4, облач
ЭС ЕАО	10	Бабстово	В-10 1Т	01.03.17 17:54	01.03.17 18:14	0:07	01.03.17 18:14	0:07	МТЗ			Одновременно с вед. ф-8 (МТЗ). В-10 1Т включен, запитано все, кроме вед. ф-8 (включен в 23:49).		детсад, в/ч / 500 чел	500	0,08	7	-4, облач
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка	8	01.03.17 18:14	01.03.17 20:08		01.03.17 20:08		МТЗ	ну	не произв	с. Марьяновка. Оп. №12 заменили изолятор		школа, котельная, насосная / 210 чел	210	0,12	6	+4, пасм
Прим.ЮЭС	110	Новицкое - Тайфун		02.03.17 13:50	02.03.17 13:50	0:01	02.03.17 13:50	0:01	Новицкое: 2 ст НЗЗ, ИМФ ф.А 60,5 км, Лвл=62 км	у		Пр. оп. 262-268 распушение грозотроса. Линия выводилась в ремонт с 13:22 до 14:32 для устранения с ограничением потребителя 9МВт, 6166 чел, 7ПС.		нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЮЭС	110	Преображение	T2	02.03.17 13:50	02.03.17 14:03	0:00	02.03.17 15:38	1:04	б/б			Отключился ОД 110 Т-2 (по режиму в работе Т2, КЗ-110 Т2 не включался, выпавших блиннеров нет), обесточивались 1,2 сш-10 кВ, обеспечен резерв от Т1. 3.3.17 в клемном ящике Т-2 на ОРУ 110 кВ обнаружено перекрытие в клемном ряду. Замечание устранено.	Т1 Преображение	котельные (2), школа, дс / 3295 чел	3295	3	35	0, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга	15	02.03.17 14:39	02.03.17 19:51	0:30	02.03.17 19:51	964:58	МТЗ	ну	ну	Падение дерева на провода пр.115-116 без повреждений, Лвл=50 км		школа с котельной / 122 чел	122	0,01	11	0, ясно
Хаб.СЭС	10	Болин	23	02.03.17 14:45	02.03.17 14:50	2:53	02.03.17 14:50	2:53	МТЗ	ну	у			нет / 600 чел	600	0,25	7	-10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Роцино	2	02.03.17 14:48	02.03.17 14:54	0:12	02.03.17 14:54	3:18	МТО	ну	у			котельная -5, школа - 2, дс -1, водозабор - 2 / 3750 чел	3750	2	16	-5, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяга		02.03.17 17:10	02.03.17 17:10	1:23	02.03.17 23:06	1:23	АТЭЦ: НЗЗ 1, 2ст; Смол/г на СВ 110кВ защиты: НЗЗ 2, 3ст. ИМФ ф.А 13,7 км	ну	ну	Разрыв транзита. По сообщению строителей газопровода, техникой порван нижний провод пр. оп. № 33-34. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	2	02.03.17 23:39	02.03.17 23:42	0:39	02.03.17 23:42	0:39	ав. откл.		у			нет / 1000 чел	1000	0,5	8	-8, ясно
Прим.ЗЭС	35	Кировка - Руновка		03.03.17 0:32	03.03.17 0:54	0:50	03.03.17 16:08	7:12	МТО		у	Обесточивалась ПС Руновка. Обход без замечаний. На ПС Кировка неисправность терминала защит, перезапушен.	ВЛ 35 Новоруссановка - Руновка	482 чел	482	0,2	15	-12, ясно
Прим.ЗЭС	35	Кировка - Крыловка		03.03.17 0:50	03.03.17 5:08	0:50	06.03.17 18:25	0:50	КУ "земля"			Обесточена ПС Крыловка, Марьяновка. На ПС Крыловка повреждён изолятор на ВЧ заградителе, ВЧ заградитель демонтирован, все потребители запитаны. 6.3.17 устранено схема восстановлена.		4 пришкольных котельных / 1240 чел	1240	0,8	24	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	13	03.03.17 12:20	03.03.17 12:23	1:00	03.03.17 12:23	1:00	МТЗ		у	Обход 6.03.17		дс, котельная / 1781 чел	1781	1,3	22	-7, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Бройлерная-2 - Дружба	Т-49	03.03.17 17:46	03.03.17 17:57	0:01	04.03.17 15:35	0:01	КУ "земля"			Обесточивалась ПС Дружба, обеспечен резерв. Пр.оп. 15-16 сплеленным деревом оборван провод ф. А, виновник не установлен. Сообщено в полицию, СБ. /4.3.17 9:53 допуск, в 13:20 ремонт завершен, в 14:45 ВЛ поставлена под У, в 15:35 под нагрузку/.	ВЛ-35 Сергеевка- Дружба	1500 чел	1500	2,2		-12, облачно

Хаб.СЭС	110	Старт - Т с отп КСК, Байкальская	С97	04.03.17 11:58	04.03.17 11:58	0:41	04.03.17 11:58	1:24	ПС Старт (МЭС) НЭНП 1ст, АПВ усп.; ПС Т (вед): НЭНП 1ст, АПВ усп	у		Осмотр оборудования ПС КСК, Байкальская без замечаний. Обход ВЛ без замечаний. (1бр, 7 чел, 3 ед.техн).	нет	0	0	0	-15 ветер	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка	16	04.03.17 16:08	04.03.17 16:17	0:55	04.03.17 16:17	4:35	МТЗ	у		Обход 6.03.17	кот/ 820 чел	820	1,5	9	-1, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	2	04.03.17 16:47	04.03.17 17:20	1:52	04.03.17 17:20	1:52	МТО	ну	у	Вкл после осмотра (без замечаний).	нет/100 чел	100	0,1	13	-12, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	05.03.17 10:45	05.03.17 11:21	2:23	05.03.17 13:17	2:23	Ав.откл	ну	ну	Вкл без отпайки на п/з Школьная; вкл в 13:17. Повреждение на ведомственном участке.	п/з, атс/310 чел	310	0,2	7	0, ясно	
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф-9 В-6кВ в ТП51	05.03.17 11:25	05.03.17 11:40	0:12	05.03.17 11:40	0:12	МТО	нет	у	Планируется обход	в.забор/ 2000 чел	2000	0,8	5	-2 ветер, снег	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	33	05.03.17 12:05	05.03.17 12:05	0:38	05.03.17 12:05	0:38	МТЗ-2	у		Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном ТП98	нет	0	0	0	-10, облачно	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1	ШСВ-35	05.03.17 12:52	05.03.17 13:15	0:59	06.03.17 18:55	0:59	МТО			Обесточена 1сш-35 кВ ПС Уссурийск-1-110/35/6 (В-35-Т2 в работе, В-35-Т1 в резерве), отходящие линии, питающие ПС Барановский полигон, Мелькомбинат, 1/2 Студгородок, 1/2 МЖК (вед). На СВ-35 (МКП-35) ф.С в сторону 1сш-35 обнаружен излом ступора крепления дугогасительной камеры, потеки масла. Устранено. 6.3.17 произведен капремонт СВ-35 и включен в 18:55	Т1	насосн, кот, в/ч/7300 чел	7300	14,6		-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Промысловка	1	06.03.17 11:45	06.03.17 12:17	0:16	06.03.17 20:47	0:16	МТО	не произв		Вкл без ТП-82020, потребителю обеспечен резерв. Повреждение концевой кабельной муфты в ТП-82020. Устранено, вост.нормальная сх.	ф.15	нет	60	0,05	6	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	06.03.17 14:16	06.03.17 15:35	0:35	06.03.17 15:35	22:41	"земля" от КУ			Оп.28/2 заменен поврежденный изолятор, ф.С.	котельная / 1308чел	1308	0,5	8	-4, ясно	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	238	06.03.17 19:30	06.03.17 19:41	0:20	06.03.17 19:41	4:05	МТО	ну	у	Планируется обход	кот, кнс, санаторий / 100чел	100	0,23	7	-12, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		07.03.17 7:26	07.03.17 7:26	0:01	07.03.17 7:26	0:01	НЗЗ 1ст, АПВ усп	у		ИМФ 16,6км, фА от ПС Ярославка. 7.3.17 произведен обход оп.60-126, на оп.90 следы пожара на изоляторах по ф.А (стекло, изоляторы целые) и следы пожаров от лодочки до виброгасителей на проводе, провод целый.	нет	0	0	0	-7, облачно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	07.03.17 11:42	07.03.17 11:42	0:55	07.03.17 11:42	0:55	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет				+3, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	07.03.17 11:43	07.03.17 12:36	1:27	07.03.17 17:34	1:27	"земля" от КУ			п.Кипарисово-1, Мирный, Кипарисово-2. В 12:36 включен до оп.147, запитано 15ТП (более 50% нагрузки). В 14:18 включен полностью с отключенными 23 ТП. В 14:56 запитаны 13ТП, 10ТП отключены. На оп.225/84 разрушение изолятора ф.С, устранено. В 17:34 схема восстановлена.	котельная / 230чел	230	0,8	41	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	07.03.17 14:01	07.03.17 17:27	0:00	07.03.17 17:42	0:05	"земля" от КУ			с.Григорьевка.17:04 ПЦЭС ПС Россия Ф-6 включен в работу без отпайки на оборонэнерго. Запитано 2ТП из 13. В 17:27 включен без 6 ТП. Повреждение на вед. отпайке.	школа, котельная / 900чел	900	0,4	13	-1, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	07.03.17 18:06	07.03.17 18:47	0:43	07.03.17 18:47	0:43	ав.откл.	нет	у	с.Воздвиженка.	нет / 300чел	300	0,9	11	-1, ясно	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	08.03.17 0:30	08.03.17 2:02	0:35	08.03.17 2:35	0:35	МТЗ	ну	ну	Вкл без СКТП278 (разрушены ВВ предохранители 3-х фаз, перекрытие котом на вводах тр-ра), вкл в 2:35 (ВВ предохранители заменены).	кот, д/с/ 813 чел	813	0,1	11	-6, облачно	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	В-10 ТГ	08.03.17 0:30	08.03.17 2:00	18:01	08.03.17 2:00	18:01	Ав.откл	ну	у	Отключился одновременно с ф.-98. (на 2сш-10 1 фидер)	кот, д/с/ 813 чел	813	0,1	11	-6, облачно	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	4	08.03.17 10:01	08.03.17 10:01	0:00	08.03.17 10:01	0:00	МТО, МТЗ	у		п.Прогресс. ТП 242 заменили предохран. бкВ	нет	5500	1,5	13	-3, обл.	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево	В-10 Т2	09.03.17 8:16	09.03.17 9:20	0:09	09.03.17 9:20	0:09	МТЗ	выв	у	Обесточена 2 сш 10кВ. В яч. В10 Т2 убран хорек.	аэропорт/970ч.	970	0,76		-6, ясно	
ЭС ЕАО	10	БВС	185	09.03.17 16:15	09.03.17 16:15	0:49	09.03.17 16:15	3:03	МТЗ	у		часть г.Биробиджан. На бесхозной СТП-692 убрана птица со шпилек тр-ра (питает частный дом, 0,4кВ обслуживает Кулинок).	котельная/ 1500ч.	1500	0,3	11	-3, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	20	10.03.17 10:41	10.03.17 10:45	0:31	10.03.17 10:45	0:31	МТЗ	у		с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. РПВ усп по ТУ.	школа, котельная / 370 чел	370	1,8	8	+2, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	по ф-1 в РП Пуциловка откл. ф-1	10.03.17 16:10	10.03.17 17:30	0:04	10.03.17 17:30	0:04	Ав. Откл		у	часть с. Пуциловка с. Улитовка.	школа, котельная / 500 чел	500	0,1	3	+3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	по ф-1 в РП Пуциловка откл. ф-2	10.03.17 16:10	10.03.17 17:30	0:18	10.03.17 17:30	20:09	Ав. Откл		у	часть с. Пуциловка.	нет / 100 чел	100	0,1	3	+3, ясно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	11.03.17 9:10	11.03.17 12:01	3:20	11.03.17 12:01		КУ "земля"			с.Покровка, Минеральное. Повреждение на аб.отпайке РЖД (оп.259 Б срыв изолятора ф."А").	в/ч, ж/д станция / 382 чел	382	0,4	10	-10, ясно	

Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	11.03.17 10:12	11.03.17 10:51	0:06	11.03.17 14:05	0:06	Зона ДЗ	ну	ну	Вкл=173,5км, ИМФ 111,2км ф.-А.В. Обесточены ПС Селемджинск (18 чел), вед. ПС Албын (700 чел), Драга-93. Через 39 мин вед. ПС Албын (700 чел/14,9МВт) запита на ВЛ-110 №1. В прол. оп. №336-337 сторонней организацией допущено падение дерева на провод при прокладке новой ВЛ-220кВ Февральск-Рудный. Дерево перегорело и упало на землю, ВЛ-110 №2 успешно включена (повреждения провода и пострадавших нет). Сообщено в СБ.	Февральск - Коболдо №1	нет / 718чел	718	15		-3, облач
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	11.03.17 15:23	11.03.17 15:48	0:06	11.03.17 19:28	0:06	МТЗ	ну		с.Сальское, Сухановка. Вкл. до РКЛ СП-2 оп.145-146, запитано 22 ТП, появилась "земля". 17:35 выделен поврежденный участок (отпайка на с.Сальское), без 10 ТП с.Сальское, п/з Заливная (на ДГ). Оп. №763 повреждение изолятора ф.-А. В 19:28 устранено и вкл. по норм. сх.		2 котельн, школа, интернат / 1217 чел	1217	0,8	32	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	11.03.17 23:10	11.03.17 23:14	1:32	11.03.17 23:14	7:07	МТО	ну	у	часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод		котельная, школа, 309ч.	309	0,7	16	0, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф.25 РКЛ оп.349	12.03.17 9:10	12.03.17 16:20	0:54	12.03.17 16:20	0:54	МТЗ		ну	В пр.оп. 370-371 убрали ветку с двух нижних проводов.		2 в/ч	личный состав в/ч	0,09	2	0, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	12.03.17 10:14	12.03.17 10:14	0:25	12.03.17 10:14	0:25	МТЗ		у	ТП-5-03 заменен поврежденный изолятор в 13:40.		нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЮЭС	110	Шахта-7	В-110кВ Т2	12.03.17 10:39	12.03.17 13:02	0:22	12.03.17 13:02	0:22	МТЗ			Осмотр: отключены В-6-Т2 (МТЗ), вед.ф.21. Обесточена 2сш-6 кВ. Осмотр ПС: в яч.вед.ф.21 повреждение кабельной муфты, нижних и верхних втычных контактов в ячейке и на тележке выключателя. Соц-значимые объекты (котельная, насосные-3, объект РЖД) в 11:30 (ч/з 5/1 мин) запитаны по сетям потребителя. В 12-36 отсоединены спуски от 2С 6 до верхних втычных контактов в яч.вед.ф.21. В 13:02 Т2 и 2сш-6 кВ введены в работу, потребитель запитан, кроме вед.ф.21 (1,6 МВт, 1600 чел. В 15:10 частично нагрузка вед.ф.21 (1МВт) переведена по сетям потребителя. В 18-38 в ячейке Ф-21 персоналом ДРСК произвели замену опорной изоляции, ревизию втычных контактов, В/В-испытания. С 18:38 до 22:21 2С 6 отключалась для присоединения спусков от верхних втычных контактов к шинам 2С 6. Включен вед.ф-21 (собственником восстановлена каб. муфта).		часть г.Артём: котельная, насосные - 3, ржд / 3600 чел	3600	7		+4, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка	СВ-110	12.03.17 11:31	12.03.17 11:32	1:06	12.03.17 14:19	3:41	ДЗ 1 зона	ну		Потребитель запитан со стороны ПС Хор, обесточивались: 4 ПС-110кВ, ЗПС-35кВ. В пр.оп.41-42 ВЛ-110 Котиково-Лемонтовка обнаружены следы от спиленного дерева с края просеки, на проводах следы подгара (провод не поврежден). Сообщено в СБ. В 14:19 на ПС Лермонтовка включен СВ-110, в 14:20 на ПС Хор отключен В-110 Красицкая.	ВЛ-110 Хор-Красицкая с отп. Дормидонтовка	Ваземский р-н, часть Бикинского р-на, 25107 ч.	25107	11,2		-5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	12.03.17 12:47	12.03.17 13:20	0:37	12.03.17 13:20	0:37	"земля" от КУ ф.С			Самоустранилось		котельная -2, школа, дс / 1217 чел	1217	0,8	27	+5, ясно
Прим.ЗЭС	35	Шмаковка	Т1	12.03.17 16:17	12.03.17 17:15	2:32	12.03.17 18:13	2:32	ДЗТ			Обесточены 1,2 сш-10 кВ, (Т1 в работе, Т2 в резерве), обеспечен резерв от Т2. Произведен осмотр зоны ДЗТ, замечаний нет. Т1 включен на х.х. В 18:13 Т1 включен под нагрузку по нормальной схеме. 13.3.17 проверка РЗА без замечаний.	Т2	котельная, школа, дс, насосная, Дальминвод / 260 чел	260	3		+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	13.03.17 1:09	13.03.17 1:14	2:12	13.03.17 1:14	2:12	МТЗ		у	с.Первомайское.		нет / 360 чел	360	0,03	6	+3, дождь
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	13.03.17 2:46	13.03.17 3:23	0:05	13.03.17 3:23	0:05	МТО		у			нет / 330 чел	330	1,2	8	+2, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	13.03.17 6:21	13.03.17 6:33	2:38	13.03.17 6:33	2:38	МТЗ		у	с.Первомайское.		нет / 360 чел	360	0,03	6	+2, дождь
Прим.ЦЭС	10	Турый Рог	6	13.03.17 6:55	13.03.17 6:58	0:05	13.03.17 6:58	0:05	МТЗ		у			школа, скван. / 460 чел	460	0,16	7	-2, снег
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	1	13.03.17 7:55	13.03.17 17:22	0:29	13.03.17 17:22	0:29	МТЗ		ну	В пр.оп. 220-221 убарно дерево с проводов, перекрывало все три фазы, без повреждений		нет / 46 чел	46	0,1	2	0, мокрый снег
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	13.03.17 8:10	13.03.17 12:52	2:58	13.03.17 12:52	20:44	МТО		ну	В пр. 93-94, 97-98, 99-100 убрали ветки с проводов		котельная, школа, связь / 115 чел	115	0,2	6	+1, мокрый снег
Прим.СЭС	10	Анучино	1	13.03.17 10:08	13.03.17 10:08		13.03.17 10:08		МТЗ		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	0, мокрый снег
Прим.СЭС	10	Чернышевка	2	13.03.17 10:31	13.03.17 11:03	0:49	13.03.17 11:03	0:49	МТЗ		у	Повреждение на ведомственном ТП5213.		насосная / 130 чел	130	0,1	4	+1, снег
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	13.03.17 10:43	13.03.17 11:29	0:50	13.03.17 21:24	0:50	МТЗ		ну	Включен без отпайки на "Золотой колос". В пролетах опор 108/134-108/135 убрали ветку с проводов 2-х фаз. Включили полностью по нормальной схеме.		котельная / 550 чел	550	0,4	13	+2, снег

Прим.СЭС	10	Чернышевка	В-10-Т2	13.03.17 12:04	13.03.17 12:45	0:01	13.03.17 12:45	0:01	МТЗ		у	При осмотре обнаружено аварийное отключение ф.2 РСК от МТЗ. (Ф-2 включен в 16:47, повреждение на ведомственном ТП5213).	школа-3, насосные-2, дс-3, котельная-2 / 2412 чел	2412	1,2	77	+1, мокрый снег
Прим.СЭС	10	Чернышевка	2	13.03.17 12:04	13.03.17 16:47	0:05	13.03.17 17:56	0:05	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-5067. В 16-47 выделен уч-к от РЛ 115 до РТП-5201, все запитано. В 17:56 включен полностью. Повреждение на вед. ТП5213	насосная / 130 чел	130	0,2	4	+1, снег
Прим.СЭС	10	Чернышевка	14	13.03.17 12:49	13.03.17 15:00	72:34	13.03.17 16:43	72:34	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	нет / 446 чел	446	0,3	6	+1, мокрый снег
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	13.03.17 13:37	13.03.17 13:56	0:42	13.03.17 13:56	0:42	МТЗ	ну	у		нет / 711 чел	711	0,3	11	+2, мокрый снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	13.03.17 14:03	13.03.17 14:38	1:46	13.03.17 18:35	1:46	"земля" от КУ			В 14:38 запитана основная нагрузка (более 50%). В 15:06 включен без отпайки (РСК) на аб. СТП "Часовитина". В 18:35 включено все. Повреждение на вед.уч-ке	насосная, очистные / 1400 чел	1400	1	11	+2, мокрый снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	13.03.17 18:55	13.03.17 19:22	0:19	14.03.17 8:30	0:19	"земля" от КУ			Включен без 5-ти ТП. 23:35 включено от резерва без 2-х ТП (ТП 1086, ТП 80087). На оп.145 разрушен верхний изолятор ф."В", провод лежит на траверсе. В 02:50 устранено, запитаны все поташенные потебители. В 8:30 вкл. по норм. сх.	φ-16 ПС Верхняя очистные / 400 чел	400	0,3	11	+2, мокрый снег
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1	по ф.1 в СП-6 В-6	13.03.17 19:37	14.03.17 4:03	2:10	14.03.17 4:03	2:10	Ав.откл		ну	Оп. 147 наклонилась, сорван крюк изолятора ф."В", слхст проводов. Произведена замена оп. 147, вкл. по норм. сх..	нет / 25 чел	25	0,01	3	+2, мокрый снег
Прим.ЮЭС	10	Беневское	10	13.03.17 19:56	13.03.17 21:24	0:00	13.03.17 21:33	1:51	"земля" от КУ			Вкл. без КТП 7076. В пр. оп. 19-20 убрали ветку. Включен полностью по нормальной схеме	школа, котельная / 130 чел	130	0,2	5	+3, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	17	13.03.17 20:13	13.03.17 21:08	0:08	14.03.17 21:25	0:08	МТО		ну	Запитаны от резерва 11ТП. В 22:10 запитано всё. Выведен в ремонт кабель 10кВ между ТП 82029 и ТП 82008. В 03:27 закончены работы по замене концевой кабельной муфты кабеля к ТП 82008, кабель испытания не выдержал; 14.3.17- обнаружено повреждение концевой муфты яч.4 РУ10 ТП-82029. Устранено и схема восстановлена в 21:25	φ-3 2в/ч, водоканал / 3900 чел	3900	1,1	16	0, мокрый снег
Прим.СЭС	10	Анучино	17	14.03.17 3:57	14.03.17 4:21	2:06	14.03.17 4:21	52:51	МТЗ	ну	у	п.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка.	2 Школы, 2 котельных / 871 чел	841	0,7	20	-2, снег
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	12	14.03.17 9:07	14.03.17 10:07	0:24	14.03.17 10:07	0:24	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	д/с/б60 чел	660	0,7	8	0, снег
Прим.ЮЭС	6	178ф	31	14.03.17 14:20	14.03.17 15:16	0:07	14.03.17 18:23	0:56	МТО		ну	В 15:16 вкл без 2ТП; в 15:50 запитано ТП82148, в 16:18 запитано ТП82147. Выделен уч. кл ТП 82147-ТП 82148 (без нагрузки), вкл в 18:23 без замечаний.	φ12 нет/2100	2100	0,5	12	+1, облачно
Хаб.СЭС	10	Картель	17	14.03.17 15:03	14.03.17 15:03	0:32	14.03.17 15:03	0:32	МТЗ	у			нет	0	0	0	0, облачно
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	14.03.17 17:30	14.03.17 19:14	0:25	14.03.17 19:14	23:30	Ав.откл		ну	В 17:48 до РЛ2 (ост.13 ТП), вкл в 19:14. Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 700 чел	700	0,7	23	+2, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	15.03.17 0:20	15.03.17 0:20	5:20	15.03.17 0:20	6:56	МТЗ	у			нет	0	0	0	-2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль	В-10-Т2	15.03.17 2:50	15.03.17 3:15	2:59	15.03.17 12:14	2:59	МТЗ		ну	Обесточена 2 сш-10 кВ. Одновременно откл-ся вед.ф.7. Обеспечен резерв от Т1 (включен СВ-10), кроме вед.ф.7 (нагрузка переведена по сетям потреб). /В-10-Т2 не включается из-за разрегулировки привода, вкл в 12:14 по норм.сх.; заменена катушка включения; заменено реле тока ЭТ521 в цепях МТЗ фС (заклинило в сработ.состоянии из-за поломки противодейств.пружины)/	Т1 (СВ-10) военный гарнизон, аэродром, котельные -3, школа / 1147 чел	1147	6	40	-2, ветер
ЭС ЕАО	10	ГЗУ	477	15.03.17 9:19	15.03.17 9:19	0:03	15.03.17 9:19	353:13	МТЗ	у			нет	0	0	0	-5, облачно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	22	15.03.17 9:24	15.03.17 11:45	0:55	15.03.17 11:45	0:55	КУ, земля			Повреждение на ведомственном уч. (оп.49 заменен поврежденный изолятор)	нет/ быта нет	0	0,1	9	-4, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	15.03.17 11:14	15.03.17 11:24	1:17	15.03.17 11:24	1:17	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	школа, скваж/410 чел	410	0,4	15	0, ясно
Ам.ВЭС	10	Белый Яр	1	15.03.17 11:59	15.03.17 14:40	0:04	15.03.17 14:40	0:04	КУ, земля			Оп 138/1 заменен поврежденный изолятор. (земля фС-2,5)	фап/252 чел	252	0,03	6	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	15.03.17 12:59	15.03.17 13:37		15.03.17 13:37		МТЗ	ну	у	16.03.17 произведен обход. На ОП 127-00/48 заменен поврежденный изолятор, на опоре следы воздействия стороннего автотранспорта. Сообщено в СБ	кот, школа, насосн/ 600 чел	600	0,2	9	0, облачно
ЭС ЕАО	10	ГЗУ	477	15.03.17 13:03	15.03.17 13:33	0:31	15.03.17 13:33	0:31	МТО	запрет	у	Произведен обход. Наклон оп. 477-02/2 (выдавлена из грунта), провисание проводов. (на уч.оп.477-02/2-ТП120 следы перекрытия на проводах). Устранено по заявке	вч, кот/ 1500 чел	1500	0,4	11	0, облачно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	3	15.03.17 16:52	15.03.17 19:51	0:34	15.03.17 19:51	0:34	КУ, земля			Вкл в 17:38 до РС-5244/8 (ост.7 ТП), вкл в 19:51. Оп.117 заменен поврежденный изолятор фА.	школа, кот/ 270 чел	270	0,3	9	+6, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	1	15.03.17 17:45	15.03.17 17:55	0:57	15.03.17 17:55	0:57	МТЗ		у	Планируется обход.	школа, кот/ 1500 чел	1500	0,2	12	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	1	15.03.17 22:39	15.03.17 22:52	0:14	15.03.17 22:52	0:14	МТЗ		у		школа, кот/ 1500 чел	1500	0,2	12	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	16.03.17 10:10	16.03.17 10:14	0:11	16.03.17 10:14	0:11	МТЗ		у	с.Береговое, п.Рыбачий	котельная, насосная, школа/631ч.	631	0,3	5	+5, ясно

Хаб.ЦЭС	10	РЦ	34	16.03.17 11:58	16.03.17 11:58	2:27	16.03.17 16:33	14:55	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Пр.оп 33-34 обрыв провода. Следов стороннего воздействия нет. Устранено.	ф.17	нет	0	0	0	-2, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Дубки - Анастасьевка с отп. Краснознаменка		16.03.17 14:16	16.03.17 14:51	1:09	16.03.17 14:51	1:09	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС Анастасьевка, Краснознаменка. Произведен обход. Пр.оп 100-101 (под ВЛ) упавшее дерево. (Провода ВЛ без повреждения). Следов внешнего возд. нет.		6500 чел		3,2		-2, ясно
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ	№2	16.03.17 15:28	16.03.17 15:28	0:20	16.03.17 17:02	0:20	ВЧБ	ну	не произв.	Обесточенного потребителя нет (на ПС ГВФ АВР 110 усл). Пр.оп 28-29 падение дерева (несанкц.спил), без повреждения проводов ВЛ. Сообщено в СБ, ОВД. Устранено.	ВЛ 110 "РЦ - ГВФ №1"	нет	0	0		0, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	15	16.03.17 15:33	16.03.17 15:55	0:10	16.03.17 15:55	0:10	МТЗ	ну	у	п.Восточный, с.Черная речка		нет	100	0,5	5	+1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	23	16.03.17 15:45	16.03.17 17:05	0:09	16.03.17 17:05	0:09	МТО	ну	произв.	Повреждение на вед.ТП		нет/355ч.	355	0,5	6	+10, ясно
ЮЯ ЭС	10	Б.Нимныр	В-10 Т1	16.03.17 15:53	16.03.17 16:10	2:47	16.03.17 16:10	5:15	МТЗ	нет	у	С обесточиванием потребителей сш 10кВ (на сш 2 фидера). Повреждение ТТ в яч. ф"Поселок". Планируется проверка РЗА.		школа, д/с, кот (на ДГ), вн.башня/150 чел	150	0,35	3	+6, ясно
ЮЯ ЭС	10	Б.Нимныр	ф."Поселок"	16.03.17 15:53	16.03.17 19:17	0:16	16.03.17 19:17	0:16	КУ			Повреждение ТТ в яч. ф"Поселок". Произведена замена.		школа, д/с, кот (на ДГ), вн.башня/150 чел	150	0,3	2	+6, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	23	16.03.17 15:54	16.03.17 17:00	0:24	16.03.17 20:24	0:24	МТЗ	ну		На ОП 23-00/14 поврежден ЛР ф.В. Повреждение устранено	ф.20	золотудаление ТЭЦ/ быта нет	0	0,2	6	0, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	16.03.17 20:00	16.03.17 21:22	2:54	16.03.17 21:22	2:54	МТЗ		у	Жалобы потребителей на отсутствие ЭЭ. По прибытию ОББ (21:16) произведен осмотр: ТП-1082 отсутствие метал.дверей, проволока на вводе ТП. (по сообщению очевидцев - наблюдали вспышку возле ТП, автокран и легкой а/м). Сообщено СБ, ОВД.		нет/ 300 чел	300	0,9	11	+3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	8	16.03.17 20:00	16.03.17 21:22	0:55	16.03.17 21:22	0:55	МТЗ		у	с.Воздвиженка.		нет/1500 чел	1500	0,8	11	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Приморская	8	16.03.17 21:19	16.03.17 23:29	0:23	17.03.17 7:45	6:44	МТЗ		ну	Произведен осмотр. ТП-4051 поврежден тр-р 100 кВа.(следы перекрытия по 10 кВ; по 0,4кВ оплавилась шпилька фВ). РТП нет. В 23:29 вкл. с выделенным уч. (ост 3 ТП- 2 пятит.дома с.Перевозное, сот.связь Мегафон). /6,40 тр-р заменен (160 кВа), в 7:28 вкл на ХХ, в 7:45 вкл в работу./.		школа, кот, насос, тел.станц/ 340 чел	340	0,3	8	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Промысловка	11	16.03.17 22:50	16.03.17 23:44		18.03.17 18:30		КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв (без 1 ТП, запит в 23:55). Выделен головной участок КЛ. 17.03.17 установлено МП (30м и 110 м от ПС). 18.3.17 установлены 4 муфт + 2 каб.ставки по 4 метра	ф13	школа,насос, бойлерн, в/ч/200 чел	200	0,8	18	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	23	17.03.17 12:44	17.03.17 15:59	0:08	17.03.17 15:59	0:08	МТЗ			с.Боец-Кузнецово. Обход без замечаний, в 15:59 включен успешно		нет/355ч.	355	0,5	6	+5, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Трампарк	31	17.03.17 15:55	17.03.17 15:55	6:18	18.03.17 0:20	6:18	МТО	выв	ну	Южный округ г.Хабаровска. Оп№14 повреждена концевая муфта /в 22:05 допуск. в 0:20 устранено, вкл в работу/	АВР у потребителя	насосные теллосетей		1		+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ	3	17.03.17 17:15	17.03.17 19:52	0:00	17.03.17 19:52	0:00	Откл. КУ"Земля"			часть Партизанск. На оп. 64 выпал крюк из деревянной опоры. Устранено		водоканал/10ч.	10	0	2	+6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	23	17.03.17 17:20	17.03.17 18:00	0:06	17.03.17 19:20	0:06	Откл. КУ"Земля"			с.Боец-Кузнецово. В 18-00 включен для поиска земли прибором. "Земля; самоустранилась.		нет/355ч.	355	0,5	6	+6, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	17.03.17 18:57	17.03.17 18:57	0:00	17.03.17 18:57	0:00	МТЗ		у	с.Озерное		котельная	360	0,03	4	+2, обл.
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		18.03.17 6:57	18.03.17 6:57	0:26	18.03.17 6:57	5:29	Усс2: ЗНЗ2 ст, АПВ усл, ПС Павловка1 без бл.		у	Лвл=37,4км. ИМФ ф.А 31,4 км от ПС Уссурийск2. Произведен осмотр зоны действия ИМФ пр 147-196, на опоре 166 разрушен 1 изолятор (из 8-ми) в гирлянде, других замечаний нет.		нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Приозерная		18.03.17 6:57	18.03.17 6:57	3:00	18.03.17 6:57	4:45	Хороль: ДЗФЗ, АПВ усл. Приоз: не откл.		у	На ПС Хороль произведена проверка РЗА: ложная работа рез. защиты ДЗФЗ (дист. защ. фаза-земля) при отключении ВЛ-110 Уссурийск-2 - Павловка-1. Защита выведена из работы. Заявка на проверку РЗА до 31.03.17		нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	18.03.17 7:51	18.03.17 7:53	0:48	18.03.17 7:53	0:48	Ав.откл	ну	у	Обход, замечаний нет.		школа, кот/ 1673 чел	1673	0,2	8	-7, ясно
Ам.ЦЭС	10	Степная	3	18.03.17 9:10	18.03.17 9:10	1:23	18.03.17 9:10	1:23	МТЗ		у	Сторонним автомобилем повреждена центральная стойка анк. (угловой) ж/б оп. №28, устояла на 2-х укосах (питает ТП 2-22 санаторий Амурские Зори). Виножник установлен, сообщено в СБ. 20.3.17 устранено, установлен насынок.		эл.котельная санатория Приозёрье в с.Козьмодемьяно вка		0	1	0, гр. Ясно

Прим.ЮЭС	6	Партизан	20	18.03.17 9:30	18.03.17 10:22	0:13	18.03.17 11:45	0:13	КУ "земля"			часть г.Партизанск. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП ОАО Хлеб		школа, котельная, больница / 1916 чел	1916	2,5	13	-4, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	18.03.17 12:51	18.03.17 12:51		18.03.17 12:51		МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0		+5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево	6	18.03.17 16:43	18.03.17 17:21	0:50	18.03.17 17:21	1:58	КУ "земля"			На МТП 27-1 сняли наброс с тр-ра, заменили два предохранителя 10 кВ	нет / 400 чел	400	0,07	2	+5, облач	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	27	18.03.17 19:05	18.03.17 19:05	0:49	19.03.17 23:20	0:49	МТО			КЛ находилась под напряжением. Определено МП КЛ - 137 м от ПС Береговая-2. 19.03.17 повреждение устранено	ф.8 ПС Береговая 2	нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	40	19.03.17 0:53	19.03.17 2:59	1:23	19.03.17 6:02	1:23	МТО			часть г.Большой Камень. В 2:59 запитано 3 ТП (большая часть нагрузки). В 6:02 фидер включен полностью, замечаний не обнаружено	нет/500ч.	500	0,01	10	+3, ясно	
Хаб.СЭС	6	Красная	В-6-Т1	19.03.17 14:25	19.03.17 14:57	0:11	20.03.17 16:05	0:11	Ав. Откл	АВР запрет		Неисправность блока управления В6 1Т. 20.03.2017 блок заменен, схема восстановлена	СВ 6	насосная	0	1,3	1	-5, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	5	19.03.17 16:57	19.03.17 17:19	0:00	19.03.17 17:19	0:00	МТЗ	ну	у		нет	0	0,01	2	+12, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Пригородная	6	19.03.17 19:24	19.03.17 20:32	0:00	19.03.17 20:32	25:57	МТЗ	ну	не произв	с.Пригородное. В ТП 21-01 заменили предох. 10кВ, повреждение вводного кабеля 0,4кВ. В 23:32 повреждение устранено.	котельная/450ч.	450	0,08	3	0, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Берегова-1	16	20.03.17 4:10	20.03.17 6:20	783:40	21.03.17 17:20	783:40	Ав. Откл.	ну		МП 290 м от РП-80005 в сторону ПС. Устранено, смонтирована вставка бм	ф.14 ПС Береговая	школа, в/ч/600ч.	600	1,3	12	0, ясно
Ам.ВЭС	6	А	13	20.03.17 7:56	20.03.17 7:56	0:35	20.03.17 7:56	0:35	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-2, ясно	
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	20.03.17 10:22	20.03.17 11:44	0:34		0:34	МТЗ	выв	ну	Поврежден кабель между ТП-67 яч.1 и ТП-114 яч.4. Выделен поврежденный уч-к, потребитель запитан. 21.3.17 повреждение не найдено. Заявка до 30.3.17.	ф-65 ЖБИ	котельная, школа, дс / 3000 чел	3000	1,18	11	-1, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяга		20.03.17 11:01	20.03.17 11:01	0:13	20.03.17 11:01	0:13	АТЭЦ; НЗЗ 2 ст	у		Осмотр ПС Смоляниново/т: отключался СВ 110 АПВ усп, блинкера по защитам не выпадали. Обход без замечаний	нет	0	0	0	-2, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Горький	1	20.03.17 13:24	20.03.17 14:24	2:06	20.03.17 21:45	2:06	МТЗ, 33	выв		Оп.80 сбита грузовиком Мазда Титан. Сообщено в СБ. В 14:24 запитано 50% нагрузки до ТП-383. Устранено и вкл. по норм. сх. в 21:45.	котельные-2, насосная, школа, дс / 3568 чел	3568	2	18	0, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Южная	43	20.03.17 17:00	20.03.17 18:30	3:28	21.03.17 12:27	3:28	МТО		ну	Запитаны все потребители, вкл. до Р-30. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.	ПНС (есть резерв) / произв.базы / быта нет	0	0,8		+6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	20.03.17 20:46	20.03.17 22:32	0:15	20.03.17 22:32	7:05	КУ "земля"			Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.	нет/ 155 чел	155	0,3	8	+1, морось	
Прим.СЭС	10	Бреевка	1	21.03.17 3:03	21.03.17 7:40	7:27	21.03.17 7:40	7:27	МТЗ	ну	ну	с.Архиповка, Тополёвое, Ясное. Сломанное дерево в прол. оп. №104-105 без повреждения провода. Устранено.	школа, котельная, детсад / 164 чел	164	0,1	6	0, мокр. снег	
Прим.ЗЭС	10	Новолокровка	4	21.03.17 8:15	21.03.17 11:24	0:05	21.03.17 11:24	4:50	МТЗ	ну	ну	Лвл=13,1 км. Включен после осмотра, причина не установлена	школа, котельная / 245 чел	245	0,1	3	+1, снег	
Хаб.ЦЭС	35	Дубки	В-35 Сергеевка	21.03.17 8:40	21.03.17 9:16	3:11	21.03.17 14:28	3:11	МТЗ	ну		Схема сети ремонтная: в ремонте ВЛ-220 ХТЭЦ-3 - Хехцир с отпайкой ПС Князе-Волконская, 1АТ (220/110/35) ПС Князе-Волконская запитан по 35 кВ со стороны ПС Сергеевка. Обесточены ПС-110 Елабуга, ПС-35 Дубки, Благодатное, Краснознаменка, Анастасьевка, Маяк. В 9:08 включен В-35 Сергеевка на ПС Дубки, запитаны ПС Дубки, Благодатное (4,35 МВт/4214 чел). В 9:16 запитаны ПС Елабуга, Маяк (2,6МВт,3567 чел). Обесточены ПС Анастасьевка, Краснознаменка, 4,05 МВт/ 9965 чел. По ВЛ-35 Дубки-Анастасьевка с отп на ПС Краснознаменка в пр.оп.98-99 обнаружено упавшее дерево на проводах (спиленное подрядной орг-й "Гортранс"), перегорел грозотрос, провода целые. Сообщено в СБ. Демонтирован грозотрос в пр.оп.96-102, ВЛ-35 Дубки-Анастасьевка с отп Краснознаменка введена в работу, потребитель запитан (ч/з 5 ч 48 мин). Проведена ревизия В-35 Анастасьевка на ПС Дубки, без замечаний. проверка РЗА 27.3.17 без замечаний	Хабаровский район/насосных-7, котельных-14, школа-5, дс-4 / 17746 чел	17746	11		-3, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Горький - Сергеевка	Т-23	21.03.17 8:51	21.03.17 8:51	0:43	21.03.17 9:02	1:59	МТО, ДЗ 3 ст	ну	у	При РПВ В-35 Сергеевка на ПС Дубки отключился: на ПС Горький В-35 Сергеевка и на ПС Сергеевка В-35 Дубки (МТЗ, АПВ усп). Обесточенных потребителей на ПС Сергеевка нет, успешная работа АВР-10 (от Т2)	Т2 ПС Сергеевка	нет	0	0	0	-3, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рошино	2	21.03.17 9:23	21.03.17 9:36	0:43	21.03.17 9:36	4:03	МТЗ	ну	у	ИМФ ф.В,С-3,2 км	котельные-5, школа-2, дс-1, водозабор-2 / 3750 чел	3750	2	16	+1, снег	

Прим.СЭС	10	Уборка	14	21.03.17 10:59	21.03.17 12:43	0:53	21.03.17 16:38	0:53	МТО	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки от РЛ-57 до ф.5 Самарка (кольц.отпайка), все запитано. Пр.оп.322-323 убрано дерево без повреждения провода, схема восстановлена		котельная, школа / 595 чел	595	0,4	17	0, снег
Ам.ВЭС	10	Спасск	8	21.03.17 14:05	21.03.17 14:09	1:33	21.03.17 14:09	1:33	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		котельная, школа, насосная / 143 чел	143	0,03	7	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	9	21.03.17 17:27	21.03.17 18:15	0:12	22.03.17 9:25	1:27	МТО			Обеспечен резерв потребителю по ф.40 Береговая. Отключена повреждённая КЛ 6 кв от оп. №2 до ЦРП-101. Определено МП 1,12 км от ЦРП 101 в сторону оп. №2. Разработан котлован, уст. 2 каб. муфты и каб. вставки 5м., в 9:25 22.3.17 вкл в работу.	ф.40 Береговая	дс, школа / 670 чел	670	0,5	13	+7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	9	21.03.17 22:55	21.03.17 22:56	1:21	21.03.17 22:56	3:15	МТЗ		у	часть с.Проходное.		нет / 154 чел	154	0,4	12	+3, ясно
Ам.ВЭС	10	Успенвка	2	22.03.17 8:25	22.03.17 11:40	0:06	22.03.17 11:40	0:06	КУ, земля			РТП 791 устранен наброс проволоки (гнездование птиц).		школа, кот, скваж/ 407 чел	407	0,1	5	-4, облачно
Прим.ЮЭС	6	Угольная	6	22.03.17 14:50	22.03.17 14:50	0:07	22.03.17 14:50	0:07	МТО	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка	7	22.03.17 14:52	22.03.17 14:54	1:00	22.03.17 14:54	7:10:47	МТЗ		у	Планируется обход.		больн, насос, хлебозавлд/50 чел	50	0,1	7	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Вл.Александровское	1	22.03.17 15:20	22.03.17 17:07	0:30	22.03.17 17:07	0:30	Ав.откл		ну	ТП-7158 снят обгоревший кот с шин бкв. (повреждения оборудования нет).		нет/240 чел	240	0,2	4	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная	2	22.03.17 17:00	22.03.17 18:42	0:12	22.03.17 18:42	0:12	Ав.откл		не произ (инфор о повре ж)	Включен после обхода, причина не установлена		школа, кот/294 чел	294	0,5	6	+4, ветер
Ам.ЗЭС	10	Северная	В-10-Т1	22.03.17 19:11	22.03.17 19:40	0:31	22.03.17 19:40	0:31	б/б	нет	у	С обесточиванием 1сш-10 кв. 23.3.17 заменен неисправный блок управления В-10 Т1.		г.Свободный / 12150 чел	12150	2,8		-2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка	7	22.03.17 19:40	22.03.17 20:16	0:00	22.03.17 22:34	0:00	МТО		ну	Вкл с выделенным уч. без нагрузки (до РС-735/23). Оп.54 устранен обрыв вязки верх.провода, схема восстановлена		нет/483 чел	483	0,2	5	-2, ясно
прим.ЦЭС	10	Родина	6	23.03.17 3:28	23.03.17 3:32	0:37	23.03.17 13:30	2:30	Ав.откл		у	В ТП-20107А обнаружены по Т-1 перегревшие предохранители 10 кв ф.А,В, повреждение ввода 0,4кв с выбросом масла. Обесточены 30 частных домов в с.Первомайское. В 13:30 произведена замена тр-ра (на 180 кВа), потребители запитаны.		нет / 360 чел	360	0,1	6	-2, пасм
Прим.ЮЭС	35	Лазурная	В-35-Т1	23.03.17 5:25	23.03.17 5:55	1:24	23.03.17 5:55	1:24	МТЗ			Обесточена 1сш-6 кв. При осмотре:отключен В-6-Т1 без блинкеров, отход.фидера не отключались, по вед.ф.7,8,9 выпали бл.ЗЗ.. Введена в работу 1сш-6 кв, без вед.ф.7 (при включении "перекос", от КУ. Включен в 7:10). В яч. Ф.7 поврежден ТТ ф.А. 25.03.17 заменили ТТ		очистные / 1300 чел	1300	2	29	-1, ясно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	23.03.17 10:07	23.03.17 10:07	0:00	23.03.17 10:07	0:00	ДЗ 23		у	Произведен осмотр. Пр.оп.417-418 падение дерева (следы перекрытия ф В,С; работа сторонней организации при прокладке новой ВЛ-220кВ "Февральск-Рудный"). Сообщено СБ.		нет	0	0	0	0, облачно
ЭС ЕАО	6	СК	403	23.03.17 10:39	23.03.17 10:39	0:13	03.04.17 17:07	0:13	МТО		не раб	Находился на ХХ. Повреждение КЛ (оп 403-00/70-ТП350) организацией "Стройсервис" при проведении земляных работ. Сообщено СБ. Устранение виновником, 25-29.03.2017 пожги. 30.03.17 повреждение устранено, необходимо испытание. 2.04.17 работы не велись. 3.04.17 устранено, схема восстановлена		нет	0	0	1	0, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	23.03.17 17:22	23.03.17 19:32	3:36	23.03.17 22:30	3:36	МТО		ну	Вкл в 19:32 без 6 ТП (более 50% нагрузки). В 21:23 включен без одного ТП-7147 (разрушен разрядник ф.А). В 22:30 включен полностью. Оп. 120 (Ж/Б однофазная) разрушен изолятор		школа/2619 чел	2619	1,2	12	+4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Новороссия	3	24.03.17 15:53	24.03.17 16:48		24.03.17 16:48		Откл. КУ"Земля"			Часть п.Новороссия, с. Центральное. На КТП-5312 убрали птицу		школа/415ч.	415	0,3	4	+4, ясно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы-Приозерная	6:57	25.03.17 6:57	25.03.17 6:57		25.03.17 6:57		Липовцы: НЗЗ 2ст. ПС Приозерна я: НЗЗ 2ст., АПВ усп.		у	ИМФ 19,5 км. ОП 20 Ф. "В" разрушены 2 изолятора в гирлянде, в районе опоры 20 пожег мусора, изоляция закопчена. .		нет	0	0	0	-1, облачно

ЭС ЕАО	110	Биробиджан-Унгун-Биджан		25.03.17 21:13	25.03.17 21:13	2:05	25.03.17 21:13	2:05	Бироб: НЗНП 1ст. Биджан: ДЗ 1з, НЗНП 1ст	у			нет	0	0	0	+3, облачно	
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	25.03.17 21:23	25.03.17 22:46	0:00	25.03.17 23:47	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР249 (остбТП), вкл в 23:47. Повреждение на ведомственном уч., вкл в 0:46. (схлест проводов).	д/с/ быта нет	0	0,1	14	+4, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая2	16	25.03.17 22:07	25.03.17 22:54	0:00	28.03.17 4:10	0:00	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ 26.03.17 определены 2 МП: 83 м от оп.3 и 101 м от оп.3. 28.03.17 повреждения устранены.	ф16	нет/ 3250 чел	3250	0,6	5	+3, облачно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан-Унгун-Биджан		25.03.17 22:11	25.03.17 22:11	1:24	25.03.17 22:11	1:24	Бироб: НЗНП 1ст. Биджан: НЗНП 1ст	у		Оп.287 строящееся гнездо	нет	0	0	0	+3, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Чайка	7	26.03.17 1:52	26.03.17 2:51	0:32	28.03.17 16:46	0:32	Ав.откл			Повреждение на головном участке. Введен в работу резервный кабель. Определено МП (236м. от ПС). 27.03 запрет на работы от ВПЭС. 28.3.17 в 16-46 включили по нормальной схеме. Произвели В/В-испытания и фазировку КЛБ №1.	ф13	дом переговоров/600 чел	600	0,5	3	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково	2	26.03.17 8:50	26.03.17 10:00	0:04	26.03.17 10:00	0:04	МТЗ	ну	у	РПВ по прибытию на ПС. Обход без замечаний.	нет/ 20 чел	20	0,2	7	0, пасмурно	
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - Бузули		26.03.17 11:05	26.03.17 11:22	0:15	26.03.17 11:22	0:15	МТО	выв	у	Работа по чистке просеки (АПВ выв). Обход без замечаний, на вед ТП 35/0,4кВ следы повреждения по 0,4 кВ.	нет / 3750 чел	3750	1,2	57	+2, ясно	
Прим.СЭС	10	Богополь	2	26.03.17 13:18	26.03.17 16:04	0:00	27.03.17 17:19	0:00	КУ, земля			Вкл без ТП-2070 (сторожка). Обрыв провода на оп 458, в сторону оп 459. Восстановлен.	нет	0	0,02	6	+6, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	Лондоко	39	26.03.17 15:44	26.03.17 15:47	0:00	26.03.17 20:24	0:00	МТО, МТЗ	ну	у	Через 3 мин РПВ линии было успешно. По сообщению потребителей оп.39-00/30-31 падение дерева (санкциониров. работы подрядной организации по расчистке площадки под строительство базы теплоозерского РЭС, обрыв 3-х проводов). Устранено по неотложной заявке по согл-й с потреб.заявке, в 20:24 схема восстановлена	больница, насосная/3600ч.	3600	0,8	14	+3, облачно	
Хаб.СЭС	10	Ургальская ЦЭС	39	26.03.17 17:05	26.03.17 20:22	0:56	26.03.17 20:22	0:56	МТЗ	нет	ну	Падение спиленного дерева. Обрыв 3х проводов в двух пролетах оп № 39-00/8 - 39-00/10. На оп № 39-00/9 погнута траверса. Устранено.	200 чел	200	0,1	3	+3, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	26.03.17 23:08	26.03.17 23:13	0:00	26.03.17 23:13	0:00	МТО		у	с. Монастырище	школа/2620ч.	2620	1,2	12	+2, пасм.	
Хаб.СЭС	35	Хурба - с/х Комсомольский		27.03.17 0:09	27.03.17 1:09	0:12	05.04.17 19:27	0:12	МТО	ну	ну	Обесточена ПС с/х Комсомольский (п. Молодёжный, 750 чел). В 1:09 ПС с/х Комсомольский перезапитана по сети 10кВ от ф.16 ПС Хурба. В 08:43 включен воздушный участок ВКЛ до оп.44, повреждение КЛ (15 м от оп.44), положен пожар. 29.3.17 земляные работы, кабель разрезан, испытан. Обнаружено второе МП (3м от текущего)-30-2.4.17 разложен пожар. 3.04.17 кабель разрезан, испытан, подготовлен к монтажу. 4.04.17 смонтирована одна муфта. 5.4.17 смонтирована муфта, испытан, включена на ХХ в 19:27. 6.4.17 в 12:32 фазировка проверена, поставлена под нагрузку.	ф.16 ПС Хурба	школа/750ч.	750	0,45	15	-2, град
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	27.03.17 0:25	27.03.17 0:30	0:00	27.03.17 0:30	0:00	МТО		у	с. Монастырище	школа/2620ч.	2620	1,2	12	+1, пасм.	
Хаб.СЭС	35	Хурба	В35кВ 1Т	27.03.17 3:11	27.03.17 3:16	0:00	27.03.17 3:27	0:00	без блинкеров			На ПС Хурба при попытке повторного включения ВЛ35кВ "Хурба-с/х Комсомольский" отключился В35кВ 1Т (без блинкеров). Обесточена: 1сч 35кВ (обесточ. ПС 35/10 Болин). В 03:16 на ПС Хурба включен СВ-35, все потр. запитаны. В 03:27 после регулировки привода (КА), включен В35кВ 1Т	Т2	2280ч.	2280	0,65	20	-3, обл.
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	27.03.17 8:04	27.03.17 8:55	0:30	27.03.17 12:30	0:30	"Земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.	школа/410ч.	410	0,4	15	-3, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал	1	27.03.17 8:29	27.03.17 8:30	1:22	27.03.17 8:30	1:22	МТЗ	ну	у		школа/1673ч.	1673	0,2	8	+1, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал	В-10-Т1	27.03.17 8:35	27.03.17 10:00	0:10	27.03.17 10:00	0:10	МТЗ			Обесточена 1сч-10 кВ (питает один ф.1). Включен в работу без ф.1 (РСК, б/б, не отключался, отключен от КУ, повреждение на вед.уч-ке). 30.3.17 проведена проверка РЗА, изменены уставки по времени на В-10-Т1, В-10 ф.1	школа/1673ч.	1673	0,2	8	+1, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал	1	27.03.17 8:35	27.03.17 11:19	0:00	27.03.17 11:19	0:00	КУ			Фидер не отключался. Повреждение на вед. отпайке "ЛПХ"	школа/1673ч.	1673	0,2	8	+1, ясно	
ЭС ЕАО	10	Известковая	78	27.03.17 10:27	27.03.17 12:55	0:00	27.03.17 12:55	0:00	КУ, земля			Повреждение на вед. отпайке	280 чел	280	0,2	5	+3, облачно	
ЮЯ ЭС	10	Лебединый	Поселок 3	27.03.17 16:31	27.03.17 16:31	2:07	27.03.17 16:31	2:07	МТЗ	у			нет	0	0	0	-8, облачно	



Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	27.03.17 16:36	27.03.17 21:24	1:37	27.03.17 21:24	1:37	КУ, земля			По В 10 кВ заменили откл. катушку, произвели ревизию привода. Повреждение на вед. отпайке "Химик". При опробовании выключателя (сгорела откл.катушка), В 17:05 после замены откл.катушки, обнаружена неисправность в приводе. В 20:28 неисправность в приводе устранена. В 21:15 Ф-22 вкл.без 2-х Вед.отп.(Р-46 Химик - дачи и Р-47 Дороховское - дачи). В 21:24 вкл.без Вед..отп.Р-46 (Химик, Мукомол - дачи). Причина откл.на Вед.уч-ке Р-46 (Химик, Мукомол - дачи)	нет / 300чел	300	0,1	2	+6, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	14	28.03.17 0:11	28.03.17 0:19	0:05	28.03.17 0:19	0:05	МТО			Повреждение на вед. участке	водонасосная/530ч.	530	1	9	+2, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	28.03.17 5:10	28.03.17 6:01	0:19	28.03.17 8:51	0:19	Ав.откл.	ну		В 6:01 включен до оп. 147 (запитана большая часть нагрузки). В 8:51 запитано все. Повреждение на вед.уч-ке	нет/230ч.	230	0,8	11	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Жариково	5	28.03.17 7:10	28.03.17 10:20		28.03.17 10:20		"Земля" от КУ			Оп.31 заменен разрушенный изолятор ф.С	нет/80 чел	80	0,2	1	-4,ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка	7	28.03.17 7:31	28.03.17 9:20	0:00	28.03.17 11:00	0:00	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп. 315 заменили изолятор ШС-10, устранили выпадение крюка ф.В и схлест проводов фаза "А-В".	ф.7 Турий Рог	нет/160ч.	160	0,1	4	-4, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	28.03.17 10:00	28.03.17 10:38	0:25	28.03.17 11:08	0:25	МТО, ЗЗ			Включен до Р-5, запитано более 50% нагрузки. В 11:08 включено все. Повреждение на вед.отп	нет	368	0,26	13	+4, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	28.03.17 12:44	28.03.17 12:51	0:59	29.03.17 15:50	17:59	"Земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки от Р-8 до Р-9. Повреждены по два изолятора на опорах 113 и 120, на опоре 228 сорваны два изолятора с проводами. Устранено, схема восстановлена	ф.15 Бикин	школа, котельная / 2623 чел	2623	0,36	13	+4, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр	280	28.03.17 13:14	28.03.17 14:01	2:18	28.03.17 16:11	2:18	"земля" от КУ			Включен без двух ТП. Оп.80/03/01 наброс проволоки. В 16:11 устранено и все включено	котельные-4, дс, школа / 2400 чел	2400	1,1	10	+5, ясно	
Хаб.СЭС	6	ЛПБ	13	28.03.17 14:15	28.03.17 17:20	1:18	30.03.17 17:39	1:18	"Земля" от КУ			Сильно обгорела анкерная опора № 27 (дерев., жб приставка, на опоре гнездо, в результате перекрытия между птицей и проводом произошло возгорание). В 17-20 включена по временной схеме,исключив поврежденную опору. 29.3.17 оп.27 заменили на Ж/Б, 30-перетяжка проводов. В 17:39 30.3.17 восст.норм.сх.	нет / 180 чел	180	0,05	1	+4, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биджан	224	28.03.17 15:26	28.03.17 15:26	1:02	28.03.17 15:26	17:03	МТЗ	у		КТП-477 в яч.РТ-1 обнаружен обгоревший кот	нет	0	0	0	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	13	28.03.17 15:40	28.03.17 15:42	0:03	28.03.17 15:42	0:03	МТЗ		у		насосная / 46 чел	46	0,3	7	+9, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	28.03.17 16:12	28.03.17 16:57	0:25	28.03.17 16:57	0:25	МТЗ ЗЗ			Отключился ч/з 26 минут после включения. Повреждение на вед.уч-ке	нет	368	0,26	13	+4, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	29.03.17 3:35	29.03.17 3:46	1:25	29.03.17 3:46	2:11	МТЗ	ну	у		в/ч	300	0,2	6	+4, облачно	
Прим.ЗЭС	35	Новопокровка - Ракитное		29.03.17 7:59	29.03.17 7:59	0:00	29.03.17 16:44	3:00	Ав.откл		у	Была на х.х.. В 8:46 включена в работу со стороны ПС Ракитное. ПС Новопокровка неисправность КСА откл-я В-35 Ракитное и заводки пружины. Устранено, схема восстановлена	ПС Ракитное	нет	0	0	0	-2, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	8	29.03.17 8:45	29.03.17 8:55	0:40	29.03.17 8:55	3:52	МТО с ЗЗ		у		нет	0	0,1	1	+1, ясно	
Ам.ВЭС	10	Спасск	8	29.03.17 9:40	29.03.17 9:40	0:32	29.03.17 9:40	0:32	МТЗ	у		Под оп.75 обнаружена обгоревшая птица	нет	0	0	0	+5, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	29.03.17 9:51	29.03.17 9:51	0:28	29.03.17 9:51	0:28	Дежнево: 2 ст НЗНП	у		Произведен осмотр. Оп.44 обнаружен обгоревший труп аиста.	нет	0	0	0	+1, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		29.03.17 16:55	29.03.17 19:38	7:51	29.03.17 19:38	7:51	МТЗ	ну		При РПВ появилась "земля"ф.В, отключена от КУ. Обесточены ПС Геогриевка, Саскаль. По сообщению жителей обрыв провода в пр.оп.156-157 в месте пересечения с дорогой. Сообщение в СБ	школы-3, д/с, котельные / 2258 чел	2258	0,4	32	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волна	25	29.03.17 17:46	29.03.17 17:46	0:03	31.03.17 22:02	0:03	"земля" от КУ			Резерв.питание. Место повреждения КЛ на расстоянии 185 м от ПС 2Р Котельная. 31.3.17- смонтиров.каб.вставка 50 м (переход ч/з реку), испытан, включен в работу по норм.схеме	нет	0	0	0	+10, ясно	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	10	29.03.17 18:15	29.03.17 18:24	0:00	29.03.17 18:24	1:23	МТЗ		у		котельная, школа, дс / 796 чел	796	0,15	5	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	9	29.03.17 19:01	29.03.17 19:01	0:33	29.03.17 19:01	2:28	МТЗ	у		В р-не ЛР93 следы прохождения пала.	нет	0	0	0	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	5	29.03.17 23:41	29.03.17 23:48	1:02	30.03.17 1:25	1:02	КУ, земля			Заменен проходной изолятор в КТП-7155.	нет / 570 чел	570	0,7	9	+2, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	30.03.17 4:35	30.03.17 4:37	0:20	30.03.17 4:37	0:20	МТЗ	ну	у		насосная, котельная / 2270 чел	2270	0,7	27	0, снег	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	30.03.17 4:50	30.03.17 4:50	0:00	30.03.17 4:50	0:12	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, снег	
Прим.СЭС	10	Ольга	5	30.03.17 4:57	30.03.17 7:12	3:00	30.03.17 15:38	10:16	КУ, земля			В 7-12 запитано 5 ТП из 11 (основная нагрузка по фидеру). В 10:52 вкл до оп104. (ост.ЗТП), все включено в 15:38. Оп 167 поврежден изолятор ф.С, провод на траверсе. Устранено, схема восстановлена	Ольга ф.15	школа, котельная / 432 чел	432	0,2	11	0, снег

Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	30.03.17 5:19	30.03.17 9:05	0:50	30.03.17 9:05	4:34	КУ, земля			Разрушение изолятора на опоре 5/1; заменен.		насосная, котельная / 2270 чел	2270	0,7	27	0, снег
Прим.ЦЭС	110	Спасск-Мучная		30.03.17 6:56	30.03.17 7:39	0:31	30.03.17 14:47	0:31	Спасск: тнэп 1СТ, дз 1СТ, Мучная: МТО, ТНЭП 1,3 ст	ну		ПС Мучная, СВ 110 отключен от НЗЗ 1 ст, ускорение защит, АПВ-, ИМФ ф."В"-0 L=25,3 км. С погашением Т-2, 2С 110,10 кВ ПС Мучная. Произведен обход. Оп. 101, 102, 103 гнездование аистов (оп.102 ветка свисает с гнезда на недопустимое расстояние, следы перекрытия на виброасистеле). В 14:47 замечание устранено, восст.норм.сх	Т1 (СВ-10) Мучная	950 чел	950	1,2	19	-4, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	11	30.03.17 7:53	30.03.17 9:09	0:50	30.03.17 9:09	1:03	МТО	у		Планируется обход.	школа, д/с, кот/ 1569 чел	1569	0,69	20	+2, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	30.03.17 10:50	30.03.17 10:50	3:05	30.03.17 10:50	3:05	МТО	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	0, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Пригородная	8	30.03.17 11:42	30.03.17 11:44	0:10	30.03.17 11:44	18:31	МТЗ	ну	у	Разработано ТП21/05 (РТП 21/05 отключен; на ТП отсутствует ошиновка 10 кВ, снята верхняя крышка трансформатора (630 кВА), отсутствует ошиновка 0,4 кВ, автоматы 0,4 кВ.). ТП готовилась к демонтажу (без нагрузки). Сообщено СБ, ОВД.	школа, кот/ 332 чел	332	0,1	4	+5, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	13	30.03.17 12:22	30.03.17 13:00	2:30	30.03.17 15:46	2:30	КУ, земля			Вкл до РС 413/72/1 (ост СТП), вкл в 15:46. Оп 72/61 снята проволока. (под оп. две обгоревшие сороки.	д/с, кот, сваяж/ 1781 чел	1781	0,8	22	+4, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	30.03.17 13:40	30.03.17 13:56	0:30	30.03.17 13:56	0:30	МТЗ	у		Планируется обход.	нет/ 250 чел	250	0,7	5	+5, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	30.03.17 14:55	30.03.17 14:55	0:54	30.03.17 14:55	0:54	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+8, ветер	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - К	С-82	30.03.17 16:27	30.03.17 16:27	0:30	30.03.17 16:27	0:30	ВЧБ	у		Частичный осмотр без замечаний, 31.3.17 продолжен осмотр. Замечаний нет.	нет	0	0	0	+5, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка	по ф.9 реклоузер	30.03.17 19:13	30.03.17 22:06	0:41	30.03.17 22:06	0:41	МТЗ	ну		На РК треснут корпус ТН ф.А (тип ОЛ, течь масла). Демонтировали.	п/з/ 50 чел	50	0,1	3	-2, снег	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		30.03.17 21:28	30.03.17 21:28	0:43	30.03.17 21:28	7:46	Спасск: ТЭНП 1 ст, АПВ усп, Мучная: НЗЗ 1 ст, МТЗ 1ст, АПВ усп	у		ИМФ 43км, Лвл=53км. 31.3.17 обход без замечаний.	нет	0	0	0	+4, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	ЮМР	В-6 Т1, Т2	30.03.17 22:25	30.03.17 23:13	0:05	30.03.17 23:13	0:05	ТЗШ	у		Обесточена 1,2 сш-6 кВ. (Ч/з 1 мин по ТУ включен В-6-Т1, запитана 1сш-6 кВ). Одновременно отключился В-6 вед.ф.21 (МТО) с разрушением опорной изоляции и повреждением В-6 кВ на выкатном элементе ячейки. 5.04.17 повреждение устранено, схема восстановлена. По ТУ В-6-Т2 не включился. <b>Схема до отключения:</b> включен СВ-6 для произв-ва опер.переключений в сетях ХГЭС по нагрузке ф.21, при этом произошло к.з. в сетях потребителя (ТП-3029 перекрытие на ЛР). В 23:13 включен В-6-Т2 на подстанции, все запитано, кроме вед.ф.21 (вкл в 15:17 7.4.17).	часть г.Хабаровск / 46360 чел	46360	6	50	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		31.03.17 6:27	31.03.17 6:27	0:40	31.03.17 6:27	0:40	ТЭНП 1 ст	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+1, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Б.Оренбургская	1	31.03.17 9:18	31.03.17 11:03	0:00	31.03.17 16:04	0:00	Ав.откл	ну		Вкл без отп. на ТП "Байкал", вкл в 16:04. Наклон оп.238 (дерево, подгнила у основания); произведена замена.	школа, кот/ 165 чел	165	0,1	6	+5, ясно	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	240	31.03.17 13:37	31.03.17 13:37	0:08	31.03.17 13:37	0:08	МТО	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	+5, облачно	
Ам.ВЭС	6	Энергетик	1	31.03.17 15:08	31.03.17 15:12		31.03.17 15:12		МТО	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП156.	насосн, кот/2500 чел	2500	0,3	13	+6, облачно	
Ам.ЦЭС	110	Волково-Тамбовка		31.03.17 16:36	31.03.17 16:36	0:34	31.03.17 17:00	0:34	ДФЗ, ТНЭП 1ст. ИМФ 16,4 км от ПС Волково.	ну	у	Обесточенного потребителя нет (разрыв транзита). Произведен осмотр. Оп.28 гнездо аиста, на опоре следы перекрытия.	нет	0	0	0	+5, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	12	31.03.17 20:20	31.03.17 22:05	3:43	01.04.17 1:10	3:43	КУ, земля			Выделен уч-к, в 22:05 запитан 18 ТП. В 23:25 включен без ТП-710. Повреждение ОПН на ТП-710. Демонтирован, все включено в 1:10	ф.2 Переяславка	школа, д/с/ 2350 чел	2350	0,8	24	+5, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	15	31.03.17 20:20	31.03.17 20:35		31.03.17 20:35		КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке "Монолит".	скваж, насосн/ 550 чел	550	0,2	7	+5, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Новогеоргиевка	В-10 Т2	31.03.17 20:38	31.03.17 21:05	2:31	31.03.17 21:05	2:31	МТЗ	у		Отключился при включении ф.10 (вед). Обесточена 2сш-10 кВ. РПВ усп.	школа/145 чел	145	0,2		+5, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	2	31.03.17 21:00	31.03.17 21:05	0:00	31.03.17 21:05	0:00	МТЗ	у			УЦ-10 (жен.зона) / 600 чел	600	0,3	2	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	6	31.03.17 21:50	01.04.17 0:29	1:25	01.04.17 1:35	1:25	МТЗ	ну		Запитано 7 ТП из 13 (~70% нагрузки). В 1:35 включен полностью. Повреждение на вед.отп.	нет / 250 чел	250	0,3	7	+5, пасм	

Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	9	31.03.17 22:05	31.03.17 23:10	0:02	07.04.17 18:50	0:02	Ав.откл	ну	Поврежден КЛ-6 №2 до ТП Стадион. 3-5.04.17 определено МП, разложен пожар. 6.4.17 земляные работы, разложен повторно пожар. 7- откопано МП, КЛ разрезана, испытана, произв.монтаж.каб.вставки; в 18:50 вкл в работу.	нет	100	0,074	3	+5, ясно
---------	---	-------	---	----------------	----------------	------	----------------	------	---------	----	--	-----	-----	-------	---	----------