

Финанш	У.д.в.	п.с. л.э.п	Присоединение	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время отключения	Время включения	Тип защиты	Причина (повреждения)	Замечания от	Время простоя основного потребителя	Дата и время ввода в работу	Обстоятельства возникновения аварии (больше, чем одна причина, указание вносимые части, ФСС и т.д.)	Время отключения	Последние условия
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	1.4.14	8:03	1.4.14	8:41	0:38		"земля" от КУ РПВ усп	с.Головино, Надеждинское, 400чел. Самоустранилась.		0:38		котельные, д/с / БТП / 0,12МВт	76	+6, обл
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	1.4.14	8:33	1.4.14	8:33	0:00		Ленинск: НЗНП 2ст., АПВ усп. Дежнево: НЗНП 2ст., АПВ усп.	ИМФ-28,2 км. Ф.В. Обход без замечаний		0:00		нет	0	+6, обл
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	1.4.14	15:08	1.4.14	15:08	0:00		НЗНП 2ст, АПВ усп.	ИМФ ф.В 50,7км. Обход без замечаний		0:00		нет	0	+6, обл
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	2.4.14	3:08	02.04.14	3:53	0:45		Ленинск: НЗНП 2ст, АПВ не раб (с контролем по U), РПВ усп Дежнево: НЗНП 2ст, АПВ не раб (откл-ся АВ соб.нужд), РПВ усп	Обесточены: на ПС Ленинск: 2 ш-110 кВ, 1,2ш-35 кВ, 2ш-10 кВ (Т1 в работе на 1ш-10 кВ (АВР-10 нет), Т2 в работе на 1,2ш-35 кВ, 2ш-10 кВ); на ПС Дежнево: 2ш-110, 1,2 ш-35 кВ; 5 ПС-35 РСК. На ПС Дежнево при осмотре обнаружен отключенный АВ-0,4 кВ собст.нужд, включен. РПВ успешно. На оп.бб гнездо птиц, убраны ветки с траверсы.		0:45		9696 чел / 3,21 МВт	2410	+5, ясно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		2.4.14	9:37	2.4.14	9:37	0:00		КРС: НЗНП 2ст, АПВ усп. Ленинск: НЗНП 2ст, АПВ усп.	ИМФ ф.В 37,9км. Обход. 4.4.14, под оп №223 обнаружена погибшая птица (аист).		0:00		нет	0	-3, обл
ЭС ЕАО	10	Бира	7	3.4.14	3:56	03.04.14	4:00	0:04		МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	п.Бира, 2400 чел. В КТП-408 произвели замену 2-х оп. изоляторов.		0:04		нет / ЗТП / 0,4МВт	26	-1, снег
ЭС ЕАО	10	Опытное поле	64	8.4.14	21:34	09.04.14	2:20	4:46		МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр оп 64-00/19-20 убрано упавшее дерево (нилое у основания). Без повреждения ВЛ.		4:46		вн.башня / 0,01 МВт / 37 чел / 1ТП	53	+8, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	8	8.4.14	23:45	08.04.14	23:45	0:00		Ав.откл, АПВ усп	В результате пожара загорелось дерево находящееся в неохранный зоне ВЛ и при падении повредило провод ф.А.		0:00		нет	0	+4, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	9.4.14	14:33	9.4.14	17:02	2:29		МТО, МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну.	с.Новотроицкое, 466чел. В 17:02 включен головной участок. В пр.оп.223-00/215-216 падение дерева на ВЛ (несанкц.спил, виновника на месте нет), обрыв одного провода. Сообщено в СБ, полиция. Устранено.		2:29		нет / ЗТП / 0,02МВт	80	+5, обл
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан	С-60	11.4.14	7:18	11.04.14	7:18	0:00		Биджан: 2 ст НЗНП, АПВ усп, Дежнево: НЗНП 2 ст, АПВ усп	Произведен обход, гнездо аиста оп №127 ф-В, других замечаний нет.		0:00		нет	0	+10, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	11.4.14	15:20	11.4.14	15:20	0:00		МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинский	209	11.4.14	23:03	11.4.14	23:09	0:06		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:06		котельная / 4ТП / 0,08МВт	8	+2, обл
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан	С-60	12.4.14	7:25	12.4.14	7:27	0:02		Дежнево: НЗНП 2ст, АПВ не раб по режиму, РПВ усп. по ТМ Биджан: НЗНП 2ст, АПВ не раб (отключ. автомат "привод пруж. ВМТ-110"), РПВ усп.	ИМФ ф.В 36,9км от ПС Биджан, 9,5км от ПС Дежнево. Обесточивались 1/2 ПС-110 Биджан; 1,2СШ-10кВ ПС-110 Дежнево; ПС-110 Благословенное, ПС-35 Самара, Столбовое, Амурзет.		0:02		Октябрьский и часть Ленинского района: 15190 чел / 3,4МВт	113	+2, обл
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан	С-60	12.4.14	14:09	12.4.14	14:25	0:16		Дежнево: НЗНП 2ст, АПВ не раб по режиму, В-110 вкл по АПВ после подачи U с Биджана Биджан: НЗНП 1ст, АПВ не раб, РПВ усп.	Во время вывода в ремонт (по заявке) для снятия гнезда оп №127. Обесточивались 2СШ-10кВ ПС Биджан; 1,2СШ-10кВ ПС Дежнево. Потребитель на подстанциях запитан от оставшихся в работе тр-ов. ВЛ-110 успешно включена (для опробования). В 15:40 ВЛ-110 выведена в ремонт (без ограничения потребителей). Убрано гнездо (ветки с пров) оп №127, произведен обход: есть следы перекрытия ф-В в районе оп №109 (падение элементов гнезда). ПС Биджан отгорел контакт на реле включения АПВ, устранено и включено по нормальной схеме в 22:41.	2СШ-10кВ ПС Биджан от 1Т; 1,2СШ-10кВ ПС Дежнево от 2Т	0:11	12.04.14 20	4347 чел / 0,63МВт	116	+18, ясно
ЭС ЕАО	6	Известковая	76	12.4.14	17:29	12.04.14	17:32	0:03		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Известковский, 25 чел.		0:03		нет / 0,05МВт / ЗТП	1	+18, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	13.4.14	0:51	13.4.14	1:14	0:23		"земля" от КУ	г.Биробиджан, 150чел. Включен без ЗТП. Выделен поврежденный кабельный участок м/ду ТП-131 и ТП-142 и оставш. потребители запитаны от резерва.	ф.25	0:23		школа, КНС / 10ТП / 0,05МВт	19	+5, обл
ЭС ЕАО	10	Горки	15	13.4.14	19:36	13.4.14	19:36	0:00		авар. откл. АПВ усп	Осмотр: обесточено ТП-404 (п.Семистонный, 405 чел), повреждение каб. 10кВ питающий 1Т 10/0,4. Произведена замена кабеля, вкл в 2:08.		6:32	14.04.14 2:08	нет / 0,16МВт	832	+16, ясно
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан	С-60	14.4.14	9:57	14.04.14	9:57	0:00		НЗНП 2ст, АПВ усп.	ИМФ С-60 ф"В"-10,5км. Обход: пр оп 109, 127 падение веток (строительство гнезд акстиами) Для устранения ВЛ выводилась в ремонт с 15:20 до 17:45.		0:00		нет	0	+4, облачно
ЭС ЕАО	6	БВС	185	14.4.14	17:28	14.04.14	17:28	0:00		МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+14, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	15.4.14	9:35	15.04.14	9:35	0:00		МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	15.4.14	9:52	15.04.14	9:52	0:00		МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	15.4.14	10:17	15.04.14	10:17	0:00		МТЗ, АПВ усп	Пр.оп.234/04/1-2 следы перекрытия.		0:00		нет	0	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	15.4.14	10:25	15.04.14	10:34	0:09		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Пашково Заречье, 268 чел		0:09		школа, котельная, дс / 7 ТП	7	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	15.4.14	10:31	15.04.14	10:38	0:07		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с.Лазарево, 110 чел		0:07		нет / 7ТП	6	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	В-10 Т2	15.4.14	10:42	15.04.14	10:54	0:12		МТЗ, РПВ усп	Обесточены 1,2 ш-10 кВ «Осмотр: ф155 откл, бл.МТЗ, (вкл ч/з 5:31)		0:12		1870 чел / 0,3 МВт	64	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	15.4.14	10:42	15.04.14	16:23	5:41		МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Целинное, 10 чел. оп.155/00/111 обрыв вазки, слесет проводов. Устранено.		2:38	15.04.14 13:20	нет / 0,01 МВт	85	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	15.4.14	10:58	15.04.14	12:11	1:13		АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп	Горное Бабстово, 1396 чел		1:13		котельная, школа, насосная / 9ТП / 0,2 МВт	235	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	15.4.14	11:04	15.04.14	11:10	0:06		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Пашково Заречье, 268 чел		0:06		школа, котельная, дс / 7 ТП / 0,05 МВт	5	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	15.4.14	11:46	15.04.14	11:53	0:07		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с.Новотроицкое, 466чел.		0:07		нет / ЗТП / 0,05 МВт	6	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	15.4.14	12:15	15.04.14	12:56	0:41		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Горное Бабстово, 1396 чел.		0:41		котельная, школа, насосная / 9ТП /	132	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	15.4.14	12:52	15.04.14	13:25	0:33		МТЗ, АПВ ну, РПВ	с.Новотроицкое, 466чел.		0:33		нет / ЗТП / 0,05 МВт	27	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Опытная	52	15.4.14	12:43	15.04.14	17:57	5:14		МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Опытное, 352 чел. Оп.52/00/17 поврежден изолятор. Устранено.		5:14		котельная, дс, насосная / ЗТП / 0,03 МВт	168	+8, сильный ветер

ЭС ЕАО	10	Пашково	21	15.4.14	14:45	15.04.14	17:08	2:23	МТЗ, АПВ выв, РПВ не проив	Пр оп 21-00/ 106-107 снята ветка.		2:23		школа, кот, дс / 7 ТП / 0,05 МВт/ 268 чел.	115	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Пашково	25	15.4.14	14:07	15.04.14	14:30	0:23	МТЗ, АПВ ну РПВ усл	с.Пашково, 958 чел		0:23		котельные, школа, дс / 7ТП / 0,16 МВт	63	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	Лесоучасток	204	15.4.14	16:32	15.04.14	16:37	0:05	АВ.откл, АПВ ну, РПВ усл	п.Смольный, 240 чел		0:05		нет / 4ТП /	8	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	157	15.4.14	15:05	15.04.14	19:59	4:54	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Пр оп.9-10 падение дерева, оп 8 обрыв вязы. Устранено.		4:54		0,02 МВт/ насос / 2ТП / быта нет	25	+12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	15.4.14	16:30	15.04.14	17:46	1:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп.61,02/22-23 обрыв провода упишшим деревом (подгорело). Устранено, схема восстановлена в 17:10	ф.4	1:15	15.04.14 17:45	школа, дс, кот/12 ТП /1224 чел	241	+12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	15.4.14	16:08	15.04.14	18:05	1:57	КУ, земля	Оп.12 устранен обрыв вязы.	ф.15	0:51	15.04.14 16:59	0,4 МВт/кот, больн/интернат / 6ТП/ 2600 чел.	328	+12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	78	15.4.14	18:00	15.04.14	18:13	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл ч/з 4:11. Оп 78-03/18 устранен обрыв схлест проводов, вязы.		0:13		кот /0,35 МВт/ 1280 чел. / 8ТП	104	+12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Башурово	79	15.4.14	18:30	15.04.14	22:19	3:49	ББ, АПВ ну, РПВ усл			3:49		0,1 МВт/ кот/ 86 чел	79	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан	224	17.4.14	8:30	17.4.14	8:30	0:00	ав.откл, АПВ усл.			0:00		нет	0	0, облачно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	17.4.14	22:10	18.04.14	0:24	2:14	АВ.откл, АПВ ну, при РПВ "перекос", от ку	Горное Бабстово, 1396 чел. Последний потребитель запитан в 1:41 по ф.155 Угунг. Причина не установлена.		2:14		котельная, школа, насосная / 9ТП /	402	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		18.4.14	7:52	18.04.14	7:52	0:00	КРС: 33, АПВ усл, Ленинск: 2 ст НЗНП, АПВ усл	Оп.58 гнездо аиста, ф.В		0:00		нет	0	+8, ясно
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан	С-60	22.4.14	3:47	22.4.14	3:47	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усл	Биджан: ИМФ 6,3км ф.В. Оп 29 гнездо аиста.		0:00		нет	0	+2, облачно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С59	24.4.14	10:18	24.04.14	10:18	0:00	ПС Ленинск: НЗНП 2ст, АПВ усл, ПС Дежнево: 3ст. НЗНП, АПВ усл.	Под оп.192 обнаружены обгоревшие ветки (длиной около 1,5 м.)		0:00		нет	0	+22, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	24.4.14	13:43	24.04.14	14:16	0:33	КУ, земля	Повреждение на вед.уч-ке		0:33		нет /0,4 МВт/ 1100 чел	177	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	17	24.4.14	17:08	25.04.14	12:00	18:52	КУ, земля	Поврежден головной уч.КЛ (стороннее воздействие, подрядчик ООО "Энергосистема"). Сообщено в СБ. Потребителю обеспечен резерв. В 12:00 введен в работу резервный кабель. Восстановление силами виновника. 5.5.14 установлены муфты, кабель испытан, вкл под напряжение (в резерв).	ф37	0:00	24.04.14 17:08	нет	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан	С-60	25.4.14	4:14	25.04.14	4:14	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усл	ИМФ 5,9 км, фв. На ОП 29 гнездо аиста		0:00		нет	0	+8, облачно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	26.4.14	15:50	26.04.14	15:50	0:00	МТО, АПВ усл.	п. им.Тельмана		0:00		нет	0	+16, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	26.4.14	15:50	26.04.14	16:44	0:54	Откл. КУ "Земля"	п.Приамурский. Выделен участок от ОП 156/03-1 до ОП 156/03-9. ОП 156/03-5 разрушен изолятор. Устранено, в 18:56 схему привели в исх. состояние.	ф.154 Левобережная	0:54	26.04.14 16:44	водозабор, 2 котельные	589	+16, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	26.4.14	16:48	26.04.14	17:24	0:36	Откл. КУ "Земля"	п. им.Тельмана. Повреждение на вед. участке.		0:36		котельная, водозабор, КНС, администрация/ 0,08 МВт	49	+16, ветер
ЭС ЕАО	10	Опытная	52	27.4.14	3:25	27.04.14	3:34	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	с.Опытное, 328 чел		0:09		насосная / 3ТП / 0,02 МВт	3	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка	114	27.4.14	4:59	27.04.14	5:04	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	с.Волочаевка, 160 чел		0:05		нет / 7ТП	12	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	27.4.14	10:28	27.04.14	11:49	1:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Екат. Никольск, 900 чел.		1:21		котельн, в/н башня / 0,06МВт / 7ТП	85	+10, дождь
ЭС ЕАО	10	Опытная	64	27.4.14	10:30	27.04.14	16:39	6:09	КУ "земля"	Димитрова, 37 чел. Оп. №64-00/53 повр. подвижный нож ЛР-10кВ (обнаружен на вездеходе, труднопроходимая местность). Произведена замена.		6:09		водонасосная / 0,015МВт / 1ТП	97	+10, гроза
ЭС ЕАО	6	БВС	190	27.4.14	10:58	27.04.14	11:41	0:43	КУ "земля"	Биробиджан, 1000 чел. Выделен участок с поврежденным ЛР на оп. №190-00-12, обесточены 2 вед ТП + 1 РКС ТП. В 19:19 произведена замена изолятора, потребитель запитан.	ф-186	0:43		насос, КНС / 0,25МВт / 16ТП	176	+10, гроза
ЭС ЕАО	6	Хинганск	325	27.4.14	11:03	27.4.14	12:01	0:58	МТЗ, РПВ усл	В-35 Самара не отключался. Обесточены ПС Самара, Столбовое. Планируется проверка РЗА.		0:58		нет	9	+10, дождь
ЭС ЕАО	35	Благословенное	СВ-35	27.4.14	11:36	27.04.14	12:07	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Повреждение на вед.участке.		0:31		5 насел. пунктов: 3260 чел / 0,57МВт	406	+10, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	185	29.4.14	9:47	29.04.14	10:51	1:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Обрыв провода а/м "ФОТОН" на №50-00/142- №50-03/1 (оптайн) при строительстве дамбы. Сообщено в СБ, полицию. Выделен поврежденный участок, остався обесточено 3ТП. Устранено и включено в 1:40 (ч/з 6ч 10м).	ф-208 Ленинск	2:41	30.04.14 22:51	д/с, школа, кот/0,1 МВт/ 13ТП / 2435 чел	264	+24, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	1.5.14	7:33	01.05.14	8:34	1:01	КУ "земля"	п.Калинино, 650 чел. Вкл без одного ТП быт п.Чирки. Оп.75-00-56 обрыв вязы, провод на крюке. Устранено и все включено в 12:21 (ч/з 4 ч 49 мин)		1:01		школа, д/сад, котельн, насосная / 0,2МВт / 7ТП	83	+7, ясно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	2.5.14	0:20	02.05.14	0:52	0:32	КУ, перекос	Самоустранился. Планируется обход.		0:32		исс. больн/ 0,7 МВт/ 1000 чел	262	+12, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	72	2.5.14	7:18	02.05.14	8:27	1:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ не проивз	Падение оп 72-00/69 (болотистая местность). Вкл без трех ТП. В 10:21 выделен участок без нагрузки, все запитано. Опора заменена, произведена перетяжка проводов. В 19:10 схема восстановлена		1:09		насосн/ 0,45 МВт/ 1500 чел	188	+10, облачно
ЭС ЕАО	10	ДСК	234	3.5.14	6:00	03.05.14	6:40	0:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:40		кот, адм, больн, школа, д/с/ 0,65 МВт/ 4250 чел	589	+7, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	207	3.5.14	7:27	03.05.14	8:03	0:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед. участке.		0:36		кот, насосн/ 0,4 МВт/ 1040 чел	589	+7, ветер
ЭС ЕАО	10	ДСК	234	3.5.14	7:30	03.05.14	7:33	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:03		кот, адм, больн, школа, д/с/ 0,65 МВт/ 4250 чел	44	+7, ветер
ЭС ЕАО	35	СК - Горки		3.5.14	10:45	03.05.14	12:54	2:09	ку	По звонку очевидцев на ПС Горки задымление. Обесточена ПС Горки. По Т2 повреждены прох. изоляторы в КРУН 10. Обеспечен резерв потребителю, Т2 выведен в ремонт. 5.05.14 произведена замена изоляции, в 16:24 Т2 введен в работу.		2:09		водозабор, котельная / 0,3 МВт / 405 чел	955	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	3.5.14	14:14	03.05.14	15:03	0:49	Откл. КУ "Земля"	С траверсы КТП 382 убрана ветка.		0:49		нет / 0,07 МВт / 200 чел	67	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	3.5.14	14:14	03.05.14	14:14	0:00	Ав. откл, АПВ усл.			0:00		нет	0	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Облучье	133	3.5.14	17:05	03.05.14	18:01	0:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	п.Облучье 1 ТП "РРС". Включен до оп.110. В 22:18 включено все. Обход без замечаний, схема восстановлена	ф. 129 ПС Облучье	0:00	03.05.14 17:05	РРС	0	+9, дождь
ЭС ЕАО	10	Опытная	64	3.5.14	21:31	04.05.14	2:55	5:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	С 19:38 работа с "землей". Оп.135 заменен поврежден изолятор		5:24		насосная / 1ТП / 37 чел / 0,01 МВт	43	+9, дождь

ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	5.5.14	8:07	05.05.14	9:31	1:24	КУ "земля"	Вкл без 4-х ТП. Все вкл. в 9:41, на ОП 208-12/2 обрыв вязы. Устранено.			1:24		дс, школа, кот, насосон/ 0,2 МВт/ 600 чел / 8ТП	390	+8, пасм
ЭС ЕАО	6	Известковая	78	5.5.14	18:34	05.05.14	21:48	3:14	КУ "земля"	с Рудное, Известковый, 280 чел. Повреждение изолятора на №63. Устранено			3:14		котельная СГТУ / 0,1МВт / 5ТП	476	+14, пасм
ЭС ЕАО	10	Пронькино	93	5.5.14	21:33	06.05.14	2:20	4:47	МТЗ, АПВ неупс., РПВ не произв.	с.Красный восток, 200ч. Включено до ОП 93-00-41. Оставший участок без нагрузки. 6.5.14 убрано дерево прол. оп №59-60, без повреждения провода.			4:47		нет/0,03 МВт/АТП	151	+6, ветер, дождь
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДМ	Т-100	5.5.14	23:11	05.05.14	23:11	0:00	ДЗ 13., АПВ усл.	6.5.14 осмотр ВЛ, замечаний нет.			0:00		нет	0	+6, ветер, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		6.5.14	21:42	06.05.14	21:42	0:00	Биробиджан: НЗНП 1 ст., ДЗ 4з., ИМФ-64км. Ф.С, АПВ усл. Биджан: НЗНП 1 ст., ИМФ-108км., ф.А, АПВ усл.	Обход без замечаний.			0:00		нет	0	+9, пасм.
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	7.5.14	11:48	07.05.14	12:18	0:30	КУ, переокс	Оп 264-01/8 устранен обрыв шлейфа.			0:30		школа, больн/ 0,2 МВт/ 464 чел	171	+6, дождь
ЭС ЕАО	35	ДСК	В-35 Левобережная	7.5.14	22:54	08.05.14	12:02	13:08	МТО, АПВ выв. РПВ ну	Со стороны ПС Левобережная ВЛ-35 остаётся под напряжением. Обесточены ПС ДСК, Ключевое, Камышовка, ППФ. Запитаны со стороны ПС Волочаевка тига. В-35 не включается. Произведена регулировка привода по мех.части.	ВЛ-35 (Т-102) Волочаевка т- Камышовка	0:19	07.05.14 23:13	13830 чел / 4,8МВт / 98ТП	1423	+9, облч	
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДМ	Т-100	7.5.14	23:07	08.05.14	12:07	13:00	КУ "земля"	Повреждение на ведомственном участке.			0:00		нет / нагрузка не просматривается / 2ТП	0	+9, облч
ЭС ЕАО	35	Ключевое	1Т	8.5.14	9:04	8.5.14	17:09	8:05	ДЗТ	Обесточена ПС Ключевое (ПС одиотр-ая, Str=1,6 МВА). Поврежден ОПН-35, ф.А., заменен. Произведена замена. 1Т введен в работу.			8:05		кот, школа, д/с / 0,17 МВт/480 чел	1381	+8, облчно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	9.5.14	11:07	09.05.14	11:31	0:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	п.Приамурский, 3450 чел. Выделен уч-к без нагрузки. Поврежден кабель от ТП-101 до ТП-118. Устранение 12.5.14			0:24		водозабор / 10 ТП / 0,4 МВт	193	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	10.5.14	12:39	10.05.14	16:54	4:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Поврежден конц.мудра оп.12.00/54, устранена неисправность на В-10 ф.12	ф.15	1:16	10.05.14 13:55	больница, школа-интернат, в.башня / 8ТП / 2600 чел	407	+20, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	10.5.14	14:43	10.05.14	18:00	3:17	МТО, АПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв (последний потребитель запитан в 16-10). Повреждение на вед.уч-ке	ф.12, ф.25	1:08	10.05.14 15:51	школа, дс, КНС / 1500 чел / 11ТП / 1,1 МВт	1337	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	93	10.5.14	15:27	10.05.14	18:11	2:44	"земля" от КУ	Пр оп 70-71 произведена рубка угрожающих деревьев.			2:44		нет / 264 чел / 4ТП / 0,05 МВт	134	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Буджан	107	10.5.14	21:16	10.05.14	21:42	0:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.			0:26		УИИ/ 0,15 МВт/ 950 чел	21	+24, облчно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		11.5.14	18:51	11.05.14	18:51	0:00	НЗНП 1 ст, АПВ усл	ИМФ-24,1 км ф.С. 12.05.14 обход зоны показания приборов, замечаний нет.			0:00		нет	0	+22, пасм.
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	25	12.5.14	8:30	12.05.14	9:01	0:31	Откл. КУ "земля"	п.Новокуровка, 160 чел. В 9:01 включен головной, запитано 2 ТП. В 22:14 включено все. ОП 25-00-242 заменен изолятор			0:31		нет/0,05 МВт / АТП	33	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	МК	7	12.5.14	13:28	12.05.14	14:02	0:34	МТЗ, АПВ неупс., РПВ не произв.	п. Кирпичики. В 14:02 выделен участок (без нагрузки), повреждение каб. 10кВ от ТП 91 до ОП 7-00-26.			0:34		школа / 0,24МВт	148	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	18	12.5.14	20:13	12.05.14	21:30	1:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к, обесточено 2 вед.ТП. Оп.18-00-12 обрыв вязы. Устранено и вкл в 11:43.	ф.12	1:47	12.05.14 22:00	525 чел / больница / 15ТП	280	+18, дождь	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	94	13.05.14	6:29	13.05.14	13:13	6:44	"земля" от КУ	В 11:08 вкл. одно ТП. На оп. №94-00/16 поврежда, изолятора РТП-269 ф-С			6:44		школа / 3ТП / 297 чел / 0,05МВт	148	+11, пасмурно
ЭС ЕАО	6	МК	6	13.5.14	16:54	13.5.14	17:45	0:51	КУ, земля	п.Пичкич, 3000 чел. Обрыв вязы оп. №8-02/6, выделен участок без нагрузки. Устранено, в 21:58 схема приведена в исх. состояние			0:51		нет / 23 ТП / 0,7 МВт	690	+18, пасм
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	13.5.14	18:55	13.05.14	19:00	0:05	МТО. РПВ ну	Выделен каб. участок без потребителя от ТП-18 до ТП-206.	ф-276 Центр	0:13	13.05.14 19:08	больница, школа, д/сад, 4 нс / 0,3МВт / 19ТП / населения нет	31	+17, дождь	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	14.5.14	12:08	14.05.14	15:55	3:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	п.Лузино, 967 чел. В 12:58 включен до ТП 312 (запитано 3 ТП). Все включено в 15:55 успешно, замечаний нет.			3:47		3 котельн, школа, д/сад / 10ТП / 0,15МВт	133	+11, дождь
ЭС ЕАО	10	Опытная	52	14.5.14	16:36	14.05.14	17:00	0:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Опытное поле, 328 чел. Выделен участок без нагрузки: оп. №52-00/21 сильный наклон (болото), оп. №52-00/20 обрыв провода. Устранено, в 21:03 схема приведена в исх. состояние.	ф-157	0:24		насосная, д/сад / 3ТП / 0,1МВт	19	+11, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	В-10 1Т	17.5.14	16:27	17.5.14	16:48	0:21	МТЗ, АПВ выв. РПВ усл.	Осмотр: ф70 не откл. (ФС, бл.МТЗ, АПВ ну, РПВ усл). Планируется проверка РЗА.			0:21		0,47МВт	516	+15, обл
ЭС ЕАО	35	МК	2Т	17.5.14	20:51	18.05.14	14:55	18:04	ДЗТ	Str=5,6 МВА. Визуальный осмотр без замечаний. Не было контакта в токах цепях диф.защиты В-6Т2 (произведена подтяжка контактов в клемнике)	1Т	0:24	17.05.14 21:15	школа, вн.башня, кот, д/с / 1,28 МВт/ 6500 чел	1638	+15, облчно	
ЭС ЕАО	6	МК	119	17.5.14	20:51	19.05.14	18:59	46:08	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение КЛ (от ПС до оп№1). Устранено	Ф6	1:00	17.05.14 21:51	вн.башня / 0,3 МВт, 2000 чел	252	+15, облчно	
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	19.5.14	21:32	19.5.14	22:54	1:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Унгун, Красное, 445 чел. Включен до оп.114 без с.Красное. На оп.161-00/205 заменено 2 поврежденных изолятора и включено полностью в 4:00.			1:22		школа, котельная / 8ТП / 0,05МВт	134	+14, обл
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	20.5.14	13:33	20.05.14	16:50	3:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к, запитано 5 ТП. В 16:50 запитано все. Причина не установлена	ф.6 Ядрино	1:13	20.05.14 14:46	нет / 7ТП / 0,5 МВт	59	+15, ветер	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	21.5.14	6:25	21.5.14	6:41	0:16	"земля" от КУ	п.Амурзет, 300чел. Включен без ТП-352, повреждение опорного изолятора. Устранено в 13:25, все включено.			0:16		в/н башня / 13ТП / 0,4МВт	109	+12, дождь
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	3	21.5.14	17:55	21.05.14	18:24	0:29	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	часть г.Биробиджан. В 18:05 включен головной участок. В 18:24 включен без 1 ТП. В 18:49 выделен участок КЛ от ТП-176 до ТП-561, все запитано. Устранено 3.06.2014 16:29.			0:29		жд вокзал, д/сад/15ТП	760	+18, обл.
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	21.5.14	23:15	21.05.14	23:15	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	22.5.14	4:45	22.05.14	4:45	0:00	НЗ3 1 ст, АПВ усл.	ИМФ 50,5км, ф.А. Произведен осмотр, замечаний нет.			0:00		нет	0	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	18	22.5.14	10:45	22.05.14	13:43	2:58	МТО, АПВ ну, РПВ ну	часть п.Августовский, Раздольный, 500ч. На ЛР (ОП 18-00-23) повреждение 2-х изоляторов. Устранено.	ф. 414 СК	1:51	22.05.14 12:36	нет/15 ТП	1091	+16, пасм	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	22.5.14	12:58	22.05.14	13:47	0:49	Откл. КУ "земля"	часть г.Биробиджан, 1500ч. Выделен участок КЛ от ТП 592 до ТП593 (без нагрузки).			0:49		КНС, д/сад/11 ТП	401	+21, пасм.
ЭС ЕАО	6	Центр	280	23.5.14	10:47	23.05.14	11:12	0:25	КУ "земля"	Выделен участок, обрыв провода оп №24-25, остаются обесточены 2 ТП. В 14:17 (ч/з 3ч 30м) повреждение устранено, потребитель запитан полностью.	ф-72 ЧТФ	0:38	23.05.14 11:25	нет / 0,37МВт / населения нет / 10ТП	237	+13, пасм	
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	23.5.14	17:35	23.5.14	17:35	0:00	МТО. АПВ усл				0:00		нет	0	+20, пасм.
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	25	24.5.14	2:25	30.05.14	16:15	15:50	МТО, АПВ выв., РПВ неупс.	часть г.Биробиджан, 2000ч. Выделен головной участок КЛ (без нагрузки). 26 определено МП (154 м от ТП 262). 27-29.5.14 не занимались. Устранено 30.5.14	ф.15 Биробиджан	0:35	24.05.14 3:00	нет / 0,7МВт / 7ТП	458	+15, обл.	
ЭС ЕАО	10	ОПП-Бира	Водокачка	24.5.14	17:40	24.05.14	21:22	3:42	КУ "земля"	п.Бира, 1200 чел. Срыв изолятора оп. №02/3. Устранено			3:42		нет / 0,06МВт / 5ТП	297	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	25.5.14	12:45	25.05.14	13:56	1:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.			1:11		школа, д/с / 0,05 мВт/ 268 чел/ 7ТП	57	+15, пасмурно

ЭС ЕАО	10	Ленинск	В-10 ТТ	26.5.14	10:18	26.05.14	11:11	0:53	ТЗШ	В работе 1Т, 2Т раздельно. Обесточены 1,3 сш 10 кв. Вкл без ф-70 (РСК, не откл, бл.нет, 0,2 МВТ/661 чел) потребителю обеспечен резерв. Повреждения ТТ в яч ф-70 (вторичная обмотка). Испытания уч КЛ без замечаний). 27.5.14 заменены вторичные цепи ТТ в яч. ф.70.	0:53			школа, насосн/ 1,7 МВТ/ 4000 чел	1664	+10, дождь
ЭС ЕАО	6	МК	119	26.5.14	11:26	26.05.14	16:10	4:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 4-44. На оп 119-00/1 обнаружен недовключенный ЛР , устранено. Других замечаний нет.	Ф8	1:26	26.05.14 12:52	кнс/ 0,36 МВТ/ 2000 чел	423	+11, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	207	26.5.14	13:21	26.05.14	13:27	0:06	КУ, земля	Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Оп78-06/4-ТП318 повреждение КЛ, переведено на резервную КЛ (в 18:00). 27.5.14 кабель испытан, замечаний нет.		0:06		кнс/ 0,6 МВТ/ 1040 чел	90	+11, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	26.5.14	22:59	26.5.14	22:59	0:00	1ст нЗНП, АПВ усл.	ИМФ ф-В 40,8квм.		0:00		нет	0	+11, морось
ЭС ЕАО	10	ЕВС	185	27.5.14	1:34	27.05.14	2:05	0:31	КУ "земля"	Лвл=10,7км. Биробиджан, 30 чел. Вкл без ТП горнолыжная база (сторож), ТП-12 (10 част. домов/20 чел). На оп.56 заменен изолятор и включено полностью в 11:58.		0:31		нет / 0,03МВт / 3ТП	17	+11., дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	27.5.14	4:38	27.5.14	4:38	0:00	1ст нЗНП, АПВ усл.			0:00		нет	0	+10, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	27.5.14	6:48	27.5.14	6:48	0:00	1ст нЗНП, АПВ усл.	Оп.151 гнездо птицы на траверсе ф.В.		0:00		нет	0	+10, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	28.5.14	15:15	28.5.14	15:30	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:15		нет / 0,03МВт/ 465 чел	8	+10, обл
ЭС ЕАО	10	Ленинск	207	28.5.14	15:15	28.5.14	16:00	0:45	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП-334, вкл ч/з 3:36. ТП 334 заменены поврежденные изоляторы.	ф.78	1:20	28.05.14 16:35	база РЭС, насосная, КНС / 0,4МВт	536	+10, обл
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	28.5.14	15:15	28.5.14	15:54	0:39	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:39		нет, насосная / 0,08МВт	52	+10, обл
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	28.5.14	18:00	28.5.14	18:30	0:30	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:30		нет	161	+10, гроза
ЭС ЕАО	10	Доброе	33	28.5.14	20:50	29.05.14	13:47	16:57	ББ, АПВ не раб, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. Оп 33-00/2 повреждены изоляторы. Устранено, схема восстановлена	ф37	0:57	28.05.14 21:47	нет/ 0,05 МВт/ 73 чел	77	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Доброе	37	28.5.14	20:50	28.05.14	20:55	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:05		нет / 0,1МВт/ 103чел	1	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	СВ-10	29.5.14	3:40	29.05.14	3:44	0:04	МТЗ, РПВ усл.	Осмотр: ф155 не откл, бл.МТЗ.		0:04		насосн/ 1201 чел/ 0,22 МВт	11	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	31.5.14	12:48	31.05.14	12:50	0:02	МТО, АПВ не раб, РПВ усл.	п.Приамурский, 3450 чел.		0:02		водозабор, скважина/10ТП/ 0,9 Мвт	33	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	31.5.14	13:00	31.05.14	13:37	0:37	МТО, АПВ не раб, РПВ не промзв	п.Приамурский, 3450 чел. Повреждение на абон. участке.		0:37		водозабор, скважина/10ТП/ 0,9 Мвт	606	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	31.5.14	16:55	31.05.14	17:52	0:57	МТО, при АПВ появилась "Земля"	п.им.Тельмана, 1100ч. Повреждение на вед. отпайке "дачный поселок"		0:57		нет/6ТП	311	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	31.5.14	23:38	31.05.14	23:38	0:00	1 ст нЗНП, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Камышовка	114	2.6.14	3:05	2.6.14	17:16	14:11	"земля" от КУ	В 5:15 включено ТП 761 (водозабор, более 50% нагрузки). Оп.114/00/67 наклонилась в болоте, легла на дерево. Устранено.	ф. 114	2:10	02.06.14 5:15	водозабор / 7ТП / 160 чел /	209	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	МК	5	2.6.14	8:08	2.6.14	8:08	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, ясно
ЭС ЕАО	10	Кульдур	238	2.6.14	9:08	2.6.14	9:33	0:25	АПВ ну, РПВ усл.	п.Кульдур, 700ч. Повреждение на вед. ТП.		0:25		нет	90	+23, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	3.6.14	0:46	03.06.14	2:21	1:35	МТЗ, АПВ не усп., При РПВ "Земля"	п.Песчаное, 1150ч. Делением фидера производился поиск повреждения. В 2:21 исключено полностью успешно		1:35		больница/15 Тп	385	+20, обл.
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	60	3.6.14	1:43	03.06.14	1:46	0:03	МТО, АПВ выв., РПВ усл.	часть г.Биробиджан, 3000ч.		0:03		школа, д/сад	10	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	64	3.6.14	1:44	03.06.14	2:40	0:56	МТО, АПВ ну., РПВ ну.	часть г.Биробиджан, 600ч. Выделен участок КЛ от ТП 89 до ТП 91 (без нагрузки), повреждение КЛ. Устранено.		0:56		школа, д/сад	372	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	Известковая	73	3.6.14	2:47	03.06.14	5:43	2:56	МТЗ, АПВ не усп., РПВ не усп.	п.Известковый, Заречный, 1650ч. ТП 86 перекрытие птицей проходных изоляторов		2:56		2 школы	576	+24, обл.
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	3.6.14	4:24	03.06.14	5:44	1:20	Откл. КУ"Земля"	п.Песчаное, 1150ч. ОП 4-06/3 сорван изолятор. Устранено		1:20		больница/ 15 Тп	324	+20, обл.
ЭС ЕАО	10	Центр	285	3.6.14	4:56	03.06.14	5:48	0:52	МТО, АПВ не усп., РПВ не усп.	Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП 43 до ТП 212 (без нагрузки)	ф.1 Центральная	0:52		больница, КНС	500	+24, обл.
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	3.6.14	12:51	3.6.14	12:56	0:05	МТЗ, АПВ не усп., РПВ усл.			0:05		нет	7	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	ГЗУ	483	3.6.14	18:38	3.6.14	18:59	0:21	Откл. КУ"Земля"	часть г.Биробиджан, 2000ч. Выделен участок КЛ от ТП 83 до ТП 128.(без нагрузки)	ф.477 ГЗУ	2:13	03.06.14 20:51	нет/6ТП	400	+25, ясно
ЭС ЕАО	35	Ключевое	1Т	4.6.14	9:10	4.6.14	14:33	5:23	ГЗ на сигнал, отключение	ПС односторформаторная, Стр=1,6 МВА, Отсутствие масла в расширителе. Стороннее воздействие, проникновение на территорию ПС (разрезана сетка-рабца), слито масло с расширителя тр-ра. Сообщено в СБ, ОВД. Масло долито, 1Т введен в работу.		5:23		школа, кот, д/с/ 0,1 МВт/840 чел	873	+14, облачно
ЭС ЕАО	10	ДСК	219	4.6.14	10:00	4.6.14	11:32	1:32	КУ, земля	Вкл с выделенным уч.5:47. Оп 219-03/19 заменен поврежденный изолятор, пр оп 219-03/6-7 вырублены угрожающие деревья, оп 219-00/45 устранен обрыв вазки.		1:32		нет/ 0,15 МВт/ 1450 чел	596	+14, облачно
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	18	4.6.14	21:27	4.6.14	22:44	1:17	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Вкл. по частям.		1:17		нет	378	+24, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Бира-тяга	Водоканч	6.6.14	7:18	6.6.14	10:24	3:06	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Включен без СКТП-15, перекрытие на опорных изоляторах 10кВ из за попадания дождевой воды. Устранено и включено полностью в 12:25.		3:06		водоканчка	249	+14, облачно
ЭС ЕАО	10	Бира	6	6.6.14	8:25	6.6.14	14:00	5:35	МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля" от КУ	На оп.6-00/28 заменен изолятор.		5:35		нет / 5ТП / 0,03МВт	179	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	6.6.14	19:12	6.6.14	19:12	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	6.6.14	19:12	6.6.14	19:15	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:03		нет	2	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	6.6.14	23:56	07.06.14	1:55	1:59	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч (без нагрузки). В пр.оп.208-00/54-55 обнаружена обгоревшая ветка под проводами. Включено полностью в 13:01.	ПС Дежнево ф50	1:59		школа, насосн/ 0,15 МВт/ 600 чел	161	+17, облачно
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка	116	7.6.14	9:12	7.6.14	9:40	0:28	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с Воскресеновка, 449чел.		0:28		школа, насосная / 5ТП / 0,05МВт	37	+14, облачно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	3	7.6.14	10:00	7.6.14	17:04	7:04	МТО, АПВ нет, РПВ ну	г.Биробиджан. Сбита оп.2-00/4, виновник на месте. Сообщено в СБ, полицию. Потребители запитаны от резерва.	ф.98 ПС ЧТФ	0:31	07.06.14 10:31	вокзал, д/с / 15ТП / 0,3МВт	152	+14, облачно
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	477	7.6.14	18:06	7.6.14	18:20	0:14	"земля" от КУ	г.Биробиджан, 1500чел. Сторонним з/м при разгрузке дров ударена оп.477-05/5, провод в пр.оп.05/5-6 провис и коснулся провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-802 в пр.оп.802-3/3-4. Виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено (21:21), восстановлена норм.схема.		0:14		в/ч / 12ТП / 0,15МВт	34	+16, пасм
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	8.6.14	3:42	08.06.14	3:42	0:00	Ленинск: ТНЗНП 1ст., АПВ усл.; Дежнево: 3ст нЗНП, АПВ усл.	ИМФ 24,1км, фв. Обход без замечаний		0:00		нет	0	+14, облачно

ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	8.6.14	12:58	08.06.14	14:18	1:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 14:18 запитано 10 ТП, в 14:30 все. Причина не установлена			1:20		больница / 525 чел / 15 ТП	92	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	3	10.6.14	8:11	10.6.14	8:12	0:01	МТО, АПВ выв, РПВ усл				0:01		дс. школа / 13 ТП / 3000 чел / 0,96 МВт	16	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	10.6.14	11:16	10.06.14	11:24	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну, "перекос" КУ	При обходе в пролете ОП 50/00/144 - 50/03/1 обрыв провода. Рядом следы крупногаб. техники. Сообщено в с.б., полицию. Повреждение устранено.			0:08		3 д/сада / 2400 чел /	13	+22, обл.
ЭС ЕАО	10	БВС	169	11.6.14	5:04	11.06.14	6:04	1:00	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну, "земля" КУ	повреждение в вед. ТП			1:00		нет / 4 ТП / 0,03 МВт	84	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	ГЗУ	477	11.6.14	8:23	11.06.14	8:23	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Повреждение в вед. ТП 703			0:00		нет	0	+21, дождь
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	11.6.14	15:10	11.06.14	16:25	1:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч (каб.муфта в ТП605), без нагрузки.			1:15		больница / 1120 чел / 15ТП / 0,2 МВт	301	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Облучье	140	12.6.14	15:43	12.06.14	15:43	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+27, облачно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	12.6.14	15:47	12.06.14	16:18	0:31	КУ, земля	Земля самоустранилась.			0:31		адм/ 0,2 МВт/ 411 чел	33	+27, ветер
ЭС ЕАО	10	Облучье	140	12.6.14	16:01	12.06.14	16:54	0:53	КУ, земля	ТП 55 повреждение по 0,4 кВ. Устранено. (перекрытие АВ-0,4 кВ ф.з.3. без нагрузки, АВ замены, провиз.чистка изоляции).			0:53		нет/0,3 МВт/ 1211 чел	20	+27, облачно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	13.6.14	5:07	13.06.14	6:21	1:14	МТЗ, АПВ не усп., РПВ усл.	с.Бабстово, 200ч.			1:14		нет	120	+18, обл.
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	16.6.14	0:46	16.06.14	2:39	1:53	КУ, земля	Вкл без ТП250, вкл в 3:15 (ч/з 2:29) . Повреждение разрядника (исключен из схемы)			1:53		адм, скваж/ 0,2 МВт/418 чел	30	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	18.6.14	22:08	19.06.14	0:25	2:17	"земля" от КУ	Включен без трех ТП. Оп.50/10/2 обрыв провода. Устранение с утра по соглас.ю. Устранено в 12:20			2:17		дс - 3 / 13 ТП / 2442 чел / 0,1 МВт	227	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка - Победа	Т-104	18.6.14	22:33	18.06.14	22:33	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	18.6.14	21:15	18.06.14	22:41	1:26	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ (информация о поврежд)	Повреждение на вед.участке.			1:26		водозабор / 279 чел / 17 ТП / 0,3 МВт	470	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	ЧТФ	72	19.6.14	17:16	19.06.14	17:22	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	ОП 72-00/8 отгорел шлейф. ВЛ выведена в ремонт, предварительно потребитель перезапитан от ф. 86 ЧТФ. Устранено 13:49 20.6.14.			0:06		больница	20	+26, ясно
ЭС ЕАО	10	Известковое	73	20.06.14	16:20	20.06.14	16:20	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	20.06.14	18:16	20.06.14	18:16	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	169	20.06.14	23:19	21.06.14	0:36	1:17	МТО, АПВ нет, РПВ не произв.	часть г.Биробиджан. Повреждение на вед. ТП 613			1:17		нет	119	+20, обл.
ЭС ЕАО	10	БВС	171	20.06.14	23:57	21.06.14	17:54	17:57	откл. КУ "Перекос"	Повреждение ЛР 171-00-54 при попадании молнии. Произведен ремонт (заменен полюс ЛР)	ф.185 ПС БВС	2:21	21.06.2014 2:18	нет / 3ТП / 0,5МВт	1166	+20, обл.	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	21.06.14	10:29	21.06.14	10:29	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	21.06.14	18:53	21.06.14	22:23	3:30	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Оп 18-00/1 повреждение концевой муфты резервного кабеля. (исключен из схемы)	ф12	0:42	21.06.2014 19:35	больн/ 0,35 МВт/ 2000 чел	84	+25, облачно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	21.06.14	23:19	21.06.14	23:22	0:03	МТО, АПВ выв, РПВ пробуют	п. им.Тельмана			0:03		нет	37	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	21.06.14	23:19	21.06.14	23:22	0:03	МТО, АПВ выв, РПВ пробуют	п. Приамурский 3450ч.			0:03		водозабор	24	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	21.06.14	23:19	21.06.14	23:19	0:00	МТО, АПВ усл.				0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	193	22.06.14	0:39	22.06.14	1:32	0:53	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ (без нагрузки) м/ду ТП 504-ТП604.	ф.159 БВС	0:53		очистные, 7ТП/ 1000 чел/ 0,2 МВт	205	+17, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	94	22.06.14	16:22	22.06.14	16:24	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.				0:02		школа / 3ТП / 0,12МВт/ 297 чел	1	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Известковая	73	22.06.14	16:41	22.06.14	16:41	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	46	22.06.14	18:12	22.06.14	19:27	1:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Пр.оп.46-00/46-47 снята ветка, вкл без 4 ТП, вкл ч/з 12:20 (в 6:32). Оп 46-04/7-8 повреждение КЛ (заменена), оп 46-04/8 заменены поврежденные разрядники, поврежденный изолятор.			1:15		школа, больн, д/с / 12ТП / 0,3МВт/1600 чел.	345	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Известковая	73	23.06.14	15:41	23.06.14	16:12	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.				0:31		школа, д/с / 8ТП / 1650чел / 0,28 МВт	129	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Будукан	105	23.06.14	18:20	23.06.14	20:09	1:49	МТЗ, АПВ не раб, РПВ не произв.	В пр.оп.11-12 падение дерева на ВЛ, обрыв 1 провода. Устранено.			1:49		УИН / 2ТП / 800чел / 0,02МВт	30	+22, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Лесоучасток - Бира - Будукан	Т-145	24.06.14	17:45	24.06.14	17:45	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	В-10 Т2	24.06.14	18:07	24.06.14	18:20	0:13	МТЗ, РПВ усл	Обесточена 2сш-10кВ. Одновременно отключались ф.46,48,60 (РСК, МТЗ)			0:13		нет / 20 ТП / 3000 чел / 0,76 МВт	165	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	46	24.06.14	18:07	24.06.14	20:40	2:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед. ТП.			2:33		больница / 1600 чел / 11 ТП	820	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	48	24.06.14	18:07	24.06.14	18:35	0:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл				0:28		нет / 965 чел / 4ТП / 0,08 МВт	38	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	60	24.06.14	18:07	24.06.14	18:30	0:23	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл				0:23		нет / 1ТП / 0,03 МВт	12	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира	7	24.06.14	18:27	24.06.14	18:33	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл				0:06		зона / 2400 чел / 3ТП / 0,3 МВт	32	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	48	24.06.14	21:10	24.06.14	22:42	1:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Включен без 3ТП. В 22:58 включен полностью. В СКТП-55 следы перекрытия проходных изоляторов из-за попадания воды. Самоустранилось.			1:32		нет / 965 чел / 4ТП / 0,08 МВт	75	+26, пасм
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	25.06.14	8:40	25.06.14	8:40	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	25.06.14	8:40	25.06.14	8:40	0:00	МТЗ, АПВ усл				0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		26.06.14	2:16	26.06.14	16:29	14:13	Биробиджан: НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ ну. Биджан: НЗНП 2ст, АПВ не раб.	Обесточены ПС-110 Унгун, Благословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Стовое. В течение 54 мин обеспечен резерв полностью. По ВЛ-110 Унгун-Биджан оп.106 из-за попадания молнии повреждена гирлянда изоляторов, провод на земле. Устранено, схема восстановлена.	ВЛ-110 Дежнево-Биджан; ВЛ-110 Биробиджан - Унгун	0:54	26.06.2014 3:10	14000 чел / 1,5МВт	1273	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	26.06.14	3:44	26.06.14	4:14	0:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.				0:30		нет	147	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка	116	26.06.14	3:45	26.06.14	4:06	0:21	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.				0:21		нет	29	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	МК - Валдейм	Т-133	26.06.14	5:16	26.06.14	12:33	7:17	МТО, АПВ выв, РПВ ну.	Погашение ПС Валдейм. Ч/з 33 мин обеспечен резерв. Пр.оп.34-35 убрано дерево, провод не поврежден.	ВЛ-35 Пронькино - Валдейм	0:33	26.06.2014 5:49	д/с, больница, школа / 1964 чел / 0,68МВт	376	+20, гроза	
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Найфельд - Пронькино - Валдейм		26.06.14	8:05	26.06.14	8:05	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Дубовое	В-10 Т1	26.06.14	8:05	26.06.14	8:05	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	26.06.14	8:05	26.06.14	9:46	1:41	МТЗ, АПВ ну., РПВ не усп.	В 9:46 включен до оп.92, оставшаяся часть без нагрузки. ОП 124 заменил изолятор, схема восстановлена.			1:41		д/с / 303 чел / 5ТП / 0,03МВт	54	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Дубовое	119	26.06.14	8:05	26.06.14	8:34	0:29	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.				0:29		больница, школа, д/с, скважина / 11ТП / 953 чел / 0,2МВт	54	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Облучье	136	26.06.14	14:27	26.06.14	14:27	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+25, пасм.
ЭС ЕАО	10	Опытное поле	В10 Т2	26.06.14	14:41	26.06.14	16:02	1:21	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл	Обесточена 1,2 кв 10кВ (Т1 в резерве)	Т1	0:10	26.06.2014 14:51	нет/ 425 чел / 0,05 МВт	8	+25, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	26.06.14	19:11	26.06.14	19:11	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+25, пасм

ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан	С60	26.06.14	20:47	26.06.14	20:47	0:00	НЭМП 1 ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	26.06.14	20:49	26.06.2014	20:49	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	26.06.14	20:49	26.06.2014	20:49	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	26.06.14	21:35	26.06.2014	21:35	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	26.06.14	21:36	26.06.2014	22:44	1:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			1:08		насосная / 1396 чел / 9ТП / 0,1 МВт	114	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	КРС - Дубовое	Т-129	26.06.14	22:16	27.06.14	23:10	24:54	ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну	Обесточены ПС Дубовое, Найфельд, Пронькино. ОП 109 (промеж.) попадание молнии, обрыв провода. В пролетах 108-110 провод на земле. Устранено	СВ-35 Дубовое	0:53	26.06.2014 23:09	4400 чел / 51 ТП / 0,4 МВт	389	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Доброе	Ф-37	26.06.14	22:42	26.06.2014	23:21	0:39	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	ТП-123 повреждение ВЛ-0,4кВ из-за падения дерева. Устранено		0:39		нет / 184 чел / 3ТП / 0,03 МВт	21	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	МК - Валдейм	Т-133	26.06.14	22:45	26.06.2014	22:45	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Валдейм	Ф-255	26.06.14	23:30	27.06.14	0:40	1:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.255-04/2 повреждение ЛР-10кВ из-за падения дерева. Остается обесточено 3 ТП. Устранено и всё запитано в 14:40 27.6.14.		1:10		1500 чел / 6 ТП / 0,08 МВт	97	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	27.06.14	0:28	27.06.14	0:28	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	27.06.14	8:10	27.06.14	8:14	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:04		школа / 930 чел / 14 ТП / 0,17 МВт	11	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	27.06.14	8:13	27.06.14	8:17	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:04		нет / 10 чел / 5ТП / 0,03 МВт	3	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	210	27.06.14	8:20	27.06.14	8:33	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:13		пож. часть / 254 чел / 4ТП / 0,24 МВт	7	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	159	27.06.14	8:49	27.06.14	8:50	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:01		очистные/1ТП/0,6 МВт	10	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Венцелово	2Т	27.06.14	11:16	27.06.14	11:31	0:15	ДЗТ	Обесточена 2СШ-10кВ, запитана от 1Т. Повреждение ТТ-10кВ в яч. В-10 2Т. Вкл на ХХ 2Т. 28.6.14 в 17:01 устранено и включено по нормальной схеме	1Т	0:08	27.06.2014 11:24	150 чел / 0,2МВт	2	+23, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		28.06.14	3:53	28.06.14	3:53	0:00	Дежнево: 2 ст НЭМП, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благодословенное		28.06.14	4:49	28.06.14	4:49	0:00	1 ст НЭМП, АПВ усл	Оп.123 следы жизнедеятельности аистов		0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	28.06.14	8:07	28.06.14	8:07	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биракан	48	28.06.14	12:19	29.06.14	20:50	32:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Обрыв провода в пр.оп.48-00/46-47, устранено. В ячейке ф.48 повреждение В-10. На оп 1 смонтирована перемычка с ф.46, весть потреб. запитан. 29.06.14 повреждение устранено, схема приведена в исх. состоянии в 20:50	ф.46	6:03	28.06.2014 18:22	д/сад	491	+18, обл
ЭС ЕАО	35	ДСК - Ключевое	Т-98	30.06.14	4:51	30.06.14	6:20	1:29	ДЗ 1з., АПВ ну, РПВ усл.	Обесточены ПС Ключевое, Камышовка, ППФ (4990 чел.).	ВЛ 35 Волочаевка-Камышовка	0:19	30.06.2014 5:10	4990 чел/42 ТП/0,7 МВт	267	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК	Т-101	30.06.14	5:05	30.06.14	5:05	0:00	ДЗ 1з., АПВ усл.	Гроза		0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	30.06.14	5:12	30.06.14	22:00	16:48	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Николаевка, 4250 чел. Излом укоса ж/б оп №31, из-за падения дерева, обрыв провода оп. №11-14 (погнуты траверсы). В 22:00 включен гол участок, запитано 3ТП (МЧС). Выделен участок от оп.11 до ТП-699 (обесточено 2 вед.ТП, 2ТП РСЖ). 27.14 в 18:40 выделен поврежденный уч-к от оп.11 до оп.14, потребитель полностью запитан по резерву	ф.216	18:31	30.06.2014 23:43	больница, очистные / 31ТП / 0,7МВт	10009	+22, ураган, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	30.06.14	5:15	30.06.14	19:45	14:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Николаевка, 1450ч. Запитано 4 ТП от резерва. Убраны ветки в прол. оп №8-10.	ф.216	11:12	30.06.2014 16:27	нет /10ТП / 0,5МВт	4403	+22, ураган, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	30.06.14	5:30	30.06.14	16:04	10:34	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Николаевка, 3500ч. В 8:43 вкл 2 ТП, взяли нагрузку 0,4МВт. В 14:21 запитана ТП-больница. В 16:04 запитано еще 4ТП. Падение каб. связи оп №7-8, падение ж/б оп №21 (обрыв провода). Кабель связи убран, выделен участок от оп №18 до конца, остается обесточено БТП. 1.7.14 восстановлена оп №21, перетянут провод оп №20-23. В 18:43 (ч/з 37:13) потребитель запитан полностью.		10:34		КНС, больн / 13ТП / 0,7МВт	3116	+22, ураган, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	223	30.06.14	5:33	30.06.14	11:59	6:26	МТЗ, АПВ ну усл., РПВ ну усл.	с. Николаевка. Убраны ветки оп. №5-6.		6:26		водозабор, очистные/2ТП / 0,08МВт	506	+22, ураган, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	210	30.06.14	5:35	30.06.14	18:04	12:29	МТЗ, АПВ ну усл., РПВ ну усл.	с. Николаевка, 254ч. Замена изоляции оп №10.		12:29		пож. часть / 4ТП / 0,05МВт	613	+22, ураган, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		30.06.14	6:55	30.06.14	6:55	0:00	Биробиджан: НЭМП 1ст., АПВ усл. Биджан: НЭМП 1ст., АПВ усл.	Оп.368 следы жизнедеятельности аистов		0:00		нет	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	30.06.14	7:53	30.06.14	7:53	0:00	МТО. АПВ усл			0:00		нет	0	+22, ураган, гроза
ЭС ЕАО	6	Центр	280	30.06.14	18:16	30.06.14	18:16	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+28, облак
ЭС ЕАО	6	ДСК	210	30.06.14	19:02	01.07.14	8:19	13:17	"земля" от КУ	с. Николаевка, 254ч. "земля" самоустранилась.		13:17		пож. часть / 4ТП / 0,05МВт	653	+20, обл
ЭС ЕАО	10	БВС	185	30.06.14	21:07	30.06.14	22:08	1:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Выделен участок без нагрузки от оп 31 до ТП-155, падение дерева оп. №11-12 (без повреждения провода). Устранено в 14:17 1.7.14.	ф.171	1:25	30.06.2014 22:32	нет / 2ТП / 0,04МВт	46	+20, обл