

**Загрузка трансформаторов напряжением - 110,35 кВ  
в контрольный день замеров 15 июня 2016г. за контрольные часы**

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
1	1	1Р	▲ 1	16,0				465		33,21
1	2	1Р	▼ 2	16,0				790		56,43
1	3	2Р	Т-1	40,0		46,8		540	350	23,33
1	4	2Р	Т-2	40,0		63,2		680	520	31,45
1	5	А	Т-1	40,5		63,9	0,0	1215		30,63
1	6	А	Т-2	40,0		85,4	196,5	455		42,51
1	7	АКАДЕМИЧЕСКАЯ	Т-1	6,3				200		34,60
1	8	АКАДЕМИЧЕСКАЯ	Т-2	6,3				150		25,95
1	9	Амурская	Т-1	25,0				445		20,34
1	10	Амурская	Т-2	25,0				426		19,47
1	11	Бурун	Т-1	40,0		38,7	0,0	735		19,27
1	12	Бурун	Т-2	40,0		82,7	137,5	755		41,19
1	13	БУРНАЯ	Т-1	40,0		28,9	50,5	250		14,41
1	14	БУРНАЯ	Т-2	40,0		52,9	96,7	432		26,37
1	15	ВТЭЦ-1	Т-1	40,0		13,4	0,0	255		6,68
1	16	ВТЭЦ-1	Т-2	40,0		42,2	48,3	515		21,02
1	17	Голдобин	Т-1	40,0		37,2	55,0	380		18,52
1	18	Голдобин	Т-2	40,0		52,0	45,8	716		25,90
1	19	Голубинка	Т-1	40,0		42,6	0,0	810		21,23
1	20	Голубинка	Т-2	40,0		52,5	46,7	720		26,13
1	21	Горностай	Т-1	25,0				170		7,77
1	22	Горностай	Т-2	25,0				145		6,63
1	23	З	Т-1	10,0				140		16,00
1	24	З	Т-2	10,0				245		28,00
1	25	Загородная	Т-1	40,0		72,9		745	640	36,30
1	26	Загородная	Т-2	25,0		45,0		295	560	35,86
1	27	ЗАЛИВ	Т-1	40,0		10,3	0,0	195		5,11
1	28	ЗАЛИВ	Т-2	40,0		31,7	55,8	271		15,79
1	29	ИНСТРУМЕНТАЛЬН	Т-1	10,0				305		33,28
1	30	ИНСТРУМЕНТАЛЬН	Т-2	10,0				490		53,47
1	31	ИППОДРОМ	Т-1	10,0				205		23,43
1	32	Котельная 2Р	Т-5	10,0				23		2,51
1	33	КЭТ	Т-1	3,2				0		0,00
1	34	КЭТ	Т-2	5,6				235		45,81
1	35	КЭТ	Т-3	5,6				0		0,00
1	36	ЛАЗУРНАЯ	Т-1	4,0				100		27,32
1	37	ЛАЗУРНАЯ	Т-2	4,0				120		32,79
1	38	ЛУГОВАЯ	Т-1	6,3				205		35,47
1	39	ЛУГОВАЯ	Т-2	4,0				60		16,39
1	40	Мингородок	Т-1	25,0		35,0		245	420	27,89
1	41	Мингородок	Т-2	25,0		39,5		600	150	31,45
1	42	ОРЛИНАЯ	Т-1	40,0		17,0	44,2	60		8,45
1	43	ОРЛИНАЯ	Т-2	40,0		45,9	132,5	85		22,85
1	44	Океан	Т-1	6,3				140		25,41
1	45	Океан	Т-2	6,3				0		0,00
1	46	ОКЕАНСКАЯ	Т-1	6,3				95		16,44
1	47	ОКЕАНСКАЯ	Т-2	6,3				145		25,13
1	48	Промузел	Т-1	16,0				690		49,29
1	49	Промузел	Т-2	16,0				461		32,93
1	50	РЫБНЫЙ ПОРТ	Т-1	10,0				330		36,01
1	51	РЫБНЫЙ ПОРТ	Т-2	10,0				275		30,01
1	52	САХАРНЫЙ КЛЮЧ	Т-1	16,0				115		7,84

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кoeff. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
1	53	САХАРНЫЙ КЛЮЧ	Т-2	16,0				351		23,94
1	54	СЕДАНКА	Т-1	16,0				355		25,36
1	55	СЕДАНКА	Т-2	16,0				270		19,29
1	56	Спутник	Т-1	25,0		21,1	0,0	400		16,78
1	57	Спутник	Т-2	25,0		38,2	55,8	395		30,47
1	58	Стройиндустрия	Т-1	16,0				426		30,43
1	59	Стройиндустрия	Т-2	16,0				495		35,36
1	60	ТЕЛЕЦЕНТР	Т-1	10,0				265		28,96
1	61	ТЕЛЕЦЕНТР	Т-2	10,0				335		36,61
1	62	Улисс	Т-1	25,0		35,3		330	340	28,10
1	63	Улисс	Т-2	25,0		50,5		800	160	40,26
1	64	Ц	Т-2	10,0				285		31,11
1	65	Ц	Т-3	10,0				0		0,00
1	66	Ц	Т-4	10,0				280		30,57
1	67	Чайка	Т-1	16,0		43,9	98,5	250		54,72
1	68	Чайка	Т-2	16,0		9,5	0,0	180		11,80
1	69	ЧУРКИН	Т-1	25,0				430		19,65
1	70	ЧУРКИН	Т-2	25,0				757		34,60
1	71	ЭГЕРШЕЛЬД	Т-1	10,0				580		63,28
1	72	ЭГЕРШЕЛЬД	Т-2	10,0				245		26,74
1	73	КОММУНАЛЬНАЯ	Т-1	6,3				10		3,02
1	74	КОММУНАЛЬНАЯ	Т-2	6,3				0		0,00
1	75	ОКЕАНАРИУМ	Т-1	16,0				219		24,89
1	76	ОКЕАНАРИУМ	Т-2	16,0				2		0,23
2	77	АВАНГАРД	Т-1	5,6				86		16,76
2	78	АВАНГАРД	Т-2	5,6				0		0,00
2	79	БЕНЕВСКОЕ	Т-1	0,63				15		45,45
2	80	БЕНЕВСКОЕ	Т-2	0,63				0		0,00
2	81	ГОРНАЯ	Т-1	10,0				190		21,71
2	82	ГОРНАЯ	Т-2	10,0				0		0,00
2	83	ЛАЗО	Т-1	1,6				26		29,55
2	84	ЛАЗО	Т-2	1,6				40		45,45
2	85	Новицкое	Т-1	10,0				0		0,00
2	86	Новицкое	Т-2	10,0				135		15,43
2	87	ПАРТИЗАН	Т-1	16,0				615		43,93
2	88	ПАРТИЗАН	Т-2	16,0				360		25,71
2	89	Преображение	Т-1	6,3				0		0,00
2	90	Преображение	Т-2	7,5				190		48,22
2	91	СЕВЕРНАЯ	Т1,Т1А	6,4				90		15,36
2	92	СЕВЕРНАЯ	Т-2	5,6				100		19,49
2	93	СЕРГЕЕВКА	Т-1	6,3				120		20,76
2	94	СЕРГЕЕВКА	Т-2	6,3				0		0,00
2	95	СОКОЛЬЧИ	Т-1	2,5				50		38,17
2	96	СОКОЛЬЧИ	Т-2	2,5				0		0,00
2	97	СОЛНЕЧНАЯ	Т-1	0,1			0,09			5,32
2	98	Тайфун	Т-1	10,0		3,2	0,0	35		6,34
2	99	Тайфун	Т-2	10,0		16,7	53,3	0		33,19
2	100	Химфармзавод	Т-1	10,0				90		10,29
2	101	Химфармзавод	Т-2	10,0				0		0,00
2	102	Южная	Т-1	10,0				65		7,43
2	103	Южная	Т-2	10,0				0		0,00
3	104	Надеждинская	Т-1	16,0				520		35,57
3	105	Надеждинская	Т-2	16,0				385		26,33
3	106	Насосная-2	Т-1	1,6				9,4		6,38
3	107	Новороссия	Т-1	2,5				34		14,81
3	108	АРТЕМОВСКАЯ	Т-1	16,0				560		38,19
3	109	АРТЕМОВСКАЯ	Т-2	16,0				572		39,01

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кoeff. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
3	110	Береговая-1	T-1	20,0				467		26,70
3	111	Береговая-1	T-2	20,0				102		5,83
3	112	ДЕ-ФРИЗ	T-1	10,0				25		2,86
3	113	ДЕ-ФРИЗ	T-2	10,0				50		5,72
3	114	ВАСИЛЬКИ	T-1	0,63				0,0		0,00
3	115	ВЕРХНЯЯ	T-1	4,0				46		12,57
3	116	ВЕРХНЯЯ	T-2	4,0				26		7,09
3	117	Давыдовка	T-1	25,0		42,2	135,0	0		33,62
3	118	Давыдовка	T-2	25,0		10,7	0,0	203		8,51
3	119	ШМИДТОВКА	T-1	2,5				5		2,18
3	120	ШМИДТОВКА	T-2	2,5				55		24,02
3	121	ЗАВОДСКАЯ	T-1	6,3				120		20,76
3	122	ЗАВОДСКАЯ	T-2	6,3				32		5,54
3	123	Западная	T-1	40,0		80,9	156,2	610		40,29
3	124	Западная	T-2	40,0		54,2	123,7	295		26,98
3	125	КАЗАРМЫ	T-1	10,0				60		11,43
3	126	КАЗАРМЫ	T-2	10,0				60		11,43
3	127	Кипарисово	T-1	6,3				67		20,24
3	128	Кролевцы	T-1	25,0		33,4	74,2	195		26,65
3	129	Кролевцы	T-2	25,0		22,9	0,0	435		18,24
3	130	МНОГОУДОБНОЕ	T-1	2,5				55		23,97
3	131	МНОГОУДОБНОЕ	T-2	2,5				0		0,00
3	132	Муравейка	T-1	16,0				135		9,65
3	133	Муравейка	T-2	16,0				217		15,51
3	134	Новый мир	T-1	6,3				0		0,00
3	135	Новый мир	T-2	6,3				45		13,60
3	136	ОЛЕНЕВОД	T-1	2,5				0		0,00
3	137	ОЛЕНЕВОД	T-2	1,6				15		17,86
3	138	Песчаная	T-1	6,3				20		6,02
3	139	Песчаная	T-2	10,0				0		0,00
3	140	Подъяпольск	T-1	6,3				0		0,00
3	141	Подъяпольск	T-2	6,3				75		22,66
3	142	ПТИЦЕФАБРИКА	T-1	6,3				120		20,76
3	143	ПТИЦЕФАБРИКА	T-2	6,3				140		24,22
3	144	Пушкинская	T-1	16,0		0,3	0,0	3		0,34
3	145	Пушкинская	T-2	16,0		0,4	0,0	4		0,45
3	146	СИЛИКАТНАЯ	T-1	6,3				0		0,00
3	147	СИЛИКАТНАЯ	T-2	6,3				70		21,15
3	148	СОЛОВЕЙ КЛЮЧ	T-1	4,0				166		45,36
3	149	СОЛОВЕЙ КЛЮЧ	T-2	4,0				56		15,30
3	150	СУРАЖЕВКА	T-1	4,0				145		39,51
3	151	СУРАЖЕВКА	T-2	4,0				45		12,27
3	152	ТАВРИЧАНКА	T-1	5,6				130		25,34
3	153	ТАВРИЧАНКА	T-2	5,6				235		45,81
3	154	Раздольное-1	T-1	16,0				180		21,43
3	155	Раздольное-2	T-1	16,0				50		5,95
3	156	Тереховка	T-1	6,3				0		0,00
3	157	Тереховка	T-2	6,3				26		7,86
3	158	ТРИКОТАЖНАЯ	T-1	10,0				410		44,76
3	159	ТРИКОТАЖНАЯ	T-2	10,0				0		0,00
3	160	УГЛОВАЯ	T-1	10,0				465		50,76
3	161	УГЛОВАЯ	T-2	10,0				320		34,90
3	162	Топаз	T-1	16,0				185		13,21
3	163	Топаз	T-2	10,0				0		0,00
3	164	Факел	T-1	10,0		13,9	18,0	29		27,77
3	165	Факел	T-2	16,0		13,5	13,0	13		26,88
3	166	ШАХТОВАЯ	T-1	10,0				0		0,00

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кoeff. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
3	167	ШАХТОВАЯ	Т-2	10,0				490		<b>53,47</b>
3	168	Шкот.водозабор	Т-1	5,6				1		0,19
3	169	Шкот.водозабор	Т-2	5,6				1		0,19
3	170	ШКОТОВО	Т-1	6,3				0		0,00
3	171	ШКОТОВО	Т-2	6,3				195		33,74
3	172	Шахта-7	Т-1	16,0				610		43,57
3	173	Шахта-7	Т-2	16,0				593		42,36
3	174	Штыково	Т-1	16,0		12,9	0,0	245		16,06
3	175	Штыково	Т-2	16,0		17,7	0,0	336		22,02
4	176	БЕЗВЕРХОВО	Т-1	4,0				38		17,27
4	177	ГВОЗДЕВО	Т-1	1,6				25		29,52
4	178	ЗАНАДВОРОВКА	Т-1	1,0				0		0,00
4	179	ЗАНАДВОРОВКА	Т-2	1,0				30		<b>56,60</b>
4	180	Барабаш	Т-1	6,3		6,4	0,0	70		19,23
4	181	Барабаш	Т-2	6,3		10,6	25,0	36		35,30
4	182	ПОСЬЕТ	Т-1	4,0				10		4,55
4	183	ПОСЬЕТ	Т-2	4,0				85		38,64
4	184	ПРИМОРСКАЯ	Т-1	1,8				55		<b>55,56</b>
4	185	ПРИМОРСКАЯ	Т-2	4,0				0		0,00
4	186	Краскино	Т-1	10,0		4,4	0,0	48		8,69
4	187	Краскино	Т-2	10,0		17,6	44,2	42		35,09
4	188	Славянка	Т-1	16,0		25,3	11,2	240		31,54
4	189	Славянка	Т-2	16,0		31,8	0,0	350		39,62
4	190	ХАСАНСКАЯ	Т-1	2,5				6		4,36
6	191	АСТАФЬЕВА	Т-1	3,2				85		29,01
6	192	АСТАФЬЕВА	Т-2	3,2				56		19,11
6	193	БАРХАТНАЯ	Т-1	5,6				152		29,63
6	194	БАРХАТНАЯ	Т-2	5,6				230		44,83
6	195	ВЛАДИМИРО-АЛЕК	Т-1	6,3				320		<b>55,36</b>
6	196	ВЛАДИМИРО-АЛЕК	Т-2	6,3				0		0,00
4	197	Троица	Т-1	6,3		19,9		219		<b>63,00</b>
4	198	Троица	Т-2	10,0		0,0		0		0,00
6	199	ГАЙДАМАК	Т-1	6,3				340		<b>58,82</b>
6	200	ГАЙДАМАК	Т-2	6,3				236		40,83
6	201	Волчанец	Т-1	16,0		21,5	39,3	175		26,78
6	202	Волчанец	Т-2	16,0		6,3	5,0	90		7,84
6	203	Голубовка	Т-1	16,0		16,7		317		20,78
6	204	Голубовка	Т-2	16,0		13,8		262		17,17
6	205	Екатериновка	Т-1	16,0		24,3	53,3	145		30,26
6	206	Екатериновка	Т-2	16,0		25,4	45,8	210		31,60
6	207	ЖБФ	Т-1	10,0				125		14,29
6	208	ЖБФ	Т-2	10,0				0		0,00
6	209	Находка	Т-1	40,0		36,7	48,3	410		18,25
6	210	Находка	Т-2	40,5		102,1	205,3	720		48,88
6	211	ПАРУС	Т-1	10,0			35,0	210		22,93
6	212	ПАРУС	Т-2	10,0			40,8	245		26,75
6	213	РЫБНИКИ	Т-1	5,6				225		43,86
6	214	РЫБНИКИ	Т-2	10,0				400		43,65
6	215	СВЯЗЬ	Т-1	4,0				30		8,18
6	216	СВЯЗЬ	Т-2	4,0				65		17,73
6	217	СОЛЕНОЕ ОЗЕРО	Т-1	16,0				475		32,40
6	218	СОЛЕНОЕ ОЗЕРО	Т-2	16,0				275		18,76
6	219	УАМР	Т-1	6,3				105		18,17
6	220	УАМР	Т-2	6,3				55		9,52
6	221	Учебная	Т-1	16,0		18,9		360		23,60
6	222	Учебная	Т-2	16,0		25,1		477		31,26
6	223	НСРЗ	Т-1	16,0		11,8		225		14,75

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кoeff. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
6	224	НСРЗ	Т-2	16,0		22,4		425		27,86
3	225	Депо	Т-1	1,8				0		0,00
3	226	Депо	Т-2	3,2				105		35,84

ПЗЭС									
№	Наименование	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	Кoeff. загрузки за 22ч. %
1	Восток	Т-1	16,0		23,63			450	29,42
2	Восток	Т-2	16,0		-			-	-
3	Игнатьевка	Т-1	6,3		-	-		-	-
4	Игнатьевка	Т-2	6,3		6,269	18		11	7,81
5	Лучегорск	Т-1	10,0		10,22	6		99	20,35
6	Лучегорск	Т-2	10,0		15,84	0		181	31,55
7	Надаровская	Т-1	16,0		-	-		-	-
8	Надаровская	Т-2	16,0		29,08	80		100	36,22
9	Насосная	Т-1	6,3		5,167			100	16,35
10	Насосная	Т-2	6,3		-			-	-
11	Новопокровка	Т-1	6,3		13,06	1		143	41,33
12	Новопокровка	Т-2	6,3		-	-		-	-
13	Разрез	Т-1	16,0		10,7			207	12,68
14	Разрез	Т-2	16,0		1,02			12	1,18
15	Рощино	Т-1	10,0		11,01	1		120	21,94
16	Рощино	Т-2	10,0		-	-		-	-
17	Глубинная	Т-1	2,5		0,834			9,1	6,37
18	Глубинная	Т-2	2,5		-			-	-
19	Александровка	Т-1	1,6					24	27,27
20	Веденка	Т-1	2,5					35,52	27,07
21	Верхний Перевал	Т-1	1,0					14	25,45
22	Вишнёвка	Т-1	4,0					93	44,29
23	Вишнёвка	Т-2	4,0					0	0,00
24	Водозабор	Т-1	1,0					0	0,00
25	Губерово	Т-1	4,0					0	0,00
26	Губерово	Т-2	4,0					49	23,33
27	Евгеньевка	Т-1	4,0					63	30,00
28	Заря	Т-1	2,5					0	0,00
28	Заря	Т-2	4,0					39	28,36
30	К.Кут	Т-1	2,5					0	0,00
30	К.Кут	Т-2	4,0					43	20,48
32	Крыловка	Т-1	1,6					7,698	8,75
33	Крыловка	Т-2	1,6					0	0,00
34	Лазо	Т-1	6,3					19	5,74
35	Лазо	Т-2	6,3					0	0,00
36	ЛДК	Т-1	10,0					0	0,00
37	ЛДК	Т-2	16,0					290	19,77
38	Луговая	Т-1	1,6					0	0,00
39	Луговая	Т-2	1,6					40	45,45
40	Лукьяновка	Т-1	1,0					0	0,00
41	Лукьяновка	Т-2	1,0					4	7,27
42	Малиново	Т-1	1,6					29,33	33,33
43	Марьяновка	Т-1	2,5					4,399	3,32
44	Марьяновка	Т-2	2,5					0	0,00
45	Новорусановка	Т-1	1,6					0	0,00
46	Новорусановка	Т-2	2,5					5	5,68
47	Новосельская	Т-1	2,5					0	0,00
48	Новосельская	Т-2	0,1					0	0,00
49	Новосельская	Т-4	1,6					21	23,86
50	Новотроицкое	Т-1	1,0					6	10,91
51	Пантелеймоновка	Т-1	4,0					30	14,29
52	Пантелеймоновка	Т-2	4,0					0	0,00
53	Пожарская	Т-1	2,5					0	0,00

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р т-ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кoeff. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	54	Пожарская	T-2	1,6					9	10,23
	55	П-Фёдоровка	T-1	4,0					0	0,00
	56	П-Фёдоровка	T-2	2,5					18,7	13,60
	57	Ракитное	T-1	2,5					33	24,00
	58	Рождественка	T-2	2,5					10,3	7,49
	59	Руновка	T-1	4,0					8,798	4,19
	60	Руновка	T-2	4,0					0	0,00
	61	Сташевка	T-1	1,6					0	0,00
	62	Сташевка	T-2	1,6					8	9,09
	63	Тихменево	T-1	1,6					12,85	14,60
	64	Уссури	T-1	10,0					0	0,00
	65	Уссури	T-2	10,0					101	19,24
	66	Хвалынка	T-1	4,0					0	0,00
	67	Хвалынка	T-2	4,0					80	38,10
	68	Чкаловка	T-1	4,0					89	42,38
	69	Чкаловка	T-2	4,0					0	0,00
	70	Шмаковка	T-1	6,3					0	0,00
	71	Шмаковка	T-2	6,3					136,4	39,41
	72	Измайлиха	T-1	2,5					2,8	2,13
	73	Измайлиха	T-2	2,5					0	0,00

ПСЭС									
№	Наименование	Дисп. номе р т-ра	Установле нная мощность, МВА	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	Кoeff. загрузки за 22ч. %
1	Чугуевка	AT-1	60						0,00
2	Чугуевка	T-1	10		45	44,4		360	<b>89,64</b>
3	Чугуевка	T-2	10						0,00
4	Арсеньев-1	T-1	31,5						0,00
5	Арсеньев-1	T-2	40		87	242		275	43,28
6	Молодёжная	T-1	16		25	90			31,25
7	Молодёжная	T-2	16		55			1000	<b>68,75</b>
8	Плавзавод	T-1	10						0,00
9	Плавзавод	T-2	10		16	33		97	31,87
10	Плавзавод	T-3	1,6					35	39,77
11	Богополь	T-1	6,3						0,00
12	Богополь	T-2	2,5		1			14	10,69
13	Николаевка	T-1	25						0,00
14	Николаевка	T-2	25		10			210	9,59
15	Ольга	T-1	10		13			122	23,24
16	Ольга	T-2	6,3						0,00
17	Пластун	T-1	10						0,00
18	Пластун	T-2	16		18			260	30,92
19	Р	T-1	6,3						0,00
20	Р	T-2	6,3		2			30	5,44
21	Тимофеевка	T-1	2,5		3			60	27,40
22	Тимофеевка	T-2	6,3						0,00
23	Черемшаны	T-1	7,5		3			60	9,15
24	Андреевка	T-1	1,6					25	29,76
25	Андреевка	T-2	1,6						0,00
26	Анучино	T-1	6,3					124	37,46
27	Анучино	T-2	6,3						0,00
28	Бреевка	T-1	1,6					12	13,64
29	Бреевка	T-2	1,6						0,00
30	Варфоломеев	T-1	4						0,00
31	Варфоломеев	T-2	4					63	30,00
32	В-2	T-1	2,5						0,00
33	В-2	T-2	2,5					29	12,66
34	Город	T-1	16					820	<b>55,93</b>
35	Город	T-2	6,3						0,00

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	36	Гражданка	T-1	1,6						0,00
	37	Гражданка	T-2	1,6					28	31,82
	38	Д	T-1	16					487	33,31
	39	Д	T-2	16					394	26,95
	40	Кавалерово	T-1	10					220	24,02
	41	Кавалерово	T-2	10					300	32,75
	42	Краснореченск	T-1	4						0,00
	43	Краснореченск	T-2	5,6					75	14,62
	44	Крутая	T-1	1						0,00
	45	Крутая	T-2	1					1,2	1,30
	46	Лесная	T-1	1					21	22,83
	47	Лесная	T-2	2,5						0,00
	48	Милоградово	T-1	4					40	18,18
	49	Новосысоевка	T-1	6,3						0,00
	50	Новосысоевка	T-2	6,3					178	30,80
	51	Промбаза	T-1	4						0,00
	52	Промбаза	T-2	2,5					6	2,62
	53	Самарка	T-1	1					9	16,36
	54	Самарка	T-2	1,6						0,00
	55	Сержантово	T-1	6,3						0,00
	56	Сержантово	T-2	6,3					70	12,70
	57	Соколовка	T-1	1,6					3	3,41
	58	Соколовка	T-2	1,6						0,00
	59	Тайга	T-1	4					60	17,14
	60	Уборка	T-1	1,6					44	50,00
	61	Уборка	T-2	1,6					44	50,00
	62	Фабричная-1	T-1	5,6					101	19,69
	63	Фабричная-1	T-2	5,6						0,00
	64	Фабричная-2	T-1	5,6					163,2	31,81
	65	Фабричная-2	T-2	6,3						0,00
	66	Фадеево	T-1	1,6					16	18,18
	67	Фадеево	T-2	1,6						0,00
	68	Хрустальная	T-1	1,8						0,00
	69	Хрустальная	T-2	1,8					14	8,48
	70	Центральная	T-1	1,6					53	36,30
	71	Центральная	T-2	1,8						0,00
	72	Чернышевка	T-1	4					79	35,91
	73	Чернышевка	T-2	6,3						0,00
	74	Яблоновка	T-1	1,6						0,00
	75	Яблоновка	T-2	1,6					15	17,05
	76	Яковлевка	T-1	4						0,00
	77	Яковлевка	T-2	4					85	40,48
	78	Л	T-1	0,1					5	3,47
	79	Извилинка	T-1	0,1					8	5,56

пцэс										
	1	Вадимовка	T-1	16,0					0	0,00
	2	Вадимовка	T-2	6,3					9	2,60
	3	Гранит	T-1	16,0					0	0,00
	4	Гранит	T-2	16,0		47		911		65,07
	5	Дмитриевка	T-1	10,0		4		40		7,62
	6	Дмитриевка	T-2	7,5				0		0,00
	7	ЖБИ-130	T-1	10,0				0		0,00
	8	ЖБИ-130	T-2	6,3		6		119		20,96
	9	З	T-1	10,0		2		40		4,57
	10	З	T-2	10,0		13		250		28,57
	11	Ивановка	T-1	6,3				0		0,00

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кoeff. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	12	Камень-Рыболов	Т-1	16,0		0	0	0		0,00
	13	Камень-Рыболов	Т-2	16,0		25	29	274		31,13
	14	Кожзавод	Т-1	40,0		47	57	207	348	23,45
	15	Кожзавод	Т-2	31,5		9	0	86	87	5,70
	16	Липовцы	Т-1	25,0		73	193	208		41,55
	17	Липовцы	Т-2	16,0		0	0	0		0,00
	18	Липовцы	Т-3	10,0						0,00
	19	ЛРЗ	Т-1	16,0		36		405	291	49,71
	20	ЛРЗ	Т-2	16,0		36		493	185	48,43
	21	М	Т-1	7,5		32	14	310		42,55
	22	М	Т-2	10,0		0	0	0		0,00
	23	М	Т-3	7,5						0,00
	24	Междуречье	Т-1	6,3		12		220		39,93
	25	Междуречье	Т-2	10,0		9		170		19,43
	26	Михайловка	Т-1	7,5		18	8	303		50,28
	27	Мучная	Т-1	10,0		9		99		18,86
	28	Мучная	Т-2	10,0				0		0,00
	29	Ново-Никольск	Т-2	16,0		39	65	346		48,57
	30	Павловка-1	Т-1	10,0		0	0	0		0,00
	31	Павловка-1	Т-2	10,0		32	62	240		60,95
	32	Павловка-2	Т-1	16,0		35	118	10		43,59
	33	Павловка-2	Т-2	16,0		11	30	30		13,70
	34	Петровичи	Т-1	10,0		5	17	0		9,96
	35	Петровичи	Т-2	10,0		1	0	5		1,99
	36	Полевая	Т-1	16,0		2	7	1		2,49
	37	Полевая	Т-2	16,0		2	6	1		2,49
	38	Полевая	Т-3	16,0		43	93	151		53,55
	39	Приозерная	Т-1	6,3				17		30,00
	40	Приозерная	Т-2	6,3				0		0,00
	41	Промышленная	Т-1	16,0		9		105		12,47
	42	Промышленная	Т-2	10,0		2		21		4,00
	43	Реттиховка	Т-1	5,6		3		66		12,85
	44	Реттиховка	Т-2	7,5				0		0,00
	45	Студгородок	Т-2	16,0				505		36,07
	46	УКФ	Т-1	25,0				190	271	40,23
	47	УКФ	Т-2	25,0				91	270	31,50
	48	Уссурийск-1	Т-1	31,5		83	147	713		52,47
	49	Уссурийск-1	Т-2	40,0		0	0	0		0,00
	50	Хороль	Т-1	25,0		20	47	74		15,94
	51	Хороль	Т-2	20,0		23	0	253		22,31
	52	Черниговка	Т-1	10,0		14		158		30,10
	53	Черниговка	Т-2	10,0				0		0,00
	54	Ярославка	Т-1	31,5		9	14	2	103	5,69
	55	Ярославка	Т-2	31,5		12	0	200	65	7,59
	1	Алексее-Никольск	Т-1	2,5				12		9,15
	2	Алексее-Никольск	Т-2	4,0				0		0,00
	3	Астраханка	Т-1	10,0				0		0,00
	4	Астраханка	Т-2	0,63				0		0,00
	5	Астраханка	Т-3	1,6				0		0,00
	6	Баневур	Т-1	2,5				15		10,91
	7	Баневур	Т-2	2,5				60		45,66
	8	Барановский поли	Т-1	6,3				196		33,97
	9	Барановский поли	Т-2	4,0				0		0,00
	10	Богуславка	Т-1	1,0				7		13,31
	11	Богуславка	Т-2	1,0				0		0,00
	12	Б-Оренбургская	Т-2	10,0				0		0,00
	13	Б-Оренбургская	Т-1	4,0				86		40,95

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кoeff. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	14	Борисовка	T-1	2,5				64		46,55
	15	Борисовка	T-2	2,5				0		0,00
	16	Владими́ро-Петро	T-1	2,5				28		21,34
	17	Водозабор	T-1	3,2				2		1,14
	18	Дружба	T-1	4,0				165		45,08
	19	Дружба	T-2	4,0				0		0,00
	20	Жариково	T-1	3,2				24		13,64
	21	Жариково	T-2	3,2				0		0,00
	22	Ивановка	T-2	4,0				103		46,82
	23	Известковая	T-1	4,0				0		0,00
	24	Известковая	T-2	4,0				160		43,72
	25	Ильинка	T-1	4,0				70		33,33
	26	Ильинка	T-2	4,0				0		0,00
	27	Карьерная -1	T-1	6,3				15		2,60
	28	Карьерная -1	T-2	6,3				10		1,73
	29	Коммунар	T-1	5,6				178		34,64
	30	Коммунар	T-2	4,0				0		0,00
	31	Корсаковка	T-1	4,0				52		23,64
	32	Корсаковка	T-2	3,2				0		0,00
	33	Луговая-насосная	T-1	4,0				0		0,00
	34	Луговая-насосная	T-2	0,25				1		0,28
	35	Мельгуновка	T-1	4,0				0		0,00
	36	Мельгуновка	T-2	2,5				0,6		0,44
	37	Мелькомбинат	T-1	6,3				137		23,74
	38	Мелькомбинат	T-2	6,3				0		0,00
	39	Михайловка	T-2	10,0				0		0,00
	40	Молокозавод	T-1	16,0				488		33,98
	41	Молокозавод	T-2	16,0				0		0,00
	42	Морозовка	T-1	4,0				15		4,09
	43	Морозовка	T-2	0,1				16		11,20
	44	Новогеоргиевка	T-1	4,0				0		0,00
	45	Новогеоргиевка	T-2	4,0				41		18,64
	46	Новодевица	T-1	2,5				16		11,64
	47	Новодевица	T-2	4,0				5		2,27
	48	Новокачаловка	T-1	4,0				0		0,00
	49	Новокачаловка	T-2	4,0				29,3		13,32
	50	Ново-Никольск	T-1	10,0				0		0,00
	51	Новоселище	T-1	4,0				16		7,27
	52	Озерная Падь	T-1	2,50				15		6,55
	53	Озерная Падь	T-2	2,50				0		0,00
	54	Орбита	T-1	4,0				25		11,36
	55	Орбита	T-2	4,0				20		9,09
	56	Осиновка	T-1	2,5				0		0,00
	57	Осиновка	T-2	2,5				71,8		52,22
	58	Петровичи	T-3	6,3				0		0,00
	59	Петровичи-насос	T-1	10,0				40		4,36
	60	Петровичи-насос	T-2	0,25				3		0,84
	61	Платоновка	T-1	10,0				0		0,00
	62	Платоновка	T-2	0,63				2		0,22
	63	Пограничная	T-1	6,3				44		12,72
	64	Пограничная	T-2	10,0				171		31,15
	65	Покровка	T-1	10,0				100	180	53,33
	66	Покровка	T-2	10,0				0	0	0,00
	67	Раковка	T-1	6,3				62		10,75
	68	Раковка	T-2	6,3				91		15,77
	69	Речная	T-1	3,2				0		0,00
	70	Речная	T-2	2,4				65		29,55

ПЮЭС										
Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 22 часа, А					Кэфф. загрузки за 22ч. %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	71	Родина	Т-1	2,5				0		0,00
	72	Родина	Т-2	4,0				42		20,00
	73	Россия	Т-1	4,0				0		0,00
	74	Россия	Т-2	4,0				45		21,43
	75	Рыбхоз	Т-1	0,56				0		0,00
	76	Сахкомбинат	Т-1	16,0				1		0,07
	77	Сахкомбинат	Т-2	4,0				41		11,17
	78	Сиваковка	Т-1	1,6				12		13,64
	79	Сиваковка-насос	Т-1	10,0				20		2,18
	80	Сиваковка-насос	Т-2	1,0				4		0,28
	81	Студгородок	Т-1	10,0				0		0,00
	82	Тимирязевка	Т-1	4,0				0		0,00
	83	Тимирязевка	Т-2	6,3				75		21,68
	84	Турий Рог	Т-1	1,6				11		13,10
	85	Турий Рог	Т-2	1,6				0		0,00
	86	УМЗ	Т-1	7,5				0		0,00
	87	УМЗ	Т-2	16,0				485		34,64