
Приложение 1



1 – Стойка СВ105-5
2 – Изолятор ШФ-20Г1
3 – Ограничитель перенапряжения ОПН-(6)10 кВ
4 – Предохранитель ПКТ (6)10 кВ
5 – Трансформатор ТМГ-(6)10/0,4 кВ
6 – Шкаф РУНН
7 – Шкаф учета электроэнергии
8 – Траверса верхняя
9 – Рама высоковольтных предохранителей
10 – Площадка для обслуживания трансформатора
11 – Лестница выдвижная L=3200 мм(с запорным механизмом и замком) Габарит от земли до лестницы в собранном виде -1,8 м. Габарит от земли до лестницы в выдвижном состоянии -0,3м.
12 – Рама под силовой трансформатор предохранителей