Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 322/МР-И

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора: Вводы высоковольтные (лот № 5001-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

г. Благовещенск «18» марта 2021

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключение договора: Вводы высоковольтные (лот № 5001-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-ГРУПП" ИНН/КПП 5042138962/504201001 ОГРН 1155042004116	17.02.2021 10:11
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУШИНГ ГРУПП РУС" ИНН/КПП 3906964828/504201001 ОГРН 1153926020126	17.02.2021 15:10

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-ГРУПП»*
3. *Об отклонении заявки участника ООО «БУШИНГ ГРУПП РУС»*
4. *О признании закупки не состоявшейся*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	17.02.2021 10:11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-ГРУПП" ИНН/КПП 5042138962/504201001 ОГРН 1155042004116	4530000
2	17.02.2021 15:10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУШИНГ ГРУПП РУС" ИНН/КПП 3906964828/504201001 ОГРН 1153926020126	4617356

По вопросу № 2

1. Отклонить заявку Участника ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-ГРУПП» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения
Участник предложил эквивалентную продукцию – вводы 35-110 кВ производства компании Chinsun (КНР), на которые не предоставлены протоколы квалификационных испытаний для подтверждения характеристик, указанных в Приложении 1.1., что не соответствует «Техническим требованиям на закупку» пункту 3.4 «*Для подтверждения характеристик, указанных в пунктах 4-10, 13 таблицы* ***Приложения № 1.1****, Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требований п.8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012*». В связи с этим поставщик не может подтвердить технические характеристики предложенной эквивалентной продукции. На дополнительный запрос участник предоставил протокол типовых испытаний «Type Tests» без перевода на русский язык на ввод 220 кВ, что не соответствует требованиям п.4.5.3 Документации о закупке *«Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке …Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык»* и протокол на сейсмические испытания «Seismic Test» с переводом на русский язык на ввод 220 кВ. Данные протоколы не могут распространяются на закупаемые трансформаторные вводы 110 кВ/выключательные вводы 35-110 кВ и не могут подтвердить характеристики в пунктах 4-10, 13 таблицы **Приложения № 1.1.** В связи с этим поставщик не может подтвердить технические характеристики предложенной эквивалентной продукции. *По результатам повторной* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято*** *по следующим причинам:* 1. Представлены протоколы испытаний на трансформаторные вводы FBRGL-52/4000 и FBRGL-145/3150, которые не соответствуют типам закупаемых вводов: выключательные вводы 35, 110 кВ и трансформаторные вводы 110 кВ и не могут подтвердить характеристики, указанные в Приложении 1.1., что не соответствует пункту 3.4. «Технических требований на закупку»; 2. Представлены протоколы испытаний на трансформаторные вводы FBRGL-52/4000 и FBRGL-145/3150 не переведены на русский язык, что не соответствует требованиям п.4.5.3 Документации о закупке.

По вопросу № 3

1. Отклонить заявку Участника ООО «БУШИНГ ГРУПП РУС» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения
Участник предложил эквивалентную продукцию – вводы 35-110 кВ производства компании Chinsun (КНР), на которые не предоставлены протоколы квалификационных испытаний для подтверждения характеристик, указанных в Приложении 1.1., что не соответствует «Техническим требованиям на закупку» пункту 3.4 «*Для подтверждения характеристик, указанных в пунктах 4-10, 13 таблицы* ***Приложения № 1.1****, Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требований п.8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012*». В связи с этим поставщик не может подтвердить технические характеристики предложенной эквивалентной продукции. На дополнительный запрос участник предоставил протокол типовых испытаний «Type Tests» без перевода на русский язык на ввод 220 кВ, что не соответствует требованиям п.4.5.3 Документации о закупке *«Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке …Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык»* и протокол на сейсмические испытания «Seismic Test» с переводом на русский язык на ввод 220 кВ. Данные протоколы не могут распространяются на закупаемые трансформаторные вводы 110 кВ/выключательные вводы 35-110 кВ и не могут подтвердить характеристики в пунктах 4-10, 13 таблицы **Приложения № 1.1.** В связи с этим поставщик не может подтвердить технические характеристики предложенной эквивалентной продукции. *По результатам повторной* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято*** *по следующим причинам:* 1. Представлены протоколы испытаний на трансформаторные вводы FBRGL-52/4000 и FBRGL-145/3150, которые не соответствуют типам закупаемых вводов: выключательные вводы 35, 110 кВ и трансформаторные вводы 110 кВ и не могут подтвердить характеристики, указанные в Приложении 1.1., что не соответствует пункту 3.4. «Технических требований на закупку»; 2. Представлены протоколы испытаний на трансформаторные вводы FBRGL-52/4000 и FBRGL-145/3150 не переведены на русский язык, что не соответствует требованиям п.4.5.3 Документации о закупке.

По вопросу № 3

1. Признать закупку не состоявшейся на основании п. 4.16.1 «б» Документации о закупке, т.к. по результатам рассмотрения заявок Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.
2. Рекомендовать Заказчику инициировать повторное проведение закупки.

Секретарь Закупочной комиссии  ***Г.М.Терёшкина***

8(4162) 397-260