

Максимальная нагрузка  
трансформаторов "ЭС ЕАО"  
21 декабря 2016 г.

№ пп	Наименование	Тр-р	Мощн. мВа	110	35	6,10	%	№ пп	Наименование	Тр-р	Мощн. мВа	35	6,10	%
				мВа	мВа	мВа						мВа		
	<b>ПС 110 кВ</b>							42	Бабстово	1Т	4,0	0,33		8,25
1	СК	1Т	25	4,72	4,61	0,10	18,88	43	Бабстово	2Т	4,0	1,81		45,25
2	СК	2Т	25	1,18	0,58	0,60	4,70	44	Венцелево	1Т	1,6	0,05		2,94
3	Унгун	1Т	6,3	0,37		0,35	5,87	45	Венцелево	2Т	1,6	0,09		5,63
4	Унгун	2Т	4,0	0,62		0,61	15,50	46	Доброе	1Т	1,6	0,17		10,31
5	Биджан	1Т	10,0	0,73		0,72	7,30	47	Самара	1Т	2,5	0,25		10,00
6	Биджан	2Т	6,3	0,50		0,49	7,94	48	Самара	2Т	2,5	0,09		3,60
7	Дежнево	1Т	6,3	0,85	откл.	0,84	13,49	49	Амурзет	1Т	4,0	1,31		32,75
8	Дежнево	2Т	6,3	0,36	0,35	откл.	5,71	50	Амурзет	2Т	6,3	1,27		20,16
9	Ленинск	1Т	10,0	3,00	откл.	2,97	30,00	51	Столбовое	1Т	1,8	0,03		1,67
10	Ленинск	2Т	25,0	4,50	2,52	1,98	18,01	52	Столбовое	2Т	1,0	0,55		55,00
11	КРС	1Т	10,0	1,31	1,30	0,00	13,10	53	Биракан	1Т	4,0	0,00		0,00
12	КРС	2Т	6,3	0,46	откл.	0,45	7,30	54	Биракан	2Т	2,5	0,62		24,80
13	БВС	1Т	10,0	3,96	2,81	1,15	39,64	55	Двуречье	1Т	2,5	0,29		11,60
14	БВС	2Т	16,0	5,45	3,75	1,70	34,06	56	Двуречье	2Т	1,8	0,00		0,00
15	БВС	3Т	6,3			2,75	43,65	57	Известковое	1Т	2,5	1,06		42,40
16	Благословенное	1Т	10	4,24	3,64	0,60	42,40	58	Лесоучасток	1Т	10,0	0,16		1,60
17	Благословенное	2Т	6,3		откл.	откл.		59	Лесоучасток	2Т	10,0	1,05		10,50
18	АРЗ	1Т	2,5	0,00		0	0,00	60	Бира	1Т	4,0	1,48		37,00
19	АРЗ	2Т	2,5	0,45		0,50	17,92	61	Будукан	1Т	2,5	0,64		25,60
	<b>ПС 35 кВ</b>							62	ЦЭС Облучье	1Т	4,0	1,47		36,75
20	чтф	1Т	10		5,50		55,00	63	ЦЭС Облучье	2Т	4,0	1,45		36,25
21	чтф	2Т	10		3,95		39,50	64	Пашково	2Т	1,8	0,76		42,22
22	ТЭЦ	1Т	16		5,40		33,75	65	Башурово	1Т	1,0	0,14		14,00
23	ТЭЦ	2Т	16		4,83		30,19	66	Башурово	2Т	1,6	0,047		2,94
24	ЖБИ	1Т	10		5,21		52,10	67	Камышовка	1Т	4,0	0,65		16,25
25	ЖБИ	2Т	10		4,70		47,00	68	Камышовка	2Т	4,0	1,23		30,75
26	МК	1Т	6,3		3,54		56,19	69	Новокуровка	1Т	1,6	0,21		13,38
27	МК	2Т	5,6		2,41		43,04	70	Новокуровка	2Т	1,0	0,00		0,00
28	Центр	1Т	6,3		1,27		20,16	71	ПТФ	1Т	4,0	0,75		18,80
29	Центр	2Т	6,3		2,40		38,10	72	ПТФ	2Т	1,6	0,00		0,00
30	ГЗУ	1Т	4,0		1,1		27,50	73	ДСК	1Т	10,0	2,55		25,50
31	ГЗУ	2Т	4,0		0,77		19,25	74	ДСК	2Т	10,0	4,57		45,70
32	Валдгейм	1Т	4,0		1,15		28,75	75	Ключевое	1Т	1,6	0,505		31,56
33	Валдгейм	2Т	4,0		0,00		0,00	76	Хинганск	1Т	6,3	0,358		5,68
34	Пронькино	1Т	2,5		0,47		18,80	77	Хинганск	2Т	6,3	0,415		6,59
35	Пронькино	2Т	2,5		0,00		0,00	78	Опытная	1Т	2,5	0,17		6,84
36	Найфельд	1Т	2,5		0,00		0,00	79	Опытная	2Т	2,5	0		0,00
37	Найфельд	2Т	2,5		0,48		19,20	80	Горка	1Т	1,0	0,21		20,50
38	Дубовое	1Т	2,5		0,41		16,40	81	Горка	2Т	1,0	0,26		25,60
39	Дубовое	2Т	1,6		0,02		1,25	82	Воскресеновка	1Т	1,6	0,00		0,00
40	Надеждинск	1Т	2,5		0,00		0,00	83	Воскресеновка	2Т	1,6	0,20		12,25
41	Надеждинск	2Т	2,5		0,30		12,00	84						
								85						