Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

(АО «ДРСК»)

Протокол №323/МКС-Р
заседания Закупочной комиссии
по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП
на право заключения договора на поставку:
«Комплектные трансформаторные подстанции», лот 90801-КС ТО-2020-ДРСК **раздел 2.1.2 ГКПЗ 2020**

г. Благовещенск **«27» февраля 2020 года**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора поставки: **«Комплектные трансформаторные подстанции».**

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 7 (семь) заявок.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	13.02.2020 03:01	329443
2.	13.02.2020 07:22	329501
3.	12.02.2020 15:50	329968
4.	13.02.2020 08:00	330414
5.	13.02.2020 08:07	330419
6.	13.02.2020 08:32	330428
7.	13.02.2020 08:59	330442

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 3 (три) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок*
2. *Об отклонении заявки Участника № 330419*
3. *Об отклонении заявки Участника № 330442*
4. *Об отклонении заявки Участника № 329968*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	13.02.2020 03:01	329443
2.	13.02.2020 07:22	329501
3.	12.02.2020 15:50	329968
4.	13.02.2020 08:00	330414
5.	13.02.2020 08:07	330419
6.	13.02.2020 08:32	330428
7.	13.02.2020 08:59	330442

По вопросу № 2

1. Отклонить заявку Участника *№ 330419* от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 г) , б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	В представленном ответе на дополнительный запрос («Общие требования к КТП, СТП, МТП») отражены сведения об Участнике, идентифицирующие его (официальный штамп компании с подписью заместителя директора), что не соответствует п. 4.5.1.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в состав первой части заявки, не должны подаваться на фирменном бланке Участника или иным образом содержать сведения, идентифицирующие его *(наименование (ИНН)*, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.).
2.	В заявке участника в технических условиях ТУ 3412-003-78286233-2011 «Подстанции трансформаторные комплектные на напряжение до 10 кВ» указана защита по ГОСТ 14254 IP23, что не соответствует п. 26 общих требований к КТП, СТП, МТП в которых указана степень защиты IP не менее 34, что не соответствует п. 3.2. технических требований на закупку КТП. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил пояснения. В ответ на дополнительный запрос получены общие требования, в которых указана степень защиты IP43, не соответствующая степени защиты, указанной в ТУ 3412-003-78286233-2011 «Подстанции трансформаторные комплектные на напряжение до 10 кВ».

По вопросу №3

1. Отклонить заявку Участника *№ 330442* от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1	В составе первой части заявки указаны сведения об Участнике, что не соответствует п.4.5.1.5 Документации о закупке, в котором указано «Документы, входящие в состав первой части заявки, не должны подаваться на фирменном бланке Участника или иным образом содержать сведения, идентифицирующие его (наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.).

По вопросу №4:

Отклонить заявку Участника *№ 329968* от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	В заявке участника отсутствуют отсканированные копии деклараций о соответствии на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 4.2. технических требований на закупку. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
2.	В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи с указанием габаритных размеров на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 5.1. технических требований на закупку. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
3.	В заявке участника отсутствует техническое описание оборудования, что не соответствует п. 5.2. технических требований на закупку. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
4.	В заявке участника отсутствуют главные электрические схемы предлагаемых МТП, КТП, СТП, что не соответствует п. 5.3. технических требований на закупку. Приложены схемы из закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
5.	В заявке участника отсутствуют опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 5.4. технических требований на закупку. Приложены опросные листы из закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
6.	В заявке участника отсутствуют заполненные участником общие требования к КТП, КМТП, СТП, что не соответствует п. 5.6. технических требований на закупку. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
7.	В заявке участника отсутствуют ТУ (полный текст) в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 5.7. технических требований на закупку. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
8.	В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 6.1. технических требований на закупку. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
9.	В предложении Участника отсутствует подтверждение, что шкаф учета и шкаф автоматизации электрической энергии жесткой конструкции (согласно п.1.5.29 ПУЭ) обшит теплоизоляцией пенофол В-05, что не соответствует п. 34 Общих технических требований закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
10.	В предложении Участника выявлено не соответствие п. 35 Общих технических требований закупочной документации, а именно в шкафу учёта, на боковых стенках устанавливается количество обогревов в виде пластин МКЭ-1/1, менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69), при этом не указывается расположение обогрева учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Не предусматривается подключение обогревов к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A TP-1, и подключение штепсельную розетку РАр10-3-Опс, через дополнительный автоматический выключатель. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не

	предоставил ответ на дополнительный запрос.
11.	В предложении Участника в шкафу учёта отсутствует трехфазный автоматический выключатель 6 А, собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II согласно ГОСТ Р 50345-99, для осуществления питания и защиты УСПД (модема), что не соответствует п. 36 Общих технических требований закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
12.	В предложении Участника отсутствует оснащение внутренними и навесным замками дверцы шкафа учета и шкафа автоматизации, что не соответствует п. 37 Общих технических требований закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
13.	В предложении Участника отсутствуют в шкафу учёта испытательные коробки (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), предназначенные для обеспечения работ с приборами учёта без разрыва токовых цепей, что не соответствует п. 38 Общих технических требований закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
14.	В предложении Участника отсутствуют классы точности и межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ, что не соответствует п. 40 и 41 Общих технических требований закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.
15.	В предложении Участника отсутствуют условия исполнения вторичных цепей, а также необходимые длины и сечения, что не соответствует п. 42 Общих технических требований закупочной документации. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос.

По вопросу № 5:

Признать первые части заявок следующих Участников: 329443, 329501, 330414, 330428 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

№ п.п	Идентификационный номер Участника	Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора
1	329501	«желательные» условия в п. № 3.8, 3.15 Протокола разногласий Заказчиком не принимаются.

Секретарю Закупочной комиссии 1 уровня ***Г.М. Терёшкина***

т. (4162)397260