Параметры: Начало периода: 01.07.2025 0:00:00
Конец периода: 01.10.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Работа АЧР, САОН, ГАО, АОПО

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Амурские ЭС, АСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тында - Строительная №2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 16:14 на ПС 220 кВ Тында от АЧР отключились В-Л35 Строительная №2, В10-Ф4, В10-Ф20, В10-24, В10-Ф28: 1,3МВт/3500 чел. 16:54 диспетчер АмРДУ дал разрешение на включение присоединений отключенных действием АЧР. 17:15 включенны в работу В-35 Строительная №2, В10-Ф4, В10-Ф20, В10-24, В10-Ф28			0,10	3 060	13		+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Тында\ Ф-4	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. Получена информация от ДЭМ ПС Тында в 16:42					1		+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Тында\ Ф-28	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. Получена информация от ДЭМ ПС Тында в 16:42			0,10				+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Тында\ Ф-24	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. Получена информация от ДЭМ ПС Тында в 16:42			1,00	440			+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Тында\ Ф-20	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. Получена информация от ДЭМ ПС Тында в 16:42			0,01				+25°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Николаевка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			20,60				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Прогресс	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:45	0:17	17.07.2025 20:45	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			14,36				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-НСРЗ	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:50	0:22	17.07.2025 20:50	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Суммарно действием САОН по Прим.ЭС отключилось ВЛ 110 кВ - 10 шт, ВЛ 35 кВ - 31 шт, фидеров 6-10 кВ - 36 шт, нагрузка 166,77 МВт, население 139241 чел. В 20:56 запитаны все потребители.			9,00	5 100	86		+20°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Учебная №2	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:50	0:22	17.07.2025 20:50	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,00	3 000	38		+21°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Учебная №1	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:50	0:22	17.07.2025 20:50	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	840	35		+21°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 – Прогресс	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:45	0:17	17.07.2025 20:45	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			6,34				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Горбуша	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			13,90				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – ЛРЗ №2	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:51	0:23	17.07.2025 20:51	0:23	САОН	-	-	РЗА ПП. РиЧПН.				8 520	37		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К – Богополь – Плавзавод	17.07.2025 20:29	17.07.2025 20:46	0:17	17.07.2025 20:46	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 7 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 7	2,80	3 190	45		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К – Богополь – Р	17.07.2025 20:29	17.07.2025 20:46	0:17	17.07.2025 20:46	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 10 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 13	3,04	6 689	101		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т	20.07.2025 17:13	20.07.2025 17:56	0:43	20.07.2025 17:56	0:43	АОПО	запрет		РЗА ПП. РиЧПН. 17:13 ПЦЭС аварийно отключилась КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -Уссурийск от АОПО (уставка 441 А, по факту 528 А) с погашением ПС 110 кВ Уссурийск/т, ПС 110 кВ Надеждинская/т (РЖД. 47,6 МВт). в 17:09 ДД Прим РДУ была выдана команда на отключение нагрузки в объеме 20 МВт с временем отключения не более 5 мин на ПС 110 кВ Уссурийск/т, ПС 110 кВ Надеждинская/т, для ликвидации токовой перегрузки КВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Уссурийск/т, в 17:11 команда выдана РЖД. В 17:21 выдана команда на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на включение В 110 кВ Уссурийск/т, выключатель с АРМ не включается, разбираются в причинах. схема ремонтная выведена в ремонт КВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная со сроком АГ -24 часа 17:44 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 включен В 110 кВ Уссурийск/т, по информации РЖД нет напряжения на ПС 110 кВ Уссурийск/т. 17:56 по сообщению ДД Прим РДУ на ПС 220 кВ Уссурийск-2 включен В 110 кВ Уссурийск/т, по информации РЖД на ПС 110 кВ Уссурийск/т, ПС 110 кВ Надеждинская/т набрали нагрузку в полном объеме. По сообщению РЖД зафиксированы задержки 1 грузового поезда на 1 час 07 мин, 3 пассажирских электропоезда суммарно на 1 час 16 мин.			47,60				+21°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т	21.07.2025 12:54	21.07.2025 13:30	0:36	21.07.2025 13:30	0:36	АОПО	запрет		РЗА ПП. РиЧПН. 12:54 ПЦЭС отключилась КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -Уссурийск/т действием АОПО (уставка 441 А, по факту 578 А) с погашением ПС 110 кВ Уссурийск/т, ПС 110 кВ Надеждинская/т. В 12:59 отдана команда на включение КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -Уссурийск/т оперативному персоналу ПС 220 кВ Уссурийск/2. На ПС 220 кВ Уссурийск-2 выключатель В 110 Уссурийск/т не включается. Сквитированы сигналы работы АОПО ПА №1 и ПА №2, не снимается сигналы на обоих комплектах ПА: "Неисправность цепей тока АОПО". Персонал ПАО "Россети" занимается определением и устранением неисправности. 13:24 КВЛ включена в работу, нагрузка ПС 110 кВ Уссурийск/т набрана в 13:29, ПС 110 кВ Надеждинская/т в 13:30.			60,00				+27°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Учебная №1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,70	840	35		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 – Прогресс	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Питание ПС 110 кВ Прогресс по ВЛ 110 кВ Арс-2-Прогресс							+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – ЛРЗ №1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			8,80	8 835	29		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К – Богополь – Р	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 10 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 13	2,86	6 289	123		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:15	1:13	16.08.2025 14:15	1:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		орг. водосн. - 2	4,80	700	40		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз 2 цепь	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:16	1:14	16.08.2025 14:16	1:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	2,20	240	58		0°С, 0 м/с

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – ЛРЗ №2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. КВЛ 110 Уссурийск-2 - ЛРЗ-2 на ХХ от пс 220 кВ Уссурийск-2				8 520	37		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Николаевка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:24	0:22	16.08.2025 13:24	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,80				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	24,80	13 090	93		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Горбуша	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:24	0:22	16.08.2025 13:24	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			5,70	9 121	122		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-НСРЗ	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			6,40	5 100	86		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – АСБ-1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. Прозводственная нагрузка, бытовой нагрузки нет.			0,55				+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Чайка\В 110 Седанка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:19	1:17	16.08.2025 14:19	1:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1	8,60	3 490	25		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Учебная №2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			7,70	3 000	38		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Прогресс	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			7,20				+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая-ЖБФ №1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:08	0:06	16.08.2025 13:08	0:06	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ под напряжением							+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К – Богополь – Плавзавод	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ 110 кВ на х.х		гос. орг. - 7 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 7					+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая-ЖБФ №2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:08	0:06	16.08.2025 13:08	0:06	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,00	1 630	77		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Цем. Завод-4	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,21				+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Известковая	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:51	0:23	17.07.2025 20:51	0:23	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.				2 632	46		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Рудник	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:46	0:18	17.07.2025 20:46	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,49				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – МЖК	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			15,00	14 951	45		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга – Краснореченск	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:46	0:18	17.07.2025 20:46	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,67	3 633	36		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – АСБ – Цем. Завод-3	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН							+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Кавалерово	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			5,93	10 500	76		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Межзаводская - 2	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН							+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск - Уссури	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,88	4 843	45		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – ЗСМ – Евгеньевка – Луговая	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. САОН			6,16	8 693	75		+22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Воздвиженка – Тимирязевка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:51	0:23	17.07.2025 20:51	0:23	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.							+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Фабричная-2 №1	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:46	0:18	17.07.2025 20:46	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,49	2 300	18		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – УМЗ	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:51	0:23	17.07.2025 20:51	0:23	САОН	-	-	РЗА ПП. РиЧПН.				9 053	47		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Цем. Завод-2	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН							+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Барановский полигон	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2		2 259	30		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск – Карьер – Пантелеймоновка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,67	2 797	49		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Фабричная-2 №2	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:46	0:18	17.07.2025 20:46	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	500	6		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №1	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			7,40				+21°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Город	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:45	0:17	17.07.2025 20:45	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			6,64				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Д	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:47	0:19	17.07.2025 20:47	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			5,27				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Межзаводская - 1	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			4,78	2 400	37		+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:45	0:17	17.07.2025 20:45	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,17				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Мелькомбинат	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.				150	10		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №2	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			7,20				+21°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Красный Кут	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	1,12	2 366	31		+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Гражданка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:45	0:17	17.07.2025 20:45	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,49				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Шторм	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.							+21°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Студгородок	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.							+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Аскольд	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:45	0:17	17.07.2025 20:45	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,76				0°С, 0 м/с

Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – ЗСМ – Луговая – Александровка – Чкаловка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. САОН			1,58	8 341	106		+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Цем. Завод-1	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН							+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Чайка\В 35 Океанская	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:43	1:41	16.08.2025 14:43	1:41	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 1	6,00	8 200	52		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Известковая	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,40	2 632	46		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\СВ 35 кВ	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:24	0:22	16.08.2025 13:24	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. 13-24 ПС Спутник включили В 35 Т-2	ПС Спутник В 35 Т-2		3,60	5 653	16		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:08	0:06	16.08.2025 13:08	0:06	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		оборонный заказ - 1	0,95	3 653	26		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Агрокомплекс – Дубки с отпайкой на ПС Ленинское №1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Промышленная нагрузка. быта нет. Срабатывание УПАСК №1 п.12Р Срабатывание САОН п.14Р Прием команды №6 п. 14Р Срабатывание САОН6 п.14Р			2,52				+29°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Чайка\В 35 Ипподром	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:43	1:41	16.08.2025 14:43	1:41	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. жителей нет			0,50		1		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Птицефабрика	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,40	1 940	42		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск – Тихменево	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа САОН. По нормальной схеме В 35 Тихменево отключен. Разыв на ПС 220кВ Лесозаводск.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4					+28°С, 2 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск - Уссури	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. рбота САОН			1,46	4 843	45		+28°С, 2 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск – Карьер – Пантелеймоновка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	-		РЗА ПП. Работа САОН		орг. водосн. - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,69	2 657	51		+28°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Межзаводская - 1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			4,90	5 826	82		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – ЗСМ – Евгеньевка – Луговая	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			6,27	8 693	75		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,37	5 165	95		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – ЗСМ – Луговая – Александровка – Чкаловка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			1,57	8 341	106		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			7,40	23 207	287		+28°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахтовая	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			20,80	3 310	30		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Цем. Завод-1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. Прозводственная нагрузка, бытовой нагрузки нет. Находится без нагрузки, согласно схемы потребителя.							+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Мебельная	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,90	200	28		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Красный Кут	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	1,00	3 810	58		+29°С, 4 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Цем. Завод-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. Прозводственная нагрузка, бытовой нагрузки нет. Находится без нагрузки, согласно схемы потребителя.							+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Шкотово	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. под наряжением без нагрузки							0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ТП и кол-во чел. учтены в ПаГРЭС-Партизан №1 (ВЛ работают параллельно)			7,20				+28°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Молодёжная	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,76	11 970	177		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Фабричная-2 №2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Без нагрузки.							+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Фабричная-2 №1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,82	2 493	32		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Гражданка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,55	4 542	108		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-УАМР	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:08	0:06	16.08.2025 13:08	0:06	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,37	3 050	84		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Город	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			8,03	21 005	57		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Д	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			5,45	11 805	44		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Межзаводская - 2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. Согласно графика работы тр-ров, Т-2 на ПС 35 кВ Межзаводская отключен.							+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая – Рыбники	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,50	5 000	27		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – УМЗ	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			13,09	9 053	47		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга – Краснореченск	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,92	3 260	37		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – МЖК	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			7,50				+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Студгородок	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 - Студгородок на ХХ от ПС 110 кВ Уссурийск-1. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.							+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Мелькомбинат	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			0,90	150	10		+29°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Барановский полигон	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	1,20	2 259	30		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Аскольд	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,66				+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Воздвиженка – Тимирязевка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,45	9 053	47		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – АСБ – Цем. Завод-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. Прозводственная нагрузка, бытовой нагрузки нет.			0,10				+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Цем. Завод-4	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. Прозводственная нагрузка, бытовой нагрузки нет. Находится без нагрузки, согласно схемы потребителя.							+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,29	1 756	23		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,09	365	16		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,76	144	7		+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-3 Лесозаводск-База ЗЭС	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,04		2		+23°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-10 Синегорье-Устиновка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 3	0,08	350	8		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-9 База РЭС	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	15	2		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-7 Бойлерная	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ Ф-5 Цементный завод	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:54	0:26	17.07.2025 20:54	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,17	3 190	10		+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-4 ЦРЭО	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,07	52	8		+2°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1	0,54	818	11		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-20 Лесозаводск-РСЦ	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,02	34	2		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-1 Устиновка	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	280	8		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-2 Поселок (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,54				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8	0,65	1 512	27		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа САОН		мед. учр. - 1	1,08	818	10		+28°С, 2 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,10	365	15		+28°С, 2 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-7 Бойлерная	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Бытовая нагрузка отсутствует.			0,02		1		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-9 Лотос-1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Промышленная нагрузка. быта нет. Срабатывание УПАСК №1 п.12Р Срабатывание САОН п.14Р Прием команды №6 п. 14Р Срабатывание САОН6 п.14Р			0,10		1		+27°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа САОН			0,86	52	8		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-4 ЦРЭО	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Бытовая нагрузка отсутствует.			0,01		1		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-5 КПК-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Промышленная нагруза. быта нет.. Срабатывание УПАСК №1 п.12Р Срабатывание САОН п.14Р Прием команды №6 п. 14Р Срабатывание САОН6 п.14Р			0,27		1		+29°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ 10 кВ Ф-5 "Спасск-Военный завод	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			0,27	102	7		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-7 СК-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. Прозводственная нагрузка, бытовой нагрузки нет.			0,69		1		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-20 Лесозаводск-РСЦ	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. рабаота САОН			0,01	34	2		+28°С, 2 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-3 Лесозаводск-База ЗЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,13		2		+28°С, 2 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-12 Водоканал- 2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Промышленная нагрузка. быта нет. Срабатывание УПАСК №1 п.12Р Срабатывание САОН п.14Р Прием команды №6 п. 14Р Срабатывание САОН6 п.14Р		орг. водосн. - 2	0,03		2		+29°С, 0 м/с

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-10 Лотос-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Промышленная нагрузка. быта нет. Срабатывание УПАСК №1 п.12Р Срабатывание САОН п.14Р Прием команды №6 п. 14Р Срабатывание САОН6 п.14Р			0,20				+29°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-8 Лотос-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Промышленная нагруза. быта нет. Срабатывание УПАСК №1 п.12Р Срабатывание САОН п.14Р Прием команды №6 п. 14Р Срабатывание САОН6 п.14Р			0,03		1		+29°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-8 СК-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Рабоа САОН. Прозводственная нагрузка, бытовой нагрузки нет.			1,40		1		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,12	956	7		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-1 КПК-1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Промышленная нагруза. быта нет. Срабатывание УПАСК №1 п.12Р Срабатывание САОН п.14Р Прием команды №6 п. 14Р Срабатывание САОН6 п.14Р			1,95		1		+29°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-1 Устиновка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,07	191	8		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-9 База РЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	15	2		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа САОН		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,40	1 647	22		+28°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-10 Синегорье-Устиновка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 3	0,09	187	8		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-15 СК-2-1 (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-11 АМПЭС (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	535	11		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-27 Кирзавод (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,21	820	20		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-1 Мясокомбинат (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,06	462	14		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-17 СК-2-2 (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:45	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-25	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,00	2 000	3		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-11 ЖД	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.				9 600	8		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-15	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00		9		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-5 МУП УЭС	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.				3 914	13		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-7	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,80	750	8		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-6 МУП УЭС	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.				3 050	13		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-9	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,10	1 000	11		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-11	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	100	3		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-4 МУП УЭС	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:56	0:28	17.07.2025 20:56	0:28	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.				1 477	2		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-29 Квартал Комсомольский (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,49	929	8		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-23	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,70	1 800	11		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-27	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	1 730	6		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-17	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,80	800	24		+21°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-5	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:53	0:25	17.07.2025 20:53	0:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.				100	5		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-21 ТЭЦ (АБ)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:52	0:24	17.07.2025 20:52	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.					1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-8 РП-8	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:48	0:20	17.07.2025 20:48	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1 орг. связи - 1	1,40	413	28		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-4й участок ПРРЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		в/ч - 2 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	541	8		+27°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-27	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	1 730	6		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-12	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:23	1:21	16.08.2025 14:23	1:21	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			1,80	200	15		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-6	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:21	1:19	16.08.2025 14:21	1:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНлюдей нет			0,20		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:21	1:19	16.08.2025 14:21	1:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,10	100	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-17	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,80	800	24		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:02	0:00	16.08.2025 13:10	0:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН под наряжением без нагрузки					3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-30	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	1,05	700	13		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-35	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,78	6 644	10		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20	100	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-5 МУП УЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			1,86	3 914	13		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-13	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,05	90	2		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-2 206 Завод	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			1,32	1 021	1		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-12	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:11	0:09	16.08.2025 13:11	0:09	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,37	150	1		0°С, 0 м/с

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-9	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,60	1 000	11		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-25	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,30	2 000	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-1 Мясокомбинат (АБ)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	462	14		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-25(Оборонэнерго)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,18	200	8		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-1 МУП УЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			0,84	5 194	11		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-15	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. быта нет			0,10		9		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,19	500	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-8 РП-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:19	0:17	16.08.2025 13:19	0:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1 орг. связи - 1	1,58	300	14		+32°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-20	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНстройка			0,08		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-5	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,50	100	5		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:22	1:20	16.08.2025 14:22	1:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	550	17		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-11 ЖД	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			1,41	9 600	8		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:26	1:24	16.08.2025 14:26	1:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			1,40	1 300	20		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:23	1:21	16.08.2025 14:23	1:21	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,70	680	14		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-25	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. КНС быта нет		орг. водосн. - 2	0,04		1		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-18	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:26	1:24	16.08.2025 14:26	1:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбыта нет			0,20		11		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-9 ТЭЦ (АБ)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Бытовая нагрузка отсутствует.			0,40		1		0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-4 МУП УЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			0,40	1 477	2		+29°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-45	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбез нагрузки					3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-4	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:10	0:08	16.08.2025 13:10	0:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,17	10	4		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-50	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,03	10	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,40	600	12		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-40	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:02	0:00	16.08.2025 13:09	0:07	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН под напряжением без нагрузки					3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:19	1:17	16.08.2025 14:19	1:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,80	300	7		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-26	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:29	1:27	16.08.2025 14:29	1:27	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбыта нет			0,20		3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-4	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:20	1:18	16.08.2025 14:20	1:18	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбыта нет			1,20		7		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-10	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,01	10	4		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-47	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбез нагрузки					5		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-19	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:26	1:24	16.08.2025 14:26	1:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			1,60	650	8		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-3 ШРЭС (м-кр Садовый)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,11				0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-20 ВПЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,06	10	1		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,08	20	5		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-12 ШРЭС (м-кр Садовый)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНстройка			0,19		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-13	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНстройка			0,14		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-15	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:12	0:10	16.08.2025 13:12	0:10	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбыта нет			0,12		10		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-24	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 4 орг. связи - 7	0,80	550	4		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-13 ТСН-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:23	0:21	16.08.2025 13:23	0:21	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Бытовая нагрузка отсутствует.			0,10				+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-29	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 1	0,43	270	16		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-14	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:12	0:10	16.08.2025 13:12	0:10	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 4	1,15	1 000	10		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 15:01	1:59	16.08.2025 15:01	1:59	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	700	7		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-29 Квартал Комсомольский (АБ)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:24	0:22	16.08.2025 13:24	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	929	8		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 3	0,95	800	7		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-21(ВПЭС)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,02	500	7		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-18	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:09	0:07	16.08.2025 13:09	0:07	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,08	700	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			0,15	250	5		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-6 МУП УЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс1 пан28 1РУ откл. нагр 35. 2РУ откл. нагр 6-1. 3РУ откл нагр. 6-2. 4РУ откл. нагр. 5РУ откл нагр. спец.очередью. пан.45 УПАСК Усс2-Усс1 ПРД светодиод №3 срабатывание устройства. №4 звук. сигн.			0,60	3 050	13		+29°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	0,79	860	55		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-23	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,30	100	9		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,60	644	11		+27°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-20	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:27	1:25	16.08.2025 14:27	1:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбыта нет			0,20		2		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:27	1:25	16.08.2025 14:27	1:25	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбыта нет			1,70		9		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-4	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНстройка, людей нет			0,05		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:08	0:06	16.08.2025 13:08	0:06	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,33	600	12		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. быта нет		орг. водосн. - 1	0,17		5		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-5	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНстройка			0,01		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-18 ШРЭС (РП Садовая)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНстройка			0,20		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-26	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,60	200	4		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-28	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:29	1:27	16.08.2025 14:29	1:27	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН			1,10	131	7		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\ф-24 ВПЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,21	250	2		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 2	1,52	210	5		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:16	0:14	16.08.2025 13:16	0:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. включен от ЧАПВ			0,45	500	6		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,67	250	15		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-17	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН. без нагрузки					2		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Строительство ПРРЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:18	0:16	16.08.2025 13:18	0:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	1,10	759	20		+27°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:08	0:06	16.08.2025 13:08	0:06	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,78	1 000	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-17 СК-2-2 (АБ)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:24	0:22	16.08.2025 13:24	0:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Бытовая нагрузка отсутствует			0,50		1		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 12	0,84	670	6		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:30	1:28	16.08.2025 14:30	1:28	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН		гос. орг. - 1	1,60	120	28		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-7	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. КНС быта нет, резервное питание				200	1		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1	0,05	250	14		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-30	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:30	1:28	16.08.2025 14:30	1:28	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОНбыта нет			0,20		4		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-11 АМПЭС (АБ)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	535	11		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:17	0:15	16.08.2025 13:17	0:15	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2	0,69	30	6		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чайка\Ф-13	16.08.2025 13:02	16.08.2025 15:01	1:59	16.08.2025 15:01	1:59	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	900	3		0°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Корфовская - Осиновая речка (С-40)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 20:59	0:31	17.07.2025 20:59	0:31	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1. Общие количество отключения по САОН: ВЛ 110 кВ - 2шт, ВЛ 35 кВ - 4шт. фидера 6-10 кВ - 42 шт. (91495 чел, 43,8 МВт). В 21:31 запитаны все потребители.			1,59	2 210	36		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:02	0:34	17.07.2025 21:02	0:34	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Итого отключалось (Прим ЭС + Хаб ЭС): ВЛ 110 кВ — 12шт, ВЛ 35 кВ — 35шт; фидеров 6-10 кВ — 78 шт. Суммарно 230736 чел, 210,57 МВт.			6,16				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Корфовская - Осиновая речка (С-40)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:21	0:19	16.08.2025 13:21	0:19	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,55	2 278	46		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:26	0:24	16.08.2025 13:26	0:24	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			6,40	9 155			+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Южная - ЗАК №2 (С-10)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,60		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Южная - ЗАК №1 (С-9)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02				+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Южная - ЮМР №2 с отпайкой на ПС Бройлерная II (С-12)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	13,20	62 085	186		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Южная - ЮМР №1 с отпайками (С-11)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:15	0:13	16.08.2025 13:15	0:13	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			9,10	23 946	55		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - СРЗ (Т-32)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:04	0:36	17.07.2025 21:04	0:36	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.		гос. орг. - 1	0,90	8 059	13		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - СРЗ (Т-33)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:01	0:33	18.07.2025 21:01	24:33	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			2,50	8 707	20		0°С, 0 м/с

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Корфовская - Карьер (Т-41)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:00	0:32	17.07.2025 21:00	0:32	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,04	4 700	40		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - Горка (Т-34)	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:03	0:35	17.07.2025 21:03	0:35	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			7,96	14 306	62		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Южная - Ракитное (Т-47)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 4	3,41	4 623	16		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - СРЗ (Т-32)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:46	0:44	16.08.2025 13:46	0:44	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1	0,90	8 059	13		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - ЮМР №2 с отпайкой на ПС СТ (Т-30)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:32	0:30	16.08.2025 13:32	0:30	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,90	1 120	14		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Южная - Некрасовка с отпайкой на ПС Очистные сооружения (Т-42)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:14	0:12	16.08.2025 13:14	0:12	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 орг. связи - 2	1,45	3 542	44		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - Горка (Т-34)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:46	0:44	16.08.2025 13:46	0:44	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			5,70	14 306	62		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Корфовская - Карьер (Т-41)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,70	2 500	2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ванино - Монгохто (Т13Ф)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:29	0:27	16.08.2025 13:29	0:27	ав.откл САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	1,38	3 510	31		+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - ЮМР №1 с отпайкой на ПС СТ (Т-31)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:32	0:30	16.08.2025 13:32	0:30	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			2,00	4 482	44		+20°С, 6 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - СРЗ (Т-33)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:44	0:42	16.08.2025 13:44	0:42	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,40	8 707	20		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Западная – Объект-10 (Т-175)	22.08.2025 21:26	22.08.2025 21:26	0:00	22.08.2025 21:26	0:00	АЧР	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 21-26 при включении на ПС 110 кВ Т В 110 С-86 по команде ТРДУ для синхронизации КТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Т произошла просадка напряжения, на ПС Западная повторно от АЧР отключились ф1,3, так же отключился В 35 Т-175 с успешным АПВ(ЧАПВ)							+19°С, 0 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-7 Оборонэнерго	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:01	0:33	17.07.2025 21:01	0:33	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,17		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-13 Оборонэнерго	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:01	0:33	17.07.2025 21:01	0:33	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,01		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-17 РЖД	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:01	0:33	17.07.2025 21:01	0:33	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,17	500	5		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-22	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:01	0:33	17.07.2025 21:01	0:33	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.		учр. ветер. - 1	0,98	420	39		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-8	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:01	0:33	17.07.2025 21:01	0:33	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.		орг. связи - 1	0,34	120	2		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:01	0:33	17.07.2025 21:01	0:33	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,17	206	6		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-5	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 1	0,04	50	2		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-23	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,04	57	1		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 1	0,40	120	2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-17 РЖД	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20	500	5		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	206	6		+20°С, 5 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		учр. ветер. - 1	0,68	420	39		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-13 Оборонэнерго	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-15	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03	90	1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Хехцир\ 13	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:26	0:24	16.08.2025 13:26	0:24	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-7 Оборонэнерго	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:35	0:33	16.08.2025 13:35	0:33	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,40		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-14	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5	0,51	2 300	11		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:20	0:18	16.08.2025 13:20	0:18	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,05	70	2		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-32	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,48	500	4		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-6	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:24	0:56	17.07.2025 21:24	0:56	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,06		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-12	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:23	0:55	17.07.2025 21:23	0:55	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,33	1 000	12		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-3	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,68	1 762	6		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-15	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:23	0:55	17.07.2025 21:23	0:55	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,69	1 316	5		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-17	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:16	0:48	17.07.2025 21:16	0:48	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,70	259	2		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-5	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:14	0:46	17.07.2025 21:14	0:46	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.				518	9		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-7	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:15	0:47	17.07.2025 21:15	0:47	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,00		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-19	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:17	0:49	17.07.2025 21:17	0:49	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,82		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-25	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:18	0:50	17.07.2025 21:18	0:50	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,40	648	12		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-26	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:18	0:50	17.07.2025 21:18	0:50	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.							0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-10	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:16	0:48	17.07.2025 21:16	0:48	АОПО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.					1		0°С, 0 м/с

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-5	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,48		1			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-8	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:15	0:47	17.07.2025 21:15	0:47	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,80	1 728	13			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-7	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:24	0:56	17.07.2025 21:24	0:56	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,84		1			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-18	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,25	6 963	7			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-21	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:18	0:50	17.07.2025 21:18	0:50	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,80	475	4			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-50	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,06	135	2			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-1	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:22	0:54	17.07.2025 21:22	0:54	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,66		1			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-51	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,80	1 080	3			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-53	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.					1			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-6	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:15	0:47	17.07.2025 21:15	0:47	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,20	778	7			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-28А	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.								0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-16	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:11	0:43	17.07.2025 21:11	0:43	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,20	756	6			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-22	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:18	0:50	17.07.2025 21:18	0:50	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,30	86	1			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-17	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:23	0:55	17.07.2025 21:23	0:55	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,08	2 577	4			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-26	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:22	0:54	17.07.2025 21:22	0:54	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,01		1			0°С, 0 м/с

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-24	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:25	0:57	17.07.2025 21:25	0:57	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,25		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-25	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:25	0:57	17.07.2025 21:25	0:57	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,11	710	3		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-30	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.					1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-56	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,48		7		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-11	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:24	0:56	17.07.2025 21:24	0:56	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,42	8 100	7		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-16	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:22	0:54	17.07.2025 21:22	0:54	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,50	1 733	10		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-5	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,90				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-28	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,50				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-25	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключался Ф-25 ХТЭЦ-1. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,70				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-54	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:25	0:57	17.07.2025 21:25	0:57	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			1,39		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-49	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,24		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-33	17.07.2025 20:28	17.07.2025 21:31	1:03	17.07.2025 21:31	1:03	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 20:28 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО , РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1.			0,48		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-16	24.07.2025 11:57	24.07.2025 12:09	0:12	24.07.2025 12:09	0:12	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. По информации РДУ ВЛ 110 Старт-Комсомольская ТЭЦ-3 с отп. БАМ-ПТФ (С-115) ложно сформирована команда на отключение на ПС 220 кВ Старт. Действием ПА на ПС 110 кВ К отключились В 6 кВ яч. 12, 14, 16, 17, 18. В 12:09 по команде ТРДУ все потребители включены в работу, приёмно-передающая аппаратура выведена для проверки.			0,04	500	2		+28°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-17	24.07.2025 11:57	24.07.2025 12:09	0:12	24.07.2025 12:09	0:12	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. По информации РДУ ВЛ 110 Старт-Комсомольская ТЭЦ-3 с отп. БАМ-ПТФ (С-115) ложно сформирована команда на отключение на ПС 220 кВ Старт. Действием ПА на ПС 110 кВ К отключились В 6 кВ яч. 12, 14, 16, 17, 18. В 12:09 по команде ТРДУ все потребители включены в работу, приёмно-передающая аппаратура выведена для проверки.			0,15		2		+28°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-18	24.07.2025 11:57	24.07.2025 12:09	0:12	24.07.2025 12:09	0:12	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. По информации РДУ ВЛ 110 Старт-Комсомольская ТЭЦ-3 с отп. БАМ-ПТФ (С-115) ложно сформирована команда на отключение на ПС 220 кВ Старт. Действием ПА на ПС 110 кВ К отключились В 6 кВ яч. 12, 14, 16, 17, 18. В 12:09 по команде ТРДУ все потребители включены в работу, приёмно-передающая аппаратура выведена для проверки.			0,03	460	5		+28°С, 0 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-14	24.07.2025 11:57	24.07.2025 12:09	0:12	24.07.2025 12:09	0:12	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. По информации РДУ ВЛ 110 Старт-Комсомольская ТЭЦ-3 с отп. БАМ-ПТФ (С-115) ложно сформирована команда на отключение на ПС 220 кВ Старт. Действием ПА на ПС 110 кВ К отключились В 6 кВ яч. 12, 14, 16, 17, 18. В 12:09 по команде ТРДУ все потребители включены в работу, приёмно-передающая аппаратура выведена для проверки.			0,05		1		+28°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-12	24.07.2025 11:57	24.07.2025 12:09	0:12	24.07.2025 12:09	0:12	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. По информации РДУ ВЛ 110 Старт-Комсомольская ТЭЦ-3 с отп. БАМ-ПТФ (С-115) ложно сформирована команда на отключение на ПС 220 кВ Старт. Действием ПА на ПС 110 кВ К отключились В 6 кВ яч. 12, 14, 16, 17, 18. В 12:09 по команде ТРДУ все потребители включены в работу, приёмно-передающая аппаратура выведена для проверки.			0,02		1		+28°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-28	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:43	0:41	16.08.2025 13:43	0:41	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 3	0,21		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-23	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:39	0:37	16.08.2025 13:39	0:37	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	3 864	5		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-6	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:47	0:45	16.08.2025 13:47	0:45	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,79		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-54	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,79		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-15	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,62	1 316	5		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-28	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01				+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-23	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:35	0:33	16.08.2025 13:35	0:33	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-10	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:52	0:50	16.08.2025 13:52	0:50	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-17	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:50	0:48	16.08.2025 13:50	0:48	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,41	259	2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-218	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:31	0:29	16.08.2025 13:31	0:29	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:33	0:31	16.08.2025 13:33	0:31	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,12	9 327	14		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-6	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:33	0:31	16.08.2025 13:33	0:31	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,25	758	12		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-9	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:33	0:31	16.08.2025 13:33	0:31	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,05	7 598	9		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-4	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:32	0:30	16.08.2025 13:32	0:30	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,10	9 878	14		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-44 Трансэнерго	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:38	0:36	16.08.2025 13:38	0:36	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,13		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-10	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,93	9 327	8		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-17	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,20	2 577	4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-18	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:00	0:58	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,67	6 963	7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-42 Трансэнерго	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:39	0:37	16.08.2025 13:39	0:37	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,25	6 677	11		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-211	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:28	0:26	16.08.2025 13:28	0:26	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,13		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:53	0:51	16.08.2025 13:53	0:51	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20	1 296	2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:30	0:28	16.08.2025 13:30	0:28	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,06		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-26 Трансэнерго	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:42	0:40	16.08.2025 13:42	0:40	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	1 050	2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-27	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:35	0:33	16.08.2025 13:35	0:33	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,50	9 411	7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	10 733	10		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,02	7 598	7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-46 ХГЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:37	0:35	16.08.2025 13:37	0:35	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,46	3 702	4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-21	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:50	0:48	16.08.2025 13:50	0:48	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,49	475	4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-41	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:37	0:35	16.08.2025 13:37	0:35	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,99	1 648	2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-221	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:31	0:29	16.08.2025 13:31	0:29	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,92	1 100	4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-2А	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:32	0:30	16.08.2025 13:32	0:30	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,45		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-20 ХГЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:37	0:35	16.08.2025 13:37	0:35	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,09	535	10		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:43	0:41	16.08.2025 13:43	0:41	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-35	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:41	0:39	16.08.2025 13:41	0:39	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-5	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:49	0:47	16.08.2025 13:49	0:47	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,33	518	9		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:25	0:23	16.08.2025 13:25	0:23	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	2 460	10		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-33	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-28А	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,97				+20°С, 5 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-103	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:30	0:28	16.08.2025 13:30	0:28	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,25	578	5		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-48	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-44	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:51	0:49	16.08.2025 13:51	0:49	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,56	1 728	13		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-43	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,34	50	19		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-24	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,93		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-29	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,39				+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-6	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 14:34	1:32	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,50		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-12	16.08.2025 13:02	16.08.2025 14:00	0:58	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,12	1 000	12		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,30		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,04	500	2		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-2	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-56	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-8	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-50	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-41	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,05		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-45	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-25	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	710	3		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-36	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,22		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-39	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,30		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-21	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-7	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,72		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,52	8 100	7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-37	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,56		6		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:50	0:48	16.08.2025 13:50	0:48	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,13	756	6		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-35	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,07		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-5	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,93		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\25	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался Ф-25 ХТЭЦ-1			0,01				+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-5	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01				+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-18	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		5		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-34	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:30	0:28	16.08.2025 13:30	0:28	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,44		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-21	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	1 874	3		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-51	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,39	1 080	3		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,50	10 762	6		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-17	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-50	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,18	135	2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-30	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,22		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-118	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:30	0:28	16.08.2025 13:30	0:28	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,54	437	4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-53	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-56	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20		7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-14	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,06		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-17	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,06		2		+18°С, 0 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-50	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,79	4 612	6		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Солнечная\Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,98	2 500	7		+18°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-24	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-204	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:26	0:24	16.08.2025 13:26	0:24	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,69	2 151	3		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Солнечная\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. резервная ячейка			0,01				+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-219	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:29	0:27	16.08.2025 13:29	0:27	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-122	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,71	735	1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-40	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,25		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-4	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,22		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-52	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,30		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-54	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-60	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-105	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:29	0:27	16.08.2025 13:29	0:27	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	808	8		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-52	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,49		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-26	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:52	0:50	16.08.2025 13:52	0:50	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,09				+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-35	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:28	0:26	16.08.2025 13:28	0:26	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,80	4 541	7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:30	0:28	16.08.2025 13:30	0:28	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,53		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-11	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,37	3 286	8		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-37	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:39	0:37	16.08.2025 13:39	0:37	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-17	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:42	0:40	16.08.2025 13:42	0:40	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,20	2 064	9		+20°С, 6 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-43	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:38	0:36	16.08.2025 13:38	0:36	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,17	6 324	3		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-38	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:44	0:42	16.08.2025 13:44	0:42	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,11	190	6		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-19	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:38	0:36	16.08.2025 13:38	0:36	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ КАФ\Ф-8 ХГЭС	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:38	0:36	16.08.2025 13:38	0:36	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,25		2		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:54	0:52	16.08.2025 13:54	0:52	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-19	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:52	0:50	16.08.2025 13:52	0:50	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:54	0:52	16.08.2025 13:54	0:52	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	86	1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-223	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:32	0:30	16.08.2025 13:32	0:30	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,07		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Солнечная\Ф-20	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,48	1 700	5		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-7	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:54	0:52	16.08.2025 13:54	0:52	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-49	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,26		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-26	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,30		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-25	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:35	0:33	16.08.2025 13:35	0:33	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	8 849	7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\Ф-15	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:34	0:32	16.08.2025 13:34	0:32	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,65	1 874	4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-32	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:57	0:55	16.08.2025 13:57	0:55	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,36	500	4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-120	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:26	0:24	16.08.2025 13:26	0:24	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,48				+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-115	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:30	0:28	16.08.2025 13:30	0:28	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ НПЗ\Ф-32	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:25	0:23	16.08.2025 13:25	0:23	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,38		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-19	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-15	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,20		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-23	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,13		4		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-20	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,64		1		+20°С, 5 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-123	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,16	1 309	1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-209	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:27	0:25	16.08.2025 13:27	0:25	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-207	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:28	0:26	16.08.2025 13:28	0:26	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,09		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-14	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-12	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		1		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-12	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Солнечная\Ф-24	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	3 150	9		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ СМР\Ф-216	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:29	0:27	16.08.2025 13:29	0:27	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,27	1 400	1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-18	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:13	0:11	16.08.2025 13:13	0:11	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03	460	5		+18°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-13	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,30		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-22	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:48	0:46	16.08.2025 13:48	0:46	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-6	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:53	0:51	16.08.2025 13:53	0:51	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,85	778	7		+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-14	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,17		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-3	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа ДЗШ 110 2СШ на КТЭЦ-1 из-за повреждения линейного высоковольтного ввода фазы "В" (проходного изолятора) ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №1 (С-84) (фаза Б, на выходе из ЗРУ 110 кВ). Снижение частоты в энергосистеме до 48,19Гц, работа АЧР присоединений 35 кВ - 1; 6/10 кВ - 54. на ПС Привокзальная, Западная, ЭТЗ, Б, ЛПБ, Байкальская: 64510 чел /17,51 МВт.			0,12		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-22	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 1	0,18		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-1	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:10	0:37	22.08.2025 20:10	0:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,05		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-32	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,53	5 100	3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-29	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,86		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-9	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,58		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-7	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,19	1 300	8		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-12	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,17		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЛПБ\Ф-16	22.08.2025 19:33	22.08.2025 23:32	3:59	22.08.2025 23:32	3:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. ОАО Максвит			0,02		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-11	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,69	200	1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-34	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,06		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-17	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-3	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,08		2		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-25	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. г. Комсомольск-на-Амуре быт			0,90	10 000	4		+19°С, 9 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-24	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,19		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-7	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО водозабор			0,65	2 900	5		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-5	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,25	400	1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-10	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,60		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-1	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		2		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-6	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,36	690	3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЛПБ\Ф-13	22.08.2025 19:33	22.08.2025 23:32	3:59	22.08.2025 23:32	3:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. совхоз Хорпинский			0,02	180	3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЛПБ\Ф-12	22.08.2025 19:33	22.08.2025 23:32	3:59	22.08.2025 23:32	3:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. ЛПХ			0,02		2		+19°С, 7 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЛПБ\Ф-21	22.08.2025 19:33	22.08.2025 23:32	3:59	22.08.2025 23:32	3:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Рыб комбинат			0,02		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Байкальская\Ф-21	22.08.2025 19:33	22.08.2025 23:36	4:03	22.08.2025 23:36	4:03	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. ООО Форест-лес			0,10		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-27	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. территория бывшего завода Амурлитмаш,склады			0,05		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-13	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. г. Комсомольск-на-Амуре быт			0,10	2 400	6		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-39	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	2 400	2		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-15	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,05		3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-30	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	3 000	3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-7	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,40		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-13	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	1 500	1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-23	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-1	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО больница			0,24		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-25	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-37	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	50	4		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-21	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-27	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,20		2		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-21	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,14		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-28	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,60	500	2		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-15	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:10	2:37	22.08.2025 22:10	2:37	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,05		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-17	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,31		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-25	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,05		3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-26	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,04		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-27	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,19		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-12	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,14		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-10	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,40	6 000	3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-3	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:11	0:38	22.08.2025 20:11	0:38	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	5 000	4		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Б\Ф-23	22.08.2025 19:33	23.08.2025 00:46	5:13	23.08.2025 00:46	5:13	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. г. Комсомольск-на-Амуре быт			0,90	600	5		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ ЭТЗ\Ф-4	22.08.2025 19:33	22.08.2025 22:24	2:51	22.08.2025 22:24	2:51	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,87	3 100	4		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-28	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	6 300	3		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Привокзальная\Ф-16	22.08.2025 19:33	22.08.2025 20:32	0:59	22.08.2025 20:32	0:59	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН.			1,10	7 400	5		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-3	22.08.2025 21:26	22.08.2025 22:10	0:44	22.08.2025 22:10	0:44	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. в 21 26 при включении на ПС 110 кВ Т В 110 С 86 по команде ТРДУ для синхронизации КТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Т произошла просадка напряжения, на ПС Западная повторно от АЧР отключились ф1,3			0,10	5 000	4		+19°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Западная\Ф-1	22.08.2025 21:26	22.08.2025 22:10	0:44	22.08.2025 22:10	0:44	АЧР	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. в 21 26 при включении на ПС 110 кВ Т В 110 С 86 по команде ТРДУ для синхронизации КТЭЦ - 2 и ПС 110 кВ Т произошла просадка напряжения, на ПС Западная повторно от АЧР отключились ф1,3			0,05		1		+19°С, 7 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ-35 кВ Биробиджан-ЖБИ с отпайками (Т-139)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 27 в/ч - 2 уголовные - 9 мед. учр. - 6 школы, д/с - 20 кот. - 5 орг. связи - 51	7,42	21 751	118		+22°С, 5 м/с, Пасмурно

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лондоко-Бира с отпайками (Т-145)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 2 уголовные - 5 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 6	0,58	2 700	26		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Левобережная-ДМ № 1(Т-99)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:26	0:24	16.08.2025 13:26	0:24	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. связи - 2	0,35	700	34		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лондоко-Лесоучасток (Т-143)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 2	0,35	1 102	14		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лондоко-Биракан (Т-144)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 7 мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 кот. - 9 орг. связи - 10	1,44	5 142	59		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Облучье-ЦЭС Облучье (Т-150)	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		гос. орг. - 1 уголовные - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 1	0,58	398	19		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-171	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			0,24		1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-167	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.					1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-173	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,46	455	5		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-160	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,39	1 000	18		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-31	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.					1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-35	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.					1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-12	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 кот. - 2	0,13	2	9		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-39	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,61	3 221	17		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-25	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 уголовные - 1 орг. связи - 37	0,82	3 910	7		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-21	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			0,03		1		0°С, 0 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-29	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			0,01	41	3		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-1	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2	0,51	1 672	8		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-20	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			0,10	330	4		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-124	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	1,05	3 627	12		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-7	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.					1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-140	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		мед. учр. - 1	0,61	1 000	10		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-3	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.					1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-19	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.					1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-138	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,24	606	3		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-19	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.					1		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-136	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.		школы, д/с - 2 кот. - 3	0,08	300	8		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-16	16.08.2025 13:02	16.08.2025 13:22	0:20	16.08.2025 13:22	0:20	САОН	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа САОН.			0,03	8	1		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Алексеевск с отпайкой на ПС Промзона	14.07.2025 16:00	14.07.2025 16:58	0:58	14.07.2025 16:58	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 2	3,00	2 789	13		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Промзона	14.07.2025 16:00	14.07.2025 16:58	0:58	14.07.2025 16:58	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Итого отключалось (ЮЯ ЭС+Ам ЭС): ВЛ 35 кВ — 10шт; фидеров 6-10 кВ — 138 шт. Суммарно 52683 чел, 79,29 МВт.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,40	2 074	22		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Томмот-Безымянка с отп. на ПС 35 кВ Акин	14.07.2025 16:00	14.07.2025 16:58	0:58	14.07.2025 16:58	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 2	0,29	423	4		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Нижний Куранах - Карьер (Л-14)	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			5,90				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Нижнеякокитская с отпайками	14.07.2025 16:00	14.07.2025 16:58	0:58	14.07.2025 16:58	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. 16:00 На Нерюнгринской ГРЭС отключился Блок №3 (был в работе один блок). Действием САОН отключились 4 ВЛ 35 кВ от ПС 220 кВ Томмот, на ПС 220 кВ Нижний Куранах отключились 7 отходящих фидера 6 кВ, информация по объему отключения и СЗО уточнятся. В 16:14 работа АЧР на ПС В.Куранах, Восточная, Лебединый, СХК, Алдан, Беркакит, Дежневская, Городская, ЗИФ, Инаглинская, Комсомольская, РМЗ, УВД, Фабрика, ЛДЗ, МПС, Угольная. Нагрузка суммарно 77,99 МВт/49183 чел. В 16:58 команда РДУ включить потребителей ПС Томмот, в 17:02 команда включить потребителей ПС Н.Куранах, В 17:05 команда включить всех потребителей отключенных от АЧР. 17:15 включены все потребители отключенные действием САОН и АЧР.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	7,00	310	3		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\В 35 ОФ - НУР I цепь	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	5,21				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Восточная\В 35 Электрокотельная	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,48	1 200	16		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\В 35 Белая гора ПС Лебединый	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 2	0,13				0°С, 0 м/с

ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\В 35 ОФ - НУР II цепь	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,02				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\В 35 Водозабор	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:08	0:54	14.07.2025 17:08	0:54	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 2	0,71	1 310	12		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-18 ячейка 14	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,27	2 810			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-58 ячейка 10	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ф.ГУС ячейка 7	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключена по режиму				4 230			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\Квартал "А" ячейка 19	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,23				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-63 ячейка 16	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,24				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-58 ячейка 24	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,25				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Промбаза с ВЖК при КС-3 ввод 1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,06	17	2		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ №1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		4		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Склад метанола при КС-3 ввод 1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ф.ГУС ячейка 25	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки				3 435			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Склад метанола при КС-3 Резерв	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-5 ячейка 30	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,22	2 421			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-63 ячейка 26	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,25				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-10 ячейка 32	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,19	3 100			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Промбаза с ВЖК при КС-3 резерв	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-н/ст-3п В-1 ячейка 6	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\РП-2 1сш ячейка 9	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,46	1 323			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-12 ячейка 18	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,25	3 058			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\КВ-Л "А" ячейка 11	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,49				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\РП-2 2 сш ячейка 23	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,69				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-н/ст В-2 ячейка 28	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,25				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ВЛ 10 кВ площадка водозабора ввод 2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\ТП-7 ячейка 4	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,21	2 500			0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ВЛ 10 кВ площадка водозабора ввод 1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет				11	1		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Технологическое ЗРУ 10 кВ КС-3 резерв	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,03				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Склад метанола при КС-3 ввод 2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Технологическое ЗРУ 10 кВ КС-3 ввод 1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	51	6		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ №2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01		3		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Технологическое ЗРУ 10 кВ КС-3 ввод 2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 220 кВ КС-3\ ф.Промбаза с ВЖК при КС-3 ввод 2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:15	1:01	14.07.2025 17:15	1:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,09				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,32	1 278	12		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Бойлерная	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,73	590	16		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Котельная-2	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,01		2		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Жилпосёлок	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		гос. орг. - 2 школы, д/с - 4 орг. связи - 1	0,74	1 980	6		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Котельная-1	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,07		3		0°С, 0 м/с

ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Насосная-2	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 3 кот. - 2 орг. связи - 1	0,01		10		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ ф.Мехколонна	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,06		3		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Центральный	14.07.2025 16:00	14.07.2025 17:08	1:08	14.07.2025 17:08	1:08	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,47	80	6		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ВЛ 6 кВ Алдан-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,16	540	9		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ф.Разрез Инаглинский	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,19				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.Промотвал	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.НУР ячейка 14	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,09				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.ЦВП-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,53				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №1 ЦПП №2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,80				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТПН 6,3 яч.13	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТПН 6,3 яч.12	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,05				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 407	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:08	0:54	14.07.2025 17:08	0:54	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТНП 6,3 яч.11	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,30				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.АТА ячейка 3	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,31				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТНП 6,6 яч.4	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ф.БРХ-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,08				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ВЛ 6 кВ Угольная-3 Колмар-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,25				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ ф.Ввод №2 (основной ввод)	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №2 (основной ввод)	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 302	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №2 ЦПП №1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,00				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\ВЛ 6 кВ Орбита-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,02		2		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №2 ЦПП №2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,26				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ ф.Ввод №1 ЦПП №1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,11				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №2 Обоготительная фабрика	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,63				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ВЛ 6 кВ Угольная-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ВЛ 6 кВ Посёлок-I	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,08	795	9		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 8	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,33				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ВЛ 6 кВ Посёлок-VI	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 1 кот. - 2	0,11		5		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ВЛ 6 кВ Стройдвор	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,18		8		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ МПС\ВЛ 6 кВ МПС-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,59	1 156	25		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №1 (Основной ввод)	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №1 ЦПП №3	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТПН 6,3 яч.15	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,70				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ ф.Сторонние потребители	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	1,40				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 38	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. Нагрузки нет		угольные и горнорудные - 1					0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ВЛ 6 кВ Аэропорт-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,09	600	7		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ ф.Котельная-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 2	0,03		1		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 207	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20				0°С, 0 м/с

ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТПН 6,3 яч.14	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 12	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,32				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 1а	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,42				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.УТВК ячейка 37	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,22				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ВЛ 6 кВ Алдан-6	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,24	670	8		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ ф.Ввод №2 (резервный ввод)	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,12				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ВЛ 6 кВ Угольная-4 Эрчим-Тхан	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,15				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 36	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,40				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Алдан-3	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,43	3 000	29		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ ГВП	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1	0,18	200	4		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ АЯМ	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,55	1 380	18		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ф.ЗИФ-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,26				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТНП 6,6 яч.3	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Алдан-11	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 кот. - 2	1,13	3 000	16		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ф.ЗИФ-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,16				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТНП 6,6 яч.5	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ ф.Карьер	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Аэропорт-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,22	567	11		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 303	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,30				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ф.ВСТО	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф.КП-1 яч.33	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,16				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.ЗИФ-4	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:06	0:52	14.07.2025 17:06	0:52	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,32				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ВЛ 6 кВ СОТ Энергетик	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,07		6		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.ЗИФ-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:06	0:52	14.07.2025 17:06	0:52	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,82				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ВЛ 6 кВ ЛПУМГ-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,02				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ВЛ 6 кВ УПТК	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,08		7		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\ВЛ 6 кВ Посёлок-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 3	0,08	100	4		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.ЗИФ-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:06	0:52	14.07.2025 17:06	0:52	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\ВЛ 6 кВ Иксовый	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,04	15	5		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ ф.Ввод №2 Пожарные баки	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,70				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ф.ЗКВ РММ	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,02				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод № 2 ЦПП №3	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,72				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 404	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:08	0:54	14.07.2025 17:08	0:54	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,80				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 405	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:08	0:54	14.07.2025 17:08	0:54	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 35	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 2	0,71				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.АТА ячейка 27	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	0,38				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ф.ВСТО резерв	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 408	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:08	0:54	14.07.2025 17:08	0:54	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нет нагрузки							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 203	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.ОФ ячейка 26	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		угольные и горнорудные - 1	1,68				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 304	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:16	0:02	14.07.2025 16:16	0:02	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,14				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ВЛ 6 кВ Больничный комплекс	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,15	1 090	6		0°С, 0 м/с

ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская\ ТТНП 6,6 яч.2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ф.Разрез Угольный	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН. нагрузки нет							0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная\ВЛ 6 кВ Угольная-1 ЖДЯ	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,13		1		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ВЛ 6 кВ ЛПУМГ-2	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	1,09		7		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 204	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,70				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Серебряный бор\ ВЛ 6 кВ Стройсервис	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,05		1		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ф.Котельная АРМЗ	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,03				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.Компрессорная-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,55				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ ф.Дробилка-Агломерация	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.Котельная-1	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,23				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Фабрика\ф.УТВК ячейка 26	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,28				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Дежневская\ф. Ввод №2 ЗРУ ЧП	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,30				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ ф.Насосная	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,44				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Алдан-5	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,53	1 002	10		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ ф.Посёлок	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,37				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Инаглинская\ Фидер № 202	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:15	0:01	14.07.2025 16:15	0:01	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЗИФ\ ф.ЗИФ-3	14.07.2025 16:14	14.07.2025 17:06	0:52	14.07.2025 17:06	0:52	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,64				0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Рябиновая\ф.ДСК-ЗИФ	14.07.2025 16:14	14.07.2025 16:23	0:09	14.07.2025 16:23	0:09	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,26				0°С, 0 м/с