

Принадлежность	Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
РСК	Прим.ЮЭС	35	А 110/35/6	В-35 Т1	01.01.18 0:08	01.01.18 1:43	1:07	01.01.18 1:59	202:20	МТЗ		у	Обесточены ПС 35: Луговая, Соллерс, 3, 1/2 ПС Ц. В 1:18 запитана 1/2 ПС Ц.; в 1:17 на ПС А вкл В 35 Т-1, взята под напряжение 1 СШ 35 кв; в 1:43 вкл ВЛ 35 "А-3 с отп.Соллерс, Луговая №2", запитаны ПС 3, 1/2 ПС Луговая; в 1:53 ПС Соллерс; в 1:59 1/2 Луговая 650 чел (на ПС Луговая вкл СВ-6). По сообщению очевидцев воле оп.18 ВЛ 35 кв «А-3 с отп. Соллерс, Луговая №1,2» был запуск фейерверков с попаданием в оп.18, повреждение 2-х из 6 изоляторов на нижнем проводе и по 1 из 6 изолятору на верхнем и среднем проводе. На ПС «А» не отключился В-35 кв «А-3 с отп. Соллерс, Луговая №1», выпал бл.МТЗ; Неисправность КЛ цепей управления от автомата до клемного ящика привода В 35, 13:26 включена ВЛ-35 кв А - 3 с отпайками ПС Соллерс, ПС Луговая №1 на Х.Х. По В 35кВ заменили катушку отключения и задействовали резервную жилу кабеля цепей управления. В 13-51 включена под нагрузку	ВЛ-35 "А-3 с отп.Соллерс, Луговая №2"	7 МВт/ 12 тыс.чел/г.Владивосток	12000	7		-12, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	01.01.18 0:32	01.01.18 0:32	0:26	01.01.18 0:32	0:26	МТЗ	у		При обходе обнаружено воле ОП 1/6 следы запуска фейерверков	нет	0	0	0	-14, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		01.01.18 1:10	01.01.18 1:10	11:39	01.01.18 1:10	12:29	ДЭЛ, ФС	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	-12, снег	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	01.01.18 21:45	01.01.18 22:05	0:00	01.01.18 23:00	0:00	КУ, земля			Включен после частичного осмотра. Повреждение в сетях потребителя.	котельная, школа / 5000чел	5000	1,28	8	-15, обл	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	02.01.18 12:34	02.01.18 15:11	277:35	02.01.18 17:32	277:35	Ав. Откл.		ну	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смляичи. ОП 144 заменили изолятор часть бьта г. Фокино.	ф.3 ПС Новороссия	нет/ 100ч.	100	0,1	8	-10, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	02.01.18 14:12	02.01.18 14:52	1:16	02.01.18 15:30	1:16	МТО	нет	нд	Включили до ТП-82001(запитано БТП). 14-59 включено без ТП-2014. После полного обхода включили полностью, повреждений не обнаружено.	нет/ 600ч.	600	0,2	9	-12, пасм.	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/35/6	6	02.01.18 18:07	02.01.18 18:19	8:58	02.01.18 19:32	8:58	МТЗ	нет	нд	с.Березовка. В 18:19 включен без участка от ТП-2133 до ТП-2089 (обесточены 1 ТП (РСК) и 1ТП (Вед) 6 ч.домов). В 19:32 включено все, замечаний нет.	школа/3650ч.	3650	1	14	-15,снег	
РСК	ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	все фидера бкв	02.01.18 22:23	02.01.18 23:33	0:00	02.01.18 23:33	0:00	6/6		у	После перезагрузки УЗП (устройство зарядно-подзарядное), все В-6 включены.. 3.01.18 проверка РЗА - ложная работа дуговой защиты, в 21:42 выведена из работы.	21824 чел	21824	13		-15, снег	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Тополове 35/10	1	03.01.18 9:30	03.01.18 10:23	0:31	03.01.18 10:23	0:31	МТЗ		у	Повреждение на вед. ТП.	КНС / бьта нет	нет	0,3	3	-19, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	03.01.18 11:53	03.01.18 12:19	2:01	03.01.18 22:57	25:11	Ав.откл			Обесточена 1сш-6 кв ЦРП. В 12:19 включен без одного КТПН-2 (быта нет, стройка). Поврежден кабель ф.А,С между ТП-3 и КТПН-2 сторонней строительной техникой компании "Восточный луч". Второе МП КЛ 6 ТП-1 - КТПН-2, следы удара гидро молота, повреждена броня, деформирован кабель. (КТПН-2 - питание строящегося жилого дома). Сообщено в СБ. В 22:57 повреждение устранено. 5.01.18 в 15:21 (по звонкам потребителей) строительной техникой повторно повреждены кабели 6кВ ТП-3 - КТПН-2 и ТП-1 - КТПН-2. При этом ф-12 не отключался (обесточено 0,5МВт/быта нет), потребитель запитан от резерва в 15:34 (ч/з 13 мин) без КТПН-2. Сообщено в СБ. Организованы АВР (16р/3чел/1 ед.техн). В 4-47 по КЛ 6 ТП-3-КТП-2 смонтирована вставка 10м и включили в работу.(запитали КТП-2). по КЛ 6 ТП-1-КТП-2 смонт. вставка 4,5м , схема восстановлена в 5:58	ф.3 ПС А	быта нет (производственная нагрузка)	0	0,7	5	-9, ясно
РСК	Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	8	03.01.18 12:50	03.01.18 13:25	0:09	03.01.18 15:33	0:09	КУ, земля			Оп.13 поврежден изолятор ф.А. Устранено	ф.5 Чалбачи	нет / 125 чел	125	0,05	1	-19, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	03.01.18 13:22	03.01.18 13:22	0:00	03.01.18 13:22	2:23	МТЗ	у		Пр.оп.1-2 обрыв провода ф."В", обрыв в месте дугового перекрытия. Устранено по соглас.заявке	нет	0	0	0	-10, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	04.01.18 13:11	04.01.18 13:16	0:48	04.01.18 13:16	0:48	МТЗ		у	Повреждение на вед. отп.	нет / 368 чел	368	0,2	3	-15, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	4	04.01.18 15:15	04.01.18 15:46	0:35	04.01.18 15:46	0:35	КУ, земля			Повреждение на вед.учке	нет / 790 чел	790	0,2	3	-6, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ-1 - БН с отп СДВ, НС, Прибрежная	№2	04.01.18 15:17	04.01.18 15:17	1:01	04.01.18 15:17	1:01	ДЭ 1 ст	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	-12, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	04.01.18 18:37	04.01.18 18:46	3:23	04.01.18 18:46	3:23	КУ, земля			В 18:46 вкл с землей для поиска прибором, земля самоустранилась. 5.1.18 произведен осмотр, оп.425 снята ветка.	нет / 20 чел	20	0,01	5	-14, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	4	05.01.18 3:14	05.01.18 3:18	140:50	05.01.18 3:18	140:50	КУ, земля			с.Веденка. Повреждение на вед. отпайке (был в 17:00 7.1.18)	нет/350ч.	350	0,4	3	-12, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	14	06.01.18 10:47	06.01.18 11:37		06.01.18 11:37		МТЗ-2	ну	ну	часть п.Чигири. Неустовленными лицами спилено дерево, упало на провода прол. оп. №4-5 (без повреждения провода). Устранено. Сообщено в С.Б.	нет / 500 чел	500	0,77	11	-12, ясно	

РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	06.01.18 11:42	06.01.18 12:20	2:12	06.01.18 13:23	91:46	МТЗ	выв	нд	часть г.Большой Камень. Включен до РП80006 (котельные запитаны), без 18 ТП. В 12:30 вкл. без 14 ТП. В 13:00 вкл. без 5 ТП. В 13:23 вкл. все по норм.сх. Осмотр, замечаний нет.	котельные-5 / 500 чел	500	0,8	40	-8, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	06.01.18 13:56	06.01.18 14:02	0:28	06.01.18 14:02	0:28	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Повреждение на вед. ТП.	насосная, котельная, школа / 1511 чел	1511	0,8	20	-5, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	2	06.01.18 15:32	06.01.18 15:34	2:01	06.01.18 18:39	2:53	Ав.откл		ну	Абонент перевел нагрузку на резервное питание. Повреждён хомут крепления траверсы №6 оп. №41, траверса повисла на проводе, схлест двух проводов. Устранено.	ф-25 ПС Кровельцы	0	0,1	2	-3, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	06.01.18 16:22	06.01.18 16:22	1:47	06.01.18 19:48	2:18	КУ "земля"			Под напряжением без нагрузки. Оп. №39/2 разрушение изолятора по ф. "в", обрыв провода, провод упал на землю. Устранено.	нет	0	0	0	-3, ясно	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	4	08.01.18 5:32	08.01.18 5:32	1:01	08.01.18 5:32	1:01	МТЗ		у		нет	0	0	0	-20, облач	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	4	08.01.18 5:42	08.01.18 8:47	0:00	08.01.18 8:47	0:00	КУ "земля"			Лвл=39км. с.Практичи, Сохатино, Заган, Н. Никольское. Пр.оп. 160-161 устранин обрыв провода. (16р.Зчел., 1ед.техн).	Школа, дет.сад, ФАП, котельная МОУ Практичанская СОШ (на ДТ) / 882 чел	882	0,25	10	-20, облач	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Телецентр 35/6	21	08.01.18 6:02	08.01.18 7:05	0:00	08.01.18 23:59	0:00	КУ "земля"			Потребитель запитан от резервного фидера. Повреждение КЛ-бкВ ПС ТЦ - ТП 54. (1бр, 2 чел, 1ед.техн). Обнаружено МП 85 м от ПС Телецентр (во дворе гостиницы "Ренессанс"). Устранено.	ф-5	40	0,5	4	-5, облач	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяг 110/27,5/10	3	08.01.18 13:01	08.01.18 17:46	0:00	08.01.18 18:02	0:00	МТО		нд	Вкл в 17:16 без нагрузки, в 17:46 вкл без 3 ТП, вкл в 18:02 без вед.отпайки. Повреждение на ведомственной отпайке.	школа, кнс, адм / 250 чел	250	0,4	7	-5, снег	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Краскино - Гвоздево - ЖД ст. - Посьет		08.01.18 22:23	09.01.18 9:00	0:00	09.01.18 9:00	0:00	КУ "земля"			Лбаза (п.Славянка)=80км до места повреждения, в 23:55 бригада (6 чел/2ед. техн) выехала. Обесточены ПС Гвоздево, Посьет вед. ПС ЖД станция (с.Гвоздево, п.Посьет). Обрыв верхнего провода на оп. №68 на расстоянии 10м от гирлянди (в месте старого соединения) в сторону оп. №67. Со стороны оп. №67 провод на земле с перегоранием 50м от места обрыва. В 4:45 допуск бригады. В 7:00 провод сращен на земле вставкой 50м. 8:00 провод поднят, производится сращивание шлейфов. 9:00 включена.	соц.знач. нет / 1557 чел	1557	2,9	47	-5, пасм	
РСК	Прим.СЭС	6	Арсеньев-1 110/35/6	В-6 Т2	09.01.18 4:12	09.01.18 4:20	0:00	09.01.18 4:20	0:00	МТЗ	ну	у	Одновременно откл. вед. Ф-29 (МТЗ), вед. Ф-9 (МТЗ, РПВ 5:03). Обесточ. 1,2СШ-бкВ. В 04:20 В-6 Т2 включен без вед. Ф-29 (на повреждении). Проведена проверка РЗА, по ф. Ф-29 заменено реле времени РВ-134.	Часть г. Арсеньев, 2974 чел.	2974	6,6	52	--11, снег	
РСК	Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	09.01.18 9:26	09.01.18 17:50	1:08	09.01.18 17:50	8:50	КУ, земля			Лвл=16км, Лбаза=0. с.Антоновка. На ТП-109 с лин. портала снята сорока, заменен ВВ предохранитель, при вкл.земля (11:43). В яч.ф1 заменен поврежд.прох.изол, при вкл.земля (15:44). Оп.123 заменен поврежденный изолятор, в 17:50 восст.норм.сх.	школа, кот, д/с, скваж, адм / 607чел	607	0,15	9	-25, обл	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	09.01.18 11:32	09.01.18 11:52	0:00	09.01.18 16:31	0:00	МТО	нет	нд	Лвл=38км, Лбаза=50. В 11:52 вкл с выделенным уч, потребителю обеспечен резерв (без 13ТП), вкл в 16:26. Пр.оп.152-152а устранин обрыв верхнего провода. (середина пролета, следов стороннего возд.нет).	школа, насосн, кот / 140чел	140	1,2	37	-7, пасм	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Ильинка 35/6	3	09.01.18 16:31	09.01.18 17:15	0:01	09.01.18 17:15	0:01	МТЗ	нет	у	с.Ильинка. Планируется обход.	кот, кнс, школа, д/с, скваж, больн / 600чел	600	0,88	5	-15, пасм	
РСК	Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ3 - РЦ с отп. СМР, КПУ, Березовка	№1	09.01.18 16:32	09.01.18 16:54	0:00	10.01.18 0:47	14:52	РЦ: ВЧБ, ДЗ 1,2з	ну	ну	С обеспечиванием 1/2 вед ПС КПУ (0,4 МВт, 147 чел). На ПС СМР АВР-110 усп, на ПС Березовка АВР-6 усп. В 16:54 ВЛ110 включена, запитаны потребители 1/2 ПС КПУ. В 17:28 при приведении схемы в исх.сост. на ПС СМР при отключении СВ-110 отключился В-110 "ХТЭЦ3-РЦ цель №1" (ТЗНП 3ст); обесточенных потребителей нет (ПС СМР, КАФ АВР-бкВ усп). По ВЛ110- отторание шлейфа на отпайной оп.№1 на выходе из плашечного зажима (в сторону ПС СМР). В 20:53 ВЛ выведена в ремонт, в 22:14 повреждение устранено. В 0:47 ВЛ включена в работу по норм.сх. 10.1.18 произведен обход участка ВЛ-110 от отпайной оп.1 до ПС СМР, замечаний нет. 11.01.18 произведен осмотр от оп 1 до 51 и осмотр отпайки на ПС Березовка. Без замечаний. 12.01.18 при осмотре отпайки на СМР в пролете ОП 8-9 обнаружены следы перекрытия, по причине негабарита между проводами ф-А и ф-В. (Оп 8 анкерно-угловая У110-2, негабарит между верхним проводом ф.А и проводом ф.В. О существовании негабарита службе ЛЭП известно с момента монтажа) Устранено 16.01.17	цель №2	насосн/147 чел	147	0,4		-13, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	09.01.18 19:12	09.01.18 19:12	0:00	09.01.18 19:12	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	-11, ветер	

РСК	Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	В-10 Т1	09.01.18 21:14	09.01.18 21:49	1:46	09.01.18 21:49	5:05	МТЗ	нет	у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ (Т2 резерв). Отхождение фидера не откл, вываших бл.нет. 11.1.18 произведена проверка РЗА, произведена регулировка привода В-10 ф.2	скваж, кот, кнс, школа/ 6261 чел	6261	2,5	45	-18, облачно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	23	09.01.18 21:45	09.01.18 21:58	0:06	09.01.18 21:58	0:06	МТЗ	ну	у	п.Мылки. Планируется обход.	нет/ 600 чел	600	0,4	7	-17, снег	
РСК	Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	10	09.01.18 22:28	09.01.18 23:06	0:34	09.01.18 23:06	0:34	МТО	ну	у	п.Пластун. Обход без замечаний.	школа, д/с/ 360 чел	360	0,6	4	-13, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	10.01.18 8:10	10.01.18 8:42	3:43	10.01.18 8:42	9:26	ав.откл.	выв	у	с.Галкино. Планируется обход.	школа, кот, ВНС/ 475чел	475	0,54	16	-14, обл	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	10.01.18 9:30	10.01.18 11:20	0:00	10.01.18 11:20	0:00	ав.откл.		нд	В ТП-5114 заменен поврежденный ВН.	больница, насосн/200ч.	200	0,5	38	-12, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	57	10.01.18 10:31	10.01.18 11:07	0:00	16.01.18 17:15	0:00	МТО	нет	нд	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного участка КЛ-6. 11.1.18 определено МП- 526м. от ТП 336. 12-14.1.18 разложены пожги. 15.01.18 откопано; устранено 16.1.18 в 17:15, схема восстановлена.	нет / 1800чел	1800	0,79	4	-24, обл	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	65	10.01.18 10:31	10.01.18 11:05	0:19	10.01.18 17:16	6:22	КУ, земля			ТП90 повреждение полюса ВН ф.С. Заменен.	ф.276 ПС Центр	кот, КНС / 2800чел	2800	1,08	10	-24, обл
РСК	Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф.5 ТП-36 яч.4	10.01.18 12:53	10.01.18 14:55	2:33	10.01.18 14:55	2:33	МТЗ	нет	ну	В 13:20 вкл без 9ТП, вкл в 14:55. Оп.5-09/108 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов.	больн, кот (ДГ) / 4600чел	4600	1	14	-18, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	10.01.18 16:10	10.01.18 17:14	0:08	10.01.18 18:58	0:08	КУ, земля			Вкл в 17:14 без ТП, вкл в 18:58. Оп.38/2а устранен обрыв вязки ф.А.	кот / 450чел	450	0,9	43	-11, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	16	11.01.18 9:18	11.01.18 9:21	0:30	11.01.18 9:21	0:30	МТЗ	ну	у	с.Березовка. Повреждение в сетях потребителя	нет	0	0,4	2	-22, обл.	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	11.01.18 13:40	11.01.18 14:46	0:11	11.01.18 14:46	9:26	Ав. Откл.		у	часть с.Суражевка. Повреждение на абон. отайке "Карьер-ДВ"	школа/ 470ч.	470	1	8	-14, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	11.01.18 14:19	11.01.18 14:48	0:01	11.01.18 14:48	20:57	Ав. Откл.		у	с.Тополево. Повреждение на вед. ТП-2151	больница, школа, д.сад/200ч.	200	0,3	10	-15, обл.	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	95	11.01.18 14:33	11.01.18 14:35	0:11	11.01.18 14:35	0:11	МТО	выв	у	часть г.Биробиджан	2 школы, 2 д.сада/4000ч.	4000	1,1	9	-15, обл.	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Коммунальная	В10 Т2	11.01.18 17:30	11.01.18 18:08	72:54	11.01.18 18:08	72:54	МТЗ	выв	у	Обесточена 1,2 сш 10кВ (Т1 в резерве). При осмотре по ф.8 (РСК) обнаружен блинкер МТЗ (АПВ усл.). 12.1.18 проведена проверка РЗА, в цепях защит ф.8 произведена ревизия реле времени. По ф.8 обход без замечаний	5750ч.	5750	6,4	30	-22, обл.	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Краскино	11	11.01.18 19:40	11.01.18 19:50	0:04	11.01.18 19:50	0:04	МТО		у	п.Краскино.	нет/25ч.	25	0,2	4	-13, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	10	11.01.18 21:11	11.01.18 21:58	0:49	11.01.18 23:12		КУ, земля			с.Григорьевка, Дальневосточное, Высокое. Запитаны от резерва кроме 2-х ТП. На оп.47 повреждение изолятора и провода. Заменен изолятор, произведен ремонт провода.	ф.16 ПС Поздеевка	2 котельные / 588чел	588	0,07	10	-25, обл
РСК	Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	12.01.18 1:05	12.01.18 1:50	1:14	14.01.18 2:44	2:01	МТО	нет	ну	с.Орехово. Включен до РС -762/122/65, без 1 ТП (быта нет, сот.связь, на ДГ). Повреждение участка КЛ-10кВ. Определено МП -2,8 км от оп. 122/2 в сторону оп. 122/3. Разложены пожги. 14.01.18 в 2-44 на кабельном участке оп.122/2-122/3 смонтировали вставку 5м, все включено	нет / 282чел	282	0,1	6	-29, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	16	12.01.18 8:37	12.01.18 8:44	0:00	12.01.18 8:44	0:00	МТЗ	ну	у	с.Березовка.	элеватор	0	0,37		-27, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	12.01.18 20:14	12.01.18 20:23	0:00	12.01.18 20:23	0:00	МТЗ	нет	у	с.Береговое,п.Рыбачий. При осмотре на оп.372 обнаружено недовключение 1 фазы РСП-1, свечение. Переключен.	насосная, школа / 631чел	631	0,3	5	-20, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	12.01.18 21:02	12.01.18 21:14	0:00	12.01.18 21:14	0:00	МТЗ	нет	у	с.Береговое,п.Рыбачий. При осмотре на оп.372 обнаружено недовключение 1 фазы РСП-1, свечение. Переключен.	насосная, школа / 631чел	631	0,3	5	-20, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		13.01.18 0:25	13.01.18 0:25	0:40	13.01.18 0:25	0:40	Уссур-2: ДЗ 1,2з, НЗ3 1ст, МТО Полевая: МТО, ДЗ 1з		у	ИМФ ф.-С, 2,7км от ПС Уссурийск-2. В пр. оп. №12-13 и №13-14 обрыв грозотроса в серединах пролетов. 13.01.18 с 14:24 до 18:13 ВЛ-110 выводилась по заявке для демонтажа грозотроса (без ограничения потребителя).	нет	0	0	0	-20, обл	
РСК	Прим.ЦЭС	35	Покровка - Алексее-Никольск - Корсаковка		13.01.18 3:07	13.01.18 3:07	0:02	13.01.18 13:43	0:02	КУ, земля			ПС Алексее-Никольск предварительно перезапитана по ф.3 ПС Корсаковка. Провод ф."С" подтянуло к траверсе опоры №80 (ж/б оп. №80 П-образная стоит в овраге, оп. №79, 81 находятся на возвышенности). Устранено.	ф.3 ПС Корсаковка	нет	0	0	-20, обл	
РСК	Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	6	13.01.18 4:23	13.01.18 8:06	3:41	13.01.18 8:06	21:51	МТЗ	ну	ну	с.Максимовка, Покровка. Оп. №27 (ЛР-44) поврежд. изол. ф.-В, срыв изол. ф.-С, схлест проводов (перегорание 3-х фаз прол. оп. №27-28 в месте КЗ). Устранено.	котельная, скважина, школа / 339чел	339	0,1	10	-30, обл	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	13.01.18 9:10	13.01.18 13:40	0:00	13.01.18 13:40		МТО		ну	Лвл=12,8км. с.Грушевое. В пр. оп №10-11 обрыв провода ф."В" (тжание провода из-за низких температур). Устранено.	2 п/з / 250 чел	250	0,65	5	-32, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	13.01.18 10:27	13.01.18 15:50	1:10	14.01.18 16:45	1:10	МТЗ	нет	ну	п.Чегдомын. В 10:29 попытка РТВ неуспешная. Поврежден головной кабель БКВ; в ведомственном ТП 118 (база приема металлолома, быта нет) повреждение кабельного ввода БКВ и проходных изоляторов. В 14:20 (ч/з 4ч 49 мин) котельная перешла на ДГ (замечаний по котельной нет). Смонтирована перемычка с опоры №7/00/1 ф-7 на опору №1 вед. ф-10. В 15:50 потребитель запитан от резерва (кроме вед. ТП 118). В 21:55 головной участок КЛ БКВ смуфтированы и подключен в кабельном отсеке, в ячейке ф.7 проведена чистка изоляции, проведена проверка РЗА - устранили неисправность блока управления выключателя ф.7. По согласованию с администрацией 14.1.18 с 12:23 до 16:45 снята временная перемычка, фидер запитан.	вед.ф-10 (собственник шахта)	котельная для 2-х этажного 16-ти кв. дома (есть ДГ) / 2500 чел	2500	0,75	22	-32, ясно

РСК	Хаб.СЭС	35	Ургал - Чегдомын с отп. Ургальская ЦЭС	Т-301	13.01.18 10:29	13.01.18 10:37	0:00	13.01.18 10:37	0:00	ДЗ Зст.	ну	у	На ПС Чегдомын (база РЭС) при попытке РПВ по ф7 отключилась ВЛ-35 (В-6кВ ф-7 не отключился). Обесточивалась 1/2 ПС Чегдомын. РПВ ВЛ-35 успешное. 14.01.2018 на ПС Чегдомын выводился из работы В-6 кВ 1Т для проверки. Устранена неисправ.расцепляющего механизма.	7850 чел	7850	7,2		-32, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	110	Мучная	СВ-110	13.01.18 17:44	13.01.18 17:44	0:13	13.01.18 18:18	0:13	ДЗ 1 зоны, ускорение ДЗ	ну	у	В 17:44 при осмотре ПС Мучная обнаружено отключенное состояние СВ 110 от защит ВЛ-110 кВ Спасск-Мучная (разрыв транзита). По ТМ сигналов с ПС Мучная не приходило. В 18:18 включен повторно СВ-110 без замечаний. Нагрузка по ВЛ 110 Спасск-Мучная симметричная. 14.01.18 произведен осмотр ВЛ-110, замечаний нет.	нет	0	0	0	-20, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		14.01.18 11:39	14.01.18 12:00		14.01.18 21:05		Спасск: ДЗ 1 ст., 1 ст. ТНЭНП 1, 3 ст., МТО. Ярославка: НЗ3 1ст	ну	ну	Спасск: ИМФ Ф "А" 36,8 км (Лвл=52,9км). Обесточена ПС 110 Черниговка, 2С 110/10 кВ ПС Дмитриевка. В 12:00 (ч/з 21 мин) ПС Черниговка (3,9МВт/3000 чел) перезапита по сети 35 кВ. В 12:32 на ПС Дмитриевка вкл. СВ-10. Осмотр ВЛ-110, замечаний нет. В 18:15 попытка включения со стороны ПС Спасск неуспешное (1ст ДЗ, 1,3 ст ТНЭНП, МТО, ИМФ Ф А -27,2 км). На ПС Черниговка обнаружено повреждение опорного изолятора 1СШ-110кВ ф.А. В 19:15 1 СШ 110кВ выведена в ремонт. В 19:55 ВЛ-110 включена под напряжение со стороны ПС Спасск. На ПС Ярославка: В-110 не включается. Заменяли предохранитель катушки включения, провели регулировку КСА и в 21:05 В 110кВ включен, транзит замкнут. ПС Черниговка: в 0:02 заменили опорный изолятор ф.А 1 СШ 110кВ, схема приведена в иск. состоянии.	ВЛ-110 Спасск-Дмитр-Яросл; ВЛ-35 кВ Манзовка-Черниговка.	п.Меркушевка, Дмитриевка, Черниговка: 5800 чел	5800	4,3		-15, пасм
РСК	Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп ПС Океанариум	№1	14.01.18 12:51	14.01.18 12:51	0:37	15.01.18 20:12	0:37	КУ "земля"			Предварительно потребитель запитан от резерва. Осмотр воздушного участка, замечаний нет. В 20:58 произведено испытание кабельного участка от ТЭЦ Центральная до оп.1 - замечаний нет, испытание кабельного участка на ПС Океанариум - без замечаний. На ПС Коммунальная повреждение проходного изолятора Ф "В" между В-35 и РЛ-35, В 14:48 15.1.18 устранено, вкл на ХХ. В 20:12 КВЛ-35 на ХХ со стороны ПС Коммунальная. 17.1.18 11:43 КВЛ-35 включена под нагрузку и отключен СВ-35 на ПС Коммунальная. На ТЭЦ Центральная проведена проверка РЗА, замечаний нет.	цель №2	нет	0	0	0	-6, пасм
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	14.01.18 14:15	14.01.18 16:04	0:05	14.01.18 16:24	0:05	КУ "земля"			часть Монакино. Вкл. до РС 261 оп. 163, запитано ТП-молокозавод. В 16:24 включен полностью, повреждение на вед. оттайки "Полigon"	В/Ч / быта нет	0	0,02	3	-5, пасм	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	14.01.18 14:24	14.01.18 15:30	0:09	14.01.18 18:44	0:09	МТЗ, при РПВ "земля"	ну		часть с. Алексеевское с. Пуциловка с. Улитовка. Вкл. без ТП-20222 (быт) и вед. ТП-ОМОН. Оп №96 срыв изолятора. Устранено.	ф-3 Корсаковка	котельная / 1500 чел	1500	0,2	12	-5, пасм
РСК	Хаб.СЭС	6	Корейский поселок 35/6	2	14.01.18 15:04	14.01.18 15:23	2:54	14.01.18 15:23	1:54	МТЗ	у			с/з котельная, школы, скважина 3 шт., д/сад / 920 чел	920	1	23	-15, пасм	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	14.01.18 15:23	14.01.18 17:05	0:11	14.01.18 18:18	0:11	КУ "земля"			часть с.Некруглое, с. Зеленый яр. Вкл. без 3-х ТП. В 18:18 всё включено, повреждение на вед. отп. "Салюты" (вкл в 14:20 15.1.18).	котельная / 459чел	458	0,2	6	-2, пасм.	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	14.01.18 21:25	14.01.18 23:12	1:00	15.01.18 2:51	1:00	КУ, земля			часть Монакино. 23:12 вкл до РС 260/52 (запитано 1ТП). На оп.138 поврежден изолятор ф.С. Устранено	нет	0	0,03	2	-5, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Русская - ТЭЦ Центральная	№2	15.01.18 2:46	15.01.18 2:56	1:22	16.01.18 11:04	1:22	ЗДЗ			При выведенной в ремонт КВЛ 35кВ ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп ПС Океанариум №1 произошло обесточение ПС Океанариум, ПС Коммунальная. В 3:10 на ПС ТЭЦ Центральная включен СВ 35кВ, все запитано. На ПС Русская повреждена концевая каб. муфта ф.В. /муфта заменена (18:13), испытана, в 20:10 вкл на ХХ, в 11:04 16.1.18 под нагрузку.	цель №1, ГТУ	насосная, океанариум, часть кампуса, 500ч./6,7 МВт	500	6,7	4	-8, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	15.01.18 4:22	15.01.18 5:00	0:48	15.01.18 6:53	0:48	КУ, земля			с.Тамбовка, Лермонтовка. В 5:00 9 ТП перезапитаны от ф.5 ПС Садовая. ОП 84 разрушен изолятор. Устранено	ф.5 ПС Садовая	школа, д/сад, котельная/635ч.	635	0,34	10	-25, пасм.
РСК	Прим.ЮЭС	35	Тавричанка - Шмидтовка		15.01.18 9:31	15.01.18 10:00	0:00	15.01.18 13:38	0:00	КУ, перекос			В 5:20 на шинах 35 кВ ПС Давыдовка перекос, работа с перекосом. На ВЛ 35 кВ "Тавричанка-Шмидтовка" оп. 83 перегорание шлейфа верхнего провода, в 9:31 ВЛ выводилась в ремонт (с погашением ПС Шмидтовка 0,85 МВт, 160 чел), вкл в работу в 13:38.	ПС Надеждинская ф0	насосн/ 160 чел	160	0,85	9	-8, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	15.01.18 11:07	15.01.18 12:07	0:19	15.01.18 12:07	0:19	Ав.откл		у	с.Соловей Ключ. Осмотр без замечаний.	нет/ 200 чел	200	2,5	5	-1, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	15.01.18 14:40	15.01.18 17:37	0:35	15.01.18 17:37	0:35	МТО	ну		В 16:35 вкл без ЗТП, вкл в 17:37. РТП 4001 устранен обрыв шлейфа верхнего провода.	насосн/ 25 чел	25	0,2	4	-5, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	16	16.01.18 9:40	16.01.18 9:45	2:25	16.01.18 9:45	4:48	МТЗ	ну	у	Увеличение нагрузки потребителя, проведена корректировка уставок МТЗ.	нет/ быта нет	0	0,02	2	-26, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	16.01.18 11:51	16.01.18 16:13	0:00	16.01.18 16:13	0:00	КУ, земля			Лвл=18,9км, Лбаза=70км. с. Данильченко. Оп.61 устранен обрыв вазки, фА.	нет/ 46 чел	46	0,1	2	-3, пасмурно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Тихменевка 35/10	3	16.01.18 12:58	16.01.18 12:58	0:07	16.01.18 12:58	0:07	Ав.откл		у	с.Тихменевка.	нет	0	0	0	-15, пасмурно	

РСК	Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	16	16.01.18 17:10	16.01.18 20:30	2:05	16.01.18 20:30	4:08	МТЗ	нет	ну	Лвл=бкм, Лбаза=14км. При РПВ земля. Оп.7 заменен поврежденный изолятор. (С.Некрасова, один семинар дом)		нет/ 21 чел	21	0,1	1	-18, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	18.01.18 13:44	18.01.18 16:43	2:23	18.01.18 19:05	2:23	КУ, земля			В 16:43 вкл с землей (поиск земли прибором). В 17:43 откл отпайка на ТП-5244 (1 ч.дом), вкл в 19:04. ТП-5244 заменен поврежденный оп.изолятор ф.С.		кот / 80чел	80	0,1	5	-2, ясно
РСК	Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		18.01.18 13:46	18.01.18 13:46	0:26	18.01.18 13:46	0:26	НЗНП 1ст	у		Лвл=67,9км, ОМП 17км ф.В от ПС Селихино. 19.01.18 обход зоны показания приборов без замечаний		нет	0	0	0	-24, обл
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	2	19.01.18 12:01	19.01.18 13:29	8:00	19.01.18 14:38	8:00	КУ, земля			с.Дрофа. В 13:29 включен без ТП 787 (РСК) и вед. ТП 685 , ТП 738. Повреждение на вед. участке.		д.сад, школа, котельная/1100ч	1100	0,44	15	-15, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	35	Бурун - Академическая		19.01.18 12:14	19.01.18 13:30	0:23	19.01.18 22:30	0:23	КУ, земля			Отключена КУ "Земля" ВЛ 35кВ Бурун-Академическая. обесточена ПС Академическая, Ипподром, 2С 6 на ПС Седанка. В 12:18 (ч/з 4 мин.) ПС Седанка 2С-6 запитана через СВ-6 (4,7МВт, 2500 чел). Осмотр ПС Академическая без замечаний. В 13:30 ПС Академическая и ПС Ипподром запитаны от ПС Чайка. (все потребители запитаны). В пролете ОП 17-18 обрыв нижнего провода в соединительном зажиме Следов внешнего возд. нет. В 18:39 ВЛ-35 опробована напряжением, замечаний нет. После регулировки привода В-35 "Академическая" на ПС Бурун, ВЛ-35 включена в работу по нормальной схеме.	по ВЛ 35кВ от ПС Чайка	13200ч.	13200	18		-4, ясно
РСК	ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	26	19.01.18 18:20	19.01.18 21:09	1:12	19.01.18 21:09		КУ, земля			ОП 323 разрушен изолятор		РРС	0		1	-15, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	19.01.18 18:50	19.01.18 18:55	0:01	19.01.18 18:55	0:01	Ав. Откл.		у	п.Ширяевка п.Тарасовка		школа, котельная/880ч.	880	0,5	15	-7, ясно
РСК	Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	4	20.01.18 6:50	20.01.18 7:01	2:38	20.01.18 7:01	2:38	МТЗ	ну	у			нет / быта нет	0	0,02	2	-28, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	35	Соловей Ключ 35/6	T1	20.01.18 9:05	20.01.18 10:14	0:45	20.01.18 17:52	0:45	ГЗ, МТЗ			Обесточена 1С 6.В 10:14 включен СВ 6, запитаны все потребители. (п.Соловей ключ, Ключевой). При осмотре обнаружено разрушение проходного изолятора КРУН-6 ф.В шинного моста Т-1; из-за тяжения шлейфа между КРУН 6 и Т-1 откололся фрагмент фарфора ввода 6 кВ Т-1 ф.В, через который вытекло масло. В 14:30 заменили проходной изолятор в КРУН 6кВ, в 15:55 заменили ввод 6кВ Т1, долили масло. В 17:52 Т1 испытан-замечаний нет. В 17:52 Т1 включен, схему привели в исходное состояние	T2	нет/200ч.	200	1,2	17	-10, туман
РСК	ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	20.01.18 15:24	20.01.18 15:24	0:00	20.01.18 15:24	0:00	МТЗ	у		с.Горное, Бабстово		котельная/950ч.	950	0,3	9	-12, снег
РСК	Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		20.01.18 16:48	20.01.18 16:48	0:18	20.01.18 16:48	0:18	ТНЗНП 1 ст., ИМФ - 16,8км.,ф.В	у				нет	0	0	0	-22, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	по ф.1 РК-7	20.01.18 20:55	20.01.18 21:38	0:30	20.01.18 21:38	8:00	МТЗ	ну	ну	На РТП-13-28 перекрытие ф.В.С фольгированным воздушным шаром. Устранено.		нет / 500 чел	500	0,15	16	-28, обл.
РСК	Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	21.01.18 4:37	21.01.18 5:25	30:43	21.01.18 5:25	30:43	МТЗ	нет	у			д/с / 1500чел	1500	0,37	4	-25, обл
РСК	Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	21.01.18 4:37	21.01.18 7:52	0:17	26.01.18 19:55	1:46	МТЗ	нет	ну	п.Восточный, с.Черная речка (3149чел.). В 7:27 включен до ТП 1333,запитали 8 ТП из 20. В 7:27 включен до ТП-1333, запитано 8 ТП. В 7:52 включен без ТП-249 (РСК), запитано от резерва в 8:15. Выделен участок КЛ-10, без нагрузки. 23.01.18 определено МП, КЛ 215 м от ТП-1449, разложены пожоги. 26.1.18 поврежденный участок откопан, смонтированы соединительные муфты. В 19:55 работы окончены, кабель включен под напряжение.	ф.2	оч.сооруж, д/с / 3149чел	3149	0,53	20	-25, обл
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	21.01.18 12:37	21.01.18 14:45		21.01.18 14:53		КУ "земля"			г.Большой Камень В. 14:45 запитано 19 ТП. Оп.38 сорвана вязка изолятора ф.С, провод лежит на траверсе. Устранено.		5 котельных / 860 чел	860	0,9	30	-11, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	21.01.18 14:27	21.01.18 15:21	2:00	21.01.18 18:25	2:00	КУ "земля"			с.Каникурган, Зазейский. Вкл. без 6-ти ТП. Обрыв провода пролет оп. №126-127 сторонним автомобилем (виновник установлен). В 16:14 запитаны все потребители, выделен поврежденный участок. В 18:25 устранено и вкл. по норм. сх.		администрация, п/з / 513 чел	513	0,2	13	-22, ясно
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	22.01.18 7:41	22.01.18 7:41	0:00	22.01.18 7:41	1:14	МТО	у		часть с Чугуевка		котельная/500ч.	500	1,5	15	-32, ясно
РСК	ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	22.01.18 8:18	22.01.18 8:31	0:00	22.01.18 17:30	1:21	КУ, земля			с.Пашково, Заречье. Вкл. без ТП-57 кафе . В пролете оп. 6-00/66 - 6-00/67 обрыв пров. Ф.-В (следов внешнего возд. нет), провод сорвало в прол. №6-00/64 - 77 (на земле). Устранено бригадой из Облучья.		школа, д.сад, котельная/ 150ч.	150	0,16	8	-25, обл.
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/35/6	23	22.01.18 12:28	22.01.18 13:50	0:00	22.01.18 18:37	0:12	МТЗ		ну	с.Березовка. В 13:24 вкл. без 7ТП. В 13:50 без 4-х ТП. Оп.№53 повреждение изолятора, слхлст проводов. В 18:37 устранено и всё включено.		д. дом, школа / 3450 чел	3450	1	12	-23, облачно
РСК	Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	23	22.01.18 12:50	22.01.18 12:57	0:00	22.01.18 12:57	0:16	МТЗ	ну	у	п.Мылки. Осмотр, замечаний нет.		нет / 600 чел	600	0,4	7	-27, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	60	22.01.18 14:35	22.01.18 14:35	0:07	22.01.18 16:52	0:07	КУ "земля"			Устранен обрыв вязки оп. №62-00/2 ф.-А.	ф-43 АВР у потребителя	ретранслятор / быта нет	0	0	0	-18, облачно

РСК	Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	22.01.18 14:47	22.01.18 15:20	0:14	22.01.18 21:40	0:14	МТЗ	нет	ну	п. Северный. Вкл. без вед. ТП "Спец.автохозяйство", повреждена КЛ-бкВ на участке от оп.№72 до оп.№72Б. В 21:40 смонтированы кабельные муфты. Участок введен в работу	нет / 30 чел	30	0,2	4	-23, облачно	
РСК	Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	10	22.01.18 23:20	23.01.18 0:53	0:18	23.01.18 14:34	0:18	МТЗ	ну	ну	Выделен головной уч, потребителю обеспечен резерв. Оп.46 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено (23.1.18 в 13:46, в 14:34 воист исх.схема)	ф.14 ПС Яблонька	нет/220ч.	220	0,2	11	-19, ясно
РСК	Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 в СП-3 откл. В10кВ	22.01.18 23:25	23.01.18 4:42	0:20	23.01.18 4:42	3:08	МТЗ	ну	ну	с.Инокентьевка. ОП 397 заменили изолятор, в пр.оп.396-397, 397-398 устранен схлест		котельная, школа/562ч.	562	0,2	7	-25, обл.
РСК	Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	23.01.18 6:20	23.01.18 6:50	1:37	23.01.18 6:50	1:37	МТЗ	ну	у	с.Белогорье		ДОЛ Мухинка, Огонек	100	0,54	12	-40, обл.
РСК	ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	23.01.18 7:51	23.01.18 9:50	0:00	23.01.18 14:05	0:00	КУ, земля			с.Кирово. Потребителю обеспечен резерв. Оп.52-00/5-6 устранен обрыв провода фА (в середине пролета), следов сторон.возд.нет.	ПС Биджан ф222	кот, д.сад, школа/465 ч.	465	0,1	6	-38, обл.
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	23.01.18 8:01	23.01.18 8:03	11:12	23.01.18 8:03	11:12	МТЗ		у	п.Ширяевка п.Тарасовка. Обход: в прол. оп. 52-53 спиленное дерево. На место вызвана полиция.		школа, кот/880ч.	880	0,6	15	-25, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	23.01.18 8:52	23.01.18 10:09	0:00	25.01.18 16:16	0:00	КУ, земля			Лвл=36км. с.Лончаково, с.Козловка. В 9:42 вкл до Р66 (запитано 1ТП), вкл в 10:09 (без 2ТП: 1 РСК (н/з Козловка на ДГ) и 1 вед (сгоревшая не работает) труднопроходимый уч (около 4км), оставлено до утра (продолжение на снегоходах). В 07:40 высекла бригада с базы ВРЭС 3 чел., 2 ед. техники (ГАЗ-66 со снегоходом) на место обхода ВЛ (зона обхода оп. 318-390) . Оп.352 (анн) обрыв провода фВ, пр.оп. 342-358 срыв провода с изоляторов. (требуется замена 16 изоляторов). 24.1.18 в пр.оп.352-358 восстановлен провод и изоляция. 25.01.18 повреждение устранено, включено по норм. схеме.		школа, д/с, кот, н/з/ 195 чел	195	0,3	15	-37, облачно
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1а	23.01.18 9:02	23.01.18 9:48	148:19	23.01.18 9:48	148:19	МТО	нет	у	Повреждение на ведомственном участке.		нет/ быта нет	0	0,1	4	-28, облачно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Жариково 35/10	8	23.01.18 17:52	23.01.18 20:04	1:10	23.01.18 20:04	1:10	КУ, земля			с.Духовское. Оп. 166 заменен поврежденный изолятор		нет/ 50 чел	50	0,1	1	-20, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф14 реклузер	23.01.18 17:55	23.01.18 21:18	0:39	24.01.18 3:44	1:24	МТЗ		ну	п.Славянка. С РТП (оп.104/4) снята птица, при РТВ (19:20) земля, ведется поиск СП. Вкл. в 21:18 для поиска "земли" прибором "КВАНТ". В 22:44 обнаружено повреждение изолятора ф.-В оп. 182/14. В 0:28 устранено, "земля" не исчезла.. В 3:44 включен полностью по нормальной схеме, в КТП 4092 выведен из схемы разрядник по ф."В".		насосн/504 чел	504	0,34	11	-17, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1а	23.01.18 21:58	23.01.18 22:37	0:05	23.01.18 22:37	0:05	МТО		у	Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0,1	4	-28, облачно
РСК	Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	3	24.01.18 1:32	24.01.18 1:44	0:23	24.01.18 3:48	0:23	КУ "земля"			с.Преображенка, Еленовка, Подгорное. Архангеловка, часть п.Кировка. В 1:54 включен полностью с "землей" для определению места повреждения прибором "КВАНТ". Повреждение на вед. отпайке "Томск Трансгаз".		Котельная-2шт, Школа,Насосная, Ддом / 352 чел	352	0,2	15	-28, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	24.01.18 1:58	24.01.18 5:07	1:16	24.01.18 8:26	1:16	КУ "земля"			В 3:21 запитан без 10 ТП, в 5:07 вкл без 9 ТП, вкл в 5:39 без 2ТП, вкл в 8:26. Оп.22 устранен обрыв вьзки.	ф-9,13	ТНС, д/сад / 2141 чел	2141	1,2	18	-22, пасм
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	24.01.18 6:19	24.01.18 6:21	0:39	24.01.18 6:21	0:39	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп. 247 заменен поврежденный изолятор.		школа с котельной, частная больница / 432 чел	432	0,2	11	-28, сильный ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	24.01.18 7:00	24.01.18 7:30	3:11	24.01.18 7:30	3:11	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.оп.152/36-38 устранен обрыв провода. Следов стороннего возд.нет.		нет / 250 чел	250	0,1	7	-27, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Занадворовка 35/10	3	24.01.18 7:16	24.01.18 8:05	4:31	24.01.18 12:55	17:36	КУ "земля"			с.Береговое, п.Рыбачий. Вкл. с землей для поиска повреждения прибором. В 8:45 откл отп "Дубки", вкл в 12:55. Оп.278/17 срыв изолятора; устранено.		Кот насосн, школа / 1084 чел	1084	0,3	6	-26, ясно
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	24.01.18 7:35	24.01.18 7:36	14:37	24.01.18 7:36	14:37	МТЗ	ну	у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово.		школа-интернат с котельной / 122 чел	122	0,1	11	-28, сильный ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	24.01.18 10:39	24.01.18 10:47	0:36	24.01.18 10:47	0:36	МТЗ	ну	у	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово.		школа, кот/ 1220 чел	122	0,1	11	-22, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	24.01.18 10:49	24.01.18 14:51	1:19	24.01.18 14:51	1:19	Ав.откл		ну	с.Данильченко. В 14:30 вкл до оп.112 (уч.без нагрузки), вкл в 14:51. Осмотр без замечаний; произведена регулировка привода В-10 ф1 на ПС Сокольчи.		нет/ 46 чел	46	0,1	2	-25, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	24.01.18 10:49	24.01.18 10:49		24.01.18 10:49		Ав.откл		у	с.Суворово.		нет	0	0	0	-22, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	24.01.18 11:27	24.01.18 11:30		24.01.18 11:30		МТЗ		у	Произведен осмотр. Оп.269, 305 заменены поврежденные изоляторы.		школа, кот/ 1220 чел	122	0,1	11	-22, ветер
РСК	Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	23	24.01.18 12:10	24.01.18 12:15	0:20	24.01.18 12:15	0:20	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		нет/ 600 чел	600	0,4	7	-25, ветер
РСК	Прим.СЭС	110	Николаевка 110/6	В-110 "Горбуша"	24.01.18 12:23	24.01.18 12:23	0:24	24.01.18 17:07	0:24	ББ		ну	На ПС Николаевка одностороннее откл В-110 "Горбуша". Обесточенного потребителя нет, разрыв транзита. Проверка РЗА - замыкание в контрольной КЛ между приводом В-110 и ящиком зажимов, задействованы резервные жилы КЛ.		0	0	0	0	-26, ветер 20-25м/с
РСК	Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	24.01.18 13:40	24.01.18 13:45	1:31	24.01.18 13:45	1:31	МТЗ		у			Кот насосн, школа / 1084 чел	1084	0,3	6	-26, ясно

РСК	Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	3	24.01.18 14:35	24.01.18 16:58	16:50	24.01.18 16:58	16:50	МТЗ		ну	Вкл в 15:10 до оп.349 (запитано ТП), вкл в 16:58. Пр.оп.349/16-17 произведена перетяжка верхнего провода (касаясь нижнего).	Кот наосн, школа / 1084 чел	1084	0,3	6	-26, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	24.01.18 14:36	24.01.18 14:36		24.01.18 14:36		МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	-20, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	25	24.01.18 14:42	24.01.18 14:45	0:15	24.01.18 14:45	4:15	Ав.откл		у	Произведен осмотр. Пр.оп. 43-45 произведена перетяжка провода фВ.	нет/ 70 чел	70	0,3	9	-17, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	24.01.18 15:05	24.01.18 16:41	0:32	24.01.18 18:00	0:32	Ав.откл		ну	с.Залесье,с.Мельники. Вкл в 15:52 до оп.90 (без 7ТП), вкл в 16:41 без 2ТП, вкл в 18:00. Повреждение на ведомственной отайке.	нет/ 183 чел	183	0,2	8	-20, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	24.01.18 15:11	24.01.18 15:43	0:00	24.01.18 15:43	173:40	Ав.откл		у	с.Киевичи.	нет/ 700 чел	700	0,2	6	-16, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	24.01.18 15:12	24.01.18 15:43	2:41	24.01.18 18:20	2:41	КУ, земля			Вкл в 15:43 до оп.88 (без 5ТП), вкл в 16:53 без 3ТП, вкл в 18:20. Осмотр без замечаний.	очистил/270 чел	270	0,3	12	-19, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	24.01.18 15:57	24.01.18 16:16	0:00	24.01.18 16:16	7:57	Ав.откл		у	Произведен осмотр. Оп.1 повреждена концевая каб.муфта; заменена.	теплопункт/ 530 чел	530	1,2	2	-20, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	24.01.18 17:36	24.01.18 17:44	0:06	24.01.18 17:44	0:06	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 109/8-10 произведена перетяжка проводов 3-х фаз.	школа, насосн, телевизор/ 644 чел	644	0,7	11	-16, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Новороссия 35/6	7	24.01.18 20:20	24.01.18 20:25	0:27	24.01.18 20:25	2:53	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.	нет/ 100 чел	100	0,2	8	-17, ветер	
РСК	Прим.СЭС	6	Плавазавод 110/35/6	по ф-3 РКЛ-1 на оп. 476	24.01.18 21:00	25.01.18 0:10	0:01	25.01.18 0:10	0:01	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.	Школа, котельная / 2050 чел	2050	1,3	6	-23, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	24.01.18 21:47	25.01.18 1:12	0:01	25.01.18 10:30	0:01	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Произведен осмотр. Оп. 247 срыв изолятора, схлст проводов. Устранено.	школа с котельной, частная больница / 432 чел	432	0,2	11	-23, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	24.01.18 23:30	25.01.18 1:27	0:42	25.01.18 1:27	6:05	Ав.откл			РТП 7054 устранен обрыв шлейфа.	котельная, школа, д/сад, насосная / 515 чел	515	0,4	11	-25, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	В-10 Т1	24.01.18 23:47	25.01.18 0:35	0:29	25.01.18 0:35	0:29	ББ		у	Осмотр: ф7 (вед) не откл, бл.Ав.откл. В-10 Т1 вкл без ф7 (вкл в 0:51).	433 чел	433	0,8	17	-20, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Восточная тяга - Голубовка		25.01.18 1:14	25.01.18 1:14	0:12	25.01.18 1:14	0:12	Вост/т: 33 1 ст. Голуб: НЗ3 1 ст., МТО	у		Задержки подвижного состава небыло. Осмотр ПС Голубовка, замечаний нет. По ВЛ обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	-21, ветер 20-25м/с	
РСК	Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	25.01.18 1:26	25.01.18 2:50	2:04	25.01.18 3:42	2:04	КУ "земля"			часть п.Пластун, хутор Кунали. В 02:50 включен до РЛ-5 оп. 310, запитана большая часть нагрузки, без 4-х ТП. В 3:42 включен полностью, замечаний нет.	Аэропорт, больница / 800 чел	800	0,2	8	-23, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Находка - Учебная	№2	25.01.18 2:31	25.01.18 2:31	338:20	25.01.18 2:31	338:20	ББ	у		Осмотр без замечаний. Проверка РЗА 26.1.18, замечаний нет.	нет	0	0	0	-21, ветер 20-25м/с	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Находка - НСРЗ		25.01.18 2:31	25.01.18 3:55	1:38	25.01.18 15:39	1:38	ЗНЗ 1 ст., уск ЗНЗ, уск ДЗ	ну		Обесточена ПС НСРЗ. На ПС НСРЗ сработал КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-1 не отключился, на ШМ-бкВ Т-1 упал фрагмент ливнепровода, принесенного ветром, повреждение проходных изоляторов 2-х фаз (ф."В"-скол изолятора, ф."С"-следы перекрытия). На ПС НСРЗ Т-1 выведен из схемы, включена в работу ВЛ-110, в 03:55 потребитель запитан от Т-2. 25.1.18 поврежденные изоляторы заменены. Отгорели контакты цепей управления В-6 Т1, В-6 Т2 (заменен автомат ЦУ В-6 Т1), в 14:52 испытан ШМ-бкВ тр-ра Т1, в 15:39 Т1 включен в работу.	ПС НСРЗ Т2	часть г.Находка, 5100 чел	5100	9,8		-21, ветер 20-25м/с
РСК	Прим.ЮЭС	6	Владимиро-Александровское 35/6	В-6 Т2	25.01.18 10:25	25.01.18 12:38	1:33	25.01.18 17:55	1:33	ав.откл.			Обесточилась 2сш-бкВ. /по В-6 Т-2 неисправен привод, в 11:22 2сш-бкВ запитана от Т1 с нагрузкой ф.16 (1,5 МВт). В 12:38 включен ф.10, запитано 12 ТП из 18, осталось погашено 2 вед. и 4 ТП РСК (0,6МВт), Т1 загружен под номинал (650 А) / По В-6 Т2 произведена регулировка привода и включен в работу в 13:27. В 15:40 ф.10 включен без ТП-7238 (0,18МВт/100чел; поврежден прох.изолятор ввода фВ, шлейф фВ касался фС); в 17:55 устранено, схема восстановлена.	котельная, больница, мелиорация / 1000чел	1000	4,5	11	-22, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	25	25.01.18 12:29	25.01.18 12:30	0:36	25.01.18 12:30	2:50	ав.откл.	нет	у	Обход на 26.1.18.	нет / 70чел	70	0,3	9	-19, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	3	25.01.18 12:30	25.01.18 13:52	0:00	25.01.18 21:35	0:00	КУ, земля			с.Береговое, п.Рыбачий. Включен с "землей". На оп.178/121 отп. "Дубки" обрыв ввязи верхнего провода; устранено (21:35)	котельная, насосная, школа / 631чел	631	0,3	5	-23, ветер	
РСК	ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	25.01.18 12:35	25.01.18 13:49	0:00	25.01.18 19:11	0:00	КУ, земля			В работе с землей. Оп.180 заменен поврежденный изолятор. /по согласованию с потреб ВЛ откл 18:08-19:11 для устранения поврежд. телевизора была на ДГ	телевышка (на ДГ) / быта нет	0	0,03	1	-25, обл	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	25	25.01.18 13:23	25.01.18 13:27	0:42	25.01.18 13:27	0:42	ав.откл.		у	с.Суражевка. Планируется обход.	нет / 70чел	70	0,3	9	-18, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Лазо - Сокольчи с отп. Солнечная		25.01.18 14:01	25.01.18 18:43	0:01	25.01.18 18:43	0:01	МТО	ну	ну	Обесточены ПС Сокольчи, Милоградово, вед. ПС Солнечная. На оп.302 срыв верхнего провода, схлст с нижним. Устранено.	школа, котельные, больница, скважина / 1949чел	1949	3		-27, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	25.01.18 14:08	25.01.18 15:57	0:00	25.01.18 15:57	0:00	МТЗ	ну	ну	Сх.сети ремонтная (несет нагрузку ф5 ПС Вл.Александровская); превышение уставки МТЗ ; восстановили норм.схему.	нет / 570чел	570	0,7	9	-18, ветер	

РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	25.01.18 15:10	25.01.18 15:12	2:01	25.01.18 15:12	2:01	МТО	нет	у	Осмотр на 26.1.18		бойлерная, пож.депо / 1430чел	1430	1	10	-20, ветер
РСК	Ам.СЭС	35	Базовая - Речная		25.01.18 16:59	25.01.18 17:44	0:45	25.01.18 19:30	0:45	КУ, земля			Обесточена ПС Речная, обеспечен резерв. Произведен обсмтр. Пр.оп.6-7 снята ветка с ВЛ.	ПС Исток ф 9,10	850чел	850	2,1		-32, обл
РСК	Прим.СЭС	10	Плавазавод 110/35/6	по ф-3 РКЛ-1 оп 476	25.01.18 18:07	25.01.18 18:18	0:00	25.01.18 18:18	0:05	МТЗ	нет	у	с.Каменка. Обход без замечаний.		Школа, котельная / 2050чел	2050чел	1,3	6	-23, ветер
РСК	Прим.СЭС	110	Плавазавод - Горбуша		25.01.18 20:37	25.01.18 20:37	3:39	25.01.18 21:57	3:39	НЗ3 1ст	ну	у	ВЛ находилась на ХХ, обесточенных потребителей нет. 26.1.18 обход без замечаний.		нет	0	0	0	-24, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	25.01.18 21:10	25.01.18 21:10	0:05	25.01.18 21:10	6:45	МТЗ	у	у	с.Хмыловка.		нет	0	0	0	-19, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	25.01.18 23:05	25.01.18 23:05	0:00	25.01.18 23:05	0:07	МТЗ	у	у	с.Хмыловка.		нет	0	0	0	-19, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	25.01.18 23:06	25.01.18 23:27	0:00	26.01.18 1:11	0:05	КУ, земля			В 23:27 вкл с землей, поиск МП прибором. Повреждение на ведомственной отайке.		школа, кот/356 чел	356	0,1	4	-25, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф1 реклузер	26.01.18 0:25	26.01.18 4:55	0:00	26.01.18 16:18	0:00	Ав.откл		ну	Вкл с выделенным уч. без нагрузки. На оп.339 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено.		в/ч/ быта нет	0	0,01	1	-25, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	26.01.18 2:02	26.01.18 2:11	0:00	26.01.18 2:11	0:00	МТЗ		у	Планируется обсмтр.		школа, кот/243 чел	243	1	11	-22, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	26.01.18 5:44	26.01.18 5:44	0:21	26.01.18 5:44	0:21	МТЗ	у		Планируется обсмтр.		нет	0	0	0	-29, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	26.01.18 7:10	26.01.18 7:10	0:09	26.01.18 7:10	0:09	МТЗ	у		Планируется обсмтр.		нет	0	0	0	-20, ясно
РСК	ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	26.01.18 8:03	26.01.18 8:09	0:35	26.01.18 8:09	5:19	МТЗ	ну	у	Произведен обсмтр. Оп.78-00/27 перекрытие птиц (сова). Устранено.		кот/800 чел	800	0,4	9	-26, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	26.01.18 8:05	26.01.18 9:12	0:37	26.01.18 9:12	143:45	МТЗ		у	с.Камышовое. По результату обхода: с 13:40 до 16:05 отключали для устранения обрыва шлейфа на РЛ-3 оп.81 и на оп.181 срыв изолятора.		школа/125 чел	125	0,1	7	-20, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Соколки 35/10	1	26.01.18 8:05	26.01.18 8:12	1:07	26.01.18 8:12	4:55	Ав.откл		у	Планируется обсмтр на 29.1.18.		нет/46 чел	46	0,1	2	-23, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	26.01.18 8:05	26.01.18 8:05	0:57	26.01.18 8:05	0:57	МТЗ		у	Планируется обсмтр на 29.1.18.		нет	0	0	0	-23, ясно
РСК	Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	26.01.18 8:13	26.01.18 8:29	0:30	26.01.18 15:22	0:53	КУ, земля			В 8:29 вкл с землей, поиск МП прибором. На оп.513 (анкер) срыв 2-х изоляторов, провод на траверсе, на оп.56 срыв изолятора, провисание провода. /С 12:19 до 15:22 ВЛ отключали для устранения повреждения./		кот/ 290 чел	290	0,2	12	-23, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	В-6 Т2	26.01.18 9:39	26.01.18 9:54	0:04	26.01.18 9:54	0:04	ББ		у	С обесточиванием потребителей 2сш-6кВ (с.Владими́ро-Алекса́ндровское). Обсмтр: откл.полож В-6 Т2 (без блинк); откл.полож В-6 Ф10 (Бл.Ав.откл.). В-6 Т2 вкл без Ф10 (вкл в 10:22). По Т2 произведена п/ав.проверка РЗА, замечаний не обнаружено. 31.1.18 произведена регулировка тяги КСА привода В-6 Т2.		котельная, больница, мелиорация / 1000чел	1000	4,5	19	-20, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	26.01.18 9:39	26.01.18 10:22	3:10	26.01.18 10:42	3:10	Ав.откл		нд	В 10:22 вкл без ТП-7228, вкл в 10:42 без замечаний.		котельная / 900чел	900	3	11	-20, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Волманец 110/35/6	15	26.01.18 15:18	26.01.18 15:35	0:53	26.01.18 16:12	2:23	КУ, земля			с.Душкино. Включен до РЛ-3 без 5ТП, вкл в 16:12. На оп.114 устранен обрыв вязки провода.		школа / 300чел	300	0,7	10	-14, ясно
РСК	Ам.ЗЭС	10	Северная 35/6	12	26.01.18 21:01	26.01.18 21:17	94:36	26.01.18 21:17	94:36	МТЗ	ну	у	29.01.18 обход ВЛ, пролёт оп. №92-92/1 провис провода (не габарит), опоры в болоте.		кот, скваж, аэрадром/ 230 чел	230	1	15	-22, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	27.01.18 5:45	27.01.18 5:45	1:32	27.01.18 5:45	1:32	МТЗ	у				нет	0	0	0	-20, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	27.01.18 11:33	27.01.18 12:00	0:55	27.01.18 13:08	25:04	Ав. Откл.	выв	нд	часть Углекаменск. В 12:00 вкл до ТП7375 (запитано 5ТП). В 13:08 включен полностью. Обсмтр ВЛ и ТП без замечаний.		школа, больница, котельная/ 1603ч.	1603	0,9	7	-15, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	27.01.18 12:57	27.01.18 13:05	2:15	27.01.18 13:05	2:54	МТЗ	ну	у	п.Тельмана. Планируется обход.		котельная/1000ч	1000	0,9	13	-22, обл.
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	В-10 Т1	27.01.18 17:00	27.01.18 17:33	0:27	27.01.18 17:33	1:17	МТЗ		у	Одновременно с ф.4 (РСК). Обесточена 1СШ 10кВ. Часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка. с.Байкал. с.Чернятино, с.Константиновка с.Полтавка. Включен без ф.4. Проверка РЗА В-10 Т1 29.01.18, замечаний нет. На В-10 ф-4 заменили отключающую катушку.		2155ч.	2155	1,2		-15, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	27.01.18 17:00	27.01.18 18:29		27.01.18 19:20		Ав. Откл.		у	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка. В 18:29 включен без КТП5088. В 19:20 включено все, в КТП 5088 заменили предох. 10кВ, повреждение в сети 0.4кВ.		нет/700ч.	700	0,5	13	-15, ясно
РСК	Хаб.СЭС	35	Комсомольская ТЭЦ2 - ЭТЦ с отп. Багерная		27.01.18 17:21	27.01.18 17:21	0:00	27.01.18 17:21	0:00	ДЗ 1з.		у	29.01.18 произведен обход, замечаний нет. Предварительно: излишня работа защиты на КТЭЦ-2.		нет	0	0	0	-18, ясно
РСК	ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	27.01.18 19:07	27.01.18 19:07	1:14	27.01.18 19:07	1:14	МТЗ	у		п.Тельмана		котельная/1000ч	1000	0,9	13	-22, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	ВЧ	27.01.18 22:20	27.01.18 23:27	0:01		0:01	МТЗ	нет	ну	Повреждение гол. участка КЛ-10. Потребители все запитаны от резерва. (Заявка до 19.02.18)	ф-Поселок	нет / 700 чел	700	0,08	3	-25, обл
РСК	Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	4	27.01.18 23:26	27.01.18 23:40	0:50	28.01.18 2:39	0:50	ав.откл.	нет		п.Новоникольск. Включен без ТП-20141, повреждение предохранителя по ф.В. Устранено.		школа / 1000чел	1000	0,51	11	-20, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	28.01.18 8:08	28.01.18 9:34	0:06	28.01.18 14:58	0:06	КУ, земля			с.Лончаково, Козловка. В 09:34 включен до ЛР 56(остались обесточены 2 ТП: застава Козловка и ООО Миф). ОП 369 заменили изолятор		школа, д/с, кот, п/з / 195 чел	195	0,3	15	-25, обл
РСК	Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	28.01.18 10:39	28.01.18 12:56	0:21	28.01.18 12:56	0:21	Ав. Откл.	выв	ну	с.Казанка. Планируется обход на 29.1.18.		нет/294ч.	294	0,3	6	-15, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	28.01.18 11:51	28.01.18 11:55	0:00	28.01.18 11:55	0:00	МТО		у	п.Витязь п.Рисова падь. Планируется обход 2.2.18.		школа, котельная, в/ч/ 140ч.	140	1,2	53	-10, ветер

РСК	Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 на ОП 161 откл. РК	28.01.18 12:12	28.01.18 12:12	3:06	28.01.18 12:12	5:32	Ав. Откл.	у			нет	0	0	0	-10, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Исток 35/10	В10 Т1	28.01.18 18:57	28.01.18 19:34	1:31	28.01.18 19:34	7:21	МТЗ			При переводе нагрузки 2сш-10кВ на Т1 (неполнофазный режим на 2сш-10кВ по причине обрыва шлейфа на ВЛ-35 Светлая-Энергия с отп. Протока, Исток цель №2 оп.7/13). обесточилась 1,2сш-10кВ. Выявлена неисправность реле МТЗ, заменено. По ВЛ-35 Светлая-Энергия с отп. Протока, Исток №2 повреждение устранено 29.01.18 в 12:52.	котельная/ 650ч.	650	5		-25, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	СРЗ 35/6	В-6 2Т	29.01.18 15:25	29.01.18 15:28	0:50	29.01.18 15:28	0:50	МТЗ	у		При включении ведомственного Ф-21 (ранее отключенного защитой), выключатель включился, при этом отключился В-6 2Т, по АВР включился СВ-6 и отключился В-6 1Т (МТЗ). Блокировка АВР-бкВ ат КЗ на шинах бкВ не предусмотрена проектом. Все включено без вед. Ф-21. 30.01.18 проведена послеаварийная проверка, В-6 ф-21 не отключился по мехчасти. УФЗ ф-21 отработало успешно, проблема была в механике привода(серп упал, но не выбил удерживающую защёлку вала выключателя). Защиты фидера построены на базе реле РТВ, блинkers не имеет, один блинкер "аварийное отключение", но он не выпал так как КСА в приводе выключателя окислены. Устранено.	часть г.Хабаровск: 8700 чел	8700	6,4		-20, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	29.01.18 16:05	29.01.18 18:26	1:32	29.01.18 18:26	1:32	КУ "земля"			с.Алексеевка. На оп. №26 повреждение изолятора. Устранено	котельная / 80 чел	80	0,1	5	-10, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	30.01.18 0:41	30.01.18 1:46	0:00	30.01.18 10:15	0:00	МТЗ	ну	нд	часть г.Благовещенск. В 1:46 включен до ЛР 27 (запитано 16ТП). Пожарной техникой при тушении пожара частного дома сбита ж/б опора 1/29. В пролетах 1/28 -1/32 обрыв проводов. Виножник установлен, сообщено в с.б, полицию. Устранено и вкл. полностью в 10:15.	п/з /500ч.	500	0,8	26	-23, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1а	30.01.18 9:19	30.01.18 9:31	0:00	30.01.18 9:31	0:00	МТО	нет	у	Повреждение на вед.ТП-1116.	нет	0	0,17	4	-23, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		30.01.18 11:08	30.01.18 11:36	0:00	30.01.18 16:59	0:00	МТО	ну	ну	Обесточена ПС 35/10 Петровка. В 11:36 от резерва запитана 2СШ-10 ПС Петровка (1/3 нагрузки, в т.ч. соц.значимые). Обрыв проводов 2-х фаз прол. оп. №243-244 при прокладке газопровода. Сообщено в полицию, СБ. Устранено и вкл. в 16:59.	ф-14 10кВ ПС Сергеевка	больница, котельная / 1247 чел	1247	0,9		-18, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	30.01.18 12:32	30.01.18 12:51	0:02	30.01.18 17:02	0:02	КУ "земля"			В 12:51 включен до Р-32 без ТП полигон. В 16:00 обнаружено повреждение изолятора на оп.№121 ф.-А. Устранено.	п/з с.Васильевка (на ДГ), полигон в/ч 2049 / 20 чел	20	0,06	3	-18, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	30.01.18 14:54	30.01.18 14:56	0:03	30.01.18 14:56	0:03	МТЗ		у	с.Камышовое. (см.причину в 15:12)	нет / 125 чел	125	0,1	7	-9, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	30.01.18 15:12	30.01.18 15:44	0:00	31.01.18 14:55	0:00	МТЗ		ну	Вл=30,1км. с.Камышовое, п/з"Крайнова", "Автопереход". В 15:44 включен при отключенном 1РЛ (запитано три ТП, с.Камышовое), в 19-35 (ч/з 4ч.23м.) запитано 2 ТП. Обесточены ТП "Автопереход" и ТП "Насосная" (запитаны от ДГ). На участке ВЛ не принадлежащем ДРСК повреждены изоляторы на ОП 45/224/46 и на ОП 45/224/76 (участок проходит в погранзоне). В 19:35 на ОП45/224/76 восстановлен изолятор: 31.1.18 в 14:55 на оп.46 (дер) заменен поврежденный изолятор, вост.норм.схема.	школа, п/з, насосная, автопереход/ 125 чел	125	0,1	7	-9, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	В.Перевал 35/10	1	30.01.18 15:55	30.01.18 15:55	1:42	30.01.18 15:55	1:42	ав.откл.	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-15, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	30.01.18 16:52	30.01.18 17:05	0:01	30.01.18 17:05	0:01	МТЗ	выв	нд	с.Ильинка. Повреждение на вед. участке между ТП-3533 и ТП-007.	с/з котельная ДРСУ / 990 чел	990	2	15	-21, облач	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Бузули 35/10	21	30.01.18 18:28	30.01.18 18:40	0:03	30.01.18 18:40	0:03	МТЗ	ну	у	31.1.18 произведен осмотр, пр.оп.79-80 (под ВЛ) спиленное дерево, на проводах следы перекрытия. Сообщено СБ, ОВД.	4 котельн, больница, санаторий, спецшкола / 2394 чел	2394	0,9	42	-20, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	30.01.18 23:20	30.01.18 23:41	1:16	31.01.18 4:28	4:26	МТЗ		ну	с.Некружлое. В 23:41 вкл без ТП-20082. В ТП 20082 устранено повреждение 0,4 кв.	нет/500ч.	500	0,35	3	-15, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	1	31.01.18 7:33	31.01.18 7:59	0:25	31.01.18 7:59	0:25	МТЗ		у	с.Вл.-Александровское. Планируется обход	нет/ 240ч.	240	0,8	4	-17, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	31.01.18 7:57	31.01.18 8:10	0:25	31.01.18 8:10	0:25	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка. Обход, замечаний нет.	котельная, насосная/560ч.	560	0,9	15	-23, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новолокровка 110/35/10	3	31.01.18 7:59	31.01.18 12:13	1:10	31.01.18 12:13	1:10	МТЗ	ну	ну	Наклон оп. 144 (в стор оп. 143), пр.оп.144-145 обрыв провода, фВ. (оп.выправлена, обрыв провода устранен).	котельная/354ч.	354	0,1	4	-17, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	78	31.01.18 9:44	31.01.18 10:53	0:00	31.01.18 10:53	0:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной опайке.	кот / 200 чел	200	0,2	5	-26, облачно	
РСК	Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	01.02.18 7:00	01.02.18 7:40	0:50	01.02.18 7:40	145:37	МТО	ну	у	часть с.Чернышевка, Рисовое, Н.Покровка. Повреждение в РУ 0,4 КТП-5078.	Школа, больница, детсад / 595 чел	595	0,2	18	-28, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	01.02.18 7:24	01.02.18 7:27		01.02.18 7:27		МТО		у	часть с.Екатериновка. Обход, замечаний нет.	котельная, детдом / 460 чел	460	0,6	12	-19, ясно	

РСК	Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	01.02.18 12:04	01.02.18 12:10	0:00	01.02.18 12:10	0:00	Ав.откл		у	п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка.		школа, больн, кот, скваж/700 чел	700	0,8	18	-10,облачно
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЗАК	№1 (С-9)	01.02.18 18:59	01.02.18 18:59	7:33	01.02.18 18:59	7:33	ДЗЛ-2		у	Осмотр оборудовал ПС Южная без замечаний. Повреждение в распредсетях вед. ПС ЗАК (по сообщению гл. энергетика ПС). Осмотр ВЛ без замечаний.		нет	0	0	0	-17, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	01.02.18 20:05	02.02.18 1:20	0:08	02.02.18 1:20	0:08	Ав.откл	ну	ну	Лвл=33,3км. п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка. Убрано дерево в пр. оп. №64-65 (без внешнего воздействия и повреждения провода), на оп. №63 заменили разрушенный изолятор по ф."С".		школа, больн, кот, скваж/700 чел	700	0,8	18	-10, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Веденка 35/10	3	02.02.18 8:02	02.02.18 12:17	0:13	02.02.18 12:17	0:13	ав.откл.	нет	ну	с.Речное, Звенигородка. В пр. 130-131 устранен обрыв провода по ф.А.		нет / 308чел	308	0,1	5	-22, ясно
РСК	Прим.СЭС	10	Андреевка 35/10	4	02.02.18 10:11	02.02.18 11:08	0:20	02.02.18 11:08	0:20	ав.откл.	нет	у	с.Андреевка. Обход без замечаний.		нет / 93чел	93	0,1	1	-25, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	02.02.18 13:10	02.02.18 15:41	0:40	02.02.18 15:41	0:40	МТО	нет	ну	с.Мысовое. Повреждение на вед. отпайке.		теплопункт / 150чел	150	0,4	7	-15, пасмурно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	02.02.18 13:18	02.02.18 13:35	0:40	02.02.18 13:35	0:40	КУ, земля			п.Черноручье, Валентин, с.Глазковка. Повреждение на вед. ТП.		больница, скважина, школа, котельная / 700чел	700	0,8	18	-15, пасмурно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	02.02.18 14:10	02.02.18 16:12	0:00	02.02.18 16:12	11:05	МТО	нет		г.Большой Камень. В пр.оп.29-30 обнаружено спиленное дерево сторонними лицами, поврежденный нет.		нет / 600 чел	600		13	-15, пасмурно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	03.02.18 2:02	03.02.18 7:04	0:35	04.02.18 15:44	0:35	МТО		нд	Пр.оп.1-6 обрыв провода фА стороной техникой (оп.1 сгорел опломбирован). Сообщено СБ, ОВД (виновник установлен). 3.02.18 оформлены заявки и согласование с потребителями об отключении ф.1 и ф.2 для БВР, произведена расчистка подъездных путей, подготовка расходных материалов на базе ЮРЭС (провод, изоляторы, ремонт траверс), изготовлена удлиненная траверса для установки на оп.1 (замена опоры не требуется). 4.02.18 в 15:44 повреждение устранено		ф2 нет/ 120 чел	120	0,8	24	-24, облачно
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1а	03.02.18 10:17	03.02.18 10:51	0:00	03.02.18 10:51	0:00	МТО	выв	у	Осмотр без замечаний.		нет/ быта нет	0	0,13	4	-24, обл
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	03.02.18 11:52	03.02.18 12:24	0:10	03.02.18 17:11	0:10	МТЗ	нет	ну	Включен до Р-4, без 2-х ТП (20 чел, 2 п/з). В 13:14 включен без 1 ТП (п/з Чирки). В пр.оп.88-89 падение дерева на провода (несанкц. спил неустановленными лицами, сообщено в СБ, полицию), без повреждения ВЛ. Устранено.		котельная, 2 п/з / 467чел	467	0,3	8	-24, обл
РСК	Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	04.02.18 9:53	04.02.18 10:50	0:27	04.02.18 10:50	2:24	КУ, земля			с.Кузнецово, Калиновка. ОП 258/10 заменили изолятор		п/з, школа, д.сад/200ч.	200	0,1	5	-24, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	04.02.18 15:30	04.02.18 16:34	1:51	04.02.18 20:07	2:41	МТЗ			часть Киевичи. В 16:34 15 ТП запитали от ф.21 ПС Касатка. Повреждение на вед. ТП	ф.21 ПС Касатка	нет/700ч.	700	0,9	26	-11, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	21	04.02.18 18:36	04.02.18 18:37	0:50	04.02.18 18:37	0:50	МТЗ	нет	у	часть Киевичи, п.Кролевыц, с.Ясное. Планируется обход.		котельная,школа / 1180чел	1180	2	41	-11, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	04.02.18 23:29	05.02.18 1:03	0:08	05.02.18 1:03	0:08	КУ, земля			п.Синий гай, Искра, Майское. На оп.41 устранен обрыв вязки по ф.А.		школа, д/с, котельная, психдиспансер / 831чел	831	0,16	12	-16, пасм
РСК	ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	86	05.02.18 4:01	05.02.18 5:35	0:09	14.02.18 16:22	0:09	МТЗ	ну	ну	Выделен поврежденный участок от ТП-182 до ТП-185, без нагрузки. 6.02.18 определено МП 103м от ТП-185. 7-12.02.18 разложены пожоги. 13.02.18 МП отколано, разрезано и испытано в обе стороны, больше повреждений нет. 14.02.18 повреждение устранено.		котельная, школа, д/с, КНС, водозабор / 3000чел	3000	0,76	8	-20, обл
РСК	Ам.ЗЭС	35	Заводская 35/10	Т1	05.02.18 8:46	05.02.18 9:55	1:25	05.02.18 14:46	12:10	ДЗТ			Обесточена 1 сш 10кВ. В 9:55 включен СВ 10кВ, 1сш 10кВ запитана без вед. ф.3. По вед. ф.3 в пролете ОП 25-26 обрыв краном проводов трех фаз. (выключатель не отключался, блинкера не выпали). На ПС Заводская Т1 испытан - без замечаний. Проведена проверка РЗА: неправильные уставки РЗА в "Сириус" замечание устранено. По вед. ф.3 повреждение устранили в 19:20, все включено		ТПЗ/быта нет	0	0,58		-24, обл.
РСК	Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	05.02.18 11:42	05.02.18 13:03	0:36	05.02.18 13:45	1:29	МТЗ			с.Горбатка, с.Горное. Нагрузка переведена на ф.13 ПС Ивановка. Повреждение на вед. отпайке	ф.13 ПС Ивановка	ИТК/ 600ч.	600	0,2	5	-18, снег
РСК	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	05.02.18 12:43	05.02.18 12:44	0:16	05.02.18 12:44	3:34	МТЗ		у	с. Прохладное, п. Южный, с.Шмидтовка.		котельная, школа/370ч	370	2,1	27	-11, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	05.02.18 14:53	05.02.18 16:27	0:34	05.02.18 16:27	6:20	КУ, земля			часть п.Лучегорск. На оп.22/1 разрушен изолятор		нет/100ч.	100	0,4	5	-12, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	05.02.18 15:15	05.02.18 16:24	0:01	05.02.18 18:49	0:01	МТЗ	ну	нд	В пр.оп. 146-147 обрыв двух проводов стороной техникой (строители газопровода), ОП 145 поврежден изолятор. Сообщено в СБ. В 16:24 выделен поврежденный участок (обесточено 1 ТП "КФХ"). Устранено, схема восстановлена	ф.11 ПС Игнаевка	нет/50ч.	50	0,1	7	-18, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	05.02.18 19:05	05.02.18 19:12	0:39	05.02.18 19:12	0:39	МТО		у	с.Монастырище. Проведен обход: на КТП-7139 установлено оплавление и замыкание гупера между трансформатором и гл.рубильником, устранено.		школа/2619ч.	2619	1,2	12	-17, ветер

РСК	Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		05.02.18 22:41	05.02.18 23:08	1:33	06.02.18 1:39	3:55	ВТЭЦ-2; ДЗЛ ф.А,С, ДЗ 1з. Залив: ДЗЛ ф.А,В,С, ДЗ 1з.	ну	у	Обесточилась 2С-110/35,6 кВ ПС Голубинка, 2С-35/6 ПС Ц. В 23:08 на ПС Ц включен ШСВ-35, на ПС Голубинка вкл. СВ-6, потребители запитаны. В пр.оп.41-42 следы перекрытия, провода целые, на земле лежит отгоревший кабель связи, предположительно был подлест. В 1:39 КВЛ-110 включена под напряжение, в 1:44 включена в транзит. Схема восстановлена.	ШСВ-35 на ПС Ц, ВЛ-110 ВТЭЦ-2-Орлиная с отп. Голубинка	г.Владивосток, 9170чел	9170	16	-15, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	06.02.18 4:12	06.02.18 4:21	0:18	06.02.18 12:08	4:07	КУ, земля			В 4:21 запитано от резерва без ТП (автостоянка ЧП Яичков, быта нет). Выведен головый участок от ПС МГ до ТП-3. На оп.3 обрыв вазки. Устранено в 12:08	ф.3 ПС А	теплицы / 180чел	180	0,2	5	-14, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		06.02.18 5:54	06.02.18 5:54	0:40	06.02.18 5:54	0:40	ВТЭЦ-2; ДЗЛ ф.А,С, ДЗ 1з. Залив: ДЗЛ ф.А,С, ВЧТО	у		ИМФ 3,55км от ПС Залив (длина ВЛ 10,58км). Произведен обход зоны ИМФ (пр. оп. №34-50), замечаний при обходе не выявлено.		нет	0	0	0	-14, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Воскресеновка 35/10	121	06.02.18 11:33	06.02.18 11:33	0:34	06.02.18 16:10	0:34	КУ "земля"			На ХХ. Оп.№121-02/118 расстрел изоляции сторонним лицом (на месте найдены стрелянные гильзы). Сообщено в СБ. Заменено 2 изолятора.		нет	0	0	0	-17, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	06.02.18 11:59	06.02.18 11:59	0:55	06.02.18 11:59	0:55	МТЗ		у	с. Прохладное, п. Южный, с.Шмидтовка. Вкл. по ТМ.		школа, котельная / 370 чел	370	2,1	27	-12, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	224	06.02.18 15:35	06.02.18 16:57	8:27	06.02.18 19:48	8:27	КУ "земля"			с.Преображенка. Спил дерева неустановленными лицами, обрыв провода пролёт оп. №224-00/181 - 182. Сообщено в СБ. Запитано от резерва без 2-х ТП. Устранено в 19:48.	ф-223	котельн школа, д/сад / 370 чел	370	0,03	5	-15, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	06.02.18 19:30	06.02.18 19:30	0:00	06.02.18 19:30	6:29	МТЗ		у	с. Прохладное, п. Южный, с.Шмидтовка. Вкл. по ТМ. Обход 7.02.18, замечаний нет.		школа, котельная / 370 чел	370	2,1	27	-11, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Очистные сооружения 35/10	15	07.02.18 3:42	07.02.18 4:31	0:00	07.02.18 4:31	0:00	МТЗ	выв	у	Обход: прол. оп. №7-8 ветка под ВЛ без повреждения провода.		быта нет	0	0,07	1	-20, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	07.02.18 4:15	07.02.18 4:51	0:18	07.02.18 4:51	0:18	КУ, земля			Повреждение на вед.учке		в/ч / 100 чел	100	0,4	12	-22, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	10	07.02.18 6:05	07.02.18 10:04	0:20	07.02.18 10:04	0:20	МТЗ	выв	ну	РПВ не производил из-за низкого уровня масла В-6 ф.10, произведена доливка масла в бак ф."В", в 09:07 РПВ ну. В пр. оп. № 6-7 под ВЛ обнаружено упавшее сухое дерево (без повреждения провода). Включен полностью по нормальной схеме.		школа, котельная / 130 чел	130	0,2	5	-17, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	35	Артемовская 35/6	В-35-Т1, В-6-Т1	07.02.18 7:49	07.02.18 9:37	2:57	07.02.18 15:41	5:52	МТЗ			Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т1 питает 1,2сш-6кВ, Т2 - Зси-6кВ). По ф. 15 разрушение проходного изолятора ф."С" между В-6 и РШ-6, повреждение ТТ бкв ф."А,С". 1,2 сш - 6кВ выведены в ремонт, произведена чистка изоляции. Включено без вед. ф-15 (900 чел/2,9МВт, повреждение гол. каб. бкв у потребителя) - запитан от ф-14 в 11:30 (ч/з 3ч 41м). В 15:41 повреждения по вед. ф-15 устранены, вкл. по норм. сх.		часть г.Артем / 5600 чел	5600	9,6	36	-15, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	07.02.18 22:00	07.02.18 22:07	3:32	07.02.18 22:07	6:16	МТО		у	Заменён ПК 10кВ ф.-С в ТП-7139.		школа / 2619 чел	2619	1,2	12	-24, ясно
РСК	Прим.ЭС	10	Заря 35/10	3	08.02.18 9:38	08.02.18 9:39	0:03	08.02.18 9:39	0:03	МТЗ	ну	у	с.Славинка, Зеленовка. Произведен обход: в КТП-3103 повреждение опорного изолятора с перекрытием на другую фазу. Устранено.		котельная, насосная / 320чел	320	0,2	4	-22, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	37	08.02.18 9:39	08.02.18 10:09	0:00	08.02.18 10:09	0:00	ЗЗ	нет	ну	Повреждение на вед.участке.		промбазы / быта нет	0	0,56		-24, обл
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	08.02.18 11:18	08.02.18 11:47	1:29	08.02.18 15:10	1:29	МТЗ		ну	г.Большой Камень. Включен до РЛ-6 оп. 88, без 5 ТП. На оп.165 срыв изолятора по ф.С. Устранено.		очистные / 270чел	270	0,3	12	-13, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Возжаевка 110/35/10	8	08.02.18 11:39	08.02.18 13:09	0:42	08.02.18 13:09	0:42	КУ, земля			с.Амурское. На оп.53 заменен поврежденный изолятор ф.В.		водозабор, больница / 500чел	500	0,3	5	-22, обл.
РСК	Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	08.02.18 12:59	08.02.18 13:27	0:51	08.02.18 13:27	0:51	МТЗ	ну	у	п.Ярославка, Дальзавод, Вознесенка.		д/с, котельная, скважина / 1781чел	1781	1,3	22	-20, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	08.02.18 14:17	08.02.18 14:25	0:41	08.02.18 14:25	0:41	ав.откл.	нет	у	с.Казанка		нет / 134чел	134	0,05	3	-5, ясно
РСК	Ам.ВЭС	10	Виноградовка 35/10	2	08.02.18 17:10	08.02.18 17:10	2:15	08.02.18 17:10	3:05	МТО		у	При осмотре: повреждение ВН ТП-131, в 21:46 ВН исключён из схемы.		нет	0	0	0	-20, обл
РСК	Ам.СЭС	35	Тында - Строительная	№1	08.02.18 17:56	08.02.18 18:18	0:18	08.02.18 18:49	0:18	ДЗ 1з.	ну	у	Обесточилась 2сш-10кВ. Ч/з 22 мин запитано от резерва. В 18:49 РПВ усп. 9.02.18 пр.оп.6-7 обнаружено спиленное дерево, без поврежденный линии. Сообщено в СБ	цель №2	1500чел	1500чел	1,85		-24, обл
РСК	Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	09.02.18 19:37	09.02.18 20:02	0:55	10.02.18 0:17	0:55	КУ, земля			Включен без 8ТП. В 22:46 вкл. без ТП-20205, касание нулевого провода 0,4 кВ изолятора 10кВ тр-ра. Жалоб потребителя по 0,4 нет. Устранено, все включено		нет / 440чел	440	0,5	17	-5, ясно
РСК	Прим.СЭС	6	Д 35/6	В-6 Т1	09.02.18 21:30	09.02.18 22:18	1:51	09.02.18 22:18	15:50	дуг. защита			Обесточена 1СШ-6кВ. Осмотр ПС: по вед.Ф-7 (бл. МТО, АПВ усл, выключатель Ф-7 во включенном положении), повреждение каб. коцевой муфты. Все включено без вед.Ф-7 (гореть, 870 чел/0,9МВт), запитано от ф-11 в 22:40 (ч/з 1ч 10мин).		Часть г. Дальнегорск, 7270 чел.	7270	8,6		-10, ясно

РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	10.02.18 4:00	10.02.18 6:45	0:04	10.02.18 6:45	0:04	МТО	ну	часть г.Фокино. В 06:10 включено 4 ТП из 11, в 06:45 включен полностью. Повреждение на вед. ТП "д/с Морячок".	бойлерн.№7,№6, насосная-2, очистные, д/сад "Морячок" / 1500 чел	1500	0,8	11	-12, ясно		
РСК	Ам.ЭЭС	35	Ледяная - №37		10.02.18 15:17	10.02.18 15:21	1:07	10.02.18 15:21	1:07	МТО	ну	у	12.02.2018 обнаружено в пр. 17-18 следы работы техники по прокладке газопровода, следы перекрытия на нижнем проводе, ремонт не требуется.	нет/ быта нет	0	0,18	2	-15, облачно	
РСК	ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	10.02.18 20:00	10.02.18 20:01	4:33	10.02.18 20:01	7:54	МТЗ	ну	у	СКТП - 196 перегорели ПК -10, поврежден тр-р. Устранено.	больн, кот/ 15 чел	15	0,2	5	-15, облачно	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	4	10.02.18 22:17	10.02.18 22:20	0:26	11.02.18 12:04	0:26	КУ, земля			В 21:40 появилась "земля". Выделен уч-к без нагрузки от РЛ-65 оп.16 до РЛ-75 оп.146, все запитано. Вкл 11.2.18 в 12:04. Оп.64 заменен поврежденный изолятор.	ф.5 Чкаловка	котельная, школа, насосная / 409 чел	409	0,1	6	-10, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	20	11.02.18 8:45	11.02.18 10:15		11.02.18 10:15		МТО	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке		0	0,7	5	-18, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	11.02.18 11:20	11.02.18 12:06	0:00	11.02.18 15:16	0:00	МТО	ну	ну	В 12:04 вкл до ТП30 (без 5ТП), обеспечен резерв. ТП82030 отгорание шины от РК-10; устранено в 15:16, восст.норм.сх.	ф.17 Промысловка	больн, бойлерная/ 3250 чел	3250	1	7	-12, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	В-6Т2	11.02.18 11:45	11.02.18 13:20	0:00	11.02.18 13:34	0:00	Ав.откл		у	Обесточены потребители 1,2 сш бкВ (Т1 в резерве). Осмотр (по прибытию ОББ): отходящие фидера не откл, выпавших блиннеров нет. /в 13:01 В-6 Т2 вкл на ХХ, в 13:20 набрана основная нагрузка, в 13:34 оставшаяся/ 12.2.18 заменено реле РТВ-1 (залипли контакты).	кот, ядм, вн.башня, насос/ 470 чел	470	1,2	17	-12, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	11.02.18 12:40	11.02.18 12:50	0:50	11.02.18 13:35	1:40	Ав.откл	нет	у	12.02.2018 обнаружено в пр. 134-135 упавшее дерево, следы двухфазного КЗ, ремонт провода не требуется.	ф.3	школа, д/с, кот/ 1460 чел	1460	1,6	11	-15, облачно
РСК	ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	7	11.02.18 13:57	11.02.18 14:15	0:19	11.02.18 17:21	0:19	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 17:21. Оп 7-00/59 заменен поврежденный изолятор, устранен склест.	кот/ 200 чел	200	0,05	3	-15, облачно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	11.02.18 14:08	11.02.18 15:07	26:21	11.02.18 16:06	26:21	Ав.откл		нд	Вкл без ТП20849, вкл в 16:06. ТП20849 заменены 2 перегоревших предохранителя ФА, В (из-за повреждения ЩУ 0,4 абонента, демонтированы выводы 0,4 абн.Ф-4).	нет/ 440 чел	440	0,5	17	-13, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	РП-1	ф.205	11.02.18 23:24	11.02.18 23:48	1:27	12.02.18 0:22	1:27	МТЗ		у	Обесточены 1сш-10/0,4 кВ ТП-1101,1102,1103,1104, запитали по ф.105 РП-1. РПВ успешно, схема восстановлена.	ф.105 РП-1	ДВФУ корпус №5,6 / 300 чел	300	0,4	4	-13, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	3	12.02.18 1:05	12.02.18 1:39	0:40	12.02.18 3:58	0:40	МТЗ			Включен без КТП-7233, разрушение опорного изолятора ПР-10 кВ по Ф"А" и перекрытие на Ф"В". Устранено, все включено в 3:58	связь / 330 чел	330	0,1	5	-20, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	12.02.18 5:03	12.02.18 5:05	0:17	12.02.18 5:05	0:17	МТЗ		у		школа, котельная / 370 чел	370	0,6	8	-20, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	222	12.02.18 6:45	12.02.18 8:25	1:37	12.02.18 16:25	1:37	КУ, земля			Выделен уч-к от оп.1 до оп.111 без потребителей, все запитано. Оп. 222-00/23 обрыв вязы. Устранено.	ф.52 Дежнево	котельная, школа, насосная / 600 чел	600	0,2	9	-20, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	12.02.18 9:53	12.02.18 11:17	0:50	12.02.18 15:04	0:50	КУ, земля			Вкл до оп.393 (без п/з Виноградная), вкл в 15:04. Оп. 533 заменен поврежденный изолятор.	школа, кот, п/з / 730 чел	730	0,2	16	-20, пасмурно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Городская 110/10	28	12.02.18 13:15	12.02.18 13:15	0:00	12.02.18 13:50	0:00	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение КЛ (одной из двух; 150 м от ЦРПС). Поврежденная КЛ исключена из схемы. 13.2.18 откопана, разрезана, уст.муфта. 14.2.18 в 14:00 включено полностью по норм схеме.	ф.24	нет	0	0	0	-18, ясно
РСК	Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	22	12.02.18 14:30	12.02.18 14:30	0:30	12.02.18 14:30	2:30	МТЗ	у		Осмотр: оп. 260 сорван изолятор с одного крюка (двойное крепление). Устранено.	нет	0	0	0	-16, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	12.02.18 17:34	12.02.18 19:37	3:15	12.02.18 19:37	3:15	КУ, земля			Вкл в 18:16 до оп.18 (без 11ТП), вкл в 19:37. Оп. 73 заменен поврежденный изолятор.	нет/ 231чел	231	1	13	-15, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	13.02.18 2:22	13.02.18 3:00	38:37	13.02.18 3:00	38:37	Ав.откл		у	Произведен осмотр. ТП 20036 заменен перегоревший предохранитель 10кВ фВ.	кот/ 180 чел	180	0,1	2	-20, ясно	
РСК	ЮЯ ЭС	35	Лебединый - Водозабор с отп.Ленинский		13.02.18 10:25	13.02.18 10:36	0:53	13.02.18 10:36	0:53	ДЗ ст.	нет	у	Обесточены ПС Ленинский, Водозабор. Обход ВЛ без замечаний Осмотр ПС Водозабор: на уч. ШМ-35 (1СШ35-тр-рТ1) коронирование заснеженного оборудования (запах озона). / 15:10 нагрузка переведена на Т2, Т1 вывели в ремонт/ 16.02.18 с 14:00 до 16:34 произведена чистка шин с ограничением потребителей ПС Водозабор и Ленинский: 1500 чел/2МВт).	В.забор, кот, интернат/1520 чел	1520	2		-18, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	13.02.18 20:02	13.02.18 21:27	1:42	13.02.18 21:27	2:15	Ав. Откл.			часть с.Новицкое. Оп.39 (на РТП) отгорел шлейф фВ в сторону ТП-7054.	котельная,школа, д.сад/515ч.	515	1,3	11	-15, ясно	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	14.02.18 17:07	14.02.18 17:40	0:24	14.02.18 18:46	0:24	"земля" от КУ			с.Спасское. Включен с "землей". В 17:58 отключено КТП-3061, на вводе 10 кВ повреждение опорного изолятора и предохранителя ф.А. Устранено.	нет / 92чел	92	0,3	7	-8, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	14.02.18 23:30	14.02.18 23:30	0:31	14.02.18 23:30	0:31	ПНДЗ, ИМФ ф.В-58,1км.	у		Лвл=86,15км.	нет	0	0	0	-6, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	15.02.18 10:28	15.02.18 12:18	0:43	15.02.18 12:18	0:43	"земля" от КУ			с.Меркушевка, Дмитриевка. На оп.16 сняли птицу.	школа, д/с, котельная / 717чел	717	0,2	7	-5, ясно	

РСК	Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	15.02.18 12:06	15.02.18 12:06	2:31	15.02.18 12:06	2:42	Давыдовка: НЗЗ, АПВ не раб. Славянка: ПНДЗ, АПВ усл.	у	у	На ПС Давыдовка АПВ не работало, ИМФ ф.В 55,4км. На ПС Славянка АПВ усл, потребители не обеспечивались. Произведен обход: в пр.оп.202-203 и 204-205 обрыв грозотроса в середине пролетов. С 15:28 до 17:33 выводились в ремонт ВЛ-110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №1,2 с погашением Хасанского района (32500 чел., 39,5 МВт) для демонтажа поврежденного грозотроса в пр.оп.202-205. 19.02.18 проверка РЗА: на ПС Давыдовка залило реле блокировки в цепях АПВ В-110 Славянка №1, устранено		нет	0	0	0	-10, обл
РСК	Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	5	15.02.18 14:22	15.02.18 14:23	3:43	15.02.18 14:23	3:43	ав.откл.	ну	у		водозабор / быта нет	0	0,1	2	-10, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Березовка 110/6	16	15.02.18 15:16	15.02.18 16:39		16.02.18 14:35		МТЗ	нет	ну	с.Березовка. Запитано от резерва кроме 5 ТП (соц.знач. и быта нет). В 17:17 запитано кроме ТП-2156 (без нагрузки). В 18:51 выделен участок КВЛ-6 от оп.11 до ТП-2068, без нагрузки. Восстановлена концевая муфта ТП-2068.	ф.21, ф.8	школа, д/с / 450чел	450	0,65	15	-20, обл
РСК	Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	15.02.18 17:30	15.02.18 17:32	0:00	15.02.18 17:32	0:00	МТЗ	ну	у		котельная, школа, водозабор / 482чел	482	0,5	18	-5, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	16.02.18 1:37	16.02.18 2:11	5:37	16.02.18 2:11	5:37	МТЗ		у	с.Кроуновка	школа, котельная/700ч.	700	0,5	8	-17, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	16.02.18 23:58	17.02.18 0:31	5:19	17.02.18 2:35	6:42	МТЗ	ну	нд	п.Лозовый. Включен до РЛ-1 оп.109/1, без ТП-7310. В 2:35 включен полностью, в пр.оп.109/29-109/30 сняли ветку с проводов.	насосная, школа / 644чел	644	0,7	11	-8, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	17.02.18 4:58	17.02.18 5:11	0:29	17.02.18 5:11		МТЗ		у	с.Перезовное.	котельная, насосная, школа / 340чел	340	0,3	3	-10, ясно	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	3	17.02.18 9:45	17.02.18 12:05	0:58	17.02.18 18:33	0:58	МТО	ну	ну	Лвл=21,3км. с. Славинка с. Зеленовка. Вкл. в 10:45 (ч/з 1час) до РЛ-7 оп.31, запитано 4 ТП (в т.ч. соцзначимые). В 12:05 оставшиеся потребители запитан от ф-10 ПС Хвалынка. В пролете оп. №161-162 упавшее сухое дерево под проводами (есть точки подгара) без повреждения провода. Включен отключенный участок в 18:33.	ф-10 ПС Хвалынка	котельная, насосная / 525 чел	525	0,3	9	-13, пасм.
РСК	Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	СВ-10	17.02.18 9:46	17.02.18 10:31	1:20	17.02.18 10:31	7:13	МТЗ		у	При включении по ТМ ранее отключившегося от МТО ф-3, обесточена 1СШ-10кВ. Вкл. без ф-3 /вкл. в 12:05/. По СВ-10 проверка РЗА, замечаний нет. По В-10 ф.-3 завышена уставка по времени. Устранено.		1722 чел	1722	0,77	27	-13, пасм.
РСК	Ам.ЭЭС	35	Серышево - Верное		17.02.18 11:10	17.02.18 11:36	1:11	17.02.18 18:22	1:11	КУ "земля"			Обесточена ПС Верное, запитана от резерва. Обрыв провода оп. №74 ф.-В в лодочке. Устранено.	ВЛ-35 Державинка-Верное	4 котельные, 5 школ, в/н башни, 4 д.сада / 1000 чел	1000	0,2		-17, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		17.02.18 15:42	17.02.18 16:28	0:53	17.02.18 16:32	0:53	Наход: ДЗ-Эст., ускорение. ИМФ ф.-А 77,8 км	ну	у	Одновременно откл. ВЛ-110 Промысловка - С-55 (НЗЗ 2ст, АПВ ну). Обесточены ПС-110 Волчанец, вед. ПС С-55; ПС-35 Гайдамак, 1/2 Связь. На вед. ПС-110 С-55 разрушение изолятора ОД-110 Т1 в сторону РШ-110 (блинк. ДЗТ Т1, В-110 в сторону ПС Находка и ПС Промысловка не отключались), ОД-110 Т1 вывели из схемы. В 16:28 (ч/з 46 мин) вкл. ВЛ-110 Находка - Волчанец - С55, запитана ПС Волчанец, Связь, 1/2 Гайдамак, вед. С-55 (5000 чел/9,1МВт). В 16:32 (ч/з 50 мин) оставшиеся потребители ПС Гайдамак переведены на Т2 (от ПС Волчанец). В 16:37 на вед. ПС Промысловка включен В-110 С-55, транзит замкнут.		6780 чел	6780	11,6		-6, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	18.02.18 9:22	18.02.18 9:30	0:02	18.02.18 9:30	0:02	МТЗ		у		котельная, дс, школа / 560 чел	560	0,3	6	-13, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	18.02.18 13:35	18.02.18 14:51	0:15	18.02.18 14:51	0:15	МТЗ		у	Повреждение на вед.отпайке	котельная / 820 чел	820	0,5	9	-6, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	18.02.18 21:55	18.02.18 23:19	0:00	18.02.18 23:19	0:00	КУ "земля"			с.Синий гай, Искра, Майское. В 21:57 включено 3 ТП из 12-ти. Оп.85 обрыв вязы провода Ф-А. Устранено, потребитель запитан полностью.		школ, д.сад, котельная, психдиспансер / 831 чел	831 чел	0,3	12	-7, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	19.02.18 4:15	19.02.18 4:52	0:31	19.02.18 4:52	1:05	МТЗ		у	с. Глуховка.	нет / 350 чел	350	0,3	7	-19, ясно	
РСК	Прим.ЭЭС	35	Марьяновка	СВ-35	19.02.18 18:20	19.02.18 18:33	1:07	19.02.18 18:33	1:07	МТО	запрет	у	Обесточена ПС Марьяновка (Т1 в работе, Т2 в резерве). РПВ успешно. Осмотр ПС без замечаний. 20.08.17 произведен осмотр ВЛ 35 "Марьяновка-Яблоновка", пр 68-69 (под ВЛ) спящее дерево (несанкц.спил), провода ВЛ без повреждения. Сообщено СБ, ОВД.	школа, котельная / 354 чел	354	0,14	7	-7, ясно	
РСК	Прим.ЭЭС	110	Новопокровка - Роцино		20.02.18 12:09	20.02.18 18:36	1:35	20.02.18 18:36	1:35	НЗЗ 2,3 ст	ну	нд	Обесточены ПС 110 Роцино, Глубинная, Восток и ПС 35: Измалиха, Незаметное (производство), Незаметное (быт). Пр.оп.24-25 падение дерева, обрыв провода ФС. (следов сторон.возд.нет). ВЛ выведена в ремонт (15:08). /Котельные запитаны от ДГ; пр.оп.24-25 провод опущен, срощен. При подъеме на опоры произошел разрыв в месте соединения/. В 18:20 АВР завершены, в 18:36 ВЛ введена в работу, потребители запитаны.		11 МВт/11498 чел	11498	11		-11, ясно
РСК	Ам.ЭЭС	10	РП Семеновка	3	20.02.18 15:42	20.02.18 17:16	0:11	20.02.18 17:16	1:07	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 20-21 убрано дерево, провода ВЛ без повреждений. (несанкц.спил. Сообщено СБ, ОВД).	нет/212 чел	212	0,1	4	-14, облачно	

РСК	Прим.ЮЭС	6	ХФ3 35/6	3	20.02.18 15:45	20.02.18 15:58	0:11	20.02.18 15:58	0:11	МТЗ	у	у	Осмотр на 22.2.18.	в.канал/ 13 чел	13	0,01	2	-7, ясно	
РСК	Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	19	20.02.18 16:11	20.02.18 16:11	0:11	20.02.18 16:11	0:11	МТО	у	у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	-15, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	20.02.18 23:02	21.02.18 1:40	0:11	21.02.18 22:19	0:11	МТЗ	ну	ну	В 1:40 включен до РЛ-3, запитано ЗТП (0,12 МВт). В 2:56 запитано еще ЗТП. В 7:52 включен без ТП "п/з Верхняя" (на ДГ). При прохождении низового пала в пр.оп.104-111 (участок РСК) сгорели 8 дерев.опр (оп.106 подгорела, устояла; остальные сгорели, висят на проводах). Устранено, все включено в 22:19, схема восстановлена	школа, 2 п/з (есть ДГ) / 125 чел	125	0,17	7	-5, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	21.02.18 0:33	21.02.18 0:58	0:00	21.02.18 6:55	0:00	МТО	ну	ну	Включен до оп.161, запитано 41 ТП (из 54ТП). В 6:55 включен без 10 вед.ТП. Повреждение на вед отпайке (в 11:20 включены 7 вед.ТП, остается обесточено 2 вед.ТП "Амелянов" и ТП "Сирояма". 22.02.18 в 17:20 вед. ТП "Амелянов" запитано. Остается отключено вед. ТП "Сирояма", на вед. отпайке сгорели две деревянные опоры №7, 9)	школа, котельная-2, насосная-2 / 140 чел	140	1,7	54	-7, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	21.02.18 1:00	21.02.18 1:36	0:02	21.02.18 12:05	0:02	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч. без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Оп.85-00/44 заменен поврежденный изолятор, схема восстановлена.	ф.77	котельная, дс / 600 чел	600 ЛИУ	0,2	6	-15, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	6	21.02.18 6:40	21.02.18 10:10	0:58	21.02.18 10:10	0:58	"земля" от КУ			Оп.101 устранен обрыв вязки, ф8.		котельная, школа / 1039 чел	1039 ЛИУ	0,4	17	-18, ясно
РСК	Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	2	21.02.18 12:50	21.02.18 13:23	12:12	21.02.18 15:04	12:12	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР 19-02/05 (ост ЗТП РСК (60 ч.домов)+ 6 вед ТП), вкл в 15:04. Повреждение на ведомственном участке.		школа, скаж, кот / 2800 чел	2800 ЛИУ	0,9	14	-15, облачно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Верхняя полтавка 35/10	14	21.02.18 13:52	21.02.18 15:49	0:29	21.02.18 15:49		МТЗ	ну	ну	Оп 5/1 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов.		школа, д/с, кот, адм, больн / 200 чел	200	0,1	5	-15, облачно
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	21.02.18 14:47	21.02.18 14:47	0:10	21.02.18 14:47	487:34	МТО	у	у	работниками РЖД спилено дерево, при падении касание провода. Провод не поврежден	нет	0 ЛИУ	0	0	-14, облачно	
РСК	Ам.ЗЭС	6	Украина 35/6	В-6 кв Т1,Т2	21.02.18 19:10	21.02.18 19:41	5:57	21.02.18 19:41	5:57	МТЗ	у	у	Т1, Т2 работают в параллель (одна сш-35 кв. одна сш-6 кв). Осмотр: ф.4 (вед) не откл, бл МТО. 22.02.18 по ф.4 заменили катушку отключения	в/ч быта нет	0	2,7		-15, облачно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	22.02.18 9:09	22.02.18 9:17	0:01	22.02.18 9:17	0:01	Ав. Откл.	у	у	с.Новожаатово	нет/450ч.	450	0,1	7	-15, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	22.02.18 12:01	22.02.18 13:33	4:33	27.02.18 16:37	4:33	МТЗ	ну	ну	часть г.Биробиджан.В ТП 15 заменили выключатель нагрузки бкв., выделен участок КЛ от ТП6 до ОП 72-00/22 (без нагрузки). 23-26.02 работы не вели. 27.02.18 устранено.	ф.280 Центр	5 кот., д.сад, КНС/700ч.	700	0,7	13	-15, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		22.02.18 12:41	22.02.18 12:41	1:42	22.02.18 12:41	1:42	МТО, ИМФ -34,2 км ф.А,В	у	у	Лвл=62,58км. В 13-08 произведен осмотр ПС Троица, ПС Краскино замечаний нет. Выполнен осмотр отпайки на ПС Троица (8,8 км. в зоне показания прибора)-замечаний нет. 23.02.18 полный обход без замечаний	нет	0	0	0	-1, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	22.02.18 18:41	22.02.18 18:42	0:23	22.02.18 18:42	0:23	МТЗ	у	у	г.Артем	нет	0	0,1	5	0, пасм.	
РСК	ЭС ЕАО	35	Кимкан - Двуречье с отп. Известковая		22.02.18 19:10	22.02.18 20:55	0:03	23.02.18 15:03	0:03	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Известковая, обеспечен резерв. Повреждение на уч.Кимкан-Известковая. 23.2.18 при обходе в пролете ОП 46-47 обнаружено спиленное дерево, провод не поврежден. В 15:03 замечание устранено, схему привели в исх. состояние.	ф.201 ПС Двуречье	1950ч.	1950	0,95	16	-12, обл.
РСК	ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	285	23.02.18 23:00	23.02.18 23:00	0:00	23.02.18 23:00	0:00	МТЗ	у	у	Повреждение на вед ТП-76.	нет	0	0	0	-16, облачно	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	23.02.18 23:00	23.02.18 23:00	0:01	23.02.18 23:00	0:01	МТЗ	у	у	Повреждение на вед ТП-76.	нет	0	0	0	-16, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	24.02.18 10:03	24.02.18 11:19	0:31	24.02.18 15:45	0:31	ав.откл.	нет	ну	с.Соловей Ключ. Лвл=6,4км. В 11:19 включен до РЛ-3 запитано 21 ТП. На оп.103 повреждение изоляторов по 2 фазам. Устранено.	больница, насосная / 200чел	200	1,2	38	-9, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	24.02.18 10:18	24.02.18 10:40	0:40	24.02.18 10:40	0:40	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.	в/ч, т/б Мухинка / 100чел	100	0,14	12	-18, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	24.02.18 13:25	24.02.18 13:58	0:00	25.02.18 1:17	0:00	МТЗ	нет	нет	г.Большой Камень. В 13:58 включен до РП-80006 (без 9ТП). В 15:35 включен без 2-х вед.ТП. Повреждение сторонней организацией при проведении земляных работ двух КЛ-бкВ м/ду оп.38/67 и оп.38/68 (переход под ж/д). Сообщено в СБ, полицию. Смонтирована каб. вставка 4м. и две соед. муфты по КЛ №1, в 1:17 включен, весь потребитель запитан. 25.2.18 смонтирована кабельная вставка 50м, 2 муфты, испытано и включен полностью в 19:40 по нормальной схеме.	котельные / 860чел	860	0,9	30	-7, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	25	24.02.18 15:22	24.02.18 17:19	0:01	24.02.18 21:59	0:01	МТЗ	ну	ну	согласующий тр-р 10/бкВ: обесточены ф.1 (запитан от резерва в 17:19), ф.2 (запитан от резерва в 17:21). Произведены испытания согласующего тр-ра, шинного моста бкВ, КЛ 10кВ ф.25 - замечаний нет. Проведена регулировка привода в 10кВ ф. 25. В 21:59 включен успешно	ф.8 ПС Мелькомбинат, ф.4 ПС Новоникольск	нет / 630чел	630	0,1	4	-6, обл
РСК	Прим.ЦЭС	10	Тимирязева 35/10	8	25.02.18 10:37	25.02.18 11:38	2:05	25.02.18 16:40	2:05	"земля" от КУ			с.Воздвиженка. В 11:38 включен до РС-179/46, без 6 ТП. В 12:18 включен без 3-х ТП. В 14:11 включен без ТП-1066, повреждение ОПН по ф.С. Заменен	нет / 1500чел	1500	0,4	20	-14, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	26.02.18 11:36	26.02.18 11:36	2:49	26.02.18 11:36	2:49	МТО	у	у	Повреждение на вед. ТП-3113.	нет	0	0	0	-15, ясно	

РСК	Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	6	26.02.18 11:37	26.02.18 13:09	0:06	26.02.18 18:03	0:06	МТЗ	ну	ну	После успешного РПВ появилась "Земля" по ф-В, отключен от КУ. Обесточен п.Горный, Большие Ключи, Хвищанка. В 13:09 включено без с. Хвищанка (3 ТП). В пр.оп. №339-340 спил дерева не установленными лицами, обрыв провода ф-А, оп. №339 погнута траверса (сорваны провода с изоляторов ф.-В и С), оп. №341 поврежден изолятор. Сообщено в полицию, СБ. В 18:03 устранено и всё включено.	Котельная-2 Школа-3 / 322 чел	322 ЗИУ	0,1	7	-15, ясно	
РСК	Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	26.02.18 13:58	26.02.18 14:44	0:08	26.02.18 16:58	0:08	КУ "земля"			п.Архара, Черноберёзовка, Грибовка. В 14:23 вкл. 7 ТП. Вкл. до ЛР-919, запитаны все потребители. Обесточен участок без потребителя. Заменён изол. оп. №320/96, участок включен.	интернат, школа, детсад, котельная / 904 чел	904 ИИУ	0,2	16	-10, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	26.02.18 16:14	26.02.18 19:38	0:08	26.02.18 23:22	0:08	МТЗ	ну	ну	с.Николаевка. Возгорание в ТП-699 1Т (250кВА), с 16:25 до 17:20 потушено пожарными. В 17:34 (ч/з 1ч 20 мин) запитано 10ТП (в т.ч. 4 котельн.). В проходном ТП-699 восстановлена шина б\В и В\Н в трансформаторной яч. №6, запитан потребитель. Обесточено только ТП-699 (четыре 8-ми кварт. дома, суд). В 19:30 из г.Биробиджан выехала машина с трансформатором для замены. В 23:22 трансформатор заменен, все включено по нормальной схеме.	4 котельных, больн, школа, очистные, дс / 4250 чел	4250 ЗИУ	1,6	32	-6, ясно	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Уссури 35/10	6	26.02.18 18:59	26.02.18 19:00	0:09	26.02.18 19:00	0:09	МТЗ	ну	у	с.Донское. Вкл. по ТУ. Осмотр, замечаний нет.	насосная / 300 чел	300	0,1	2	-11, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	27.02.18 10:20	27.02.18 12:45	0:00	27.02.18 14:43	0:00	КУ "земля"			часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоереное. Вкл. без 3-х ТП. Срвы изолятора оп №33/1. Устранено и всё включено.	нет / 711 чел	711 ИИУ	0,3	11	-14, ясно	
РСК	Ам.ЭЭС	35	Мухино - Воскресеновка		27.02.18 14:18	27.02.18 17:49	0:00	27.02.18 17:49	0:00	КУ "земля"			Лвл=53,3км. Обесточена ПС Воскресеновка. Сторонними неустановленными лицами спилено дерево в прол. оп. №406-407, срвы провода с изоляцией оп. №406 ф.-С. Сообщено СБ. Устранено.	с.Воскресеновка, Аносово, 680 чел	680 ЗИУ	0,25	12	-10, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	ЦРП-11	15	27.02.18 14:45	27.02.18 15:07	0:00	27.02.18 15:07	0:00	ав.откл.		у	Одновременно авар.откл. вед. ф.-20. Обесточена 2СШ-10кВ ЦРП-11. Вкл. без вед. ф-20 (на повреждении). 28.02.18 проверка РЗА без замечаний, устранена мех.неисправность привода вед.ф.20.	п.Хурба., котельная, аэропорт / 50 чел	50	0,9		-10, ясно	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	6	27.02.18 15:33	27.02.18 16:24	1:34	27.02.18 18:23	1:34	МТЗ	ну	нд	п.Горный, Большие Ключи, Хвищанка. Включено до РЛ-39 оп №256, запитано без 3-х ТП. Обнаружено спиленое дерево на проводе пр оп. №337-338 (провод не поврежден), сообщено в полицию. Виновные задержаны. Устранено и всё включено.	Котельная-2 Школа-3 / 322 чел	322 ЗИУ	0,1	7	-5, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	22	28.02.18 11:08	28.02.18 12:02	5:16	28.02.18 12:02	5:16	МТЗ		ну	Повреждение на вед. КТП	быта нет	0	0,1	1	-6, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	28.02.18 21:18	01.03.18 13:53	0:51	01.03.18 13:53	2:17	МТЗ	ну	ну	Лбаза=90км. с.Челны, с.Сарапульское. в 22:10 бригада СРЭС выехала с ПС 35 кВ Фёдоровка (проводились замеры). В 05:36 включен до Р-18, запитано ТП-1418(РСК)- с.Сарапульское. Обесточен п.Челны, 5 ТП (2РСК, 3 вед.). В 7:00 организована доп. бригада.В пр. оп. 136-137 падение дерева (без сторон возд), перекрытие двух фаз, срвы изолятора ф. А оп.136. При подготовки раб. места излом колонки изолятора ф. А Р-49 оп. 145. В 10:22 оп. 146 заменён повреждённый изолятор ф.А, в 11:36 допущена бригада на ремонт Р-49. В 13:21 заменен подвижной контакт ф. А Р-49. В 13:53 схема восстановлена, все запитано	нет / 117 чел	117 ИИУ	0,1	6	-8, облачно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	28.02.18 21:27	01.03.18 0:10	0:46	01.03.18 2:11	2:59	КУ "земля"			часть с.Корфовка, часть с. Алексее-Никольск. В 21:57 запитано 1ТП. В 00:10 запитаны потребители от ф-3 ПС Ал.Никольск, кроме аб. оттайки Угольный разрез. В 02:11 запитана аб.оттайка Угольный разрез, на оп.91 заменен разрушенный изолятор.	ф-3 школа, котельная, П/З Орлика / 200 чел	200	0,1	4	-5, пасм	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	28.02.18 22:56	28.02.18 23:05	0:14	28.02.18 23:05	0:14	МТО		у	часть с.Гвоздево. Осмотр до 7.03.18.	Телефонная станция / 310 чел	310 ИИУ	0,2	7	-2, н/б снег	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	01.03.18 0:50	01.03.18 0:51	4:31	01.03.18 3:10	4:31	КУ "земля"			с. Прохладное, п. Южный, с.Шмидтовка. Включен по ТМ, для отыскание прибором КВАНТ. В 03:07 на КТП 5059 демонтировано ограждение воздушного ввода (выполнено из металлической сетки, спишло и ветром приблизило к фазе).	котельная / 370 чел	370 ИИУ	2,1	27	-2, н/б снег, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	01.03.18 3:05	01.03.18 3:10	1:17	01.03.18 3:10	7:56	МТО		у	с.Халидон, Светлое.	котельная / 1293 чел	1293 ЗИУ	0,8	21	-6, н/б снег, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	68	01.03.18 3:57	01.03.18 3:57	0:12	01.03.18 4:40	0:12	МТО		нд	Повреждение на вед.уч-ке	АВР по ф-69 у потребителя.	нет	0	0	0	-2, снег
РСК	Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	01.03.18 5:53	01.03.18 5:57	0:15	01.03.18 5:57	0:15	МТО		у	с.Халидон, Светлое. Осмотр, замечаний нет.	котельная / 1293 чел	1293 ЗИУ	0,8	21	-6, н/б снег, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	01.03.18 6:18	01.03.18 9:58	0:00	01.03.18 15:19	0:00	КУ "земля"			Лвл=41,7км. с.Береговое, Рыбачий. Включен без оттайки на пл "Дубни"(без нагрузки). Оп.278/54 обнаружено обрыв виазы верхнего провода. Устранено, все включено	котельная, насосная / 631 чел	631 ИИУ	0,3	6	-2, н/б снег	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	01.03.18 8:25	01.03.18 9:39	1:41	01.03.18 11:36	1:41	КУ "земля"			Включён без ТП-8022(РСК), повреждение опор. изолятора ф.В между РТП-10 и ТП-8022. Устранено, все включено	школа, д.сад, котельная / 827 чел	827 ИИУ	0,2	15	-10, облачно	

РСК	ЭС ЕАО	10	ЧТФ 35/6	80	01.03.18 12:24	01.03.18 13:23	0:32	01.03.18 13:23	0:32	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	больница, школа, дс, водозабор, котельная / 1650 чел	1650 ИИУ	0,8	8	-5, снег	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.349	01.03.18 12:49	01.03.18 15:24	0:36	01.03.18 15:24	0:36	МТЗ	у		Обход, замечаний нет.	в/ч, маяк / быта нет	0	0,01	2	+2, пасмурно	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	по ф.3 СП-3530	01.03.18 13:20	01.03.18 15:20	0:00	01.03.18 15:55	0:00	МТЗ	ну		Включен без 2ТП. В 15:55 включен полностью, произвели сушку проходных изоляторов в КТП№ 3538.	котельная / 320 чел	320	0,08	6	-3, снег, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	3	01.03.18 13:25	01.03.18 13:57	18:40	01.03.18 13:57	18:40	МТЗ	у			школа, котельная / 56 чел	560	0,3	12	-3, снег, ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	01.03.18 14:17	01.03.18 14:53	0:32	01.03.18 14:53	0:32	"земля" от КУ			Включен с "землей" для поиска. В 17:40 включен по норм.схеме. Повреждение на вед.КТП	нет / 150 чел	150	0,1	3	-5, снег	
РСК	Прим.ЭС	10	Хвалынка 35/10	1	01.03.18 14:20	01.03.18 14:21	0:50	01.03.18 14:21	0:50	МТЗ	ну	у	РПВ по ТМ	котельная, школа, дс, насосная / 794 чел	794	0,4	11	0, снег, ветер	
РСК	Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	6	01.03.18 14:29	01.03.18 14:36		01.03.18 14:36		"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.	п/з / 20 чел	20	0,1	4	-1, снег	
РСК	Прим.ЭС	10	Чкаловка 35/10	13	01.03.18 14:35	01.03.18 14:56	0:00	01.03.18 14:56	11:40	МТЗ	у			котельная, школа, больница / 2345 чел	2345	0,4	16	0, снег, ветер	
РСК	Прим.ЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10-Т2	01.03.18 14:35	01.03.18 14:58		01.03.18 14:58		без блинkerов	у		Обесточена 2сш-10 кв. При осмотре обнаружен ф.13 во включенном положении бл:МТЗ, В 10 Т-2 в отключенном положении блинkerов нет. Все включено успешно.	школа, дс, насосная, котельная / 656 чел	656	1,7	13	0, снег, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	110	СМР - КАФ	№2 (С-22)	01.03.18 14:45	01.03.18 14:47	2:17	02.03.18 0:01	2:17	МТО, ДЗ 1ст	выв		АПВ выведено по заявке для расчистки просеки. Обесточены 1СШ-110, 35, 6 кв ПС КАФ (АВР-6,35 на ПС КАФ не работает, т.к. работает по факту отключения тран-х выкл-а). На вед.ПС-35 М работа АВР усп. Через 2 мин на ПС КАФ вкл. СВ-6кВ, потребитель запитан. Наклон оп. №9 (ж/б, СК-22) в результате несанкц. работы подрядной орг-и «Восток Электросетевой» по выправке и обвалке данной опоры, обрыв грозотроса в пр.оп. №8-9, №9-10 (есть угроза отключения ВЛ 110 СМР-КАФ №1 С-21). Пострадавших нет. Сообщено в Сб. В 19:07 ВЛ-110 СМР - КАФ цепи №1,2 выведены в ремонт по неотложной заявке, потребитель запитали по сети 35 кв от ПС РЦ и СМР. В 20:44 работы по выправке опоры №9 окончены (демонтирован грозотрос оп. №8-10). В 23:01 ВЛ-110 цепь №1 включена под нагрузку. В 0:01 ВЛ-110 цепь №2 включена под нагрузку. Потребитель запитан по норм. сх.	ВЛ-110 СМР - КАФ №1 (С-21)	северный мкр-н г.Хабаровск / 13 900 чел	13900 ИИУ	13		-6, снег
РСК	Прим.ЭС	10	Чкаловка 35/10	13	01.03.18 15:12	01.03.18 15:47	1:09	01.03.18 17:02	1:09	МТЗ	ну	ну	Включен без 5 ТП. Оп.68 обрыв вязки ф.В. Устранено, все включено	котельная, школа, больница / 2345 чел	2345	1,2	17	0, снег, ветер	
РСК	Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	3	01.03.18 15:20	01.03.18 20:22	0:00	01.03.18 20:22	0:00	"земля" от КУ			В 16-04 запитано 3-ТП из 9-ти. В 20:22 включен полностью после ремонта шлейфа на РЛ-8, оп 84	котельная, насосная / 459 чел	459 ИИУ	0,2	9	0, снег, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	01.03.18 15:31	01.03.18 17:13	7:10	01.03.18 17:13	7:10	"земля" от КУ			Оп.67 обрыв вязки ф.В. Устранено	школа, дс, котельная / 831чел	831 ИИУ	0,3	11	0, снег, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	01.03.18 17:04	01.03.18 18:37	0:08	02.03.18 0:23	0:08	"земля" от КУ			Вкл. без ТП-6159, вкл. в 00:23, повреждение на вед. участке.	нет / 382 чел	382	0,2	10	-2, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	01.03.18 18:16	01.03.18 20:02	1:40	01.03.18 20:02	1:40	МТЗ	ну		На траверсе ТП-7056 поврежден изолятор ф.В. Устранено	нет / 231 чел	231	0,9	13	0, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Знамядворца 35/10	по ф.10 оп.202 РКЛ	01.03.18 18:30	01.03.18 18:30	0:19	01.03.18 21:10	0:19	МТЗ	нд		На х.х. (кольщующий). Обнаружено упавшее дерево в пр.оп.203-204, срыв провода с изоляторов в пр.оп. 203-208 (без стороннего воздействия). Устранено.	нет	0	0	0	0, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	01.03.18 18:47	01.03.18 20:22	0:23	02.03.18 0:09	0:23	МТЗ	ну		Выделен участок, обесточено ТП-7475. В 21:42 обнаружен обрыв проводов в пр 41/20-41/21. В 00:09 устранено, потребитель запитан полностью..	ХФЗ ф.3	2856	3,7	22	-2, ветер	
РСК	Прим.ЭС	10	Рождественка 35/10	8	01.03.18 18:50	01.03.18 19:21	0:04	01.03.18 19:21	0:04	МТЗ	ну	у		нет / 243 чел	243	0,1	2	-4, снег, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	1	01.03.18 19:02	01.03.18 19:04	0:04	01.03.18 21:05	0:04	"земля" от КУ			Потребитель запитан от резерва. В 21:05 снята ветка на оп. № 61 (на траверсе), фидер включен по нормальной схеме.	ф.7 Россия	быта нет	0	0,01	1	-4, снег, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	01.03.18 20:09	01.03.18 20:11	0:00	01.03.18 20:11	2:32	МТЗ	у			нет / 46 чел	46	0,1	2	-10, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	01.03.18 21:48	01.03.18 23:01	1:21	02.03.18 2:41	1:21	КУ "земля"			с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. Вкл. без 4-х ТП в п.Лесопильный. Повреждение изолятора Ф-С на опоре 106/188/35. Устранено.	хоспис, школа, котельная / 2623 чел	2623 чел ИИУ	1	11	-10, снег	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	02.03.18 0:15	02.03.18 0:16	0:07	02.03.18 0:16	0:07	ав.откл.	у		п.Новый.	нет / 46 чел	46	0,4	7	-8, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	02.03.18 1:28	02.03.18 1:31	0:12	02.03.18 1:31	0:12	МТО	у		часть быта г.Партизанск.	нет / 1460 чел	1460	2,5	15	-11, ветер	

РСК	Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		02.03.18 3:40	02.03.18 4:49	0:06	02.03.18 11:58	0:06	ДЗ 2ст. ИМФ 82км ф.-В.С.	ну	ну	Лвл=79,5км. Обесточены ПС Пластун и Черемшаны. На ПС Пластун обнаружен обрыв шлейфа на ВЧ заградителе фаза "С". ВЛ-110 включена в 4:49 в неполюфоном режиме. /В 6:55 выезд бр. (4 чел/2 ед.тех) из п.Дальнегорск. В 9:16 ВЛ выведена в ремонт (с обесточением потребителей Тернейского района. 2,5 МВт, 2930 чел.). В 11:58 АВР завершены, ВЛ включена в работу./.		Тернейский район, 2930 чел	2930 2ИУ	2,5		-9, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	02.03.18 7:35	02.03.18 9:03	1:13	02.03.18 9:03	1:13	МТЗ		у	РПВ усп по стиханию ветра.		Котельная, водонасосная, школа / 340 чел	340 1ИУ	0,5	8	-8, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сокольные 35/10	2	02.03.18 8:10	02.03.18 12:10	1:31	02.03.18 12:10	1:31	КУ "земля"			Лвл=33,3км, Лбаза=50км. В 8:50 вкл до оп.199 (без 11 ТП), вкл в 12:10. Оп.455 устранен обрыв вьзки фВ.		2 школы, 2 котельные, больница, скважина / 700 чел	700 3 ИУ	0,8	18	-15, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	02.03.18 8:15	02.03.18 8:28	0:00	02.03.18 8:28	0:00	МТО		у	часть с.Екатериновка.		нет / 120 чел	120	0,3	1	-9, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	02.03.18 16:55	02.03.18 17:45		02.03.18 20:10		КУ, земля			Пр.оп.26-27 обрыв провода фС техникой строительной организации "Стройнефтегаз", виновник на месте. Сообщено СБ, ОВД, Потребителю обеспечен резерв (кроме ЗТП). 20:10 повреждение устранено, вост.нормальная сх.	ф3	кот, насосн, школа/ 458 чел	458 1ИУ	0,9	9	-6, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Анисимовка-тяг 110/27,5/10	3	04.03.18 3:31	04.03.18 5:44	0:00	04.03.18 5:44	0:00	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		нет / 250 чел	250	0,1	5	-2, облачно
РСК	Ам.ВЭС	10	Касаткино 35/10	2	04.03.18 4:28	04.03.18 4:28	0:16	04.03.18 4:28	0:16	МТЗ	у		5.03.18 обход без замечаний		нет	0	0	0	-6, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	04.03.18 6:53	04.03.18 7:45	0:07	04.03.18 7:45	0:07	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 2017 чел	2017	1	9	-6, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	04.03.18 7:59	04.03.18 9:48	0:00	04.03.18 9:48	0:00	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 2017 чел	2017	1	10	-6, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	04.03.18 9:59	04.03.18 10:06	0:40	04.03.18 10:06	1:56	Ав. Откл.		у	Произведен осмотр. Пр.оп.70-71 снята ветка.		котельная/ 1156	1156	0,9	13	-2, обл.
РСК	Прим.ЗЭС	10	Ракитное 35/10	4	04.03.18 11:14	04.03.18 12:58	1:09	04.03.18 12:58	3:36	МТЗ	ну	ну	РТП-5089 убрана ветка.		больница/776ч.	776	0,3	5	-8, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	04.03.18 14:25	04.03.18 15:16	0:00	04.03.18 17:04	0:00	Откл.КУ "Земля"			В 15:16 вкл без ТП-2066, вкл в 17:04. ТП-2066 демонтирован поврежденный ОПН.		нет/100ч.	100	0,4	5	-3, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	04.03.18 14:34	04.03.18 17:11	0:00	04.03.18 18:00	0:00	Откл.КУ "Земля"			В 17:11 вкл без 4х ТП, вкл в 18:00. Повреждение на ведомственном ТП.		нет / 2017 чел	2017	1	10	-3, ветер
РСК	Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	05.03.18 9:45	05.03.18 10:03	1:23	05.03.18 10:03	2:59	МТЗ	ну	у	пгт Магдачи. Повреждение на вед.отайке		д.чад/6525ч.	6525	1	21	-12,ясно
РСК	Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	05.03.18 10:05	05.03.18 10:18	0:12	05.03.18 10:18	2:29	МТЗ	ну	у	пгт Магдачи. Повреждение на вед.отайке		д.чад/6525ч.	6525	1	21	-12,ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	05.03.18 11:39	05.03.18 13:05	2:02	05.03.18 13:05	2:02	МТО	ну	у	часть п. Лучегорск. Произведен обход, замечаний нет. В 13:05 включен успешно.		школа, д.сад/1000ч.	1000	1,6	7	-8, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	05.03.18 12:30	05.03.18 12:42	1:15	05.03.18 12:42	10:03	МТЗ		у	с.Новоаткотово.		нет/450ч.	450	0,1	7	-3, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	05.03.18 14:18	05.03.18 14:34	0:00	05.03.18 14:34	0:00	МТЗ		у	с.Степное.		школа/250ч.	250	0,3	5	-2, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 откл.реклоуз ер	05.03.18 15:15	05.03.18 18:22	0:05	05.03.18 18:22	0:05	КУ, земля			с.Зюевка, Чирки, Владимировка. Корфовская. В 17:25 вкл без 6ТП, вкл в 18:22. Повреждение на ведомственном ТП.		нет/368ч.	368	0,3	10	-8, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	05.03.18 18:12	05.03.18 19:29	1:03	05.03.18 22:35	1:57	Ав.откл.		ну	с.Камышовое. В 19:25 включили без оттайки на П/З Верхняя, вкл в 22:35. Оп.180 устранен обрыв вьзки.		школа, н/з/125ч.	125	0,1	7	0, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		05.03.18 19:09	05.03.18 19:09	0:15	05.03.18 19:09	1:55	Спасск: ТЗНП, АПВ усл., ИМФ-80км,ф.В. Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усл.	у		Лвл-70,5км. Осмотр без замечаний (пр.оп 20-40).		нет	0	0	0	-2, обл.
РСК	Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	06.03.18 4:32	06.03.18 8:33	2:14	06.03.18 8:33	3:54	Ав.откл		ну	В 6:05 вкл до СП609 (ост 8 ТП); в 6:54 вкл без 6ТП. Оп.204 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено, вост.норм.схема.	ПС Речная Ф5	школа, кот, атс/790 чел	790 2ИУ	0,1	11	-15, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	06.03.18 11:30	06.03.18 11:54	0:00	06.03.18 11:54	0:00	ав.откл.	нет	у	с.Екатериновка.		нет / 120чел	120	0,3	5	-6, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	06.03.18 11:45	06.03.18 12:01	0:00	06.03.18 12:01	0:00	МТЗ	нет	у	с.Ватское.		нет / 450чел	450	0,34	13	-15, обл
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	06.03.18 13:30	06.03.18 13:30	0:57	06.03.18 13:30	0:57	МТЗ		у	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка.		нет	0	0	0	-7, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	06.03.18 15:05	06.03.18 15:11	0:07	06.03.18 19:14	0:07	МТЗ			с.Мальшево, Сикачи-Алян. В пр.оп.125-126 на проводах дерево, несанкц. спил неустановленными лицами. Без повреждения проводов. Устранено.	ф.3	детдом, котельная, школа, д/с / 1460чел	1460	0,38	8	-15, обл
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	06.03.18 15:10	06.03.18 15:17	77:30	06.03.18 22:08	77:30	МТО			часть ф.Фокино. В 15:17 включен без ТП-82040 (20 частных домов). В ТП повреждение трансформатора Т1(5-400кВа). В 22-08 Т1 заменен. Схему привели в иск. состояние.		нет / 1200чел	1200	0,7	15	-8, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	06.03.18 20:58	06.03.18 21:32	0:00	06.03.18 21:32	5:35	МТЗ		у	с.Каленовка		котельная, 1019ч.	1019	0,6	10	-12, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	6	06.03.18 22:01	06.03.18 22:21	1:29	06.03.18 22:21	1:32	МТЗ	ну	у	ст.Среднебелая. На РТП 14-5 восстановлен шлейф ф.С		котельная, школа/нет	0	0,13	8	-16, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№1	07.03.18 0:46	07.03.18 1:30	0:08	08.03.18 3:53	0:08	ТЗНП			Обесточена 1СШ-35,6 кВ ПС Эгершельд. В 1:30 (ч/з 44м.) 1 СШ 35,6 кВ ПС Эгершельд перезапитана от ПС Русская. В 04:59 произведены испытания, определено повреждение по КЛ цепь №2 (2000м. от ПС Бурная. повреждение в муфте на Казанском мосту), кабель отсоединен. В 5:19 КЛ35 Бурная - Эгершельд №1 (цепь №1) опробована напряжением успешно. 8.03.18 повреждение устранено (установлено 3-и вставки, 6 соед. муфт). в 3:53 КЛ включена.	ВКЛ 35кВ Русская Эгершельд	3760ч.	3760	4,4	26	-6, обл.

РСК	Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	07.03.18 11:39	07.03.18 12:26	0:00	07.03.18 15:40	0:00	МТО	ну	ну	с.Гулик. Включен без 4-х ТП. В пр.оп.129-130 падение дерева на провода, несанкц. спил неустановленными лицами. Без повреждения провода. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		котельная, школа, д/с, больница, водоканал / 405чел	405	0,27	9	-13, обл	
РСК	Ам.СЭС	10	Протока 35/10	25	07.03.18 13:40	07.03.18 13:54	2:41	07.03.18 13:54	2:41	МТО	ну	ну	Повреждение на вед. участке.		очистные / 300чел	300	0,83	4	-14, облачно	
РСК	Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	07.03.18 14:17	07.03.18 14:28	0:42	07.03.18 14:28	0:42	МТЗ-1	ну	у	п.Новобурейский. Повреждение на вед. ТП.		школа, водозабор, д/с / 3640чел	3640	0,75	25	-14, облачно	
РСК	Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	07.03.18 14:18	07.03.18 14:29	1:19	07.03.18 14:29	24:53	МТЗ-1	ну	у	с.Николаевка. Повреждение на вед. ТП.		котельная, д/с, пост ГИБДД / 859чел	859	1,2	13	-14, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Заводская - Угловая		07.03.18 20:20	07.03.18 20:45	0:06	07.03.18 23:20	263:09	"земля" от КУ			Лвл-3,6 км. Обесточена ПС Угловая. 22:08 произведен обход, замечаний нет. В 22:20 ВЛ опробована напряжением успешно.. В23:20 ВЛ включена в работу, "Земля" самоустранилась	ВЛ-35 Спутник-Угловая	4340чел	4340	14	56	-5, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		08.03.18 11:21	08.03.18 11:37	0:40	08.03.18 11:37	96:07	1ст НЗНП, ИМФ ф.-В 17,9км.	ну	у	Лвл=6бкм. Обесточивались ПС-110 Ср.Белая, Некрасовка, ПС-35 Березовка, Заречная, Лохвицы, Петропавловка. Осмотр ВЛ, замечаний нет.		14285 чел	14285 1ИУ	6,8		-11, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Чугуевка 220/110/35/10	T1	08.03.18 11:25	08.03.18 11:25	1:04	08.03.18 17:55	4:01	ДЗТ, МТЗ 2ст	ну	у	T1, T2 работали в параллели (нормальный зимний режим). По T1 произведен осмотр ОРУ-110/35 и В-10, замечаний нет. Попытка включить T1 не успешна. T2 работает с перегрузом 7,7% (температура верх. слоёв масла +37гр), вводить ограничения не требуется. В 15:44 на T1 допущена бригада СРЗАИ, обнаружена неисправность блока ДЗТ T1 (ДЗТ вывели из работы), в работе остаются защиты: МТЗ и ГЗ. В 17:55 T1 включен в работу под нагрузку. 15.3.18 8:05 введена в работу ДЗТ после замены блока.	T2	нет	0	0	0	0	-6, снег
РСК	Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С-55		09.03.18 1:25	09.03.18 1:25	0:02	09.03.18 1:55	27:40	Промысловка: НЗЗ 2ст, С-55: 6/6	ну	у	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита.		нет	0	0	0	-9, обл	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	1	09.03.18 1:29	09.03.18 1:35	1:18	09.03.18 1:35	1:18	МТЗ	нет	у	с.Ново-Георгиевка, Фадеевка.		школа, котельная / 285чел	285 1ИУ	0,1	8	-15, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		09.03.18 2:11	09.03.18 2:53	0:08	09.03.18 2:53	0:08	Находка: НЗЗ 2ст. С-55: не отключен.	ну	у	ИМФ ф.С 58,7км. (Лвл=49,54км). Одновременно откл. ВЛ-110 Промысловка - С-55 (со стороны ПС Промысловка). Обесточены ПС Волчанец, Гайдамак, 1сш-35/бкВ ПС Связь, вед. ПС С-55. В 2:53 на ПС С-55 отключен В-110 Промысловка и включена ВЛ-110 Находка-Волчанец-С-55, все потребители запитаны.		6560чел	6560 3ИУ	12,8	126	-9, обл	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С-55		09.03.18 2:11	09.03.18 2:11	0:00	09.03.18 17:55	19:50	Промысловка: НЗЗ 2ст, С-55: не отключ.	ну	нд	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. В 16:20 обнаружено: на оп. №20 (транспозиционная), разрушена распорная гирлянда изоляторов Ф "С" (средняя), шлейф провис и касается тела опоры. В 17:02 допущена бригада для устранения повреждения. В 17:55 устранено и ВЛ включена в транзит.		нет	0	0	0	-9, обл	
РСК	Хаб.ЦЭС	35	Южная – Ракитное	T-47	09.03.18 11:49	09.03.18 11:49	0:11	09.03.18 11:49	0:11	ДЗ 2ст	у		Произведён осмотр всей ВЛ-35 Т-47 и ВЛ 35 Ракитное-Водозабор Т-48, замечаний нет.		нет	0	0	0	-13, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	16	09.03.18 12:35	09.03.18 18:05	0:54	09.03.18 18:05	0:54	МТО	нет	ну	В пролёте оп. №6-7 обрыв 2-х проводов ф.-А,С, в пролёте оп. №7-8 обрыв ф.-С, оп. №10 сорван изолятор ф.-С при падении на ВЛ трёх деревьев (повалены бульдозером стороной организации ООО СМК-ДВ при проведении дорожных работ). Сообщено в полицию, СБ. Устранено.		нет / с.Ракитное, 30 чел	30	0,02	1	-13, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	09.03.18 14:24	09.03.18 17:32	0:00	09.03.18 17:32	20:22	МТЗ	нет	ну	Лвл=9км, от базы 70км. с.Вознесенское. Включен успешно после осмотра, повреждений не обнаружено. 10.3.18 повторный осмотр-пр.оп. №1-01/38 - 39 провис провода фВ, устранено 12.3.18.		нет / 200 чел	200	0,03	5	-10, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Липовцы 110/35/6	10	09.03.18 14:32	09.03.18 18:45	1:15	09.03.18 18:45	4:21	КУ "земля"			Лвл=26,8км. с.Липовцы, Владимировка, Поселовка, Галенки. В 14:52 запитано ЗТП (без БТП). Обнаружен обрыв провода на оп. №102 в сторону оп. №103 (без стороннего воздействия). Устранено.		школа, котельная / 608 чел	608 2ИУ	0,4	9	-8, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	09.03.18 14:35	09.03.18 14:50	1:59	09.03.18 20:14	16:24	МТЗ	нет	ну	Лвл=10,4км. п. Иннокентьевка, п. Сахаровка. Вкл. без оттайки на Остров безТП-9 и ТП-11 (30 частных домов). В 18:19 обнаружен обрыв вязы оп. №6-1/22 ф.-А, падение провода на ф.-В. Устранено в 20:14.		насосн, котельн. / 1223 чел	1223 3ИУ	0,4	11	-10, ветер	
РСК	Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		09.03.18 14:58	10.03.18 0:08	1:07	10.03.18 0:08	1:07	КУ "перекос"			В 13:15 отключалась от МТЗ-2 ИМФ 33,9км ф.В (Лвл=46,7км). После успешного АПВ работала с перекосом ф.-В 6,6кВ. В 14:58 отключена самостоятельно персоналом МЭС. В 18:20 обнаружен расстрел изоляции оп.355, перебит провод ф.В в обе стороны. Сообщено в СБ. Устранено.		школа, детсад / 308 чел	308 1ИУ	0,2	6	-10, ясно	

РСК	Прим.ЭС	10	Богополь 110/10	2	10.03.18 9:59	10.03.18 15:42	0:24	10.03.18 15:42	0:24	КУ, земля			с.Зеркальное. Вкл в 10:05 до РЛ7 (работа с землей) запитано 4 ТП (без 8ТП летние базы отдыха, сейчас не работают). При отключении РЛ-7 (оп.161) произошел излом оп.изолятора ф"А" в сторону оп.162; доп. обнаружен срыв изолятора ф.с оп.125. Повреждения устранены (15:42), восст.норм.схема.	котельн. / 290 чел	290 ЛИУ	0,15	12	-20, облачно	
РСК	ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	10.03.18 11:31	10.03.18 12:11	0:35	10.03.18 16:13	0:35	КУ, земля			Вкл без отпайки 234/04, ост 5ТП. Пр.оп. 234-04/32-33 обрыв провода (экскаватором сторонней организации), виновник на месте. Сообщено СБ, ОВД). Устранено (16:13), восст.норм.сх.	кот, больн, кнс/4250 чел	4250 ЗИУ	1,4	31	-15, облачно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	10.03.18 13:08	10.03.18 14:22	0:19	10.03.18 18:24	0:19	МТО	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 18:24. Пр.оп. 220-221 (под ВЛ) упавшее дерево. (следов стороннего возд.нет)	школа, д/с/ 259 чел	259 ЛИУ	0,28	11	-9, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Находка 110/6	В-6 Т2	10.03.18 13:55	10.03.18 14:47	0:01	10.03.18 14:47	0:01	МТЗ			Обесточены потребители 2 сш бкв. Осмотр: ф17 (вед) не откл; блин нет, откл от КУ. В 14:36 2 сш поставлена на ХХ; в 14:47 под нагрузку, кроме вед. ф17 (заменено реле времени в цепях МТЗ, запитан от рез. в 16:10) и вед. ф19 (откл при включении (бл.Ав.откл, проверка РЗА без замечаний, вкл. в 15:15)).	7318 чел/ г.Находка.	7318 ЗИУ	15		-4, облачно	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	17	11.03.18 7:21	11.03.18 12:20	0:06	11.03.18 12:20	2:54	МТЗ	выв	ну	Ж.д округ г.Хабаровска. ПНС запитан по АВР от ф-34 ПС РЦ. Оп.8 срыв изолятора ф.с, схлест проводов. Устранено в 11:59, в 12:20 вкл в работу.	ПНС/ 538 чел	538	0,03	9	-15, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Восточная-тяг - Голубовка		11.03.18 10:37	11.03.18 10:37	18:46	11.03.18 10:37	18:46	Голуб: МТО, НЗЗ Зст, АПВ усп; Вост-тяг: НЗЗ Зст, АПВ усп	у		На ПС Восточная-тяг работа ОД КЗ 110 Т-1 (повреждение по 10 кВ). Сбоя в движении подвижного состава не было.	нет	0	0	0	-5,сно	
РСК	ЭС ЕАО	35	Благословенное - Самара	Т-115	11.03.18 13:45	11.03.18 13:45	2:43	11.03.18 13:45	2:43	МТО	у		Проникновение стороннего лица на ПС Амурзет. (Связь ВЛ 35 кВ Самара-Амурзет)	нет	0	0	0	-14, ясно	
РСК	Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо с отп.Селемджинск, Стойба, Драга-93	№2	11.03.18 16:10	11.03.18 16:21		11.03.18 18:12		ДЗ Зз, ИМФ 163 км фА,С	ну	ну	Обесточены ПС 110: Селемджинск (РСК); 1/2 вед ПС Албын, вед ПС Драга93. Через 11 мин запитана 1/2 ПС Албын, без ПС Селемджинск, Драга-93 (0,5 МВТ/ 18 чел). Пр.оп.493-494 падение дерева на ВЛ без повреждения эл. оборудования (работа подрядчика ООО "НЭМК" по чистке просеки). В 18:12 убрано упавшее дерево, ВЛ включена, потребитель запитан.	цель №1 Рудник Албын/ 18 чел	18 ЗИУ (Албын)	15		-8, облачно	
РСК	Ам.ВЭС	6	Новорайчиха 35/6	4	11.03.18 17:45	11.03.18 18:04		11.03.18 18:04		МТО	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.	кот, насосн/ 36 чел	36	0,3	1	-8, облачно	
РСК	Ам.ВЭС	6	А 35/6	11	11.03.18 22:46	11.03.18 23:59	1:03	12.03.18 1:25	1:03	КУ "земля"			г.Райчихинск. Вкл. до ЛР-57 без 4-х ТП. В 1:25 заменен изолятор оп. №59.	насосная / 2200 чел	2200 ЗИУ	0,5	13	-10, облачно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	12.03.18 8:37	12.03.18 11:40	2:46	12.03.18 11:40	2:46	КУ "земля"			Оп.208 снята проволока, под опорой мертвая ворона.	школа, кот, д/с/ 400 чел	400 ЛИУ	0,4	11	-17, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Партизан 35/6	17	12.03.18 10:40	12.03.18 11:30	54:40	12.03.18 12:25	54:40	Земля, КУ			Оп.45 снята проволока (касалась провода).	Ф-9 ПС Партизан	ТНС, д/с. / 2141 чел	2141 З УИК	1,2	16	-7, ясно
РСК	Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	12.03.18 12:16	12.03.18 12:16	0:00	12.03.18 12:16	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	-14, ветер	
РСК	Прим.СЭС	35	Уборка 35/10	В 35 Т2, В 10 Т1	12.03.18 13:56	12.03.18 15:59	0:00	12.03.18 19:07	0:00	Т-2: В-35 МТО, В-10 ав.откл., бл. перегруз; Т-1: В-10 ав.откл. бл.перегруз			Т1 и Т2 работали в параллель. На проходных изоляторах ТСН-2 следы перекрытия (ТСН-2 на отпайке ШМ-10). 15:59 на Т-1 принята вся нагрузка (перегруз Т-1 25%). 19:07 заменены прох.изоляторы, схема восстановлена.	Т1 кот, школа, д/с/ 5520 чел	5520 З УИК	1,7	55	-1, пасмурно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	12.03.18 14:26	12.03.18 14:39	0:00	12.03.18 14:39	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 149-150 обрыв нижнего провода (рядом следы сторонней техники); пр.оп. 150-151 спиленное дерево на проводах (осина); оп. 150 погнута траверса, поврежден Р-73. Сообщено СБ, ОВД. Виновник установлен. Повреждения устранены (15:45-21:35), схема восстановлена.	2 кот, д.сад / 1200чел	1200 З УИК	0,3	7	-3, пасмурно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	12.03.18 15:29	12.03.18 17:18	25:03	13.03.18 17:38	25:03	МТЗ	ну	ну	Лвл=34км. Вкл до РС 264 (без 3ТП), вкл в 17:33 до РС 263 (без 1ТП). В 18:11 РПВ ну, продолжен поиск МП. В 20:03 выделен участок без нагрузки, потребителю обеспечен резерв 13.3.18. 17:38 схема приведена в исходное состояние, на оп.152/259 по ф."А" и на оп. 152/255 по ф."А,С" заменены разрушенные изоляторы	ф1 нет/ 250 чел	250 З УИК	0,15	7	+1, пасмурно, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	12.03.18 18:39	12.03.18 22:48	1:12	13.03.18 1:08	363:05	Ав.откл	ну	ну	Лвл=20км В 21:40 вкл до оп.147 (без 27 ТП), вкл в 22:48 (без 18 ТП), вкл в 23:30 (без 10 ТП), вкл в 1:08. Повреждение на ведомственной отпайке.	кот/ 230чел	230 З УИК	0,8	40	+2, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	12.03.18 21:51	12.03.18 23:23	0:00	13.03.18 15:02	0:00	КУ, земля			часть п.Трудовое.В 23:23 вкл до ТП 5050 (без 6 ТП), вкл в 3:08 с выделенным уч.без нагрузки. Оп.154 (дер) повреждена траверса (упала на землю, следов стороннего возд.нет). Устранено.	кот/ 680 чел	680 ЛИУ	2	34	+3, пасмурно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	4	12.03.18 22:33	13.03.18 2:03	0:25	13.03.18 2:03	0:48	Ав.откл	ну	ну	часть с.Пожарское. ТП 2019 повреждение по 0,4 кВ (ф1 0,4 кВ схлест проводов в пр.оп.4-5 устранено).	нет/ 20 чел	20 ЛИУ	0,02	1	0, пасмурно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф5 реклоузер	12.03.18 22:40	12.03.18 23:08	0:49	12.03.18 23:08	0:49	Ав.откл	у		п.Орловка Тигровый.	нет/ 226 чел	226	0,1	3	+2, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	12.03.18 23:02	12.03.18 23:52	5:26	12.03.18 23:52	5:26	Ав.откл	у		с.Утесное. Осмотр до 16.3.18	кот/480 чел	480 ЛИУ	0,4	3	+2, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	13.03.18 5:25	13.03.18 5:30	1:34	13.03.18 13:40	1:34	КУ, земля			Вкл до оп.86 (без 5 ТП), вкл в 11:30 без 3 ТП, вкл в 13:40. Оп. 210 заменен поврежденный изолятор.	нет/ 20 чел	20	0,2	14	+2, пасмурно	

РСК	Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	13	13.03.18 7:18	13.03.18 7:18	0:00	13.03.18 7:18		Ав.откл	у		Планируется осмотр.	нет	0 ЗИУ	0	0	+1, ветер							
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Прим. ГРЭС - Бикин		13.03.18 13:16	13.03.18 13:44	0:25	13.03.18 17:24	0:25	ПримГРЭС - не откл; ПС Бикин - резервные защиты; ПС Лермонтова СВ 110 - ДЗ, АПВ усп			Исходная схема уч.сети 110 кВ соотв.нормальному режиму (разрыв на ПС Хор). Обесточивались 7 ПС 110 кВ и 2 ПС 35 кВ. По ПС Котиково: тр-р 1Т откл от МТЗ 110 (работа ОД КЗ); В-10 1Т не откл, бл МТЗ; ф6 - во включ.полож, блинк.нет; ф9- откл.положение, без блинк. (погашение 1 и 2 СШ 10кВ (0,8 МВт, 1420 чел). В 14:00 потребителям обеспечен резерв (от 2Т) кроме ф.6, 9 (550чел, 0,35 МВт). По ф6 пр.оп.6-7 (пересечение с ф9) на оп.6 обрыв вьзки фА, падение на провода фА,В ф9, провод перегорел. В 17:24 повреждение устранено, ф.6, 9 включены в работу. В 18:18 на ПС Котиково 1Т введен в работу, схема восстановлена.	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкое	47685 чел / Бикинский, Вяземский р-ны	54 УИК	19								0, облачно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	13.03.18 14:52	13.03.18 15:33	0:00	13.03.18 15:33	0:00	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственной оттайке.	250чел		0,1	3	+8, пасмурно							
РСК	Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	13.03.18 15:40	13.03.18 19:08	51:53	13.03.18 19:08	51:53	МТЗ	ну	ну	Лвл=2,5км, Лбаза=13км. Заменена неисправная катушка включения В-6 кв ф13; ТП 5050 следы перекрытия на ВН.	680 чел / котельная	1 УИК	2	34	+4, пасмурно							
РСК	Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	13.03.18 18:35	13.03.18 19:49	0:00	13.03.18 19:49	0:00	МТЗ	ну	ну	В 19:39 включен до РП 2091 (без 10 ТП), вкл в 19:49. Замечаний не обнаружено. Вкл после обхода.	кот. школа, д.сад / 870чел	1 УИК	0,6	14	0, неб снег							
РСК	Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	13.03.18 20:01	13.03.18 21:18	0:00	13.03.18 21:18	0:00	Ав.откл		у	14.03.18 обход без замечаний	колония, кот/ 290 чел	0 уик	0,8	4	+3, пасмурно							
РСК	Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	13.03.18 21:23	13.03.18 22:06	1:48	14.03.18 1:42	1:48	ЗЗ на отключение	ну	ну	Вкл до ТП2106 (без ЗТП), вкл в 1:42. ТП-2104 заменен поврежденный ТТ фС.	д/с/660 чел	660 ЗИУ	1	8	-1, снег							
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	13.03.18 23:11	13.03.18 23:22	0:10	13.03.18 23:22	0:10	МТЗ		у		школа, кот/1036 чел	1036 ЗИУ	0,5	14	0, ветер							
РСК	ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	14.03.18 11:35	14.03.18 13:59	1:50	14.03.18 16:56	20:09	Откл.КУ "Земля"			п.Желтый яр. Включен до ОП 98-11/1 (без нагрузки). На ОП 98-11/1 заменили изолятор	котельная, школа, д.сад./800ч.	800	0,1	11	-8, обл.							
РСК	Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		14.03.18 11:55	14.03.18 15:30	545:56	14.03.18 15:30	545:56	МТЗ, ИМФ-34км ф.А,В	ну	ну	Обесточена ПС Толбузино. Л вл-46,7км. В пролете опор 355-356 устранен слескт, произведена перетяжка провода	школа, д.сад/ 308ч.	308	0,6	6	-12, ветер							
РСК	Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	14.03.18 15:15	14.03.18 15:57	0:00	14.03.18 15:57	0:00	МТЗ	ну	ну	часть п. Лучегорск. В ТП-2087 убран кот	насосная/1723ч.	1723	72	4	+3, пасм.							
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	14.03.18 16:00	14.03.18 17:07	0:00	14.03.18 17:17	0:00	Откл.КУ "Земля"			с.Биджан, Степное. При поиске "Земля" самоустранилась. Повреждение в вед. КТП 140	школа, котельная/ 600ч.	600	0,5	14	-8, пасм.							
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	14.03.18 16:04	14.03.18 16:24	0:07	14.03.18 16:24	0:07	МТЗ		у	с.Монахино.	нет/ 250ч.	250	0,1	7	+5, пасм.							
РСК	Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	8	14.03.18 17:50	14.03.18 18:17	0:59	14.03.18 22:10	0:59	Ав. Откл.	выв	нд	в ЦРП-1 отключился выключатель бив питающего ф.8 от ПС Эльбан. п.Эльбан. СЭС РСК: В 18:17 включено все, кроме отходящего ф-10 (Ав.откл) оч. Сооружения, 0,25 МВт. 22:10 ф-10 включен, все потреб. запитаны. Повреждение на ведомств. КЛ-6 кв от ТП"КНС Ж" до ТП"КНС ОС".	оч.сооружения, КНС, больница/ 6500ч.	6500	1	16	-5, обл.							
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	14.03.18 23:02	14.03.18 23:45	4:14	15.03.18 7:15	4:14	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП 3071, повреждение КЛ 10кВ от РТП до ТП-3071 (30м), заменен на СИП.	2268чел / насосная, котельная	ЗИУ	1,5	27	+2, снег							
РСК	Хаб.СЭС	35	КСК - Индустриальная		15.03.18 7:03	15.03.18 7:03	0:04	15.03.18 17:52	2:32	Земля, КУ			ВЛ 35 кВ находилась на х.х. В пролете ОП 9-10 обрыв провода ф.С. Рядом обнаружены следы неустановленной техники. Сообщено в с.б., полицию. Повреждение устранено.	нет	0	0	0	-12, снег							
РСК	Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	10	15.03.18 11:03	15.03.18 14:50	0:06	15.03.18 19:10	1:11	Ав. Откл.			Обесточены: 1 ТП -КНС Ж (РСК) и 1 ТП КНС ОС (Вед). В 14:50 фидер включен без вед. ТП КНС ОС. Повреждение на ведомственном участке	оч. сооружения	0	0,25	2	-8, пасм.							
РСК	Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 откл. реклоузер на ОП 340	15.03.18 11:25	15.03.18 19:10	0:00	15.03.18 19:10	0:00	Откл.КУ "Земля"			отключено 2 аб. ТП (в/ч, маяк Гамов). Лвл-38км.Полный обход без замечаний.	в/ч/ быта нет	0	0,6	2	0, снег, ветер							
РСК	Прим.ЭЭС	10	Тереховка 110/10	1	15.03.18 12:52	15.03.18 13:52	0:31	15.03.18 13:52	0:31	Откл.КУ "Земля"			с.Гордечное. Повреждение на абонентской оттайке "освещение". 16.3.18 в 11:25 включена.	нет/140ч.	140	0,1	14	-2, ветер							
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	15.03.18 13:15	15.03.18 13:56	0:00	15.03.18 16:40	0:00	МТО			часть быта г.Большой камень. В 13:56 выделен головной участок от ПС Береговая-2 до ЦРП 102 (без нагрузки). На ОП 3 обрыв шлейфа. Устранено в 16:40, все включено	ф.35 ПС Береговая	3250ч	3250	0,6	5	-3, снег						
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	15.03.18 15:09	15.03.18 16:12	0:07	15.03.18 18:51	0:07	МТЗ		ну	с.Камышовое. В 16:12 включено ЗТП(большая часть нагрузки). В 17:15 отключился повторно.18:51 включен полностью, после проведения обхода и прекращения осадков, замечаний нет	нет/125ч.	125	0,1	7	0, снег, ветер							
РСК	Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	1	15.03.18 15:39	15.03.18 15:44	1:27	15.03.18 15:44	1:27	Ав. Откл.		у	с.Вл.-Александровское.	нет/ 240ч.	240	0,2	4	-2, снег							
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	15.03.18 17:15	15.03.18 18:51	1:25	15.03.18 18:51	1:25	МТЗ		ну	с.Камышовое. Ранее (в 16:12) был включен без 4-х 18:51 включен полностью, после проведения обхода и прекращения осадков, замечаний нет	нет/ 125ч.	125	0,1	7	-1, ветер							
РСК	Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	29	15.03.18 17:28	15.03.18 17:55	1:42	15.03.18 19:59	1:42	Откл.КУ "Земля"			часть г.Уссурийск. Весь потребитель перезлитан. В пролете ОП 5-6 обрыв провода ф.А (следов внешнего возд. Нет). Устранено	ф.16 ПС Промышленная	нет/50ч.	50	0,1	2	-2, ветер						

РСК	Прим.ЮЭС	6	Океанская 35/6	В-6 Т-2	15.03.18 23:20	16.03.18 0:14	0:25	16.03.18 0:14	0:25	Ав. Откл.			Погашена 2С бкВ, обнаружен откл. ф-8 (авар. откл). Вкл все фидера, кроме вед ф.8 (бл. Ав. Откл. 0,3 МВТ). В6 ф.8 (ВМГ-133) по приводу показывает откл.положение, по фактическому положению тяг находится во включенном положении. 2:20 нагрузка ф.8 переведена в сети ВПЭС. 16.3.18 в 19:33 В-6 ф.8 включен после замены привода.	890 чел	1 ИУ	3	11	-3, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		16.03.18 2:04	16.03.18 2:04	1:18	16.03.18 2:04	15:54	Спасск: ТЭМП 1ст., ДЗ 1ст, Ярославка: НЗ3 1ст	у		ПС Спасск: ИМФ ф."С"-0 L=20,5 км (вся длина 70,5 км), ПС Ярославка: ИМФ ф."С"-0 L=53,7 км. Произведен обход пр.оп.231-255, пр.оп.201-231 повреждений не обнаружено.	нет	0	0	0	-10, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Чегдомын 35/6	19	16.03.18 6:32	16.03.18 7:00	0:00	16.03.18 11:12	0:00	МТЗ	ну	ну	Включено 9 ТП из 16. В пролёте опор 57-58 упало дерево обрыв двух проводов, пролёт 56-57 оборван один провод. В 11:12 восстановлено, все потребители запитаны.	ф.12	1000чел	3 ИУ	1	16	-20, облачно
РСК	Ам.ВЭС	10	Ядрино	1	16.03.18 10:53	16.03.18 11:16	1:48	16.03.18 11:16	1:48	МТО	нет	у	с.Ядрино. Повреждение на вед. участке.	больница, 1 ИУ / 678чел	678	0,15	5	-12, обл	
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Котиково	2Т, СВ-110	16.03.18 18:49	16.03.18 19:00	7:05	16.03.18 22:40	37:59	Лермонтовка СВ 110: НЗ3 Зст, АПВ усл. Котиково: СВ-110 НЗ3 1,2ст, АПВ не раб, ГЗ 2Т			Исходная схема уч.сети 110 кВ соотв.нормальному режиму (разрыв на ПС Хор). В 18:49 На ПС Лермонтовка: отключился СВ-110 с усл. АПВ, на ПС Котиково: отключился СВ-110, АПВ не раб (отсутствие напряжения СН), работа ОД/КЗ-110 2Т. Обесточены ПС-110 Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, Котиково, ПС-35 Капитоновка, Шереметьево. Ч/з 11 мин все потребители запитаны от ПС Хор. При подаче напряжения на ПС Котиково включился СВ-110 по АПВ (появились СН), в 19:10 на ПС Хор отключен В-110. На ПС Котиково повреждение во вторичных цепях ГЗ 2Т /обнаружено повреждение в цепях РЗА 2Т(в контрольном кабеле газовой защиты от ЗРУ 10 до 2Т, второе в жгуте от клемного ряда до лицевой двери РЩ яч.№18 В 10 2Т). В 22:40 переведено на резервную каб.жилу, 2Т включен, схема приведена в исходное состояние. 19.3.18 в 14:44 на ПС Котиково тр-р 2Т выведен из работы (по неотложной заявке.) для замена кабеля газовой защитью. В 18:00 работы завершены, 2Т вкл в работу.	ПС Хор	26 ИУ / 25107чел, Вяземский р-н	25107	9,3	-12, обл	
РСК	Прим.ЦЭС	35	Камень-Рыболов - Ильинка - Платоновка		16.03.18 23:00	17.03.18 1:05	0:00	17.03.18 6:10	0:00	Откл.КУ "Земля"			Обесточена: 2СШ 35/бкВ ПС Ильинка(погашенных потребителей, вся нагрузка на Т1), ПС Платоновка (0,6МВт быта нет, производств. нагрузка). В пролете оп 219-220 обрыв провода (следов внешнего воздействия нет)	ПС Платоновка запитана по ВЛ 35 Платоновка-Новокачаловка	быта нет / ИУ нет	0	0,06	-6, обл.	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	17.03.18 6:30	17.03.18 8:17	7:47	17.03.18 8:17	7:47	МТЗ		у	с. Прилуки, Усачевка. Лбазы-50км (Хороль). Обход без замечаний.	школа, котельная / 220ч. / 2 ИУ	220	0,2	6	-10, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	КаменьРыболов 110/35/10	7	17.03.18 8:45	17.03.18 9:00	4:50	17.03.18 9:00	4:50	Откл.КУ "Земля"		у	с.Пархоменко. Повреждение на вед. отпайке.	котельная / 280ч. / 2 ИУ	280	0,3	10	-12, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	17.03.18 12:07	17.03.18 12:07	0:00	17.03.18 12:07	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	-3, ясно	
РСК	Ам.ВЭС	6	Мебельная 35/6	5	17.03.18 13:22	17.03.18 13:22	0:41	17.03.18 13:22	0:41	МТЗ	у		Повреждение на вед. отпайке.	нет	0	0	0	-5, обл	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	13	18.03.18 9:40	18.03.18 9:40	0:00	18.03.18 9:40	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	18.03.18 10:15	18.03.18 10:16	0:00	18.03.18 10:16	0:00	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном участке.	нет	0	0,6	26	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Некрасовка 110/35/10	1	18.03.18 10:40	18.03.18 10:46	0:12	18.03.18 10:46	0:12	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний	скважина / 291 чел	291	0,04	3	0, ветер	
РСК	Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/35/10	2	18.03.18 10:59	18.03.18 10:59	0:05	18.03.18 10:59	0:20	МТО	у		Произведен осмотр. РТП 180 срыв изолятора. Устранено в 12:31	нет	0	0	0	0, ветер	
РСК	Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	18.03.18 11:13	18.03.18 11:24	0:36	18.03.18 11:24	0:36	МТЗ	запрет	у	Планируется осмотр.	РРС / быта нет	0	0,03	1	-2, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	18.03.18 11:26	18.03.18 11:44	1:08	18.03.18 13:31	1:08	КУ, земля			Вкл в 11:57 с выделенным уч. потребителю обеспечен резерв (кроме 1 ТП, фермер). Оп.80 обрыв вязы. Наборос ветки тополя. Устранено, все включено	ПС Садовое ф5	школа, кот. д/с, вн.башня / 635 чел	635	0,4	10	0, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда 35/10	В-10 Т2	18.03.18 11:34	18.03.18 11:50	0:17	18.03.18 11:50	0:17	МТЗ	у		В 11:50 вкл В-10 Т2, набрана вся нагрузка. (отходящие фидера не откл. бл.нет)	кот. скваж / 138 чел / 1 ИУ	138	0,1		0, ветер	
РСК	Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	18.03.18 11:48	18.03.18 16:08	0:00	18.03.18 16:08	0:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.	РРС / быта нет	0	0,03	1	0, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Речная 35/10	5	18.03.18 11:48	18.03.18 11:54	1:37	18.03.18 11:54	1:37	МТЗ, МТО	нет	у	Произведен осмотр пр.оп42/1/4 -42/1/5 под ВЛ ветка дерева.	школа, д/с, адм, ОВД / 250 чел	250	0,4	13	0, ветер	
РСК	Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда 35/10	12	18.03.18 12:04	18.03.18 13:25	8:20	18.03.18 17:05	8:20	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.86-87 устранен склест, перетянуты провода	ф.14 Винниково	кот. скваж / быта нет	0	0,1	3	0, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	18.03.18 12:07	18.03.18 12:07	0:58	18.03.18 12:07	0:58	МТЗ	у			нет	0	0	0	0, ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	35	Георгиевка - Саскаль		18.03.18 12:26	18.03.18 12:26	0:04	18.03.18 12:26	0:04	МТО	у			нет	0	0	0	0, ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Костюковка 35/10	2	18.03.18 12:54	18.03.18 15:23	2:43	18.03.18 18:53	2:43	МТЗ	ну	ну	Включен до ЛР-5-02-01, без 4 ТП. Оп.16/29 заменены 2 изолятора.	школа, кот. Больн / 365 чел / 1 ИУ	365	0,2	11	0, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	18.03.18 13:06	18.03.18 13:26	1947:46	18.03.18 13:26	1947:46	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр, под оп.66 упавшая ветка дерева.	2 школа, 2 дс / 3000 чел / 1 ИУ	3000	1,2	11	-4, сильный ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Никольская 35/10	13	18.03.18 13:13	18.03.18 13:20	934:39	18.03.18 13:20	934:39	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет / 1626 чел / 1 ИУ	1626	0,4	10	-4, сильный ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	10	РП-Семеновка	6	18.03.18 13:15	18.03.18 13:36	0:00	18.03.18 13:36	0:00	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.	нет / 856 чел / 2 ИУ	856	0,1	9	-4, сильный ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.03.18 13:22	18.03.18 13:22	0:13	18.03.18 13:22	0:13	МТО	у			нет	0	0	0	-4, сильный ветер	

РСК	Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	1	18.03.18 13:39	18.03.18 13:39	0:00	18.03.18 13:39	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18	18.03.18 13:43	18.03.18 13:43	0:00	18.03.18 13:43	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Сапроново 35/10	4	18.03.18 13:59	18.03.18 15:56	2:35	18.03.18 15:56	2:35	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.48-49 снята ветка дерева.		школа, дс / 884 чел / 1 ИУ	884	0,2	4	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Казанка 35/10	10	18.03.18 14:01	18.03.18 14:56	0:00	18.03.18 14:56	1:33	КУ, по жалобе на обрыв провода			Повреждение по 0,4кВ. Пр.оп 1-2 обрыв провода сорванным ветром элементом кровли.		котельная / 1 ИУ	0	0,3	6	-4, сильный ветер
РСК	Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная с отп.Телецентр		18.03.18 14:20	18.03.18 14:36	0:41	20.03.18 5:14	0:52	МТЗ 1ст	выв		Обесточена 1/2 ПС Телецентр. (обесточено 4 изб.уч), в 14:36 обесточен резерв. Произведен осмотр КВЛ, без замечаний. На ПС Телецентр перекрытие на РШ-35 Т-1. В 1:25 выполнены ВВ испытания 1С 35, РШ 35 Т-1 и КВЛ 35 Залив - Орлиная с отп на ПС ТЦ, замечаний нет. В 2:25 на ПС ТЦ выполнена проверка ДЗТ Т-1, замечаний нет. КВЛ 35 Залив - Орлиная с отп на ПС Телецентр, 1С 35, Т-1 ПС Телецентр можно вводить в работу. 20.3.18 ПС Телецентр в 05-14 1С 35 и Т-1 включены в работу по нормальной схеме.	ПС Телецентр Т2	3,85 МВт / 4000чел г.Владивосток / 4 ИУ	4000	3,85		+7, облачно
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	18.03.18 14:21	18.03.18 14:36	0:02	18.03.18 14:36	0:02	МТЗ	ну	у			нет / 241 чел / 1 ИУ	240	0,1	5	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	В-10-Т1	18.03.18 14:26	18.03.18 14:32	0:00	18.03.18 14:32	0:00	МТЗ		у	Обесточивались 1,2 сш-10 кВ.		нет / 369 чел / 5 ИУ	370	0,7	73	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	21	18.03.18 14:30	18.03.18 14:30	19:07	18.03.18 14:30	19:07	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	РП-Семеновка	6	18.03.18 14:30	18.03.18 14:38	3:52	18.03.18 14:38	3:52	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.		нет / 856 чел / 2 ИУ	856	0,1	9	-4, ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Верное 35/10	3	18.03.18 14:33	18.03.18 14:33	0:23	18.03.18 14:33	0:23	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Верное 35/10	20	18.03.18 14:33	18.03.18 14:36	0:12	18.03.18 14:36	0:12	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		школа / 239 чел / 1ИУ	240	0,02	2	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	35	Васильевка	СВ-35	18.03.18 14:36	18.03.18 14:48	0:18	18.03.18 14:48	0:18	МТЗ	нет	у	Обесточивалась ПС Комсомольская		школа, дс / 822 чел / 4 ИУ	822		15	-4, сильный ветер
РСК	Прим.ЮЭС	35	Залив - Голубинка с отп.Телецентр		18.03.18 14:50	18.03.18 15:45	0:11	20.03.18 6:09	0:11	ДЗ 2з	выв		Сх.ремонтная (на ПС ТЦ нагрузка на Т2, работа в перегрузе до 10%; при включении СВ-35 для ввода в работу Т1, произошло обесточивание ПС). В 15:45 потребителю обесточен резерв (вкл КВЛ 35, СВ-6 на ПС ТЦ). 20.3.18 произведена проверка РЗА СВ-35 на ПС ТЦ, замечаний нет.	уч.КВЛ 35 "Голубинка-ТЦ", ПС ТЦ Т2 (СВ-6 кВ)	9 МВт/ 8600 чел / г.Владивосток / 5 ИУ	8600	9		+7, облачно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	4	18.03.18 15:00	18.03.18 15:15	0:09	18.03.18 15:15	0:09	МТЗ	ну	у			котельная / 50 чел	50	0,2	47	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Костюковка 35/10	1	18.03.18 15:00	18.03.18 17:20	0:09	18.03.18 17:20	0:09	"земля" от КУ			На оп.13 устранен обрыв вязки ф.С упавшим деревом.		котельная / 100 чел / 1ИУ	100	0,05	3	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Комсомольская 35/10	10	18.03.18 15:02	18.03.18 16:57	0:06	18.03.18 16:57	0:06	"земля" от КУ			Заменен изолятор оп.50		школа, котельная / 575 чел / 1 ИУ	575	0,3	9	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	7	18.03.18 15:07	18.03.18 16:19	0:09	18.03.18 17:30	0:09	МТЗ	ну		В 15:43 запитан ИУ №203 от резерва. Включен до РК-13. В пр.оп.2/7-2/8 устранен обрыв провода упавшим деревом.		2 ИУ / 1350чел	1350	0,9	12	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ВЭС	35	Прогресс 35/6	Т1, Т2	18.03.18 15:16	18.03.18 15:40	0:00	18.03.18 21:41	0:00	Т1: ДЗТ; Т2 МТЗ			Обесточены 1,2 сш 6 кВ (Т1 и Т2 работа в параллель). Включены В-35-Т1, В-6-Т1, В-35-Т2, В-6-Т2 без ф.7,10,11 (РСК, 1,4 МВт, 6150 чел). В 18:10 включен ф.7 (убрана ветка в пр.оп.8/1-8/2). В 18:40 включен ф.10 (устранен схлест от портала до КРУН-6). Ф.11 вкл в 21:41 перетянут провод в пр. 4-5, повреждение на вед участке.		3 МВт/ 12500 чел / 5 ИУ	12500	3		+3, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Озерная 110/35/10	3	18.03.18 15:19	18.03.18 16:21	0:34	18.03.18 16:21	0:34	МТЗ	ну	ну	Оп.3 заменен изолятор		1 ИУ / скважина, котельная/ 147 чел	147		3	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	16	18.03.18 15:20	18.03.18 15:20	0:07	18.03.18 15:20	0:07	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Чагоян		18.03.18 15:24	18.03.18 18:03	0:05	18.03.18 18:16	0:05	КУ, земля			Обесточены ПС Чагоян, Ураловка. Включен без ПС Ураловка. В 18:16 полностью. Самоустранилось. 19.3.18 произведен осмотр, пр.оп.15-16, под ВЛ, упавшее дерево.		983 чел/0,4 МВт / 2 ИУ	983	0,4		+3, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Князевка 35/10	10	18.03.18 15:28	18.03.18 16:35	0:00	18.03.18 21:54	0:07	МТЗ	ну	ну	Оп. 42 обрыв вязки веткой дерева. Устранено.		школа, котельная / 541 чел / 1ИУ	540	0,2	7	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	В-10 Т1	18.03.18 15:31	18.03.18 15:35	0:33	18.03.18 15:35	0:33	МТЗ	нет	у	Обесточились 1,2сш-10кВ. Одновременно отключение ф.13.		нет / 369 чел / 5 ИУ	370	0,7	73	-4, ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Реммаш 35/10	19	18.03.18 15:37	18.03.18 17:33	1:15	18.03.18 17:33	1:15	"земля" от КУ			В 17:33 ИУ запитаны от ДГ. Пр.оп.16/17-17/18 обрыв провода ф.С сорванной с гаража крыши.		2 ИУ / ПЧ / 4000чел	4000	0,76	8	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Винниково 35/10	14	18.03.18 15:52	18.03.18 18:55	0:06	18.03.18 18:55	0:06	МТЗ	ну	ну	Перетянут провод в пр.оп.244/5/2 до ТП-396		1 ИУ / 300чел	300	0,015	10	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	18.03.18 16:10	18.03.18 16:47	2:35	18.03.18 18:40	9:46	МТЗ	ну	у	Включен после осмотра, без замечаний.	ф.12 ПС А	1 ИУ / насос, кот / 2400чел	2400	1,2	13	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ВЭС	6	Широкий 35/6	6	18.03.18 16:12	18.03.18 16:25	1:28	18.03.18 16:25	53:36	МТО	ну	у			1 ИУ / котельная, насосная / 900чел	900	0,2	6	-4, сильный ветер
РСК	Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	18.03.18 16:35	18.03.18 16:35	1:14	18.03.18 16:35	1:14	МТО	у		Осмотр- под оп.55/4 мервая ворона.		нет	0	0	0	-4, сильный ветер

РСК	Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	1	18.03.18 16:48	18.03.18 18:30	1:13	18.03.18 18:30	1:13	"земля" от КУ			Пр.оп.202-203 обрыв провода упавшей веткой дерева. Устранено.		1 ИУ / 330чел	330		11	-4, сильный ветер
РСК	ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	18.03.18 16:53	18.03.18 17:20	0:43	18.03.18 17:20	0:43	МТО	ну	у	Повреждение на вед участке.		3 котель, дс / 2300 чел / 1ИУ	2300	0,9	15	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Костюковка 35/10	2	18.03.18 17:03	18.03.18 17:03	0:36	18.03.18 17:03	0:36	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Васильевка	9	18.03.18 17:11	18.03.18 18:23	0:20	18.03.18 21:14	0:20	"земля" от КУ			Включен до ЛР-2-03, без 1ТП. В 19:30 ИУ запитан от ДГ. На СП-3 заменен поврежденный проходной изолятор.		школа / 425 чел / 1 ИУ	425	0,1	3	-4, сильный ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	РП-Семеновка	6	18.03.18 17:20	18.03.18 17:30	0:27	18.03.18 17:30	0:27	МТЗ	нет	у			нет / 856 чел / 2 ИУ	856	0,1	9	-4, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	18.03.18 17:25	18.03.18 17:27		18.03.18 17:27		МТЗ	ну	у			4 котель, больница, санаторий, спецшкола / 2394 чел / 5 ИУ	2394	1,11	42	-4, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	18.03.18 17:40	18.03.18 18:47		18.03.18 18:47		Земля, КУ			Повреждение проходного изолятора ф.А в ячейке В-10 ф.2 (кольцующийся участок).		600 чел / 1 ИУ / кот, школа	900	0,25	13	+1, ясно
РСК	Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	2	18.03.18 17:44	18.03.18 17:46	25:39	18.03.18 17:46	25:39	МТЗ	ну	у			школа, скаж, кот / 2800 чел / 1 ИУ	2800	0,51		-4, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Климацы 35/10	3	18.03.18 17:45	18.03.18 17:45	1:15	18.03.18 17:45	1:15	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	18.03.18 17:55	18.03.18 19:34		26.03.18 16:17		МТО	ну	ну	Повреждение КЛ-10, выведена из работы, все потребители запитаны. 19.03 определено МП 220 м от ТП504. Устранено.	ф.159	насосн, д/с / 1300 чел / 1 ИУ	1300	0,5	6	0, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф9 реклоузер	18.03.18 18:51	18.03.18 18:52	4:11	18.03.18 18:52	4:11	Ав.откл		у	ЦЭС ПС 110 Корфовская реклоузер по ф-9 10кВ авар откл в 18-51, в 18-52 по ТУ вкл.УИК №619,620 с.Кругликово. 19:46 - 20:49 откл. для снятия ветки в пр. 146-147.		нет / 2 ИУ	620	0,2	9	+1, облачно
РСК	ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	18.03.18 19:05	18.03.18 19:36	0:50	18.03.18 19:36	0:50	МТО	ну	у	Повреждение на вед участке. ИУ был переведен на ф.477 ГЗУ.		2300чел / 3 кот, д.сад	2300	0,6	11	-1, сильный ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Иман 110/35/10	3	18.03.18 20:03	18.03.18 20:03	0:55	18.03.18 20:03	0:55	МТО	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+1, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	18.03.18 20:24	18.03.18 20:24	0:00	18.03.18 22:00	0:00	МТЗ	ну	у	Резерв		нет	0	0	0	0, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	18.03.18 20:25	18.03.18 20:56	0:06	18.03.18 22:05	0:06	МТЗ		у	20:30 запитан 1 ИУ от ДГ. В 20:56 выключен до оп. 208, запит 1 ИУ и 9ТП. Включено полностью после осмотра ТП.		270чел / очистные / 2 ИУ	270	0,3	11	+3, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	18.03.18 20:34	18.03.18 20:34	0:00	18.03.18 20:34	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	1	18.03.18 20:35	18.03.18 21:20	0:46	18.03.18 21:20	2:06	Ав. Откл.	ну	у			2 ИУ / 860чел	860	0,2	3	-4, сильный ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	18.03.18 20:35	18.03.18 20:35	3:53	18.03.18 20:35	3:53	МТЗ	ну	у	РПВ по ТМ. 19.3.18 осмотр без замечаний.		255 чел / 1 ИУ	255	0,1	4	+2, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	18.03.18 20:58	18.03.18 20:58		18.03.18 20:58		МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, ветер
РСК	ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	18.03.18 20:58	18.03.18 23:40	99:28	05.04.2018 13:04	99:28	Земля, КУ			Повреждение КЛ от оп. 216/00-6 до ТП 712. Весь потребитель запитан от резерва. 19.03- не занимались. 20.3.18 определено МП-317м от ТП-712. 22.03- разложены пожого, 29.3.18 земляные работы. 30.3.-1.4.18 продолжен пожар. 2.04.18 проводились земляные работы. 3.4.18- МП откопано, разрезано, испытано. Есть 2-е повреждение (30 м от 1 МП): 4.откопан, разрезан, испытан. На 5-уст.2 соед.муфт, ввод в работу. Устранено, схема восстановлена	ф.234	2500чел / 3 кот, КНС / 1ИУ	2500	1,6	13	0, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	35	Елабуга - Маяк		18.03.18 21:48	19.03.18 0:20	3:39	19.03.18 19:09	8:19	МТЗ, МТО	ну		На ПС Маяк отключился В-35 нВ 1 Т от МТЗ. 22:37 ВЛ 35 нВ Елабуга - Маяк включена под напряжение. В 23:08 на ПС Маяк вкл 1Т. Поврежден ТН 10, выведен из работы. В 0:20 выключены все фидера. 19.3.18 произведена замена ТН10 (13:51-19:09 , с огр.потребителя Роткл=1,3 МВт/ 2426 чел), тр-р 1Т вкл в работу. Проверка РЗА 1Т без замечаний; по ф7 требуется ревизия привода по мех.части. Отключение на ПС Елабуга В-35 Маяк правильное, входит в перечень неселективных отключений. 20.3.18 с 14 :15 до 14:43 по согласованной заявке на ПС Елабуга выводился В-35 Маяк (с ограничением потребителя) для изменения уставок селективности.		2 ИУ / 2500чел	2500	3,41	7	-2. ветер
РСК	Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	18.03.18 22:15	18.03.18 22:23	0:56	18.03.18 22:23	0:56	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Наклон оп. /76/1 (дер на жб приставке), провис проводов в пр.оп. 76-76/1. Устранение на 16.4.18.		3 ИУ / 4000 чел	4000	1,8	13	0, ветер
РСК	ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	18.03.18 23:24	18.03.18 23:38	0:39	19.03.18 1:02	0:39	Земля, КУ			Откл после согласования с ИУ (запитан через 14 минут). На СКТП 14 заменен предохранитель.		5 котельных, скважина / 3250чел / 1 ИУ	3250	0,88	16	0, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	18.03.18 23:25	18.03.18 23:25	0:24	18.03.18 23:55	0:24	МТЗ	ну	у	Резерв		нет	0	0	0	0, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	19.03.18 1:04	19.03.18 1:05	0:08	19.03.18 8:44	0:08	Земля, КУ			Включен для поиска земли с прибором. В 1:49 нагрузка переведена на ф.1 ПС Хвалынка, отключен поврежденный головной участок без нагрузки. При обходе обнаружено оп.111 обрыв вязки провода Ф-"С". Повреждение устранено, схема восстановлена.	ф.1 ПС Хвалынка	нет	0	0,05	3	0, ветер
РСК	Хаб.СЭС	10	Селихино	14	19.03.18 7:20	19.03.18 7:31	1:26	19.03.18 7:31	1:26	МТЗ	нет		Повреждение на вед. участке.		котельная, школа, д/с / 2300чел / 2 ИУ	2300	0,1	11	-5, обл
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	28	19.03.18 10:10	19.03.18 10:28	1:38	19.03.18 21:12	1:38	МТО		ну	г.Большой Камень. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч.оп. №8 - ЦРП103, устранено.	ф.14	нет/ 1200 чел	1200	0,5	5	-3, облачно
РСК	Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	7	19.03.18 11:23	19.03.18 11:44	0:00	19.03.18 11:44	0:00	МТО, МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 16/4-5 произведена перетяжка проводов. (16.20).		нет/250 чел	250	0,05	3	-2, ветер

РСК	ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	19.03.18 11:30	19.03.18 11:30	0:01	19.03.18 11:30	0:01	МТО	у		Произведен осмотр: в прол. оп. №86-87 следы подгара на проводах (ветка под ВЛ).		нет	0	0	0	-6, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	19.03.18 12:09	19.03.18 12:10	167:03	19.03.18 12:10	167:03	Ав.откл	у		Произведен осмотр. Пр.оп. 92-93, под ВЛ, упавшее дерево. На проводах следы подгара. (следов стороннего возд.нет)	школа, кот/ 122 чел	122	2ИУ	0,1	11	+1, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	19.03.18 13:36	19.03.18 13:39	0:51	19.03.18 16:55	0:51	КУ, земля			В 13:39 вкл до оп.81 (рекулзер, по ТМ) без ЗТП, вкл в 15:25 до оп.170 без ЗТП, вкл в 16:55. Оп.207 заменен поврежденный изолятор ФС.	нет/ 20 чел	20	1 ТИК	0,2	16	+2, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	19.03.18 14:11	19.03.18 15:32	1:04	19.03.18 15:32	1:04	МТЗ	у		часть с.Яковлевка, Покровка. Осмотр без замечаний.	нет/595 чел	595	2 ИУ	0,5	12	+2, облачно
РСК	Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	16	19.03.18 14:49	19.03.18 15:45	1:01	19.03.18 15:45	1:01	Ав.откл	ну		Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ быт нет	0		1,4	3	+2, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	по ф1 В-6 кВ в СП 5301	19.03.18 16:45	19.03.18 17:03	2:25	19.03.18 17:03	2:28	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 15 чел	15		0,01	1	+1, ясно
РСК	Прим.ЭЭС	10	Пожарское 35/10	4	19.03.18 23:44	19.03.18 23:44	0:20	19.03.18 23:44	0:20	Ав. откл.	у		Произведен обход, без замечаний.	нет	0	0	0	1	-10, ясно
РСК	Ам.ЭЭС	10	Восточная 35/10	16	20.03.18 10:14	20.03.18 10:14	0:11	20.03.18 10:14	0:11	МТО	у		Произведен осмотр. ТП56 отторжение шлейфа фА, повреждение прох.изолятора; в сетчатом ограждении приёмной траверсы ТП56 обгоревший труп белки. Повреждение устранено (10:40-12:35)- заменили З прох.изол., шлейф восстановили, схема восстановлена. с ограничением потребителей ТП-56 с 10:40 до 12:35.	кот, санаторий/ 3750 чел	3750		0,8	12	-6, ясно
РСК	ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Н.Куранах с отп.Рябиновая	Л-104	20.03.18 11:03	20.03.18 11:15	0:36	20.03.18 11:15	0:36	Лебед: ДЗ 1ст. ИМФ Ф.-А,В,С 28,4км. Н.Куранах: НЗНП 1ст.	ну	у	Лвл=40,7км. С обесточиванием вед.ПС Рябиновая (а/с Селигдар). ВЛ включена со стороны ПС Н.Куранах, потребитель запитан. В 11:18 замкнут транзит. Произведен осмотр ВЛ: пр.оп. 180-181, под ВЛ, упавшее дерево (под тяжестью снега) со следами подгара. Провода ВЛ без повреждений.	1МВт/ быта нет	0		1		-4, снег
РСК	ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах 220/110/6	Дражный	20.03.18 12:59	20.03.18 14:05	150:56	20.03.18 14:05	150:56	без блинkerов	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке.	бойлерная, скважина 2шт. ж/д станция / 1478 чел	1478			1	-4, снег
РСК	Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	21	20.03.18 13:41	20.03.18 13:41	150:54	20.03.18 13:41	150:54	МТЗ	у		Лвл=55км. Осмотр 22.3.18, следы перекрытия прол. оп. №57/35-57/36 (район прокладки газопровода).	нет	0	0	0		+3, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	20.03.18 14:40	20.03.18 16:01	0:06	20.03.18 16:01	0:06	Ав.откл	выв	у	Повреждение на вед. ТП.	котельная, школа / 546 чел	546		0,6	7	-3, ясно
РСК	Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	22	20.03.18 16:41	20.03.18 18:13	3:34	20.03.18 18:13	3:34	КУ "земля"			лвл=26,3км. с.Разливное, с.Курган, с.Голубое. В 17:01 вкл без 10 ТП, вкл в 18:13. Оп.53 устранен обрыв вазки фВ. (касание траверсы).	д/о Бузули: котельная, АТС, школа / 412 чел	412		0,3	11	-3, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	21.03.18 4:31	21.03.18 4:55	0:00	21.03.18 4:55	0:00	Ав.откл	у		Осмотр, замечаний нет.	кот/ 480 чел	480		0,4	3	-10, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	21.03.18 7:34	21.03.18 8:05	821:37	21.03.18 14:51	821:37	Ав.откл	ну		Вкл без ТП 21601, поврежден щит 0,4 кВ (обесточено 28 частных домов в п.Новоиколюкск). В 14:51 устранено и вкл. по норм. сх.	кот/ 600 чел	600		0,6	8	-10, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Астраханова 35/10	3	21.03.18 9:06	21.03.18 9:06	0:27	21.03.18 9:06	4:30	МТЗ-1	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0		+1, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	21.03.18 15:33	21.03.18 15:38	0:24	21.03.18 15:38	0:24	МТЗ	выв	у	Дачи Сосновка, дачи Корфовская	нет / быта нет	0	0,5	15		+2, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	21.03.18 16:20	21.03.18 16:20	0:00	21.03.18 16:23	0:00	МТО	выв	у	Находилась на ХЛ. Планируется осмотр.	нет	0	0	0		+2, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	21.03.18 16:29	21.03.18 19:57	1:40	21.03.18 19:57	1:40	МТО	выв	ну	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Оп. №18/1 заменен поврежденный изолятор фА, устранен схлест проводов.	нет / быта нет	0	0,5	15		+2, сильный ветер
РСК	Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	22	21.03.18 17:12	21.03.18 17:22	9:06	21.03.18 17:22	9:06	МТЗ	выв	у	г.Амурск. Осмотр без замечаний	нет / быта нет	0	0,25	3		+1, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	22.03.18 10:48	22.03.18 12:06	0:39	22.03.18 12:06	0:39	МТЗ	выв		Повреждение на вед.уч-ке	нет / 600 чел	600		0,9	3	+4, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Возжаевка 110/35/10	22	22.03.18 13:48	22.03.18 18:24	0:00	22.03.18 18:24	0:00	"земля" от КУ			ф.А - 0. Заменены 6 фарф.изоляторов на оп.140, 141, 143 на разных фазах	нет / 122 чел	122		0,02	3	+9, ясно
РСК	Прим.ЭЭС	10	Спаск 110/35/10	5	23.03.18 2:35	23.03.18 4:40	0:03	23.03.18 4:40	0:03	МТО	запрет	ну	Повреждение на вед.уч-ке	в/ч / быта нет	0		0,3	7	-6, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	С-50	23.03.18 9:10	23.03.18 9:10	3:06	23.03.18 9:10	3:06	НЗЗ 1ст	у		В пр.оп. 94 -95 обнаружены следы перекрытия на проводе ф.А (предположительно антенной), под местом перекрытия обнаружена танковая дорога. Сообщено в СБ	нет	0	0	0		-1, ясно
РСК	ЮЯ ЭС	10	Алексеевск 35/10	7	23.03.18 10:37	23.03.18 10:54	3:00	23.03.18 10:54	3:00	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке	школа, дс, котельная / 1940 чел	1940		0,98	16	-7, пасмурно
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	23.03.18 13:30	23.03.18 13:30	0:00	23.03.18 13:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0		-1, ясно
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	23.03.18 15:03	23.03.18 15:06	2:49	23.03.18 15:06	10:19	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	насосная, котельная, школа / 1511 чел	1511		0,8	20	+8, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	23.03.18 18:00	24.03.18 2:12	0:00	24.03.18 2:38	0:00	МТЗ			Повреждена концевая кабельная муфта оп. №1. Произведена замена концевой кабельной муфты на оп.№1, в пр. оп. №44-45 обнаружен обрыв верхнего провода ф."В". Провод восстановлен, в 2:12 включено 1/2 нагрузки, в 2:38 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 100 чел	100		0,3	8	+10, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	16	24.03.18 8:43	24.03.18 9:19	3:02	24.03.18 9:19	9:18	Ав. Откл.	у	у	п.Тополово. Повреждение на вед. отпайке	нет/200ч.	500		0,2	6	+2, снег, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	24.03.18 12:25	24.03.18 12:25	0:08	24.03.18 12:25	0:08	МТО	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0		+7, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	24.03.18 12:52	24.03.18 14:06	5:15	24.03.18 15:11	5:15	Ав. Откл.	ну	у	с.Линевичи, с.Кугуки, часть с.Борисовка. В 14:06 включен до оп.228(запитано 12 ТП). В 15:11 включен полностью, поврежденный не обнаружено. Обход 26.3.18	котельная/440ч.	440		0,2	17	+11, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	24.03.18 13:48	24.03.18 15:08	0:00	24.03.18 15:08	0:00	Ав. Откл.	у	у	Обход 26.3.18	нет/ 550ч.	550		0,8	25	+10, обл.
РСК	Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	24.03.18 14:05	24.03.18 14:05	0:13	24.03.18 14:05	0:13	МТО	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0		+9, ясно

РСК	Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	по ф. 10 в ТП 107 отключен ВН 10кВ	24.03.18 18:58	24.03.18 21:01	12:32	24.03.18 21:01	12:32	Откл.КУ "Земля"			часть г.Белогорск. ОП 123 разрушен изолятор. Устранено		интернат/467ч.	467		6	+3, обл.
РСК	Прим.ЭС	10	Хвальника 35/10	10	24.03.18 22:40	24.03.18 22:41	5:56	24.03.18 22:41	5:56	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		котельная, насосная, школа / 833 чел	833	0,2	6	+4, пасмурно
РСК	ЮЯ ЭС	6	Восточная	Алдан-2	25.03.18 4:19	25.03.18 5:17	5:40	25.03.18 5:17	5:40	МТЗ	ну	у			котельная / 340 чел	340	0,7	10	-3, ветер
РСК	ЮЯ ЭС	6	Восточная	Алдан-6	25.03.18 4:36	25.03.18 5:11	1:10	25.03.18 5:11	1:10	МТЗ	ну	у			теплопункт / 670 чел	670	0,7	11	-3, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	25.03.18 7:21	25.03.18 7:21	0:11	25.03.18 7:21	0:11	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, дождь
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	10	25.03.18 7:21	25.03.18 7:21	0:11	25.03.18 7:21	0:11	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	25.03.18 9:45	25.03.18 10:10	0:41	25.03.18 19:20	0:41	"земля" от КУ			Включен до РП 80202, запитано более 50% нагрузки и соц.объекты. Оп.32 обнаружен поврежденный опорный изолятор крайней левой фазы. Устранено		школа, в/ч /2000ч.	2000	0,6	17	+5, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	6	25.03.18 9:55	25.03.18 11:12	0:11	25.03.18 11:12	0:11	"земля" от КУ			ОП 53 заменили изолятор		нет/105ч.	105	0,02	2	-2, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Православная 35/10	по ф.9 СП-3	25.03.18 10:15	25.03.18 11:09	0:11	25.03.18 11:09	0:11	МТЗ			Одновременно отключался ф.9 (МТЗ, АПВ усп) ОП 4/1 устранен наброс проволоки.		нет	0	0,1	5	-2, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	25.03.18 11:05	25.03.18 12:08	0:07	25.03.18 13:19	0:07	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ОП 320/43 заменили изолятор, схема восстановлена		школа / 500ч.	500	0,15	16	-5, снег
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	25.03.18 12:50	25.03.18 13:53	0:22	25.03.18 17:31	0:22	Ав.откл	ну	у	В пр.оп. 69/71-69/73 обрыв провода спиленным деревом , ОП 69/72 поврежден изолятор. Виножник не установлен. Сообщено в СБ. Повреждения устранены		школа / 410ч.	410	0,2	18	+7, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	110	Новицкое - Тайфун		25.03.18 14:22	25.03.18 14:22	0:22	25.03.18 14:22	0:22	ДЗ 1 ст, МТО	у		ИМФ ф.С-13,1км. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+8 ясно
РСК	Прим.ЮЭС	35	Русская 220/110/35	В-35 КВЛ Русская - КЭТ с отп Зеленая	25.03.18 23:53	26.03.18 0:16	0:13	27.03.18 0:36	0:13	МТО	запрет		Обесточена ПС-35 КЭТ, обеспечен резерв. Одновременно с ВЛ 35 Русская - КЭТ с отп на ПС Зеленая отключился ТСН-1 35/0,4 от МТО. Работа ЗДЗ по КВЛ 35 Русская - КЭТ с отп на ПС Зеленая не подтвердилась, на терминале присоединения сообщение "неселективная работа МТО", "запрет АПВ", Согласно осциллограмм: междузбное н.з. ф.А,С без замыкания на землю (по КВЛ ф.А, по ТСН-1 ф.С) - кабеля 35 кВ однофазного исполнения. При осмотре КВЛ обнаружено повреждение концевой кабельной муфты фазы "А" на опоре №1. Устранено. (повреждение РСК, устранено персоналом РСК)	КВЛ-35 Эгершельд - КЭТ с отп Зеленая	г.Владивосток, 2300 чел	2300	2,7	33	+7, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	26.03.18 9:20	26.03.18 10:54	0:02	26.03.18 10:54	0:02	МТЗ	ну	у	Повреждение в сетях потребителя.		очистные, д.сад / 3050чел	3050	0,5	14	+2, ясно
РСК	Ам.СЭС	35	Чалбачи - Юбилейная		26.03.18 10:41	26.03.18 10:45	0:00	26.03.18 10:45	0:00	МТЗ,МТО	нет	у	п.Юбилейный, Поляковский. Осмотр без замечаний.		нет	300	0,3	7	+1, ветер
РСК	Ам.СЭС	10	Речная 35/10	7	26.03.18 10:48	26.03.18 10:54	0:17	26.03.18 10:54	0:17	МТЗ, МТО	ну	у	часть г.Зея		больница, школа, д/сад, скважина / 400чел	400	1	19	+1, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	26.03.18 11:26	26.03.18 14:10	0:37	26.03.18 15:45	0:37	МТЗ	ну	ну	часть г.Большой Камень. 14:10 вкл 36 ТП, осталось обесточено 7 ТП. 15:45 включен полностью, повреждение в сетях потребителя на аб. оттайке.		котельная, ИТК / 450чел	450	0,9	43	+5, ясно
РСК	Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	11	26.03.18 12:10	26.03.18 12:12	4:43	26.03.18 12:12	9:05	МТЗ, МТО	нет	у	с.Березовка		300чел	0	0,05	4	+1, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	26.03.18 13:00	26.03.18 13:23	1:06	26.03.18 13:46	1:06	МТЗ	ну	у	с.Воздвиженка. В 13:23 включили без ТП-1072, в 13:46 вкл полностью, замечаний нет.		1500чел	1500	0,4	11	+12, ясно
РСК	Ам.ЭС	6	Лесная 35/6	5	26.03.18 13:30	26.03.18 15:51	1:04	26.03.18 17:14	1:04	МТЗ	ну	у	с.Новгородка, М.Сазанка. В 15:51 вкл 2 из 4 ТП. Вкл полностью, осмотр без замечаний.		400 чел	400	0,15	4	+2, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	5	26.03.18 13:41	26.03.18 13:56	0:07	26.03.18 13:56	0:07	МТЗ, МТО	ну	ну	часть г.Завитинск. В пр. оп. 44-45 сняли ветку.		4000чел	4000	0,8	20	+5, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	3	26.03.18 15:17	26.03.18 15:17	0:20	26.03.18 15:17	0:20	МТО	у		часть г.Завитинск.		нет	0	0	0	+14, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	35	Васильевка - Комсомольская		26.03.18 15:20	26.03.18 15:42	2:10	26.03.18 15:56	2:10	МТЗ	нет	у	Обесточена ПС Комсомольская. Обход без замечаний.	Возжаевка ф.26	фал, школа, котельная / 820 чел	820	0,15	15	+17, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Бочкаревка 35/10	6	26.03.18 15:35	26.03.18 17:14	0:43	26.03.18 17:14	0:43	МТЗ	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя.		нет	100	0,3	9	+17, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	26.03.18 15:52	26.03.18 15:59	0:00	26.03.18 18:08	0:00	Земля, от КУ.			п.Гаровка, Горький. В 15:59 включен до ТП-383 устранили обрыв вязы. На оп.32		3500чел	3500	1,1	27	+7, облачно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	26.03.18 16:15	26.03.18 16:31	0:39	26.03.18 16:31	0:39	МТЗ	ну	у	с.Корфовка. Обход на 30.3.18.		школа, кот. / 200чел	200	0,1	12	+18, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	26.03.18 16:24	26.03.18 21:03	0:34	26.03.18 21:03	0:34	МТЗ	ну	не прои зв.	с.Гродеково. При падении спиленного дерева сломана Оп.238, обрыв проводов. Виножник скрылся. Повреждения устранены		котельная	0	0,3	8	+15, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - Кожзавод		26.03.18 16:56	26.03.18 16:56	0:07	26.03.18 16:56	0:07	МТЗ, ЗНЗ 1ст	у		ИМФ фаза С-0 1,7 км Оп.16 следы прохождения пала под ВЛ.		нет	0	0	0	+21, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	35	Возжаевка - Поздеевка		26.03.18 16:58	26.03.18 17:34	2:27	26.03.18 20:00	2:27	МТЗ	ну	не прои зв.	Оп. 12 разрушение изолятора, провод на земле. Повреждение устранено	ф.1 ПС Знаменка	школа, котельная, больница, вч	3018	0,7	35	+15, ветер

РСК	Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	26.03.18 17:18	26.03.18 17:40	5:00	26.03.18 17:40	5:00	МТО	ну	у	с.Лермонтовка, Пушкино. Повреждение на ведомственном ТП.	д.сад, школа / 260 чел	260	0,4	11	+7, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	26.03.18 19:15	26.03.18 20:32		27.03.18 5:23		МТЗ	ну		часть г.Большой Камень. При прохождении пала повреждены ОП 96, 115,117, 124, 125 (деревянные). В 20:05(ч/з 50мин.) на место возгорания прибыла пожарная команда. В 20:32(ч/з 1ч.17м.) фидер включен до РП 80006 (запитано 28ТП, остается откл.15ТП). В 20:58(ч/з 1ч.43м.) запитано еще 8ТП (остается откл.7ТП). В 21:52(ч/з 2ч.37м.) включен до ОП 86 (запитано 2 ТП, остается откл. 5ТП - 20 чел, дачи 0,05МВт). В 5:23 включено все, заменили ОП 96, 115, 117, 124	котельная, ИТК / 450чел	450	0,9	43	+8, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	27.03.18 8:10	27.03.18 8:18	5:20	27.03.18 13:20	12:10	Откл.КУ "Земля"			с.Ромны. В 8:18 включен с "Землей" для поиска прибором. Оп.146/6 поврежден изолятор. (срыв изолятора с крюком; оп. дерев, анк, угловая), устранено в 13:20, схема восстановлена.	нет/354ч.	354	0,04	4	+5, пасм.
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	27.03.18 8:27	27.03.18 12:57	4:02	27.03.18 12:57	6:21	Откл.КУ "Земля"			Оп.234/03/18 обрыв ввязи упавшим деревом. (несанкц.спил; сообщено СБ, ОВД). Устранено, схема восстановлена (12:57).	д.сад, школа / 466 чел	466	0,02	2	+3, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	34	27.03.18 10:05	27.03.18 11:00	1:23	27.03.18 15:31	1:23	МТЗ	ну	ну	При РПВ земля. В 11:00 вкл с выделенным уч. (без нагрузки), Пр.оп.15-16 обрыв провода фА техникой сторонней организации. Сообщено СБ, ОВД, (виновник на месте). В 15:31 устранено, вост.норм.схема.	насосн/ 45 чел	45	0,6	2	+6, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	27.03.18 12:04	27.03.18 12:05	3:47	27.03.18 12:05	3:47	Ав.откл	ну	у	с. Воскресенка.	кот. д/с/ 733 чел	733	0,5	11	+10, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	27.03.18 12:17	27.03.18 14:49	2:41	27.03.18 16:41	3:52	Ав.откл	ну	ну	Противодействия. На уч. оп.94/12-ТП3291 наброс провода (алюмин многожильный) на ф А, В, провод фВ перегорел. Сообщено СБ, ОВД. В 14:49 вкл без ТП3291, вкл в 16:41. Произведен ремонт провода фВ.	кот. д/с/ 733 чел	733	0,5	11	+10, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	27.03.18 12:21	27.03.18 13:01	0:47	27.03.18 13:01	7:05	ЗДЗ	запрет	у	Крыса в яч.ф12. Повреждения оборудования нет. (следы перекрытия в яч, протерли изоляцию).	интернат, больн, кт, скваж/ 1700 чел	1700	0,8	33	+9, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Новицкое 110/6	6	27.03.18 20:50	27.03.18 22:14	0:00	27.03.18 22:57	0:00	Ав. Откл.		ну	часть с.Новицкое. В 21-07 включили до оп.18 (запитано 8-ТП). В 22-14 включили до оп.107 (запитано еще 2 ТП). Повреждение в сетях абонента.	нет/231ч.	231	0,3	18	+9, ясно
РСК	Ам.ВЭС	6	Старая Райчика 35/10	8	27.03.18 22:05	27.03.18 22:25	0:10	27.03.18 22:25	2:16	МТО	ну	у	с.Ст.Райчика	котельная/221 ч.	221	0,04	3	+2, гроза
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	27.03.18 22:28	27.03.18 22:28	1:26	27.03.18 22:28	1:26	МТО	у			0	0	0	0	+3, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	27.03.18 23:27	27.03.18 23:29	0:00	27.03.18 23:29	0:00	МТЗ	ну	у	с.К.Комуна	нет/80ч.	80	0,4	14	+1, дождь, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		27.03.18 23:44	27.03.18 23:44	2:55	28.03.18 2:10	2:55	"земля" от КУ		у	ВЛ находилась на Х.Х. Осмотр без замечаний, земля самоустранилась.	нет	0	0	0	+1, осадки, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	27.03.18 23:57	27.03.18 23:59	0:32	27.03.18 23:59	0:32	МТЗ	ну	у	с.Егорьевка, Новопетровка	больница, котельная/130ч.	130	0,6	10	+1, дождь, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	35	Серышево - Арга		27.03.18 23:58	28.03.18 5:04	0:05	28.03.18 5:04	0:05	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Арга. РПВ усп после прекращения осадков.	2449ч.	2449	0,3		+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	6	28.03.18 0:08	28.03.18 0:36	2:32	28.03.18 0:36	2:32	МТЗ	ну	у	с.Чигири	котельная/500ч.	500	0,5	11	+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Загорное 35/10	6	28.03.18 0:15	28.03.18 0:30	2:01	28.03.18 0:30	2:01	МТЗ	ну	у		нет/ 379 чел	379		10	+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		28.03.18 0:16	28.03.18 0:16	101:45	28.03.18 0:16	101:45	МТЗ	у			нет/ быта нет	0	0	0	+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	28.03.18 0:20	28.03.18 1:07	0:00	28.03.18 7:20	0:00	МТЗ	ну	у	Вкл до ЛР 168, вкл в 7:20 после прекращения осадков.	нет/50ч.	50	0,6	37	+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	1	28.03.18 0:20	28.03.18 0:20	0:37	28.03.18 0:20	0:37	МТЗ	у		часть г.Свободный	нет/987ч.	987	0,16	5	+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	28.03.18 0:26	28.03.18 5:00	0:13	28.03.18 5:00	0:13	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск после прекращения осадков.	нет/ быта нет	0	0,1	9	+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Красноярво 35/10	1	28.03.18 0:30	28.03.18 0:54	0:06	28.03.18 0:54	0:06	МТЗ	ну	у	с.Красноярво	школа/ 2059ч..	2059	0,5	11	+1, дождь, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Красноярво 35/10	3	28.03.18 0:30	28.03.18 0:30	0:00	28.03.18 0:30	0:00	МТЗ	у		с.Красноярво	больница/ 1094ч.	1094	0,5	7	+1, дождь, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	23	28.03.18 0:34	28.03.18 0:34	0:00	28.03.18 0:34	0:00	МТЗ	у			нет/ быта нет	0	0	0	+1, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	28.03.18 0:44	28.03.18 0:44	0:33	28.03.18 0:44	0:33	МТО	у		п.Советский, Подгорный	школа, котельная/470ч.	470	0,45	14	+1, дождь, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	28.03.18 0:44	28.03.18 0:59	0:00	28.03.18 0:59	0:00	МТО	ну	у	с.Новгородка, М.Сазанка. РПВ усп после прекращения осадков.	школа, д.сад/670ч.	670	0,4	7	+1, дождь, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	28.03.18 0:44	28.03.18 4:16	0:06	28.03.18 4:16	0:06	МТО	ну	ну	Пореждение на вед.уч-ке	нет/800ч.	800	0,4	18	+1, дождь, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	28.03.18 0:47	28.03.18 0:47	0:32	28.03.18 0:47	0:32	МТО	у			нет	0	0	0	+1, дождь, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	28.03.18 1:00	28.03.18 1:15	1:03	28.03.18 1:15	1:03	МТЗ	ну	у	с.Черниговка	школа/730ч.	730	0,26	11	+1, дождь, снег, ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	2	28.03.18 1:00	28.03.18 1:15	0:54	28.03.18 1:15	3:51	МТЗ	ну	у	с.Желтоярво	нет	0	0,02	1	+1, дождь, снег, ветер

РСК	Ам.ЭЭС	10	Красноярво 35/10	1	28.03.18 1:00	28.03.18 3:42	0:08	28.03.18 3:42	0:08	МТЗ	ну	у	с.Красноярво. РПВ усп после прекращения осадков.	школа/ 2059ч.	2059	0,5	11	+1, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Красноярво 35/10	3	28.03.18 1:00	28.03.18 4:42	0:20	28.03.18 4:42	0:20	МТО	ну	у	с.Красноярво. РПВ усп после прекращения осадков.	больница/ 1094ч.	1094	0,5	7	+1, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	28.03.18 1:25	28.03.18 1:25	0:00	28.03.18 1:25	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ по ТУ усп	нет/ быта нет	0	0	0	+1, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Бочкаревка		28.03.18 1:37	28.03.18 1:37		28.03.18 1:37		МТО	у			нет/ быта нет	0	0	0	+1, дождь, снег, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	6	28.03.18 1:38	28.03.18 3:12	0:55	28.03.18 3:12	0:55	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ 513 чел	513	0,04	7	+1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	28.03.18 1:38	28.03.18 3:12	2:02	28.03.18 3:12	2:02	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ быта нет	0	0,05	3	+1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	20	28.03.18 1:38	28.03.18 3:12	0:00	28.03.18 3:12	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ быта нет	0	0,02	3	+1, ветер	
РСК	Ам.ЭЭС	35	Белоярво - Красноярво		28.03.18 1:43	28.03.18 2:20	1:28	28.03.18 2:20	1:28	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Красноярво. РПВ усп после прекращения осадков.	школа, д/с, кот, адм/ 4407	4407	0,8	28	+1, дождь, снег, ветер	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	28.03.18 1:48	28.03.18 1:48	0:12	28.03.18 1:48	0:12	МТО	у			нет/ быта нет	0	0	0	+1, дождь, снег, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	6	28.03.18 1:54	28.03.18 10:40	91:16	28.03.18 10:40	91:16	МТЗ	ну	у	с.Каховка. РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ 343 ч.	343	0,1	11	+1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Рогозвка 35/10	3	28.03.18 2:03	28.03.18 15:28	0:33	28.03.18 15:28	0:33	МТЗ	ну	ну	На ЛР10-ФЗ заменены 2 поврежденных изолятора.	школа, котельная / 307чел	307	0,07	5	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	13	28.03.18 2:10	28.03.18 2:26		28.03.18 2:26		МТЗ	ну	у	часть г.Свободный	водозабор, КНС/ 0	0	0,1	3	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	28.03.18 2:11	28.03.18 13:56	0:29	28.03.18 13:56	0:29	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.	школа, котельная / 728 чел	728	0,2	10	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	13	28.03.18 2:11	28.03.18 2:11		28.03.18 12:30		МТЗ	ну	ну	На XX. Опора №33 заменены поврежденные изоляторы.	нет/ быта нет	0	0,05	3	-1, ветер	
РСК	Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	28.03.18 2:11	28.03.18 9:24	0:00	28.03.18 9:24	0:00	МТО	запрет	ну	Пр.оп. 40-53 облечение проводов, на 5 опорах произведена замена вязок.	котельная/700ч.	700	0,8	11	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	1	28.03.18 2:14	28.03.18 16:27	6:41	28.03.18 16:27	6:41	"земля" от КУ			РТП №07-2 разрушение оп. изолятора под ПК-10. Устранено.	нет/ быта нет	0	0,02		-1, ветер	
РСК	Ам.ВЭС	10	Черемушки 35/10	14	28.03.18 2:24	28.03.18 6:41	0:05	28.03.18 6:41	0:05	МТЗ	ну	у	п.Мухинский. РПВ усп после прекращения осадков.	школа/600ч.	600	0,16	6	-1, ветер	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	8	28.03.18 2:26	28.03.18 2:34	1:27	28.03.18 2:34	1:27	МТЗ	ну	у	с.Новгородка, М.Сазанка	школа, д.сад/ 670ч.	670	0,4	7	-1, ветер	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Серышево-110 110/35/10	17	28.03.18 2:29	28.03.18 5:16	0:04	28.03.18 5:16	0:04	МТЗ	ну	у	с.Поляна. Вкл. с откл ЛР 21-17-06 (ост.уч.без нагрузки), вкл в 5:16 без замечаний.	котельная/984ч.	984	0,5	9	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	28.03.18 2:30	28.03.18 3:12	0:51	28.03.18 12:32	0:51	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР-106, вкл в 12:32. Пр. оп. 4/9-10 произведена перетяжка проводов.	котельная, интернат / 1700ч.	1700	2	33	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	2	28.03.18 2:30	28.03.18 2:30	0:00	28.03.18 3:12	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков. (на XX)	964 чел	964	0,4	17	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		28.03.18 2:35	28.03.18 2:35	1:15	28.03.18 3:08	1:15	ДЗ 1ст, МТО	ну	у	Разрыв транзита . РПВ усп после прекращения осадков. При обходе на ОП 91 обнаружено гнездо аистов	нет/ быта нет	0	0		-1, ветер, снег, дождь	
РСК	Ам.ЭЭС	35	Красноярво - Арга		28.03.18 2:41	28.03.18 2:46	0:23	28.03.18 2:46	1:46	МТЗ	ну	у		нет/ быта нет	0	0	0	-1, ветер	
РСК	Ам.ЭЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		28.03.18 2:49	28.03.18 5:31	1:33	28.03.18 11:43	1:33	"земля" от КУ			Обесточена ПС Новосергеевка. Обрыв проводов ф.А,С пр.оп. 17-18. Устранено	ф.2 ПС Державинка	котельная, школа/ 1832 чел	1832		23	-1, ветер
РСК	Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	28.03.18 2:49	28.03.18 6:43	2:30	28.03.18 6:43	2:30	МТО	ну	ну	Оп.68 срыв изолятора, оп 69 слест проводов ф В,С. Устранено.	котельная, школа/470ч.	470	0,4	14	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Томичи 35/10	13	28.03.18 2:50	28.03.18 5:29	0:07	28.03.18 5:29	0:07	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/ 477ч.	477	0,25	5	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Среднебелая - Алексеевка		28.03.18 2:53	28.03.18 3:28	1:58	28.03.18 3:28	2:33	МТЗ	ну	у	Схема сети ремонтная. ПС Среднебелая запита от ПС Алексеевская. Обесточена ПС Среднебелая. Вкл после прекращения осадков.	3,58 МВт/ 7716ч.	7716	3,58	80	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	7	28.03.18 2:55	28.03.18 5:00	0:04	28.03.18 5:00	0:04	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	школа/2000ч.	2000	2	15	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	10	28.03.18 2:55	28.03.18 3:38	0:00	28.03.18 3:38	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/ быта нет	0		26	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Томичи - Князевка		28.03.18 3:00	28.03.18 5:29	0:57	28.03.18 5:29	0:57	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	0,4 МВт/ 1716ч.	1716	0,4	23	-1, снег, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		28.03.18 3:01	28.03.18 3:23	0:03	28.03.18 3:23	0:03	ДФЗ	ну	у	Обесточивались БПС-110, 14ПС-35. РПВ усп после прекращения осадков. (в ремонте РРЭС-Михайловка)	9,3 МВт/ 40 023 чел	40023	9,3		-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Возжаевка 110/35/10	28	28.03.18 3:05	28.03.18 4:36	0:28	28.03.18 4:36	0:28	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	кот, школа, пож.часть, полиция/ 3855 чел	3855	0,6	7	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	25	28.03.18 3:05	28.03.18 9:12	3:45	28.03.18 9:12	3:45	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 35-51 облечение проводов, произвели замену вязок на 6 опорах.	школа, больн/ 2400ч.	2400	0,6	6	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	4	28.03.18 3:06	28.03.18 6:39	0:28	28.03.18 6:39	0:28	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная, дс, школа / 1121 чел	1121	0,3	8	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	1	28.03.18 3:06	28.03.18 6:39	0:00	28.03.18 6:39	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	РРС	0	0,02	1	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	10	28.03.18 3:06	28.03.18 17:52	0:34	28.03.18 17:52	44:19	МТЗ	ну	ну	Оп 19 устранен обрыв вязки	школа, котельная / 171 чел	171	0,05	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	28.03.18 3:06	28.03.18 9:05	0:04	28.03.18 9:05	0:04	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	школа / 384 чел	384	0,18	7	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	15	28.03.18 3:06	28.03.18 16:44	0:52	28.03.18 16:44	0:52	МТЗ	ну	ну	Оп. 12, 15 устранен обрыв вязок.	нет / 630 чел	630	0,1	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ВЭС	10	Тажная 35/10	29	28.03.18 3:07	28.03.18 9:58		28.03.18 9:58		МТЗ	ну	у	Включен после осмотра, без замечаний.	нет/ 380ч.	380	0,27	4	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	8	28.03.18 3:08	28.03.18 4:57	16:54	28.03.18 6:28	16:54	МТО	ну	у	Вкл до РТП-2-43, ост.уч. Без нагрузки, вкл в 6:28 без замечаний.	школа, д.сад/ 670ч.	670	0,4	7	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Сапроново 35/10	4	28.03.18 3:08	28.03.18 3:45	0:04	28.03.18 3:45	0:04	МТО	ну	у	с.Сапроново, Бичура	школа, д.приот/ 884ч.	884	0,14	4	-1, ветер, снег	

РСК	Ам.ЭЭС	10	Сапроново 35/10	9	28.03.18 3:08	28.03.18 3:47	0:06	28.03.18 3:47	0:06	МТО	ну	у	с.Сапроново	школа, д.приют/696	696	0,22	5	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	2	28.03.18 3:12	28.03.18 7:13	0:05	28.03.18 7:13	0:05	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ 26 чел	26	0,01	1	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	8	28.03.18 3:12	28.03.18 7:13	0:07	28.03.18 7:13	0:07	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ 90 чел	90	0,01	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	17	28.03.18 3:12	28.03.18 9:00	21:20	28.03.18 9:00	21:20	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	школа/263 чел	263	0,02	5	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	18	28.03.18 3:12	28.03.18 12:27	0:42	28.03.18 12:27	0:42	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ 32 чел	32	0,02	1	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЭЭС	10	Лесная 35/6	5	28.03.18 3:23	28.03.18 3:46	0:40	28.03.18 3:46	0:40	МТЗ	ну	у		котельная / 400 чел	400	0,1	4	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		28.03.18 3:26	28.03.18 4:28	0:02	29.03.18 2:43	0:02	ТНЭП 1,3ст.	ну	ну	Схема сети ремонтная (отключена ВЛ 110кВ Рай.ГРЭС-Михайловка) Обесточена ПС 110кВ Михайловка, Поярково, ПС35кВ Ильиновка, Коршуновка, Трудовое, Максимова. В 4:28 включена ВЛ 110кВ РайГРЭС-Михайловка, все потребители залитаны. Обрыв грозотроса в пр.оп.19-21, 24-25, пр.оп.31-33, пр.оп.57-58. Гр.трос демонтирован (2:43), ВЛ включена в работу.	ВЛ110кВ РайГРЭС-Михайловка	14 723 чел	14723	4,37		-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Узловая	4	28.03.18 3:33	28.03.18 4:56	0:33	28.03.18 4:56	0:33	МТЗ	ну	ну	Оп.41 срыв изолятора, устранено.		109	0,03	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Узловая	8	28.03.18 3:33	28.03.18 4:56	0:39	28.03.18 4:56	0:39	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.		808	0,03	8	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	3	28.03.18 3:35	28.03.18 3:35	0:26	28.03.18 16:10	0:26	МТЗ	ну	у	На XX.	2 котельных	0	0,1	1	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	5	28.03.18 3:35	28.03.18 3:35	0:26	28.03.18 8:25	253:54	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/424	424	0,09	4	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	15	28.03.18 3:35	28.03.18 3:35	0:50	28.03.18 17:41	0:50	МТЗ	ну	у	На XX.	нет	0	0,03	1	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	18	28.03.18 3:35	28.03.18 15:50	0:13	28.03.18 15:50	0:13	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная, д.сад/205	205	0,03	7	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	21	28.03.18 3:35	28.03.18 8:25	0:07	28.03.18 8:25	0:07	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	д.сад, школа, котельная/800ч.	800	0,5	6	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	28.03.18 3:35	28.03.18 18:36	1:26	28.03.18 18:36	33:05	МТЗ	выве дено	ну	На оп26/12 выправлена траверса; оп 95 заменен поврежденный изолятор.	кот/ быта нет	0	0,09	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	6	28.03.18 3:38	28.03.18 12:00	0:09	28.03.18 12:00	0:09	МТЗ	ну	ну	Оп. 1\1 срыв изолятора. Устранено.	нет/200ч.	200	0,08	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	8	28.03.18 3:38	28.03.18 12:02	0:00	28.03.18 12:02	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	школа/360ч.	360	0,5	9	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	11	28.03.18 3:38	28.03.18 10:02	0:18	28.03.18 10:02	0:18	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	школа, д.сад/630ч.	630	0,25	2	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	12	28.03.18 3:38	28.03.18 8:20	0:03	28.03.18 8:20	8:08	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/360ч.	360	0,3	2	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	13	28.03.18 3:38	28.03.18 11:44	0:50	28.03.18 11:44	0:50	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная / 516 чел	516	0,15	9	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	17	28.03.18 3:38	28.03.18 11:44	0:45	28.03.18 11:44	0:45	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная / 185 чел	185	0,17	2	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	18	28.03.18 3:38	28.03.18 9:22	1:04	28.03.18 9:22	1:04	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная / 450 чел	450	0,3	10	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	28.03.18 3:40	28.03.18 9:30	0:00	28.03.18 9:30	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/2500ч.	2500	1	25	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	28.03.18 3:40	28.03.18 7:03	1:41	28.03.18 23:03	1:41	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР-83, вкл в 23:03. Оп.227 устранен обрыв вязки.	школа/300ч.	300	0,14	12	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	28.03.18 3:40	28.03.18 9:25	2:13	28.03.18 19:20	2:13	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР-40, вкл в 19:20. Оп. 131 заменены 3 поврежденных изолятора.	школа/635ч.	635	0,3	10	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	28.03.18 3:40	28.03.18 7:47	2:20	28.03.18 13:20	2:20	МТЗ	ну	ну	Вкл до СП-23 (ост.участок без нагрузки), вкл в 13:20. Оп. 18/17 заменены 3 поврежд. изолятора	администрация/3500ч.	3500	1,2	27	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	10	28.03.18 3:40	28.03.18 7:29		28.03.18 7:29		МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/500ч.	500	0,1	15	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	28.03.18 3:40	28.03.18 14:16	0:03	28.03.18 14:16	5:41	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/1261ч	1261	0,6	18	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	28.03.18 3:40	28.03.18 8:00	0:29	28.03.18 8:00	0:29	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная/538ч.	538	0,17	7	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	28.03.18 3:40	28.03.18 3:40	0:43	28.03.18 16:05	0:43	МТЗ	ну	у	На XX.	нет	0	0,03	9	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	28.03.18 3:40	28.03.18 14:10	714:39	28.03.18 14:10	714:39	МТЗ	ну	ну	Оп. 137 срыв изолятора. Устранено.	котельная/538ч.	538	0,2	16	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	20	28.03.18 3:40	28.03.18 6:45	0:20	28.03.18 6:45	0:20	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	2 котельных/3000ч.	3000	1,8	19	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	28.03.18 3:42	28.03.18 3:50	1:30	28.03.18 10:28	1:30	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	ф-16 Волково	0	0,1	8	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	5	28.03.18 3:42	28.03.18 15:45	1:29	28.03.18 15:45	1:29	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная, в/ч	100	0,1	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	1	28.03.18 3:43	28.03.18 10:14	1:29	28.03.18 10:14	1:37	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельные-2, дс, школа / 779 чел	779	0,1	12	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	9	28.03.18 3:43	28.03.18 10:18	0:00	28.03.18 10:18	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельные 2	0	0,02	5	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	10	28.03.18 3:43	28.03.18 19:04	1:06	28.03.18 19:04	1:06	МТЗ	ну	ну	Оп.223 устранен обрыв вязки	котельные-5 /124 чел	124	0,02	11	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Полтавка 35/10	4	28.03.18 3:50	28.03.18 8:10	4:14	28.03.18 8:10	4:14	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	400	0,1	14	-1, ветер, снег		
РСК	Ам.ЦЭС	10	Полтавка 35/10	9	28.03.18 3:50	28.03.18 8:10	0:04	28.03.18 8:10	0:04	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	адм/ быта нет	0	0,1	8	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Полтавка 35/10	10	28.03.18 3:50	28.03.18 5:50	0:12	28.03.18 5:50	0:12	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	нет/ 806 чел	806	0,1	7	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	4	28.03.18 3:51	28.03.18 4:58	2:55	28.03.18 4:58	2:55	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	нет/ 786 чел	786	0,24	12	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	28.03.18 3:51	28.03.18 19:10	0:30	28.03.18 19:10	2:57	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, кот/ 398 чел	398	0,1	12	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	10	28.03.18 3:51	28.03.18 4:58	0:35	28.03.18 4:58	0:35	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	кот/ быта нет	0	0,4	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	22	28.03.18 3:51	28.03.18 11:08	0:00	28.03.18 11:08	0:00	МТЗ	ну	ну	Оп.208, 209, 256, 315 заменены поврежденные изоляторы.	нет/ 243 чел	243	0,1	3	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	28.03.18 3:51	28.03.18 4:58	0:00	28.03.18 4:58	0:00	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	кот, ГИБДД/ 7003 чел	7003	0,58	14	-1, ветер, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Куропатино	5	28.03.18 4:00	28.03.18 16:18	10:44	28.03.18 16:18	10:44	ЗЗ	запр етч	у	РПВ усп после прекращения осадков.	котельная - 2, вч / 462 чел	462	0,1	12	-1, ветер, снег	

РСК	Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	1	28.03.18 4:06	28.03.18 6:24	3:30	28.03.18 6:24	3:30	МТЗ		у	Налипание снега на провода ВЛ.	котельная, застава, в/ч/100ч.	100	0,17	7	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	12	28.03.18 4:06	28.03.18 9:17	0:43	28.03.18 9:17	0:43	МТЗ	ну	ну	Оп.1/9 - 10 устранен обрыв провода	администрация, мнч/3250ч.	3250	1,5	25	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	14	28.03.18 4:06	28.03.18 9:30	7:02	28.03.18 10:05	26:18	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.8/1617 устранен обрыв провода	нет/ 2500 чел	2500	0,7	25	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	11	28.03.18 4:09	28.03.18 6:06	0:51	28.03.18 6:06	0:51	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	больн, атс, насосн/ быта нет	0	0,26	11	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	27	28.03.18 4:09	28.03.18 6:06		28.03.18 6:06		МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	адм, кот/ быта нет	0	0,26	7	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	6	28.03.18 4:09	28.03.18 11:50		28.03.18 11:50		МТЗ	ну	ну	Оп.140 заменен поврежденный изолятор.	школа, кот, насосн/ быта нет	0	0,09	8	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	28.03.18 4:17	28.03.18 11:53	21:46	28.03.18 11:53	21:46	МТЗ	ну	не дела ли	Повреждение на вед.уч-ке	ретранслятор/418 чел	418	0,24	9	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	24	28.03.18 4:19	28.03.18 7:59	0:41	28.03.18 7:59	27:22	Земля, откл. вручную			Пр.оп.1/12-13 устранен обрыв провода.	школа, колония/ быта нет	0	0,3	6	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	1	28.03.18 4:21	28.03.18 5:30	3:03	28.03.18 5:30	20:40	МТО	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	школа, насосн/793 чел	793	0,05	11	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	6	28.03.18 4:21	28.03.18 5:30	2:03	28.03.18 5:30	2:03	МТО	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	кот/ быта нет	0	0,3	12	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	11	28.03.18 4:21	28.03.18 5:30	1:00	28.03.18 5:30	1:00	МТО	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	школа, кот/700 чел	700	0,57	7	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	12	28.03.18 4:21	28.03.18 5:37	1:03	28.03.18 5:37	1:03	МТО	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	школа, кот/777 чел	777	0,2		-1, ветер, снег
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	28.03.18 4:22	28.03.18 17:21	0:01	28.03.18 17:21	0:01	"земля" от КУ			Оп. 73 заменен поврежденный изолятор; ЛР-790 заменен разрушенный полюс ф.С.	кот/ 3000 чел	3000	0,4	18	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	28.03.18 4:22	28.03.18 9:19	0:03	28.03.18 20:10	5:53	МТЗ	ну	не дела ли	Вкл до ЛР-729 (ост.уч.без нагрузки), вкл в 20:10. Оп.83 заменен поврежденный изолятор.	кот/ 241 чел	241	0,1	3	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	28.03.18 4:38	28.03.18 14:16	0:27	28.03.18 14:16	3:12	МТЗ	ну	не дела ли	Оп 58 заменены 2 поврежденных изолятора.	скваж, школа/ 194 чел	194	0,02	5	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	6	28.03.18 4:41	28.03.18 8:36	0:05	28.03.18 8:36	0:05	МТЗ	ну	у	Включен после осмотра, без замечаний.	школа, кот/ 612 чел	612	0,09	10	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	4	28.03.18 4:41	28.03.18 16:33	0:05	28.03.18 16:33	0:05	МТЗ	ну	не дела ли	Оп 94,79,130/21 заменены поврежденные изоляторы.	школа, скваж, кот/ 148 чел	148	0,05	5	-1, ветер, снег
РСК	Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	28.03.18 4:43	28.03.18 5:33	0:08	28.03.18 5:33	0:08	МТЗ	ну		часть быта п.Угловое. Повреждение на вед. оттайке	нет/131ч.	131	0,5	16	+1, туман
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	28.03.18 4:57	28.03.18 11:17	10:50	28.03.18 11:17	10:50	МТЗ	ну	не дела ли	Оп 56/5 заменен поврежденный изолятор, ЛР 796 устранен обрыв провода.	кот/1609 чел	1609	0,5	7	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ВЭС	35	Черемушки - Александровка		28.03.18 5:11	28.03.18 6:09	0:33	28.03.18 6:09	0:33	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Александровка. РПВ усп после прекращения осадков.	нет/ 1190 чел	1190	0,4	8	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Верхняя полтавка 35/10	1	28.03.18 5:30	28.03.18 13:01	1:48	28.03.18 13:01	1:48	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 34-35 устранен слхст проводов.	школа, д/с, кот/ 877 чел	877	0,08	16	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Верхняя полтавка 35/10	4	28.03.18 5:30	28.03.18 11:50	0:13	28.03.18 11:50		МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	пекарня, школа/ 1073 чел	1073	0,08	6	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Верхняя полтавка 35/10	14	28.03.18 5:30	28.03.18 11:50	0:02	28.03.18 11:50	0:02	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	школа, кот, больн, адм/ 200 чел	200	0,08	5	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ключи 35/10	6	28.03.18 5:30	28.03.18 8:30	1:08	28.03.18 8:30	1:08	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода ВЛ.	вн.башня, школа/ быта нет	0	0,03	5	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ключи 35/10	13	28.03.18 5:30	28.03.18 17:04	1:02	28.03.18 17:04	1:02	МТЗ	ну	ну	Обледенение, протирка изоляторов на ТП	пекарня, д/с, кот/987 чел	987	0,16	11	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	1	28.03.18 5:45	28.03.18 19:17	0:29	28.03.18 19:17	0:29	МТЗ	ну	ну	Пр.оп 22-23 снята ветка.	фан/252 чел	252	0,03	6	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	В-10-Т1	28.03.18 5:45	28.03.18 9:37	0:28	28.03.18 9:37	0:28	МТЗ	не прои зв.		Обесточен Тсш-10 кв. Включен в работу после чистки наледи снега Т1 и КРУН-10	фан, кот, школа/ 585 чел	585	0,21	10	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	28.03.18 5:49	28.03.18 7:43	1:05	28.03.18 7:43	1:05	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	скваж, адм, кот, школа/ 607 чел	607	0,09	9	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	3	28.03.18 5:49	28.03.18 22:35	3:55	28.03.18 22:35	1417:34	МТЗ	ну	ну	Оп.180 заменен поврежденный изолятор фА, оп.184 изолятор фС	фан/80 чел	80	0,01	1	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	7	28.03.18 5:49	28.03.18 15:18	1:09	28.03.18 15:18	27:50	МТЗ	ну	ну	Оп.118/3 - заменен поврежденный изолятор.	фан/ 153 чел	153	0,05	3	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Степная 35/10	2	28.03.18 5:50	28.03.18 8:41	2:17	28.03.18 8:41	2:17	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	кот/ быта нет	0	0,02	1	-1, ветер, снег
РСК	Ам.ЦЭС	10	Степная 35/10	7	28.03.18 5:50	28.03.18 8:41	10:14	28.03.18 8:41	10:14	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	школа, вн.башня/1109 чел	1109	0,25	20	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Степная 35/10	14	28.03.18 5:50	28.03.18 8:41	144:56	28.03.18 8:41	144:56	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.	кот, школа, д/с, пекарня/ 740 чел	740	0,3	11	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	4	28.03.18 5:50	28.03.18 10:49	1:02	28.03.18 10:49	25:09	МТЗ	ну	ну	Оп 6 заменены 3 изолятора	больн, адм, школа/ 2630 чел	2630	0,7	19	-1, снег, ветер

РСК	Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	18	28.03.18 5:50	28.03.18 9:03	0:09	28.03.18 9:03	0:09	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.		кот, вн.башня/ 224 чел	224	0,18	7	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	10	28.03.18 5:50	28.03.18 18:48	20:55	28.03.18 18:48	20:55	МТЗ	ну	не прои. зв.	Пр.оп. 14/5-6 устранен обрыв провода.		школа, кот, адм, сваяж/ 472 чел	472	0,11	7	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	28.03.18 6:15	28.03.18 6:15	1:53	28.03.18 19:23	1:53	"земля" от КУ			Оп 107 устранен обрыв вьзки. (на ХХ)		РРС/ быта нет	0	0	0	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	6	28.03.18 6:22	28.03.18 15:42	2:40	28.03.18 15:42	2:40	"земля" от КУ			Пр.оп. 188-189 устранен обрыв провода.		школа, кот, атс/ 283 чел	283	0,07	5	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	1	28.03.18 6:52	28.03.18 10:17	0:08	28.03.18 10:17	0:08	"земля" от КУ			Оп.18 заменен поврежденный изолятор.		кот, школа, насос/ 2500 чел	2500	0,4	13	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	11	28.03.18 7:08	28.03.18 13:03	0:16	28.03.18 13:03	0:16	"земля" от КУ			Оп.24 убрана ветка, оп.12/1 заменен поврежденный изолятор.		нет/ быта нет	0	0,1	2	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	1	28.03.18 7:08	28.03.18 16:12	0:05	28.03.18 16:12	0:05	МТО	ну	у	Включен после осмотра, без замечаний.		нет/ 150 чел	150	0,01	4	-1, снег, ветер
РСК	Прим.ЭС	35	Лаза	В-35 Рождественка	28.03.18 7:18	28.03.18 8:34	0:32	28.03.18 14:33	0:32	Ав.откл	ну	ну	Обесточена ПС-35 Рождественка. На ПС Рождественка при осмотре обнаружено по ВЛ 35 Лаза-Рождественка на конденсаторе связи поврежден изолятор ф-В, упал на ф-С. Устранено, схема восстановлена	по 35 кв от ПС Пантелеймоновка	нет / 971 чел	971	0,3		+8, пасмурно
РСК	Ам.ЭС	10	Костюковка 35/10	1	28.03.18 7:23	28.03.18 11:08	5:51	28.03.18 11:08	5:51	КУ, земля			Оп.61 устранен обрыв вьзки ф-А		кот/ 100 чел	100	0,02	3	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЭС	10	Костюковка 35/10	2	28.03.18 7:23	28.03.18 7:27	0:00	28.03.18 7:27	12:26	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		сваяж, атс/ 365 чел	365	0,09	6	-1, снег, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	232	28.03.18 7:26	28.03.18 8:06	0:50	28.03.18 8:06	7:24	МТЗ	ну	у	Включен после осмотра. Пр.оп. 232-00/58-59 подгорелые ветки дерева (рядом с ВЛ)	ф.20	нет / 4 ел	4	0,04	1	-1, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	35	Орловка - Луговая		28.03.18 7:28	28.03.18 9:00	0:25	28.03.18 13:54	0:25	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Луговая. Обрыв провода в пр.оп.46-47, 49-50, устранено	ПС Полтавка ф9	школа, котельная / 898 чел	898	0,26	17	-1, снег, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	26	28.03.18 7:48	28.03.18 8:00	1:49	28.03.18 8:00	1:49	МТЗ	не раб	у	Осмотр без замечаний		нет	0	0,02	1	+1, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	28.03.18 7:53	28.03.18 16:25	1:57	28.03.18 17:39	4:43	МТО с ЗЗ	выв	ну	При РПВ "Земля". На опору 57 упало дерево, обрыв провода в сторону оп. 58, 56 (устранено 16:25); вкл до оп.115.- падение дерева на оп.115, погнуло траверсу. Устранено (17:39), схема восстановлена.		дачи	0,54	13	+10, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	28.03.18 7:54	28.03.18 8:58	1:24	28.03.18 13:35	1:24	"земля" от КУ			Оп. 21-00/24 заменен поврежденный изолятор.	Ядрино ф6	котельная, дс / 268 чел	268	0,08	8	+1, сильный ветер
РСК	Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	7	28.03.18 8:00	28.03.18 9:59	1:02	28.03.18 9:59	1:02	МТЗ	ну	ну	Включен после осмотра, без замечаний. Оп.29/9 снят наброс проволоки.		кис, МЧС/ 4150 чел	4150	0,9	18	-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	15	28.03.18 8:05	28.03.18 8:09		28.03.18 8:09		МТО	ну	у	РПВ усп после прекращения осадков.		нет/ 30 чел	30	0,03	7	-1, снег, ветер
РСК	Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	28.03.18 8:30	28.03.18 8:52	4:57	28.03.18 12:05	4:57	МТЗ	нет	ну	Вкл в 8:52 без БТП, вкл в 12:05. Повреждение на вед.уч-ке		котельная / 2500 чел	2500	1	25	+10, сильный ветер
РСК	Ам.ВЭС	110	РРЭС - Михайловка		28.03.18 8:34	28.03.18 8:40	0:26	28.03.18 8:40	0:26	ДФЗ	ну	у	Обесточивались 2ПС - 110, 110 ПС-35		14 723 чел	4,37			-1, снег, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	11	28.03.18 9:00	28.03.18 10:45	4:55	28.03.18 10:45	4:55	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		водозабор/ быта нет	0	0,1	1	+12, сильный ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	28.03.18 9:10	28.03.18 10:46	2:12	28.03.18 10:46	2:35	МТЗ	ну	у	Включен после осмотра, без замечаний.		дс, котельная / 649 чел	649	0,08	5	+1, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	17	28.03.18 9:15	28.03.18 10:22	0:23	28.03.18 10:22	0:23	"земля" от КУ			Осмотр без замечаний, земля самоустранилась.		нет / 189 чел	189	0,05	2	+10, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Птицефабрика 110/35/10	16	28.03.18 9:22	28.03.18 15:39	2:12	28.03.18 15:39	2:12	"земля" от КУ			Заменяли опору 23, на опоре 22 выправили траверсу. (следы попадания молнии).		водозабор, быта нет	0	0,03	1	+1, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	4	28.03.18 10:00	28.03.18 11:00	287:28	28.03.18 11:00	287:28	МТО	ну	у	Включен после осмотра, без замечаний.		котельная, дс, школа / 4000 чел	4000	1,47	12	+10, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		28.03.18 10:22	28.03.18 11:36	0:02	28.03.18 23:15	0:02	МТЗ с ЗЗ	ну	ну	Обесточена ПС Черняево, обеспече резерв. Оп.118 обрыв вьзки на изоляторе Ф-С. Устранено в 21:53, в 23:15 ВЛ вкл в работу по норм.ск.	ф.1 ПС Гродеково	котельные-4, дс-2, погранзастава-2, школа / 1500 чел	1500	1	14	+10, сильный ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	28.03.18 10:34	28.03.18 11:51	0:03	28.03.18 11:51	0:03	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		насосная / 200 чел	200	1,2	11	+10, ясно
РСК	ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	28.03.18 10:39	28.03.18 11:58	1:07	28.03.18 16:00	1:07	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч, вкл в 16:00. Оп.78-00/13 устранен обрыв вьзки.	Ленинск ф72	котельные - 2 / 1280 чел	1280	0,24	8	+1, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	4	28.03.18 10:40	28.03.18 10:54	0:08	28.03.18 10:54	1:28	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.		котельная, насосная / 500 чл	500	0,96	16	+10, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Очистные сооружения 35/10	15	28.03.18 10:40	28.03.18 10:53	0:07	28.03.18 10:53	0:40	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.		насосная, быта нет	0	0,12	1	+10, сильный ветер
РСК	Ам.ЭС	10	Южная 35/10	2	28.03.18 10:43	28.03.18 17:06	1:13	28.03.18 17:06	1:14	МТЗ	ну	ну	ТП-24 перекрытие В-10 Ф-2 Южная (затекание воды ч/з кровлю, произведена сушка).		нет / 200 чел	200	0,3	4	+12, сильный ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ерковцы 35/10	1	28.03.18 10:49	28.03.18 18:19	0:00	28.03.18 18:19	0:00	"земля" от КУ			Пр.оп. 9-10 устранен обрыв провода.		нет / 1209 чел	1209	0,3	4	+12, сильный ветер
РСК	Прим.ЭС	6	Восток 110/6	2	28.03.18 11:10	28.03.18 11:10	1:38	28.03.18 11:10	1:38	МТЗ		у	Осмотр без замечаний..		нет/ быта нет	0	0	0	+14, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	10	28.03.18 11:20	28.03.18 11:50	1:09	28.03.18 11:50	1:09	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.		насосная, школа / 1960 чел	1960	0,7	7	+10, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	16	28.03.18 11:20	28.03.18 20:05	0:00	28.03.18 20:05	0:00	МТЗ	выв	ну	Выделен уч-к без нагрузки. Повреждена резервная КЛ к ТП-3541(бойня), исключена из схемы.		нет / 30 чел	30	0,2	1	+10, сильный ветер

РСК	Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	4	28.03.18 11:25	28.03.18 12:32	1:47	28.03.18 12:32	425:57	МТЗ	ну	у	РПВ усл после прекращения осадков.	котельная, школа, дс / 1121 чел	1121	0,5	8	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	28.03.18 11:33	28.03.18 12:30	1:47	28.03.18 12:30		МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.	школа / 350 чел	350	1	4	+10, сильный ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	28.03.18 11:43	28.03.18 12:53	1:25	28.03.18 12:53	84:46	МТО	ну		Повреждение на ведуч-ке	п/з / 309 чел	309	0,1	6	+15, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	12	28.03.18 11:51	28.03.18 13:10	2:28	28.03.18 13:10	3:58	МТО с 33	выв	ну	Оп.24 снята упавшая ветка.	нет / 552 чел	552	0,68	1	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	28.03.18 12:00	28.03.18 12:11	0:00	28.03.18 12:11	0:00	Ав.откл	выв	у	Планируется осмотр.	водозабор, школа, котельная / 1571 чел	1571	0,5	24	+10, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	28.03.18 12:02	28.03.18 12:08	0:03	28.03.18 12:08	0:03	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний	нет / 1100 чел	1100	0,7	12	+10, сильный ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 35/10	5	28.03.18 12:05	28.03.18 14:33	2:59	28.03.18 14:33	2:59	МТО	ну		Оп.1 заменены поврежденные изоляторы ф В,С.	котельная / 210 чел	210	0,2	3	+15, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Корейский поселок 35/6	2	28.03.18 12:07	28.03.18 12:41	0:12	28.03.18 12:41	19:26	МТЗ		у	Планируется осмотр.	котельная, школа / 941 чел	941	0,7	23	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	28.03.18 12:11	28.03.18 12:19	2:29	28.03.18 12:19	7:55	МТО	выв	у	Планируется осмотр.	нет/ 234 чел	234	0,2	2	-2, ветер	
РСК	Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	12	28.03.18 12:11	28.03.18 12:32	0:00	28.03.18 12:32	0:00	МТО, МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведуч-ке	котельная / 2000 чел	2000	1,52	16	+10, сильный ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Славянка 110/35/10	Т1	28.03.18 12:20	28.03.18 12:26	2:33	29.03.18 4:41	2:33	ДЗТ			12:20 (5:20 мск) на ПС Славянка отключился Т1 от ДЗТ. Обесточивались ПС Славянка 1,2сш-35,10 кВ и ЛПС-35 кВ. На ПС Славянка на шинном мосту 10 кВ Т1 скол на верхней обложке опор.изол ф.С, заменен. Повреждение 1 каб.жилы КЛ ДЗТ110 от ПЗ до клемм.шкафа ОРУ 110 (переведено на резервную каб.жилу). Произведены испытания ШМ-10, Т1, в 4:41 Т1 введен в работу.	Т2	860 чел / промыш.нагрузка	860	6,6		+15, сильный ветер
РСК	Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 СП-5	28.03.18 12:22	28.03.18 19:56	5:30	28.03.18 23:30	5:30	Ав.откл		ну	Вкл без ТП-1084, вкл в 23:30. ТП-1084 заменили разрушенный разрядник ф.С.	нет/быта нет	0	0,01	2	+15, сильный ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	28.03.18 12:23	28.03.18 13:18	15:15	28.03.18 18:15	53:25	"земля" от КУ			Оп.126/13 заменен поврежденный изолятор; РТП 1085 устранен обрыв шлейфов фВ,С; оп.183/3 устранен слхест проводов.	Техменево ф3	котельная, насосная, дс, школа / 1890 чел	1890	0,6	17	+15, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	28.03.18 12:23	28.03.18 13:04	0:00	28.03.18 13:04	0:00	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.	нет / 120 чел	120	0,74	23	+10, сильный ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Пожарское 35/10	2	28.03.18 12:26	28.03.18 18:40	7:16	28.03.18 18:40	7:16	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний.	нет / 327 чел	327	0,1	5	+15, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	10	28.03.18 12:35	28.03.18 13:33	0:01	28.03.18 13:33	0:01	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.	нет / 2295 чел	2295	0,46	7	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп ПС Шахта	Т-305	28.03.18 12:38	28.03.18 12:38	5:06	28.03.18 12:38	7:15	ДЗ 1з		у	Осмотр 29.3.18 без замечаний	нет	0	0	0	+10, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	28.03.18 12:40	28.03.18 13:56	0:01	28.03.18 13:56	0:01	МТЗ		ну	Повреждение на ведуч-ке	нет / 2500 чел	2500	0,05	1	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Корейский поселок 35/6	1А	28.03.18 12:42	28.03.18 15:33	0:01	28.03.18 15:33	0:01	"земля" от КУ			Пр.оп. 50-51 убрано упавшее дерево.	быта нет	0	0,2	6	+10, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	28.03.18 12:57	28.03.18 12:57	1:18	28.03.18 12:57	1:18	МТО		у		нет	0	0	0	+12, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	28.03.18 13:00	28.03.18 19:10	2:58	29.03.18 0:05	2:58	Ав.откл	выв	ну	Убраны ветки с проводов в пролетах: 97-98, 132-133, 149-150-151, 205-206. В 19:10 включен без ТП-526 (с.Полевное, 38 ч.домов, школа), вкл в 0:05 без замечаний.	дс, школа, котельная / 1521 чел	1521	0,25	21	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	28.03.18 13:03	28.03.18 13:23	0:29	28.03.18 13:23	0:29	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.	нет / 385 чел	385	0,16	5	+10, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	28.03.18 13:19	28.03.18 20:47	3:22	28.03.18 20:47	3:22	МТО	выв		Оп.30, оп 34 срыв изоляторов. Устранено. (число опор по фидеру 206 шт, болатист.мест)	нет	0	0,01	2	+12, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	28.03.18 13:32	28.03.18 15:42	26:36	28.03.18 18:13	52:34	"земля" от КУ			Потребителю обеспечен резерв. Оп.185-01/16-17 пережог проводов, произведен ремонт. . (негабарит, выдавило вед.оп.0,4кВ, выправлена).	ф171	котельная	1000	0,48	6	+12, сильный ветер
РСК	Прим.ЭЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	28.03.18 13:40	28.03.18 15:29	0:00	28.03.18 15:29	126:11	МТЗ	ну	у	Включен после осмотра, без замечаний.	котельная, школа / 245 чел	245	0,06	3	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.СЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп ПС Чегдомын	Т-302	28.03.18 13:43	28.03.18 13:43	26:36	28.03.18 13:43	143:53	ДЗ 1 з		у	Осмотр 29.3.18 без замечаний	нет	0	0	0	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	28.03.18 14:00	28.03.18 16:16	0:03	28.03.18 16:16	0:03	МТЗ	выв		Убрано дерево пр.оп12/3-12/4.	котельная, школа / 1425 чел	1425	0,47	24	+10, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	28.03.18 14:00	28.03.18 15:14	0:07	28.03.18 15:14	0:07	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.	быта нет	0	0,43	1	+10, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	28.03.18 14:00	28.03.18 14:00	5:13	28.03.18 14:00	5:13	МТЗ		у	Оп.4-02/4 обрыв шлейфа. Устранено (20:10)	нет	0	0	0	+12, сильный ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Малиново 35/10	4	28.03.18 14:05	28.03.18 17:13	1:59	28.03.18 17:13	1:59	МТО		ну	Устранен обрыв вязы на оп.71	котельная, школа-2, дс-3 / 1291 чел	1291	0,4	15	+12, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	257	28.03.18 14:11	28.03.18 17:57	0:18	28.03.18 20:59	2:57	"земля" от КУ			Вкл без 2ТП, вкл в 20:59. ТП 266 заменен поврежденный прох.изолятор.	котельные 2	320	0,1	4	+12, сильный ветер	

РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	28.03.18 14:23	28.03.18 14:52	0:03	28.03.18 14:52	0:03	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.		котельная, школа, дс / 1450 чел	1450	0,38	12	+10, сильный ветер
РСК	ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	В-6-T1	28.03.18 14:48	28.03.18 16:12	0:53	28.03.18 16:12	1:33	ТЗШ			При подачи напряжения (см.отключение 14:20 ПС Биробиджан), Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т1 в работе, Т2 в ремонте по заявке). В 16:12 (9:12 мск) включен В-6-T1 запитана 1сш-6 кВ, включен в работу Т2, В-6-T2 все запитано. Причина отключения: излишняя работа ТЗШ на пусковые токи	Т2	г.Биробиджан, 16 050 чел	16050	9,8		+12, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	35	Горка - Краснореченская	Т-35	28.03.18 15:30	28.03.18 15:30	2:49	28.03.18 19:32	2:49	"земля" от КУ			Потребителю предварительно обеспечены резерв. В пр.оп. 21-22 провис провода фВ, при ветре захлест на опору 7/7 рядом проходящей ВЛ 0,4 кВ. (снят штангой).	по 35 кв от ПС Бычиха	нет	0	0	0	+10, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	28.03.18 15:40	28.03.18 19:06	0:09	28.03.18 19:06	0:09	"земля" от КУ			Поврежден на ведомственном уч. Произведена регулировка привода В-6 кВ ф20 по мех.части.		нет	0	0,26		+12, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	28.03.18 15:43	28.03.18 16:35	0:29	28.03.18 16:35	0:29	МТО	выв	у			нет/ 234 чел	234	0,2	2	-2, ветер
РСК	Прим.ЭС	10	Богополь 110/10	2	28.03.18 15:47	28.03.18 15:47	11:13	28.03.18 15:47	11:13	МТЗ	у		Повреждение на вед.участке.		нет	0	0	0	+10, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	7	28.03.18 15:48	28.03.18 15:50	2:10	28.03.18 15:50	17:25	Ав.откл	выв	у			школа, кот/ 300 чел	300	0,3	6	-2, ветер
РСК	ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	28.03.18 16:18	28.03.18 16:18	43:30	28.03.18 16:18	43:30	МТЗ	у				нет	0	0	0	+12, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная 110/35/10	2	28.03.18 16:27	28.03.18 17:10	0:01	28.03.18 17:10	0:01	МТЗ	выв	у			нет / 200 чел	200	0,1	9	+12, сильный ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Очистные сооружения 35/10	7	28.03.18 16:27	28.03.18 18:10	0:34	28.03.18 18:10	0:34	МТЗ	выв	у			быта нет	0	0,22	4	+12, сильный ветер
РСК	ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	28.03.18 16:35	28.03.18 17:46	4:09	28.03.18 20:25	4:09	"земля" от КУ			Вкл без 9ТП, вкл в 20:25. Пр.оп.414-00/94-95 убрано упавшее дерево.		котельная / 600 чел	600	0,2	18	+12, сильный ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	79	28.03.18 18:23	28.03.18 18:34	11:35	28.03.18 18:34	11:35	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний		нет / 200 чел	200	0,05	3	+12, сильный ветер
РСК	Прим.ЭС	6	Восток 110/6	2	28.03.18 18:52	28.03.18 18:56	0:09	28.03.18 18:56	0:09	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		школа, дс, очистные / 4600 чел	4000	0,8	14	+10, сильный ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	25	28.03.18 19:57	28.03.18 20:00	1:12	28.03.18 20:00	1:12	МТЗ	у				нет / 70 чел	70	0,3	9	+12, сильный ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	28.03.18 21:40	28.03.18 22:12	6:02	28.03.18 22:12	6:02	Ав.откл		у			кот/ 550 чел	550	0,4	13	+5, ветер
РСК	ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	28.03.18 22:03	28.03.18 22:03	0:54	28.03.18 22:03	0:54	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+4, облачно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Михайловка 110/35/6	1	29.03.18 5:05	29.03.18 5:24	0:42	29.03.18 5:24	51:55	Ав.откл		у	Планируется осмотр.		кот/ 500 чел	500	0,1	2	+5, ясно
РСК	Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	29.03.18 12:45	29.03.18 12:49	2:33	29.03.18 12:49	2:33	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.		нет / 200 чел	200	0,1	5	+2, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	29.03.18 14:05	29.03.18 14:06	39:44	29.03.18 14:06	39:44	МТЗ	ну	у			школа, котельная / 398чел	398	0,1	12	+10, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	35	Насосная-2 35/6	Т1	29.03.18 14:30	29.03.18 18:00	0:09	29.03.18 18:00	0:09	Ав.откл			(Стр=1,6 МВА, ПС однотр-ая). В 14:30 жалобы на отс.ЭЭ; в 15:25 по прибытию ОВБ - по Т1 сработали ПСН 35 фВ,С; откл.положение В-6 Т1, бл.Ав.откл. Обесточена сш-6 кВ. В яч.В-6 Т1 перекрытие прох. изоляторов ф В,С. Поврежденные изоляторы, ПСН 35 фВ,С заменены, Т1 испытан, введен в работу, (18:00).		нет / 230 чел	230	0,1	3	+10, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	29.03.18 17:09	29.03.18 19:52	1:21	29.03.18 19:52	1:21	"земля" от КУ			Оп.22/3 поврежден изолятор ф."С", провод лежит на траверсе. Устранено		школа, котельная, дс / 800 чел	800	0,6	12	+10, ветер
РСК	ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранх 220/110/6	Дражный	29.03.18 18:02	30.03.18 5:50	2:16	30.03.18 5:50	4:25	МТО	ну		Лвл=8 км, Лбаз=30км. Оп.44 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено.		бойлерная, скваж, жд.станц/ 1478 чел	1478	1,4	13	-5, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	РП Придорожное	8	29.03.18 23:45	30.03.18 0:28	0:00	30.03.18 0:28	0:00	ББ			Произведена регулировка привода В-10 ф8 по мех.части.		нет/ 250 чел	250	0,1	4	0, облачно
РСК	ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	30.03.18 1:32	30.03.18 3:14	0:00	30.03.18 3:14	0:00	МТЗ		у	Планируется осмотр.		д/с/ 500 чел	500	0,1	7	-1, облачно
РСК	Прим.ЭС	10	Заря 35/10	1	30.03.18 5:57	30.03.18 5:58	0:29	30.03.18 5:58	0:29	МТЗ	ну	у	с. Нововладимирова с. Нахимовка с. Татьянавка.		школа, кот, насосн/ 765 чел	765	0,2	11	-2, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	30.03.18 7:02	30.03.18 8:34	0:24	30.03.18 10:44	0:24	МТЗ		ну	Включено без 5 ТП. Все вкл. в 10:44, повреждение на вед. отпайке.		д.сад, школа, котельн, насосн. / 1569 чел	1569	0,4	21	+2, ясно
РСК	Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	30.03.18 7:52	30.03.18 7:52	9:02	30.03.18 7:52	50:15	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, сильн. ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	С-50	30.03.18 9:20	30.03.18 9:20	3:04	30.03.18 9:20	3:04	НЗЗ 1,2ст. ИМФ Ф-"А" 17 км	у				нет	0	0	0	+2, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	30.03.18 9:31	30.03.18 10:45	0:00	30.03.18 16:31	10:28	МТЗ	ну	ну	с.Марково. Запитано от резерва без вед. ТП-595 фермер. В прол. оп. №144-146 обрыв проводов 3-х фаз трубоуладчиком (строительство газопровода). Устранено, и вкл. ТП-595..	ф-11 ПС Игнатьево	нет / 50 чел	50	0,2	7	+8, облач
РСК	ЮЯ ЭС	10	Восточная 35/10	Аэропорт-2	30.03.18 9:40	30.03.18 9:40	0:07	30.03.18 9:40	0:07	МТЗ	у				нет	0	0	0	-9, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	С-50	30.03.18 10:16	30.03.18 10:39	3:02	30.03.18 10:39	3:02	НЗЗ 1,2ст. ИМФ Ф-"А" 17 км	ну	у	Лвл= 57 км. Обесточивались ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. Осмотр, прол. оп. №94-95 следы перекрытия на проводах (ремонт не требуется), под ВЛ следы гусеничной техники (предположительно военной).		3574 чел	3574	2,9		+2, ясно

РСК	Прим.ЭЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	30.03.18 11:20	30.03.18 11:20	7:05	30.03.18 11:20	7:05	МТЗ	у				нет	0	0	0	+5, ясно
РСК	Прим.ЭЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	30.03.18 11:27	30.03.18 14:01	7:03	30.03.18 14:01	7:03	МТЗ	ну	ну	с.Ромны. Пролет оп. №26-27 убрали упавшее дерево (болото), провод и крепежная арматура не повреждены.		Котельная / 354 чел	354	0,04	4	+5, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	30.03.18 13:27	30.03.18 13:33	9:49	30.03.18 13:33	9:49	Авт.откл		у	п.Павловка. Осмотр на 6.3.18.		нет / 500 чел	500	0,3	5	+5, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	30.03.18 15:04	30.03.18 15:08	0:29	30.03.18 15:08	6:27	МТЗ		у	с.Струговка. Обход 4.3.18.		школа, котельная, д-сад / 800 чел	800	0,3	12	-14, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		30.03.18 15:19	30.03.18 15:19	1:18	30.03.18 15:19	1:18	МТО		у	ИМФ ф."В,С" 35,7 км.		нет	0	0	0	+12, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		30.03.18 15:30	30.03.18 15:30	0:29	30.03.18 15:30	0:29	МТО		у	ИМФ ф."В,С" 35,8 км.		нет	0	0	0	+12, ветер
РСК	Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	30.03.18 15:46	30.03.18 15:46	1:13	30.03.18 15:46	1:13	МТЗ		у			нет	0	0	0	+10, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		30.03.18 16:05	30.03.18 16:05	0:00	30.03.18 16:05	0:00	МТО		у	Лвл=53,6км. ИМФ ф."В,С" 35,7км.		нет	0	0	0	+12, ветер
РСК	ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Прогресс	30.03.18 16:19	30.03.18 19:30	1:39	30.03.18 19:30	1:39	МТО	ну	ну	г.Алдан. Срыв изолятора ф.-В оп. №22, схлст проводов. Устранено.		Водозабор 2(шт), Котельная 2 (шт) / 820 чел	820	1	10	-7, сильный ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	30.03.18 16:26	30.03.18 17:15	2:31	30.03.18 17:15	44:54	Авт.откл		у	часть п.Киевичи. Обход на 2.4.18		нет/ 700 чел	700	0,9	26	+11, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		30.03.18 16:30	30.03.18 16:30	0:41	30.03.18 16:30	0:41	МТО		у	ИМФ ф."В,С" 35,6 км. В 16:55 ВЛ-110 отключена по неотложной заявке. Обесточены: ПС-110 Троица, Краскино, ПС-35 Хасанская, вед.Хасан, Гвоздево, вед.Жд ст., Посет, 10400 чел., 7 МВт. В 18:15 на оп. №166 (анкер) обнаружен разрыв натяжной пирланды изоляторов верхнего провода (ф.-С в сторону оп. №167), образовался негабарит. В 2:43 (ч/з 9ч 48мин) устранено, линия введена в работу, потребитель запитан		нет	0	0	0	+12, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Павловка-1 110/35/6	1	30.03.18 16:37	30.03.18 16:46	0:10	30.03.18 16:46	0:10	МТО		у	часть с.Некруглое, с. Зеленый яр. Обход до 6.4.18		Котельная / 52 чел	52	0,2	6	+15, ясно
РСК	Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	30.03.18 17:10	30.03.18 17:10	0:00	30.03.18 17:10	0:27	МТЗ		у	часть п.Лучегорск (3-й мкрн). Повреждение на вед. ТП церковь.		2 дет.сада / 660 чел	660	1	8	+11, ясно
РСК	Ам.ВЭС	10	Костюковка 35/10	2	30.03.18 18:10	30.03.18 20:10	1:30	30.03.18 22:15	2:58	МТО	ну	ну	Лвл=9км. с.Эргель, Рогачевка. Включен без 2ТП. ТП-524 заменены 2 прох.изол. Все включено.		скважина / 365 чел	365	0,1	5	+8, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Бурун 110/35/6	304	30.03.18 19:43	30.03.18 19:50	0:00	31.03.18 22:39	0:00	КУ, земля			при испытании КЛ-6 определено повреждение 1370 метров, район автовокзала. 31.3.18 установлена муфта, испытан, включен в работу по норм.схеме	ф-104	КНС / быта нет	0	0,1	1	+8, ясно
РСК	Хаб.СЭС	10	Монгокто 35/10	Д1Ф	30.03.18 23:00	30.03.18 23:08	1:20	30.03.18 23:08	1:20	МТЗ	нет	у			котельная / 780 чел	780	0,3	1	-2, ветер
РСК	Прим.ЭЭС	10	Иман 110/35/10	4	31.03.18 3:14	31.03.18 3:14	24:42	31.03.18 3:14	24:42	МТЗ		у	Пропуск защит на КТП-5006 (повреждение в сети 0,4кВ), проверка на 3.4.18.		нет	0	0	0	-2, ясно
РСК	Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	31.03.18 10:36	31.03.18 11:59	0:22	31.03.18 11:59	2:10	КУ, земля			с.Раздольное, Малиновка. Повреждение на вед. участке.		котельная / 270 чел	270	0,1	9	+4, ветер
РСК	Хаб.СЭС	6	ЦРП-3	2	31.03.18 11:45	31.03.18 12:32	0:00	04.04.18 17:24	0:00	Авт.откл	не прои зв.		часть г.Амурск. Запитан от резерва. Повреждение КЛ-6 кВ от ЦРП-3 лч №2 190м в сторону ТП-45, 1.4.18 разложены пожого. 3.4.18- МП отключено, уст.соед.муфта. Есть 2-е повреждение продолжение. 4.4.18 отключено 2 МП (190 м от ЦРП3), устранено в 17:24, восст.норм.сх.	ф-1 ЦРП-3	нет / 1200 чел	1200	0,7	5	-2, облач
РСК	Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	31.03.18 12:35	31.03.18 12:48	0:41	31.03.18 12:48	0:41	Авт.откл	ну	у	часть с.Яковлевка. Осмотр, замечаний нет.		нет / 650 чел	650	0,5	16	+11, пасм
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	31.03.18 12:35	31.03.18 12:57	0:00	31.03.18 16:35	0:00	МТЗ		ну	часть быта г. Фокино. Вкл. без 5-ти ТП. В 13:13 вкл. без отпайки на вед ТП Чусовитин. В 16:35 отп. включена, повреждение на вед. ТП.		Пож. депо, бойлерная №6, насосная, очистные / 1400 чел	1400	0,7	10	+6, пасм
РСК	ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	31.03.18 14:35	31.03.18 16:27	1:01	31.03.18 22:27	1:01	КУ, земля			часть г.Биробиджан. Вкл. без 8 ТП (быт). Повреждение резервного каб. 6 кВ между оп. 6-00/42-43 (был под напряж). Отсоединен, все включено		5 котельн. / 3000 чел	3000	0,7	23	+7, облач