Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 369/МКС-Р
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП: Трансформаторы масляные герметичные ТМГ 6-10 кВ, лот № 88301-КС ПИР СМР-2021-ДРСК

г. Благовещенск **«02» апреля 2021**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП: Трансформаторы масляные герметичные ТМГ 6-10 кВ, лот № 88301-КС ПИР СМР-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: ***5*** (пять) заявок.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	585798	08.03.2021 23:08:00
2.	585932	03.03.2021 05:26:04
3.	588606	05.03.2021 11:45:59
4.	588654	05.03.2021 12:21:15
5.	589000	05.03.2021 15:56:33

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок*
2. *Об отклонении заявки Участника № 589000*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	585798	08.03.2021 23:08:00
2.	585932	03.03.2021 05:26:04
3.	588606	05.03.2021 11:45:59
4.	588654	05.03.2021 12:21:15
5.	589000	05.03.2021 15:56:33

По вопросу №2

Отклонить заявку Участника 589000 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения
1.В заявке участника отсутствуют опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 4.2.2. технических требований, в котором установлено следующее требование: Опросной лист на предлагаемое оборудование для подтверждения соответствия требований, указанных в п. 1 Технического требования. *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** 2. Участником не предоставлено подтверждение нормативного срока службы трансформаторов не менее 30 лет, что не соответствует п. 5.4 технических требований, в котором установлено следующее требование: Нормативный срок службы – не менее 30 лет с даты изготовления. *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** Участником не предоставлены разъяснения на дополнительный запрос.

По вопросу №3

1. Признать основную часть заявки Участников: №№ 585798,585932,588606,588654 удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять его к дальнейшему рассмотрению.

Секретарь Закупочной комиссии  ***Г.М. Терёшкина***

Тел. (4162)397-260