Приложение к дополнительному соглашению к договору об осуществлении технологического присоединения
от «16» декабря 2021 г. №21-1705

ИЗМЕНЕНИЯ № 01-122-10-501 от 14.06.2022 г
в технические условия № 01-122-10-1022 от 02.12.21 г. на технологическое присоединение объекта: «открытая площадка для хранения вспомогательного инвентаря для обслуживания ВС», расположенные в Приморском крае, г. Артем, ул. Портовая, д. 41 (АО «Авиакомпания Аврора»)

Филиал АО «ДРСК» «ПЭС» вносит следующие изменения в технические условия от 02.12.21 № 01-122-10-1022:

Пункт 10.1.1. читать в редакции:
10.1.1. Строительство кабельной ЛЭП 10 кВ длиной 4,9 км (каждая).

Пункт 10.1.2. читать в редакции:
10.1.2. В местах пересечения кабельного участка проектируемой ЛЭП 10 кВ с автодорогами предусмотреть строительство проектируемых КЛ 10 кВ методом горизонтального направленного бурения 0,35 км (каждая).

Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ПЭС» **А.С.Манаков**

Исп. Бутусов А.В.
☎ 8 (423) 22-11-324
butusov@prim.drsk.ru