

ЦЭС	Зейская	35	T-2	10		4,33	1,45	4,56	45,64	3,73	1,38	3,97	39,72	5,20	1,54	5,42	54,21	5,90	1,67	6,14	61,36	61,36	
ВЭС	Зеленый Бор	35	T-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Зеленый Бор	35	T-2	2,5		0,35	0,24	0,42	16,87	0,26	0,11	0,28	11,31	0,27	0,11	0,29	11,74	0,30	0,10	0,31	12,47	16,87	12,47
ЭС	Златоустовск	35	T-1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32
ЭС	Златоустовск	35	T-2	1,6		0,55	0,29	0,62	38,86	0,54	0,27	0,60	37,73	0,57	0,20	0,60	37,75	0,59	0,23	0,63	39,58	39,58	
ЦЭС	Знаменка	35	T-1	4		0,18	0,03	0,18	4,59	0,18	0,02	0,18	4,59	0,20	0,03	0,20	5,00	0,27	0,03	0,27	6,75	6,75	6,75
ЦЭС	Знаменка	35	T-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Ивановка	110	T-1	16		8,89	1,66	9,04	56,53	7,19	2,11	7,49	46,81	7,30	2,07	7,59	47,43	8,01	2,01	8,26	51,63	56,53	
ЦЭС	Ивановка	110	T-2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
ЦЭС	Игнатьево	110	T-1	6,3		0,83	0,18	0,85	13,46	0,83	0,18	0,85	13,47	0,81	0,12	0,82	12,95	0,82	0,17	0,84	13,37	13,47	44,19
ЦЭС	Игнатьево	110	T-2	6,3		1,68	0,30	1,71	27,15	1,66	0,23	1,68	26,63	1,88	0,24	1,89	30,02	1,93	0,25	1,94	30,82	30,82	
ВЭС	Ильиновка	35	T-1	1,0		0,15	0,07	0,17	17,13	0,17	0,09	0,19	19,03	0,21	0,08	0,23	22,63	0,19	0,07	0,20	20,17	22,63	
ЦЭС	Индустрия	35	T-1	4		0,51	0,21	0,55	13,82	0,51	0,22	0,55	13,80	0,63	0,20	0,67	16,64	0,70	0,22	0,73	18,21	18,21	18,21
ЦЭС	Индустрия	35	T-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Инокентьевка	35	T-1	1,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	
ВЭС	Инокентьевка	35	T-2	1,0		0,09	0,04	0,09	9,36	0,10	0,03	0,10	10,18	0,10	0,03	0,11	10,90	0,09	0,03	0,10	10,08	10,90	
СЭС	Исток	35	T-1	6,3		3,62	0,55	3,66	58,06	3,19	0,49	3,22	51,14	3,70	0,56	3,74	59,42	3,76	0,61	3,81	60,45	60,45	91,77
СЭС	Исток	35	T-2	6,3		1,87	0,31	1,90	30,12	1,62	0,27	1,65	26,13	1,94	0,26	1,95	31,01	1,94	0,36	1,97	31,32	31,32	
ЭС	Казанка	35	T-1	2,5		0,30	0,14	0,33	13,13	0,28	0,14	0,31	12,51	0,33	0,13	0,36	14,33	0,34	0,12	0,36	14,46	14,46	
ЭС	Казанка	35	T-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
ВЭС	Калинино	35	T-1	2,5		0,26	0,10	0,28	11,20	0,26	0,10	0,28	11,21	0,26	0,10	0,28	11,24	0,26	0,10	0,28	11,24	11,24	
ВЭС	Касаткино	35	T-1	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Касаткино	35	T-2	1,6		0,36	0,05	0,37	22,90	0,37	0,06	0,37	23,22	0,42	0,06	0,43	26,72	0,42	0,06	0,42	26,52	26,52	26,52
ЦЭС	Кирпичная	110	T-1	16		2,35	0,41	2,39	14,93	2,34	0,37	2,37	14,81	2,60	0,42	2,64	16,47	2,77	0,47	2,80	17,53	17,53	26,04
ЦЭС	Кирпичная	110	T-2	16		1,35	0,25	1,38	8,61	1,37	0,30	1,41	8,79	1,24	0,29	1,28	7,98	1,33	0,28	1,36	8,51	8,79	
ЦЭС	Киселозёрка	35	T-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
ЦЭС	Киселозёрка	35	T-2	4		0,05	0,02	0,05	1,36	0,05	0,02	0,05	1,36	0,05	0,01	0,05	1,36	0,05	0,01	0,05	1,36	1,36	
ЭС	Климауцы	35	T-1	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
ЭС	Климауцы	35	T-2	2,5		0,66	0,28	0,72	28,68	0,65	0,29	0,71	28,47	0,74	0,30	0,80	31,94	0,80	0,27	0,84	33,77	33,77	
ЦЭС	Ключи	35	T-1	4		0,22	0,08	0,23	5,84	0,22	0,08	0,23	5,84	0,22	0,07	0,23	5,83	0,22	0,08	0,23	5,84	5,84	5,84
ЦЭС	Ключи	35	T-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Князевка	35	T-1	2,5		0,70	0,15	0,72	28,82	0,76	0,15	0,78	31,17	0,80	0,16	0,81	32,52	0,83	0,15	0,84	33,78	33,78	33,78
ЦЭС	Князевка	35	T-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭС	Коболод	110	T-1	25		4,12	0,87	4,21	16,84	4,18	0,89	4,27	17,10	4,62	0,85	4,70	18,81	4,69	0,84	4,76	19,05	19,05	19,05
ЭС	Коболод	110	T-2	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Коврижка	35	T-1	4		0,14	0,05	0,15	3,63	0,14	0,05	0,15	3,63	0,17	0,06	0,18	4,54	0,13	0,05	0,15	3,63	4,54	3,63
ЦЭС	Коврижка	35	T-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Коммунальная	35	T-1	10		4,76	1,36	4,95	49,46	4,50	1,04	4,62	46,18	5,96	1,24	6,09	60,89	5,98	1,35	6,13	61,32	61,32	102,98
ЦЭС	Коммунальная	35	T-2	10		2,62	0,71	2,72	27,16	2,32	0,78	2,44	24,44	3,39	0,75	3,47	34,72	4,11	0,67	4,17	41,66	41,66	
ЦЭС	Комплексе	35	T-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
ЦЭС	Комплексе	35	T-2	2,5		0,93	0,17	0,94	37,74	0,93	0,17	0,94	37,74	1,10	0,23	1,12	44,88	0,98	0,17	1,00	39,98	44,88	
ВЭС	Комплексе	35	T-1	1,6		0,21	0,06	0,22	13,49	0,19	0,06	0,20	12,37	0,22	0,07	0,23	14,62	0,29	0,08	0,31	19,12	19,12	19,12
ВЭС	Комплексе	35	T-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Комсомольская	35	T-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81
ЦЭС	Комсомольская	35	T-2	1,8		0,33	0,07	0,34	18,78	0,33	0,08	0,34	18,71	0,33	0,07	0,34	18,69	0,33	0,07	0,33	18,50	18,78	
ЦЭС	Кооперативная	110	T-1	6,3		2,38	0,70	2,48	39,35	2,00	0,50	2,06	32,70	2,54	0,58	2,61	41,36	2,91	0,79	3,02	47,86	47,86	92,95
ЦЭС	Кооперативная	110	T-2	6,3		2,06	0,67	2,16	34,33	2,15	0,65	2,24	35,62	3,14	0,75	3,23	51,33	2,73	0,77	2,84	45,09	51,33	
ВЭС	Коршуновка	35	T-1	2,5		0,25	0,11	0,27	10,80	0,28	0,11	0,30	11,85	0,29	0,09	0,30	12,12	0,29	0,08	0,30	12,00	12,12	12,00
ВЭС	Коршуновка	35	T-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭС	Костюковка	35	T-1	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
ЭС	Костюковка	35	T-2	1,8		0,34	0,19	0,39	21,64	0,32	0,23	0,39	21,89	0,35	0,13	0,37	20,74	0,40	0,17	0,43	24,15	24,15	
ЭС	Красноярково	35	T-1	2,5		0,86	0,22	0,88	35,39	0,88	0,17	0,89	35,73	0,94	0,23	0,97	38,68	0,96	0,22	0,98	39,39	39,39	39,39
ЭС	Красноярково	35	T-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Куриновка	35	T-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
ВЭС	Куриновка	35	T-2	1,6		0,54	0,17	0,56	35,19	0,42	0,34	0,54	34,06	0,56	0,14	0,58	36,33	0,56	0,30	0,63	39,36	39,36	
ЦЭС	Куропатно	35	T-1	2,5		0,52	0,18	0,55	21,98	0,52	0,18	0,55	21,98	0,69	0,22	0,72	28,97	0,71	0,22	0,74	29,68	29,68	29,68
ЦЭС	Куропатно	35	T-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Ленинское	35	T-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Ленинское	35	T-2	1,0		0,09	0,03	0,09	9,32	0,09	0,04	0,10	9,92	0,09	0,03	0,10	10,05						

ЭС	Новоивановка	35	T-1	1	0,25	0,13	0,28	28,01	0,25	0,13	0,28	28,01	0,30	0,15	0,34	33,72	0,28	0,15	0,32	31,76	33,72	
ЭС	Новосергеевка	35	T-1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
ЭС	Новосергеевка	35	T-2	1,6	0,42	0,12	0,44	27,52	0,42	0,12	0,44	27,54	0,42	0,12	0,44	27,51	0,48	0,11	0,49	30,55	30,55	
ЦЭС	Новотроицкая	35	T-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
ЦЭС	Новотроицкая	35	T-2	4	2,40	0,58	2,47	61,77	2,30	0,54	2,36	59,05	2,36	0,55	2,42	60,53	2,51	0,50	2,56	63,92	63,92	
ВЭС	Н-Райчиха	35	T-1	4	0,68	0,37	0,78	19,41	0,68	0,38	0,78	19,41	0,82	0,42	0,92	23,12	0,94	0,00	0,94	23,41	23,41	23,41
ВЭС	Н-Райчиха	35	T-2	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Обувная	35	T-1	6,3	1,60	0,64	1,73	27,39	1,43	0,64	1,57	24,90	2,04	0,64	2,14	34,02	1,78	0,71	1,92	30,45	34,02	
ВЭС	Обувная	35	T-2	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
СЭС	Овсянка	35	T-1	4	0,74	0,27	0,79	19,63	1,12	0,15	1,13	28,31	0,82	0,20	0,84	20,96	0,70	0,20	0,73	18,13	28,31	40,23
СЭС	Овсянка	35	T-2	4	0,39	0,19	0,43	10,84	0,31	0,15	0,34	8,62	0,51	0,20	0,55	13,73	0,88	0,12	0,88	22,10	22,10	
ЭС	Огоджа	35	T-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
ЭС	Огоджа	35	T-2	10	0,29	0,11	0,31	3,10	0,30	0,12	0,32	3,23	0,31	0,11	0,33	3,29	0,29	0,10	0,31	3,07	3,29	
ВЭС	Озерная	110	T-1	10,0	1,09	0,62	1,26	12,56	1,06	0,60	1,22	12,20	1,17	0,65	1,34	13,37	1,16	0,66	1,34	13,37	13,37	
ВЭС	Озерная	110	T-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21
СЭС	Октябрьская	110	T-1	6,3	0,80	0,29	0,85	13,51	0,96	0,29	1,00	15,92	0,90	0,29	0,95	15,01	0,70	0,24	0,74	11,75	15,92	11,75
СЭС	Октябрьская	110	T-2	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЭС	Ольгинск	35	T-1	1,8	0,10	0,05	0,11	6,21	0,10	0,04	0,11	5,98	0,13	0,07	0,15	8,20	0,13	0,07	0,15	8,20	8,20	8,20
ЭС	Ольгинск	35	T-2	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СЭС	Ольдой	35	T-1	1,6	0,31	0,13	0,34	21,23	0,33	0,15	0,36	22,41	0,38	0,14	0,41	25,36	0,37	0,14	0,39	24,59	25,36	
ЦЭС	Орловка	35	T-1	1,6	0,08	0,04	0,09	5,57	0,08	0,04	0,09	5,57	0,08	0,04	0,09	5,57	0,08	0,03	0,09	5,57	5,57	5,57
ЦЭС	Орловка	35	T-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Отважное	35	T-1	2,5	0,39	0,10	0,40	15,99	0,33	0,10	0,34	13,58	0,42	0,11	0,44	17,51	0,44	0,11	0,46	18,27	18,27	18,27
ВЭС	Отважное	35	T-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Панино	35	T-1	2,5	0,14	0,07	0,16	6,39	0,17	0,08	0,18	7,31	0,14	0,07	0,16	6,32	0,16	0,07	0,17	6,86	7,31	6,86
ВЭС	Панино	35	T-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЭС	Пера	35	T-1	6,3	3,18	0,79	3,28	52,01	2,83	0,77	2,93	46,55	3,32	0,84	3,42	54,36	3,67	0,84	3,76	59,76	59,76	59,76
ЭС	Пера	35	T-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Перевалочная	35	T-1	2,5	0,81	0,20	0,84	33,57	1,17	0,38	1,23	49,26	0,83	0,27	0,87	34,88	1,10	0,32	1,14	45,78	49,26	45,78
ВЭС	Перевалочная	35	T-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Петровка	35	T-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88
ЦЭС	Петровка	35	T-2	2,5	1,92	0,42	1,97	78,76	1,84	0,41	1,89	75,58	1,83	0,32	1,86	74,20	2,02	0,33	2,05	81,88	81,88	
ЦЭС	Петропавловка	35	T-1	4	0,31	0,22	0,38	9,50	0,41	0,20	0,45	11,34	0,36	0,18	0,40	9,98	0,48	0,18	0,51	12,84	12,84	
ЦЭС	Петропавловка	35	T-2	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
ЦЭС	Поздеевка	35	T-1	3,2	1,11	0,44	1,20	37,38	0,99	0,40	1,07	33,28	1,09	0,50	1,20	37,53	1,39	0,44	1,46	45,68	45,68	45,68
ЦЭС	Поздеевка	35	T-2	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Полевая	110	T-1	10	0,68	0,34	0,76	7,57	0,70	0,28	0,75	7,53	0,72	0,32	0,78	7,85	0,75	0,26	0,80	7,98	7,98	7,98
ЦЭС	Полевая	110	T-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Полтавка	35	T-1	4	0,87	0,36	0,94	23,47	0,87	0,38	0,95	23,69	0,99	0,41	1,08	26,94	0,93	0,37	1,00	25,07	26,94	25,07
ЦЭС	Полтавка	35	T-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЭС	Поляна	35	T-1	1	0,10	0,03	0,11	10,76	0,10	0,04	0,11	10,83	0,10	0,04	0,11	10,80	0,10	0,04	0,11	10,82	10,83	
ЦЭС	Портовая	110	T-1	16	2,04	0,55	2,11	13,17	1,91	0,46	1,97	12,30	2,87	0,65	2,94	18,38	3,15	0,74	3,23	20,21	20,21	43,73
ЦЭС	Портовая	110	T-2	16	2,35	1,11	2,60	16,26	2,30	1,13	2,57	16,04	4,00	1,67	4,33	27,07	3,60	1,10	3,76	23,53	27,07	
ВЭС	Поярково	110	T-1	10,0	3,74	1,48	4,02	40,22	3,76	1,60	4,09	40,86	4,05	1,73	4,41	44,06	4,28	1,41	4,51	45,07	45,07	45,07
ВЭС	Поярково	110	T-2	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Правовосточная	35	T-1	6,3	0,10	0,04	0,11	1,78	0,10	0,04	0,11	1,78	0,12	0,05	0,12	1,98	0,13	0,04	0,13	2,08	2,08	
ЦЭС	Правовосточная	35	T-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
ВЭС	Прибрежное	35	T-1	1,6	0,37	0,12	0,39	24,26	0,37	0,12	0,39	24,50	0,37	0,12	0,39	24,26	0,37	0,12	0,39	24,26	24,50	
ВЭС	Прибрежное	35	T-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
ЦЭС	Пригородная	35	T-1	1,6	0,43	0,06	0,43	27,06	0,29	0,04	0,29	18,40	0,72	0,11	0,73	45,46	0,77	0,11	0,78	48,71	48,71	48,71
ЦЭС	Пригородная	35	T-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Прогресс	35	T-1	6,3	1,27	0,61	1,41	22,32	0,96	0,52	1,09	17,30	1,52	0,60	1,63	25,95	1,71	0,56	1,80	28,55	28,55	57,44
ВЭС	Прогресс	35	T-2	6,3	1,28	0,62	1,42	22,49	0,96	0,52	1,09	17,30	1,64	0,59	1,74	27,68	1,73	0,57	1,82	28,89	28,89	
СЭС	Промышленная	35	T-1	1	0,15	0,10	0,18	17,84	0,14	0,10	0,18	17,60	0,16	0,11	0,19	19,17	0,14	0,11	0,17	17,10	19,17	
ЦЭС	Промышленная	35	T-1	16	6,45	1,31	6,58	41,10	6,21	1,36	6,35	39,72	7,86	1,65	8,03	50,21	8,15	1,38	8,27	51,68	51,68	74,45
ЦЭС	Промышленная	35	T-2	16	2,72	1,19	2,97	18,55	2,92	1,40	3,24	20,27	3,35	1,47	3,66	22,85	3,56	0,78	3,64	22,78	22,85	
СЭС	Протока	35	T-1	4	0,23	0,10	0,25	6,25	0,21	0,09	0,23	5,71	0,26	0,14	0,29	7,32	0,30	0,14	0,33	8,28	8,28	17,68
СЭС	Протока	35	T-2	4	0,31	0,10	0,33	8,19	0,29	0,09	0,30	7,51	0,33	0,11	0,35	8,78	0,36	0,12	0,38	9,41	9,41	
ЦЭС	ПРП	35	T-1	10	2,86	1,69	3,32	33,22	2,91	1,07	3,10	31,04	4,46	1,42	4,69	46,86	4,77	0,85	4,84	48,45	48,45	56,63
ЦЭС	ПРП	35	T-2	10	0,62	0,27	0,68	6,77	0,70	0,21	0,73	7,33	0,98	0,38	1,05	10,53	0,80	0,16	0,82	8,18	10,53	
ЭС	ПС 10/70	35	T-1	5,6	0,89	0,19	0,91	16,18	0,84													

ЭЭС	Союзный	35	T-1	1,6		0,01	0,01	0,01	0,88	0,01	0,01	0,01	0,88	0,01	0,01	0,01	0,88	0,01	0,01	0,01	0,88	0,88	0,88
ЭЭС	Союзный	35	T-2	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Спасек	35	T-1	2,5		0,18	0,05	0,19	7,47	0,18	0,04	0,19	7,47	0,22	0,03	0,22	8,97	0,24	0,03	0,24	9,72	9,72	9,72
ВЭС	Спасек	35	T-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Среднебелая	110	T-1	16		9,00	2,99	9,48	59,26	9,12	3,00	9,60	59,99	10,46	3,21	10,94	68,40	11,45	3,06	11,85	74,07	74,07	74,07
ЦЭС	Среднебелая	110	T-2	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Ст. Райчиха	35	T-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Ст. Райчиха	35	T-2	2,5		0,48	0,20	0,52	20,84	0,47	0,20	0,51	20,59	0,60	0,25	0,65	25,97	0,59	0,25	0,65	25,83	25,97	25,83
ВЭС	Степа	35	T-1	6,3		1,09	0,36	1,15	18,22	1,17	0,39	1,23	19,58	0,40	0,13	0,42	6,64	1,30	0,43	1,37	21,79	21,79	21,79
ЦЭС	Степная	35	T-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18
ЦЭС	Степная	35	T-2	6,3		1,61	0,43	1,67	26,44	1,50	0,41	1,56	24,69	2,17	0,50	2,23	35,42	2,05	0,47	2,10	33,40	35,42	35,42
ЭЭС	Стойба	110	T-1	10		0,15	0,07	0,17	1,70	0,11	0,03	0,12	1,17	0,19	0,07	0,20	1,99	0,20	0,03	0,20	1,98	1,99	1,99
ЭЭС	Стойба	110	T-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
СЭС	Строительная	35	T-1	10		0,60	0,14	0,62	6,18	0,62	0,18	0,64	6,44	0,39	0,14	0,41	4,11	0,63	0,17	0,65	6,52	6,52	8,32
СЭС	Строительная	35	T-2	10		0,17	0,13	0,21	2,12	0,14	0,13	0,19	1,87	0,14	0,13	0,19	1,86	0,13	0,12	0,18	1,80	2,12	2,12
ЭЭС	Стройдетали	35	T-1	6,3		0,41	0,21	0,46	7,34	0,16	0,09	0,18	2,92	0,74	0,38	0,83	13,21	0,48	0,25	0,54	8,60	13,21	8,60
ЭЭС	Стройдетали	35	T-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭЭС	Сычевка	35	T-1	1,6		0,17	0,07	0,18	11,53	0,17	0,07	0,18	11,53	0,19	0,08	0,20	12,72	0,19	0,08	0,20	12,72	12,72	12,72
ЭЭС	Сычевка	35	T-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Тасканя	35	T-1	6,3		2,46	0,72	2,56	40,66	2,24	0,81	2,39	37,86	2,77	1,01	2,95	46,81	2,95	0,97	3,11	49,31	49,31	49,31
ВЭС	Тасканя	35	T-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Тамбовка	110	T-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
ЦЭС	Тамбовка	110	T-2	25		6,99	2,52	7,43	29,74	6,72	2,56	7,19	28,77	8,26	2,51	8,64	34,54	8,47	2,56	8,85	35,40	35,40	35,40
ЭЭС	Токур	35	T-1	3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
ЭЭС	Токур	35	T-2	4		0,57	0,29	0,64	15,99	0,57	0,30	0,64	16,10	0,63	0,30	0,70	17,44	0,70	0,29	0,76	18,94	18,94	18,94
СЭС	Толбузино	35	T-1	1		0,08	0,05	0,10	9,59	0,11	0,06	0,13	12,66	0,14	0,06	0,15	14,81	0,33	0,09	0,34	34,00	34,00	34,00
СЭС	Толбузино	35	T-2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Томичи	35	T-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89
ЦЭС	Томичи	35	T-2	4		1,99	0,53	2,06	51,53	1,95	0,53	2,02	50,61	2,21	0,55	2,28	57,00	2,29	0,54	2,36	58,89	58,89	58,89
ЦЭС	Томь	35	T-1	10		1,26	0,41	1,32	13,22	1,06	0,42	1,14	11,43	1,53	0,38	1,58	15,75	1,62	0,33	1,65	16,52	16,52	82,39
ЦЭС	Томь	35	T-2	10		4,75	1,13	4,88	48,84	4,55	1,16	4,69	46,91	5,70	1,26	5,84	58,35	6,45	1,35	6,59	65,87	65,87	65,87
ВЭС	Трудовое	35	T-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
ВЭС	Трудовое	35	T-2	2,5		0,19	0,08	0,21	8,35	0,20	0,10	0,22	8,88	0,19	0,09	0,21	8,23	0,19	0,09	0,21	8,38	8,88	8,88
ЦЭС	Туниковая	35	T-1	4		1,14	0,43	1,22	30,52	0,96	0,42	1,05	26,16	1,39	0,48	1,47	36,80	1,31	0,43	1,38	34,56	36,80	34,56
ЦЭС	Туниковая	35	T-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭЭС	Углова	35	T-1	1,6		0,22	0,13	0,25	15,78	0,22	0,12	0,25	15,77	0,22	0,12	0,25	15,77	0,23	0,14	0,27	16,91	16,91	16,91
ЭЭС	Углова	35	T-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Угольная	35	T-1	3,2		0,83	0,35	0,90	28,25	0,72	0,35	0,80	24,88	1,06	0,35	1,12	35,00	1,36	0,34	1,40	43,86	43,86	43,86
ВЭС	Угольная	35	T-2	3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Узловая	110	T-1	25		8,54	3,42	9,20	36,81	8,64	3,59	9,35	37,41	9,98	3,75	10,66	42,65	9,90	3,43	10,48	41,90	42,65	41,90
ЦЭС	Узловая	110	T-2	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭЭС	Украина	35	T-1	2,5		0,91	0,46	1,02	40,87	0,63	0,48	0,79	31,63	1,05	0,50	1,16	46,47	1,16	0,63	1,32	52,82	52,82	135,92
ЭЭС	Украина	35	T-2	3,2		1,09	1,46	1,82	56,97	0,85	1,48	1,71	53,40	1,12	1,50	1,87	58,55	1,29	1,63	2,08	64,92	64,92	64,92
СЭС	Улак	35	T-1	1,6		0,33	0,12	0,35	21,95	0,32	0,11	0,34	21,15	0,39	0,11	0,41	25,34	0,41	0,11	0,42	26,26	26,26	26,26
ЭЭС	Ураловка	35	T-1	1		0,04	0,03	0,05	4,96	0,04	0,03	0,05	5,00	0,04	0,03	0,05	5,00	0,04	0,03	0,05	5,00	5,00	5,00
ЭЭС	Ураловка	35	T-2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Ургуй	35	T-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Ургуй	35	T-2	2,5		0,15	0,17	0,23	9,30	0,19	0,14	0,23	9,31	0,23	0,20	0,31	12,26	0,21	0,14	0,25	10,07	12,26	10,07
ВЭС	Успеновка	35	T-1	1,0		0,18	0,05	0,19	18,51	0,18	0,06	0,19	18,51	0,17	0,07	0,19	18,51	0,18	0,05	0,19	18,51	18,51	18,51
ВЭС	Усть-Кивда	35	T-1	4,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
ВЭС	Усть-Кивда	35	T-2	4,0		0,32	0,07	0,33	8,25	0,30	0,07	0,31	7,79	0,29	0,07	0,29	7,34	0,34	0,08	0,35	8,71	8,71	8,71
ЦЭС	Хохлатская	35	T-1	1,6		0,11	0,02	0,11	6,88	0,11	0,01	0,11	6,88	0,11	0,01	0,11	6,82	0,11	0,01	0,11	6,82	6,88	6,82
ЦЭС	Хохлатская	35	T-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Центральная	110	T-1	25		6,75	2,05	7,05	28,20	6,39	1,77	6,63	26,54	6,90	1,77	7,12	28,49	7,70	2,12	7,99	31,94	31,94	129,63
ЦЭС	Центральная	110	T-2	25		21,42	6,72	22,45	89,82	20,77	6,09	21,65	86,59	25,58	7,02	26,52	106,08	23,56	6,43	24,42	97,69	106,08	106,08
ЭЭС	Чагоян	35	T-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭЭС	Чагоян	35	T-2	1,6		0,41	0,21	0,46	29,01	0,53	0,27	0,59	36,89	0,53	0,27	0,59	36,89	0,59	0,30	0,66	41,40	41,40	41,40
СЭС	Чалбачи	35	T-1	1,6		0,24	0,06	0,25	15,63	0,27	0,06	0,28	17,36	0,32	0,05	0,32	20,00	0,28	0,06	0,28	17,79	20,00	20,00
СЭС	Чалбачи	35	T-2	1		0,07	0,05	0,08	8,07	0,07	0,05												

